

東眷護士宿舍滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	東眷護士宿舍 109號-2F 滅火器-東-308	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:12:02	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:12:01	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:12:00	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:11:59	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:11:59	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:11:58	
2	東眷護士宿舍 109號-2F 滅火器-東-309	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:12:09	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:12:08	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:12:06	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:12:04	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:12:04	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:12:03	
3	東眷護士宿舍 110號-1F 滅火器-東-310	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:10:13	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:10:12	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:10:12	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:10:11	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:10:10	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:10:09	
4	東眷護士宿舍 110號-1F 滅火器-東-311	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:10:25	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:10:17	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:10:16	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:10:15	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:10:15	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:10:14	
5	東眷護士宿舍 112號-1F 滅火器-東-312	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:10:49	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:10:48	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:10:43	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:10:42	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:10:42	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:10:39	
6	東眷護士宿舍 112號-1F 滅火器-東-313	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:10:53	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:10:52	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:10:51	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:10:51	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:10:50	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:10:49	
7	東眷護士宿舍 114號-1F 滅火器-東-300	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:15:08	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:15:07	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:15:06	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:15:06	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:15:05	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:15:04	
8	東眷護士宿舍 114號-1F 滅火器-東-301	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:15:12	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:15:11	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:15:11	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:15:10	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:15:09	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:15:08	
9	東眷護士宿舍 115號-2F 滅火器-東-302	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:13:51	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:13:50	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:13:50	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:13:49	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:13:48	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:13:48	
10	東眷護士宿舍 115號-2F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:13:59	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:13:56	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:13:56	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:13:53	

	滅火器-東-303	插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:13:52	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:13:52	
11	東眷護士宿舍 116號-1F 滅火器-東-304	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:15:34	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:15:34	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:15:33	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:15:32	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:15:32	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:15:31	
12	東眷護士宿舍 116號-1F 滅火器-東-305	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:15:44	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:15:43	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:15:42	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:15:36	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:15:36	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:15:35	
13	東眷護士宿舍 120號-1F 滅火器-東-306	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:17:49	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:17:48	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:17:48	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:17:47	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:17:46	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:17:46	
14	東眷護士宿舍 120號-1F 滅火器-東-307	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:17:59	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:17:58	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:17:57	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:17:51	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:17:50	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:17:50	
15	東眷護士宿舍 122號-1F 滅火器-東-294	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:23:45	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:23:45	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:23:44	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:23:43	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:23:42	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:23:42	
16	東眷護士宿舍 122號-1F 滅火器-東-295	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:23:50	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:23:49	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:23:48	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:23:48	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:23:47	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:23:46	
17	東眷護士宿舍 123號-2F 滅火器-東-296	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:23:15	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:23:14	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:23:13	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:23:13	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:23:12	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:23:11	
18	東眷護士宿舍 123號-2F 滅火器-東-297	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:23:19	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:23:18	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:23:18	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:23:17	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:23:16	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:23:15	
19	東眷護士宿舍 124號-1F 滅火器-東-298	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:21:44	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:21:44	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:21:43	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:21:42	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:21:42	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:21:41	
20	東眷護士宿舍 124號-1F 滅火器-東-299	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:21:49	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:21:48	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:21:48	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:21:47	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:21:46	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:21:45	

21	東眷護士宿舍 76號-1F 滅火器-東-287	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:04:41	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:04:40	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:04:40	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:04:39	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:04:38	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:04:35	
22	東眷護士宿舍 76號-1F 滅火器-東-288	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:05:00	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:04:59	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:04:58	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:04:58	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:04:43	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:04:42	
23	東眷護士宿舍 76號-1F 滅火器-東-289	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:05:04	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:05:03	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:05:03	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:05:02	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:05:01	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:05:00	
24	東眷護士宿舍 77號-2F 滅火器-東-290	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:07:17	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:07:16	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:07:15	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:07:15	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:07:14	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:07:13	
25	東眷護士宿舍 77號-2F 滅火器-東-291	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:07:22	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:07:20	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:07:19	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:07:19	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:07:18	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:07:17	
26	東眷護士宿舍 78號-1F 滅火器-東-292	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:05:50	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:05:49	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:05:48	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:05:47	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:05:46	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:05:46	
27	東眷護士宿舍 78號-1F 滅火器-東-293	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:06:00	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:05:59	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:05:58	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:05:54	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:05:53	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:05:51	
28	東眷護士宿舍 82號-1F 滅火器-東-281	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:08:29	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:08:28	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:08:27	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:08:26	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:08:26	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:08:25	
29	東眷護士宿舍 82號-1F 滅火器-東-282	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:08:39	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:08:38	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:08:37	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:08:36	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:08:35	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:08:31	
30	東眷護士宿舍 84號-1F 滅火器-東-283	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:08:55	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:08:55	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:08:54	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:08:53	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:08:52	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:08:52	
	東眷護士宿舍	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:09:06	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:09:04	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:09:03	

31	84號-1F 滅火器-東-284	壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:09:03	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:09:02	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:08:56	
32	東眷護士宿舍 86號-1F 滅火器-東-285	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:09:32	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:09:31	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:09:30	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:09:30	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:09:29	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:09:28	
33	東眷護士宿舍 86號-1F 滅火器-東-286	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:09:50	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:09:48	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:09:40	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:09:39	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:09:38	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:09:33	
34	東眷護士宿舍 90號-1F 滅火器-東-271	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:16:01	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:16:01	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:15:59	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:15:59	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:15:58	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:15:57	
35	東眷護士宿舍 90號-1F 滅火器-東-272	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:16:09	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:16:08	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:16:04	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:16:04	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:16:03	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:16:02	
36	東眷護士宿舍 93號-2F 滅火器-東-273	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:19:01	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:19:01	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:19:00	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:18:59	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:18:58	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:18:57	
37	東眷護士宿舍 93號-2F 滅火器-東-274	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:19:06	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:19:05	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:19:04	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:19:03	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:19:02	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:19:02	
38	東眷護士宿舍 94號-1F 滅火器-東-275	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:16:58	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:16:48	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:16:47	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:16:46	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:16:45	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:16:44	
39	東眷護士宿舍 94號-1F 滅火器-東-276	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:17:02	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:17:02	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:17:01	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:17:00	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:17:00	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:16:59	
40	東眷護士宿舍 95號-2F 滅火器-東-277	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:20:04	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:20:04	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:20:03	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:20:02	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:20:01	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:20:01	
41	東眷護士宿舍 95號-2F 滅火器-東-278	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:20:13	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:20:11	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:20:10	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:20:10	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:20:09	

		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:20:05	
42	東眷護士宿舍 96號-1F 滅火器-東-279	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:17:16	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:17:15	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:17:15	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:17:14	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:17:13	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:17:12	
43	東眷護士宿舍 96號-1F 滅火器-東-280	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:17:21	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:17:20	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:17:19	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:17:19	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:17:18	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:17:17	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/28 11:18:46

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/28 20:49:20

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 10:28:32