

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:24:33	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:24:33	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:24:32	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	朱忠正	2022-06-01 10:24:30	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:22:57	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:22:56	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:22:56	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:22:55	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:22:54	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:22:54	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:22:53	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:22:52	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:22:51	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	朱忠正	2022-06-01 10:22:50	
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/06/01 16:24:41

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/01 19:00:23

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 14:38:00

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 02 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:45:33	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:45:32	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:45:31	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	董家圻	2022-06-02 10:45:30	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:45:25	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:45:24	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:45:24	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:45:23	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:45:22	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:45:21	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:45:20	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:45:18	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:45:17	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-06-02 10:45:16	
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/06/02 16:44:33

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/02 19:22:01

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 14:36:57

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 14:07:23	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-03 14:07:21	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 14:07:19	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-06-03 14:07:18	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-03 14:07:13	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 14:07:12	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-03 14:07:10	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	廖學智	2022-06-03 14:07:09	

	450KW發電機	供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 14:07:08	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 14:07:07	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-03 14:07:05	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-03 14:07:04	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-03 14:07:03	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-03 14:07:01	
備註：							
改善措施：							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/06/04 09:52:43

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/04 09:56:16

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 14:36:32

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 04 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 14:12:10	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 14:12:08	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 14:12:07	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-06-04 14:12:06	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 14:12:03	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 14:12:01	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 14:12:00	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 14:11:59	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 14:11:58	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 14:11:57	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 14:11:56	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 14:11:54	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 14:11:54	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-04 14:11:52	
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/06/04 19:53:49

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/04 19:56:48

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 14:36:07

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 05 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:37:51	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:37:50	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:37:48	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-05 10:37:47	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:37:41	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:37:40	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:37:39	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:37:37	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:37:36	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:37:35	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:37:33	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:37:33	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:37:32	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-05 10:37:31	
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承商駐院主任：陳詩經
2022/06/05 12:41:12

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 14:36:05

單位	電力			檢查日期	2022 年 06 月 06 日		
----	----	--	--	------	------------------	--	--

項號	檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 11:12:43	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 11:12:42	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 11:12:40	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	郭國儀	2022-06-06 11:12:38	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 11:12:32	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 11:12:30	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 11:12:29	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 11:12:27	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 11:12:26	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 11:12:25	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 11:12:23	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 11:12:22	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 11:12:21	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	郭國儀	2022-06-06 11:12:19	
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
 2022/06/06 19:06:32

承商駐院主任：謝濟隆
 2022/06/06 19:07:58

承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/09 14:35:20

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 07 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:05:20	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:05:18	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:05:17	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	曾俊豪	2022-06-07 10:05:16	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:05:11	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:05:10	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:05:09	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:05:08	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:05:06	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:05:05	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:05:04	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:05:03	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:05:01	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-06-07 10:04:54	
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
 2022/06/07 13:57:09

承商駐院主任：謝濟隆
 2022/06/07 19:33:46

承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/09 14:34:53

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 08 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 09:01:27	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-08 09:01:25	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 09:01:24	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-06-08 09:01:23	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-08 09:01:15	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 09:01:13	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-08 09:01:12	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	廖學智	2022-06-08 09:01:11	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 09:01:10	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 09:01:09	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-08 09:01:07	

		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-08 09:01:06	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-08 09:01:05	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-08 09:01:03	
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮 2022/06/08 15:48:49 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/08 19:13:59 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/09 14:34:49

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 09 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 09:26:33	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 09:26:31	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 09:26:30	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-06-09 09:26:29	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 09:26:25	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 09:26:24	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 09:26:23	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 09:26:22	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 09:26:21	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 09:26:20	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 09:26:18	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 09:26:18	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 09:26:17	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-09 09:26:15	
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮 2022/06/09 15:31:39 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/09 20:32:48 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/13 12:08:10

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 10 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:29:04	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:29:03	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:29:02	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-10 10:29:00	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:28:55	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:28:54	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:28:53	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:28:51	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:28:50	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:28:49	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:28:48	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:28:47	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:28:46	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-10 10:28:45	
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮 2022/06/10 11:21:45 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/10 19:56:02 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/13 12:08:04

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 11 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:41:01	

1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:41:00	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:40:59	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	27	王德全	2022-06-11 09:40:58	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:40:45	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:40:44	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:40:44	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:40:43	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:40:42	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:40:41	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:40:40	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:40:39	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:40:38	
供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	王德全	2022-06-11 09:40:37			
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/06/13 09:50:43

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/14 09:09:28

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/17 16:58:38

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 12 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 11:00:12	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2022-06-12 11:00:11	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 11:00:10	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.3	董家圻	2022-06-12 11:00:09	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-12 11:00:05	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 11:00:04	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-12 11:00:03	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	董家圻	2022-06-12 11:00:02	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 11:00:02	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 11:00:01	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	董家圻	2022-06-12 11:00:00	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-12 10:59:59	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	董家圻	2022-06-12 10:59:58	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-06-12 10:59:57	
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/06/13 09:40:47

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/14 09:14:56

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/17 16:58:31

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 13 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 14:29:07	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-13 14:29:06	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 14:29:04	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-06-13 14:29:03	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-13 14:28:58	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 14:28:57	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-13 14:28:55	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	廖學智	2022-06-13 14:28:54	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 14:28:52	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 14:28:49	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-13 14:28:48	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-13 14:28:45	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-13 14:28:44	

		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-13 14:28:42	
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/06/13 15:09:11

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/14 09:07:56

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/17 16:58:35

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 14 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:11:06	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:11:04	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:11:03	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-06-14 14:11:02	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:10:59	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:10:58	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:10:57	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:10:56	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:10:55	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:10:54	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:10:51	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:10:50	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:10:49	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-14 14:10:48	
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/06/15 08:51:21

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/15 20:20:12

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/17 16:58:01

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 15 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:23:45	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:23:43	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:23:41	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-15 10:23:39	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:23:33	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:23:32	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:23:31	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:23:30	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:23:29	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:23:27	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:23:25	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:23:24	
		供油部份-供油管<油箱至發電機>是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:23:23	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-15 10:23:21	
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/06/15 16:25:24

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/15 19:58:48

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/17 16:58:19

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 16 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 10:18:41	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	王德全	2022-06-16 10:18:40	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 10:18:39	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	27	王德全	2022-06-16 10:18:38	

1	地下連通道 B1F 450KW發電機	主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-16 10:18:35	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 10:18:34	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-16 10:18:28	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	王德全	2022-06-16 10:18:27	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 10:18:27	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 10:18:26	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	王德全	2022-06-16 10:18:25	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-16 10:18:24	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	王德全	2022-06-16 10:18:23	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	王德全	2022-06-16 10:18:22	
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
 2022/06/16 17:21:42

承商駐院主任：謝濟隆
 2022/06/16 19:41:45

承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/17 16:57:47

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 17 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:32:23	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:32:21	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:32:20	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	曾俊豪	2022-06-17 09:32:18	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:32:07	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:32:05	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:32:04	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:32:03	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:32:01	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:32:00	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:32:00	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:31:58	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:31:56	
供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-06-17 09:31:55			
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
 2022/06/17 17:26:02

承商駐院主任：謝濟隆
 2022/06/17 19:23:36

承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/22 16:23:51

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 18 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 14:29:07	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-18 14:29:04	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 14:29:03	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-06-18 14:29:01	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-18 14:28:51	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 14:28:50	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-18 14:28:49	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	廖學智	2022-06-18 14:28:48	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 14:28:47	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 14:28:46	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-18 14:28:45	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-18 14:28:43	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-18 14:28:42	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-18 14:28:40	

備註:

改善措施:

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承包商工程師：李中榮
2022/06/20 09:38:27

承包商駐院主任：謝濟隆
2022/06/20 20:26:36

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/22 16:23:38

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 19 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 14:31:32	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 14:31:29	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 14:31:29	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-06-19 14:31:27	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 14:31:20	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 14:31:19	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 14:31:19	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 14:31:18	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 14:31:17	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 14:31:15	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 14:31:15	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 14:31:14	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 14:31:13	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-19 14:31:11	

備註:

改善措施:

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承包商工程師：李中榮
2022/06/20 09:34:49

承包商駐院主任：謝濟隆
2022/06/20 20:28:14

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/22 16:23:30

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 20 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:52:54	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:52:53	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:52:52	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-20 09:52:50	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:52:46	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:52:43	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:52:42	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:52:40	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:52:39	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:52:37	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:52:19	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:52:17	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:52:17	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-20 09:52:15	

備註:

改善措施:

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承包商工程師：李中榮
2022/06/20 12:07:56

承包商駐院主任：謝濟隆
2022/06/20 20:24:21

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/22 16:23:46

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 21 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:26:27	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:26:25	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:26:24	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	朱忠正	2022-06-21 10:26:23	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:26:19	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:26:17	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:26:16	

1	地下連通道 B1F 450KW發電機	供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:26:15	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:26:13	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:26:12	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:26:11	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:26:11	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:26:10	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	朱忠正	2022-06-21 10:26:08	
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/06/21 16:54:01

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/21 19:51:04

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/22 16:23:19

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 22 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 11:09:31	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2022-06-22 11:09:30	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 11:09:29	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	董家圻	2022-06-22 11:09:28	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-22 11:09:26	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 11:09:25	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-22 11:09:24	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	董家圻	2022-06-22 11:09:24	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 11:09:23	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 11:09:22	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	董家圻	2022-06-22 11:09:21	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-22 11:09:20	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	董家圻	2022-06-22 11:09:19	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-06-22 11:09:18	
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/06/23 09:09:32

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/23 20:03:26

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 12:42:12

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 23 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 15:11:21	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-23 15:11:20	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 15:11:18	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-06-23 15:11:17	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-23 15:11:14	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 15:11:13	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-23 15:11:12	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	廖學智	2022-06-23 15:11:11	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 15:11:10	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 15:11:09	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-23 15:11:08	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-23 15:11:07	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-23 15:11:06	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-23 15:11:05	
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/06/24 09:27:06

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/24 09:30:10

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 12:42:23

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 24 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:28:04	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:28:02	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:28:01	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-06-24 14:28:00	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:27:53	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:27:52	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:27:51	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:27:50	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:27:49	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:27:47	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:27:47	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:27:46	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:27:45	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-24 14:27:42	
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
 2022/06/24 20:35:45
 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/06/24 20:39:06
 承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/30 11:17:37

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 25 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 08:42:08	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 08:42:06	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 08:42:05	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-25 08:42:03	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 08:41:57	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 08:41:54	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 08:41:53	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 08:41:52	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 08:41:51	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 08:41:49	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 08:41:46	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 08:41:45	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 08:41:44	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-25 08:41:42	
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
 2022/06/25 17:32:40
 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/06/25 17:35:20
 承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/30 11:17:32

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 26 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:27:38	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:27:37	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:27:36	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	郭國儀	2022-06-26 10:27:34	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:27:28	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:27:26	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:27:25	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:27:23	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:27:22	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:27:21	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:27:19	

		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:27:18	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:27:17	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	郭國儀	2022-06-26 10:27:14	
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/06/27 09:18:10

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/27 20:10:44

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 10:33:43

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 27 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:28:18	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:28:15	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:28:14	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	曾俊豪	2022-06-27 09:28:13	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:28:09	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:28:07	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:28:06	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:28:05	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:28:04	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:28:02	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:28:02	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:28:00	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:27:58	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-06-27 09:27:57	
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/06/27 16:41:45

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/27 19:47:40

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 11:15:59

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 28 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:29:39	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:29:36	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:29:35	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-06-28 14:29:33	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:29:29	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:29:28	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:29:27	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:29:26	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:29:25	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:29:24	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:29:23	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:29:22	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:29:21	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-28 14:29:19	
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/06/28 20:54:31

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/28 20:59:53

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 10:28:20

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 29 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 14:49:03	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 14:49:01	

1	地下連通道 B1F 450KW發電機	主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 14:49:01	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-06-29 14:48:59	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 14:48:56	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 14:48:56	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 14:48:55	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 14:48:54	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 14:48:53	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 14:48:52	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 14:48:51	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 14:48:50	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 14:48:49	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-29 14:48:47	
備註：							
改善措施：							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/30 15:55:12 2022/06/30 19:19:48

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 30 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:50:34	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:50:32	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:50:31	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-30 08:50:29	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:50:17	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:50:16	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:50:14	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:50:13	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:50:11	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:50:10	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:50:08	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:50:07	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:50:05	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-30 08:49:59	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/30 15:54:51 2022/06/30 19:20:58