

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 01 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-05-01 16:08:24	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	王德全	2022-05-01 16:08:23	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-01 16:08:22	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	27	王德全	2022-05-01 16:08:21	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-01 16:07:54	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-01 16:07:53	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-01 16:07:52	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	王德全	2022-05-01 16:07:51	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-01 16:07:50	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-01 16:07:49	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	王德全	2022-05-01 16:07:48	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-01 16:07:47	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	王德全	2022-05-01 16:07:46	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	王德全	2022-05-01 16:07:45	
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

 承商工程師：李中榮
2022/05/04 11:40:17

 承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/04 13:11:29

 承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 16:31:28

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 02 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 13:47:44	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 13:47:43	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 13:47:42	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	朱忠正	2022-05-02 13:47:40	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 13:47:33	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 13:47:32	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 13:47:30	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 13:47:29	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 13:47:28	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 13:47:25	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 13:47:24	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 13:47:23	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 13:47:22	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	朱忠正	2022-05-02 13:47:21	
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

 承商工程師：李中榮
2022/05/04 11:38:51

 承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/04 13:19:13

 承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 16:31:25

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-05-03 11:24:11	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2022-05-03 11:24:10	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-03 11:24:09	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	董家圻	2022-05-03 11:24:08	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-03 11:23:52	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-03 11:23:52	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-03 11:23:51	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	董家圻	2022-05-03 11:23:50	

	450KW發電機	供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-03 11:23:50	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-03 11:23:49	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	董家圻	2022-05-03 11:23:48	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-03 11:23:47	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	董家圻	2022-05-03 11:23:47	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-05-03 11:23:45	
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮 2022/05/04 11:37:32 承商駐院主任：謝濟隆 2022/05/04 13:25:23 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/09 16:31:19

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 04 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-05-04 15:16:37	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-05-04 15:16:35	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-04 15:16:34	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-05-04 15:16:32	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-04 15:16:27	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-04 15:16:25	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-04 15:16:24	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	廖學智	2022-05-04 15:16:22	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-04 15:16:21	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-04 15:16:20	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	廖學智	2022-05-04 15:16:18	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-04 15:16:16	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-05-04 15:16:15	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	91	廖學智	2022-05-04 15:16:14	
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮 2022/05/06 16:34:42 承商駐院主任：謝濟隆 2022/05/06 19:45:32 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/09 16:31:13

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 05 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:25:46	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:25:43	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:25:42	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-05-05 14:25:41	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:25:36	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:25:34	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:25:33	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:25:32	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:25:31	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:25:30	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:25:29	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:25:28	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:25:27	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	95	辛祖元	2022-05-05 14:25:25	
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮 2022/05/06 16:33:35 承商駐院主任：謝濟隆 2022/05/06 19:48:16 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/09 16:31:05

單位	電力			檢查日期	2022 年 05 月 06 日		
----	----	--	--	------	------------------	--	--

項號	檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-05-06 15:05:07	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	王德全	2022-05-06 15:05:06	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-06 15:05:04	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	27.3	王德全	2022-05-06 15:05:03	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-06 15:04:53	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-06 15:04:52	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-06 15:04:51	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	王德全	2022-05-06 15:04:50	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-06 15:04:49	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-06 15:04:49	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	王德全	2022-05-06 15:04:48	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-06 15:04:47	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	王德全	2022-05-06 15:04:46	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	王德全	2022-05-06 15:04:45	
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
 2022/05/06 16:32:24
 承商駐院主任：謝濟隆
 2022/05/06 19:50:19
 承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/09 16:14:09

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 07 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 10:47:18	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 10:47:17	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 10:47:16	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	郭國儀	2022-05-07 10:47:14	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 10:47:07	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 10:47:06	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 10:47:04	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 10:47:02	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 10:47:01	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 10:46:59	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 10:46:58	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 10:46:57	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 10:46:55	
供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	郭國儀	2022-05-07 10:46:54			
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
 2022/05/10 08:58:10
 承商駐院主任：謝濟隆
 2022/05/10 19:31:52
 承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/09 16:14:33

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 08 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:10:39	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:10:36	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:10:35	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	曾俊豪	2022-05-08 09:10:33	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:10:25	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:10:24	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:10:23	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:10:22	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:10:21	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:10:19	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:10:18	

		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:10:17	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:10:16	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-05-08 09:10:14	
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮 2022/05/10 08:56:54 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/10 19:30:10 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/09 16:14:27

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 09 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:04:19	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:04:16	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:04:15	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-05-09 14:04:13	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:04:09	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:04:08	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:04:07	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:04:06	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:04:04	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:04:03	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:04:02	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:04:01	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:04:00	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-05-09 14:03:59	
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮 2022/05/10 08:52:40 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/10 19:21:51 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/09 16:14:18

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 10 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:23:00	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:22:58	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:22:57	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-05-10 14:22:56	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:22:52	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:22:51	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:22:50	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:22:50	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:22:49	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:22:48	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:22:47	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:22:45	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:22:44	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-05-10 14:22:43	
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮 2022/05/10 17:15:50 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/10 19:41:29 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/09 16:14:40

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 11 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:49:19	

1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:49:18	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:49:17	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	27	王德全	2022-05-11 10:49:16	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:49:04	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:49:02	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:49:01	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:48:59	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:48:58	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:48:57	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:48:56	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:48:55	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:48:55	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	王德全	2022-05-11 10:48:53	
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
 2022/05/12 13:02:26
 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/05/12 19:41:35
 承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/09 16:14:49

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 12 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:31:17	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:31:14	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:31:13	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	朱忠正	2022-05-12 10:31:11	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:29:43	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:29:42	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:29:42	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:29:39	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:29:39	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:29:38	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:29:37	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:29:37	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:29:36	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	92	朱忠正	2022-05-12 10:29:34	
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
 2022/05/12 17:06:36
 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/05/12 19:47:13
 承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/09 16:15:10

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 13 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:45:59	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:45:58	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:45:57	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	董家圻	2022-05-13 10:45:56	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:45:49	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:45:48	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:45:48	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:45:47	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:45:46	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:45:45	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:45:44	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:45:44	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:45:43	

		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-05-13 10:45:42	
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/05/16 11:32:39

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/16 20:36:13

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 16:05:45

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 14 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-05-14 13:51:35	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-05-14 13:51:33	
		主控盤部份-充電機是否正常工作	目視	正常	廖學智	2022-05-14 13:51:32	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-05-14 13:51:30	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-14 13:51:26	
		主控盤部份-各指示燈是否正常工作	目視	正常	廖學智	2022-05-14 13:51:25	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-14 13:51:24	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	廖學智	2022-05-14 13:51:23	
		供水部份-散熱水箱是否正常工作	目視	正常	廖學智	2022-05-14 13:51:22	
		供油部份-充電機是否正常工作	目視	正常	廖學智	2022-05-14 13:51:21	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	廖學智	2022-05-14 13:51:20	
		供油部份-油泵開關是否正常工作置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-14 13:51:20	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-05-14 13:51:19	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-05-14 13:51:17	

備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/05/16 11:24:50

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/16 20:48:36

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 16:05:51

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 15 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 15:01:12	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 15:01:10	
		主控盤部份-充電機是否正常工作	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 15:01:08	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-05-15 15:01:07	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 15:01:03	
		主控盤部份-各指示燈是否正常工作	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 15:01:02	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 15:01:00	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 15:00:59	
		供水部份-散熱水箱是否正常工作	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 15:00:58	
		供油部份-充電機是否正常工作	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 15:00:56	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 15:00:56	
		供油部份-油泵開關是否正常工作置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 15:00:54	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 15:00:54	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-05-15 15:00:52	

備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/05/16 10:06:16

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/16 21:07:08

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 16:05:55

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 16 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 09:08:18	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 09:08:17	
		主控盤部份-充電機是否正常工作	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 09:08:15	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-05-16 09:08:13	

1	地下連通道 B1F 450KW發電機	主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 09:08:01	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 09:08:00	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 09:07:58	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 09:07:56	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 09:07:55	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 09:07:53	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 09:07:52	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 09:07:51	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 09:07:50	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-05-16 09:07:47	
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/05/16 13:40:02

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/16 20:20:07

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 16:05:41

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 17 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 14:12:29	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 14:12:28	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 14:12:26	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	郭國儀	2022-05-17 14:12:24	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 14:12:17	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 14:12:15	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 14:12:13	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 14:12:11	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 14:12:09	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 14:12:07	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 14:12:05	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 14:12:03	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 14:12:02	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	郭國儀	2022-05-17 14:12:00	
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/05/17 17:18:31

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/17 19:35:49

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 16:00:13

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 18 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:09:53	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:09:50	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:09:49	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	曾俊豪	2022-05-18 09:09:48	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:09:43	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:09:42	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:09:41	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:09:40	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:09:39	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:09:37	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:09:36	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:09:35	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:09:34	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-05-18 09:09:32	

備註:

改善措施:

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承包商工程師：李中榮
2022/05/18 11:39:58

承包商駐院主任：謝濱隆
2022/05/18 20:20:43

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 15:42:52

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 19 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:12:10	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:12:06	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:12:05	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-05-19 14:11:59	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:11:55	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:11:54	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:11:53	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:11:53	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:11:52	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:11:51	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:11:50	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:11:49	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:11:48	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-05-19 14:11:47	

備註:

改善措施:

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承包商工程師：李中榮
2022/05/19 16:07:06

承包商駐院主任：謝濱隆
2022/05/19 19:58:16

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 15:40:00

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 20 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 14:18:01	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 14:17:58	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 14:17:56	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-05-20 14:17:55	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 14:17:51	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 14:17:50	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 14:17:49	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 14:17:48	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 14:17:47	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 14:17:46	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 14:17:45	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 14:17:44	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 14:17:43	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-05-20 14:17:41	

備註:

改善措施:

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承包商工程師：李中榮
2022/05/20 16:54:49

承包商駐院主任：謝濱隆
2022/05/20 19:26:04

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 15:12:42

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 21 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 10:27:19	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 10:27:18	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 10:27:13	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-05-21 10:27:12	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 10:27:06	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 10:26:47	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 10:26:46	

1	地下連通道 B1F 450KW發電機	供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 10:26:45	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 10:26:43	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 10:26:42	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 10:26:41	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 10:26:40	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 10:26:39	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-05-21 10:26:38	
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮 2022/05/21 11:53:37
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/21 15:29:44
 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/09 15:10:18

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 22 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 10:05:44	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 10:05:43	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 10:05:41	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	朱忠正	2022-05-22 10:05:39	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 10:04:37	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 10:04:37	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 10:04:36	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 10:04:35	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 10:04:35	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 10:04:34	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 10:04:33	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 10:04:32	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 10:04:31	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	朱忠正	2022-05-22 10:04:30	
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮 2022/05/24 15:54:41
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/24 19:50:12
 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/09 15:10:13

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 23 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:33:00	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:32:59	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:32:58	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	董家圻	2022-05-23 10:32:57	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:32:54	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:32:53	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:32:52	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:32:51	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:32:51	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:32:50	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:32:49	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:32:48	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:32:48	
供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-05-23 10:32:37			
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮 2022/05/24 15:51:56
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/24 19:53:44
 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/09 15:09:09

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 24 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-05-24 13:56:34	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-05-24 13:56:33	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-24 13:56:32	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-05-24 13:56:30	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-24 13:56:26	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-24 13:56:25	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-24 13:56:24	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	廖學智	2022-05-24 13:56:23	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-24 13:56:22	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-24 13:56:20	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	廖學智	2022-05-24 13:56:19	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-24 13:56:18	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-05-24 13:56:17	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-05-24 13:56:15	
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/05/24 15:50:28

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/24 19:55:44

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 15:08:55

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 25 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 14:00:47	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 14:00:45	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 14:00:44	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-05-25 14:00:42	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 14:00:39	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 14:00:37	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 14:00:36	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 14:00:35	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 14:00:34	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 14:00:33	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 14:00:32	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 14:00:31	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 14:00:31	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-05-25 14:00:29	
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/05/26 14:17:46

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/26 19:38:48

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 14:49:04

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 26 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:43:39	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:42:14	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:42:12	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-05-26 08:42:10	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:42:03	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:42:02	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:42:00	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:41:59	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:41:58	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:41:56	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:41:55	

		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:41:54	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:41:53	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-05-26 08:41:51	
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/05/26 14:16:42

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/26 19:39:45

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 14:48:41

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 27 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 10:57:05	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 10:57:03	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 10:57:02	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	郭國儀	2022-05-27 10:57:00	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 10:56:54	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 10:56:52	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 10:56:51	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 10:56:50	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 10:56:48	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 10:56:47	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 10:56:45	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 10:56:44	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 10:56:42	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	郭國儀	2022-05-27 10:56:41	
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/05/30 14:34:41

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/30 14:36:55

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 14:47:23

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 28 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:21:51	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:21:49	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:21:48	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	曾俊豪	2022-05-28 09:21:47	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:21:40	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:21:39	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:21:38	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:21:37	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:21:37	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:21:36	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:21:35	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:21:34	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:21:33	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-05-28 09:21:32	
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/05/30 14:32:52

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/30 14:37:59

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 14:46:59

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 29 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:13:35	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:13:34	

1	地下連通道 B1F 450KW發電機	主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:13:33	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-05-29 14:13:30	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:11:52	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:11:51	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:11:51	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:11:50	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:11:49	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:11:48	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:11:47	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:11:46	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:11:44	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-05-29 14:11:43	
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/05/30 13:49:13

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/30 14:40:22

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 14:46:32

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 30 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 14:09:26	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 14:09:24	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 14:09:23	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-05-30 14:09:22	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 14:09:18	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 14:09:17	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 14:09:16	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 14:09:14	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 14:09:13	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 14:09:12	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 14:09:11	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 14:09:11	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 14:09:10	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-05-30 14:09:08	
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/05/30 17:23:25

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/30 18:56:34

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 14:42:28

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 31 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正確	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:28:36	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:28:34	
		主控盤部份-充電機是否正確	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:28:33	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-05-31 10:28:32	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:28:27	
		主控盤部份-各指示燈是否正確	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:28:25	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:28:24	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:28:23	
		供水部份-散熱水箱是否正確	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:28:22	
		供油部份-充電機是否正確	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:28:21	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:28:20	
		供油部份-油泵開關是否正確置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:28:19	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:28:15	

	供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-05-31 10:28:14	
備註:						
改善措施:						

承商工程師：李中榮
 2022/05/31 13:41:05
 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/05/31 13:43:20
 承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/09 14:42:19