

技警宿舍滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	技警宿舍1F 滅火器-技-01-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:52:01	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:51:59	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:51:59	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:51:58	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:51:57	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:51:56	
2	技警宿舍1F 滅火器-技-01-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:12:18	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:12:17	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:12:16	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:12:15	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:12:14	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:12:13	
3	技警宿舍1F 滅火器-技-01-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:06:34	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:06:33	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:06:32	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:06:30	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:06:29	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:06:28	
4	技警宿舍1F 滅火器-技-01-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:07:30	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:07:29	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:07:28	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:07:27	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:07:26	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:07:25	
5	技警宿舍1F 滅火器-技-01-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:08:28	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:08:27	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:08:26	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:08:25	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:08:24	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:08:22	
6	技警宿舍1F 滅火器-技-01-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:08:47	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:08:46	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:08:44	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:08:43	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:08:42	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:08:41	
7	技警宿舍1F 滅火器-技-01-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:11:06	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:11:04	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:11:03	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:11:02	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:11:01	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:11:00	
8	技警宿舍1F 滅火器-技-01-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:14:07	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:14:06	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:14:05	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:14:03	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:14:02	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:14:01	
9	技警宿舍1F 滅火器-技-01-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:06:58	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:06:57	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:06:55	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:06:54	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:06:53	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:06:52	
10	技警宿舍1F 滅火器-技-01-	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:09:41	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:09:40	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:09:38	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:09:37	

	10	插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:09:36	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:09:35	
11	技警宿舍1F 滅火器-技-01-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:18:55	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:18:54	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:18:53	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:18:52	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:18:51	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:18:50	
12	技警宿舍2F 滅火器-技-02-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:04:34	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:04:32	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:04:31	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:04:30	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:04:29	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:04:28	
13	技警宿舍2F 滅火器-技-02-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:02:56	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:02:55	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:02:54	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:02:53	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:02:52	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:02:51	
14	技警宿舍2F 滅火器-技-02-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:02:36	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:02:35	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:02:34	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:02:33	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:02:32	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:02:31	
15	技警宿舍2F 滅火器-技-02-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:03:58	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:03:56	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:03:55	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:03:54	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:03:54	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:03:53	
16	技警宿舍2F 滅火器-技-02-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:04:15	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:04:14	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:04:13	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:04:12	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:04:11	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:04:10	
17	技警宿舍3F 滅火器-技-03-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:01:09	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:01:07	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:01:06	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:01:05	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:01:04	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:01:04	
18	技警宿舍3F 滅火器-技-03-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:00:00	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:59:59	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:59:58	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:59:57	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:59:56	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:59:55	
19	技警宿舍3F 滅火器-技-03-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:02:01	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:01:59	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:01:58	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:01:57	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:01:54	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:01:52	
20	技警宿舍3F 滅火器-技-03-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:00:47	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:00:45	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:00:43	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:00:42	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:00:41	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:00:40	

21	技警宿舍3F 滅火器-技-03-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:59:41	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:59:40	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:59:39	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:59:38	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:59:36	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:59:35	
22	技警宿舍4F 滅火器-技-04-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:56:39	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:56:38	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:56:37	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:56:36	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:56:35	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:56:33	
23	技警宿舍4F 滅火器-技-04-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:57:55	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:57:53	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:57:52	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:57:51	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:57:50	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:57:49	
24	技警宿舍4F 滅火器-技-04-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:56:17	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:56:15	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:56:14	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:56:14	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:56:06	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:56:05	
25	技警宿舍4F 滅火器-技-04-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:57:31	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:57:29	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:57:28	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:57:27	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:57:26	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:57:25	
26	技警宿舍4F 滅火器-技-04-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:58:47	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:58:46	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:58:45	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:58:44	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:58:43	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:58:42	
27	技警宿舍5F 滅火器-技-05-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:55:35	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:55:34	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:55:33	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:55:32	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:55:31	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:55:30	
28	技警宿舍5F 滅火器-技-05-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:54:44	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:54:42	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:54:41	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:54:40	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:54:39	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:54:38	
29	技警宿舍5F 滅火器-技-05-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:54:24	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:54:22	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:54:21	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:54:20	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:54:19	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 13:54:18	
30	技警宿舍B1F 滅火器-技-B1-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:16:27	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:16:25	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:16:24	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:16:23	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:16:21	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:16:20	
	技警宿舍B1F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:15:48	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:15:47	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:15:46	

31	滅火器-技-B1-02	壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:15:44	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:15:43	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:15:41	
32	技警宿舍B1F 滅火器-技-B1-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:16:07	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:16:05	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:16:04	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:16:03	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:16:02	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:16:01	
		備註:					
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/24 12:26:56

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/24 20:17:37

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 11:33:33