

托兒所大樓避難方向燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	托兒所大樓1F	蓄電池	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:43:00	
	避難方向燈-D-01-01	光源	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:43:00	
		外型	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:42:59	
2	托兒所大樓1F	蓄電池	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:43:02	
	避難方向燈-D-01-02	光源	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:43:02	
		外型	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:43:01	
3	托兒所大樓1F	蓄電池	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:43:04	
	避難方向燈-D-01-03	光源	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:43:04	
		外型	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:43:03	
4	托兒所大樓2F	蓄電池	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:41:26	
	避難方向燈-D-02-01	光源	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:41:25	
		外型	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:41:24	
5	托兒所大樓2F	蓄電池	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:41:28	
	避難方向燈-D-02-02	光源	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:41:27	
		外型	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:41:26	
6	托兒所大樓3F	蓄電池	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:39:05	
	避難方向燈-D-03-01	光源	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:39:04	
		外型	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:39:03	
7	托兒所大樓3F	蓄電池	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:39:07	
	避難方向燈-D-03-02	光源	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:39:06	
		外型	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:39:05	
8	托兒所大樓3F	蓄電池	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:39:09	
	避難方向燈-D-03-03	光源	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:39:08	
		外型	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:39:08	
9	托兒所大樓4F	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:39:51	
	避難方向燈-D-04-01	光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:39:50	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:39:49	
10	托兒所大樓4F	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:39:53	
	避難方向燈-D-04-02	光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:39:53	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:39:52	
11	托兒所大樓4F	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:39:55	
	避難方向燈-D-04-03	光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:39:55	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:39:54	
12	托兒所大樓5F	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:37:37	
	避難方向燈-D-05-01	光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:37:36	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:37:35	
13	托兒所大樓5F	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:37:39	
	避難方向燈-D-05-02	光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:37:38	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:37:37	
14	托兒所大樓5F	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:37:41	
	避難方向燈-D-05-03	光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:37:40	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:37:40	
15	托兒所大樓B1F	蓄電池	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:45:48	
	避難方向燈-D-B1-01	光源	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:45:47	
		外型	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:45:46	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/24 12:45:12

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/24 20:31:05

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 11:26:14