

重粒子火警自動警報設備(月)檢查

| 單位 | 消防 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 | | |
|----|-------------------------|------------------|------|------|-------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 重粒子癌症治療中心1F R型受信總機 | 電池電壓(23.5-27.0V) | 目視 | 26 | 王德全 | 2022-06-02 15:11:42 | |
| | | 開關定位 | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-02 15:11:37 | |
| | | 燈號顯示 | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-02 15:11:36 | |
| 2 | 重粒子癌症治療中心4F L03-113 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 14:53:50 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 14:53:44 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 14:53:43 | |
| 3 | 重粒子癌症治療中心4F L03-114 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 14:40:14 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 14:40:10 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 14:40:10 | |
| 4 | 重粒子癌症治療中心4F L03-115 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 14:41:10 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 14:41:06 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 14:41:05 | |
| 5 | 重粒子癌症治療中心3F L03-108 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 14:25:02 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 14:24:59 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 14:24:58 | |
| 6 | 重粒子癌症治療中心3F L03-109 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 14:31:53 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 14:31:51 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 14:31:50 | |
| 7 | 重粒子癌症治療中心3F L03-110 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 14:21:41 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 14:21:40 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 14:21:39 | |
| 8 | 重粒子癌症治療中心3F L03-111 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 14:16:29 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 14:16:27 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 14:16:27 | |
| 9 | 重粒子癌症治療中心3F L03-112 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 14:14:17 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 14:14:13 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 14:14:12 | |
| 10 | 重粒子癌症治療中心2F L02-121 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 10:42:53 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 10:42:49 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 10:42:48 | |
| 11 | 重粒子癌症治療中心2F L02-122 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 10:37:47 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 10:37:45 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 10:37:44 | |
| 12 | 重粒子癌症治療中心2F L02-123 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 10:25:43 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 10:25:37 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 10:25:36 | |
| 13 | 重粒子癌症治療中心2F L02-124 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 10:29:43 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 10:29:41 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 10:29:41 | |
| 14 | 重粒子癌症治療中心2F L02-125 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 10:21:21 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 10:21:19 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 10:21:19 | |
| 15 | 重粒子癌症治療中心1F L02-117 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 09:24:00 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 09:23:56 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 09:23:55 | |
| 16 | 重粒子癌症治療中心1F L02-118 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 09:19:59 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 09:19:57 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 09:19:56 | |
| 17 | 重粒子癌症治療中心1F L02-119 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 09:10:51 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 09:10:40 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 09:10:40 | |
| 18 | 重粒子癌症治療中心1F L02-120 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 09:28:22 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 09:28:17 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 09:28:16 | |
| 19 | 重粒子癌症治療中心B1F L01-076 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 09:37:50 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 09:37:42 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 09:37:41 | |
| | 重粒子癌症治療中心 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 09:42:19 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|----------|----|----|-----|---------------------|--|
| 20 | 療中心B1F L01-077 | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 09:42:18 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 09:42:17 | |
| 21 | 重粒子癌症治 療中心B1F L01-078 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 09:55:27 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 09:55:24 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 09:55:23 | |
| 22 | 重粒子癌症治 療中心B1F L01-079 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 09:43:43 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 09:43:41 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 09:43:41 | |
| 23 | 重粒子癌症治 療中心B1F L01-080 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 09:49:46 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 09:49:43 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-24 09:49:42 | |
| 24 | 重粒子癌症治 療中心B1F L01-081 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 郭忠裕 | 2022-06-26 08:44:25 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 郭忠裕 | 2022-06-26 08:44:24 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 郭忠裕 | 2022-06-26 08:44:22 | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/27 13:00:12

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/27 19:51:55

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 11:52:03