

135戶職務官舍滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	135戶職務官舍10F滅火器-職-10F-A1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王德全	2022-05-25 09:29:10	
		保持裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 09:29:09	
		皮管	目視	正常	王德全	2022-05-25 09:29:08	
		壓把	目視	正常	王德全	2022-05-25 09:29:07	
		插梢	目視	正常	王德全	2022-05-25 09:29:06	
		壓力	目視	正常	王德全	2022-05-25 09:29:05	
2	135戶職務官舍10F滅火器-職-10F-A2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王德全	2022-05-25 09:29:21	
		保持裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 09:29:15	
		皮管	目視	正常	王德全	2022-05-25 09:29:14	
		壓把	目視	正常	王德全	2022-05-25 09:29:13	
		插梢	目視	正常	王德全	2022-05-25 09:29:12	
		壓力	目視	正常	王德全	2022-05-25 09:29:11	
3	135戶職務官舍10F滅火器-職-10F-B1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:10:47	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:10:46	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:10:46	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:10:45	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:10:44	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:10:43	
4	135戶職務官舍10F滅火器-職-10F-B2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:10:55	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:10:51	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:10:50	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:10:50	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:10:49	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:10:48	
5	135戶職務官舍10F滅火器-職-10F-C1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:28:52	
		保持裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:28:51	
		皮管	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:28:50	
		壓把	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:28:49	
		插梢	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:28:48	
		壓力	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:28:47	
6	135戶職務官舍10F滅火器-職-10F-C2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:29:31	
		保持裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:28:57	
		皮管	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:28:56	
		壓把	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:28:55	
		插梢	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:28:54	
		壓力	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:28:53	
7	135戶職務官舍11F滅火器-職-11F-A1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志瑜	2022-05-30 15:55:43	
		保持裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-05-30 15:55:42	
		皮管	目視	正常	錢志瑜	2022-05-30 15:55:41	
		壓把	目視	正常	錢志瑜	2022-05-30 15:55:39	
		插梢	目視	正常	錢志瑜	2022-05-30 15:55:38	
		壓力	目視	正常	錢志瑜	2022-05-30 15:55:38	
8	135戶職務官舍11F滅火器-職-11F-A2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志瑜	2022-05-30 15:55:48	
		保持裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-05-30 15:55:46	
		皮管	目視	正常	錢志瑜	2022-05-30 15:55:46	
		壓把	目視	正常	錢志瑜	2022-05-30 15:55:45	
		插梢	目視	正常	錢志瑜	2022-05-30 15:55:44	
		壓力	目視	正常	錢志瑜	2022-05-30 15:55:43	
9	135戶職務官舍11F滅火器-職-11F-B1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:27:31	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:27:30	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:27:29	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:27:29	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:26:20	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:26:19	
10	135戶職務官舍11F滅火器-職-	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:27:53	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:27:35	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:27:34	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:27:33	

	11F-B2	插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:27:33	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:27:32	
11	135戶職務官 舍11F 滅火器-職- 11F-C1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:27:15	
		保持裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:27:14	
		皮管	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:27:13	
		壓把	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:27:12	
		插梢	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:27:11	
		壓力	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:27:10	
12	135戶職務官 舍11F 滅火器-職- 11F-C2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:28:02	
		保持裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:27:20	
		皮管	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:27:19	
		壓把	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:27:18	
		插梢	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:27:17	
		壓力	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:27:16	
13	135戶職務官 舍1F 滅火器-職-1F- A1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:19:40	
		保持裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:19:39	
		皮管	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:19:38	
		壓把	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:19:37	
		插梢	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:19:36	
		壓力	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:19:35	
14	135戶職務官 舍1F 滅火器-職-1F- A2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:19:55	
		保持裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:19:45	
		皮管	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:19:44	
		壓把	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:19:43	
		插梢	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:19:42	
		壓力	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:19:41	
15	135戶職務官 舍1F 滅火器-職-1F- B1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:23:57	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:23:56	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:23:55	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:23:54	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:23:53	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:23:53	
16	135戶職務官 舍1F 滅火器-職-1F- B2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:24:01	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:24:00	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:23:59	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:23:58	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:23:58	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:23:57	
17	135戶職務官 舍1F 滅火器-職-1F- B3	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:24:45	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:24:44	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:24:44	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:24:43	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:24:41	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:24:41	
18	135戶職務官 舍1F 滅火器-職-1F- B4	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:24:49	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:24:48	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:24:48	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:24:47	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:24:46	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:24:46	
19	135戶職務官 舍1F 滅火器-職-1F- B5	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:24:57	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:24:54	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:24:52	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:24:51	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:24:50	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:24:50	
20	135戶職務官 舍1F 滅火器-職-1F- B6	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:25:02	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:25:01	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:25:01	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:25:00	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:24:59	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:24:58	

21	135戶職務官 舍1F 滅火器-職-1F- B7	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:21:46	
		保持裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:21:42	
		皮管	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:21:41	
		壓把	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:21:40	
		插梢	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:21:39	
		壓力	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:21:38	
22	135戶職務官 舍1F 滅火器-職-1F- C1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:03:45	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:03:44	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:03:43	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:03:42	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:03:42	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:03:41	
23	135戶職務官 舍1F 滅火器-職-1F- C2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:03:50	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:03:49	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:03:48	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:03:47	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:03:46	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:03:46	
24	135戶職務官 舍2F 滅火器-職-2F- A1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:18:08	
		保持裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:18:07	
		皮管	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:18:06	
		壓把	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:18:05	
		插梢	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:18:04	
		壓力	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:18:03	
25	135戶職務官 舍2F 滅火器-職-2F- A2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:18:16	
		保持裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:18:13	
		皮管	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:18:12	
		壓把	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:18:11	
		插梢	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:18:10	
		壓力	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:18:09	
26	135戶職務官 舍2F 滅火器-職-2F- B1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:33:04	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:33:03	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:33:02	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:33:01	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:33:01	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:33:00	
27	135戶職務官 舍2F 滅火器-職-2F- B2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:33:21	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:33:08	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:33:07	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:33:06	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:33:05	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:33:04	
28	135戶職務官 舍2F 滅火器-職-2F- C1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:46:25	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:46:24	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:46:24	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:46:23	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:46:22	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:46:21	
29	135戶職務官 舍2F 滅火器-職-2F- C2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:45:35	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:45:27	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:45:26	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:45:25	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:45:24	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:45:24	
30	135戶職務官 舍3F 滅火器-職-3F- A1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:15:58	
		保持裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:15:57	
		皮管	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:15:56	
		壓把	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:15:55	
		插梢	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:15:54	
		壓力	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:15:53	
	135戶職務官 舍3F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:17:10	
		保持裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:16:03	
		皮管	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:16:02	

31	滅火器-職-3F-A2	壓把	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:16:01	
		插梢	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:16:00	
		壓力	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:15:59	
32	135戶職務官 舍3F 滅火器-職-3F-B1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:31:05	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:31:04	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:31:03	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:31:02	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:31:01	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:31:01	
33	135戶職務官 舍3F 滅火器-職-3F-B2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:31:11	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:31:09	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:31:08	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:31:07	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:31:06	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:31:05	
34	135戶職務官 舍3F 滅火器-職-3F-C1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:43:47	
		保持裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:43:46	
		皮管	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:43:45	
		壓把	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:43:44	
		插梢	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:43:43	
		壓力	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:43:42	
35	135戶職務官 舍3F 滅火器-職-3F-C2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:45:55	
		保持裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:43:52	
		皮管	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:43:51	
		壓把	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:43:50	
		插梢	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:43:49	
		壓力	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:43:48	
36	135戶職務官 舍4F 滅火器-職-4F-A1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:14:04	
		保持裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:14:03	
		皮管	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:14:02	
		壓把	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:14:01	
		插梢	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:14:00	
		壓力	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:13:59	
37	135戶職務官 舍4F 滅火器-職-4F-A2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:14:39	
		保持裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:14:09	
		皮管	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:14:08	
		壓把	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:14:07	
		插梢	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:14:06	
		壓力	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:14:05	
38	135戶職務官 舍4F 滅火器-職-4F-B1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:27:05	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:27:05	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:27:04	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:27:03	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:27:02	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:27:02	
39	135戶職務官 舍4F 滅火器-職-4F-B2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:27:11	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:27:09	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:27:09	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:27:08	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:27:07	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:27:06	
40	135戶職務官 舍4F 滅火器-職-4F-C1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:41:08	
		保持裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:41:07	
		皮管	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:41:06	
		壓把	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:41:05	
		插梢	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:41:04	
		壓力	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:41:03	
41	135戶職務官 舍4F 滅火器-職-4F-C2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:41:41	
		保持裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:41:13	
		皮管	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:41:12	
		壓把	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:41:11	
		插梢	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:41:10	

		壓力	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:41:09	
42	135戶職務官 舍5F 滅火器-職-5F-A1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:11:41	
		保持裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:11:40	
		皮管	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:11:39	
		壓把	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:11:38	
		插梢	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:11:37	
		壓力	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:11:36	
43	135戶職務官 舍5F 滅火器-職-5F-A2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:13:00	
		保持裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:11:46	
		皮管	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:11:45	
		壓把	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:11:44	
		插梢	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:11:43	
		壓力	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:11:42	
44	135戶職務官 舍5F 滅火器-職-5F-B1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:24:03	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:24:02	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:24:01	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:24:01	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:24:00	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:23:59	
45	135戶職務官 舍5F 滅火器-職-5F-B2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:24:08	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:24:07	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:24:06	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:24:05	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:24:05	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:24:04	
46	135戶職務官 舍5F 滅火器-職-5F-C1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:39:24	
		保持裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:39:23	
		皮管	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:39:22	
		壓把	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:39:21	
		插梢	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:39:20	
		壓力	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:39:19	
47	135戶職務官 舍5F 滅火器-職-5F-C2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:40:01	
		保持裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:39:29	
		皮管	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:39:28	
		壓把	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:39:27	
		插梢	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:39:26	
		壓力	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:39:25	
48	135戶職務官 舍6F 滅火器-職-6F-A1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:09:44	
		保持裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:09:43	
		皮管	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:09:42	
		壓把	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:09:41	
		插梢	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:09:40	
		壓力	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:09:39	
49	135戶職務官 舍6F 滅火器-職-6F-A2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:10:02	
		保持裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:09:49	
		皮管	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:09:48	
		壓把	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:09:47	
		插梢	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:09:46	
		壓力	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:09:45	
50	135戶職務官 舍6F 滅火器-職-6F-B1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志瑜	2022-05-30 15:57:37	
		保持裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-05-30 15:57:36	
		皮管	目視	正常	錢志瑜	2022-05-30 15:57:36	
		壓把	目視	正常	錢志瑜	2022-05-30 15:57:32	
		插梢	目視	正常	錢志瑜	2022-05-30 15:57:30	
		壓力	目視	正常	錢志瑜	2022-05-30 15:57:27	
51	135戶職務官 舍6F 滅火器-職-6F-B2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志瑜	2022-05-30 15:57:42	
		保持裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-05-30 15:57:41	
		皮管	目視	正常	錢志瑜	2022-05-30 15:57:40	
		壓把	目視	正常	錢志瑜	2022-05-30 15:57:39	
		插梢	目視	正常	錢志瑜	2022-05-30 15:57:38	
		壓力	目視	正常	錢志瑜	2022-05-30 15:57:38	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:37:46	

52	135戶職務官 舍6F 滅火器-職-6F- C1	保持裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:37:45	
		皮管	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:37:44	
		壓把	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:37:43	
		插梢	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:37:42	
		壓力	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:37:41	
53	135戶職務官 舍6F 滅火器-職-6F- C2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:38:22	
		保持裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:37:51	
		皮管	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:37:50	
		壓把	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:37:49	
		插梢	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:37:48	
54	135戶職務官 舍7F 滅火器-職-7F- A1	壓力	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:37:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:07:16	
		保持裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:07:15	
		皮管	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:07:14	
		壓把	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:07:13	
55	135戶職務官 舍7F 滅火器-職-7F- A2	插梢	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:07:12	
		壓力	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:07:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:08:42	
		保持裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:07:21	
		皮管	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:07:20	
56	135戶職務官 舍7F 滅火器-職-7F- B1	壓把	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:07:19	
		插梢	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:07:18	
		壓力	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:07:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:19:16	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:19:15	
57	135戶職務官 舍7F 滅火器-職-7F- B2	皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:19:14	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:19:14	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:19:13	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:19:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:19:21	
58	135戶職務官 舍7F 滅火器-職-7F- C1	保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:19:20	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:19:19	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:19:18	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:19:18	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:19:17	
59	135戶職務官 舍7F 滅火器-職-7F- C2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:34:55	
		保持裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:34:54	
		皮管	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:34:53	
		壓把	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:34:52	
		插梢	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:34:51	
60	135戶職務官 舍8F 滅火器-職-8F- A1	壓力	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:34:50	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:35:30	
		保持裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:35:00	
		皮管	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:34:59	
		壓把	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:34:58	
61	135戶職務官 舍8F 滅火器-職-8F- A2	插梢	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:34:57	
		壓力	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:34:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:05:07	
		保持裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:05:06	
		皮管	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:05:05	
62	135戶職務官 舍8F 滅火器-職-8F-	壓把	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:05:04	
		插梢	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:05:03	
		壓力	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:05:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:05:29	
		保持裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:05:12	
62	135戶職務官 舍8F 滅火器-職-8F-	皮管	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:05:11	
		壓把	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:05:10	
		插梢	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:05:09	
62	135戶職務官 舍8F 滅火器-職-8F-	壓力	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:05:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:17:00	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:16:59	
62	135戶職務官 舍8F 滅火器-職-8F-	皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:16:58	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:16:58	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:16:58	

	B1	插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:16:57	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:16:56	
63	135戶職務官 舍8F 滅火器-職-8F- B2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:17:05	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:17:04	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:17:03	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:17:02	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:17:02	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:17:01	
64	135戶職務官 舍8F 滅火器-職-8F- C1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:32:16	
		保持裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:32:15	
		皮管	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:32:14	
		壓把	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:32:13	
		插梢	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:32:12	
		壓力	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:32:11	
65	135戶職務官 舍8F 滅火器-職-8F- C2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:32:29	
		保持裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:32:21	
		皮管	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:32:20	
		壓把	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:32:19	
		插梢	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:32:18	
		壓力	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:32:17	
66	135戶職務官 舍9F 滅火器-職-9F- A1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王德全	2022-05-25 09:29:59	
		保持裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 09:29:58	
		皮管	目視	正常	王德全	2022-05-25 09:29:57	
		壓把	目視	正常	王德全	2022-05-25 09:29:56	
		插梢	目視	正常	王德全	2022-05-25 09:29:55	
		壓力	目視	正常	王德全	2022-05-25 09:29:54	
67	135戶職務官 舍9F 滅火器-職-9F- A2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王德全	2022-05-25 09:30:12	
		保持裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 09:30:04	
		皮管	目視	正常	王德全	2022-05-25 09:30:03	
		壓把	目視	正常	王德全	2022-05-25 09:30:02	
		插梢	目視	正常	王德全	2022-05-25 09:30:01	
		壓力	目視	正常	王德全	2022-05-25 09:30:00	
68	135戶職務官 舍9F 滅火器-職-9F- B1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:13:55	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:13:54	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:13:53	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:13:52	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:13:51	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:13:51	
69	135戶職務官 舍9F 滅火器-職-9F- B2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:14:00	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:13:59	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:13:58	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:13:57	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:13:56	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:13:55	
70	135戶職務官 舍9F 滅火器-職-9F- C1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:30:54	
		保持裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:30:53	
		皮管	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:30:52	
		壓把	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:30:51	
		插梢	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:30:50	
		壓力	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:30:49	
71	135戶職務官 舍9F 滅火器-職-9F- C2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:31:30	
		保持裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:30:59	
		皮管	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:30:58	
		壓把	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:30:57	
		插梢	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:30:56	
		壓力	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:30:55	
72	135戶職務官 舍B1F 滅火器-職- B1F-A1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:48:45	
		保持裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:48:44	
		皮管	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:48:43	
		壓把	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:48:42	
		插梢	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:48:41	
		壓力	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:48:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:49:13	

73	135戶職務官 舍B1F 滅火器-職- B1F-A2	保持裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:48:50	
		皮管	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:48:49	
		壓把	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:48:48	
		插梢	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:48:47	
		壓力	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:48:46	
74	135戶職務官 舍B1F 滅火器-職- B1F-B1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:36:29	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:36:28	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:36:28	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:36:27	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:36:26	
75	135戶職務官 舍B1F 滅火器-職- B1F-B2	壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:36:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:37:29	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:36:33	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:36:32	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:36:31	
76	135戶職務官 舍B1F 滅火器-職- B1F-B3	插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:36:31	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:36:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:40:40	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:40:20	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:40:19	
77	135戶職務官 舍B1F 滅火器-職- B1F-B6	壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:40:18	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:40:18	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:40:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-05-05 15:08:18	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-05 15:08:17	
78	135戶職務官 舍B1F 滅火器-職- B1F-B7	皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-05-05 15:08:13	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-05-05 15:08:13	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-05-05 15:08:12	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-05-05 15:08:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-05-05 15:08:23	
79	135戶職務官 舍B1F 滅火器-職- B1F-B8	保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-05 15:08:22	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-05-05 15:08:21	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-05-05 15:08:20	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-05-05 15:08:19	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-05-05 15:08:18	
80	135戶職務官 舍B1F 滅火器-職- B1F-B9	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-05-05 15:12:15	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-05 15:08:40	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-05-05 15:08:39	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-05-05 15:08:39	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-05-05 15:08:38	
81	135戶職務官 舍B1F 滅火器-職- B1F-C1	壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-05-05 15:08:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-05-05 15:12:20	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-05 15:12:19	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-05-05 15:12:18	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-05-05 15:12:17	
82	135戶職務官 舍B1F 滅火器-職- B1F-C2	插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-05-05 15:12:17	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-05-05 15:12:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:43:29	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:43:28	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:43:27	
83	135戶職務官 舍台電 滅火器-職-	壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:43:26	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:43:25	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:43:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:43:34	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:43:33	
	135戶職務官 舍台電 滅火器-職-	皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:43:32	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:43:31	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:43:30	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:43:29	
	135戶職務官 舍台電 滅火器-職-	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志瑜	2022-05-30 15:59:15	
		保持裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-05-30 15:59:14	
		皮管	目視	正常	錢志瑜	2022-05-30 15:59:13	
		壓把	目視	正常	錢志瑜	2022-05-30 15:59:13	

	B1F-B4	插梢	目視	正常	錢志瑜	2022-05-30 15:59:12	
		壓力	目視	正常	錢志瑜	2022-05-30 15:59:11	
84	135戶職務官 舍台電 滅火器-職- B1F-B5	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志瑜	2022-05-30 15:59:19	
		保持裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-05-30 15:59:18	
		皮管	目視	正常	錢志瑜	2022-05-30 15:59:18	
		壓把	目視	正常	錢志瑜	2022-05-30 15:59:17	
		插梢	目視	正常	錢志瑜	2022-05-30 15:59:16	
		壓力	目視	正常	錢志瑜	2022-05-30 15:59:16	
85	135戶職務官 舍電梯機房 滅火器-職-RF- A1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王德全	2022-05-25 09:26:16	
		保持裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 09:26:15	
		皮管	目視	正常	王德全	2022-05-25 09:26:13	
		壓把	目視	正常	王德全	2022-05-25 09:26:12	
		插梢	目視	正常	王德全	2022-05-25 09:26:11	
		壓力	目視	正常	王德全	2022-05-25 09:26:10	
86	135戶職務官 舍電梯機房 滅火器-職-RF- A2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王德全	2022-05-25 09:26:25	
		保持裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 09:26:21	
		皮管	目視	正常	王德全	2022-05-25 09:26:20	
		壓把	目視	正常	王德全	2022-05-25 09:26:19	
		插梢	目視	正常	王德全	2022-05-25 09:26:18	
		壓力	目視	正常	王德全	2022-05-25 09:26:17	
87	135戶職務官 舍電梯機房 滅火器-職-RF- B1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:29:24	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:29:23	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:29:22	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:29:22	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:29:21	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:29:20	
88	135戶職務官 舍電梯機房 滅火器-職-RF- B2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:30:00	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:29:28	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:29:27	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:29:26	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:29:26	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:29:25	
89	135戶職務官 舍電梯機房 滅火器-職-RF- C1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:24:52	
		保持裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:24:51	
		皮管	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:24:50	
		壓把	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:24:49	
		插梢	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:24:48	
		壓力	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:24:47	
90	135戶職務官 舍電梯機房 滅火器-職-RF- C2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:26:05	
		保持裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:24:57	
		皮管	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:24:56	
		壓把	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:24:55	
		插梢	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:24:54	
		壓力	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:24:53	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/05/30 17:08:57

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/30 18:57:16

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 16:10:12