

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	99	朱忠正	2022-06-01 09:14:06	
		電流-S	目視	106	朱忠正	2022-06-01 09:14:03	
		電流-R	目視	107	朱忠正	2022-06-01 09:14:00	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-01 09:13:52	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	131	朱忠正	2022-06-01 09:14:26	
		電流-S	目視	163	朱忠正	2022-06-01 09:14:21	
		電流-R	目視	168	朱忠正	2022-06-01 09:14:18	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-01 09:14:11	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	朱忠正	2022-06-01 09:10:10	
		電流-S	目視	0	朱忠正	2022-06-01 09:10:08	
		電流-R	目視	0	朱忠正	2022-06-01 09:10:06	
		設備動作檢查	目視	關	朱忠正	2022-06-01 09:10:03	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	7.5	朱忠正	2022-06-01 09:10:40	
		電流-S	目視	7.3	朱忠正	2022-06-01 09:10:35	
		電流-R	目視	7.1	朱忠正	2022-06-01 09:10:31	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-01 09:10:15	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	2.8	朱忠正	2022-06-01 09:11:04	
		電流-S	目視	3	朱忠正	2022-06-01 09:11:01	
		電流-R	目視	2.8	朱忠正	2022-06-01 09:10:58	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-01 09:10:54	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	120	朱忠正	2022-06-01 09:11:32	
		電流-S	目視	130	朱忠正	2022-06-01 09:11:29	
		電流-R	目視	140	朱忠正	2022-06-01 09:11:26	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-01 09:11:11	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	30	朱忠正	2022-06-01 09:41:21	
		電流-S	目視	65	朱忠正	2022-06-01 09:41:13	
		電流-R	目視	45	朱忠正	2022-06-01 09:40:57	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-01 09:40:49	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-T	目視	1	朱忠正	2022-06-01 09:41:45	
		電流-S	目視	5	朱忠正	2022-06-01 09:41:42	
		電流-R	目視	1	朱忠正	2022-06-01 09:41:40	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-01 09:41:22	
9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-01 09:09:37	
		電流-R	目視	20	朱忠正	2022-06-01 09:09:53	
		電流-S	目視	20	朱忠正	2022-06-01 09:09:56	
		電流-T	目視	20	朱忠正	2022-06-01 09:09:59	
備註:							
改善措施:							

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮
 2022/06/01 16:24:44
 承商駐院主任：謝濟隆
 2022/06/01 19:01:08
 承辦工程司：徐誌輝
 2022/06/02 08:59:22

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 02 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	114	董家圻	2022-06-02 09:48:23	
		電流-S	目視	130	董家圻	2022-06-02 09:48:21	
		電流-R	目視	106	董家圻	2022-06-02 09:48:19	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-02 09:48:13	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	103	董家圻	2022-06-02 09:48:37	
		電流-S	目視	120	董家圻	2022-06-02 09:48:33	
		電流-R	目視	130	董家圻	2022-06-02 09:48:30	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-02 09:48:25	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	董家圻	2022-06-02 09:45:15	
		電流-S	目視	0	董家圻	2022-06-02 09:45:14	
		電流-R	目視	0	董家圻	2022-06-02 09:45:12	
		設備動作檢查	目視	關	董家圻	2022-06-02 09:45:09	
	精神樓1F	電流-T	目視	7	董家圻	2022-06-02 09:45:31	
		電流-S	目視	7	董家圻	2022-06-02 09:45:29	

4	LBS1	電流-R	目視	7	董家圻	2022-06-02 09:45:28	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-02 09:45:18	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	3	董家圻	2022-06-02 09:45:42	
		電流-S	目視	3	董家圻	2022-06-02 09:45:40	
		電流-R	目視	3	董家圻	2022-06-02 09:45:38	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-02 09:45:32	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	150	董家圻	2022-06-02 09:46:18	
		電流-S	目視	110	董家圻	2022-06-02 09:46:14	
		電流-R	目視	180	董家圻	2022-06-02 09:46:12	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-02 09:45:43	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	20	董家圻	2022-06-02 09:57:35	
		電流-S	目視	60	董家圻	2022-06-02 09:57:33	
		電流-R	目視	40	董家圻	2022-06-02 09:57:31	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-02 09:57:13	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-T	目視	10	董家圻	2022-06-02 09:57:51	
		電流-S	目視	10	董家圻	2022-06-02 09:57:48	
		電流-R	目視	5	董家圻	2022-06-02 09:57:45	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-02 09:57:36	
9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-02 09:44:52	
		電流-R	目視	20	董家圻	2022-06-02 09:45:00	
		電流-S	目視	20	董家圻	2022-06-02 09:45:02	
		電流-T	目視	20	董家圻	2022-06-02 09:45:04	
備註:							
改善措施:							

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/02 16:44:37 2022/06/02 19:18:23

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	112	廖學智	2022-06-03 10:12:12	
		電流-S	目視	110	廖學智	2022-06-03 10:12:09	
		電流-R	目視	105	廖學智	2022-06-03 10:12:06	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-03 10:12:02	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	102	廖學智	2022-06-03 10:12:28	
		電流-S	目視	114	廖學智	2022-06-03 10:12:24	
		電流-R	目視	120	廖學智	2022-06-03 10:12:20	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-03 10:12:15	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	廖學智	2022-06-03 10:08:44	
		電流-S	目視	0	廖學智	2022-06-03 10:08:42	
		電流-R	目視	0	廖學智	2022-06-03 10:08:39	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-03 10:08:33	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	4	廖學智	2022-06-03 10:09:02	
		電流-S	目視	4	廖學智	2022-06-03 10:08:59	
		電流-R	目視	4	廖學智	2022-06-03 10:08:57	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-03 10:08:47	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	1	廖學智	2022-06-03 10:09:18	
		電流-S	目視	1	廖學智	2022-06-03 10:09:16	
		電流-R	目視	1	廖學智	2022-06-03 10:09:13	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-03 10:09:10	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	40	廖學智	2022-06-03 10:09:43	
		電流-S	目視	40	廖學智	2022-06-03 10:09:40	
		電流-R	目視	50	廖學智	2022-06-03 10:09:37	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-03 10:09:20	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	22	廖學智	2022-06-03 09:53:32	
		電流-S	目視	82	廖學智	2022-06-03 09:53:29	
		電流-R	目視	60	廖學智	2022-06-03 09:53:26	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-03 09:53:22	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-T	目視	5	廖學智	2022-06-03 09:53:51	
		電流-S	目視	22	廖學智	2022-06-03 09:53:48	
		電流-R	目視	20	廖學智	2022-06-03 09:53:45	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-03 09:53:34	
	精神樓1F	設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-03 10:08:19	
		電流-R	目視	20	廖學智	2022-06-03 10:08:23	

9	LBS233	電流-S	目視	18	廖學智	2022-06-03 10:08:27	
		電流-T	目視	21	廖學智	2022-06-03 10:08:30	
備註:							
改善措施:							

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮 2022/06/04 09:54:05
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/04 09:55:10
 承辦工程司：徐誌輝 2022/06/10 08:50:47

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 04 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	101	辛祖元	2022-06-04 10:14:12	
		電流-S	目視	101	辛祖元	2022-06-04 10:14:08	
		電流-R	目視	106	辛祖元	2022-06-04 10:14:04	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-04 10:13:59	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	102	辛祖元	2022-06-04 10:14:27	
		電流-S	目視	120	辛祖元	2022-06-04 10:14:23	
		電流-R	目視	117	辛祖元	2022-06-04 10:14:19	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-04 10:14:13	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	辛祖元	2022-06-04 10:11:12	
		電流-S	目視	0	辛祖元	2022-06-04 10:11:10	
		電流-R	目視	0	辛祖元	2022-06-04 10:11:08	
		設備動作檢查	目視	關	辛祖元	2022-06-04 10:11:05	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	4	辛祖元	2022-06-04 10:11:25	
		電流-S	目視	4	辛祖元	2022-06-04 10:11:22	
		電流-R	目視	4	辛祖元	2022-06-04 10:11:20	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-04 10:11:14	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	2	辛祖元	2022-06-04 10:11:34	
		電流-S	目視	2	辛祖元	2022-06-04 10:11:32	
		電流-R	目視	2	辛祖元	2022-06-04 10:11:30	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-04 10:11:26	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	70	辛祖元	2022-06-04 10:11:52	
		電流-S	目視	70	辛祖元	2022-06-04 10:11:49	
		電流-R	目視	80	辛祖元	2022-06-04 10:11:47	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-04 10:11:36	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	22	辛祖元	2022-06-04 09:43:13	
		電流-S	目視	67	辛祖元	2022-06-04 09:43:09	
		電流-R	目視	48	辛祖元	2022-06-04 09:43:05	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-04 09:42:54	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-T	目視	10	辛祖元	2022-06-04 09:43:28	
		電流-S	目視	10	辛祖元	2022-06-04 09:43:25	
		電流-R	目視	10	辛祖元	2022-06-04 09:43:23	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-04 09:43:16	
9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-04 10:10:52	
		電流-R	目視	13	辛祖元	2022-06-04 10:10:58	
		電流-S	目視	12	辛祖元	2022-06-04 10:11:01	
		電流-T	目視	12	辛祖元	2022-06-04 10:11:03	
備註:							
改善措施:							

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮 2022/06/04 19:55:04
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/04 19:55:58
 承辦工程司：徐誌輝 2022/06/10 08:51:53

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 05 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	102	陳志洋	2022-06-05 09:32:45	
		電流-S	目視	104	陳志洋	2022-06-05 09:32:40	
		電流-R	目視	111	陳志洋	2022-06-05 09:32:35	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-05 09:32:30	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	105	陳志洋	2022-06-05 09:33:15	
		電流-S	目視	112	陳志洋	2022-06-05 09:33:10	
		電流-R	目視	113	陳志洋	2022-06-05 09:33:06	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-05 09:32:46	
		電流-T	目視	0	陳志洋	2022-06-05 09:36:19	

3	精神樓1F LBS131	電流-S	目視	0	陳志洋	2022-06-05 09:36:15	
		電流-R	目視	0	陳志洋	2022-06-05 09:36:09	
		設備動作檢查	目視	關	陳志洋	2022-06-05 09:35:58	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	4	陳志洋	2022-06-05 09:36:37	
		電流-S	目視	4	陳志洋	2022-06-05 09:36:33	
		電流-R	目視	4	陳志洋	2022-06-05 09:36:29	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-05 09:36:22	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	1	陳志洋	2022-06-05 09:36:49	
		電流-S	目視	1	陳志洋	2022-06-05 09:36:46	
		電流-R	目視	1	陳志洋	2022-06-05 09:36:44	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-05 09:36:39	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	25	陳志洋	2022-06-05 09:37:14	
		電流-S	目視	30	陳志洋	2022-06-05 09:37:10	
		電流-R	目視	40	陳志洋	2022-06-05 09:37:06	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-05 09:36:51	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	3	陳志洋	2022-06-05 08:54:07	
		電流-S	目視	27	陳志洋	2022-06-05 08:54:01	
		電流-R	目視	30	陳志洋	2022-06-05 08:53:56	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-05 08:53:50	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-T	目視	1	陳志洋	2022-06-05 08:54:37	
		電流-S	目視	1	陳志洋	2022-06-05 08:54:33	
		電流-R	目視	1	陳志洋	2022-06-05 08:54:28	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-05 08:54:09	
9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-05 09:35:19	
		電流-R	目視	15	陳志洋	2022-06-05 09:35:28	
		電流-S	目視	16	陳志洋	2022-06-05 09:35:32	
		電流-T	目視	16	陳志洋	2022-06-05 09:35:36	
備註:							
改善措施:							

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商駐院主任：陳詩經
2022/06/05 12:41:15

承辦工程司：徐誌輝
2022/06/10 08:52:52

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 06 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	98	郭國儀	2022-06-06 10:08:02	
		電流-S	目視	112	郭國儀	2022-06-06 10:07:56	
		電流-R	目視	98	郭國儀	2022-06-06 10:07:49	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-06 10:07:41	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	112	郭國儀	2022-06-06 10:08:32	
		電流-S	目視	131	郭國儀	2022-06-06 10:08:24	
		電流-R	目視	143	郭國儀	2022-06-06 10:08:17	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-06 10:08:08	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	郭國儀	2022-06-06 10:01:49	
		電流-S	目視	0	郭國儀	2022-06-06 10:01:42	
		電流-R	目視	0	郭國儀	2022-06-06 10:01:38	
		設備動作檢查	目視	關	郭國儀	2022-06-06 10:01:29	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	5	郭國儀	2022-06-06 10:02:25	
		電流-S	目視	4	郭國儀	2022-06-06 10:02:20	
		電流-R	目視	5	郭國儀	2022-06-06 10:02:16	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-06 10:01:53	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	2	郭國儀	2022-06-06 10:02:51	
		電流-S	目視	3	郭國儀	2022-06-06 10:02:44	
		電流-R	目視	2	郭國儀	2022-06-06 10:02:40	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-06 10:02:32	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	150	郭國儀	2022-06-06 10:03:22	
		電流-S	目視	155	郭國儀	2022-06-06 10:03:16	
		電流-R	目視	195	郭國儀	2022-06-06 10:03:05	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-06 10:02:56	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	60	郭國儀	2022-06-06 10:46:42	
		電流-S	目視	75	郭國儀	2022-06-06 10:46:28	
		電流-R	目視	80	郭國儀	2022-06-06 10:46:19	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-06 10:46:12	
		電流-T	目視	8	郭國儀	2022-06-06 10:47:12	

8	懷恩堂RF 懷遠	電流-S	目視	7	郭國儀	2022-06-06 10:47:08	
		電流-R	目視	8	郭國儀	2022-06-06 10:47:02	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-06 10:46:58	
9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-06 10:01:00	
		電流-R	目視	22	郭國儀	2022-06-06 10:01:09	
		電流-S	目視	22	郭國儀	2022-06-06 10:01:17	
		電流-T	目視	22	郭國儀	2022-06-06 10:01:23	
備註:							
改善措施:							

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每

日檢查

承商工程師：李中榮
2022/06/06 19:06:35

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/06 19:07:55

承辦工程司：徐誌輝
2022/06/10 08:54:01

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 07 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	90	曾俊豪	2022-06-07 09:29:45	
		電流-S	目視	90	曾俊豪	2022-06-07 09:29:41	
		電流-R	目視	90	曾俊豪	2022-06-07 09:29:38	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-07 09:29:22	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	110	曾俊豪	2022-06-07 09:30:02	
		電流-S	目視	120	曾俊豪	2022-06-07 09:29:58	
		電流-R	目視	120	曾俊豪	2022-06-07 09:29:55	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-07 09:29:47	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	曾俊豪	2022-06-07 09:26:27	
		電流-S	目視	0	曾俊豪	2022-06-07 09:26:25	
		電流-R	目視	0	曾俊豪	2022-06-07 09:26:22	
		設備動作檢查	目視	關	曾俊豪	2022-06-07 09:26:19	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	5	曾俊豪	2022-06-07 09:26:42	
		電流-S	目視	5	曾俊豪	2022-06-07 09:26:40	
		電流-R	目視	5	曾俊豪	2022-06-07 09:26:37	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-07 09:26:30	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	2	曾俊豪	2022-06-07 09:26:57	
		電流-S	目視	2	曾俊豪	2022-06-07 09:26:54	
		電流-R	目視	2	曾俊豪	2022-06-07 09:26:52	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-07 09:26:50	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	150	曾俊豪	2022-06-07 09:27:31	
		電流-S	目視	140	曾俊豪	2022-06-07 09:27:27	
		電流-R	目視	150	曾俊豪	2022-06-07 09:27:24	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-07 09:26:59	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	30	曾俊豪	2022-06-07 09:41:08	
		電流-S	目視	50	曾俊豪	2022-06-07 09:41:05	
		電流-R	目視	50	曾俊豪	2022-06-07 09:41:02	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-07 09:40:49	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-T	目視	5	曾俊豪	2022-06-07 09:41:27	
		電流-S	目視	5	曾俊豪	2022-06-07 09:41:25	
		電流-R	目視	5	曾俊豪	2022-06-07 09:41:19	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-07 09:41:10	
9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-07 09:25:46	
		電流-R	目視	15	曾俊豪	2022-06-07 09:26:05	
		電流-S	目視	15	曾俊豪	2022-06-07 09:26:09	
		電流-T	目視	17	曾俊豪	2022-06-07 09:26:12	
備註:							
改善措施:							

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每

日檢查

承商工程師：李中榮
2022/06/07 13:57:44

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/07 19:33:42

承辦工程司：徐誌輝
2022/06/10 08:54:56

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 08 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	203	廖學智	2022-06-08 15:30:56	
		電流-S	目視	182	廖學智	2022-06-08 15:30:53	
		電流-R	目視	184	廖學智	2022-06-08 15:30:49	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-08 15:30:44	

2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	120	廖學智	2022-06-08 15:31:19	
		電流-S	目視	137	廖學智	2022-06-08 15:31:09	
		電流-R	目視	146	廖學智	2022-06-08 15:31:05	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-08 15:30:58	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	廖學智	2022-06-08 15:26:57	
		電流-S	目視	0	廖學智	2022-06-08 15:26:54	
		電流-R	目視	0	廖學智	2022-06-08 15:26:52	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-08 15:26:49	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	5	廖學智	2022-06-08 15:27:12	
		電流-S	目視	5	廖學智	2022-06-08 15:27:10	
		電流-R	目視	5	廖學智	2022-06-08 15:27:07	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-08 15:26:59	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	3	廖學智	2022-06-08 15:27:26	
		電流-S	目視	3	廖學智	2022-06-08 15:27:24	
		電流-R	目視	3	廖學智	2022-06-08 15:27:21	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-08 15:27:19	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	90	廖學智	2022-06-08 15:28:02	
		電流-S	目視	70	廖學智	2022-06-08 15:27:59	
		電流-R	目視	80	廖學智	2022-06-08 15:27:55	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-08 15:27:30	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	40	廖學智	2022-06-08 15:41:04	
		電流-S	目視	58	廖學智	2022-06-08 15:41:01	
		電流-R	目視	50	廖學智	2022-06-08 15:40:58	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-08 15:40:46	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-T	目視	1	廖學智	2022-06-08 15:41:19	
		電流-S	目視	2	廖學智	2022-06-08 15:41:16	
		電流-R	目視	1	廖學智	2022-06-08 15:41:14	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-08 15:41:11	
9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-08 15:26:33	
		電流-R	目視	21	廖學智	2022-06-08 15:26:39	
		電流-S	目視	20	廖學智	2022-06-08 15:26:42	
		電流-T	目視	23	廖學智	2022-06-08 15:26:45	
備註:							
改善措施:							

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每
日檢查

承商工程師：李中榮
2022/06/08 22:08:29

承商駐院主任：陳詩經
2022/06/08 22:10:19

承辦工程司：徐誌輝
2022/06/10 08:56:12

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 09 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	102	辛祖元	2022-06-09 10:05:31	
		電流-S	目視	109	辛祖元	2022-06-09 10:05:26	
		電流-R	目視	112	辛祖元	2022-06-09 10:05:22	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-09 10:05:19	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	101	辛祖元	2022-06-09 10:05:47	
		電流-S	目視	116	辛祖元	2022-06-09 10:05:42	
		電流-R	目視	129	辛祖元	2022-06-09 10:05:38	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-09 10:05:32	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	辛祖元	2022-06-09 14:05:42	
		電流-S	目視	0	辛祖元	2022-06-09 14:05:40	
		電流-R	目視	0	辛祖元	2022-06-09 14:05:38	
		設備動作檢查	目視	關	辛祖元	2022-06-09 14:05:35	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	8	辛祖元	2022-06-09 14:05:57	
		電流-S	目視	8	辛祖元	2022-06-09 14:05:54	
		電流-R	目視	8	辛祖元	2022-06-09 14:05:52	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-09 14:05:45	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	3	辛祖元	2022-06-09 14:06:08	
		電流-S	目視	3	辛祖元	2022-06-09 14:06:06	
		電流-R	目視	4	辛祖元	2022-06-09 14:06:03	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-09 14:05:59	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	180	辛祖元	2022-06-09 14:06:29	
		電流-S	目視	170	辛祖元	2022-06-09 14:06:26	
		電流-R	目視	200	辛祖元	2022-06-09 14:06:22	

		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-09 14:06:09	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	22	辛祖元	2022-06-09 10:27:39	
		電流-S	目視	60	辛祖元	2022-06-09 10:27:37	
		電流-R	目視	40	辛祖元	2022-06-09 10:27:34	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-09 10:27:25	
		電流-T	目視	10	辛祖元	2022-06-09 10:27:54	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-S	目視	10	辛祖元	2022-06-09 10:27:51	
		電流-R	目視	10	辛祖元	2022-06-09 10:27:48	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-09 10:27:41	
		電流-T	目視	21	辛祖元	2022-06-09 14:05:21	
9	精神樓1F LBS233	電流-R	目視	21	辛祖元	2022-06-09 14:05:27	
		電流-S	目視	20	辛祖元	2022-06-09 14:05:30	
		電流-T	目視	20	辛祖元	2022-06-09 14:05:33	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-09 14:05:21	
備註:							
改善措施:							

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮 2022/06/09 15:31:43
 承商駐院主任：謝濟隆 2022/06/09 20:30:25
 承辦工程司：徐誌輝 2022/06/10 08:56:46

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 10 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	105	陳志洋	2022-06-10 09:22:11	
		電流-S	目視	112	陳志洋	2022-06-10 09:22:06	
		電流-R	目視	102	陳志洋	2022-06-10 09:22:02	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-10 09:21:57	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	151	陳志洋	2022-06-10 09:22:31	
		電流-S	目視	1142	陳志洋	2022-06-10 09:22:27	
		電流-R	目視	147	陳志洋	2022-06-10 09:22:22	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-10 09:22:12	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	陳志洋	2022-06-10 09:24:54	
		電流-S	目視	0	陳志洋	2022-06-10 09:24:51	
		電流-R	目視	0	陳志洋	2022-06-10 09:24:49	
		設備動作檢查	目視	關	陳志洋	2022-06-10 09:24:45	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	5	陳志洋	2022-06-10 09:25:07	
		電流-S	目視	5	陳志洋	2022-06-10 09:25:05	
		電流-R	目視	5	陳志洋	2022-06-10 09:25:02	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-10 09:24:56	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	2	陳志洋	2022-06-10 09:25:21	
		電流-S	目視	3	陳志洋	2022-06-10 09:25:18	
		電流-R	目視	2	陳志洋	2022-06-10 09:25:15	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-10 09:25:09	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	45	陳志洋	2022-06-10 09:25:44	
		電流-S	目視	50	陳志洋	2022-06-10 09:25:38	
		電流-R	目視	70	陳志洋	2022-06-10 09:25:35	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-10 09:25:24	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	33	陳志洋	2022-06-10 07:49:11	
		電流-S	目視	35	陳志洋	2022-06-10 07:49:07	
		電流-R	目視	40	陳志洋	2022-06-10 07:49:03	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-10 07:48:44	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-T	目視	2	陳志洋	2022-06-10 07:49:30	
		電流-S	目視	1	陳志洋	2022-06-10 07:49:21	
		電流-R	目視	1	陳志洋	2022-06-10 07:49:17	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-10 07:49:12	
9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-10 09:24:27	
		電流-R	目視	15	陳志洋	2022-06-10 09:24:35	
		電流-S	目視	16	陳志洋	2022-06-10 09:24:39	
		電流-T	目視	16	陳志洋	2022-06-10 09:24:43	
備註:							
改善措施:							

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮 2022/06/10 11:22:02
 承商駐院主任：謝濟隆 2022/06/10 19:56:00
 承辦工程司：徐誌輝 2022/06/14 12:30:28

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 11 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	56	王德全	2022-06-11 14:15:03	
		電流-S	目視	52	王德全	2022-06-11 14:15:01	
		電流-R	目視	63	王德全	2022-06-11 14:14:59	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-11 14:14:53	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	103.2	王德全	2022-06-11 14:15:25	
		電流-S	目視	121.1	王德全	2022-06-11 14:15:16	
		電流-R	目視	125.8	王德全	2022-06-11 14:15:13	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-11 14:15:05	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	王德全	2022-06-11 14:09:35	
		電流-S	目視	0	王德全	2022-06-11 14:09:33	
		電流-R	目視	0	王德全	2022-06-11 14:09:31	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-11 14:08:05	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	4.5	王德全	2022-06-11 14:10:03	
		電流-S	目視	4.1	王德全	2022-06-11 14:10:00	
		電流-R	目視	3.8	王德全	2022-06-11 14:09:55	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-11 14:09:37	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	2	王德全	2022-06-11 14:10:22	
		電流-S	目視	2.5	王德全	2022-06-11 14:10:20	
		電流-R	目視	1.8	王德全	2022-06-11 14:10:18	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-11 14:10:04	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	75	王德全	2022-06-11 14:11:19	
		電流-S	目視	50	王德全	2022-06-11 14:11:17	
		電流-R	目視	75	王德全	2022-06-11 14:11:15	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-11 14:10:24	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	30	王德全	2022-06-11 15:09:39	
		電流-S	目視	57	王德全	2022-06-11 15:09:37	
		電流-R	目視	50	王德全	2022-06-11 15:09:35	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-11 15:09:19	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-T	目視	6	王德全	2022-06-11 15:10:06	
		電流-S	目視	10	王德全	2022-06-11 15:10:00	
		電流-R	目視	5	王德全	2022-06-11 15:09:58	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-11 15:09:45	
9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-11 14:07:35	
		電流-R	目視	13	王德全	2022-06-11 14:07:58	
		電流-S	目視	15	王德全	2022-06-11 14:08:01	
		電流-T	目視	17	王德全	2022-06-11 14:08:03	
備註:							
改善措施:							

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承包商工程師：李中榮 2022/06/13 09:47:15 承商駐院主任：謝濟隆 2022/06/14 09:13:34 承辦工程司：徐誌輝 2022/06/14 12:35:23

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 12 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	87	董家圻	2022-06-12 09:45:52	
		電流-S	目視	87	董家圻	2022-06-12 09:45:50	
		電流-R	目視	94	董家圻	2022-06-12 09:45:48	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-12 09:45:44	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	111	董家圻	2022-06-12 09:46:06	
		電流-S	目視	125	董家圻	2022-06-12 09:46:04	
		電流-R	目視	130	董家圻	2022-06-12 09:46:02	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-12 09:46:00	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	董家圻	2022-06-12 09:42:39	
		電流-S	目視	0	董家圻	2022-06-12 09:42:36	
		電流-R	目視	0	董家圻	2022-06-12 09:42:33	
		設備動作檢查	目視	關	董家圻	2022-06-12 09:42:31	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	7	董家圻	2022-06-12 09:42:51	
		電流-S	目視	7	董家圻	2022-06-12 09:42:49	
		電流-R	目視	7	董家圻	2022-06-12 09:42:48	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-12 09:42:41	
		電流-T	目視	1	董家圻	2022-06-12 09:43:00	

5	精神樓1F LBS2	電流-S	目視	1	董家圻	2022-06-12 09:42:59	
		電流-R	目視	1	董家圻	2022-06-12 09:42:57	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-12 09:42:52	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	40	董家圻	2022-06-12 09:43:37	
		電流-S	目視	40	董家圻	2022-06-12 09:43:35	
		電流-R	目視	50	董家圻	2022-06-12 09:43:33	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-12 09:43:02	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	28	董家圻	2022-06-12 09:58:43	
		電流-S	目視	70	董家圻	2022-06-12 09:58:41	
		電流-R	目視	50	董家圻	2022-06-12 09:58:39	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-12 09:58:09	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-T	目視	5	董家圻	2022-06-12 09:59:00	
		電流-S	目視	5	董家圻	2022-06-12 09:58:58	
		電流-R	目視	5	董家圻	2022-06-12 09:58:57	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-12 09:58:48	
9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-12 09:42:15	
		電流-R	目視	12	董家圻	2022-06-12 09:42:25	
		電流-S	目視	12	董家圻	2022-06-12 09:42:27	
		電流-T	目視	12	董家圻	2022-06-12 09:42:29	
備註:							
改善措施:							

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮 2022/06/13 09:41:34
 承商駐院主任：謝濟隆 2022/06/14 09:14:27
 承辦工程司：徐誌輝 2022/06/14 12:34:19

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 13 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	88	廖學智	2022-06-13 10:20:06	
		電流-S	目視	92	廖學智	2022-06-13 10:20:04	
		電流-R	目視	97	廖學智	2022-06-13 10:20:00	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-13 10:19:57	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	103	廖學智	2022-06-13 10:20:25	
		電流-S	目視	120	廖學智	2022-06-13 10:20:20	
		電流-R	目視	126	廖學智	2022-06-13 10:20:17	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-13 10:20:13	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	廖學智	2022-06-13 10:16:37	
		電流-S	目視	0	廖學智	2022-06-13 10:16:35	
		電流-R	目視	0	廖學智	2022-06-13 10:16:33	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-13 10:16:30	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	9	廖學智	2022-06-13 10:16:59	
		電流-S	目視	9	廖學智	2022-06-13 10:16:56	
		電流-R	目視	9	廖學智	2022-06-13 10:16:53	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-13 10:16:49	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	3	廖學智	2022-06-13 10:17:15	
		電流-S	目視	3	廖學智	2022-06-13 10:17:13	
		電流-R	目視	3	廖學智	2022-06-13 10:17:10	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-13 10:17:01	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	90	廖學智	2022-06-13 10:17:44	
		電流-S	目視	80	廖學智	2022-06-13 10:17:41	
		電流-R	目視	100	廖學智	2022-06-13 10:17:38	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-13 10:17:34	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	38	廖學智	2022-06-13 10:00:51	
		電流-S	目視	80	廖學智	2022-06-13 10:00:48	
		電流-R	目視	50	廖學智	2022-06-13 10:00:45	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-13 10:00:20	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-T	目視	3	廖學智	2022-06-13 10:01:09	
		電流-S	目視	5	廖學智	2022-06-13 10:01:06	
		電流-R	目視	3	廖學智	2022-06-13 10:01:04	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-13 10:00:53	
9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-13 10:16:15	
		電流-R	目視	18	廖學智	2022-06-13 10:16:21	
		電流-S	目視	18	廖學智	2022-06-13 10:16:25	
		電流-T	目視	19	廖學智	2022-06-13 10:16:28	

備註:

改善措施:

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮 2022/06/14 09:03:14 承商駐院主任：謝濟隆 2022/06/14 09:06:03 承辦工程司：徐誌輝 2022/06/14 12:31:07

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 14 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	98	辛祖元	2022-06-14 10:39:00	
		電流-S	目視	111	辛祖元	2022-06-14 10:38:56	
		電流-R	目視	99	辛祖元	2022-06-14 10:38:53	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-14 10:38:49	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	134	辛祖元	2022-06-14 10:39:16	
		電流-S	目視	157	辛祖元	2022-06-14 10:39:12	
		電流-R	目視	155	辛祖元	2022-06-14 10:39:07	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-14 10:39:01	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	辛祖元	2022-06-14 10:35:58	
		電流-S	目視	0	辛祖元	2022-06-14 10:35:56	
		電流-R	目視	0	辛祖元	2022-06-14 10:35:54	
		設備動作檢查	目視	關	辛祖元	2022-06-14 10:35:51	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	10	辛祖元	2022-06-14 10:36:09	
		電流-S	目視	10	辛祖元	2022-06-14 10:36:07	
		電流-R	目視	10	辛祖元	2022-06-14 10:36:04	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-14 10:36:00	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	3	辛祖元	2022-06-14 10:36:19	
		電流-S	目視	3	辛祖元	2022-06-14 10:36:17	
		電流-R	目視	3	辛祖元	2022-06-14 10:36:15	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-14 10:36:11	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	170	辛祖元	2022-06-14 10:36:37	
		電流-S	目視	170	辛祖元	2022-06-14 10:36:34	
		電流-R	目視	180	辛祖元	2022-06-14 10:36:32	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-14 10:36:21	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	28	辛祖元	2022-06-14 09:57:29	
		電流-S	目視	67	辛祖元	2022-06-14 09:57:24	
		電流-R	目視	60	辛祖元	2022-06-14 09:57:22	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-14 09:57:19	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-T	目視	10	辛祖元	2022-06-14 09:57:42	
		電流-S	目視	10	辛祖元	2022-06-14 09:57:40	
		電流-R	目視	10	辛祖元	2022-06-14 09:57:37	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-14 09:57:32	
9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-14 10:35:37	
		電流-R	目視	21	辛祖元	2022-06-14 10:35:42	
		電流-S	目視	21	辛祖元	2022-06-14 10:35:45	
		電流-T	目視	20	辛祖元	2022-06-14 10:35:48	
備註:							
改善措施:							

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮 2022/06/14 13:54:52 承商駐院主任：謝濟隆 2022/06/14 19:02:01 承辦工程司：徐誌輝 2022/06/16 08:28:05

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 15 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	90	陳志洋	2022-06-15 09:23:55	
		電流-S	目視	92	陳志洋	2022-06-15 09:23:50	
		電流-R	目視	94	陳志洋	2022-06-15 09:23:46	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-15 09:23:31	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	101	陳志洋	2022-06-15 09:24:20	
		電流-S	目視	122	陳志洋	2022-06-15 09:24:10	
		電流-R	目視	127	陳志洋	2022-06-15 09:24:06	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-15 09:23:56	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	陳志洋	2022-06-15 09:26:09	
		電流-S	目視	0	陳志洋	2022-06-15 09:26:07	
		電流-R	目視	0	陳志洋	2022-06-15 09:26:04	

8	懷遠	電流-R	目視	2	王德全	2022-06-16 10:39:29	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-16 10:39:17	
9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-16 10:58:44	
		電流-R	目視	19	王德全	2022-06-16 10:59:01	
		電流-S	目視	19	王德全	2022-06-16 10:59:03	
		電流-T	目視	20	王德全	2022-06-16 10:59:05	
備註:							
改善措施:							

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每

承包商工程師：李中榮
2022/06/16 17:21:48

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/16 19:41:38

承辦工程司：徐誌輝
2022/06/17 12:16:26

日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 17 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	70	曾俊豪	2022-06-17 10:27:54	
		電流-S	目視	70	曾俊豪	2022-06-17 10:27:49	
		電流-R	目視	70	曾俊豪	2022-06-17 10:27:46	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-17 10:27:41	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	140	曾俊豪	2022-06-17 10:28:08	
		電流-S	目視	160	曾俊豪	2022-06-17 10:28:05	
		電流-R	目視	160	曾俊豪	2022-06-17 10:28:02	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-17 10:27:55	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	曾俊豪	2022-06-17 10:24:53	
		電流-S	目視	0	曾俊豪	2022-06-17 10:24:51	
		電流-R	目視	0	曾俊豪	2022-06-17 10:24:47	
		設備動作檢查	目視	關	曾俊豪	2022-06-17 10:24:44	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	6	曾俊豪	2022-06-17 10:25:07	
		電流-S	目視	6	曾俊豪	2022-06-17 10:25:05	
		電流-R	目視	6	曾俊豪	2022-06-17 10:25:03	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-17 10:25:00	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	3	曾俊豪	2022-06-17 10:25:29	
		電流-S	目視	3	曾俊豪	2022-06-17 10:25:26	
		電流-R	目視	3	曾俊豪	2022-06-17 10:25:21	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-17 10:25:11	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	200	曾俊豪	2022-06-17 10:25:56	
		電流-S	目視	190	曾俊豪	2022-06-17 10:25:54	
		電流-R	目視	210	曾俊豪	2022-06-17 10:25:51	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-17 10:25:31	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	30	曾俊豪	2022-06-17 09:53:54	
		電流-S	目視	80	曾俊豪	2022-06-17 09:53:51	
		電流-R	目視	50	曾俊豪	2022-06-17 09:53:49	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-17 09:53:29	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-T	目視	5	曾俊豪	2022-06-17 09:54:21	
		電流-S	目視	5	曾俊豪	2022-06-17 09:54:19	
		電流-R	目視	5	曾俊豪	2022-06-17 09:54:16	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-17 09:53:55	
9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-17 10:24:23	
		電流-R	目視	20	曾俊豪	2022-06-17 10:24:34	
		電流-S	目視	19	曾俊豪	2022-06-17 10:24:38	
		電流-T	目視	20	曾俊豪	2022-06-17 10:24:40	
備註:							
改善措施:							

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每

承包商工程師：李中榮
2022/06/17 17:26:09

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/17 19:23:29

承辦工程司：徐誌輝
2022/06/21 12:07:43

日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 18 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	97	廖學智	2022-06-18 10:13:33	
		電流-S	目視	103	廖學智	2022-06-18 10:13:26	
		電流-R	目視	95	廖學智	2022-06-18 10:13:22	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-18 10:13:18	
		電流-T	目視	110	廖學智	2022-06-18 10:13:51	

2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-S	目視	133	廖學智	2022-06-18 10:13:47	
		電流-R	目視	129	廖學智	2022-06-18 10:13:44	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-18 10:13:35	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	廖學智	2022-06-18 10:10:02	
		電流-S	目視	0	廖學智	2022-06-18 10:09:59	
		電流-R	目視	0	廖學智	2022-06-18 10:09:56	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-18 10:09:52	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	9	廖學智	2022-06-18 10:10:21	
		電流-S	目視	9	廖學智	2022-06-18 10:10:19	
		電流-R	目視	9	廖學智	2022-06-18 10:10:16	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-18 10:10:12	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	2	廖學智	2022-06-18 10:10:38	
		電流-S	目視	2	廖學智	2022-06-18 10:10:36	
		電流-R	目視	2	廖學智	2022-06-18 10:10:33	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-18 10:10:30	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	50	廖學智	2022-06-18 10:11:10	
		電流-S	目視	50	廖學智	2022-06-18 10:11:07	
		電流-R	目視	60	廖學智	2022-06-18 10:11:04	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-18 10:11:01	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	40	廖學智	2022-06-18 09:53:21	
		電流-S	目視	60	廖學智	2022-06-18 09:53:18	
		電流-R	目視	50	廖學智	2022-06-18 09:53:15	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-18 09:52:54	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-T	目視	2	廖學智	2022-06-18 09:53:36	
		電流-S	目視	2	廖學智	2022-06-18 09:53:33	
		電流-R	目視	2	廖學智	2022-06-18 09:53:31	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-18 09:53:23	
9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-18 10:09:38	
		電流-R	目視	20	廖學智	2022-06-18 10:09:42	
		電流-S	目視	18	廖學智	2022-06-18 10:09:45	
		電流-T	目視	20	廖學智	2022-06-18 10:09:50	
備註:							
改善措施:							

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/06/20 09:39:29

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/20 20:25:31

承辦工程司：徐誌輝
2022/06/21 12:11:21

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 19 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	86	辛祖元	2022-06-19 10:39:40	
		電流-S	目視	86	辛祖元	2022-06-19 10:39:36	
		電流-R	目視	94	辛祖元	2022-06-19 10:39:34	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-19 10:39:27	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	100	辛祖元	2022-06-19 10:39:56	
		電流-S	目視	118	辛祖元	2022-06-19 10:39:52	
		電流-R	目視	123	辛祖元	2022-06-19 10:39:48	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-19 10:39:41	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	辛祖元	2022-06-19 10:36:32	
		電流-S	目視	0	辛祖元	2022-06-19 10:36:30	
		電流-R	目視	0	辛祖元	2022-06-19 10:36:28	
		設備動作檢查	目視	關	辛祖元	2022-06-19 10:36:26	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	8	辛祖元	2022-06-19 10:36:44	
		電流-S	目視	8	辛祖元	2022-06-19 10:36:42	
		電流-R	目視	8	辛祖元	2022-06-19 10:36:40	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-19 10:36:34	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	2	辛祖元	2022-06-19 10:36:55	
		電流-S	目視	2	辛祖元	2022-06-19 10:36:52	
		電流-R	目視	2	辛祖元	2022-06-19 10:36:50	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-19 10:36:46	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	60	辛祖元	2022-06-19 10:37:07	
		電流-S	目視	70	辛祖元	2022-06-19 10:37:04	
		電流-R	目視	80	辛祖元	2022-06-19 10:37:01	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-19 10:36:58	

7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	42	辛祖元	2022-06-19 10:14:41	
		電流-S	目視	82	辛祖元	2022-06-19 10:14:36	
		電流-R	目視	80	辛祖元	2022-06-19 10:14:34	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-19 10:14:31	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-T	目視	10	辛祖元	2022-06-19 10:14:54	
		電流-S	目視	10	辛祖元	2022-06-19 10:14:52	
		電流-R	目視	10	辛祖元	2022-06-19 10:14:49	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-19 10:14:42	
9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-19 10:36:06	
		電流-R	目視	20	辛祖元	2022-06-19 10:36:15	
		電流-S	目視	20	辛祖元	2022-06-19 10:36:19	
		電流-T	目視	20	辛祖元	2022-06-19 10:36:23	
備註:							
改善措施:							

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/06/20 09:37:58

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/20 20:27:31

承辦工程司：徐誌輝
2022/06/21 12:18:53

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 20 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	94	陳志洋	2022-06-20 10:33:23	
		電流-S	目視	92	陳志洋	2022-06-20 10:33:15	
		電流-R	目視	98	陳志洋	2022-06-20 10:33:12	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-20 10:33:07	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	135	陳志洋	2022-06-20 10:33:56	
		電流-S	目視	158	陳志洋	2022-06-20 10:33:50	
		電流-R	目視	158	陳志洋	2022-06-20 10:33:35	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-20 10:33:26	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	陳志洋	2022-06-20 10:35:46	
		電流-S	目視	0	陳志洋	2022-06-20 10:35:43	
		電流-R	目視	0	陳志洋	2022-06-20 10:35:40	
		設備動作檢查	目視	關	陳志洋	2022-06-20 10:35:32	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	9	陳志洋	2022-06-20 10:35:59	
		電流-S	目視	9	陳志洋	2022-06-20 10:35:57	
		電流-R	目視	9	陳志洋	2022-06-20 10:35:54	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-20 10:35:49	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	2	陳志洋	2022-06-20 10:36:13	
		電流-S	目視	3	陳志洋	2022-06-20 10:36:10	
		電流-R	目視	2	陳志洋	2022-06-20 10:36:08	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-20 10:36:02	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	30	陳志洋	2022-06-20 10:36:33	
		電流-S	目視	40	陳志洋	2022-06-20 10:36:29	
		電流-R	目視	70	陳志洋	2022-06-20 10:36:25	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-20 10:36:17	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	38	陳志洋	2022-06-20 08:42:08	
		電流-S	目視	36	陳志洋	2022-06-20 08:42:03	
		電流-R	目視	47	陳志洋	2022-06-20 08:41:59	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-20 08:41:45	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-T	目視	2	陳志洋	2022-06-20 08:42:21	
		電流-S	目視	4	陳志洋	2022-06-20 08:42:17	
		電流-R	目視	1	陳志洋	2022-06-20 08:42:14	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-20 08:42:10	
9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-20 10:35:19	
		電流-R	目視	22	陳志洋	2022-06-20 10:35:22	
		電流-S	目視	23	陳志洋	2022-06-20 10:35:25	
		電流-T	目視	23	陳志洋	2022-06-20 10:35:29	
備註:							
改善措施:							

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/06/20 12:08:01

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/20 20:23:36

承辦工程司：徐誌輝
2022/06/21 12:10:13

單位	電力		檢查日期	2022 年 06 月 21 日
----	----	--	------	------------------

項號	檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	227	朱忠正	2022-06-21 09:21:24	
		電流-S	目視	209	朱忠正	2022-06-21 09:21:20	
		電流-R	目視	214	朱忠正	2022-06-21 09:21:16	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-21 09:21:09	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	138	朱忠正	2022-06-21 09:21:39	
		電流-S	目視	157	朱忠正	2022-06-21 09:21:34	
		電流-R	目視	164	朱忠正	2022-06-21 09:21:31	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-21 09:21:28	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	朱忠正	2022-06-21 09:15:34	
		電流-S	目視	0	朱忠正	2022-06-21 09:15:31	
		電流-R	目視	0	朱忠正	2022-06-21 09:15:29	
		設備動作檢查	目視	關	朱忠正	2022-06-21 09:15:26	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	7.5	朱忠正	2022-06-21 09:16:02	
		電流-S	目視	7.5	朱忠正	2022-06-21 09:15:58	
		電流-R	目視	7.4	朱忠正	2022-06-21 09:15:54	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-21 09:15:41	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	2.8	朱忠正	2022-06-21 09:16:29	
		電流-S	目視	2.7	朱忠正	2022-06-21 09:16:24	
		電流-R	目視	2.8	朱忠正	2022-06-21 09:16:21	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-21 09:16:06	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	100	朱忠正	2022-06-21 09:16:56	
		電流-S	目視	180	朱忠正	2022-06-21 09:16:52	
		電流-R	目視	120	朱忠正	2022-06-21 09:16:49	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-21 09:16:32	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	20	朱忠正	2022-06-21 09:47:52	
		電流-S	目視	60	朱忠正	2022-06-21 09:47:49	
		電流-R	目視	40	朱忠正	2022-06-21 09:47:46	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-21 09:47:36	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-T	目視	1	朱忠正	2022-06-21 09:48:14	
		電流-S	目視	15	朱忠正	2022-06-21 09:48:09	
		電流-R	目視	10	朱忠正	2022-06-21 09:48:04	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-21 09:48:00	
9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-21 09:15:04	
		電流-R	目視	24	朱忠正	2022-06-21 09:15:17	
		電流-S	目視	24	朱忠正	2022-06-21 09:15:20	
		電流-T	目視	25	朱忠正	2022-06-21 09:15:22	
備註:							
改善措施:							

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/21 16:54:04 2022/06/21 19:51:01

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 22 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	226	董家圻	2022-06-22 10:08:38	
		電流-S	目視	208	董家圻	2022-06-22 10:08:36	
		電流-R	目視	211	董家圻	2022-06-22 10:08:33	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-22 10:08:31	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	134	董家圻	2022-06-22 10:08:49	
		電流-S	目視	157	董家圻	2022-06-22 10:08:47	
		電流-R	目視	167	董家圻	2022-06-22 10:08:45	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-22 10:08:39	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	董家圻	2022-06-22 10:05:32	
		電流-S	目視	0	董家圻	2022-06-22 10:05:30	
		電流-R	目視	0	董家圻	2022-06-22 10:05:28	
		設備動作檢查	目視	關	董家圻	2022-06-22 10:05:24	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	8	董家圻	2022-06-22 10:05:43	
		電流-S	目視	8	董家圻	2022-06-22 10:05:41	
		電流-R	目視	8	董家圻	2022-06-22 10:05:39	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-22 10:05:33	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	3	董家圻	2022-06-22 10:05:51	
		電流-S	目視	3	董家圻	2022-06-22 10:05:49	
		電流-R	目視	3	董家圻	2022-06-22 10:05:48	

		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-22 10:05:44	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	90	董家圻	2022-06-22 10:06:20	
		電流-S	目視	80	董家圻	2022-06-22 10:06:18	
		電流-R	目視	80	董家圻	2022-06-22 10:06:15	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-22 10:05:52	
		電流-T	目視	40	董家圻	2022-06-22 10:24:34	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-S	目視	80	董家圻	2022-06-22 10:24:32	
		電流-R	目視	70	董家圻	2022-06-22 10:24:30	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-22 10:24:18	
		電流-T	目視	5	董家圻	2022-06-22 10:24:45	
		電流-S	目視	5	董家圻	2022-06-22 10:24:43	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-R	目視	5	董家圻	2022-06-22 10:24:42	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-22 10:24:35	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-22 10:05:10	
9	精神樓1F LBS233	電流-R	目視	24	董家圻	2022-06-22 10:05:19	
		電流-S	目視	24	董家圻	2022-06-22 10:05:21	
		電流-T	目視	24	董家圻	2022-06-22 10:05:23	
		備註:					
改善措施:							

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查
 承商工程師：李中榮 2022/06/23 09:09:35
 承商駐院主任：謝濟隆 2022/06/23 20:03:01
 承辦工程司：徐誌輝 2022/06/30 13:23:33

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 23 日		
					檢查結果	檢查員	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	93	廖學智	2022-06-23 09:44:58	
		電流-S	目視	94	廖學智	2022-06-23 09:44:55	
		電流-R	目視	98	廖學智	2022-06-23 09:44:52	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-23 09:44:48	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	132	廖學智	2022-06-23 09:45:16	
		電流-S	目視	161	廖學智	2022-06-23 09:45:12	
		電流-R	目視	165	廖學智	2022-06-23 09:45:08	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-23 09:45:04	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	廖學智	2022-06-23 09:41:21	
		電流-S	目視	0	廖學智	2022-06-23 09:41:19	
		電流-R	目視	0	廖學智	2022-06-23 09:41:16	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-23 09:41:11	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	9	廖學智	2022-06-23 09:41:47	
		電流-S	目視	9	廖學智	2022-06-23 09:41:45	
		電流-R	目視	9	廖學智	2022-06-23 09:41:42	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-23 09:41:39	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	3	廖學智	2022-06-23 09:41:57	
		電流-S	目視	3	廖學智	2022-06-23 09:41:54	
		電流-R	目視	3	廖學智	2022-06-23 09:41:52	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-23 09:41:49	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	200	廖學智	2022-06-23 09:42:48	
		電流-S	目視	160	廖學智	2022-06-23 09:42:44	
		電流-R	目視	180	廖學智	2022-06-23 09:42:33	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-23 09:42:24	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	38	廖學智	2022-06-23 09:27:14	
		電流-S	目視	82	廖學智	2022-06-23 09:27:11	
		電流-R	目視	70	廖學智	2022-06-23 09:27:08	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-23 09:27:04	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-T	目視	5	廖學智	2022-06-23 09:27:41	
		電流-S	目視	10	廖學智	2022-06-23 09:27:39	
		電流-R	目視	5	廖學智	2022-06-23 09:27:33	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-23 09:27:15	
9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-23 09:40:48	
		電流-R	目視	21	廖學智	2022-06-23 09:41:03	
		電流-S	目視	20	廖學智	2022-06-23 09:41:06	
		電流-T	目視	21	廖學智	2022-06-23 09:41:09	

備註:

改善措施:

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮 2022/06/24 09:28:10 承商駐院主任：謝濟隆 2022/06/24 09:29:10 承辦工程司：徐誌輝 2022/06/30 13:24:02

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 24 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	99	辛祖元	2022-06-24 10:18:35	
		電流-S	目視	105	辛祖元	2022-06-24 10:18:32	
		電流-R	目視	104	辛祖元	2022-06-24 10:18:29	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-24 10:18:25	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	112	辛祖元	2022-06-24 10:18:50	
		電流-S	目視	130	辛祖元	2022-06-24 10:18:47	
		電流-R	目視	142	辛祖元	2022-06-24 10:18:43	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-24 10:18:37	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	辛祖元	2022-06-24 10:15:17	
		電流-S	目視	0	辛祖元	2022-06-24 10:15:15	
		電流-R	目視	0	辛祖元	2022-06-24 10:15:13	
		設備動作檢查	目視	關	辛祖元	2022-06-24 10:15:09	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	8	辛祖元	2022-06-24 10:15:33	
		電流-S	目視	8	辛祖元	2022-06-24 10:15:31	
		電流-R	目視	8	辛祖元	2022-06-24 10:15:29	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-24 10:15:18	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	3	辛祖元	2022-06-24 10:15:46	
		電流-S	目視	4	辛祖元	2022-06-24 10:15:44	
		電流-R	目視	3	辛祖元	2022-06-24 10:15:41	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-24 10:15:34	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	100	辛祖元	2022-06-24 10:16:06	
		電流-S	目視	100	辛祖元	2022-06-24 10:16:04	
		電流-R	目視	100	辛祖元	2022-06-24 10:16:01	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-24 10:15:58	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	42	辛祖元	2022-06-24 09:37:28	
		電流-S	目視	86	辛祖元	2022-06-24 09:37:22	
		電流-R	目視	69	辛祖元	2022-06-24 09:37:17	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-24 09:37:08	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-T	目視	10	辛祖元	2022-06-24 09:37:40	
		電流-S	目視	10	辛祖元	2022-06-24 09:37:38	
		電流-R	目視	10	辛祖元	2022-06-24 09:37:35	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-24 09:37:29	
9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-24 10:14:58	
		電流-R	目視	20	辛祖元	2022-06-24 10:15:02	
		電流-S	目視	20	辛祖元	2022-06-24 10:15:05	
		電流-T	目視	20	辛祖元	2022-06-24 10:15:07	
備註:							
改善措施:							

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮 2022/06/24 20:36:23 承商駐院主任：謝濟隆 2022/06/24 20:38:09 承辦工程司：徐誌輝 2022/06/30 13:26:56

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 25 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	91	陳志洋	2022-06-25 10:21:15	
		電流-S	目視	91	陳志洋	2022-06-25 10:21:10	
		電流-R	目視	110	陳志洋	2022-06-25 10:21:07	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-25 10:21:02	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	114	陳志洋	2022-06-25 10:21:38	
		電流-S	目視	129	陳志洋	2022-06-25 10:21:28	
		電流-R	目視	134	陳志洋	2022-06-25 10:21:24	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-25 10:21:16	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	7	陳志洋	2022-06-25 10:17:11	
		電流-S	目視	7	陳志洋	2022-06-25 10:17:09	
		電流-R	目視	7	陳志洋	2022-06-25 10:17:06	

		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-25 10:16:59	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	2	陳志洋	2022-06-25 10:17:23	
		電流-S	目視	2	陳志洋	2022-06-25 10:17:20	
		電流-R	目視	2	陳志洋	2022-06-25 10:17:18	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-25 10:17:14	
		電流-T	目視	0	陳志洋	2022-06-25 10:19:09	
5	精神樓1F LBS2	電流-S	目視	0	陳志洋	2022-06-25 10:19:03	
		電流-R	目視	0	陳志洋	2022-06-25 10:18:58	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-25 10:19:20	
		電流-T	目視	40	陳志洋	2022-06-25 10:18:21	
6	精神樓1F ATS	電流-S	目視	50	陳志洋	2022-06-25 10:18:15	
		電流-R	目視	70	陳志洋	2022-06-25 10:18:12	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-25 10:18:03	
		電流-T	目視	25	陳志洋	2022-06-25 07:38:32	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-S	目視	32	陳志洋	2022-06-25 07:38:26	
		電流-R	目視	38	陳志洋	2022-06-25 07:38:19	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-25 07:38:01	
		電流-T	目視	1	陳志洋	2022-06-25 07:38:47	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-S	目視	1	陳志洋	2022-06-25 07:38:42	
		電流-R	目視	1	陳志洋	2022-06-25 07:38:39	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-25 07:38:34	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-25 10:16:40	
9	精神樓1F LBS233	電流-R	目視	18	陳志洋	2022-06-25 10:16:48	
		電流-S	目視	19	陳志洋	2022-06-25 10:16:54	
		電流-T	目視	19	陳志洋	2022-06-25 10:16:57	
		備註:					
改善措施:							

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每
日檢查

承商工程師：李中榮
2022/06/27 09:20:58

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/27 21:21:33

承辦工程司：徐誌輝
2022/06/30 14:23:10

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 26 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	90	郭國儀	2022-06-26 09:34:44	
		電流-S	目視	91	郭國儀	2022-06-26 09:34:37	
		電流-R	目視	96	郭國儀	2022-06-26 09:34:31	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-26 09:34:25	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	108	郭國儀	2022-06-26 09:35:10	
		電流-S	目視	120	郭國儀	2022-06-26 09:35:02	
		電流-R	目視	127	郭國儀	2022-06-26 09:34:56	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-26 09:34:50	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	郭國儀	2022-06-26 09:26:25	
		電流-S	目視	0	郭國儀	2022-06-26 09:26:21	
		電流-R	目視	0	郭國儀	2022-06-26 09:26:15	
		設備動作檢查	目視	關	郭國儀	2022-06-26 09:26:08	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	15	郭國儀	2022-06-26 09:27:42	
		電流-S	目視	15	郭國儀	2022-06-26 09:27:37	
		電流-R	目視	15	郭國儀	2022-06-26 09:27:30	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-26 09:27:01	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	5	郭國儀	2022-06-26 09:28:26	
		電流-S	目視	4	郭國儀	2022-06-26 09:28:22	
		電流-R	目視	5	郭國儀	2022-06-26 09:28:15	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-26 09:27:52	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	140	郭國儀	2022-06-26 09:30:55	
		電流-S	目視	140	郭國儀	2022-06-26 09:30:50	
		電流-R	目視	190	郭國儀	2022-06-26 09:30:44	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-26 09:28:42	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	38	郭國儀	2022-06-26 10:04:36	
		電流-S	目視	52	郭國儀	2022-06-26 10:04:24	
		電流-R	目視	42	郭國儀	2022-06-26 10:04:18	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-26 10:04:12	
	懷恩堂RF	電流-T	目視	210	郭國儀	2022-06-26 10:06:09	
		電流-S	目視	210	郭國儀	2022-06-26 10:05:59	

8	懷遠	電流-R	目視	205	郭國儀	2022-06-26 10:05:43	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-26 10:04:41	
9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-26 09:25:32	
		電流-R	目視	17	郭國儀	2022-06-26 09:25:48	
		電流-S	目視	17	郭國儀	2022-06-26 09:25:52	
		電流-T	目視	17	郭國儀	2022-06-26 09:26:03	
備註:							
改善措施:							

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承包商工程師：李中榮 2022/06/27 09:18:15 承包商駐院主任：謝濱隆 2022/06/27 20:10:40 承辦工程司：徐誌輝 2022/06/30 14:22:57

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 27 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	90	曾俊豪	2022-06-27 10:24:32	
		電流-S	目視	100	曾俊豪	2022-06-27 10:24:29	
		電流-R	目視	100	曾俊豪	2022-06-27 10:24:26	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-27 10:24:23	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	120	曾俊豪	2022-06-27 10:24:48	
		電流-S	目視	140	曾俊豪	2022-06-27 10:24:42	
		電流-R	目視	150	曾俊豪	2022-06-27 10:24:39	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-27 10:24:33	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	曾俊豪	2022-06-27 10:21:48	
		電流-S	目視	0	曾俊豪	2022-06-27 10:21:45	
		電流-R	目視	0	曾俊豪	2022-06-27 10:21:43	
		設備動作檢查	目視	關	曾俊豪	2022-06-27 10:21:40	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	9	曾俊豪	2022-06-27 10:22:06	
		電流-S	目視	9	曾俊豪	2022-06-27 10:22:04	
		電流-R	目視	9	曾俊豪	2022-06-27 10:22:02	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-27 10:21:52	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	2	曾俊豪	2022-06-27 10:22:21	
		電流-S	目視	2	曾俊豪	2022-06-27 10:22:17	
		電流-R	目視	2	曾俊豪	2022-06-27 10:22:14	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-27 10:22:12	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	90	曾俊豪	2022-06-27 10:22:44	
		電流-S	目視	100	曾俊豪	2022-06-27 10:22:41	
		電流-R	目視	90	曾俊豪	2022-06-27 10:22:38	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-27 10:22:23	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	40	曾俊豪	2022-06-27 09:49:51	
		電流-S	目視	80	曾俊豪	2022-06-27 09:49:49	
		電流-R	目視	50	曾俊豪	2022-06-27 09:49:46	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-27 09:49:30	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-T	目視	5	曾俊豪	2022-06-27 09:50:07	
		電流-S	目視	5	曾俊豪	2022-06-27 09:50:05	
		電流-R	目視	5	曾俊豪	2022-06-27 09:50:03	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-27 09:49:59	
9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-27 10:21:17	
		電流-R	目視	20	曾俊豪	2022-06-27 10:21:31	
		電流-S	目視	20	曾俊豪	2022-06-27 10:21:34	
		電流-T	目視	20	曾俊豪	2022-06-27 10:21:37	
備註:							
改善措施:							

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承包商工程師：李中榮 2022/06/27 16:41:50 承包商駐院主任：謝濱隆 2022/06/27 19:46:50 承辦工程司：徐誌輝 2022/06/30 13:31:17

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 28 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	223	廖學智	2022-06-28 09:09:29	
		電流-S	目視	221	廖學智	2022-06-28 09:09:26	
		電流-R	目視	209	廖學智	2022-06-28 09:09:22	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-28 09:09:19	
		電流-T	目視	171	廖學智	2022-06-28 09:09:48	

2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-S	目視	186	廖學智	2022-06-28 09:09:45	
		電流-R	目視	199	廖學智	2022-06-28 09:09:41	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-28 09:09:32	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	廖學智	2022-06-28 09:06:05	
		電流-S	目視	0	廖學智	2022-06-28 09:06:02	
		電流-R	目視	0	廖學智	2022-06-28 09:06:00	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-28 09:05:57	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	9	廖學智	2022-06-28 09:06:28	
		電流-S	目視	9	廖學智	2022-06-28 09:06:26	
		電流-R	目視	9	廖學智	2022-06-28 09:06:24	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-28 09:06:08	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	2	廖學智	2022-06-28 09:06:37	
		電流-S	目視	2	廖學智	2022-06-28 09:06:35	
		電流-R	目視	2	廖學智	2022-06-28 09:06:33	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-28 09:06:30	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	90	廖學智	2022-06-28 09:07:00	
		電流-S	目視	80	廖學智	2022-06-28 09:06:57	
		電流-R	目視	90	廖學智	2022-06-28 09:06:54	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-28 09:06:40	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	38	廖學智	2022-06-28 08:50:51	
		電流-S	目視	54	廖學智	2022-06-28 08:50:17	
		電流-R	目視	46	廖學智	2022-06-28 08:51:03	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-28 08:50:10	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-T	目視	6	廖學智	2022-06-28 08:51:26	
		電流-S	目視	10	廖學智	2022-06-28 08:51:24	
		電流-R	目視	8	廖學智	2022-06-28 08:51:21	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-28 08:51:10	
9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-28 09:05:46	
		電流-R	目視	26	廖學智	2022-06-28 09:05:50	
		電流-S	目視	26	廖學智	2022-06-28 09:05:53	
		電流-T	目視	26	廖學智	2022-06-28 09:05:55	
備註:							
改善措施:							

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/06/28 20:56:53

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/28 20:58:22

承辦工程司：徐誌輝
2022/06/30 15:26:08

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 29 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	62	辛祖元	2022-06-29 09:55:10	
		電流-S	目視	67	辛祖元	2022-06-29 09:55:07	
		電流-R	目視	67	辛祖元	2022-06-29 09:55:04	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-29 09:55:01	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	127	辛祖元	2022-06-29 09:55:26	
		電流-S	目視	153	辛祖元	2022-06-29 09:55:21	
		電流-R	目視	158	辛祖元	2022-06-29 09:55:17	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-29 09:55:12	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	辛祖元	2022-06-29 09:52:19	
		電流-S	目視	0	辛祖元	2022-06-29 09:52:17	
		電流-R	目視	0	辛祖元	2022-06-29 09:52:14	
		設備動作檢查	目視	關	辛祖元	2022-06-29 09:52:12	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	8	辛祖元	2022-06-29 09:52:32	
		電流-S	目視	8	辛祖元	2022-06-29 09:52:30	
		電流-R	目視	8	辛祖元	2022-06-29 09:52:28	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-29 09:52:21	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	2	辛祖元	2022-06-29 09:52:43	
		電流-S	目視	2	辛祖元	2022-06-29 09:52:41	
		電流-R	目視	2	辛祖元	2022-06-29 09:52:39	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-29 09:52:35	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	80	辛祖元	2022-06-29 09:53:02	
		電流-S	目視	80	辛祖元	2022-06-29 09:53:00	
		電流-R	目視	100	辛祖元	2022-06-29 09:52:58	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-29 09:52:44	

7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	48	辛祖元	2022-06-29 09:25:24	
		電流-S	目視	62	辛祖元	2022-06-29 09:25:19	
		電流-R	目視	48	辛祖元	2022-06-29 09:25:13	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-29 09:25:05	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-T	目視	10	辛祖元	2022-06-29 09:25:38	
		電流-S	目視	10	辛祖元	2022-06-29 09:25:36	
		電流-R	目視	10	辛祖元	2022-06-29 09:25:33	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-29 09:25:26	
9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-29 09:51:57	
		電流-R	目視	21	辛祖元	2022-06-29 09:52:06	
		電流-S	目視	20	辛祖元	2022-06-29 09:52:08	
		電流-T	目視	20	辛祖元	2022-06-29 09:52:10	
備註:							
改善措施:							

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/06/30 15:56:17

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/30 19:19:13

承辦工程司：徐誌輝
2022/07/01 11:38:03

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 30 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	114	陳志洋	2022-06-30 10:06:15	
		電流-S	目視	119	陳志洋	2022-06-30 10:06:07	
		電流-R	目視	105	陳志洋	2022-06-30 10:05:59	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-30 10:05:53	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	117	陳志洋	2022-06-30 10:06:49	
		電流-S	目視	135	陳志洋	2022-06-30 10:06:31	
		電流-R	目視	151	陳志洋	2022-06-30 10:06:27	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-30 10:06:19	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	陳志洋	2022-06-30 10:08:33	
		電流-S	目視	0	陳志洋	2022-06-30 10:08:31	
		電流-R	目視	0	陳志洋	2022-06-30 10:08:28	
		設備動作檢查	目視	關	陳志洋	2022-06-30 10:08:25	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	8	陳志洋	2022-06-30 10:08:47	
		電流-S	目視	8	陳志洋	2022-06-30 10:08:45	
		電流-R	目視	8	陳志洋	2022-06-30 10:08:42	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-30 10:08:35	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	3	陳志洋	2022-06-30 10:09:01	
		電流-S	目視	3	陳志洋	2022-06-30 10:08:58	
		電流-R	目視	3	陳志洋	2022-06-30 10:08:55	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-30 10:08:50	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	100	陳志洋	2022-06-30 10:09:38	
		電流-S	目視	140	陳志洋	2022-06-30 10:09:33	
		電流-R	目視	170	陳志洋	2022-06-30 10:09:28	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-30 10:09:03	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	71	陳志洋	2022-06-30 07:45:42	
		電流-S	目視	57	陳志洋	2022-06-30 07:45:32	
		電流-R	目視	65	陳志洋	2022-06-30 07:45:29	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-30 07:45:22	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-T	目視	2	陳志洋	2022-06-30 07:46:02	
		電流-S	目視	2	陳志洋	2022-06-30 07:45:57	
		電流-R	目視	3	陳志洋	2022-06-30 07:45:48	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-30 07:45:43	
9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-30 10:08:05	
		電流-R	目視	20	陳志洋	2022-06-30 10:08:10	
		電流-S	目視	21	陳志洋	2022-06-30 10:08:13	
		電流-T	目視	21	陳志洋	2022-06-30 10:08:18	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2022/06/30 15:55:04

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/30 19:20:54

承辦工程司：徐誌輝
2022/07/01 11:39:15