

駐警隊滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	駐警隊2F 滅火器-駐新-02-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:07:07	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:07:06	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:07:05	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:07:05	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:07:04	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:07:03	
2	駐警隊2F 滅火器-駐新-02-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:07:12	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:07:11	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:07:10	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:07:09	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:07:09	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:07:08	
3	駐警隊2F 滅火器-駐新-02-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:07:38	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:07:37	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:07:36	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:07:35	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:07:34	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:07:33	
4	駐警隊2F 滅火器-駐新-02-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:07:16	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:07:15	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:07:15	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:07:14	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:07:13	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:07:12	
5	駐警隊2F 滅火器-駐新-02-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:07:20	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:07:20	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:07:19	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:07:18	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:07:17	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:07:17	
6	駐警隊2F 滅火器-駐新-02-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:07:25	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:07:24	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:07:23	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:07:23	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:07:22	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:07:21	
7	駐警隊2F 滅火器-駐新-02-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:07:33	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:07:32	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:07:31	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:07:31	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:07:30	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:07:29	
8	駐警隊2F 滅火器-駐新-02-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:07:29	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:07:28	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:07:27	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:07:27	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:07:26	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:07:25	
9	駐警隊2F 滅火器-駐新-02-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:08:18	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:08:17	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:08:16	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:08:15	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:08:14	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:08:13	
10	駐警隊2F 滅火器-駐新-	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:08:25	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:08:23	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:08:22	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:08:21	

	02-10	插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:08:20	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:08:19	
11	駐警隊1F 滅火器-駐新-01-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:05:15	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:05:14	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:05:13	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:05:12	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:05:11	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:05:11	
12	駐警隊1F 滅火器-駐新-01-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:05:19	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:05:19	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:05:18	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:05:17	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:05:16	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:05:16	
13	駐警隊1F 滅火器-駐新-01-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:05:24	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:05:23	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:05:22	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:05:22	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:05:21	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:05:20	
14	駐警隊1F 滅火器-駐新-01-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:05:28	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:05:28	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:05:26	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:05:26	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:05:25	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:05:24	
15	駐警隊1F 滅火器-駐新-01-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:05:32	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:05:32	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:05:31	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:05:31	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:05:30	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:05:29	
16	駐警隊1F 滅火器-駐新-01-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:05:37	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:05:36	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:05:35	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:05:34	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:05:34	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:05:33	
17	駐警隊1F 滅火器-駐新-01-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:05:42	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:05:41	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:05:40	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:05:39	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:05:38	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:05:38	
18	駐警隊1F 滅火器-駐新-01-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:05:47	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:05:45	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:05:45	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:05:44	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:05:43	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:05:43	
19	駐警隊1F 滅火器-駐新-01-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:06:34	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:06:34	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:06:33	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:06:32	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:06:31	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:06:31	
20	駐警隊1F 滅火器-駐新-01-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:06:40	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:06:38	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:06:37	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:06:37	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:06:36	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 17:06:35	

備註:
改善措施:

承商駐院工程師(消防設備士): 楊文生
2022/06/24 09:53:49

承商駐院主任: 謝濱隆
2022/06/24 20:00:46

承辦工程司: 倪銘仁
2022/06/30 11:52:27