

臨床訓練中心排煙設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	臨床訓練中心 1F 排煙設備-DM-01-01	自動啟動探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:13:13	
		手動啟動裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:13:11	
		排煙閘門	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:13:10	
		控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:13:10	
		排煙機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:13:09	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/28 16:08:10

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/28 20:50:35

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 10:28:10