

湖畔門診滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	湖畔門診1F 滅火器-湖-01-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:41:11	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:41:08	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:41:07	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:41:05	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:41:05	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:41:04	
2	湖畔門診2F 滅火器-湖-02-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:37:57	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:37:55	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:37:54	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:37:53	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:37:52	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:37:51	
3	湖畔門診2F 滅火器-湖-02-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:32:52	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:32:50	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:32:49	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:32:48	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:32:47	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:32:46	
4	湖畔門診2F 滅火器-湖-02-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:33:54	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:33:51	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:33:50	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:33:49	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:33:49	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:33:48	
5	湖畔門診2F 滅火器-湖-02-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:33:19	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:33:17	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:33:17	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:33:16	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:33:15	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:33:14	
6	湖畔門診2F 滅火器-湖-02-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:37:05	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:36:59	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:36:59	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:36:58	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:36:57	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:36:56	
7	湖畔門診2F 滅火器-湖-02-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:38:41	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:38:39	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:38:38	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:38:37	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:38:36	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:38:36	
8	湖畔門診2F 滅火器-湖-02-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:37:27	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:37:25	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:37:25	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:37:24	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:37:23	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:37:22	
9	湖畔門診3F 滅火器-湖-03-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:27:44	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:27:39	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:27:38	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:27:37	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:27:36	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:27:36	
10	湖畔門診3F 滅火器-湖-03-	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:28:35	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:28:32	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:28:31	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:28:30	

	02	插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:28:30	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:28:29	
11	湖畔門診3F 滅火器-湖-03-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:29:04	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:29:01	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:29:00	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:29:00	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:28:59	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:28:58	
12	湖畔門診3F 滅火器-湖-03-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:28:08	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:28:04	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:28:03	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:28:02	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:28:02	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:28:01	
13	湖畔門診3F 滅火器-湖-03-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:29:47	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:29:44	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:29:44	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:29:43	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:29:42	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:29:41	
14	湖畔門診3F 滅火器-湖-03-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:30:20	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:30:16	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:30:15	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:30:14	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:30:14	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:30:13	
15	湖畔門診3F 滅火器-湖-03-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:30:57	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:30:54	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:30:53	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:30:52	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:30:52	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:30:51	
16	湖畔門診RF 滅火器-湖-RF-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:23:06	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:23:03	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:23:02	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:23:02	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:23:01	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:23:00	
17	湖畔門診RF 滅火器-湖-RF-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:22:10	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:22:08	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:22:07	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:22:06	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:22:05	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:22:05	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/24 09:51:38

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/24 19:37:19

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 12:34:56