

135戶職務官舍緊急廣播設備(月)檢查

| 單位 | 消防 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 | | |
|-------|----------------------|--------------------|------|------|-------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 135戶職務官舍1F 緊急廣播主機 | 揚聲器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-05-19 14:10:06 | |
| | | 主機電池電壓(23.5~27.0V) | 目視 | 26 | 錢志瑜 | 2022-05-19 14:10:04 | |
| | | 主機麥克風 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-05-19 14:10:01 | |
| | | 主機回路指示 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-05-19 14:10:00 | |
| | | 主機標示 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-05-19 14:09:39 | |
| | | 主機電壓表 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-05-19 14:09:39 | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/05/20 16:37:46

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/20 19:27:34

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 15:10:14