

立體停車場滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場 10F 滅火器-立-10-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:17:56	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:17:55	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:17:54	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:17:53	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:17:53	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:17:52	
2	立體停車場 10F 滅火器-立-10-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:18:01	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:18:00	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:17:59	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:17:58	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:17:57	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:17:56	
3	立體停車場 10F 滅火器-立-10-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:25:16	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:25:15	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:25:14	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:25:13	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:25:12	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:25:12	
4	立體停車場 10F 滅火器-立-10-19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:25:21	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:25:20	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:25:19	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:25:18	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:25:17	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:25:16	
5	立體停車場 10F 滅火器-立南-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:40:55	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:40:52	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:40:52	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:40:50	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:40:50	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:40:49	
6	立體停車場 10F 滅火器-立南-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:41:20	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:41:18	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:41:17	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:41:16	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:41:15	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:41:14	
7	立體停車場 10F 滅火器-立南-24	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:40:30	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:40:28	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:40:27	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:40:26	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:40:25	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:40:24	
8	立體停車場 10F 滅火器-立南-25	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:40:07	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:40:05	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:40:03	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:40:03	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:40:01	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:40:01	
9	立體停車場 10F 滅火器-立南-26	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:39:47	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:39:43	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:39:42	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:39:41	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:39:40	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:39:39	
10	立體停車場 10F 滅火器-立北-	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:40:00	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:39:59	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:39:58	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:39:58	

	01	插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:39:57	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:39:56	
11	立體停車場 10F 滅火器-立北-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:41:05	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:41:03	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:41:02	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:41:02	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:41:01	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:41:00	
12	立體停車場 10F 滅火器-立北-24	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:26:42	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:26:41	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:26:40	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:26:39	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:26:38	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:26:38	
13	立體停車場 10F 滅火器-立北-25	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:26:24	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:26:22	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:26:21	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:26:20	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:26:20	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:26:19	
14	立體停車場 10F 滅火器-立北-26	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:26:04	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:26:03	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:26:02	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:26:02	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:26:01	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:26:00	
15	立體停車場 10F 滅火器-立北-27	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:26:09	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:26:08	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:26:07	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:26:07	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:26:06	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:26:05	
16	立體停車場 10F 滅火器-立-10-懸01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:18:13	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:18:12	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:18:11	
17	立體停車場 10F 滅火器-立-10-懸02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:18:16	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:18:15	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:18:14	
18	立體停車場 10F 滅火器-立-10-懸03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:18:18	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:18:17	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:18:16	
19	立體停車場 10F 滅火器-立-10-懸04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:18:20	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:18:20	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:18:19	
20	立體停車場 10F 滅火器-立-10-懸05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:18:23	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:18:22	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:18:21	
21	立體停車場 10F 滅火器-立-10-懸06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:18:26	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:18:25	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:18:24	
22	立體停車場 10F 滅火器-立-10-懸07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:18:28	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:18:27	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:18:27	
23	立體停車場 10F 滅火器-立-10-懸08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:18:32	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:18:30	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:18:29	
	立體停車場	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:25:33	

24	10F 滅火器-立-10- 懸09	保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:25:33	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:25:32	
25	立體停車場 10F 滅火器-立-10- 懸10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:25:36	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:25:35	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:25:34	
26	立體停車場 10F 滅火器-立-10- 懸11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:25:38	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:25:37	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:25:36	
27	立體停車場 10F 滅火器-立-10- 懸12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:25:40	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:25:39	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:25:39	
28	立體停車場 10F 滅火器-立-10- 懸13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:25:42	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:25:42	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:25:41	
29	立體停車場 10F 滅火器-立-10- 懸14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:25:46	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:25:45	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:25:44	
30	立體停車場 10F 滅火器-立-10- 懸15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:25:48	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:25:47	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:25:46	
31	立體停車場1F 滅火器-立-01- 01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:33:38	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:33:38	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:33:37	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:33:36	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:33:35	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:33:34	
32	立體停車場1F 滅火器-立-01- 02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:33:46	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:33:42	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:33:42	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:33:41	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:33:40	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:33:39	
33	立體停車場1F 滅火器-立-01- 03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:29:31	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:29:31	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:29:30	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:29:29	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:29:28	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:29:27	
34	立體停車場1F 滅火器-立-01- 04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:29:38	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:29:36	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:29:35	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:29:34	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:29:33	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:29:32	
35	立體停車場1F 滅火器-立-01- 05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:34:05	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:34:04	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:34:03	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:34:02	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:34:01	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:34:00	
36	立體停車場1F 滅火器-立-01- 06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:34:11	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:34:09	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:34:08	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:34:07	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:34:06	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:34:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:35:29	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:35:28	

37	立體停車場1F 滅火器-立-01-07	皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:35:27	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:35:26	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:35:26	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:35:25	
38	立體停車場1F 滅火器-立-01-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:35:35	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:35:33	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:35:32	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:35:31	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:35:30	
39	立體停車場1F 滅火器-立-01-09	壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:35:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:28:47	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:28:46	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:28:45	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:28:44	
40	立體停車場1F 滅火器-立-01-10	插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:28:43	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:28:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:28:54	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:28:52	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:28:51	
41	立體停車場1F 滅火器-立-01-11	壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:28:50	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:28:49	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:28:48	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:36:55	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:36:53	
42	立體停車場1F 滅火器-立-01-12	皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:36:52	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:36:51	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:36:50	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:36:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:37:01	
43	立體停車場1F 滅火器-立-01-13	保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:36:59	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:36:58	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:36:57	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:36:56	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:36:55	
44	立體停車場1F 滅火器-立-01-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:37:46	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:37:45	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:37:44	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:37:44	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:37:43	
45	立體停車場1F 滅火器-立-01-15	壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:37:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:37:52	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:37:50	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:37:49	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:37:49	
46	立體停車場1F 滅火器-立-01-16	插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:37:48	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:37:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:58:05	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:58:04	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:58:03	
47	立體停車場1F 滅火器-立-01-17	壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:58:02	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:58:01	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:58:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:58:11	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:58:09	
47	立體停車場1F 滅火器-立-01-17	皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:58:08	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:58:07	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:58:06	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:58:06	
47	立體停車場1F 滅火器-立-01-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:40:01	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:40:00	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:39:59	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:39:58	

		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:39:58	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:39:57	
48	立體停車場1F 滅火器-立-01-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:40:07	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:40:05	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:40:04	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:40:03	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:40:02	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:40:01	
49	立體停車場1F 滅火器-立-01-19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:41:59	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:41:58	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:41:57	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:41:56	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:41:55	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:41:54	
50	立體停車場1F 滅火器-立-01-20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:42:05	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:42:03	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:42:02	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:42:01	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:42:00	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:42:00	
51	立體停車場1F 滅火器-立-01-58	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:36:24	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:36:23	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:36:22	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:36:21	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:36:20	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:36:19	
52	立體停車場1F 滅火器-立-01-59	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:36:30	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:36:28	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:36:28	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:36:27	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:36:26	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:36:25	
53	立體停車場1F 滅火器-立-發-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:32:48	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:32:47	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:32:46	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:32:45	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:32:44	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:32:43	
54	立體停車場1F 滅火器-立-發-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:32:54	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:32:52	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:32:51	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:32:50	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:32:50	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:32:49	
55	立體停車場1F 滅火器-立南-19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:48:25	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:48:23	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:48:22	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:48:21	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:48:21	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:48:19	
56	立體停車場1F 滅火器-立南-20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:48:51	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:48:47	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:48:46	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:48:45	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:48:44	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:48:44	
57	立體停車場1F 滅火器-立北-19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:46:45	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:46:44	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:46:43	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:46:42	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:46:41	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:46:40	

58	立體停車場1F 滅火器-立北-20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:47:01	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:47:00	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:46:59	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:46:59	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:46:58	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:46:56	
59	立體停車場1F 滅火器-立-01-懸21	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:00:12	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:00:11	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:00:10	
60	立體停車場1F 滅火器-立-01-懸22	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:00:15	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:00:14	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:00:13	
61	立體停車場1F 滅火器-立-01-懸23	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:00:17	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:00:16	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:00:15	
62	立體停車場1F 滅火器-立-01-懸24	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:00:20	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:00:18	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:00:18	
63	立體停車場1F 滅火器-立-01-懸25	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:31:18	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:31:17	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:31:16	
64	立體停車場1F 滅火器-立-01-懸26	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:31:20	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:31:19	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:31:18	
65	立體停車場1F 滅火器-立-01-懸27	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:31:22	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:31:21	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:31:20	
66	立體停車場1F 滅火器-立-01-懸28	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:31:24	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:31:23	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:31:23	
67	立體停車場1F 滅火器-立-01-懸29	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:31:27	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:31:26	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:31:26	
68	立體停車場1F 滅火器-立-01-懸30	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:31:30	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:31:29	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:31:28	
69	立體停車場1F 滅火器-立-01-懸31	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:31:32	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:31:31	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:31:30	
70	立體停車場1F 滅火器-立-01-懸32	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:31:34	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:31:33	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:31:33	
71	立體停車場1F 滅火器-立-01-懸33	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:31:36	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:31:36	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:31:35	
72	立體停車場1F 滅火器-立-01-懸34	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:31:40	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:31:38	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:31:38	
73	立體停車場1F 滅火器-立-01-懸35	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:31:43	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:31:41	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:31:40	
74	立體停車場1F 滅火器-立-01-懸36	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:31:45	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:31:45	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:31:43	
75	立體停車場1F 滅火器-立-01-懸37	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:31:48	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:31:47	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:31:46	
76	立體停車場1F 滅火器-立-01-懸38	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:31:50	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:31:50	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:31:49	
77	立體停車場1F 滅火器-立-01-懸39	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:31:53	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:31:52	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:31:52	

[illegible]

97	滅火器-立-02-02	壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:19:24	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:19:23	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:19:23	
98	立體停車場2F 滅火器-立-02-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:18:52	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:18:51	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:18:50	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:18:49	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:18:48	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:18:47	
99	立體停車場2F 滅火器-立-02-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:18:58	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:18:56	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:18:55	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:18:54	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:18:53	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:18:52	
100	立體停車場2F 滅火器-立-02-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:18:00	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:18:00	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:17:59	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:17:58	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:17:57	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:17:56	
101	立體停車場2F 滅火器-立-02-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:18:07	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:18:04	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:18:03	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:18:02	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:18:02	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:18:01	
102	立體停車場2F 滅火器-立-02-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:17:37	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:17:36	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:17:35	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:17:34	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:17:33	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:17:32	
103	立體停車場2F 滅火器-立-02-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:17:43	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:17:41	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:17:40	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:17:39	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:17:38	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:17:38	
104	立體停車場2F 滅火器-立-02-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:19:54	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:19:53	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:19:53	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:19:52	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:19:51	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:19:51	
105	立體停車場2F 滅火器-立-02-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:20:00	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:19:58	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:19:58	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:19:57	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:19:56	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:19:55	
106	立體停車場2F 滅火器-立-02-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:21:01	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:21:00	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:20:59	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:20:58	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:20:57	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:20:56	
107	立體停車場2F 滅火器-立-02-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:21:07	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:21:05	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:21:04	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:21:03	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:21:02	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:21:01	

108	立體停車場2F 滅火器-立-02-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:21:29	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:21:28	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:21:27	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:21:27	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:21:26	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:21:25	
109	立體停車場2F 滅火器-立-02-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:21:34	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:21:32	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:21:32	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:21:31	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:21:30	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:21:29	
110	立體停車場2F 滅火器-立-02-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:22:02	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:22:01	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:22:00	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:21:59	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:21:58	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:21:57	
111	立體停車場2F 滅火器-立-02-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:22:07	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:22:06	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:22:05	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:22:04	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:22:03	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:22:02	
112	立體停車場2F 滅火器-立-02-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:24:04	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:24:03	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:24:02	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:24:01	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:24:00	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:24:00	
113	立體停車場2F 滅火器-立-02-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:24:10	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:24:08	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:24:07	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:24:06	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:24:05	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:24:05	
114	立體停車場2F 滅火器-立-02-19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:24:34	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:24:33	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:24:33	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:24:32	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:24:31	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:24:30	
115	立體停車場2F 滅火器-立-02-20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:24:41	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:24:39	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:24:38	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:24:37	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:24:36	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:24:35	
116	立體停車場2F 滅火器-立-02-21	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:25:09	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:25:08	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:25:07	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:25:06	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:25:06	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:25:05	
117	立體停車場2F 滅火器-立-02-22	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:25:17	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:25:13	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:25:12	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:25:11	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:25:11	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:25:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:26:31	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:26:30	

118	立體停車場2F 滅火器-立-02-23	皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:26:29	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:26:29	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:26:28	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:26:27	
119	立體停車場2F 滅火器-立-02-24	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:26:42	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:26:40	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:26:35	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:26:34	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:26:33	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:26:32	
120	立體停車場2F 滅火器-立-02-25	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:27:07	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:27:06	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:27:05	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:27:04	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:27:03	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:27:02	
121	立體停車場2F 滅火器-立-02-26	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:27:13	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:27:11	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:27:10	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:27:09	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:27:08	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:27:07	
122	立體停車場2F 滅火器-立南-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:47:33	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:47:31	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:47:31	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:47:29	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:47:29	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:47:28	
123	立體停車場2F 滅火器-立南-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:47:58	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:47:55	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:47:54	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:47:53	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:47:52	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:47:51	
124	立體停車場2F 滅火器-立北-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-02 13:59:17	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-02 13:59:13	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-02 13:59:12	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-02 13:59:11	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-02 13:59:11	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-02 13:59:10	
125	立體停車場2F 滅火器-立北-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:46:30	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:46:28	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:46:27	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:46:26	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:46:25	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:46:24	
126	立體停車場3F 滅火器-立-03-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:07:27	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:07:26	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:07:26	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:07:24	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:07:24	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:07:22	
127	立體停車場3F 滅火器-立-03-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:07:35	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:07:32	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:07:31	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:07:30	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:07:30	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:07:28	
128	立體停車場3F 滅火器-立-03-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:06:54	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:06:53	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:06:52	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:06:51	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:06:50	

		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:06:49	
129	立體停車場3F 滅火器-立-03-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:07:00	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:06:58	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:06:57	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:06:56	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:06:56	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:06:55	
130	立體停車場3F 滅火器-立-03-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:06:20	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:06:20	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:06:18	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:06:18	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:06:17	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:06:16	
131	立體停車場3F 滅火器-立-03-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:06:29	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:06:26	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:06:25	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:06:23	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:06:22	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:06:21	
132	立體停車場3F 滅火器-立-03-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:05:50	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:05:49	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:05:48	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:05:48	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:05:47	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:05:46	
133	立體停車場3F 滅火器-立-03-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:05:56	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:05:54	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:05:53	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:05:52	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:05:51	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:05:51	
134	立體停車場3F 滅火器-立-03-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:08:05	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:08:03	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:08:03	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:08:02	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:08:01	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:08:00	
135	立體停車場3F 滅火器-立-03-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:08:14	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:08:09	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:08:08	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:08:07	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:08:06	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:08:06	
136	立體停車場3F 滅火器-立-03-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:09:01	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:09:00	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:09:00	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:08:59	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:08:58	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:08:57	
137	立體停車場3F 滅火器-立-03-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:09:05	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:09:05	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:09:04	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:09:03	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:09:03	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:09:02	
138	立體停車場3F 滅火器-立-03-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:09:26	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:09:25	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:09:24	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:09:24	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:09:23	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:09:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:09:32	

139	立體停車場3F 滅火器-立-03-14	保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:09:30	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:09:30	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:09:29	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:09:28	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:09:27	
140	立體停車場3F 滅火器-立-03-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:10:33	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:10:32	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:10:31	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:10:30	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:10:29	
141	立體停車場3F 滅火器-立-03-16	壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:10:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:10:39	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:10:37	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:10:36	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:10:35	
142	立體停車場3F 滅火器-立-03-17	插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:10:35	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:10:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:12:27	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:12:26	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:12:25	
143	立體停車場3F 滅火器-立-03-18	壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:12:24	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:12:23	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:12:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:12:35	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:12:31	
144	立體停車場3F 滅火器-立-03-19	皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:12:30	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:12:30	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:12:29	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:12:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:13:15	
145	立體停車場3F 滅火器-立-03-20	保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:13:14	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:13:13	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:13:12	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:13:11	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:13:10	
146	立體停車場3F 滅火器-立-03-21	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:13:22	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:13:20	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:13:19	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:13:18	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:13:17	
147	立體停車場3F 滅火器-立-03-22	壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:13:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:13:41	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:13:40	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:13:39	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:13:38	
148	立體停車場3F 滅火器-立-03-23	插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:13:37	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:13:36	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:13:48	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:13:45	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:13:45	
149	立體停車場3F 滅火器-立-03-	壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:13:44	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:13:43	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:13:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:14:53	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:14:52	
	立體停車場3F 滅火器-立-03-	皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:14:51	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:14:50	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:14:50	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:14:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:14:59	
	立體停車場3F 滅火器-立-03-	保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:14:57	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:14:56	

	24	壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:14:55	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:14:54	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:14:53	
150	立體停車場3F 滅火器-立-03-25	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:15:26	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:15:25	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:15:24	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:15:23	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:15:23	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:15:22	
151	立體停車場3F 滅火器-立-03-26	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:15:32	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:15:29	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:15:28	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:15:28	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:15:27	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:15:26	
152	立體停車場3F 滅火器-立南-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:46:46	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:46:44	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:46:42	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:46:42	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:46:40	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:46:40	
153	立體停車場3F 滅火器-立南-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:47:09	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:47:07	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:47:07	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:47:06	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:47:05	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:47:04	
154	立體停車場3F 滅火器-立北-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:45:35	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:45:33	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:45:33	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:45:32	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:45:31	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:45:30	
155	立體停車場3F 滅火器-立北-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-02 13:58:45	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-02 13:58:42	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-02 13:58:41	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-02 13:58:40	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-02 13:58:39	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-02 13:58:38	
156	立體停車場4F 滅火器-立-04-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:55:44	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:55:44	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:55:43	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:55:42	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:55:41	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:55:40	
157	立體停車場4F 滅火器-立-04-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:55:51	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:55:49	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:55:48	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:55:47	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:55:46	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:55:45	
158	立體停車場4F 滅火器-立-04-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:55:14	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:55:14	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:55:13	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:55:11	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:55:10	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:55:10	
159	立體停車場4F 滅火器-立-04-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:55:20	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:55:18	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:55:18	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:55:17	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:55:16	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:55:15	

160	立體停車場4F 滅火器-立-04-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:54:42	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:54:41	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:54:40	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:54:39	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:54:38	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:54:37	
161	立體停車場4F 滅火器-立-04-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:54:50	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:54:47	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:54:46	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:54:45	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:54:44	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:54:43	
162	立體停車場4F 滅火器-立-04-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:54:09	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:54:08	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:54:07	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:54:06	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:54:06	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:54:04	
163	立體停車場4F 滅火器-立-04-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:54:17	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:54:15	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:54:14	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:54:13	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:54:12	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:54:11	
164	立體停車場4F 滅火器-立-04-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:56:22	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:56:21	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:56:20	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:56:19	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:56:18	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:56:17	
165	立體停車場4F 滅火器-立-04-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:56:29	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:56:27	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:56:26	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:56:25	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:56:24	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:56:23	
166	立體停車場4F 滅火器-立-04-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:57:26	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:57:25	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:57:24	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:57:23	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:57:22	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:57:21	
167	立體停車場4F 滅火器-立-04-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:57:32	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:57:30	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:57:29	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:57:28	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:57:28	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:57:27	
168	立體停車場4F 滅火器-立-04-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:57:55	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:57:54	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:57:53	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:57:52	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:57:51	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:57:50	
169	立體停車場4F 滅火器-立-04-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:58:01	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:57:59	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:57:58	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:57:57	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:57:57	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:57:56	
	立體停車場4F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:59:04	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:59:03	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:59:02	

170	滅火器-立-04-15	壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:59:01	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:59:00	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:58:59	
171	立體停車場4F 滅火器-立-04-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:59:10	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:59:08	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:59:07	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:59:06	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:59:06	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:59:05	
172	立體停車場4F 滅火器-立-04-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:00:57	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:00:57	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:00:56	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:00:55	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:00:54	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:00:53	
173	立體停車場4F 滅火器-立-04-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:01:04	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:01:02	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:01:01	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:01:00	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:00:59	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:00:58	
174	立體停車場4F 滅火器-立-04-19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:01:23	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:01:22	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:01:21	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:01:20	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:01:19	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:01:18	
175	立體停車場4F 滅火器-立-04-20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:01:29	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:01:26	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:01:26	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:01:25	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:01:24	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:01:23	
176	立體停車場4F 滅火器-立-04-21	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:01:58	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:01:57	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:01:56	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:01:55	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:01:54	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:01:54	
177	立體停車場4F 滅火器-立-04-22	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:02:04	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:02:02	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:02:01	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:02:00	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:02:00	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:01:59	
178	立體停車場4F 滅火器-立-04-23	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:03:09	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:03:08	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:03:07	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:03:06	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:03:06	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:03:04	
179	立體停車場4F 滅火器-立-04-24	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:03:15	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:03:13	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:03:12	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:03:12	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:03:11	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:03:10	
180	立體停車場4F 滅火器-立-04-25	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:03:40	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:03:38	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:03:38	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:03:37	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:03:36	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:03:35	

181	立體停車場4F 滅火器-立-04-26	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:03:47	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:03:45	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:03:44	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:03:43	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:03:42	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 15:03:41	
182	立體停車場4F 滅火器-立南-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:45:55	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:45:51	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:45:50	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:45:49	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:45:48	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:45:47	
183	立體停車場4F 滅火器-立南-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:46:21	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:46:18	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:46:18	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:46:16	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:46:16	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:46:14	
184	立體停車場4F 滅火器-立北-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-02 13:54:52	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-02 13:54:49	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-02 13:54:48	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-02 13:54:47	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:43:51	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:43:50	
185	立體停車場4F 滅火器-立北-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-02 13:54:28	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-02 13:54:26	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:44:24	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:44:23	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:44:23	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:44:22	
186	立體停車場5F 滅火器-立-05-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:28:02	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:28:01	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:28:01	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:28:00	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:27:59	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:27:58	
187	立體停車場5F 滅火器-立-05-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:28:07	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:28:06	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:28:05	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:28:05	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:28:04	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:28:03	
188	立體停車場5F 滅火器-立-05-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:28:23	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:28:22	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:28:21	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:28:20	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:28:19	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:28:18	
189	立體停車場5F 滅火器-立-05-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:28:29	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:28:28	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:28:27	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:28:26	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:28:25	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:28:24	
190	立體停車場5F 滅火器-立-05-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:29:41	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:29:40	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:29:39	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:29:38	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:29:37	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:29:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:29:45	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:29:44	

191	立體停車場5F 滅火器-立-05-06	皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:29:44	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:29:43	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:29:42	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:29:41	
192	立體停車場5F 滅火器-立-05-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:30:00	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:30:00	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:29:59	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:29:58	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:29:57	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:29:56	
193	立體停車場5F 滅火器-立-05-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:30:05	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:30:05	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:30:04	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:30:03	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:30:02	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:30:01	
194	立體停車場5F 滅火器-立-05-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:30:54	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:30:53	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:30:52	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:30:52	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:30:51	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:30:50	
195	立體停車場5F 滅火器-立-05-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:30:59	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:30:58	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:30:58	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:30:57	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:30:56	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:30:55	
196	立體停車場5F 滅火器-立-05-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:31:39	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:31:38	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:31:37	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:31:36	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:31:36	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:31:35	
197	立體停車場5F 滅火器-立-05-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:31:45	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:31:44	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:31:43	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:31:42	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:31:41	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:31:40	
198	立體停車場5F 滅火器-立-05-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:32:02	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:32:01	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:32:00	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:31:59	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:31:58	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:31:57	
199	立體停車場5F 滅火器-立-05-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:32:07	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:32:06	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:32:05	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:32:04	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:32:03	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:32:02	
200	立體停車場5F 滅火器-立-05-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:32:24	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:32:23	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:32:22	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:32:21	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:32:20	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:32:19	
201	立體停車場5F 滅火器-立-05-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:32:28	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:32:28	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:32:27	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:32:26	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:32:25	

		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:32:24	
202	立體停車場5F 滅火器-立-05-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:34:27	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:34:23	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:34:20	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:34:19	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:34:18	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:34:17	
203	立體停車場5F 滅火器-立-05-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:34:33	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:34:32	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:34:31	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:34:30	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:34:29	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:34:28	
204	立體停車場5F 滅火器-立-05-19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:33:57	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:33:56	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:33:55	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:33:54	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:33:54	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:33:53	
205	立體停車場5F 滅火器-立-05-20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:34:02	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:34:01	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:34:00	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:33:59	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:33:58	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:33:58	
206	立體停車場5F 滅火器-立-05-21	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:35:02	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:35:01	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:35:00	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:34:59	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:34:58	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:34:57	
207	立體停車場5F 滅火器-立-05-22	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:35:08	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:35:07	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:35:06	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:35:05	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:35:04	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:35:03	
208	立體停車場5F 滅火器-立-05-23	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:35:30	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:35:29	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:35:28	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:35:27	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:35:26	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:35:25	
209	立體停車場5F 滅火器-立-05-24	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:35:35	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:35:34	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:35:33	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:35:32	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:35:31	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:35:31	
210	立體停車場5F 滅火器-立-05-25	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:35:50	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:35:49	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:35:49	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:35:48	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:35:47	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:35:46	
211	立體停車場5F 滅火器-立-05-26	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:35:55	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:35:54	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:35:53	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:35:53	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:35:52	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:35:51	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:45:04	

212	立體停車場5F 滅火器-立南-11	保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:45:02	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:45:00	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:44:59	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:44:59	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:44:57	
213	立體停車場5F 滅火器-立南-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:45:31	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:45:28	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:45:27	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:45:26	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:45:25	
214	立體停車場5F 滅火器-立北-11	壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:45:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:43:23	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:43:22	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:43:21	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:43:20	
215	立體停車場5F 滅火器-立北-12	插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:43:19	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:43:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:43:38	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:43:37	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:43:36	
216	立體停車場6F 滅火器-立-06-01	壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:43:35	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:43:34	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:43:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:22:35	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:22:34	
217	立體停車場6F 滅火器-立-06-02	皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:22:34	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:22:33	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:22:32	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:22:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:22:40	
218	立體停車場6F 滅火器-立-06-03	保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:22:39	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:22:38	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:22:38	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:22:37	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:22:36	
219	立體停車場6F 滅火器-立-06-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:22:56	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:22:55	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:22:54	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:22:53	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:22:52	
220	立體停車場6F 滅火器-立-06-05	壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:22:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:23:02	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:23:01	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:23:00	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:22:59	
221	立體停車場6F 滅火器-立-06-06	插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:22:58	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:22:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:23:18	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:23:18	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:23:17	
222	立體停車場6F 滅火器-立-06-	壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:23:16	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:23:15	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:23:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:23:23	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:23:23	
	立體停車場6F 滅火器-立-06-	皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:23:22	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:23:21	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:23:20	
	立體停車場6F 滅火器-立-06-	壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:23:19	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:21:48	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:21:47	
	立體停車場6F 滅火器-立-06-	皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:21:46	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:21:45	

	07	壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:21:45	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:21:44	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:21:44	
223	立體停車場6F 滅火器-立-06-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:21:54	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:21:53	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:21:52	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:21:51	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:21:50	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:21:49	
224	立體停車場6F 滅火器-立-06-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:20:37	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:20:37	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:20:35	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:20:34	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:20:33	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:20:33	
225	立體停車場6F 滅火器-立-06-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:20:43	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:20:42	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:20:41	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:20:40	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:20:39	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:20:38	
226	立體停車場6F 滅火器-立-06-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:21:00	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:20:59	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:20:58	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:20:57	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:20:56	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:20:55	
227	立體停車場6F 滅火器-立-06-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:21:06	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:21:05	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:21:04	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:21:03	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:21:02	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:21:01	
228	立體停車場6F 滅火器-立-06-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:19:36	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:19:35	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:19:34	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:19:33	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:19:32	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:19:32	
229	立體停車場6F 滅火器-立-06-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:19:42	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:19:40	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:19:39	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:19:39	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:19:38	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:19:37	
230	立體停車場6F 滅火器-立-06-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:19:57	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:19:56	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:19:55	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:19:54	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:19:53	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:19:53	
231	立體停車場6F 滅火器-立-06-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:20:02	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:20:01	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:20:00	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:19:59	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:19:59	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:19:58	
232	立體停車場6F 滅火器-立-06-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:24:52	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:24:51	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:24:50	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:24:50	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:24:49	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:24:48	

233	立體停車場6F 滅火器-立-06-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:24:58	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:24:57	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:24:56	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:24:55	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:24:54	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:24:53	
234	立體停車場6F 滅火器-立-06-19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:27:09	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:27:08	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:27:07	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:27:07	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:27:06	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:27:05	
235	立體停車場6F 滅火器-立-06-20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:27:14	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:27:13	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:27:13	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:27:12	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:27:11	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:27:10	
236	立體停車場6F 滅火器-立-06-21	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:26:47	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:26:46	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:26:46	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:26:45	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:26:44	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:26:43	
237	立體停車場6F 滅火器-立-06-22	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:26:52	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:26:51	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:26:50	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:26:50	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:26:49	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:26:48	
238	立體停車場6F 滅火器-立-06-23	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:25:49	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:25:49	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:25:48	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:25:46	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:25:45	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:25:45	
239	立體停車場6F 滅火器-立-06-24	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:25:55	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:25:54	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:25:53	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:25:52	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:25:51	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:25:50	
240	立體停車場6F 滅火器-立-06-25	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:25:14	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:25:13	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:25:12	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:25:11	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:25:10	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:25:09	
241	立體停車場6F 滅火器-立-06-26	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:25:19	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:25:18	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:25:18	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:25:16	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:25:16	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:25:15	
242	立體停車場6F 滅火器-立南-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:44:09	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:44:06	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:44:05	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:44:04	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:44:03	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:44:02	
	立體停車場6F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:44:39	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:44:36	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:44:36	

243	滅火器-立南-10	壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:44:35	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:44:34	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:44:33	
244	立體停車場6F 滅火器-立北-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:42:51	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:42:50	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:42:49	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:42:49	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:42:48	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:42:47	
245	立體停車場6F 滅火器-立北-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:43:05	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:43:04	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:43:04	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:43:03	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:43:02	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:43:01	
246	立體停車場7F 滅火器-立-07-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:08:36	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:08:35	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:08:34	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:08:34	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:08:33	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:08:32	
247	立體停車場7F 滅火器-立-07-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:08:41	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:08:40	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:08:39	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:08:38	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:08:37	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:08:37	
248	立體停車場7F 滅火器-立-07-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:08:56	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:08:55	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:08:55	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:08:54	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:08:53	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:08:52	
249	立體停車場7F 滅火器-立-07-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:09:00	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:09:00	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:08:59	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:08:58	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:08:57	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:08:57	
250	立體停車場7F 滅火器-立-07-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:32:29	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:32:28	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:32:28	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:32:27	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:32:26	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:32:25	
251	立體停車場7F 滅火器-立-07-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:32:37	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:32:33	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:32:33	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:32:32	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:32:31	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:32:30	
252	立體停車場7F 滅火器-立-07-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:09:47	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:09:46	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:09:46	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:09:45	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:09:44	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:09:43	
253	立體停車場7F 滅火器-立-07-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:09:53	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:09:52	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:09:51	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:09:50	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:09:50	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:09:49	

254	立體停車場7F 滅火器-立-07-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:10:30	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:10:29	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:10:28	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:10:27	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:10:27	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:10:26	
255	立體停車場7F 滅火器-立-07-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:10:35	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:10:34	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:10:33	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:10:32	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:10:32	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:10:31	
256	立體停車場7F 滅火器-立-07-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:10:50	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:10:50	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:10:49	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:10:48	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:10:47	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:10:47	
257	立體停車場7F 滅火器-立-07-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:10:55	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:10:55	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:10:54	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:10:53	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:10:52	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:10:51	
258	立體停車場7F 滅火器-立-07-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:11:15	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:11:14	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:11:13	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:11:12	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:11:11	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:11:11	
259	立體停車場7F 滅火器-立-07-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:11:20	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:11:19	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:11:18	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:11:17	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:11:16	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:11:16	
260	立體停車場7F 滅火器-立-07-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:12:09	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:12:08	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:12:07	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:12:06	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:12:04	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:12:03	
261	立體停車場7F 滅火器-立-07-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:12:14	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:12:13	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:12:13	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:12:12	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:12:11	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:12:10	
262	立體停車場7F 滅火器-立-07-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:12:37	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:12:36	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:12:35	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:12:34	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:12:33	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:12:32	
263	立體停車場7F 滅火器-立-07-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:12:43	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:12:41	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:12:40	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:12:40	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:12:39	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:12:38	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:13:30	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:13:27	

264	立體停車場7F 滅火器-立-07-19	皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:13:26	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:13:26	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:13:25	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:13:24	
265	立體停車場7F 滅火器-立-07-20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:13:35	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:13:34	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:13:33	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:13:32	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:13:31	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:13:31	
266	立體停車場7F 滅火器-立-07-21	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:13:58	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:13:57	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:13:56	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:13:55	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:13:54	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:13:54	
267	立體停車場7F 滅火器-立-07-22	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:14:03	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:14:02	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:14:02	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:14:01	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:14:00	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:13:59	
268	立體停車場7F 滅火器-立-07-23	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:14:22	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:14:21	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:14:20	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:14:19	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:14:17	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:14:16	
269	立體停車場7F 滅火器-立-07-24	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:14:28	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:14:26	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:14:26	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:14:25	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:14:24	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:14:23	
270	立體停車場7F 滅火器-立-07-25	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:09:15	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:09:14	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:09:14	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:09:13	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:09:12	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:09:11	
271	立體停車場7F 滅火器-立-07-26	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:09:20	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:09:20	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:09:19	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:09:18	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:09:17	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 15:09:16	
272	立體停車場7F 滅火器-立南-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:43:23	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:43:20	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:43:19	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:43:18	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:43:18	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:43:17	
273	立體停車場7F 滅火器-立南-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:43:47	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:43:44	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:43:44	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:43:42	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:43:42	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:43:41	
274	立體停車場7F 滅火器-立北-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:42:21	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:42:20	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:42:19	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:42:18	

		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:42:17	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:42:16	
275	立體停車場7F 滅火器-立北-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:42:36	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:42:35	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:42:34	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:42:34	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:42:33	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:42:32	
276	立體停車場8F 滅火器-立-08-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:23:58	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:23:57	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:23:56	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:23:56	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:23:55	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:23:54	
277	立體停車場8F 滅火器-立-08-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:24:02	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:24:02	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:24:01	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:24:00	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:23:59	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:23:59	
278	立體停車場8F 滅火器-立-08-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:25:54	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:25:53	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:25:49	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:25:47	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:25:46	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:25:45	
279	立體停車場8F 滅火器-立-08-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:26:00	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:25:59	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:25:58	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:25:57	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:25:57	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:25:56	
280	立體停車場8F 滅火器-立-08-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:27:18	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:27:17	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:27:17	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:27:16	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:27:14	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:27:10	
281	立體停車場8F 滅火器-立-08-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:27:24	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:27:23	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:27:22	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:27:21	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:27:20	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:27:19	
282	立體停車場8F 滅火器-立-08-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:24:18	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:24:17	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:24:16	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:24:15	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:24:14	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:24:13	
283	立體停車場8F 滅火器-立-08-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:24:26	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:24:22	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:24:21	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:24:20	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:24:20	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:24:19	
284	立體停車場8F 滅火器-立-08-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:25:03	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:25:02	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:25:01	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:25:00	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:25:00	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:24:59	

285	立體停車場8F 滅火器-立-08-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:25:08	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:25:07	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:25:06	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:25:05	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:25:04	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:25:04	
286	立體停車場8F 滅火器-立-08-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:25:26	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:25:25	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:25:24	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:25:23	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:25:23	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:25:19	
287	立體停車場8F 滅火器-立-08-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:25:31	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:25:30	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:25:29	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:25:28	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:25:27	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:25:26	
288	立體停車場8F 滅火器-立-08-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:26:51	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:26:50	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:26:49	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:26:46	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:26:45	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:26:44	
289	立體停車場8F 滅火器-立-08-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:26:58	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:26:55	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:26:54	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:26:53	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:26:53	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:26:52	
290	立體停車場8F 滅火器-立-08-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:27:45	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:27:44	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:27:43	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:27:42	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:27:41	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:27:40	
291	立體停車場8F 滅火器-立-08-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:27:50	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:27:50	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:27:49	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:27:48	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:27:47	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:27:46	
292	立體停車場8F 滅火器-立-08-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:29:15	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:29:14	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:29:13	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:29:12	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:29:09	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:29:08	
293	立體停車場8F 滅火器-立-08-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:29:20	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:29:19	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:29:19	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:29:18	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:29:17	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:29:16	
294	立體停車場8F 滅火器-立-08-19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:30:06	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:30:05	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:30:04	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:30:03	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:30:02	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:30:01	
	立體停車場8F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:30:11	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:30:10	

295	滅火器-立-08-20	皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:30:09	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:30:08	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:30:08	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:30:07	
296	立體停車場8F 滅火器-立-08-21	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:30:38	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:30:37	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:30:37	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:30:36	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:30:35	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:30:32	
297	立體停車場8F 滅火器-立-08-22	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:30:43	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:30:42	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:30:41	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:30:41	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:30:40	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:30:39	
298	立體停車場8F 滅火器-立-08-23	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:31:02	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:31:01	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:31:00	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:31:00	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:30:59	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:30:58	
299	立體停車場8F 滅火器-立-08-24	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:31:07	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:31:06	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:31:05	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:31:05	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:31:04	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:31:03	
300	立體停車場8F 滅火器-立-08-25	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:28:48	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:28:45	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:28:44	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:28:43	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:28:41	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:28:39	
301	立體停車場8F 滅火器-立-08-26	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:28:53	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:28:52	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:28:51	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:28:50	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:28:49	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:28:48	
302	立體停車場8F 滅火器-立南-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:42:34	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:42:32	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:42:31	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:42:30	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:42:29	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:42:28	
303	立體停車場8F 滅火器-立南-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:42:59	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:42:55	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:42:55	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:42:54	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:42:53	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:42:52	
304	立體停車場8F 滅火器-立北-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:41:50	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:41:49	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:41:48	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:41:47	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:41:47	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:41:46	
305	立體停車場8F 滅火器-立北-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:42:05	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:42:04	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:42:03	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:42:02	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:42:01	

		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:42:00	
306	立體停車場9F 滅火器-立-09-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:52:27	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:52:27	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:52:26	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:52:25	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:52:24	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:52:23	
307	立體停車場9F 滅火器-立-09-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:52:32	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:52:31	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:52:31	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:52:30	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:52:29	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:52:28	
308	立體停車場9F 滅火器-立-09-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:54:24	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:54:23	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:54:22	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:54:21	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:54:21	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:54:20	
309	立體停車場9F 滅火器-立-09-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:54:29	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:54:28	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:54:27	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:54:26	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:54:25	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:54:24	
310	立體停車場9F 滅火器-立-09-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:55:29	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:55:28	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:55:28	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:55:27	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:55:26	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:55:25	
311	立體停車場9F 滅火器-立-09-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:55:35	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:55:34	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:55:33	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:55:32	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:55:31	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:55:30	
312	立體停車場9F 滅火器-立-09-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:52:46	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:52:46	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:52:45	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:52:44	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:52:44	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:52:43	
313	立體停車場9F 滅火器-立-09-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:52:51	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:52:50	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:52:49	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:52:48	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:52:48	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:52:47	
314	立體停車場9F 滅火器-立-09-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:53:25	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:53:24	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:53:23	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:53:23	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:53:22	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:53:21	
315	立體停車場9F 滅火器-立-09-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:53:30	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:53:29	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:53:28	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:53:27	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:53:27	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:53:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:53:45	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:53:44	

316	立體停車場9F 滅火器-立-09-11	皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:53:43	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:53:42	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:53:41	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:53:40	
317	立體停車場9F 滅火器-立-09-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:53:50	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:53:49	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:53:48	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:53:47	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:53:47	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:53:46	
318	立體停車場9F 滅火器-立-09-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:55:09	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:55:09	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:55:08	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:55:07	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:55:06	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:55:05	
319	立體停車場9F 滅火器-立-09-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:55:15	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:55:13	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:55:13	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:55:12	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:55:11	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:55:10	
320	立體停車場9F 滅火器-立-09-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:55:57	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:55:56	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:55:55	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:55:55	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:55:54	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:55:53	
321	立體停車場9F 滅火器-立-09-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:56:03	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:56:02	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:56:01	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:56:00	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:55:59	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:55:58	
322	立體停車場9F 滅火器-立-09-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:56:54	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:56:53	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:56:52	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:56:52	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:56:51	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:56:50	
323	立體停車場9F 滅火器-立-09-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:56:59	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:56:59	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:56:58	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:56:57	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:56:56	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:56:55	
324	立體停車場9F 滅火器-立-09-19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:57:16	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:57:16	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:57:15	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:57:14	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:57:13	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:57:12	
325	立體停車場9F 滅火器-立-09-20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:57:22	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:57:21	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:57:20	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:57:19	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:57:18	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:57:17	
326	立體停車場9F 滅火器-立-09-21	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:58:04	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:58:03	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:58:02	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:58:02	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:58:01	

		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:57:59	
327	立體停車場9F 滅火器-立-09-22	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:58:09	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:58:08	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:58:08	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:58:07	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:58:06	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:58:05	
328	立體停車場9F 滅火器-立-09-23	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:58:24	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:58:23	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:58:22	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:58:21	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:58:20	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:58:20	
329	立體停車場9F 滅火器-立-09-24	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:58:29	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:58:28	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:58:27	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:58:26	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:58:25	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:58:25	
330	立體停車場9F 滅火器-立-09-25	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:58:44	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:58:43	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:58:42	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:58:41	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:58:40	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:58:40	
331	立體停車場9F 滅火器-立-09-26	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:58:49	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:58:48	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:58:47	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:58:46	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:58:46	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:58:45	
332	立體停車場9F 滅火器-立南-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:41:45	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:41:42	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:41:41	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:41:40	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:41:39	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:41:38	
333	立體停車場9F 滅火器-立南-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:42:10	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:42:07	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:42:07	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:42:05	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:42:05	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:42:03	
334	立體停車場9F 滅火器-立北-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:41:21	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:41:20	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:41:19	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:41:18	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:41:17	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:41:16	
335	立體停車場9F 滅火器-立北-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:41:36	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:41:35	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:41:34	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:41:33	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:41:32	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:41:32	
336	立體停車場 B1F 滅火器-立-B1-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:04:08	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:04:07	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:04:06	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:04:06	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:04:05	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:04:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:04:15	

337	立體停車場 B1F 滅火器-立-B1-02	保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:04:12	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:04:11	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:04:11	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:04:10	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:04:09	
338	立體停車場 B1F 滅火器-立-B1-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:03:07	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:03:05	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:03:04	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:03:04	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:03:03	
339	立體停車場 B1F 滅火器-立-B1-04	壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:03:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:03:15	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:03:12	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:03:10	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:03:09	
340	立體停車場 B1F 滅火器-立-B1-05	插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:03:08	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:03:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:02:32	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:02:30	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:02:30	
341	立體停車場 B1F 滅火器-立-B1-06	壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:02:29	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:02:28	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:02:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:02:47	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:02:36	
342	立體停車場 B1F 滅火器-立-B1-07	皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:02:35	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:02:34	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:02:33	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:02:33	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:04:45	
343	立體停車場 B1F 滅火器-立-B1-08	保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:04:44	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:04:43	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:04:42	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:04:41	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:04:41	
344	立體停車場 B1F 滅火器-立-B1-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:04:52	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:04:49	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:04:48	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:04:47	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:04:46	
345	立體停車場 B1F 滅火器-立-B1-10	壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:04:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:06:03	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:06:02	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:06:01	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:06:00	
346	立體停車場 B1F 滅火器-立-B1-11	插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:05:59	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:05:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:06:11	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:06:08	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:06:07	
347	立體停車場 B1F 滅火器-立-B1-	壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:06:06	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:06:05	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:06:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:06:32	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:06:31	
347	立體停車場 B1F 滅火器-立-B1-	皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:06:30	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:06:29	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:06:28	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:06:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:06:39	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:06:36	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:06:35	

	12	壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:06:34	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:06:33	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:06:33	
348	立體停車場 B1F 滅火器-立-B1-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:08:12	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:08:11	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:08:09	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:08:08	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:08:07	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:08:06	
349	立體停車場 B1F 滅火器-立-B1-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:08:19	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:08:18	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:08:16	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:08:15	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:08:14	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:08:13	
350	立體停車場 B1F 滅火器-立-B1-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:09:24	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:09:23	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:09:21	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:09:21	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:09:20	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:09:19	
351	立體停車場 B1F 滅火器-立-B1-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:09:30	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:09:28	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:09:28	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:09:27	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:09:26	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:09:25	
352	立體停車場 B1F 滅火器-立-B1-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:09:56	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:09:55	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:09:54	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:09:53	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:09:52	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:09:51	
353	立體停車場 B1F 滅火器-立-B1-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:10:03	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:10:00	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:09:59	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:09:58	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:09:58	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:09:57	
354	立體停車場 B1F 滅火器-立-B1-19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:10:51	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:10:50	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:10:49	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:10:48	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:10:47	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:10:46	
355	立體停車場 B1F 滅火器-立-B1-20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:10:58	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:10:56	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:10:55	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:10:54	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:10:52	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:10:51	
356	立體停車場 B1F 滅火器-立-B1-21	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:03:38	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:03:37	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:03:36	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:03:36	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:03:35	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:03:34	
357	立體停車場 B1F 滅火器-立-B1-22	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:03:44	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:03:42	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:03:41	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:03:40	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:03:39	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:03:38	

358	立體停車場 B1F 滅火器-立南-21	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:49:15	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:49:13	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:49:12	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:49:10	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:49:10	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:49:09	
359	立體停車場 B1F 滅火器-立南-22	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:49:38	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:49:35	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:49:34	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:49:33	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:49:32	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:49:31	
360	立體停車場 B1F 滅火器-立北-21	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:47:17	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:47:16	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:47:15	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:47:14	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:47:13	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:47:12	
361	立體停車場 B1F 滅火器-立北-22	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-02 14:01:25	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-02 14:01:23	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-02 14:01:22	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-02 14:01:21	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-02 14:01:20	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-02 14:01:19	
362	立體停車場 B2F 滅火器-立-B2-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:14:42	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:14:41	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:14:40	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:14:39	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:14:38	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:14:37	
363	立體停車場 B2F 滅火器-立-B2-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:14:48	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:14:46	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:14:46	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:14:44	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:14:44	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:14:43	
364	立體停車場 B2F 滅火器-立-B2-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:14:12	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:14:11	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:14:10	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:14:09	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:14:08	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:14:07	
365	立體停車場 B2F 滅火器-立-B2-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:14:18	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:14:16	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:14:15	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:14:15	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:14:14	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:14:13	
366	立體停車場 B2F 滅火器-立-B2-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:13:36	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:13:35	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:13:34	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:13:33	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:13:32	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:13:31	
367	立體停車場 B2F 滅火器-立-B2-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:13:44	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:13:41	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:13:40	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:13:39	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:13:38	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:13:37	
	立體停車場	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:13:10	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:13:09	

368	B2F 滅火器-立-B2-07	皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:13:08	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:13:07	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:13:05	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:13:04	
369	立體停車場 B2F 滅火器-立-B2-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:13:16	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:13:14	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:13:13	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:13:12	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:13:12	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:13:11	
370	立體停車場 B2F 滅火器-立-B2-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:15:11	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:15:11	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:15:10	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:15:09	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:15:08	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:15:08	
371	立體停車場 B2F 滅火器-立-B2-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:15:18	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:15:15	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:15:14	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:15:14	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:15:13	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:15:12	
372	立體停車場 B2F 滅火器-立-B2-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:16:12	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:16:11	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:16:10	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:16:10	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:16:09	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:16:08	
373	立體停車場 B2F 滅火器-立-B2-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:16:20	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:16:17	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:16:16	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:16:15	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:16:14	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:16:13	
374	立體停車場 B2F 滅火器-立-B2-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-02 14:03:09	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-02 14:03:08	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-02 14:03:08	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-02 14:03:07	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-02 14:03:06	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-02 14:03:05	
375	立體停車場 B2F 滅火器-立-B2-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-02 14:03:16	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-02 14:03:13	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-02 14:03:12	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-02 14:03:11	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-02 14:03:10	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-02 14:03:10	
376	立體停車場 B2F 滅火器-立南-23	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:50:03	
		保持裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:50:01	
		壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		皮管	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:50:01	
		壓把	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:49:59	
		插梢	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:49:59	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 14:49:58	
377	立體停車場 B2F 滅火器-立北-23	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:47:38	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:47:37	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:47:36	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:47:35	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:47:34	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-06 15:47:33	
	立體停車場 B2F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:17:41	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:17:40	

378	滅火器-立-B2-懸15	壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:17:40	
379	立體停車場 B2F 滅火器-立-B2-懸16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:17:44	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:17:43	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:17:42	
380	立體停車場 B2F 滅火器-立-B2-懸17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:17:47	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:17:46	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:17:45	
381	立體停車場 B2F 滅火器-立-B2-懸18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:17:50	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:17:49	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:17:48	
382	立體停車場 B2F 滅火器-立-B2-懸19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:17:53	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:17:52	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:17:51	
383	立體停車場 B2F 滅火器-立-B2-懸20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:17:55	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:17:54	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:17:54	
384	立體停車場 B2F 滅火器-立-B2-懸21	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:17:58	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:17:57	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:17:56	
385	立體停車場 B2F 滅火器-立-B2-懸22	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:18:00	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:17:59	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:17:58	
386	立體停車場 B2F 滅火器-立-B2-懸23	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:18:03	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:18:01	
		壓力	目視	正常	林建興	2022-06-01 16:18:01	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/24 12:22:02

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/24 20:11:53

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 12:34:37