

## 中正樓泡沫滅火設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓24F 泡沫消防栓箱- FB-24-01	開關閥		正常	朱忠正	2022-06-10 08:53:18	
		水帶		正常	朱忠正	2022-06-10 08:53:19	
		瞄子		正常	朱忠正	2022-06-10 08:53:21	
2	中正樓24F 泡沫消防栓箱- FB-24-02	瞄子		正常	朱忠正	2022-06-10 08:53:59	
		水帶		正常	朱忠正	2022-06-10 08:53:59	
		開關閥		正常	朱忠正	2022-06-10 08:53:58	
		泡沫頭	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 08:54:06	
		撒水頭	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 08:54:05	
		手動啟動閥	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 08:54:04	
		一齊開放閥	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 08:54:03	
		閥類	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 08:54:03	
		蜂鳴器	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 08:54:02	
		壓力表	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 08:54:01	
		壓力開關	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 08:54:01	
3	中正樓24F 泡沫消防栓箱- FB-24-03	警報逆止閥	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 08:54:00	
		泡沫頭	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 08:52:28	
		撒水頭	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 08:52:27	
		手動啟動閥	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 08:52:26	
		一齊開放閥	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 08:52:26	
		閥類	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 08:52:25	
		蜂鳴器	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 08:52:24	
		壓力表	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 08:52:24	
		壓力開關	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 08:52:23	
		警報逆止閥	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 08:52:22	
		瞄子		正常	朱忠正	2022-06-10 08:52:21	
4	中正樓24F 泡沫消防栓箱- FB-24-04	水帶		正常	朱忠正	2022-06-10 08:52:21	
		開關閥		正常	朱忠正	2022-06-10 08:52:20	
		瞄子		正常	林清風	2022-06-10 08:55:06	
		水帶		正常	林清風	2022-06-10 08:55:05	
		開關閥		正常	林清風	2022-06-10 08:55:04	
		泡沫頭	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:55:14	
		撒水頭	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:55:12	
		手動啟動閥	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:55:12	
		一齊開放閥	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:55:11	
		閥類	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:55:10	
		蜂鳴器	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:55:09	
5	中正樓24F 泡沫消防栓箱- FB-24-05	壓力表	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:55:08	
		壓力開關	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:55:07	
		警報逆止閥	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:55:06	
		泡沫頭	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:53:10	
		撒水頭	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:53:07	
		手動啟動閥	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:53:06	
		一齊開放閥	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:53:05	
		閥類	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:53:04	
		蜂鳴器	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:53:03	
		壓力表	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:53:03	
		壓力開關	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:53:02	
6	中正樓24F 泡沫消防栓箱-	警報逆止閥	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:53:01	
		瞄子		正常	林清風	2022-06-10 08:53:00	
		水帶		正常	林清風	2022-06-10 08:52:59	
		開關閥		正常	林清風	2022-06-10 08:52:58	
		泡沫頭	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:53:52	
		撒水頭	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:53:51	
		手動啟動閥	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:53:50	
		一齊開放閥	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:53:49	

	FB-24-06	閥類	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:53:48	
		蜂鳴器	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:53:48	
		壓力表	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:53:47	
		壓力開關	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:53:46	
		警報逆止閥	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:53:45	
7	中正樓B2F 泡沫滅火設備- B-B2F-A	泡沫頭	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 08:55:55	
		撒水頭	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 08:55:54	
		手動啟動閥	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 08:55:53	
		一齊開放閥	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 08:55:52	
		閥類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 08:55:51	
		蜂鳴器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 08:55:50	
		壓力表	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 08:55:50	
		壓力開關	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 08:55:49	
	中正樓B2F 泡沫滅火設備- B-B2F-B	警報逆止閥	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 08:55:48	
		泡沫頭	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 08:56:14	
		撒水頭	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 08:56:12	
		手動啟動閥	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 08:56:11	
		一齊開放閥	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 08:56:10	
		閥類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 08:56:09	
		蜂鳴器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 08:56:09	
		壓力表	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 08:56:08	
	中正樓B2F 泡沫滅火設備- B-B2F-C	壓力開關	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 08:56:07	
		警報逆止閥	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 08:56:06	
		泡沫頭	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 08:57:02	
		撒水頭	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 08:57:01	
		手動啟動閥	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 08:57:00	
		一齊開放閥	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 08:56:59	
		閥類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 08:56:58	
		蜂鳴器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 08:56:57	
	中正樓B2F 泡沫滅火設備- B-B2F-D	壓力表	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 08:56:56	
		壓力開關	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 08:56:55	
		警報逆止閥	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 08:56:54	
		泡沫頭	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 08:56:42	
		撒水頭	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 08:56:41	
		手動啟動閥	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 08:56:40	
		一齊開放閥	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 08:56:39	
		閥類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 08:56:38	
	中正樓B3F 泡沫滅火設備- B-B3F-A	蜂鳴器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 08:56:38	
		壓力表	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 08:56:37	
		壓力開關	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 08:56:36	
		警報逆止閥	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 08:56:35	
		泡沫頭	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:19:56	
		撒水頭	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:19:56	
		手動啟動閥	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:19:55	
		一齊開放閥	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:19:54	
	中正樓B3F 泡沫滅火設備- B-B3F-B	閥類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:19:53	
		蜂鳴器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:19:53	
		壓力表	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:19:52	
		壓力開關	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:19:51	
		警報逆止閥	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:19:50	
		泡沫頭	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:20:18	
		撒水頭	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:20:12	
		手動啟動閥	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:20:11	
	中正樓B3F 泡沫滅火設備- B-B3F-B	一齊開放閥	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:20:11	
		閥類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:20:10	
		蜂鳴器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:20:09	
		壓力表	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:20:08	
		壓力開關	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:20:08	
		警報逆止閥	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:20:07	
		泡沫頭	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:20:56	
		撒水頭	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:20:54	
		手動啟動閥	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:20:54	

13	中正樓B3F 泡沫滅火設備- B-B3F-C	一齊開放閥	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:20:53	
		閥類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:20:52	
		蜂鳴器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:20:52	
		壓力表	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:20:51	
		壓力開關	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:20:50	
		警報逆止閥	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:20:49	
14	中正樓B3F 泡沫滅火設備- B-B3F-D	泡沫頭	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:20:37	
		撒水頭	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:20:35	
		手動啟動閥	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:20:34	
		一齊開放閥	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:20:34	
		閥類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:20:33	
		蜂鳴器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:20:32	
		壓力表	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:20:32	
		壓力開關	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:20:31	
		警報逆止閥	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:20:30	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2022/06/27 12:33:09

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/27 19:53:06

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 11:25:31