

致德樓防火門及防火鐵捲門(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	防火門及防火鐵捲門-B1-001(定)	偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 15:09:14	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 15:09:13	
2	致德樓6F	磁力門扣	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:13:56	
	防火門及防火鐵捲門-M3-207	偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:13:55	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
3	致德樓6F	磁力門扣	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:15:58	
	防火門及防火鐵捲門-M3-206	偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:15:57	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
4	致德樓5F	磁力門扣	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:21:05	
	防火門及防火鐵捲門-M-05-01(定)	偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:21:05	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
5	致德樓5F	磁力門扣	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:19:20	
	防火門及防火鐵捲門-M-05-02(定)	偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:19:19	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
6	致德樓4F	磁力門扣	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:22:09	
	防火門及防火鐵捲門-M-04-01(定)	偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:22:07	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
7	致德樓4F	磁力門扣	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:23:39	
	防火門及防火鐵捲門-M-04-02(定)	偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:23:38	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/28 11:17:12

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/28 20:48:42

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 11:14:30