

重粒子CO2滅火系統(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 12 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	重粒子癌症治療中心4F 4F發電機油槽-C4-01	控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 15:06:10	
		氣體壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 15:06:10	
		配管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 15:06:11	
		探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 15:06:12	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 15:06:13	
		警示警鈴	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 15:06:13	
		手動啟動緊急停止	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 15:06:14	
		啟動鋼瓶	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 15:06:15	
		電池電壓	目視	25.3	曾耀緯	2022-12-16 15:06:24	
		電池日期(新品使用期限2年)	目視	10905	曾耀緯	2022-12-16 15:06:40	
2	重粒子癌症治療中心4F 鋼瓶-C4-01-01	設備狀況	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 15:07:59	
3	重粒子癌症治療中心4F 鋼瓶-C4-01-02	設備狀況	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 15:08:00	
4	重粒子癌症治療中心4F 鋼瓶-C4-01-03	設備狀況	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 15:08:00	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
 2022/12/27 10:04:24

承商駐院主任：謝濱隆
 2022/12/27 19:03:28

承辦工程司：倪銘仁
 2022/12/28 10:31:52