

醫學科技大樓發電機2000KW每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 醫科發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 08:58:56	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 08:58:55	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 08:58:54	
		柴油箱油位(90%以上)	目視	90	梁柏翰	2022-06-01 08:58:53	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 08:58:50	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 08:58:49	
		供油部分-地下油槽油位檢查	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 08:58:48	
2	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G1	油水分離器外觀是否正常	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 08:58:47	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	梁柏翰	2022-06-01 08:58:46	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 08:58:42	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 08:58:42	
		面板開關檢查	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 08:58:41	
3	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G2	油水分離器外觀是否正常	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 08:59:26	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	梁柏翰	2022-06-01 08:59:25	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 08:59:21	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 08:59:13	
		面板開關檢查	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 08:59:12	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓發電機2000KW每日維護保養 記錄

承商工程師：李中榮 2022/06/01 15:24:31
 承商駐院主任：謝濟隆 2022/06/01 15:25:21
 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/09 14:38:20

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 02 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 醫科發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	張玟翊	2022-06-02 09:20:10	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	張玟翊	2022-06-02 09:20:08	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	張玟翊	2022-06-02 09:20:07	
		柴油箱油位(90%以上)	目視	90	張玟翊	2022-06-02 09:20:06	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	張玟翊	2022-06-02 09:20:03	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	張玟翊	2022-06-02 09:20:02	
		供油部分-地下油槽油位檢查	目視	正常	張玟翊	2022-06-02 09:20:01	
2	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G1	油水分離器外觀是否正常	目視	正常	張玟翊	2022-06-02 09:20:00	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	張玟翊	2022-06-02 09:19:58	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	張玟翊	2022-06-02 09:19:54	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	張玟翊	2022-06-02 09:19:53	
		面板開關檢查	目視	正常	張玟翊	2022-06-02 09:19:52	
3	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G2	油水分離器外觀是否正常	目視	正常	張玟翊	2022-06-02 09:20:30	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	張玟翊	2022-06-02 09:20:29	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	張玟翊	2022-06-02 09:20:23	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	張玟翊	2022-06-02 09:20:22	
		面板開關檢查	目視	正常	張玟翊	2022-06-02 09:20:21	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓發電機2000KW每日維護保養 記錄

承商工程師：李中榮 2022/06/02 10:34:18
 承商駐院主任：謝濟隆 2022/06/02 15:03:18
 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/09 14:37:00

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 醫科發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	梁柏翰	2022-06-03 08:39:28	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	梁柏翰	2022-06-03 08:39:27	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	梁柏翰	2022-06-03 08:39:26	
		柴油箱油位(90%以上)	目視	90	梁柏翰	2022-06-03 08:39:25	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	梁柏翰	2022-06-03 08:39:21	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	梁柏翰	2022-06-03 08:39:20	
		供油部分-地下油槽油位檢查	目視	正常	梁柏翰	2022-06-03 08:39:20	

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 08 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 醫科發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 11:33:24	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 11:33:16	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 11:33:14	
		柴油箱油位(90%以上)	目視	90	高偉凡	2022-06-08 11:33:02	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 11:32:55	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 11:32:54	
		供油部分-地下油槽油位檢查	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 11:32:49	

2	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G1	油水分離器外觀是否正常	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 11:32:47	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	高偉凡	2022-06-08 11:33:53	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 11:32:37	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 11:32:36	
		面板開關檢查	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 11:32:34	
3	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G2	油水分離器外觀是否正常	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 11:34:41	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	高偉凡	2022-06-08 11:34:34	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 11:34:28	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 11:34:27	
		面板開關檢查	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 11:34:25	
備註:							
改善措施:							

記錄

醫學科技大樓發電機2000KW每日維護保養	承商工程師：李中榮 2022/06/09 13:52:17	承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/09 20:33:19	承辦工程司：倪銘仁 2022/06/13 12:08:07
-----------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

記錄

醫學科技大樓發電機2000KW每日維護保養

2022/06/10 14:51:16

2022/06/10 19:54:33

2022/06/13 12:08:07

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 11 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 醫科發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 08:36:04	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 08:36:00	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 08:35:57	
		柴油箱油位(90%以上)	目視	90	林琮凱	2022-06-11 08:35:56	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 08:35:50	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 08:35:48	
		供油部分-地下油槽油位檢查	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 08:35:46	
2	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G1	油水分離器外觀是否正常	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 08:35:45	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	林琮凱	2022-06-11 08:35:43	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 08:35:32	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 08:35:31	
		面板開關檢查	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 08:35:30	
3	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G2	油水分離器外觀是否正常	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 08:36:35	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	林琮凱	2022-06-11 08:36:32	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 08:36:24	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 08:36:23	
		面板開關檢查	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 08:36:22	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓發電機2000KW每日維護保養

2022/06/13 09:47:39

2022/06/14 09:10:12

2022/06/17 16:58:42

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 12 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 醫科發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:47:57	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:47:55	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:47:54	
		柴油箱油位(90%以上)	目視	91	邱清標	2022-06-12 09:47:52	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:47:47	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:47:45	
		供油部分-地下油槽油位檢查	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:47:44	
2	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G1	油水分離器外觀是否正常	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:47:42	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	邱清標	2022-06-12 09:47:41	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:47:35	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:47:34	
		面板開關檢查	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:47:33	
3	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G2	油水分離器外觀是否正常	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:48:41	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	邱清標	2022-06-12 09:48:35	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:48:27	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:48:26	
		面板開關檢查	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:48:25	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓發電機2000KW每日維護保養

2022/06/13 09:41:39

2022/06/14 09:13:59

2022/06/17 16:58:25

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 13 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 醫科發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	高偉凡	2022-06-13 09:20:30	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	高偉凡	2022-06-13 09:20:27	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	高偉凡	2022-06-13 09:20:25	
		柴油箱油位(90%以上)	目視	90	高偉凡	2022-06-13 09:20:23	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	高偉凡	2022-06-13 09:20:19	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	高偉凡	2022-06-13 09:20:17	
		供油部分-地下油槽油位檢查	目視	正常	高偉凡	2022-06-13 09:20:16	

醫學科技大樓發電機2000KW每日維護保養

承包商工程師：李中榮
2022/06/15 16:25:08

承包商駐院主任：謝濱隆
2022/06/15 20:19:10

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/17 16:57:57

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 16 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 醫科發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 09:03:42	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 09:03:40	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 09:03:39	
		柴油箱油位(90%以上)	目視	90	梁柏翰	2022-06-16 09:03:38	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 09:03:35	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 09:03:34	
		供油部分-地下油槽油位檢查	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 09:03:33	
2	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G1	油水分離器外觀是否正常	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 09:03:32	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	梁柏翰	2022-06-16 09:03:31	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 09:03:22	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 09:03:21	
		面板開關檢查	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 09:03:20	
3	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G2	油水分離器外觀是否正常	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 09:04:01	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	梁柏翰	2022-06-16 09:04:00	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 09:03:56	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 09:03:55	
		面板開關檢查	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 09:03:53	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓發電機2000KW每日維護保養

承包商工程師：李中榮
2022/06/16 16:25:13

承包商駐院主任：謝濱隆
2022/06/16 19:42:45

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/17 16:57:44

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 17 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 醫科發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	張玟翊	2022-06-17 09:11:10	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	張玟翊	2022-06-17 09:11:07	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	張玟翊	2022-06-17 09:11:06	
		柴油箱油位(90%以上)	目視	90	張玟翊	2022-06-17 09:11:05	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	張玟翊	2022-06-17 09:11:03	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	張玟翊	2022-06-17 09:11:02	
		供油部分-地下油槽油位檢查	目視	正常	張玟翊	2022-06-17 09:11:00	
2	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G1	油水分離器外觀是否正常	目視	正常	張玟翊	2022-06-17 09:11:00	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	張玟翊	2022-06-17 09:10:58	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	張玟翊	2022-06-17 09:10:55	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	張玟翊	2022-06-17 09:10:54	
		面板開關檢查	目視	正常	張玟翊	2022-06-17 09:10:53	
3	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G2	油水分離器外觀是否正常	目視	正常	張玟翊	2022-06-17 09:11:30	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	張玟翊	2022-06-17 09:11:29	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	張玟翊	2022-06-17 09:11:23	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	張玟翊	2022-06-17 09:11:23	
		面板開關檢查	目視	正常	張玟翊	2022-06-17 09:11:22	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓發電機2000KW每日維護保養

承包商工程師：李中榮
2022/06/17 17:26:37

承包商駐院主任：謝濱隆
2022/06/17 19:22:17

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/22 16:23:48

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 18 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 醫科發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	梁柏翰	2022-06-18 08:44:01	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	梁柏翰	2022-06-18 08:44:00	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	梁柏翰	2022-06-18 08:43:59	
		柴油箱油位(90%以上)	目視	90	梁柏翰	2022-06-18 08:43:58	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	梁柏翰	2022-06-18 08:43:56	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	梁柏翰	2022-06-18 08:43:54	
		供油部分-地下油槽油位檢查	目視	正常	梁柏翰	2022-06-18 08:43:54	

醫學科技大樓發電機2000KW每日維護保養	承商工程師：李中榮 2022/06/20 16:51:22	承商駐院主任：謝濟隆 2022/06/20 20:22:17	承辦工程司：倪銘仁 2022/06/22 16:23:41
-----------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/22 16:23:41

記錄

單位	電力			檢查日期	2022年06月21日		
項號	檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 醫科發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	林建興	2022-06-21 08:49:04	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	林建興	2022-06-21 08:48:36	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	林建興	2022-06-21 08:48:34	
		柴油箱油位(90%以上)	目視	90	林建興	2022-06-21 08:48:33	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	林建興	2022-06-21 08:48:25	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	林建興	2022-06-21 08:48:23	
		供油部分-地下油槽油位檢查	目視	正常	林建興	2022-06-21 08:48:21	
2	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G1	油水分離器外觀是否正常	目視	正常	林建興	2022-06-21 08:48:20	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	林建興	2022-06-21 08:48:17	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	林建興	2022-06-21 08:47:18	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	林建興	2022-06-21 08:47:17	
		面板開關檢查	目視	正常	林建興	2022-06-21 08:47:16	
3	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G2	油水分離器外觀是否正常	目視	正常	林建興	2022-06-21 08:49:37	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	林建興	2022-06-21 08:49:34	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	林建興	2022-06-21 08:49:22	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	林建興	2022-06-21 08:49:20	
		面板開關檢查	目視	正常	林建興	2022-06-21 08:49:19	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓發電機2000KW每日維護保養	承商工程師：李中榮 2022/06/21 11:33:59	承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/21 19:52:19	承辦工程司：倪銘仁 2022/06/22 16:23:17
-----------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/22 16:23:17

記錄

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022年06月22日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 醫科發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 08:35:53	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 08:35:52	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 08:35:50	
		柴油箱油位(90%以上)	目視	90	黃精忠	2022-06-22 08:35:48	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 08:35:44	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 08:35:43	
		供油部分-地下油槽油位檢查	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 08:35:41	
2	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G1	油水分離器外觀是否正常	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 08:35:40	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.4	黃精忠	2022-06-22 08:35:37	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 08:35:31	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 08:35:30	
		面板開關檢查	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 08:35:29	
3	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G2	油水分離器外觀是否正常	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 08:36:34	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	27	黃精忠	2022-06-22 08:36:32	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 08:36:29	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 08:36:27	
		面板開關檢查	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 08:36:11	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓發電機2000KW每日維護保養	2022/06/23 09:10:00	2022/06/23 20:02:30	2022/06/30 12:42:07
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 12:42:07

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 23 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 醫科發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 08:56:07	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 08:56:05	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 08:56:05	
		柴油箱油位(90%以上)	目視	90	錢志浩	2022-06-23 08:56:03	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 08:56:00	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 08:55:59	
		供油部分-地下油槽油位檢查	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 08:55:58	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 08:55:57	

2	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G1	電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	錢志浩	2022-06-23 08:55:56	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 08:55:53	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 08:55:53	
		面板開關檢查	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 08:55:52	
3	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G2	油水分離器外觀是否正常	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 08:56:22	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	錢志浩	2022-06-23 08:56:21	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 08:56:19	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 08:56:18	
		面板開關檢查	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 08:56:17	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓發電機**2000KW**每日維護保養
記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022年06月24日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 醫科發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 08:40:07	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 08:40:05	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 08:40:04	
		柴油箱油位(90%以上)	目視	95	徐永誠	2022-06-24 08:40:02	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 08:39:02	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 08:39:01	
		供油部分-地下油槽油位檢查	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 08:39:00	
2	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電 機G1	油水分離器外觀是否正常	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 08:38:59	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	徐永誠	2022-06-24 08:38:57	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 08:38:47	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 08:38:43	
		面板開關檢查	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 08:38:41	
3	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電 機G2	油水分離器外觀是否正常	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 08:40:33	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	徐永誠	2022-06-24 08:40:31	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 08:40:25	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 08:40:24	
		面板開關檢查	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 08:40:22	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓發電機**2000KW**每日維護保養
記錄

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022年06月25日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 醫科發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 08:27:41	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 08:27:39	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 08:27:38	
		柴油箱油位(90%以上)	目視	90	錢志浩	2022-06-25 08:27:37	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 08:27:27	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 08:27:26	
		供油部分-地下油槽油位檢查	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 08:27:25	
2	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G1	油水分離器外觀是否正常	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 08:27:24	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	錢志浩	2022-06-25 08:27:23	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 08:27:20	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 08:27:19	
		面板開關檢查	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 08:27:18	
3	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G2	油水分離器外觀是否正常	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 08:27:57	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	錢志浩	2022-06-25 08:27:56	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 08:27:53	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 08:27:53	
		面板開關檢查	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 08:27:51	
備註:							
改善措施:							

記錄

2022/06/25 17:33:31 2022/06/25 17:34:42 2022/06/30 11:17:39

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 26 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 醫科發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 14:23:23	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 14:23:21	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 14:23:20	
		柴油箱油位(90%以上)	目視	90	林琮凱	2022-06-26 14:23:19	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 14:23:15	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 14:23:14	
		供油部分-地下油槽油位檢查	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 14:23:13	
2	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G1	油水分離器外觀是否正常	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 14:23:12	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	林琮凱	2022-06-26 14:23:10	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 14:23:05	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 14:23:04	
		面板開關檢查	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 14:23:03	
3	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G2	油水分離器外觀是否正常	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 14:23:57	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	林琮凱	2022-06-26 14:23:56	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 14:23:50	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 14:23:49	
		面板開關檢查	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 14:23:48	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓發電機2000KW每日維護保養 承商工程師：李中榮 2022/06/27 09:18:43 承商駐院主任：謝濟隆 2022/06/27 20:10:09 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/30 10:35:39

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 27 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 醫科發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 09:47:59	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 09:47:57	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 09:47:56	
		柴油箱油位(90%以上)	目視	90	黃精忠	2022-06-27 09:47:54	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 09:47:44	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 09:47:40	
		供油部分-地下油槽油位檢查	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 09:47:39	
2	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G1	油水分離器外觀是否正常	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 09:47:36	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.6	黃精忠	2022-06-27 09:47:34	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 09:47:23	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 09:47:22	
		面板開關檢查	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 09:47:20	
3	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G2	油水分離器外觀是否正常	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 09:48:48	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	27	黃精忠	2022-06-27 09:48:47	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 09:48:42	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 09:48:40	
		面板開關檢查	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 09:48:25	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓發電機2000KW每日維護保養 承商工程師：李中榮 2022/06/27 16:41:59 承商駐院主任：謝濟隆 2022/06/27 19:46:42 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/30 11:16:05

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 28 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 醫科發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 09:10:09	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 09:10:05	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 09:10:03	
		柴油箱油位(90%以上)	目視	90	高偉凡	2022-06-28 09:10:01	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 09:09:55	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 09:09:53	
	醫學科技大樓	供油部分-地下油槽油位檢查	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 09:09:52	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 09:09:51	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	高偉凡	2022-06-28 09:09:49	

2	B3F 2000KW發電機G1	機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 09:09:40	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 09:09:39	
		面板開關檢查	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 09:09:37	
3	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G2	油水分離器外觀是否正常	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 09:10:41	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	高偉凡	2022-06-28 09:10:36	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 09:10:30	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 09:10:28	
		面板開關檢查	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 09:10:25	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓發電機2000KW每日維護保養

2022/06/28 20:57:10

2022/06/28 20:58:46

2022/06/30 10:28:13

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 29 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 醫科發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:09:52	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:09:51	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:09:50	
		柴油箱油位(90%以上)	目視	90	林琮凱	2022-06-29 09:09:49	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:09:45	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:09:44	
2	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G1	供油部分-地下油槽油位檢查	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:09:43	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:09:42	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	林琮凱	2022-06-29 09:09:41	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:09:35	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:09:34	
3	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G2	面板開關檢查	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:09:33	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:10:24	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	林琮凱	2022-06-29 09:10:23	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:10:09	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:10:08	
		面板開關檢查	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:10:07	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓發電機2000KW每日維護保養記錄

2022/06/30 15:56:09

2022/06/30 19:19:43

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 30 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 醫科發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	邱清標	2022-06-30 10:15:53	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	邱清標	2022-06-30 10:15:50	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	邱清標	2022-06-30 10:15:49	
		柴油箱油位(90%以上)	目視	91	邱清標	2022-06-30 10:15:44	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	邱清標	2022-06-30 10:15:37	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	邱清標	2022-06-30 10:15:37	
2	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G1	供油部分-地下油槽油位檢查	目視	正常	邱清標	2022-06-30 10:15:36	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	邱清標	2022-06-30 10:15:35	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	邱清標	2022-06-30 10:15:33	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	邱清標	2022-06-30 10:15:15	
3	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G2	黑煙淨化器檢查	目視	正常	邱清標	2022-06-30 10:15:14	
		面板開關檢查	目視	正常	邱清標	2022-06-30 10:15:13	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	邱清標	2022-06-30 10:16:18	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	邱清標	2022-06-30 10:16:15	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	邱清標	2022-06-30 10:16:09	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	邱清標	2022-06-30 10:16:07	
		面板開關檢查	目視	正常	邱清標	2022-06-30 10:16:06	
備註:							
改善措施:							

2022/06/30 15:54:39

2022/06/30 19:21:33