

三門診消防泵浦(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	第三門診B3F 消防泵-FP-1	相對地絕緣電阻MΩ-T	目視	200	吳金龍	2022-06-10 10:56:43	
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	200	吳金龍	2022-06-10 10:56:39	
		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	200	吳金龍	2022-06-10 10:56:35	
		電壓、電流	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:56:32	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:56:31	
		表類	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:56:30	
		閥類	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:56:30	
		泵浦	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:56:29	
		控制盤	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:56:28	
2	第三門診B3F 撒水泵-SP-1	相對地絕緣電阻MΩ-T	目視	200	吳金龍	2022-06-10 10:56:13	
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	200	吳金龍	2022-06-10 10:56:10	
		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	200	吳金龍	2022-06-10 10:56:06	
		電壓、電流	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:56:02	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:56:02	
		表類	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:56:01	
		閥類	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:56:00	
		泵浦	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:56:00	
		控制盤	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:55:59	
3	第三門診B3F 泡沫泵-FBP-1	相對地絕緣電阻MΩ-T	目視	200	吳金龍	2022-06-10 10:54:55	
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	200	吳金龍	2022-06-10 10:54:50	
		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	200	吳金龍	2022-06-10 10:54:46	
		電壓、電流	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:54:42	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:54:41	
		表類	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:54:40	
		閥類	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:54:39	
		泵浦	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:54:39	
		控制盤	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:54:38	
4	第三門診B3F 採水泵-FP-2	相對地絕緣電阻MΩ-T	目視	200	吳金龍	2022-06-10 10:54:24	
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	200	吳金龍	2022-06-10 10:54:21	
		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	200	吳金龍	2022-06-10 10:54:16	
		電壓、電流	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:54:11	
		手動啟動測試	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:54:10	
		表類	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:54:09	
		閥類	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:54:08	
		泵浦	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:54:07	
		控制盤	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:54:07	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/24 12:43:01

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/24 20:29:43

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 11:27:33