

重粒子消防泵浦(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	重粒子癌症治療中心B1F 消防泵-FP-1	壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:48:27	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	100	曾耀緯	2022-06-24 09:48:26	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	100	曾耀緯	2022-06-24 09:48:23	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	100	曾耀緯	2022-06-24 09:48:20	
		電壓、電流	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:48:15	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:48:14	
		表類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:48:13	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:48:12	
		泵浦	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:48:11	
		控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:48:11	
2	重粒子癌症治療中心B1F 撒水泵-SP-1	壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:48:46	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	100	曾耀緯	2022-06-24 09:48:45	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	100	曾耀緯	2022-06-24 09:48:43	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	100	曾耀緯	2022-06-24 09:48:41	
		電壓、電流	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:48:37	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:48:36	
		表類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:48:35	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:48:34	
		泵浦	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:48:33	
		控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:48:33	
3	重粒子癌症治療中心B1F 採水泵-FP-2	壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:48:02	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	100	曾耀緯	2022-06-24 09:48:01	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	100	曾耀緯	2022-06-24 09:47:58	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	100	曾耀緯	2022-06-24 09:47:55	
		電壓、電流	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:47:51	
		手動啟動測試	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:47:50	
		表類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:47:49	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:47:49	
		泵浦	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:47:48	
		控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:47:47	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/27 12:56:46

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/27 19:52:06

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 11:14:34