

## 一門診滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	第一門診1F 滅火器---01-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:04:37	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:04:35	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:04:34	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:04:33	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:04:32	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:04:32	
2	第一門診1F 滅火器---01-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:05:16	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:05:15	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:05:14	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:05:14	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:05:13	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:05:12	
3	第一門診1F 滅火器---01-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:05:22	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:05:20	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:05:19	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:05:18	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:05:17	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:05:17	
4	第一門診1F 滅火器---01-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:05:53	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:05:50	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:05:50	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:05:49	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:05:48	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:05:47	
5	第一門診1F 滅火器---01-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:07:18	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:07:16	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:07:15	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:07:15	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:07:14	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:07:13	
6	第一門診1F 滅火器---01-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:07:24	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:07:22	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:07:22	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:07:21	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:07:20	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:07:19	
7	第一門診1F 滅火器---01-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:08:05	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:08:02	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:08:01	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:08:00	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:07:59	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:07:58	
8	第一門診1F 滅火器---01-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:09:02	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:09:00	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:08:59	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:08:58	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:08:58	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:08:57	
9	第一門診1F 滅火器---01-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:02:34	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:02:32	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:02:31	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:02:30	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:02:29	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:02:28	
10	第一門診1F 滅火器---01-	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:02:09	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:02:07	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:02:06	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:02:05	

	11	插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:02:04	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:02:04	
11	第一門診1F 滅火器---01-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:01:19	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:01:18	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:01:17	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:01:16	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:01:16	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:01:15	
12	第一門診1F 滅火器---01-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:01:24	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:01:23	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:01:22	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:01:21	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:01:20	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:01:19	
13	第一門診1F 滅火器---01-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:12:35	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:12:30	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:12:29	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:12:26	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:12:25	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:12:25	
14	第一門診1F 滅火器---01-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:12:10	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:12:08	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:12:07	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:12:06	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:12:05	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:12:05	
15	第一門診1F 滅火器---01-H08	保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:08:21	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:08:19	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:08:18	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:08:17	
16	第一門診1F 滅火器---01-H16	保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:10:59	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:10:54	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:10:53	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:10:52	
17	第一門診1X 滅火器---1X-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:18:38	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:18:36	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:18:35	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:18:34	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:18:33	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:18:32	
18	第一門診1X 滅火器---1X-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:18:18	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:18:16	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:18:15	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:18:15	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:18:14	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:18:13	
19	第一門診1X 滅火器---1X-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:19:52	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:19:50	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:19:49	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:19:48	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:19:48	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:19:47	
20	第一門診1X 滅火器---1X-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 14:02:41	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 14:02:40	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 14:02:39	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 14:02:38	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 14:02:37	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 14:02:36	
21	第一門診1X 滅火器---1X-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:00:51	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:00:50	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:00:49	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:00:48	

		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:00:48	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:00:47	
22	第一門診1X 滅火器---1X-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:00:57	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:00:55	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:00:54	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:00:53	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:00:52	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:00:52	
23	第一門診1X 滅火器---1X-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 14:03:01	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 14:03:00	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 14:02:59	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 14:02:58	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 14:02:57	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 14:02:57	
24	第一門診1X 滅火器---1X-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:21:00	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:20:58	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:20:57	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:20:56	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:20:55	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:20:55	
25	第一門診1X 滅火器---1X-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:11:36	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:11:33	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:11:32	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:11:31	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:11:30	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:11:29	
26	第一門診1X 滅火器---1X-H03	保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:17:55	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:17:54	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:17:53	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:17:52	
27	第一門診1X 滅火器---1X-H04	保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:18:00	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:17:57	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:17:56	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:17:55	
28	第一門診1X 滅火器---1X-H06	保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:20:14	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:20:11	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:20:10	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:20:10	
29	第一門診1X 滅火器---1X-H07	保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:20:33	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:20:31	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:20:30	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:20:29	
30	第一門診1X 滅火器---1X-H08	保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:21:24	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:21:21	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:21:20	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:21:20	
31	第一門診2F 滅火器---02-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		保持裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		皮管	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓把	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		插梢	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
32	第一門診2F 滅火器---02-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		保持裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		皮管	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓把	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		插梢	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
33	第一門診2F 滅火器---02-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		保持裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		皮管	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓把	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		插梢	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	

		壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
34	第一門診2F 滅火器---02-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		保持裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		皮管	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓把	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		插梢	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
35	第一門診2F 滅火器---02-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		保持裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		皮管	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓把	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		插梢	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
36	第一門診2F 滅火器---02-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		保持裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		皮管	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓把	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		插梢	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
37	第一門診2F 滅火器---02-H03	保持裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓把	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		插梢	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
38	第一門診2F 滅火器---02-H07	保持裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓把	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		插梢	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
39	第一門診3F 滅火器---03-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:58:28	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:58:24	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:58:23	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:58:22	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:58:22	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:58:21	
40	第一門診3F 滅火器---03-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:57:43	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:57:40	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:57:39	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:57:39	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:57:38	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:57:37	
41	第一門診3F 滅火器---03-H03	保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:56:14	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:56:11	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:56:10	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:56:09	
42	第一門診4F 滅火器---04-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:53:17	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:53:13	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:53:12	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:53:11	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:53:10	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:53:10	
43	第一門診4F 滅火器---04-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:52:16	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:52:14	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:52:13	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:52:12	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:52:12	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:52:11	
44	第一門診4F 滅火器---04-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:52:39	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:52:36	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:52:35	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:52:35	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:52:34	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:52:33	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:55:01	

45	第一門診4F 滅火器---04-04	保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:54:59	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:54:58	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:54:57	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:54:56	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:54:56	
46	第一門診4F 滅火器---04-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:21:22	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:48:09	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:48:09	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:48:08	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:48:07	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:48:06	
47	第一門診4F 滅火器---04-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:50:07	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:50:03	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:50:03	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:50:02	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:50:01	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:50:00	
48	第一門診4F 滅火器---04-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:50:30	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:50:27	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:50:26	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:50:26	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:50:25	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:50:24	
49	第一門診B1F 滅火器---B1-懸01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:50:42	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:50:42	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:50:41	
50	第一門診B1F 滅火器---B1-懸02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:50:45	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:50:44	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:50:43	
51	第一門診B1F 滅火器---B1-懸03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:50:47	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:50:46	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:50:45	
52	第一門診B1F 滅火器---B1-懸04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:50:49	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:50:48	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:50:48	
53	第一門診B1F 滅火器---B1-懸05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:50:51	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:50:50	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:50:50	
54	第一門診B1F 滅火器---B1-懸06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:50:53	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:50:53	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:50:52	
55	第一門診B1F 滅火器---B1-懸07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:50:56	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:50:55	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:50:54	
56	第一門診B1F 滅火器---B1-懸08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:50:58	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:50:57	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:50:56	
57	第一門診B1F 滅火器---B1-懸09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:51:00	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:50:59	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:50:59	
58	第一門診B1F 滅火器---B1-懸10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:51:02	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:51:02	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:51:01	
59	第一門診B1F 滅火器---B1-懸11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:51:27	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:51:26	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:51:26	
60	第一門診B1F 滅火器---B1-懸12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:51:53	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:51:52	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:51:51	
61	第一門診B1F 滅火器---B1-懸13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:52:18	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:52:17	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:52:16	



[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

270	滅火器---B1-懸222	保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:56:28	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:56:27	
271	第一門診B1F滅火器---B1-懸223	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:56:32	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:56:31	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:56:30	
272	第一門診B1F滅火器---B1-懸224	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:56:34	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:56:33	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:56:33	
273	第一門診B1F滅火器---B1-懸225	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:56:37	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:56:36	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:56:35	
274	第一門診B1F滅火器---B1-懸226	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:56:39	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:56:38	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:56:37	
275	第一門診B1F滅火器---B1-懸227	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:56:41	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:56:40	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:56:40	
276	第一門診B1F滅火器---B1-懸228	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:56:44	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:56:43	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:56:42	
277	第一門診B1F滅火器---B1-懸229	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:56:47	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:56:47	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:56:46	
278	第一門診B1F滅火器---B1-懸230	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:56:52	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:56:51	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:56:50	
279	第一門診B1F滅火器---B1-238	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:48:30	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:48:28	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:48:27	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:48:26	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:48:26	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:48:25	
280	第一門診B1F滅火器---B1-239	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:45:46	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:45:44	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:45:43	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:45:42	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:45:42	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:45:41	
281	第一門診B1F滅火器---B1-240	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:45:07	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:45:05	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:45:04	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:45:04	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:45:03	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:45:02	
282	第一門診B1F滅火器---B1-241	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:42:30	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:42:27	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:42:26	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:42:26	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:42:25	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:42:24	
283	第一門診B1F滅火器---B1-243	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:27:21	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:27:21	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:27:20	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:27:19	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:27:19	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:27:18	
284	第一門診B1F滅火器---B1-244	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:27:30	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:27:26	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:27:26	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:27:25	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:27:24	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:27:22	



285	第一門診B1F 滅火器---B1-245	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:27:46	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:27:45	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:27:44	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:27:44	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:27:43	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:27:42	
286	第一門診B1F 滅火器---B1-246	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:27:52	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:27:50	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:27:49	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:27:48	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:27:48	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:27:47	
287	第一門診B1F 滅火器---B1-247	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:28:11	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:28:10	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:28:10	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:28:09	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:28:08	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:28:07	
288	第一門診B1F 滅火器---B1-248	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:28:18	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:28:15	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:28:14	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:28:13	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:28:13	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:28:12	
289	第一門診B1F 滅火器---B1-C7	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:26:57	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:26:55	
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:26:54	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:26:53	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:26:52	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:26:52	
290	第一門診B1F 滅火器---B1-H231	保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:46:42	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:46:41	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:46:40	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:46:39	
291	第一門診B1F 滅火器---B1-H232	保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:46:48	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:46:44	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:46:43	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:46:42	
292	第一門診B1F 滅火器---B1-H233	保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:47:11	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:47:09	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:47:08	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:47:08	
293	第一門診B1F 滅火器---B1-H234	保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:48:01	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:47:58	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:47:57	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:47:56	
294	第一門診B1F 滅火器---B1-H235	保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:47:40	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:47:38	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:47:37	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:47:36	
295	第一門診B1F 滅火器---B1-H236	保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:43:29	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:43:26	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:43:26	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:43:25	
296	第一門診B1F 滅火器---B1-H237	保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:42:57	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:42:54	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:42:53	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:42:53	
297	第一門診B1F 滅火器---B1-H242	保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:42:11	
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:42:08	
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:42:04	
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:42:03	
		時測重量KG	目視	8.27	邱清標	2022-06-01 13:49:27	

298	第一門診B1F 滅火器——B1- C01(億-7.9)	保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:49:18		
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:49:17		
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:49:16		
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:49:15		
		壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)		
299	第一門診B1F 滅火器——B1- C03(億-7.9)	時測重量KG	目視	8.25	邱清標	2022-06-01 13:50:01		
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:49:52		
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:49:52		
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:49:50		
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:49:49		
		壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)		
		第一門診R1 滅火器——R1- 01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:22:46	
			保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:22:46	
			皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:22:45	
			壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:22:44	
插梢	目視		正常	邱清標	2022-06-01 13:22:43			
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:22:43		
		第一門診R1 滅火器——R1- 02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:22:51	
			保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:22:50	
			皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:22:50	
			壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:22:49	
插梢	目視		正常	邱清標	2022-06-01 13:22:48			
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:22:47		
		第一門診R1 滅火器——R1- 03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:22:57	
			保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:22:55	
			皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:22:54	
			壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:22:54	
插梢	目視		正常	邱清標	2022-06-01 13:22:53			
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:22:52		
		第一門診R1 滅火器——R1- 懸04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:23:21	
			保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:23:20	
			壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:23:19	
			第一門診R1 滅火器——R1- 懸05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:23:23
保持裝置	目視			正常	邱清標	2022-06-01 13:23:22		
壓力	目視			正常	邱清標	2022-06-01 13:23:22		
	第一門診R1 滅火器——R1- 懸06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:23:26		
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:23:25		
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:23:24		
	第一門診R1 滅火器——R1- 懸07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:23:28		
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:23:27		
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:23:26		
	第一門診R1 滅火器——R1- 懸08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:23:33		
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:23:30		
		壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:23:29		
	第一門診B1F 滅火器——B1- 249	壓力	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:45:23		
		插梢	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:45:24		
		壓把	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:45:24		
		皮管	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:45:25		
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:45:26		
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:45:28		
備註:								
改善措施:								

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2022/06/24 09:51:39

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/24 19:37:14

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 12:35:18