

介壽堂火警自動警報設備(月)檢查

單位 項號	消防 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	介壽堂1F R型受信總機- 電源盤	電池電壓(23.5-27.0V)	目視	25.6	曾耀緯	2022-06-20 10:05:33	
		開關定位	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:05:29	
		電壓表	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:05:29	
2	介壽堂1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-1	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:05:14	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:05:13	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:05:13	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:05:11	
3	介壽堂1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-2	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:06:12	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:06:11	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:06:11	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:06:10	
4	介壽堂1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-3	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:06:30	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:06:29	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:06:28	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:06:28	
5	介壽堂1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-4	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:25:24	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:25:23	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:25:22	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:25:21	
6	介壽堂1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-5	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:22:04	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:22:03	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:22:02	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:22:01	
7	介壽堂2F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-6	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:16:29	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:16:28	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:16:27	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:16:26	
8	介壽堂2F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-7	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:13:31	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:13:30	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:13:29	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:13:29	
9	介壽堂2F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-8	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:15:51	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:15:49	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:15:49	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:15:48	
10	介壽堂2F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-9	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:20:04	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:20:03	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:20:02	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:20:02	
11	介壽堂2F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-10	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:11:58	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:11:57	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:11:56	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:11:55	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2022/06/27 12:27:39

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/27 20:00:39

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 11:06:48