

中正樓LNG每日巡檢記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B1F B1偵漏控制盤	瓦斯間旁控制盤	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:04:33	
		瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:04:32	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:04:31	
		緊急遮斷閥	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:04:30	
		閥類巡檢	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:04:29	
2	中正樓1F 1樓偵漏控制盤	瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:04:07	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:04:07	
		緊急遮斷閥	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:04:05	
		閥類巡檢	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:04:03	
備註:							
改善措施:							

中正樓LNG每日巡檢記錄

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/04 11:40:14 2022/05/04 13:14:20

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 02 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B1F B1偵漏控制盤	瓦斯間旁控制盤	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:14:59	
		瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:14:58	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:14:57	
		緊急遮斷閥	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:14:57	
		閥類巡檢	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:14:56	
2	中正樓1F 1樓偵漏控制盤	瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:14:46	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:14:44	
		緊急遮斷閥	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:14:43	
		閥類巡檢	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:14:43	
備註:							
改善措施:							

中正樓LNG每日巡檢記錄

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/04 11:38:32 2022/05/04 13:19:15

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B1F B1偵漏控制盤	瓦斯間旁控制盤	目視	正常	董家圻	2022-05-03 14:31:28	
		瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	董家圻	2022-05-03 14:31:26	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	董家圻	2022-05-03 14:31:26	
		緊急遮斷閥	目視	正常	董家圻	2022-05-03 14:31:25	
		閥類巡檢	目視	正常	董家圻	2022-05-03 14:31:24	
2	中正樓1F 1樓偵漏控制盤	瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	董家圻	2022-05-03 14:31:12	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	董家圻	2022-05-03 14:31:10	
		緊急遮斷閥	目視	正常	董家圻	2022-05-03 14:31:10	
		閥類巡檢	目視	正常	董家圻	2022-05-03 14:31:09	
備註:							
改善措施:							

中正樓LNG每日巡檢記錄

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/04 11:37:15 2022/05/04 13:25:25

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 04 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B1F B1偵漏控制盤	瓦斯間旁控制盤	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:06:36	
		瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:06:34	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:06:33	
		緊急遮斷閥	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:06:33	
		閥類巡檢	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:06:32	

2	中正樓1F 1樓偵漏控制盤	瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:06:01	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:05:56	
		緊急遮斷閥	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:05:56	
		閥類巡檢	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:05:55	
備註:							
改善措施:							

中正樓LNG每日巡檢記錄

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/04 11:36:27 2022/05/04 13:31:33

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 05 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B1F B1偵漏控制盤	瓦斯間旁控制盤	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:56:39	
		瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:56:37	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:56:36	
		緊急遮斷閥	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:56:35	
		閥類巡檢	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:56:34	
2	中正樓1F 1樓偵漏控制盤	瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:56:22	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:56:19	
		緊急遮斷閥	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:56:18	
		閥類巡檢	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:56:18	
備註:							
改善措施:							

中正樓LNG每日巡檢記錄

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/06 16:33:58 2022/05/06 19:47:04

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 06 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B1F B1偵漏控制盤	瓦斯間旁控制盤	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:04:38	
		瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:04:37	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:04:36	
		緊急遮斷閥	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:04:35	
		閥類巡檢	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:04:34	
2	中正樓1F 1樓偵漏控制盤	瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:04:22	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:04:21	
		緊急遮斷閥	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:04:20	
		閥類巡檢	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:04:20	
備註:							
改善措施:							

中正樓LNG每日巡檢記錄

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/06 16:32:04 2022/05/06 19:51:37

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 07 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B1F B1偵漏控制盤	瓦斯間旁控制盤	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 13:48:16	
		瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 13:48:12	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 13:48:10	
		緊急遮斷閥	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 13:48:08	
		閥類巡檢	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 13:48:07	
2	中正樓1F 1樓偵漏控制盤	瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 13:47:52	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 13:47:48	
		緊急遮斷閥	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 13:47:47	
		閥類巡檢	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 13:47:45	
備註:							
改善措施:							

中正樓LNG每日巡檢記錄

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/10 08:57:48 2022/05/10 19:31:55

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 08 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

項號	檢查項目		檢查結果	檢查員	檢查時間	備註	
1	中正樓B1F B1偵漏控制盤	瓦斯間旁控制盤	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 10:09:00	
		瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 10:08:57	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 10:08:56	
		緊急遮斷閥	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 10:08:55	
		閥類巡檢	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 10:08:53	
2	中正樓1F 1樓偵漏控制盤	瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 10:08:45	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 10:08:42	
		緊急遮斷閥	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 10:08:41	
		閥類巡檢	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 10:08:40	
備註:							
改善措施:							

中正樓LNG每日巡檢記錄

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/10 08:56:51 2022/05/10 19:27:40

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 09 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B1F B1偵漏控制盤	瓦斯間旁控制盤	目視	正常	廖學智	2022-05-09 09:29:08	
		瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	廖學智	2022-05-09 09:29:06	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	廖學智	2022-05-09 09:29:05	
		緊急遮斷閥	目視	正常	廖學智	2022-05-09 09:29:04	
		閥類巡檢	目視	正常	廖學智	2022-05-09 09:29:03	
2	中正樓1F 1樓偵漏控制盤	瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:45:09	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:45:08	
		緊急遮斷閥	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:45:07	
		閥類巡檢	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:45:05	
備註:							
改善措施:							

中正樓LNG每日巡檢記錄

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/08 09:46:36 2022/06/08 19:12:07

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 10 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B1F B1偵漏控制盤	瓦斯間旁控制盤	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:34:51	
		瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:34:49	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:34:48	
		緊急遮斷閥	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:34:47	
		閥類巡檢	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:34:47	
2	中正樓1F 1樓偵漏控制盤	瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:35:06	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:35:04	
		緊急遮斷閥	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:35:03	
		閥類巡檢	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:35:03	
備註:							
改善措施:							

中正樓LNG每日巡檢記錄

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/10 13:45:59 2022/05/10 19:33:51

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 11 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B1F B1偵漏控制盤	瓦斯間旁控制盤	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:28:16	
		瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:28:15	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:28:13	
		緊急遮斷閥	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:28:12	
		閥類巡檢	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:28:11	
2	中正樓1F 1樓偵漏控制盤	瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:27:56	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:27:55	
		緊急遮斷閥	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:27:54	

		閥類巡檢	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:27:54	
備註:							
改善措施:							

中正樓LNG每日巡檢記錄

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/12 13:02:22 2022/05/12 19:41:39

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 12 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B1F B1偵漏控制盤	瓦斯間旁控制盤	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:47:55	
		瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:47:53	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:47:52	
		緊急遮斷閥	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:47:52	
		閥類巡檢	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:47:50	
2	中正樓1F 1樓偵漏控制盤	瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:47:37	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:47:35	
		緊急遮斷閥	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:47:34	
		閥類巡檢	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:47:33	

備註:							
改善措施:							

中正樓LNG每日巡檢記錄

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/12 17:06:18 2022/05/12 19:47:50

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 13 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B1F B1偵漏控制盤	瓦斯間旁控制盤	目視	正常	董家圻	2022-05-13 13:58:04	
		瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	董家圻	2022-05-13 13:58:04	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	董家圻	2022-05-13 13:58:03	
		緊急遮斷閥	目視	正常	董家圻	2022-05-13 13:58:02	
		閥類巡檢	目視	正常	董家圻	2022-05-13 13:58:01	
2	中正樓1F 1樓偵漏控制盤	瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	董家圻	2022-05-13 13:57:50	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	董家圻	2022-05-13 13:57:49	
		緊急遮斷閥	目視	正常	董家圻	2022-05-13 13:57:48	
		閥類巡檢	目視	正常	董家圻	2022-05-13 13:57:47	

備註:							
改善措施:							

中正樓LNG每日巡檢記錄

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/16 11:32:36 2022/05/16 20:36:16

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 14 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B1F B1偵漏控制盤	瓦斯間旁控制盤	目視	正常	廖學智	2022-05-14 08:55:55	
		瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	廖學智	2022-05-14 08:55:53	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	廖學智	2022-05-14 08:55:52	
		緊急遮斷閥	目視	正常	廖學智	2022-05-14 08:55:51	
		閥類巡檢	目視	正常	廖學智	2022-05-14 08:55:50	
2	中正樓1F 1樓偵漏控制盤	瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	廖學智	2022-05-14 08:55:37	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	廖學智	2022-05-14 08:55:35	
		緊急遮斷閥	目視	正常	廖學智	2022-05-14 08:55:34	
		閥類巡檢	目視	正常	廖學智	2022-05-14 08:55:33	

備註:							
改善措施:							

中正樓LNG每日巡檢記錄

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/16 11:25:48 2022/05/16 20:39:52

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 15 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
	中正樓B1F	瓦斯間旁控制盤	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:35:35	
		瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:35:33	

1	B1偵漏控制盤	壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:35:33	
		緊急遮斷閥	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:35:32	
		閥類巡檢	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:35:31	
2	中正樓1F 1樓偵漏控制盤	瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:35:19	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:35:18	
		緊急遮斷閥	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:35:17	
		閥類巡檢	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:35:16	
備註:							
改善措施:							

中正樓**LNG**每日巡檢記錄

承商工程師：李中榮
2022/05/16 10:08:37

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/16 21:05:22

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 16 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B1F B1偵漏控制盤	瓦斯間旁控制盤	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 08:49:42	
		瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 08:49:38	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 08:49:37	
		緊急遮斷閥	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 08:49:37	
		閥類巡檢	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 08:49:36	
2	中正樓1F 1樓偵漏控制盤	瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 08:49:22	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 08:49:19	
		緊急遮斷閥	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 08:49:18	
		閥類巡檢	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 08:49:17	
		備註: 改善措施:					

中正樓LNG每日巡檢記錄

承商工程師：李中榮
2022/05/16 13:39:59

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/16 20:33:17

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 17 日		
	項號			檢查項目	檢查結果	檢查員	檢查時間
1	中正樓B1F B1偵漏控制盤	瓦斯間旁控控制盤	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 14:57:48	
		瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 14:57:46	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 14:57:45	
		緊急遮斷閥	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 14:57:43	
		閥類巡檢	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 14:57:41	
2	中正樓1F 1樓偵漏控制盤	瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 14:57:29	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 14:57:27	
		緊急遮斷閥	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 14:57:26	
		閥類巡檢	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 14:57:24	
		備註:					
改善措施:							

中正樓LNG每日巡檢記錄

承商工程師：李中榮
2022/05/17 17:18:28

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/17 19:37:59

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 18 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B1F B1偵漏控制盤	瓦斯間旁空控制盤	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:07:22	
		瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:07:18	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:07:17	
		緊急遮斷閥	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:07:16	
		閥類巡檢	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:07:15	
2	中正樓1F 1樓偵漏控制盤	瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:07:10	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:07:08	
		緊急遮斷閥	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:07:07	
		閥類巡檢	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:07:06	

備註:

改善措施:

中正樓LNG每日巡檢記錄

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/05/18 11:39:17 2022/05/18 20:20:48

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 19 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B1F B1偵漏控制盤	瓦斯間旁控制盤	目視	正常	廖學智	2022-05-19 08:56:09	
		瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	廖學智	2022-05-19 08:56:06	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	廖學智	2022-05-19 08:56:06	
		緊急遮斷閥	目視	正常	廖學智	2022-05-19 08:56:05	
		閥類巡檢	目視	正常	廖學智	2022-05-19 08:56:04	
2	中正樓1F 1樓偵漏控制盤	瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	廖學智	2022-05-19 08:55:49	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	廖學智	2022-05-19 08:55:48	
		緊急遮斷閥	目視	正常	廖學智	2022-05-19 08:55:47	
		閥類巡檢	目視	正常	廖學智	2022-05-19 08:55:46	
		備註:					
改善措施:							

中正樓LNG每日巡檢記錄

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/05/19 16:08:16 2022/05/19 19:44:12

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 20 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B1F B1偵漏控制盤	瓦斯間旁控制盤	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:27:03	
		瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:27:01	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:27:01	
		緊急遮斷閥	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:27:00	
		閥類巡檢	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:26:59	
2	中正樓1F 1樓偵漏控制盤	瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:26:48	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:26:46	
		緊急遮斷閥	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:26:45	
		閥類巡檢	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:26:44	
備註:							
改善措施:							

中正樓LNG每日巡檢記錄

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/05/20 16:55:27 2022/05/20 19:25:02

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 21 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B1F B1偵漏控制盤	瓦斯間旁控制盤	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:10:42	
		瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:10:41	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:10:39	
		緊急遮斷閥	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:10:38	
		閥類巡檢	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:10:29	
2	中正樓1F 1樓偵漏控制盤	瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:10:13	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:10:11	
		緊急遮斷閥	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:10:10	
		閥類巡檢	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:10:09	
		備註:					
改善措施:							

中正樓LNG每日巡檢記錄

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/05/21 11:53:33 2022/05/21 15:29:47

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 22 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B1F B1偵漏控制盤	瓦斯間旁控制盤	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 10:43:27	
		瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 10:43:26	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 10:43:25	
		緊急遮斷閥	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 10:43:24	
		閥類巡檢	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 10:43:23	

2	中正樓1F 1樓偵漏控制盤	瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 10:43:19	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 10:43:17	
		緊急遮斷閥	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 10:43:17	
		閥類巡檢	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 10:43:16	
備註:							
改善措施:							

中正樓LNG每日巡檢記錄

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/24 15:53:43 2022/05/24 19:50:16

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 23 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B1F B1偵漏控制盤	瓦斯間旁控制盤	目視	正常	董家圻	2022-05-23 14:06:20	
		瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	董家圻	2022-05-23 14:06:19	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	董家圻	2022-05-23 14:06:18	
		緊急遮斷閥	目視	正常	董家圻	2022-05-23 14:06:17	
		閥類巡檢	目視	正常	董家圻	2022-05-23 14:06:17	
2	中正樓1F 1樓偵漏控制盤	瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	董家圻	2022-05-23 14:06:13	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	董家圻	2022-05-23 14:06:12	
		緊急遮斷閥	目視	正常	董家圻	2022-05-23 14:06:11	
		閥類巡檢	目視	正常	董家圻	2022-05-23 14:06:10	
備註:							
改善措施:							

中正樓LNG每日巡檢記錄

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/24 15:51:53 2022/05/24 19:53:48

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 24 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B1F B1偵漏控制盤	瓦斯間旁控制盤	目視	正常	廖學智	2022-05-24 08:43:22	
		瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	廖學智	2022-05-24 08:43:20	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	廖學智	2022-05-24 08:43:19	
		緊急遮斷閥	目視	正常	廖學智	2022-05-24 08:43:19	
		閥類巡檢	目視	正常	廖學智	2022-05-24 08:43:17	
2	中正樓1F 1樓偵漏控制盤	瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	廖學智	2022-05-24 08:43:03	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	廖學智	2022-05-24 08:43:02	
		緊急遮斷閥	目視	正常	廖學智	2022-05-24 08:43:01	
		閥類巡檢	目視	正常	廖學智	2022-05-24 08:43:00	
備註:							
改善措施:							

中正樓LNG每日巡檢記錄

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/24 15:51:04 2022/05/24 19:55:00

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 25 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B1F B1偵漏控制盤	瓦斯間旁控制盤	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:48:55	
		瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:48:53	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:48:53	
		緊急遮斷閥	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:48:52	
		閥類巡檢	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:48:51	
2	中正樓1F 1樓偵漏控制盤	瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:48:40	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:48:38	
		緊急遮斷閥	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:48:37	
		閥類巡檢	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:48:37	
		備註:					
改善措施:							

中正樓LNG每日巡檢記錄

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/26 14:17:56 2022/05/26 19:38:04

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 26 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

項號	檢查項目		檢查結果	檢查員	檢查時間	備註	
1	中正樓B1F B1偵漏控制盤	瓦斯間旁控制盤	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:28:59	
		瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:28:51	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:28:49	
		緊急遮斷閥	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:28:48	
		閥類巡檢	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:28:47	
2	中正樓1F 1樓偵漏控制盤	瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:28:35	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:28:33	
		緊急遮斷閥	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:28:32	
		閥類巡檢	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:28:31	
備註:							
改善措施:							

中正樓LNG每日巡檢記錄

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/26 14:16:23 2022/05/26 19:39:48

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 27 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B1F B1偵漏控制盤	瓦斯間旁控制盤	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 14:26:00	
		瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 14:25:56	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 14:25:55	
		緊急遮斷閥	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 14:25:53	
		閥類巡檢	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 14:25:52	
2	中正樓1F 1樓偵漏控制盤	瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 14:25:42	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 14:25:40	
		緊急遮斷閥	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 14:25:38	
		閥類巡檢	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 14:25:36	
備註:							
改善措施:							

中正樓LNG每日巡檢記錄

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/30 14:34:40 2022/05/30 14:36:56

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 28 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B1F B1偵漏控制盤	瓦斯間旁控制盤	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 10:19:44	
		瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 10:19:42	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 10:19:41	
		緊急遮斷閥	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 10:19:41	
		閥類巡檢	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 10:19:40	
2	中正樓1F 1樓偵漏控制盤	瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 10:19:35	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 10:19:33	
		緊急遮斷閥	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 10:19:32	
		閥類巡檢	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 10:19:31	
備註:							
改善措施:							

中正樓LNG每日巡檢記錄

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/30 14:32:49 2022/05/30 14:38:02

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 29 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B1F B1偵漏控制盤	瓦斯間旁控制盤	目視	正常	廖學智	2022-05-29 08:41:29	
		瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	廖學智	2022-05-29 08:41:27	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	廖學智	2022-05-29 08:41:27	
		緊急遮斷閥	目視	正常	廖學智	2022-05-29 08:41:26	
		閥類巡檢	目視	正常	廖學智	2022-05-29 08:41:25	
2	中正樓1F 1樓偵漏控制盤	瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	廖學智	2022-05-29 08:41:10	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	廖學智	2022-05-29 08:41:08	
		緊急遮斷閥	目視	正常	廖學智	2022-05-29 08:41:07	

		閥類巡檢	目視	正常	廖學智	2022-05-29 08:41:06	
備註:							
改善措施:							

中正樓LNG每日巡檢記錄

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/30 13:49:57 2022/05/30 14:39:13

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 30 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B1F B1偵漏控制盤	瓦斯間旁控制盤	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:20:57	
		瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:20:55	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:20:55	
		緊急遮斷閥	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:20:54	
		閥類巡檢	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:20:53	
2	中正樓1F 1樓偵漏控制盤	瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:20:36	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:20:34	
		緊急遮斷閥	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:20:34	
		閥類巡檢	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:20:33	

備註:							
改善措施:							

中正樓LNG每日巡檢記錄

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/30 13:47:41 2022/05/30 14:41:29

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 31 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B1F B1偵漏控制盤	瓦斯間旁控制盤	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 08:35:09	
		瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 08:35:07	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 08:35:06	
		緊急遮斷閥	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 08:35:04	
		閥類巡檢	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 08:35:03	
2	中正樓1F 1樓偵漏控制盤	瓦斯偵漏控制盤	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 08:34:32	
		壓力表:一次側(500mmAq)，二次側(200mmAq)	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 08:34:30	
		緊急遮斷閥	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 08:34:29	
		閥類巡檢	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 08:34:27	

備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/31 13:40:39 2022/05/31 13:43:23