

地下連通道自動撒水設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道1F 自動撒水設備-01F-1	撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:26:49	
		末端查驗管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:26:48	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:26:47	
		蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:26:46	
		壓力表	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:26:46	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:26:45	
		自動警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:26:44	
2	地下連通道B1F 自動撒水設備-B1F-1	撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:27:00	
		末端查驗管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:26:59	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:26:58	
		蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:26:57	
		壓力表	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:26:56	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:26:56	
		自動警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:26:55	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2022/06/27 12:29:57

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/27 19:59:08

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 11:09:14