

醫學科技大樓自動撒水設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 10F 自動撒水設備- 10F-01	撒水頭	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:24:52	
		末端查驗管	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:24:50	
		閥類	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:24:49	
		蜂鳴器	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:24:49	
		壓力表	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:24:48	
		壓力開關	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:24:47	
		自動警報逆止閥	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:24:46	
2	醫學科技大樓 11F 自動撒水設備- 11F-01	撒水頭	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:23:31	
		末端查驗管	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:23:29	
		閥類	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:23:28	
		蜂鳴器	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:23:27	
		壓力表	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:23:27	
		壓力開關	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:23:26	
		自動警報逆止閥	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:23:25	
3	醫學科技大樓 1F 自動撒水設備- 01F-01	撒水頭	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:40:21	
		末端查驗管	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:40:19	
		閥類	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:40:18	
		蜂鳴器	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:40:17	
		壓力表	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:40:16	
		壓力開關	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:40:15	
		自動警報逆止閥	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:40:14	
4	醫學科技大樓 2F 自動撒水設備- 02F-01	撒水頭	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:38:03	
		末端查驗管	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:38:01	
		閥類	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:38:00	
		蜂鳴器	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:37:59	
		壓力表	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:37:58	
		壓力開關	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:37:57	
		自動警報逆止閥	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:37:56	
5	醫學科技大樓 3F 自動撒水設備- 03F-01	撒水頭	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:36:56	
		末端查驗管	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:36:54	
		閥類	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:36:53	
		蜂鳴器	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:36:53	
		壓力表	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:36:52	
		壓力開關	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:36:50	
		自動警報逆止閥	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:36:49	
6	醫學科技大樓 4F 自動撒水設備- 04F-01	撒水頭	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:35:34	
		末端查驗管	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:35:32	
		閥類	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:35:32	
		蜂鳴器	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:35:31	
		壓力表	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:35:30	
		壓力開關	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:35:29	
		自動警報逆止閥	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:35:28	
7	醫學科技大樓 5F 自動撒水設備- 05F-01	撒水頭	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:34:31	
		末端查驗管	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:34:30	
		閥類	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:34:29	
		蜂鳴器	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:34:28	
		壓力表	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:34:27	
		壓力開關	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:34:26	
		自動警報逆止閥	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:34:25	
8	醫學科技大樓 6F 自動撒水設備- 06F-01	撒水頭	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:33:13	
		末端查驗管	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:33:11	
		閥類	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:33:10	
		蜂鳴器	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:33:09	
		壓力表	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:33:08	
		壓力開關	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:33:07	
		自動警報逆止閥	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:33:07	
		撒水頭	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:31:55	
		末端查驗管	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:31:52	

9	醫學科技大樓 6MF 自動撒水設備- 6MF-01	閥類	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:31:51	
		蜂鳴器	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:31:50	
		壓力表	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:31:50	
		壓力開關	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:31:49	
		自動警報逆止閥	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:31:48	
10	醫學科技大樓 7F 自動撒水設備- 07F-01	撒水頭	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:31:00	
		末端查驗管	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:30:58	
		閥類	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:30:57	
		蜂鳴器	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:30:56	
		壓力表	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:30:55	
		壓力開關	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:30:55	
11	醫學科技大樓 7MF 自動撒水設備- 7MF-01	自動警報逆止閥	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:30:54	
		撒水頭	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:30:04	
		末端查驗管	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:30:01	
		閥類	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:30:01	
		蜂鳴器	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:30:00	
		壓力表	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:29:59	
12	醫學科技大樓 8F 自動撒水設備- 08F-01	壓力開關	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:29:58	
		自動警報逆止閥	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:29:57	
		撒水頭	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:29:09	
		末端查驗管	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:29:06	
		閥類	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:29:06	
		蜂鳴器	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:29:05	
13	醫學科技大樓 8MF 自動撒水設備- 8MF-01	壓力表	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:29:04	
		壓力開關	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:29:03	
		自動警報逆止閥	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:29:02	
		撒水頭	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:28:25	
		末端查驗管	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:28:23	
		閥類	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:28:22	
14	醫學科技大樓 9F 自動撒水設備- 09F-01	蜂鳴器	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:28:19	
		壓力表	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:28:17	
		壓力開關	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:28:16	
		自動警報逆止閥	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:28:15	
		撒水頭	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:27:13	
		末端查驗管	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:27:11	
15	醫學科技大樓 9MF 自動撒水設備- 9MF-01	閥類	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:27:10	
		蜂鳴器	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:27:09	
		壓力表	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:27:08	
		壓力開關	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:27:08	
		自動警報逆止閥	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:27:07	
		撒水頭	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:26:16	
16	醫學科技大樓 B1F 自動撒水設備- B1F-01	末端查驗管	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:26:14	
		閥類	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:26:13	
		蜂鳴器	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:26:12	
		壓力表	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:26:11	
		壓力開關	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:26:10	
		自動警報逆止閥	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:26:09	
17	醫學科技大樓 B2F 自動撒水設備- B2F-01	撒水頭	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:41:41	
		末端查驗管	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:41:39	
		閥類	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:41:38	
		蜂鳴器	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:41:37	
		壓力表	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:41:36	
		壓力開關	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:41:35	
17	醫學科技大樓 B2F 自動撒水設備- B2F-01	自動警報逆止閥	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:41:34	
		撒水頭	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:44:42	
		末端查驗管	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:44:41	
		閥類	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:44:40	
		蜂鳴器	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:44:39	
		壓力表	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:44:38	
		壓力開關	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:44:37	
		自動警報逆止閥	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:44:36	
		撒水頭	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:45:03	

18	醫學科技大樓 B2F 自動撒水設備- B2F-02	末端查驗管	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:45:00	
		閥類	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:44:59	
		蜂鳴器	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:44:58	
		壓力表	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:44:57	
		壓力開關	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:44:56	
		自動警報逆止閥	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:44:55	
19	醫學科技大樓 B3F 自動撒水設備- B3F-01	撒水頭	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:17:32	
		末端查驗管	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:17:29	
		閥類	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:17:28	
		蜂鳴器	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:17:26	
		壓力表	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:17:24	
		壓力開關	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:17:23	
		自動警報逆止閥	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:17:20	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/24 09:54:10 2022/06/24 20:00:44 2022/06/30 11:52:26