

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 01 日 | | |
|----|------------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器 | 廢水餘氯值 | 目視 | .5 | 梁柏翰 | 2022-06-01 09:11:59 | |
| 2 | 醫學科技大樓 B3F 排放水PH值 | PH值 | 目視 | 6.73 | 梁柏翰 | 2022-06-01 09:11:51 | |
| 3 | 醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-01 09:11:30 | |
| 4 | 醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-01 09:10:46 | |
| 5 | 醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-01 09:10:47 | |
| 6 | 醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-01 09:10:48 | |
| 7 | 醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-01 09:10:49 | |
| 8 | 醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-01 09:10:50 | |
| 9 | 醫學科技大樓 B3F M02-化學泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-01 09:10:52 | |
| 10 | 醫學科技大樓 B3F M03-快混泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-01 09:10:52 | |
| 11 | 醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-01 09:10:54 | |
| 12 | 醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-01 09:10:55 | |
| 13 | 醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-01 09:11:07 | |
| 14 | 醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-01 09:11:11 | |
| 15 | 醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉澱泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-01 09:11:12 | |
| 16 | 醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃縮泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-01 09:11:13 | |
| 17 | 醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-01 09:11:08 | |
| 18 | 醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-01 09:11:09 | |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 19 | 醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-01 09:11:10 | |
| 20 | 醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-01 09:11:10 | |
| 21 | 醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-01 09:11:25 | |
| 22 | 醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-01 09:11:26 | |
| 23 | 醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-01 09:11:28 | |
| 24 | 醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-01 09:11:29 | |
| 25 | 醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH值 | PH值 | 目視 | 6.16 | 梁柏翰 | 2022-06-01 09:11:36 | |
| 26 | 醫學科技大樓 B3F PH調整池PH值 | PH值 | 目視 | 5.65 | 梁柏翰 | 2022-06-01 09:11:40 | |

備註:

改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政
2022/06/01 14:59:42

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/01 15:25:46

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/02 15:22:44

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 02 日 | | |
|----|-----------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器 | 廢水餘氯值 | 目視 | .5 | 張玆翊 | 2022-06-02 09:30:43 | |
| 2 | 醫學科技大樓 B3F 排放水PH值 | PH值 | 目視 | 5.5 | 張玆翊 | 2022-06-02 09:30:37 | |
| 3 | 醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玆翊 | 2022-06-02 09:29:59 | |
| 4 | 醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玆翊 | 2022-06-02 09:29:16 | |
| 5 | 醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玆翊 | 2022-06-02 09:29:17 | |
| 6 | 醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玆翊 | 2022-06-02 09:29:18 | |
| 7 | 醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玆翊 | 2022-06-02 09:29:19 | |
| 8 | 醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玆翊 | 2022-06-02 09:29:20 | |
| 9 | 醫學科技大樓 B3F M02-化學泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玆翊 | 2022-06-02 09:29:21 | |

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政
2022/06/02 10:11:00

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/02 10:13:07

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/02 15:24:51

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 03 日 | | |
|----|------------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器 | 廢水餘氯值 | 目視 | .5 | 梁柏翰 | 2022-06-03 08:50:58 | |
| 2 | 醫學科技大樓 B3F 排放水PH值 | PH值 | 目視 | 6.73 | 梁柏翰 | 2022-06-03 08:50:52 | |
| 3 | 醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-03 08:50:29 | |
| 4 | 醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-03 08:49:44 | |
| 5 | 醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-03 08:49:48 | |
| 6 | 醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-03 08:49:49 | |
| 7 | 醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-03 08:49:50 | |
| 8 | 醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-03 08:49:51 | |
| 9 | 醫學科技大樓 B3F M02-化學泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-03 08:49:52 | |
| 10 | 醫學科技大樓 B3F M03-快混泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-03 08:49:53 | |
| 11 | 醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-03 08:49:54 | |
| 12 | 醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-03 08:49:55 | |
| 13 | 醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-03 08:50:06 | |
| 14 | 醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-03 08:50:10 | |
| 15 | 醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉澱泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-03 08:50:11 | |
| 16 | 醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃縮泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-03 08:50:11 | |
| 17 | 醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-03 08:50:07 | |
| 18 | 醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-03 08:50:07 | |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 19 | 醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-03 08:50:08 | |
| 20 | 醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-03 08:50:09 | |
| 21 | 醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-03 08:50:24 | |
| 22 | 醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-03 08:50:25 | |
| 23 | 醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-03 08:50:27 | |
| 24 | 醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-03 08:50:28 | |
| 25 | 醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH值 | PH值 | 目視 | 5.47 | 梁柏翰 | 2022-06-03 08:50:34 | |
| 26 | 醫學科技大樓 B3F PH調整池PH值 | PH值 | 目視 | 5.67 | 梁柏翰 | 2022-06-03 08:50:38 | |

備註:

改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政

2022/06/05 08:17:13

承商駐院主任：謝濱隆

2022/06/05 08:19:21

承辦工程司：黃睿楷

2022/06/06 14:18:32

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 04 日 | | |
|----|-----------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器 | 廢水餘氯值 | 目視 | .52 | 張玆翊 | 2022-06-04 10:28:54 | |
| 2 | 醫學科技大樓 B3F 排放水PH值 | PH值 | 目視 | 6.72 | 張玆翊 | 2022-06-04 10:28:49 | |
| 3 | 醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玆翊 | 2022-06-04 10:28:34 | |
| 4 | 醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玆翊 | 2022-06-04 10:27:30 | |
| 5 | 醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玆翊 | 2022-06-04 10:27:31 | |
| 6 | 醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玆翊 | 2022-06-04 10:27:32 | |
| 7 | 醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玆翊 | 2022-06-04 10:27:34 | |
| 8 | 醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玆翊 | 2022-06-04 10:27:35 | |
| 9 | 醫學科技大樓 B3F M02-化學泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玆翊 | 2022-06-04 10:27:36 | |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 10 | 醫學科技大樓 B3F M03-快混泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張珣翊 | 2022-06-04 10:27:37 | |
| 11 | 醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張珣翊 | 2022-06-04 10:27:38 | |
| 12 | 醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張珣翊 | 2022-06-04 10:27:39 | |
| 13 | 醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整 泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張珣翊 | 2022-06-04 10:27:49 | |
| 14 | 醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水 泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張珣翊 | 2022-06-04 10:27:53 | |
| 15 | 醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉 澱泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張珣翊 | 2022-06-04 10:27:54 | |
| 16 | 醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃 縮泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張珣翊 | 2022-06-04 10:27:55 | |
| 17 | 醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張珣翊 | 2022-06-04 10:27:50 | |
| 18 | 醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張珣翊 | 2022-06-04 10:27:51 | |
| 19 | 醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張珣翊 | 2022-06-04 10:27:52 | |
| 20 | 醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張珣翊 | 2022-06-04 10:27:52 | |
| 21 | 醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張珣翊 | 2022-06-04 10:28:30 | |
| 22 | 醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張珣翊 | 2022-06-04 10:28:32 | |
| 23 | 醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張珣翊 | 2022-06-04 10:28:32 | |
| 24 | 醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機 泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張珣翊 | 2022-06-04 10:28:33 | |
| 25 | 醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH 值 | PH值 | 目視 | 5.41 | 張珣翊 | 2022-06-04 10:28:38 | |
| 26 | 醫學科技大樓 B3F PH調整池PH 值 | PH值 | 目視 | 5.67 | 張珣翊 | 2022-06-04 10:28:42 | |

備註:

改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政
2022/06/05 08:16:45

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/05 08:19:48

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/06 14:19:09

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 05 日 | | |
|----|------------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器 | 廢水餘氯值 | 目視 | .54 | 錢志浩 | 2022-06-05 09:08:28 | |
| 2 | 醫學科技大樓 B3F 排放水PH值 | PH值 | 目視 | 6.71 | 錢志浩 | 2022-06-05 09:08:17 | |
| 3 | 醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-05 09:07:55 | |
| 4 | 醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-05 09:08:54 | |
| 5 | 醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-05 09:08:55 | |
| 6 | 醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-05 09:08:56 | |
| 7 | 醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-05 09:08:56 | |
| 8 | 醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-05 09:08:57 | |
| 9 | 醫學科技大樓 B3F M02-化學泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-05 09:08:58 | |
| 10 | 醫學科技大樓 B3F M03-快混泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-05 09:08:59 | |
| 11 | 醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-05 09:08:59 | |
| 12 | 醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-05 09:09:01 | |
| 13 | 醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-05 09:08:39 | |
| 14 | 醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-05 09:08:43 | |
| 15 | 醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉澱泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-05 09:08:43 | |
| 16 | 醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃縮泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-05 09:08:45 | |
| 17 | 醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-05 09:08:40 | |
| 18 | 醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-05 09:08:41 | |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 19 | 醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-05 09:08:41 | |
| 20 | 醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-05 09:08:42 | |
| 21 | 醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-05 09:07:51 | |
| 22 | 醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-05 09:07:52 | |
| 23 | 醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-05 09:07:53 | |
| 24 | 醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-05 09:07:54 | |
| 25 | 醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH值 | PH值 | 目視 | 5.25 | 錢志浩 | 2022-06-05 09:08:06 | |
| 26 | 醫學科技大樓 B3F PH調整池PH值 | PH值 | 目視 | 5.68 | 錢志浩 | 2022-06-05 09:08:11 | |

備註:

改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政
2022/06/06 08:04:28

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/06 14:13:16

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/06 14:22:17

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 06 日 | | |
|----|-----------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器 | 廢水餘氯值 | 目視 | .61 | 林建興 | 2022-06-06 09:21:04 | |
| 2 | 醫學科技大樓 B3F 排放水PH值 | PH值 | 目視 | 6.5 | 林建興 | 2022-06-06 09:20:37 | |
| 3 | 醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-06 09:19:22 | |
| 4 | 醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-06 09:23:30 | |
| 5 | 醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-06 09:23:32 | |
| 6 | 醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-06 09:23:33 | |
| 7 | 醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-06 09:23:34 | |
| 8 | 醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-06 09:23:35 | |
| 9 | 醫學科技大樓 B3F M02-化學泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-06 09:23:36 | |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------------|------|----|-----|-----|---------------------|--|
| 10 | 醫學科技大樓 B3F M03-快混泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-06 09:23:38 | |
| 11 | 醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-06 09:23:39 | |
| 12 | 醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-06 09:23:41 | |
| 13 | 醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整 泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-06 09:23:54 | |
| 14 | 醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水 泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-06 09:23:59 | |
| 15 | 醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉 澱泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-06 09:23:59 | |
| 16 | 醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃 縮泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-06 09:24:04 | |
| 17 | 醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-06 09:23:55 | |
| 18 | 醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-06 09:23:56 | |
| 19 | 醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-06 09:23:57 | |
| 20 | 醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-06 09:23:58 | |
| 21 | 醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-06 09:18:21 | |
| 22 | 醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-06 09:18:22 | |
| 23 | 醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-06 09:18:23 | |
| 24 | 醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機 泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-06 09:18:24 | |
| 25 | 醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH 值 | PH值 | 目視 | 5.2 | 林建興 | 2022-06-06 09:19:34 | |
| 26 | 醫學科技大樓 B3F PH調整池PH 值 | PH值 | 目視 | 5.7 | 林建興 | 2022-06-06 09:19:47 | |

備註:

改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

 承商工程師：蕭獻政
 2022/06/06 14:05:37

 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/06/06 14:11:46

 承辦工程司：黃睿楷
 2022/06/06 14:21:06

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 07 日 | | |
|----|------------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器 | 廢水餘氯值 | 目視 | .5 | 黃精忠 | 2022-06-07 09:40:21 | |
| 2 | 醫學科技大樓 B3F 排放水PH值 | PH值 | 目視 | 6.76 | 黃精忠 | 2022-06-07 09:40:12 | |
| 3 | 醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-06-07 09:39:40 | |
| 4 | 醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-06-07 09:41:17 | |
| 5 | 醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-06-07 09:41:18 | |
| 6 | 醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-06-07 09:41:19 | |
| 7 | 醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-06-07 09:41:21 | |
| 8 | 醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-06-07 09:41:22 | |
| 9 | 醫學科技大樓 B3F M02-化學泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-06-07 09:41:23 | |
| 10 | 醫學科技大樓 B3F M03-快混泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-06-07 09:41:25 | |
| 11 | 醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-06-07 09:41:26 | |
| 12 | 醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-06-07 09:41:27 | |
| 13 | 醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-06-07 09:40:54 | |
| 14 | 醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-06-07 09:41:00 | |
| 15 | 醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉澱泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-06-07 09:41:01 | |
| 16 | 醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃縮泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-06-07 09:41:03 | |
| 17 | 醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-06-07 09:40:55 | |
| 18 | 醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-06-07 09:40:56 | |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 19 | 醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-06-07 09:40:58 | |
| 20 | 醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-06-07 09:40:59 | |
| 21 | 醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-06-07 09:39:34 | |
| 22 | 醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-06-07 09:39:36 | |
| 23 | 醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-06-07 09:39:37 | |
| 24 | 醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-06-07 09:39:38 | |
| 25 | 醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH值 | PH值 | 目視 | 6.03 | 黃精忠 | 2022-06-07 09:39:49 | |
| 26 | 醫學科技大樓 B3F PH調整池PH值 | PH值 | 目視 | 5.68 | 黃精忠 | 2022-06-07 09:39:57 | |

備註:

改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政
2022/06/07 16:45:38

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/07 19:32:11

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/08 09:27:07

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 08 日 | | |
|----|-----------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器 | 廢水餘氯值 | 目視 | .51 | 高偉凡 | 2022-06-08 09:23:33 | |
| 2 | 醫學科技大樓 B3F 排放水PH值 | PH值 | 目視 | 5.1 | 高偉凡 | 2022-06-08 09:22:22 | |
| 3 | 醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-08 14:57:56 | |
| 4 | 醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-08 14:57:13 | |
| 5 | 醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-08 14:57:14 | |
| 6 | 醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-08 14:57:15 | |
| 7 | 醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-08 14:57:16 | |
| 8 | 醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-08 14:57:17 | |
| 9 | 醫學科技大樓 B3F M02-化學泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-08 14:57:18 | |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 10 | 醫學科技大樓 B3F M03-快混泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-08 14:57:19 | |
| 11 | 醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-08 14:57:19 | |
| 12 | 醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-08 09:16:36 | |
| 13 | 醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整 泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-08 14:57:35 | |
| 14 | 醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水 泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-08 14:57:38 | |
| 15 | 醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉 澱泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-08 14:57:39 | |
| 16 | 醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃 縮泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-08 14:57:41 | |
| 17 | 醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-08 14:57:35 | |
| 18 | 醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-08 14:57:36 | |
| 19 | 醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-08 14:57:37 | |
| 20 | 醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-08 14:57:38 | |
| 21 | 醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-08 14:57:53 | |
| 22 | 醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-08 14:57:53 | |
| 23 | 醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-08 14:57:54 | |
| 24 | 醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機 泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-08 14:57:55 | |
| 25 | 醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH 值 | PH值 | 目視 | 6.01 | 高偉凡 | 2022-06-08 14:59:09 | |
| 26 | 醫學科技大樓 B3F PH調整池PH 值 | PH值 | 目視 | 5.67 | 高偉凡 | 2022-06-08 09:17:54 | |

備註:

改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政
2022/06/08 17:23:52

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/08 19:16:25

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/09 10:45:57

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 09 日 | | |
|----|------------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器 | 廢水餘氯值 | 目視 | .56 | 徐永誠 | 2022-06-09 08:52:38 | |
| 2 | 醫學科技大樓 B3F 排放水PH值 | PH值 | 目視 | 5.12 | 徐永誠 | 2022-06-09 08:52:09 | |
| 3 | 醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-09 08:50:59 | |
| 4 | 醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-09 08:50:16 | |
| 5 | 醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-09 08:50:17 | |
| 6 | 醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-09 08:50:18 | |
| 7 | 醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-09 08:50:18 | |
| 8 | 醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-09 08:50:19 | |
| 9 | 醫學科技大樓 B3F M02-化學泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-09 08:50:20 | |
| 10 | 醫學科技大樓 B3F M03-快混泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-09 08:50:21 | |
| 11 | 醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-09 08:50:22 | |
| 12 | 醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-09 08:50:23 | |
| 13 | 醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-09 08:50:36 | |
| 14 | 醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-09 08:50:40 | |
| 15 | 醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉澱泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-09 08:50:41 | |
| 16 | 醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃縮泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-09 08:50:43 | |
| 17 | 醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-09 08:50:37 | |
| 18 | 醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-09 08:50:38 | |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 19 | 醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-09 08:50:39 | |
| 20 | 醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-09 08:50:39 | |
| 21 | 醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-09 08:50:56 | |
| 22 | 醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-09 08:50:57 | |
| 23 | 醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-09 08:50:58 | |
| 24 | 醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-09 08:50:58 | |
| 25 | 醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH值 | PH值 | 目視 | 5.4 | 徐永誠 | 2022-06-09 08:51:26 | |
| 26 | 醫學科技大樓 B3F PH調整池PH值 | PH值 | 目視 | 5.67 | 徐永誠 | 2022-06-09 08:51:37 | |

備註:

改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政
2022/06/09 17:20:21

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/09 20:29:14

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/10 08:52:22

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 10 日 | | |
|----|-----------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器 | 廢水餘氯值 | 目視 | .53 | 邱清標 | 2022-06-10 11:10:28 | |
| 2 | 醫學科技大樓 B3F 排放水PH值 | PH值 | 目視 | 6.72 | 邱清標 | 2022-06-10 11:10:07 | |
| 3 | 醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-10 11:09:28 | |
| 4 | 醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-10 11:08:24 | |
| 5 | 醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-10 11:08:25 | |
| 6 | 醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-10 11:08:26 | |
| 7 | 醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-10 11:08:27 | |
| 8 | 醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-10 11:08:28 | |
| 9 | 醫學科技大樓 B3F M02-化學泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-10 11:08:29 | |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 10 | 醫學科技大樓 B3F M03-快混泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-10 11:08:31 | |
| 11 | 醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-10 11:08:32 | |
| 12 | 醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-10 11:08:34 | |
| 13 | 醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整 泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-10 11:08:48 | |
| 14 | 醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水 泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-10 11:08:51 | |
| 15 | 醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉 澱泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-10 11:08:52 | |
| 16 | 醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃 縮泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-10 11:08:54 | |
| 17 | 醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-10 11:08:48 | |
| 18 | 醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-10 11:08:49 | |
| 19 | 醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-10 11:08:50 | |
| 20 | 醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-10 11:08:51 | |
| 21 | 醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-10 11:09:15 | |
| 22 | 醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-10 11:09:17 | |
| 23 | 醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-10 11:09:18 | |
| 24 | 醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機 泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-10 11:09:20 | |
| 25 | 醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH 值 | PH值 | 目視 | 7.78 | 邱清標 | 2022-06-10 11:09:37 | |
| 26 | 醫學科技大樓 B3F PH調整池PH 值 | PH值 | 目視 | 5.66 | 邱清標 | 2022-06-10 11:09:44 | |

備註:

改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政
2022/06/10 14:24:57

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/10 19:55:10

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/13 09:49:20

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 11 日 | | |
|----|------------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器 | 廢水餘氯值 | 目視 | .5 | 林琮凱 | 2022-06-11 09:10:25 | |
| 2 | 醫學科技大樓 B3F 排放水PH值 | PH值 | 目視 | 6.35 | 林琮凱 | 2022-06-11 09:10:13 | |
| 3 | 醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-11 09:09:31 | |
| 4 | 醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-11 09:08:44 | |
| 5 | 醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-11 09:08:46 | |
| 6 | 醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-11 09:08:46 | |
| 7 | 醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-11 09:08:47 | |
| 8 | 醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-11 09:08:48 | |
| 9 | 醫學科技大樓 B3F M02-化學泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-11 09:08:49 | |
| 10 | 醫學科技大樓 B3F M03-快混泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-11 09:08:51 | |
| 11 | 醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-11 09:08:53 | |
| 12 | 醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-11 09:08:55 | |
| 13 | 醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-11 09:09:08 | |
| 14 | 醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-11 09:09:12 | |
| 15 | 醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉澱泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-11 09:09:13 | |
| 16 | 醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃縮泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-11 09:09:14 | |
| 17 | 醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-11 09:09:09 | |
| 18 | 醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-11 09:09:10 | |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 19 | 醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-11 09:09:10 | |
| 20 | 醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-11 09:09:11 | |
| 21 | 醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-11 09:09:27 | |
| 22 | 醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-11 09:09:28 | |
| 23 | 醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-11 09:09:28 | |
| 24 | 醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-11 09:09:30 | |
| 25 | 醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH值 | PH值 | 目視 | 5.43 | 林琮凱 | 2022-06-11 09:09:46 | |
| 26 | 醫學科技大樓 B3F PH調整池PH值 | PH值 | 目視 | 5.66 | 林琮凱 | 2022-06-11 09:09:53 | |

備註:

改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政

2022/06/13 07:48:48

承商駐院主任：謝濱隆

2022/06/14 09:15:30

承辦工程司：黃睿楷

2022/06/14 09:23:48

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 12 日 | | |
|----|-----------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器 | 廢水餘氯值 | 目視 | .58 | 邱清標 | 2022-06-12 09:39:49 | |
| 2 | 醫學科技大樓 B3F 排放水PH值 | PH值 | 目視 | 6.21 | 邱清標 | 2022-06-12 09:39:41 | |
| 3 | 醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-12 09:39:05 | |
| 4 | 醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-12 09:38:19 | |
| 5 | 醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-12 09:38:20 | |
| 6 | 醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-12 09:38:21 | |
| 7 | 醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-12 09:38:22 | |
| 8 | 醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-12 09:38:22 | |
| 9 | 醫學科技大樓 B3F M02-化學泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-12 09:38:23 | |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 10 | 醫學科技大樓 B3F M03-快混泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-12 09:38:24 | |
| 11 | 醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-12 09:38:25 | |
| 12 | 醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-12 09:38:27 | |
| 13 | 醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整 泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-12 09:38:39 | |
| 14 | 醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水 泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-12 09:38:43 | |
| 15 | 醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉 澱泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-12 09:38:44 | |
| 16 | 醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃 縮泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-12 09:38:46 | |
| 17 | 醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-12 09:38:40 | |
| 18 | 醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-12 09:38:41 | |
| 19 | 醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-12 09:38:42 | |
| 20 | 醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-12 09:38:42 | |
| 21 | 醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-12 09:38:59 | |
| 22 | 醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-12 09:39:00 | |
| 23 | 醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-12 09:39:02 | |
| 24 | 醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機 泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-12 09:39:03 | |
| 25 | 醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH 值 | PH值 | 目視 | 7.97 | 邱清標 | 2022-06-12 09:39:15 | |
| 26 | 醫學科技大樓 B3F PH調整池PH 值 | PH值 | 目視 | 5.69 | 邱清標 | 2022-06-12 09:39:25 | |

備註:

改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政
2022/06/13 07:47:36

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/14 09:16:16

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/14 09:22:43

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 13 日 | | |
|----|------------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器 | 廢水餘氯值 | 目視 | .6 | 高偉凡 | 2022-06-13 09:29:33 | |
| 2 | 醫學科技大樓 B3F 排放水PH值 | PH值 | 目視 | 6.1 | 高偉凡 | 2022-06-13 09:28:26 | |
| 3 | 醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-13 09:27:26 | |
| 4 | 醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-13 09:26:24 | |
| 5 | 醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-13 09:26:26 | |
| 6 | 醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-13 09:26:27 | |
| 7 | 醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-13 09:26:29 | |
| 8 | 醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-13 09:26:30 | |
| 9 | 醫學科技大樓 B3F M02-化學泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-13 09:26:33 | |
| 10 | 醫學科技大樓 B3F M03-快混泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-13 09:26:34 | |
| 11 | 醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-13 09:26:36 | |
| 12 | 醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-13 09:26:38 | |
| 13 | 醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-13 09:26:51 | |
| 14 | 醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-13 09:26:59 | |
| 15 | 醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉澱泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-13 09:27:01 | |
| 16 | 醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃縮泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-13 09:27:03 | |
| 17 | 醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-13 09:26:53 | |
| 18 | 醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-13 09:26:54 | |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 19 | 醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-13 09:26:56 | |
| 20 | 醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-13 09:26:58 | |
| 21 | 醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-13 09:27:20 | |
| 22 | 醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-13 09:27:22 | |
| 23 | 醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-13 09:27:23 | |
| 24 | 醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-13 09:27:25 | |
| 25 | 醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH值 | PH值 | 目視 | 6.3 | 高偉凡 | 2022-06-13 09:27:52 | |
| 26 | 醫學科技大樓 B3F PH調整池PH值 | PH值 | 目視 | 5.64 | 高偉凡 | 2022-06-13 09:28:02 | |

備註:

改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政
2022/06/13 14:16:15

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/14 09:09:25

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/14 09:19:42

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 14 日 | | |
|----|-----------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器 | 廢水餘氯值 | 目視 | .5 | 林琮凱 | 2022-06-14 09:40:46 | |
| 2 | 醫學科技大樓 B3F 排放水PH值 | PH值 | 目視 | 6.11 | 林琮凱 | 2022-06-14 09:40:37 | |
| 3 | 醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-14 09:40:02 | |
| 4 | 醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-14 09:39:22 | |
| 5 | 醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-14 09:39:23 | |
| 6 | 醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-14 09:39:23 | |
| 7 | 醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-14 09:39:24 | |
| 8 | 醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-14 09:39:25 | |
| 9 | 醫學科技大樓 B3F M02-化學泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-14 09:39:26 | |

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

 承商工程師：蕭獻政
2022/06/14 14:43:29

 承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/14 19:00:34

 承辦工程司：黃睿楷
2022/06/15 08:53:16

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 15 日 | | |
|----|------------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器 | 廢水餘氯值 | 目視 | .5 | 陳建誌 | 2022-06-15 09:21:39 | |
| 2 | 醫學科技大樓 B3F 排放水PH值 | PH值 | 目視 | 5.85 | 陳建誌 | 2022-06-15 09:21:30 | |
| 3 | 醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 陳建誌 | 2022-06-15 09:20:59 | |
| 4 | 醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 陳建誌 | 2022-06-15 09:19:29 | |
| 5 | 醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 陳建誌 | 2022-06-15 09:19:30 | |
| 6 | 醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 陳建誌 | 2022-06-15 09:19:31 | |
| 7 | 醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 陳建誌 | 2022-06-15 09:19:31 | |
| 8 | 醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 陳建誌 | 2022-06-15 09:19:32 | |
| 9 | 醫學科技大樓 B3F M02-化學泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 陳建誌 | 2022-06-15 09:19:33 | |
| 10 | 醫學科技大樓 B3F M03-快混泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 陳建誌 | 2022-06-15 09:19:34 | |
| 11 | 醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 陳建誌 | 2022-06-15 09:19:34 | |
| 12 | 醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 陳建誌 | 2022-06-15 09:19:37 | |
| 13 | 醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 陳建誌 | 2022-06-15 09:19:47 | |
| 14 | 醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 陳建誌 | 2022-06-15 09:19:51 | |
| 15 | 醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉澱泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 陳建誌 | 2022-06-15 09:19:52 | |
| 16 | 醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃縮泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 陳建誌 | 2022-06-15 09:19:54 | |
| 17 | 醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 陳建誌 | 2022-06-15 09:19:48 | |
| 18 | 醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 陳建誌 | 2022-06-15 09:19:49 | |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 19 | 醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 陳建誌 | 2022-06-15 09:19:49 | |
| 20 | 醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 陳建誌 | 2022-06-15 09:19:50 | |
| 21 | 醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 陳建誌 | 2022-06-15 09:20:05 | |
| 22 | 醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 陳建誌 | 2022-06-15 09:20:07 | |
| 23 | 醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 陳建誌 | 2022-06-15 09:20:07 | |
| 24 | 醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 陳建誌 | 2022-06-15 09:20:08 | |
| 25 | 醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH值 | PH值 | 目視 | 5.42 | 陳建誌 | 2022-06-15 09:21:13 | |
| 26 | 醫學科技大樓 B3F PH調整池PH值 | PH值 | 目視 | 5.64 | 陳建誌 | 2022-06-15 09:21:21 | |

備註:

改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政
2022/06/15 16:36:38

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/15 19:04:16

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/16 09:19:00

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 16 日 | | |
|----|-----------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器 | 廢水餘氯值 | 目視 | .51 | 梁柏翰 | 2022-06-16 09:11:25 | |
| 2 | 醫學科技大樓 B3F 排放水PH值 | PH值 | 目視 | 5.98 | 梁柏翰 | 2022-06-16 09:11:16 | |
| 3 | 醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-16 09:10:56 | |
| 4 | 醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-16 09:10:11 | |
| 5 | 醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-16 09:10:12 | |
| 6 | 醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-16 09:10:13 | |
| 7 | 醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-16 09:10:14 | |
| 8 | 醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-16 09:10:15 | |
| 9 | 醫學科技大樓 B3F M02-化學泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-16 09:10:16 | |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 10 | 醫學科技大樓 B3F M03-快混泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-16 09:10:17 | |
| 11 | 醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-16 09:10:18 | |
| 12 | 醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-16 09:10:19 | |
| 13 | 醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整 泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-16 09:10:32 | |
| 14 | 醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水 泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-16 09:10:37 | |
| 15 | 醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉 澱泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-16 09:10:38 | |
| 16 | 醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃 縮泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-16 09:10:39 | |
| 17 | 醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-16 09:10:33 | |
| 18 | 醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-16 09:10:34 | |
| 19 | 醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-16 09:10:35 | |
| 20 | 醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-16 09:10:36 | |
| 21 | 醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-16 09:10:51 | |
| 22 | 醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-16 09:10:52 | |
| 23 | 醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-16 09:10:53 | |
| 24 | 醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機 泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-16 09:10:54 | |
| 25 | 醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH 值 | PH值 | 目視 | 5.41 | 梁柏翰 | 2022-06-16 09:11:01 | |
| 26 | 醫學科技大樓 B3F PH調整池PH 值 | PH值 | 目視 | 5.61 | 梁柏翰 | 2022-06-16 09:11:06 | |

備註:

改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政
2022/06/16 15:59:15

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/16 19:43:22

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/17 10:20:01

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 17 日 | | |
|----|------------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器 | 廢水餘氯值 | 目視 | .5 | 張玆翊 | 2022-06-17 09:14:58 | |
| 2 | 醫學科技大樓 B3F 排放水PH值 | PH值 | 目視 | 5.22 | 張玆翊 | 2022-06-17 09:14:53 | |
| 3 | 醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玆翊 | 2022-06-17 09:14:33 | |
| 4 | 醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玆翊 | 2022-06-17 09:13:30 | |
| 5 | 醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玆翊 | 2022-06-17 09:13:31 | |
| 6 | 醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玆翊 | 2022-06-17 09:13:32 | |
| 7 | 醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玆翊 | 2022-06-17 09:13:33 | |
| 8 | 醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玆翊 | 2022-06-17 09:13:34 | |
| 9 | 醫學科技大樓 B3F M02-化學泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玆翊 | 2022-06-17 09:13:35 | |
| 10 | 醫學科技大樓 B3F M03-快混泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玆翊 | 2022-06-17 09:13:36 | |
| 11 | 醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玆翊 | 2022-06-17 09:13:36 | |
| 12 | 醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玆翊 | 2022-06-17 09:13:38 | |
| 13 | 醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玆翊 | 2022-06-17 09:13:49 | |
| 14 | 醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玆翊 | 2022-06-17 09:13:54 | |
| 15 | 醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉澱泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玆翊 | 2022-06-17 09:13:56 | |
| 16 | 醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃縮泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玆翊 | 2022-06-17 09:13:57 | |
| 17 | 醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玆翊 | 2022-06-17 09:13:50 | |
| 18 | 醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玆翊 | 2022-06-17 09:13:51 | |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 19 | 醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玟翊 | 2022-06-17 09:13:52 | |
| 20 | 醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玟翊 | 2022-06-17 09:13:53 | |
| 21 | 醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玟翊 | 2022-06-17 09:14:29 | |
| 22 | 醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玟翊 | 2022-06-17 09:14:30 | |
| 23 | 醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玟翊 | 2022-06-17 09:14:31 | |
| 24 | 醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玟翊 | 2022-06-17 09:14:32 | |
| 25 | 醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH值 | PH值 | 目視 | 5.39 | 張玟翊 | 2022-06-17 09:14:38 | |
| 26 | 醫學科技大樓 B3F PH調整池PH值 | PH值 | 目視 | 5.64 | 張玟翊 | 2022-06-17 09:14:42 | |

備註:

改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政
2022/06/17 16:23:05

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/17 19:27:01

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/18 20:19:02

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 18 日 | | |
|----|-----------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器 | 廢水餘氯值 | 目視 | .5 | 梁柏翰 | 2022-06-18 08:55:07 | |
| 2 | 醫學科技大樓 B3F 排放水PH值 | PH值 | 目視 | 5.96 | 梁柏翰 | 2022-06-18 08:55:00 | |
| 3 | 醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-18 08:54:37 | |
| 4 | 醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-18 08:53:58 | |
| 5 | 醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-18 08:54:00 | |
| 6 | 醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-18 08:54:01 | |
| 7 | 醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-18 08:54:02 | |
| 8 | 醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-18 08:54:03 | |
| 9 | 醫學科技大樓 B3F M02-化學泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-18 08:54:04 | |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 10 | 醫學科技大樓 B3F M03-快混泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-18 08:54:05 | |
| 11 | 醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-18 08:54:06 | |
| 12 | 醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-18 08:54:07 | |
| 13 | 醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整 泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-18 08:54:17 | |
| 14 | 醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水 泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-18 08:54:21 | |
| 15 | 醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉 澱泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-18 08:54:22 | |
| 16 | 醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃 縮泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-18 08:54:22 | |
| 17 | 醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-18 08:54:18 | |
| 18 | 醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-18 08:54:19 | |
| 19 | 醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-18 08:54:19 | |
| 20 | 醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-18 08:54:20 | |
| 21 | 醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-18 08:54:33 | |
| 22 | 醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-18 08:54:34 | |
| 23 | 醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-18 08:54:35 | |
| 24 | 醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機 泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-18 08:54:36 | |
| 25 | 醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH 值 | PH值 | 目視 | 5.58 | 梁柏翰 | 2022-06-18 08:54:42 | |
| 26 | 醫學科技大樓 B3F PH調整池PH 值 | PH值 | 目視 | 5.51 | 梁柏翰 | 2022-06-18 08:54:47 | |

備註:

改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政
2022/06/20 08:15:34

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/20 20:29:01

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/21 11:04:03

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 19 日 | | |
|----|------------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器 | 廢水餘氯值 | 目視 | .51 | 張玟翊 | 2022-06-19 13:53:21 | |
| 2 | 醫學科技大樓 B3F 排放水PH值 | PH值 | 目視 | 5.97 | 張玟翊 | 2022-06-19 13:53:16 | |
| 3 | 醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玟翊 | 2022-06-19 13:52:56 | |
| 4 | 醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玟翊 | 2022-06-19 13:51:58 | |
| 5 | 醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玟翊 | 2022-06-19 13:51:59 | |
| 6 | 醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玟翊 | 2022-06-19 13:52:00 | |
| 7 | 醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玟翊 | 2022-06-19 13:52:00 | |
| 8 | 醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玟翊 | 2022-06-19 13:52:01 | |
| 9 | 醫學科技大樓 B3F M02-化學泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玟翊 | 2022-06-19 13:52:02 | |
| 10 | 醫學科技大樓 B3F M03-快混泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玟翊 | 2022-06-19 13:52:03 | |
| 11 | 醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玟翊 | 2022-06-19 13:52:04 | |
| 12 | 醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玟翊 | 2022-06-19 13:52:05 | |
| 13 | 醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玟翊 | 2022-06-19 13:52:16 | |
| 14 | 醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玟翊 | 2022-06-19 13:52:21 | |
| 15 | 醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉澱泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玟翊 | 2022-06-19 13:52:22 | |
| 16 | 醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃縮泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玟翊 | 2022-06-19 13:52:23 | |
| 17 | 醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玟翊 | 2022-06-19 13:52:16 | |
| 18 | 醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玟翊 | 2022-06-19 13:52:18 | |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 19 | 醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玗翊 | 2022-06-19 13:52:19 | |
| 20 | 醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玗翊 | 2022-06-19 13:52:20 | |
| 21 | 醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玗翊 | 2022-06-19 13:52:53 | |
| 22 | 醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玗翊 | 2022-06-19 13:52:54 | |
| 23 | 醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玗翊 | 2022-06-19 13:52:54 | |
| 24 | 醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 張玗翊 | 2022-06-19 13:52:55 | |
| 25 | 醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH值 | PH值 | 目視 | 5.52 | 張玗翊 | 2022-06-19 13:53:02 | |
| 26 | 醫學科技大樓 B3F PH調整池PH值 | PH值 | 目視 | 5.63 | 張玗翊 | 2022-06-19 13:53:06 | |

備註:

改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政
2022/06/20 08:09:01

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/20 20:29:58

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/21 11:06:24

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 20 日 | | |
|----|-----------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器 | 廢水餘氯值 | 目視 | .59 | 邱清標 | 2022-06-20 10:12:15 | |
| 2 | 醫學科技大樓 B3F 排放水PH值 | PH值 | 目視 | 6.01 | 邱清標 | 2022-06-20 10:12:06 | |
| 3 | 醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-20 10:11:29 | |
| 4 | 醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-20 10:09:42 | |
| 5 | 醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-20 10:09:42 | |
| 6 | 醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-20 10:09:43 | |
| 7 | 醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-20 10:09:44 | |
| 8 | 醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-20 10:09:45 | |
| 9 | 醫學科技大樓 B3F M02-化學泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-20 10:09:46 | |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 10 | 醫學科技大樓 B3F M03-快混泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-20 10:09:47 | |
| 11 | 醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-20 10:09:48 | |
| 12 | 醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-20 10:09:50 | |
| 13 | 醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整 泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-20 10:10:02 | |
| 14 | 醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水 泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-20 10:10:06 | |
| 15 | 醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉 澱泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-20 10:10:07 | |
| 16 | 醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃 縮泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-20 10:10:10 | |
| 17 | 醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-20 10:10:03 | |
| 18 | 醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-20 10:10:04 | |
| 19 | 醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-20 10:10:05 | |
| 20 | 醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-20 10:10:05 | |
| 21 | 醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-20 10:11:21 | |
| 22 | 醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-20 10:11:24 | |
| 23 | 醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-20 10:11:26 | |
| 24 | 醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機 泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-20 10:11:27 | |
| 25 | 醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH 值 | PH值 | 目視 | 6.57 | 邱清標 | 2022-06-20 10:11:41 | |
| 26 | 醫學科技大樓 B3F PH調整池PH 值 | PH值 | 目視 | 5.86 | 邱清標 | 2022-06-20 10:11:50 | |

備註:

改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政
2022/06/20 15:36:14

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/20 20:22:54

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/21 11:03:02

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 21 日 | | |
|----|------------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器 | 廢水餘氯值 | 目視 | .61 | 林建興 | 2022-06-21 09:01:04 | |
| 2 | 醫學科技大樓 B3F 排放水PH值 | PH值 | 目視 | 6.01 | 林建興 | 2022-06-21 09:00:49 | |
| 3 | 醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-21 09:00:13 | |
| 4 | 醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-21 08:59:10 | |
| 5 | 醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-21 08:59:11 | |
| 6 | 醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-21 08:59:12 | |
| 7 | 醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-21 08:59:12 | |
| 8 | 醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-21 08:59:14 | |
| 9 | 醫學科技大樓 B3F M02-化學泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-21 08:59:15 | |
| 10 | 醫學科技大樓 B3F M03-快混泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-21 08:59:16 | |
| 11 | 醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-21 08:59:17 | |
| 12 | 醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-21 08:59:19 | |
| 13 | 醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-21 08:59:38 | |
| 14 | 醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-21 08:59:42 | |
| 15 | 醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉澱泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-21 08:59:43 | |
| 16 | 醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃縮泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-21 08:59:45 | |
| 17 | 醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-21 08:59:39 | |
| 18 | 醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-21 08:59:40 | |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 19 | 醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-21 08:59:41 | |
| 20 | 醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-21 08:59:41 | |
| 21 | 醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-21 09:00:04 | |
| 22 | 醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-21 09:00:06 | |
| 23 | 醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-21 09:00:09 | |
| 24 | 醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-21 09:00:10 | |
| 25 | 醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH值 | PH值 | 目視 | 5.54 | 林建興 | 2022-06-21 09:00:24 | |
| 26 | 醫學科技大樓 B3F PH調整池PH值 | PH值 | 目視 | 5.63 | 林建興 | 2022-06-21 09:00:32 | |

備註:

改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政

2022/06/21 17:05:13

承商駐院主任：謝濱隆

2022/06/21 19:50:05

承辦工程司：黃睿楷

2022/06/22 08:42:01

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 22 日 | | |
|----|-----------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器 | 廢水餘氯值 | 目視 | .5 | 黃精忠 | 2022-06-22 08:51:52 | |
| 2 | 醫學科技大樓 B3F 排放水PH值 | PH值 | 目視 | 5.97 | 黃精忠 | 2022-06-22 08:51:43 | |
| 3 | 醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-06-22 08:51:16 | |
| 4 | 醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-06-22 08:52:09 | |
| 5 | 醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-06-22 08:52:10 | |
| 6 | 醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-06-22 08:52:11 | |
| 7 | 醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-06-22 08:52:13 | |
| 8 | 醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-06-22 08:52:14 | |
| 9 | 醫學科技大樓 B3F M02-化學泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-06-22 08:52:16 | |

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

 承商工程師：蕭獻政
 2022/06/22 16:04:39

 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/06/22 20:10:28

 承辦工程司：黃睿楷
 2022/06/23 15:24:35

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 23 日 | | |
|----|------------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器 | 廢水餘氯值 | 目視 | .6 | 錢志浩 | 2022-06-23 09:05:23 | |
| 2 | 醫學科技大樓 B3F 排放水PH值 | PH值 | 目視 | 6.5 | 錢志浩 | 2022-06-23 09:05:18 | |
| 3 | 醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-23 09:05:01 | |
| 4 | 醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-23 09:04:24 | |
| 5 | 醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-23 09:04:24 | |
| 6 | 醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-23 09:04:25 | |
| 7 | 醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-23 09:04:26 | |
| 8 | 醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-23 09:04:27 | |
| 9 | 醫學科技大樓 B3F M02-化學泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-23 09:04:28 | |
| 10 | 醫學科技大樓 B3F M03-快混泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-23 09:04:29 | |
| 11 | 醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-23 09:04:29 | |
| 12 | 醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-23 09:04:30 | |
| 13 | 醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-23 09:04:40 | |
| 14 | 醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-23 09:04:45 | |
| 15 | 醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉澱泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-23 09:04:46 | |
| 16 | 醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃縮泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-23 09:04:47 | |
| 17 | 醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-23 09:04:41 | |
| 18 | 醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-23 09:04:42 | |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 19 | 醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-23 09:04:43 | |
| 20 | 醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-23 09:04:44 | |
| 21 | 醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-23 09:04:57 | |
| 22 | 醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-23 09:04:58 | |
| 23 | 醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-23 09:04:59 | |
| 24 | 醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-23 09:05:00 | |
| 25 | 醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH值 | PH值 | 目視 | 5.59 | 錢志浩 | 2022-06-23 09:05:05 | |
| 26 | 醫學科技大樓 B3F PH調整池PH值 | PH值 | 目視 | 5.63 | 錢志浩 | 2022-06-23 09:05:09 | |

備註:

改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政
2022/06/23 16:03:41

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/23 20:00:37

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/24 09:37:48

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 24 日 | | |
|----|-----------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器 | 廢水餘氯值 | 目視 | .56 | 徐永誠 | 2022-06-24 08:53:10 | |
| 2 | 醫學科技大樓 B3F 排放水PH值 | PH值 | 目視 | 5.2 | 徐永誠 | 2022-06-24 08:52:54 | |
| 3 | 醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-24 08:51:50 | |
| 4 | 醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-24 08:51:09 | |
| 5 | 醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-24 08:51:09 | |
| 6 | 醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-24 08:51:10 | |
| 7 | 醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-24 08:51:11 | |
| 8 | 醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-24 08:51:12 | |
| 9 | 醫學科技大樓 B3F M02-化學泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-24 08:51:12 | |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 10 | 醫學科技大樓 B3F M03-快混泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-24 08:51:13 | |
| 11 | 醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-24 08:51:14 | |
| 12 | 醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-24 08:51:15 | |
| 13 | 醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整 泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-24 08:51:28 | |
| 14 | 醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水 泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-24 08:51:32 | |
| 15 | 醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉 澱泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-24 08:51:33 | |
| 16 | 醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃 縮泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-24 08:51:34 | |
| 17 | 醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-24 08:51:29 | |
| 18 | 醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-24 08:51:30 | |
| 19 | 醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-24 08:51:31 | |
| 20 | 醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-24 08:51:31 | |
| 21 | 醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-24 08:51:46 | |
| 22 | 醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-24 08:51:47 | |
| 23 | 醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-24 08:51:48 | |
| 24 | 醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機 泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-24 08:51:49 | |
| 25 | 醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH 值 | PH值 | 目視 | 5.6 | 徐永誠 | 2022-06-24 08:52:15 | |
| 26 | 醫學科技大樓 B3F PH調整池PH 值 | PH值 | 目視 | 5.64 | 徐永誠 | 2022-06-24 08:52:24 | |

備註:

改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政
2022/06/24 15:15:51

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/24 19:27:16

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/27 09:35:23

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 25 日 | | |
|----|------------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器 | 廢水餘氯值 | 目視 | .6 | 錢志浩 | 2022-06-25 08:38:19 | |
| 2 | 醫學科技大樓 B3F 排放水PH值 | PH值 | 目視 | 5.5 | 錢志浩 | 2022-06-25 08:38:15 | |
| 3 | 醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-25 08:37:44 | |
| 4 | 醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-25 08:37:10 | |
| 5 | 醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-25 08:37:11 | |
| 6 | 醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-25 08:37:12 | |
| 7 | 醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-25 08:37:13 | |
| 8 | 醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-25 08:37:13 | |
| 9 | 醫學科技大樓 B3F M02-化學泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-25 08:37:14 | |
| 10 | 醫學科技大樓 B3F M03-快混泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-25 08:37:15 | |
| 11 | 醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-25 08:37:15 | |
| 12 | 醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-25 08:37:17 | |
| 13 | 醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-25 08:37:26 | |
| 14 | 醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-25 08:37:30 | |
| 15 | 醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉澱泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-25 08:37:30 | |
| 16 | 醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃縮泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-25 08:37:32 | |
| 17 | 醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-25 08:37:27 | |
| 18 | 醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-25 08:37:28 | |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 19 | 醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-25 08:37:28 | |
| 20 | 醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-25 08:37:29 | |
| 21 | 醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-25 08:37:41 | |
| 22 | 醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-25 08:37:42 | |
| 23 | 醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-25 08:37:43 | |
| 24 | 醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-25 08:37:43 | |
| 25 | 醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH值 | PH值 | 目視 | 5.66 | 錢志浩 | 2022-06-25 08:37:51 | |
| 26 | 醫學科技大樓 B3F PH調整池PH值 | PH值 | 目視 | 5.56 | 錢志浩 | 2022-06-25 08:37:57 | |

備註:

改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政
2022/06/29 07:59:45

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/29 19:09:25

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/30 08:56:19

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 26 日 | | |
|----|-----------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器 | 廢水餘氯值 | 目視 | .5 | 林琮凱 | 2022-06-26 14:43:30 | |
| 2 | 醫學科技大樓 B3F 排放水PH值 | PH值 | 目視 | 5.92 | 林琮凱 | 2022-06-26 14:43:18 | |
| 3 | 醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-26 14:42:23 | |
| 4 | 醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-26 14:41:33 | |
| 5 | 醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-26 14:41:33 | |
| 6 | 醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-26 14:41:34 | |
| 7 | 醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-26 14:41:35 | |
| 8 | 醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-26 14:41:37 | |
| 9 | 醫學科技大樓 B3F M02-化學泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-26 14:41:38 | |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 10 | 醫學科技大樓 B3F M03-快混泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-26 14:41:39 | |
| 11 | 醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-26 14:41:40 | |
| 12 | 醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-26 14:41:42 | |
| 13 | 醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整 泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-26 14:41:54 | |
| 14 | 醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水 泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-26 14:41:59 | |
| 15 | 醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉 澱泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-26 14:42:00 | |
| 16 | 醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃 縮泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-26 14:42:01 | |
| 17 | 醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-26 14:41:55 | |
| 18 | 醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-26 14:41:56 | |
| 19 | 醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-26 14:41:57 | |
| 20 | 醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-26 14:41:58 | |
| 21 | 醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-26 14:42:18 | |
| 22 | 醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-26 14:42:19 | |
| 23 | 醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-26 14:42:20 | |
| 24 | 醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機 泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-26 14:42:21 | |
| 25 | 醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH 值 | PH值 | 目視 | 5.35 | 林琮凱 | 2022-06-26 14:42:34 | |
| 26 | 醫學科技大樓 B3F PH調整池PH 值 | PH值 | 目視 | 5.58 | 林琮凱 | 2022-06-26 14:42:54 | |

備註:

改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政
2022/06/29 07:58:27

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/29 19:10:50

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/30 08:54:50

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 27 日 | | |
|----|------------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器 | 廢水餘氯值 | 目視 | .5 | 黃精忠 | 2022-06-27 10:07:05 | |
| 2 | 醫學科技大樓 B3F 排放水PH值 | PH值 | 目視 | 5.91 | 黃精忠 | 2022-06-27 10:06:58 | |
| 3 | 醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-06-27 10:06:38 | |
| 4 | 醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-06-27 10:05:25 | |
| 5 | 醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-06-27 10:05:26 | |
| 6 | 醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-06-27 10:05:28 | |
| 7 | 醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-06-27 10:05:29 | |
| 8 | 醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-06-27 10:05:31 | |
| 9 | 醫學科技大樓 B3F M02-化學泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-06-27 10:05:32 | |
| 10 | 醫學科技大樓 B3F M03-快混泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-06-27 10:05:33 | |
| 11 | 醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-06-27 10:05:35 | |
| 12 | 醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-06-27 10:05:36 | |
| 13 | 醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-06-27 10:05:53 | |
| 14 | 醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-06-27 10:06:04 | |
| 15 | 醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉澱泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-06-27 10:06:05 | |
| 16 | 醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃縮泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-06-27 10:06:06 | |
| 17 | 醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-06-27 10:05:55 | |
| 18 | 醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-06-27 10:05:57 | |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 19 | 醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-06-27 10:05:59 | |
| 20 | 醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-06-27 10:06:01 | |
| 21 | 醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-06-27 10:06:23 | |
| 22 | 醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-06-27 10:06:25 | |
| 23 | 醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-06-27 10:06:35 | |
| 24 | 醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-06-27 10:06:37 | |
| 25 | 醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH值 | PH值 | 目視 | 6.12 | 黃精忠 | 2022-06-27 10:06:45 | |
| 26 | 醫學科技大樓 B3F PH調整池PH值 | PH值 | 目視 | 5.57 | 黃精忠 | 2022-06-27 10:06:52 | |

備註:
改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄 承商工程師：蕭獻政 2022/06/29 07:57:33 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/29 19:10:29 承辦工程司：黃睿楷 2022/06/30 08:54:14

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 28 日 | | |
|----|-----------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器 | 廢水餘氯值 | 目視 | .51 | 高偉凡 | 2022-06-28 09:17:37 | |
| 2 | 醫學科技大樓 B3F 排放水PH值 | PH值 | 目視 | 4.55 | 高偉凡 | 2022-06-28 09:19:07 | |
| 3 | 醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-28 09:14:40 | |
| 4 | 醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-28 09:13:43 | |
| 5 | 醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-28 09:13:44 | |
| 6 | 醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-28 09:13:46 | |
| 7 | 醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-28 09:13:47 | |
| 8 | 醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-28 09:13:48 | |
| 9 | 醫學科技大樓 B3F M02-化學泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-28 09:13:49 | |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 10 | 醫學科技大樓 B3F M03-快混泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-28 09:13:51 | |
| 11 | 醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-28 09:13:52 | |
| 12 | 醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-28 09:13:55 | |
| 13 | 醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整 泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-28 09:14:08 | |
| 14 | 醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水 泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-28 09:14:15 | |
| 15 | 醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉 澱泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-28 09:14:16 | |
| 16 | 醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃 縮泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-28 09:14:18 | |
| 17 | 醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-28 09:14:09 | |
| 18 | 醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-28 09:14:10 | |
| 19 | 醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-28 09:14:12 | |
| 20 | 醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-28 09:14:13 | |
| 21 | 醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-28 09:14:35 | |
| 22 | 醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-28 09:14:36 | |
| 23 | 醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-28 09:14:37 | |
| 24 | 醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機 泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 高偉凡 | 2022-06-28 09:14:39 | |
| 25 | 醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH 值 | PH值 | 目視 | 5.59 | 高偉凡 | 2022-06-28 09:14:58 | |
| 26 | 醫學科技大樓 B3F PH調整池PH 值 | PH值 | 目視 | 6.83 | 高偉凡 | 2022-06-28 09:15:10 | |

備註:

改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政
2022/06/29 07:56:04

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/29 19:11:24

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/30 08:52:58

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 29 日 | | |
|----|------------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器 | 廢水餘氯值 | 目視 | .5 | 林琮凱 | 2022-06-29 09:23:20 | |
| 2 | 醫學科技大樓 B3F 排放水PH值 | PH值 | 目視 | 5.95 | 林琮凱 | 2022-06-29 09:23:11 | |
| 3 | 醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-29 09:22:17 | |
| 4 | 醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-29 09:21:28 | |
| 5 | 醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-29 09:21:29 | |
| 6 | 醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-29 09:21:30 | |
| 7 | 醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-29 09:21:31 | |
| 8 | 醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-29 09:21:32 | |
| 9 | 醫學科技大樓 B3F M02-化學泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-29 09:21:33 | |
| 10 | 醫學科技大樓 B3F M03-快混泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-29 09:21:34 | |
| 11 | 醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-29 09:21:34 | |
| 12 | 醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-29 09:21:37 | |
| 13 | 醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-29 09:21:51 | |
| 14 | 醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-29 09:21:56 | |
| 15 | 醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉澱泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-29 09:21:57 | |
| 16 | 醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃縮泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-29 09:22:00 | |
| 17 | 醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-29 09:21:52 | |
| 18 | 醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-29 09:21:54 | |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 19 | 醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-29 09:21:54 | |
| 20 | 醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-29 09:21:55 | |
| 21 | 醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-29 09:22:12 | |
| 22 | 醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-29 09:22:14 | |
| 23 | 醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-29 09:22:15 | |
| 24 | 醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-29 09:22:16 | |
| 25 | 醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH值 | PH值 | 目視 | 5.24 | 林琮凱 | 2022-06-29 09:22:38 | |
| 26 | 醫學科技大樓 B3F PH調整池PH值 | PH值 | 目視 | 6.27 | 林琮凱 | 2022-06-29 09:22:50 | |

備註:

改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政
2022/06/29 10:57:00

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/29 19:08:45

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/30 08:57:44

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 30 日 | | |
|----|-----------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器 | 廢水餘氯值 | 目視 | .58 | 邱清標 | 2022-06-30 10:05:15 | |
| 2 | 醫學科技大樓 B3F 排放水PH值 | PH值 | 目視 | 6.01 | 邱清標 | 2022-06-30 10:05:07 | |
| 3 | 醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-30 10:04:26 | |
| 4 | 醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-30 10:03:34 | |
| 5 | 醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-30 10:03:34 | |
| 6 | 醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-30 10:03:35 | |
| 7 | 醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-30 10:03:36 | |
| 8 | 醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-30 10:03:37 | |
| 9 | 醫學科技大樓 B3F M02-化學泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-30 10:03:37 | |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 10 | 醫學科技大樓 B3F M03-快混泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-30 10:03:38 | |
| 11 | 醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-30 10:03:39 | |
| 12 | 醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-30 10:03:41 | |
| 13 | 醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整 泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-30 10:04:00 | |
| 14 | 醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水 泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-30 10:04:04 | |
| 15 | 醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉 澱泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-30 10:04:05 | |
| 16 | 醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃 縮泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-30 10:04:08 | |
| 17 | 醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-30 10:04:01 | |
| 18 | 醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-30 10:04:02 | |
| 19 | 醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-30 10:04:03 | |
| 20 | 醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-30 10:04:03 | |
| 21 | 醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-30 10:04:22 | |
| 22 | 醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-30 10:04:23 | |
| 23 | 醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加 藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-30 10:04:24 | |
| 24 | 醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機 泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-30 10:04:25 | |
| 25 | 醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH 值 | PH值 | 目視 | 6.25 | 邱清標 | 2022-06-30 10:04:37 | |
| 26 | 醫學科技大樓 B3F PH調整池PH 值 | PH值 | 目視 | 6.14 | 邱清標 | 2022-06-30 10:04:54 | |

備註:

改善措施:

