

一門診防火鐵捲門(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	第一門診1F 防火鐵捲門- 01-001(定)	偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 16:14:29	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 16:14:27	
2	第一門診1F 防火鐵捲門- 01-002(定)	偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 13:59:26	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 13:59:24	
3	第一門診1F 防火鐵捲門- 01-003	偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 16:16:35	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 16:16:33	
4	第一門診4F 防火鐵捲門- 04-001(定)	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 16:08:08	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 16:08:06	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/24 12:21:34

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/24 20:11:15

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 11:48:07