

立體停車場發電機750KVA每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:50:36	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:50:34	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26.1	朱忠正	2022-06-01 09:50:32	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:50:26	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:50:25	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:50:24	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:50:24	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:50:23	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:50:22	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:50:21	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:50:20	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:50:19	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:50:17	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	朱忠正	2022-06-01 09:50:16	
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮 2022/06/01 16:24:42 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/01 19:00:22 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/09 14:38:01

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 02 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:06:13	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:06:11	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26.2	董家圻	2022-06-02 10:06:10	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:06:05	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:06:04	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:06:04	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:06:03	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:06:02	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:06:01	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:06:00	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:06:00	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:05:59	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:05:58	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-06-02 10:05:56	
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮 2022/06/02 16:44:34 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/02 19:18:29 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/09 14:36:58

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:44:51	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:43:54	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-06-03 09:43:52	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:43:49	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:43:48	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:43:47	

1	立體停車場1F 750KVA發電機	供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:43:46	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:43:45	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:43:44	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:43:43	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:43:42	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:43:41	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:43:39	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-03 09:43:36	
備註:							
改善措施:							

## 立體停車場發電機750KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/06/04 09:54:04

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/04 09:55:11

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 14:36:56

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 04 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:29:18	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:29:16	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-06-04 10:29:14	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:29:11	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:29:10	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:29:09	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:29:08	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:29:07	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:29:06	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:29:06	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:29:05	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:29:04	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:29:03	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-04 10:29:01	
備註:							
改善措施:							

## 立體停車場發電機750KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/06/04 19:54:21

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/04 19:56:19

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 14:36:08

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 05 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 07:44:09	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 07:44:07	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-05 07:44:05	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 07:44:00	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 07:43:58	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 07:43:57	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 07:43:56	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 07:43:55	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 07:43:53	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 07:43:52	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 07:43:51	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 07:43:50	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 07:43:49	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-05 07:43:47	

備註:

改善措施:

立體停車場發電機750KVA每日維護保養記錄

承商駐院主任：陳詩經  
2022/06/05 12:41:13

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 14:35:44

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 06 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:57:14	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:57:13	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	郭國儀	2022-06-06 10:57:10	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:57:01	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:56:59	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:56:58	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:56:56	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:56:54	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:56:53	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:56:51	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:56:50	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:56:48	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:56:47	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	郭國儀	2022-06-06 10:56:45	
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/06/06 19:06:32

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/06 19:07:57

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 14:35:21

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 07 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:54:37	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:54:34	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26.2	曾俊豪	2022-06-07 09:54:32	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:54:22	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:54:21	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:54:20	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:54:18	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:54:18	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:54:17	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:54:16	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:54:15	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:54:13	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:54:12	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-06-07 09:54:10	
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/06/07 13:57:41

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/07 19:33:45

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 14:35:16

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 08 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:49:39	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:49:38	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-06-08 15:49:37	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:49:34	

1	立體停車場1F 750KVA發電機	主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:49:32	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:49:30	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:49:29	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:49:28	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:49:27	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:49:26	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:49:25	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:49:24	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:49:23	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-08 15:49:22	
備註:							
改善措施:							

## 立體停車場發電機750KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
 2022/06/08 22:07:59

承商駐院主任：陳詩經  
 2022/06/08 22:10:21

承辦工程司：倪銘仁  
 2022/06/09 14:33:14

單位		電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 09 日		
項號	檢查項目	檢查結果			檢查員	檢查時間	備註	
1	立體停車場1F 750KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 09:13:11		
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:39:29		
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-10 07:39:27		
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:39:23		
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:39:21		
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:39:19		
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:39:17		
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:39:16		
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:39:14		
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:39:13		
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:39:12		
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:39:10		
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 09:12:53		
	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-10 07:39:08			
備註:								
改善措施:								

## 立體停車場發電機750KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
 2022/06/09 15:31:40

承商駐院主任：謝濟隆  
 2022/06/09 20:30:27

承辦工程司：倪銘仁  
 2022/06/13 12:08:09

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 10 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:42:50	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:42:45	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-10 07:42:43	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:42:37	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:42:36	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:42:35	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:42:32	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:42:25	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:42:23	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:42:22	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:42:15	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:42:14	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:42:12	

		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-10 07:42:11	
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機**750KVA**每日維護保養記 承商工程師：李中榮 2022/06/10 11:22:02 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/10 19:55:34 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/13 12:08:06

## 錄

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 11 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:25:42	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:25:41	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	27.5	王德全	2022-06-11 09:25:40	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:25:33	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:25:32	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:25:31	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:25:30	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:25:29	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:25:29	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:25:28	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:25:27	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:25:26	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:25:26	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	王德全	2022-06-11 09:25:24	
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機**750KVA**每日維護保養記 承商工程師：李中榮 2022/06/13 09:47:13 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/14 09:13:56 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/17 16:58:23

## 錄

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 12 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 10:12:59	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2022-06-12 10:12:57	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26.3	董家圻	2022-06-12 10:12:56	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-12 10:12:53	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 10:12:52	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-12 10:12:50	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 10:12:49	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	董家圻	2022-06-12 10:12:48	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 10:12:48	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 10:12:47	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	董家圻	2022-06-12 10:12:46	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-12 10:12:45	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	董家圻	2022-06-12 10:12:44	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-06-12 10:12:43	
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機**750KVA**每日維護保養記 承商工程師：李中榮 2022/06/13 09:40:48 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/14 09:14:29 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/17 16:58:29

## 錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 13 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:51:10	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:50:59	



1	立體停車場1F 750KVA發電機	主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-06-13 09:50:58	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:50:53	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:50:52	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:50:51	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:50:50	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:50:49	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:50:47	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:50:46	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:50:45	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:50:45	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:50:44	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-13 09:50:42	
備註：							
改善措施：							

立體停車場發電機**750KVA**每日維護保養記
 承商工程師：李中榮 2022/06/14 09:03:12
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/14 09:06:04
 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/17 16:58:47

## 錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 14 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:02:19	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:02:16	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-06-14 14:02:15	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:02:10	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:02:09	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:02:08	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:02:07	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:02:05	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:02:04	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:02:04	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:02:03	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:02:02	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:02:01	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-14 14:02:00	
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機**750KVA**每日維護保養記
 承商工程師：李中榮 2022/06/15 08:51:22
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/15 20:20:10
 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/17 16:57:58

## 錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 15 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 07:45:59	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 07:45:58	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-15 07:45:57	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 07:45:49	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 07:45:48	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 07:45:46	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 07:45:45	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 07:45:44	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 07:45:43	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 07:45:42	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 07:45:41	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 07:45:40	

		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 07:45:39	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-15 07:45:37	
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機**750KVA**每日維護保養記 承包商工程師：李中榮 2022/06/15 16:25:26 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/15 19:58:46 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/17 16:58:17

## 錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 16 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:44:43	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:44:41	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	27.5	王德全	2022-06-16 09:44:39	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:44:28	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:44:27	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:44:25	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:44:24	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:44:23	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:44:22	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:44:21	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:44:20	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:44:14	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:44:14	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	王德全	2022-06-16 09:44:12	
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機**750KVA**每日維護保養記 承包商工程師：李中榮 2022/06/16 17:21:44 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/16 19:41:43 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/17 16:57:50

## 錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 17 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:42:43	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:42:38	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26.2	曾俊豪	2022-06-17 09:42:37	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:42:30	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:42:29	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:42:27	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:42:26	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:42:25	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:42:24	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:42:23	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:42:22	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:42:21	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:42:19	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-06-17 09:42:16	
備註：							
改善措施：							

立體停車場發電機**750KVA**每日維護保養記 承包商工程師：李中榮 2022/06/17 17:26:05 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/17 19:23:34 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/22 16:23:50

## 錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 18 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

1	立體停車場1F 750KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:43:33	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:43:30	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-06-18 09:43:28	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:43:22	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:43:21	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:43:20	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:43:18	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:43:17	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:43:16	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:43:15	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:43:14	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:43:13	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:43:12	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-18 09:43:11	
備註:							
改善措施:							

## 立體停車場發電機750KVA每日維護保養記錄

承包商工程師：李中榮  
2022/06/20 09:39:28

承包商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/20 20:25:32

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/22 16:23:32

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 19 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:56:35	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:56:33	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-06-19 10:56:32	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:56:28	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:56:27	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:56:26	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:56:25	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:56:23	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:56:22	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:56:20	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:56:19	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:56:18	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:56:17	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-19 10:56:16	
備註:							
改善措施:							

## 立體停車場發電機750KVA每日維護保養記錄

承包商工程師：李中榮  
2022/06/20 09:35:51

承包商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/20 20:27:33

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/22 16:23:27

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 20 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:35:04	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:35:02	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-20 08:34:57	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:34:51	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:34:50	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:34:47	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:34:45	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:34:44	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:34:40	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:34:38	



		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:34:36	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:34:27	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:34:24	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-20 08:34:22	
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每日維護保養記 承商工程師：李中榮 2022/06/20 12:07:58 承商駐院主任：謝濟隆 2022/06/20 20:23:38 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/22 16:23:44

## 錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 21 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:58:37	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:58:36	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26.1	朱忠正	2022-06-21 09:58:34	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:57:08	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:57:07	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:57:06	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:57:05	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:57:04	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:57:03	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:57:02	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:57:01	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:57:01	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:56:59	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	朱忠正	2022-06-21 09:56:58	
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每日維護保養記 承商工程師：李中榮 2022/06/21 16:54:02 承商駐院主任：謝濟隆 2022/06/21 19:51:03 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/22 16:23:21

## 錄

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 22 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:54:47	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:54:46	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26.2	董家圻	2022-06-22 10:54:45	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:54:41	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:54:40	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:54:39	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:54:38	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:54:37	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:54:36	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:54:35	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:54:34	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:54:34	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:54:33	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-06-22 10:54:32	
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每日維護保養記 承商工程師：李中榮 2022/06/23 09:09:33 承商駐院主任：謝濟隆 2022/06/23 20:03:24 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/30 12:42:10

# 錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 23 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:17:50	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:17:49	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-06-23 09:17:47	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:17:44	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:17:43	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:17:42	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:17:41	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:17:40	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:17:38	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:17:37	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:17:36	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:17:35	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:17:33	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-23 09:17:32	
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每日維護保養記
 承商工程師：李中榮  
2022/06/24 09:28:07
 承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/24 09:29:13
 承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 12:42:19

# 錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 24 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:29:41	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:29:39	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-06-24 10:29:38	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:29:34	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:29:33	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:29:31	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:29:29	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:29:28	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:29:28	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:29:27	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:29:26	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:29:25	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:29:24	
供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-24 10:29:23			
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每日維護保養記
 承商工程師：李中榮  
2022/06/24 20:36:19
 承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/24 20:38:31
 承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 11:17:34

# 錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 25 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 07:31:47	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 07:31:43	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-25 07:31:41	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 07:31:36	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 07:31:31	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 07:31:29	

1	立體停車場1F 750KVA發電機	供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 07:31:27	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 07:31:26	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 07:31:25	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 07:31:22	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 07:31:20	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 07:31:19	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 07:31:18	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-25 07:31:17	
備註:							
改善措施:							

## 立體停車場發電機750KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
 2022/06/25 17:32:46

承商駐院主任：謝濟隆  
 2022/06/25 17:35:15

承辦工程司：倪銘仁  
 2022/06/30 11:17:42

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 26 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:15:21	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:15:20	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	郭國儀	2022-06-26 10:15:17	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:15:11	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:15:09	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:15:07	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:15:04	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:15:02	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:15:01	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:14:59	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:14:57	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:14:55	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:14:53	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	郭國儀	2022-06-26 10:14:51	
備註:							
改善措施:							

## 立體停車場發電機750KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
 2022/06/27 09:18:12

承商駐院主任：謝濟隆  
 2022/06/27 20:10:42

承辦工程司：倪銘仁  
 2022/06/30 11:25:23

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 27 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:36:45	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:36:42	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26.2	曾俊豪	2022-06-27 09:36:41	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:36:34	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:36:33	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:36:32	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:36:31	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:36:29	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:36:28	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:36:27	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:36:26	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:36:25	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:36:24	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-06-27 09:36:23	

備註:

改善措施:

立體停車場發電機750KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/06/27 16:41:47

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/27 19:47:38

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 11:16:01

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 28 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 08:42:21	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-28 08:42:18	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-06-28 08:42:17	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-28 08:42:13	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 08:42:12	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-28 08:42:10	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 08:42:09	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-06-28 08:42:08	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 08:42:07	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 08:42:05	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-28 08:42:04	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-28 08:42:03	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-28 08:42:02	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-28 08:42:00	
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/06/28 20:56:49

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/28 20:58:48

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 10:28:17

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 29 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:16:04	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:16:01	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-06-29 09:16:00	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:15:56	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:15:55	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:15:54	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:15:52	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:15:51	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:15:50	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:15:49	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:15:49	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:15:48	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:15:46	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-29 09:15:44	
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/06/30 15:56:13

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/30 19:19:16

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 30 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 07:39:25	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 07:39:24	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-30 07:39:22	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 07:39:18	

1	立體停車場1F 750KVA發電機	主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 07:39:15	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 07:39:14	
		供水部份-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 07:39:12	
		供水部份-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 07:39:11	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 07:39:09	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 07:39:08	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 07:39:06	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 07:39:03	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 07:39:01	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-30 07:38:59	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮    承商駐院主任：謝濟隆  
 2022/06/30 15:55:03    2022/06/30 19:20:19