

思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓10F 滅火器-思-10-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:55:08	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:55:06	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:55:05	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:55:05	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:55:04	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:55:03	
2	思源樓10F 滅火器-思-10-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:49:44	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:49:43	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:49:42	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:49:41	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:49:41	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:49:40	
3	思源樓10F 滅火器-思-10-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		保持裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		皮管	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓把	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		插梢	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
4	思源樓10F 滅火器-思-10-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:40:57	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:40:54	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:40:54	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:40:53	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:40:52	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:40:51	
5	思源樓10F 滅火器-思-10-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:40:05	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:40:03	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:40:02	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:40:01	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:40:00	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:39:59	
6	思源樓10F 滅火器-思-10-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:36:48	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:36:47	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:36:46	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:36:46	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:36:45	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:36:44	
7	思源樓10F 滅火器-思-10-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:36:19	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:36:17	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:36:16	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:36:15	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:36:15	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:36:14	
8	思源樓10F 滅火器-思-10-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:51:50	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:51:50	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:51:49	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:51:48	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:51:47	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:51:46	
9	思源樓10F 滅火器-思-10-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:51:55	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:51:54	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:51:53	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:51:53	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:51:52	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:51:51	
10	思源樓10F 滅火器-思-10-	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:48:50	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:48:48	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:48:48	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:48:47	

	13	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:48:46	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:48:45	
11	思源樓10F 滅火器-思-10-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:50:56	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:50:55	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:50:54	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:50:53	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:50:53	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:50:52	
12	思源樓10F 滅火器-思-10-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:56:44	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:56:43	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:56:42	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:56:39	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:56:39	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:56:38	
13	思源樓10F 滅火器-思-10-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:34:07	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:34:06	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:34:05	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:34:04	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:34:03	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:34:02	
14	思源樓10F 滅火器-思-10-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:39:29	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:39:27	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:39:25	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:39:24	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:39:24	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:39:23	
15	思源樓10F 滅火器-思-10-19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:08:03	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:08:01	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:08:00	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:07:59	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:07:59	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:07:58	
16	思源樓10F 滅火器-思-10-20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:08:34	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:08:30	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:08:30	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:08:29	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:08:28	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:08:28	
17	思源樓10F 滅火器-思-10-21	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:31:59	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:31:58	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:31:57	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:31:56	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:31:55	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:31:55	
18	思源樓10F 滅火器-思-10-22	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:34:46	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:34:43	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:34:43	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:34:42	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:34:41	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:34:40	
19	思源樓10F 滅火器-思-10-23	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:35:16	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:35:15	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:35:14	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:35:13	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:35:12	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:35:11	
20	思源樓10F 滅火器-思-10-24	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:40:39	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:40:37	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:40:36	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:40:35	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:40:35	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:40:34	

21	思源樓10F 滅火器-思-10-25	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:31:43	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:31:41	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:31:40	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:31:39	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:31:39	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-30 14:07:29	
22	思源樓10F 滅火器-思-10-26	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:53:42	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:53:41	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:53:39	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:53:38	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:53:37	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:53:36	
23	思源樓10F 滅火器-思-10-27	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:54:18	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:54:15	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:54:14	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:54:14	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:54:13	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:54:12	
24	思源樓10F 滅火器-思-10-28	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:10:55	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:10:54	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:10:53	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:10:53	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:10:52	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:10:51	
25	思源樓10F 滅火器-思-10-29	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:11:00	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:10:59	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:10:58	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:10:57	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:10:56	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:10:56	
26	思源樓10F 滅火器-思-10-30	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:06:20	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:06:17	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:06:16	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:06:15	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:06:14	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:06:13	
27	思源樓10F 滅火器-思-10-31	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:08:51	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:08:47	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:08:46	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:08:46	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:08:45	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:08:44	
28	思源樓10F 滅火器-思-10-H01	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:53:13	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:53:11	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:53:11	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:53:10	
29	思源樓10F 滅火器-思-10-C03(億-7.9)	時測重量KG	目視	7.8	徐永誠	2022-06-15 10:11:40	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:11:33	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:11:33	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:11:32	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:11:31	
		壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
30	思源樓10F 滅火器-思-10-C04(億-8.3)	時測重量KG	目視	8.3	徐永誠	2022-06-15 10:06:51	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:06:39	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:06:38	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:06:37	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:06:36	
		壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
31	思源樓10F 滅火器-思-10-C16(億-8.3)	時測重量KG	目視	8.31	徐永誠	2022-06-15 10:04:16	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:03:36	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:03:34	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:03:33	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:03:32	

		壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
32	思源樓11F 滅火器-思-11-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-30 14:02:20	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-30 14:02:18	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-30 14:02:17	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-30 14:02:16	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-30 14:02:15	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-30 14:02:14	
33	思源樓11F 滅火器-思-11-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:49:07	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:49:05	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:49:04	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:49:04	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:49:03	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:49:02	
34	思源樓11F 滅火器-思-11-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:54:09	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:54:07	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:54:06	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:54:05	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:54:05	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:54:02	
35	思源樓11F 滅火器-思-11-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:41:05	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:41:03	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:41:02	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:41:01	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:41:00	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:40:59	
36	思源樓11F 滅火器-思-11-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:39:19	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:39:17	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:39:17	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:39:16	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:39:15	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:39:14	
37	思源樓11F 滅火器-思-11-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:51:26	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:51:23	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:51:06	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:51:06	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:51:05	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:51:03	
38	思源樓11F 滅火器-思-11-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:52:07	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:52:04	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:52:04	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:52:03	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:52:02	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:52:01	
39	思源樓11F 滅火器-思-11-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:47:25	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:47:23	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:47:23	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:47:22	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:47:21	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:47:21	
40	思源樓11F 滅火器-思-11-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:43:00	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:42:58	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:42:58	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:42:57	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:42:56	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:42:55	
41	思源樓11F 滅火器-思-11-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:54:52	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:54:48	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:54:48	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:54:47	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:54:46	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:54:45	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:49:59	

42	思源樓11F 滅火器-思-11-H01	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:49:57	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:49:56	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:49:56	
43	思源樓11F 滅火器-思-11-H02	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:50:36	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:50:36	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:50:35	
44	思源樓11F 滅火器-思-11-H03	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:50:34	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:37:48	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:37:46	
45	思源樓11F 滅火器-思-11-H04	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:37:45	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:37:45	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:42:08	
46	思源樓1F 滅火器-思-01-01	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:42:06	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:42:05	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:42:04	
47	思源樓1F 滅火器-思-01-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:32:35	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:32:32	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:32:31	
48	思源樓1F 滅火器-思-01-08	壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:32:31	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:32:30	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:32:29	
49	思源樓1F 滅火器-思-01-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:08:00	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:07:58	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:07:58	
50	思源樓1F 滅火器-思-01-15	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:07:57	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:07:56	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:07:55	
51	思源樓1F 滅火器-思-01-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:08:29	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:08:28	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:08:27	
52	思源樓1F 滅火器-思-01-19	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:08:20	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:08:17	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:08:16	
53	思源樓1F 滅火器-思-01-20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:10:39	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:10:37	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:10:36	
54	思源樓1F 滅火器-思-01-20	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:10:36	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:10:35	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:10:34	
55	思源樓1F 滅火器-思-01-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:26:30	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:26:30	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:26:29	
56	思源樓1F 滅火器-思-01-16	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:26:28	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:26:27	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:26:26	
57	思源樓1F 滅火器-思-01-19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:26:36	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:26:34	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:26:33	
58	思源樓1F 滅火器-思-01-20	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:26:32	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:26:32	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:26:31	
59	思源樓1F 滅火器-思-01-19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:21:55	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:21:54	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:21:53	
60	思源樓1F 滅火器-思-01-20	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:21:52	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:21:51	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:21:51	
61	思源樓1F 滅火器-思-01-20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:50:14	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:50:11	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:50:06	
62	思源樓1F 滅火器-思-01-20	壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:49:58	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:49:57	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:49:57	

		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:49:56	
54	思源樓1F 滅火器-思-01-21	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:42:51	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:42:50	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:42:49	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:42:48	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:42:48	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:42:46	
55	思源樓1F 滅火器-思-01-22	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:42:57	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:42:54	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:42:54	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:42:53	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:42:52	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:42:51	
56	思源樓1F 滅火器-思-01-23	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:43:41	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:43:40	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:43:40	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:43:39	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:43:37	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:43:37	
57	思源樓1F 滅火器-思-01-24	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:46:06	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:46:05	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:46:04	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:46:04	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:46:03	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:46:02	
58	思源樓1F 滅火器-思-01-25	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:46:12	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:46:10	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:46:09	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:46:08	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:46:07	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:46:07	
59	思源樓1F 滅火器-思-01-26	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:46:33	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:46:32	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:46:31	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:46:29	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:46:29	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:46:28	
60	思源樓1F 滅火器-思-01-27	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:46:45	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:46:38	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:46:37	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:46:36	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:46:35	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:46:34	
61	思源樓1F 滅火器-思-01-28	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:38:41	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:38:40	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:38:40	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:38:39	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:38:20	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:38:19	
62	思源樓1F 滅火器-思-01-29	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:38:46	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:38:45	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:38:44	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:38:43	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:38:43	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:38:42	
63	思源樓1F 滅火器-思-01-30	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:39:17	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:39:16	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:39:15	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:39:14	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:39:14	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:39:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:39:23	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:39:21	

64	思源樓1F 滅火器-思-01-31	皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:39:20	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:39:19	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:39:19	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:39:18	
65	思源樓1F 滅火器-思-01-32	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:17:26	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:17:25	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:17:24	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:17:23	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:17:22	
66	思源樓1F 滅火器-思-01-33	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:17:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:17:31	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:17:30	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:17:29	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:17:28	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:17:27	
67	思源樓1F 滅火器-思-01-35	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:17:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:09:22	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:09:20	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:09:19	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:09:19	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:09:18	
68	思源樓1F 滅火器-思-01-34	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:09:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:34:25	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:34:24	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:34:23	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:34:22	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:34:21	
69	思源樓1F 滅火器-思-01-37	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:34:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:58:53	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:58:52	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:58:51	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:58:50	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:58:50	
70	思源樓1F 滅火器-思-01-38	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:58:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:44:31	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:44:30	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:44:29	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:44:28	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:44:27	
71	思源樓1F 滅火器-思-01-42	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:44:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:59:39	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:59:36	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:59:36	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:59:35	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:59:32	
72	思源樓1F 滅火器-思-01-43	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:59:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-16 15:52:09	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-16 15:52:07	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-16 15:52:06	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-16 15:52:06	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-16 15:52:05	
73	思源樓1F 滅火器-思-01-44	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-16 15:52:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:37:20	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:37:19	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:37:18	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:37:17	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:37:12	
74	思源樓1F 滅火器-思-01-45	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:37:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:37:25	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:37:24	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:37:23	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:37:23	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:37:22	

		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:37:21	
75	思源樓1F 滅火器-思-01-46	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:14:10	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:14:07	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:14:06	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:14:06	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:14:05	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:14:04	
76	思源樓1F 滅火器-思-01-41	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:52:47	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:52:46	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:52:45	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:52:44	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:52:43	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:52:42	
77	思源樓1F 滅火器-思-01-47	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:52:57	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:52:56	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:52:55	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:52:54	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:52:53	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:52:48	
78	思源樓1F 滅火器-思-01-48	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:53:05	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:53:01	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:53:00	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:52:59	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:52:59	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:52:58	
79	思源樓1F 滅火器-思-01-39	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:51:41	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:51:40	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:51:39	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:51:38	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:51:37	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:51:34	
80	思源樓1F 滅火器-思-01-49	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:51:46	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:51:46	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:51:45	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:51:44	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:51:43	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:51:42	
81	思源樓1F 滅火器-思-01-50	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:51:59	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:51:54	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:51:54	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:51:53	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:51:52	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:51:47	
82	思源樓1F 滅火器-思-01-60	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:25:45	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:25:44	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:25:43	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:25:43	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:25:42	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:25:41	
83	思源樓1F 滅火器-高-01-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:25:01	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:24:59	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:24:58	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:24:57	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:24:57	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:24:55	
84	思源樓1F 滅火器-高-01-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:25:40	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:25:39	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:25:38	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:25:37	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:25:36	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:25:35	
	思源樓1F	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:06:45	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:06:43	

85	滅火器-思-01-H02	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:06:43	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:06:42	
86	思源樓1F 滅火器-思-01-H03	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:07:02	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:07:01	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:07:00	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:06:59	
87	思源樓1F 滅火器-思-01-H04	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:14:51	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:14:50	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:14:49	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:14:48	
88	思源樓1F 滅火器-思-01-H05	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:07:34	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:07:33	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:07:32	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:07:31	
89	思源樓1F 滅火器-思-01-H07	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:14:36	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:14:34	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:14:33	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:14:33	
90	思源樓1F 滅火器-思-01-H10	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:13:57	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:13:55	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:13:55	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:13:54	
91	思源樓1F 滅火器-思-01-H11	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:13:19	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:13:17	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:13:16	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:13:15	
92	思源樓1F 滅火器-思-01-H12	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:11:40	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:11:38	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:11:38	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:11:37	
93	思源樓1F 滅火器-思-01-H13	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:12:19	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:12:17	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:12:16	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:12:15	
94	思源樓1F 滅火器-思-01-H14	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:15:33	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:15:31	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:15:30	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:15:30	
95	思源樓1F 滅火器-思-01-H17	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:22:32	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:22:31	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:22:30	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:22:29	
96	思源樓1F 滅火器-思-01-H18	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:22:36	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:22:34	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:22:33	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:22:33	
97	思源樓1F 滅火器-思-01-N56	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:21:58	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:21:58	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:21:57	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:21:56	
98	思源樓1F 滅火器-思-01-N57	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:21:55	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:22:05	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:22:01	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:22:01	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:22:00	
99	思源樓1F 滅火器-思-01-36	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:21:59	
		保持裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		皮管	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓把	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		插梢	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:56:42	

100	思源樓1F 滅火器-思-01-H40	壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:53:55	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:53:53	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:53:53	
101	思源樓1F 滅火器-思-01-N52	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:16:25	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:16:24	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:16:23	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:16:23	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:16:22	
102	思源樓1F 滅火器-思-01-N53	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:16:29	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:16:28	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:16:27	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:16:27	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:16:26	
103	思源樓1F 滅火器-思-01-N54	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:26:11	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:26:08	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:26:07	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:26:06	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:26:05	
104	思源樓1F 滅火器-思-01-N55	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:21:31	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:21:28	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:21:27	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:21:26	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:21:25	
105	思源樓1F 滅火器-高-01-H01	保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:23:19	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:23:18	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:23:17	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:23:16	
106	思源樓1F 滅火器-高-01-H02	保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:24:29	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:24:28	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:24:27	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:24:27	
107	思源樓1F 滅火器-高-01-N05	保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:23:55	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:23:55	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:23:54	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:23:53	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:23:52	
108	思源樓1F 滅火器-思-01-C51(億-7.55)	時測重量KG	目視	7.5	徐永誠	2022-06-16 15:51:50	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-16 15:51:41	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-16 15:51:34	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-16 15:51:33	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-16 15:51:32	
		壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
109	思源樓2F 滅火器-思-02-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:20:09	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:20:06	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:20:05	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:20:04	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:20:04	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:20:03	
110	思源樓2F 滅火器-思-02-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:46:55	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:46:54	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:46:53	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:46:52	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:46:51	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:46:50	
111	思源樓2F 滅火器-思-02-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-30 14:17:17	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-30 14:17:16	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-30 14:17:15	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-30 14:17:14	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-30 14:17:13	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-30 14:17:13	
	思源樓2F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:47:25	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:47:24	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:47:23	

112	滅火器-思-02-04	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:47:22	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:47:21	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:47:20	
113	思源樓2F 滅火器-思-02-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:48:57	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:48:56	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:48:55	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:48:55	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:48:54	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:48:53	
114	思源樓2F 滅火器-思-02-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:50:15	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:50:14	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:50:13	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:50:12	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:50:12	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:50:11	
115	思源樓2F 滅火器-思-02-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:49:54	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:49:52	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:49:51	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:49:51	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:49:50	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:49:49	
116	思源樓2F 滅火器-思-02-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:04:09	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:04:07	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:04:06	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:04:05	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:04:05	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:04:04	
117	思源樓2F 滅火器-思-02-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:03:41	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:03:39	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:03:38	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:03:38	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:03:37	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:03:36	
118	思源樓2F 滅火器-思-02-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		保持裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		皮管	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓把	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		插梢	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
119	思源樓2F 滅火器-思-02-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:26:04	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:26:03	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:26:02	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:26:01	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:26:01	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:26:00	
120	思源樓2F 滅火器-思-02-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:21:22	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:21:21	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:21:20	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:21:19	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:21:18	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:21:17	
121	思源樓2F 滅火器-思-02-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:21:32	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:21:26	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:21:25	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:21:24	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:21:24	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:21:23	
122	思源樓2F 滅火器-思-02-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:22:05	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:22:04	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:22:03	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:22:02	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:22:01	

		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:22:01	
123	思源樓2F 滅火器-思-02-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:22:12	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:22:09	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:22:08	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:22:07	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:22:06	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:22:06	
124	思源樓2F 滅火器-思-02-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:25:25	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:25:24	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:25:23	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:25:18	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:25:18	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:25:16	
125	思源樓2F 滅火器-思-02-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:25:32	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:25:29	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:25:28	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:25:28	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:25:27	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:25:26	
126	思源樓2F 滅火器-思-02-20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:51:24	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:51:23	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:51:22	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:51:22	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:51:21	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:51:20	
127	思源樓2F 滅火器-思-02-21	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:51:29	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:51:27	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:51:27	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:51:26	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:51:25	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:51:24	
128	思源樓2F 滅火器-思-02-22	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:53:25	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:53:24	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:53:23	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:53:23	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:53:22	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:53:21	
129	思源樓2F 滅火器-思-02-23	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:53:31	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:53:29	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:53:28	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:53:27	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:53:27	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:53:26	
130	思源樓2F 滅火器-思-02-24	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:53:52	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:53:52	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:53:51	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:53:50	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:53:49	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:53:49	
131	思源樓2F 滅火器-思-02-25	皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:53:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:53:58	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:53:56	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:53:55	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:53:54	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:53:53	
132	思源樓2F 滅火器-思-02-26	皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:48:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:48:27	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:48:26	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:48:24	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:48:23	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:48:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:23:43	

133	思源樓2F 滅火器-思-02-27	保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:23:41	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:23:40	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:23:39	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:23:38	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:23:38	
134	思源樓2F 滅火器-思-02-30	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:17:50	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:17:45	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:17:44	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:17:43	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:17:42	
135	思源樓2F 滅火器-思-02-31	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:17:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:28:36	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:28:34	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:28:34	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:28:33	
136	思源樓2F 滅火器-高-02-01	插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:28:32	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:28:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:26:56	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:26:53	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:26:52	
137	思源樓2F 滅火器-高-02-02	壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:26:51	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:26:50	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:26:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:27:28	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:27:27	
138	思源樓2F 滅火器-思-02-C18(億-8.2)	皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:27:19	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:27:18	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:27:17	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:27:16	
		時測重量KG	目視	8.2	林琮凱	2022-06-09 15:27:04	
139	思源樓2F 滅火器-思-02-C19(億-8.3)	保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:26:40	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:26:38	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:26:37	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:26:36	
		時測重量KG	目視	8.1	林琮凱	2022-06-09 15:29:29	
140	思源樓2F 滅火器-思-02-C28(億-7.9)	保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:29:13	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:29:12	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:29:12	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:29:10	
		時測重量KG	目視	7.9	林琮凱	2022-06-09 15:30:39	
141	思源樓2F 滅火器-思-02-C29(億-8.3)	保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:30:24	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:30:23	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:30:21	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:30:20	
		時測重量KG	目視	8.1	林琮凱	2022-06-09 15:31:51	
142	思源樓3F 滅火器-思-03-08	保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:31:39	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:31:38	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:31:37	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:31:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:19:56	
143	思源樓3F 滅火器-思-03-09	保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:19:49	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:19:48	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:19:47	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:19:47	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:19:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:20:17	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:20:12	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:20:11	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:20:10	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:19:59	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:19:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:06:46	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:06:43	

144	思源樓3F 滅火器-思-03-42	皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:06:42	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:06:41	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:06:41	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:06:40	
145	思源樓3F 滅火器-思-03-43	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:07:23	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:07:21	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:07:20	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:07:20	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:07:19	
146	思源樓3F 滅火器-思-03-44	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:07:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:08:02	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:08:00	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:07:59	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:07:56	
147	思源樓3F 滅火器-思-03-45	插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:07:55	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:07:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:08:10	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:08:08	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:08:08	
148	思源樓3F 滅火器-思-03-46	壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:08:07	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:08:06	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:08:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:08:46	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:08:45	
149	思源樓3F 滅火器-思-03-47	皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:08:44	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:08:43	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:08:42	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:08:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:08:51	
150	思源樓3F 滅火器-思-03-38	保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:08:50	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:08:49	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:08:48	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:08:47	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:08:47	
151	思源樓3F 滅火器-思-03-58	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:05:27	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:05:24	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:05:23	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:05:22	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:05:21	
152	思源樓3F 滅火器-思-03-11	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:05:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:25:24	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:25:22	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:25:21	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:25:20	
153	思源樓3F 滅火器-思-03-13	插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:25:20	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:25:19	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:30:00	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:29:59	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:29:58	
154	思源樓3F 滅火器-思-03-14	壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:29:58	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:29:57	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:29:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-11 09:02:06	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-11 09:02:05	
155	思源樓3F 滅火器-思-03-14	皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-11 09:02:04	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-11 09:02:03	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-11 09:02:03	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-11 09:02:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-11 09:02:18	
156	思源樓3F 滅火器-思-03-14	保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-11 09:02:16	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-11 09:02:16	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-11 09:02:15	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-11 09:02:14	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-11 09:02:14	

		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-11 09:02:13	
155	思源樓3F 滅火器-思-03-C33(億-7.7)	時測重量KG	目視	7.6	錢志浩	2022-06-04 09:22:40	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:22:25	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:22:24	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:22:24	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:22:23	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:22:23	
156	思源樓3F 滅火器-高-03-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:28:45	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:28:44	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:28:43	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:28:42	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:28:41	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:28:40	
157	思源樓3F 滅火器-高-03-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:29:18	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:29:15	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:29:15	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:29:14	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:29:13	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:29:12	
158	思源樓3F 滅火器-思-03-H49	保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:11:55	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:11:54	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:11:54	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:11:53	
159	思源樓3F 滅火器-思-03-H50	保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:12:03	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:11:58	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:11:57	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:11:56	
160	思源樓3F 滅火器-思-03-H21	保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:16:08	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:16:07	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:16:06	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:16:05	
161	思源樓3F 滅火器-思-03-H22	保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:16:11	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:16:10	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:16:09	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:16:08	
162	思源樓3F 滅火器-思-03-H35	保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:22:45	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:22:43	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:22:43	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:22:42	
163	思源樓3F 滅火器-思-03-H10	保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:38:06	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:38:05	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:38:04	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:38:04	
164	思源樓3F 滅火器-思-03-H39	保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:36:40	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:36:39	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:36:39	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:36:38	
165	思源樓3F 滅火器-思-03-H40	保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:10:38	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:10:36	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:10:36	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:10:35	
166	思源樓3F 滅火器-思-03-41	保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:17:36	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:17:35	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:17:34	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:17:33	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:17:32	
167	思源樓3F 滅火器-思-03-C03(億-8.3)	時測重量KG	目視	8.25	林琮凱	2022-06-09 16:10:26	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:10:18	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:10:18	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:10:17	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:10:16	
168	思源樓3F 滅火器-思-03-	時測重量KG	目視	8	林琮凱	2022-06-09 16:16:29	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:16:22	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:16:21	

	C04(飛-8.0)	壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:16:04	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:16:02	
169	思源樓3F 滅火器-思-03-C05(億-7.55)	時測重量KG	目視	7.5	林琮凱	2022-06-09 16:17:18	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:17:05	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:17:04	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:17:03	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:17:02	
170	思源樓3F 滅火器-思-03-C06(飛-8.3)	時測重量KG	目視	8.1	林琮凱	2022-06-09 16:17:58	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:17:50	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:17:49	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:17:48	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:17:47	
171	思源樓3F 滅火器-思-03-C07(億-8.3)	時測重量KG	目視	8.15	林琮凱	2022-06-09 16:18:17	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:18:09	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:18:08	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:18:07	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:18:02	
172	思源樓3F 滅火器-思-03-C12(飛-7.55)	時測重量KG	目視	7.5	錢志浩	2022-06-04 09:39:28	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:38:32	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:38:31	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:38:18	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:38:17	
173	思源樓3F 滅火器-思-03-C15(飛-7.9)	時測重量KG	目視	8.1	錢志浩	2022-06-04 09:12:30	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:12:08	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:12:08	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:12:07	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:12:06	
174	思源樓3F 滅火器-思-03-C16(飛-8.1)	時測重量KG	目視	8.1	錢志浩	2022-06-04 09:37:22	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:37:10	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:37:09	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:37:08	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:37:07	
175	思源樓3F 滅火器-思-03-C17(億-7.9)	時測重量KG	目視	7.9	錢志浩	2022-06-04 09:37:33	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:37:26	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:37:25	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:37:24	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:37:23	
176	思源樓3F 滅火器-思-03-C18(億-7.55)	時測重量KG	目視	7.1	錢志浩	2022-06-04 09:15:19	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:14:46	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:14:45	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:14:44	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:14:44	
177	思源樓3F 滅火器-思-03-C19(億-8.3)	時測重量KG	目視	8.1	錢志浩	2022-06-04 09:11:06	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-11 09:03:50	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-11 09:03:49	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-11 09:03:49	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-11 09:03:48	
178	思源樓3F 滅火器-思-03-C20(億-7.9)	時測重量KG	目視	7.8	錢志浩	2022-06-04 09:25:48	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:25:39	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:25:38	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:25:37	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:25:37	
179	思源樓3F 滅火器-思-03-C23(飛-7.9)	時測重量KG	目視	7.8	錢志浩	2022-06-04 09:25:01	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:24:49	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:24:48	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:24:47	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:24:46	
180	思源樓3F 滅火器-思-03-C24(飛-7.9)	時測重量KG	目視	7.9	錢志浩	2022-06-04 09:24:18	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:23:46	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:23:46	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:23:44	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:23:44	

181	思源樓3F 滅火器-思-03-C25(飛-7.9)	時測重量KG	目視	7.9	錢志浩	2022-06-04 09:21:14	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:21:03	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:21:01	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:21:00	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:21:00	
182	思源樓3F 滅火器-思-03-C26(飛-7.9)	時測重量KG	目視	8	錢志浩	2022-06-04 09:23:17	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:23:05	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:23:04	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:23:03	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:23:02	
183	思源樓3F 滅火器-思-03-C27(飛-7.9)	時測重量KG	目視	8	錢志浩	2022-06-04 09:19:54	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:19:15	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:19:14	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:19:13	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:19:12	
184	思源樓3F 滅火器-思-03-C28(飛-7.9)	時測重量KG	目視	7.8	錢志浩	2022-06-04 09:18:51	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:18:38	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:18:38	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:18:37	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:18:35	
185	思源樓3F 滅火器-思-03-C29(飛-7.9)	時測重量KG	目視	8	錢志浩	2022-06-04 09:05:21	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:04:15	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:04:15	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:04:14	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:04:13	
186	思源樓3F 滅火器-思-03-C30(飛-7.9)	時測重量KG	目視	7.9	錢志浩	2022-06-04 09:07:46	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:07:40	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:07:39	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:07:37	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:07:37	
187	思源樓3F 滅火器-思-03-C31(飛-7.9)	時測重量KG	目視	7.9	錢志浩	2022-06-04 09:00:32	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 08:59:54	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 08:59:53	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 08:59:52	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 08:59:50	
188	思源樓3F 滅火器-思-03-C32(飛-7.9)	時測重量KG	目視	7.8	錢志浩	2022-06-04 09:22:07	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:21:56	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:21:56	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:21:55	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:21:54	
189	思源樓3F 滅火器-思-03-C34(億-8.3)	時測重量KG	目視	8.1	錢志浩	2022-06-04 09:26:54	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:26:20	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:26:19	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:26:18	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:26:18	
190	思源樓3F 滅火器-思-03-C36(飛-7.9)	時測重量KG	目視	8	錢志浩	2022-06-04 09:18:15	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:18:05	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:18:04	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:18:04	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:18:03	
191	思源樓3F 滅火器-思-03-C37(飛-7.9)	時測重量KG	目視	7.9	錢志浩	2022-06-04 09:01:34	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:01:16	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:01:15	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:01:15	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:01:14	
192	思源樓3F 滅火器-思-03-C48(億-8.1)	時測重量KG	目視	8	錢志浩	2022-06-04 09:20:48	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:20:30	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:20:30	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:20:29	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:20:28	
193	思源樓3F 滅火器-思-03-	時測重量KG	目視	8.2	錢志浩	2022-06-04 09:29:33	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:29:22	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:29:21	

	C53(億-8.3)	壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:29:20	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:29:20	
194	思源樓3F 滅火器-思-03- C54(億-8.2)	時測重量KG	目視	7.9	錢志浩	2022-06-04 09:34:28	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:33:41	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:33:40	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:33:39	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:33:39	
195	思源樓3F 滅火器-思-03- C55(億-8.3)	時測重量KG	目視	8.1	錢志浩	2022-06-04 09:28:36	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:27:41	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:27:41	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:27:40	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:27:39	
196	思源樓3F 滅火器-思-03- C56(億-7.6)	時測重量KG	目視	7.6	錢志浩	2022-06-04 09:13:22	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:13:12	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:13:12	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:13:11	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:13:10	
197	思源樓3F 滅火器-思-03- C57(億-7.55)	時測重量KG	目視	7.7	錢志浩	2022-06-04 09:13:57	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:13:44	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:13:43	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:13:43	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:13:42	
198	思源樓3F 滅火器-思-03- C59(億-7.9)	時測重量KG	目視	8	錢志浩	2022-06-04 09:32:03	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:31:07	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:31:06	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:31:05	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:31:05	
199	思源樓3F 滅火器-思-03- C09(億-8.4)	時測重量KG	目視	8.3	錢志浩	2022-06-04 09:33:15	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:33:07	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:33:06	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:33:00	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:33:00	
200	思源樓3F 滅火器-思-03- C51(億-7.55)	時測重量KG	目視	7.63	錢志浩	2022-06-04 08:58:19	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 08:57:36	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 08:57:35	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 08:57:34	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 08:57:32	
201	思源樓3F 滅火器-思-03- C52(億-7.55)	時測重量KG	目視	7.6	錢志浩	2022-06-04 09:30:38	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:30:35	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:30:31	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:30:31	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-04 09:30:11	
202	思源樓4F 滅火器-思-04- 03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:30:29	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:30:28	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:30:27	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:30:26	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:30:26	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:30:25	
203	思源樓4F 滅火器-思-04- 07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:48:03	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:48:02	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:48:01	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:48:01	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:48:00	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:47:59	
204	思源樓4F 滅火器-思-04- 08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:48:12	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:48:07	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:48:07	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:48:06	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:48:05	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:48:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:47:22	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:47:20	

205	思源樓4F 滅火器-思-04-09	皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:47:19	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:47:18	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:47:17	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:47:16	
206	思源樓4F 滅火器-思-04-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:46:17	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:46:16	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:46:15	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:46:14	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:46:13	
207	思源樓4F 滅火器-思-04-12	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:46:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:48:51	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:48:50	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:48:49	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:48:48	
208	思源樓4F 滅火器-思-04-13	插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:48:47	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:48:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:01:52	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:01:50	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:01:49	
209	思源樓4F 滅火器-思-04-20	壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:01:48	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:01:48	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:01:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:53:14	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:53:13	
210	思源樓4F 滅火器-思-04-21	皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:53:12	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:53:11	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:53:10	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:53:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:53:22	
211	思源樓4F 滅火器-思-04-22	保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:53:18	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:53:17	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:53:17	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:53:16	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:53:15	
212	思源樓4F 滅火器-思-04-23	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:32:42	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:32:41	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:32:41	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:32:40	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:32:39	
213	思源樓4F 滅火器-思-04-24	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:32:38	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:32:47	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:32:46	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:32:45	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:32:44	
214	思源樓4F 滅火器-思-04-25	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:32:43	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:32:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:35:57	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:35:55	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:35:54	
215	思源樓4F 滅火器-思-04-29	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:35:54	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:35:53	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:35:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:44:08	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:44:05	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:44:04	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:44:04	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:44:03	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:44:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:24:48	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:24:46	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:24:45	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:24:44	

		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:24:43	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:24:42	
216	思源樓4F 滅火器-思-04-C30(億-8.3)	時測重量KG	目視	8.25	徐永誠	2022-06-14 10:35:18	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:35:10	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:35:09	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:35:08	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:35:07	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:35:06	
217	思源樓4F 滅火器-思-04-31	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:34:08	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:34:06	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:34:06	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:34:05	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:34:04	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:34:03	
218	思源樓4F 滅火器-思-04-H02	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:29:19	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:29:17	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:29:16	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:29:16	
219	思源樓4F 滅火器-思-04-H04	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:30:54	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:30:53	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:30:52	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:30:52	
220	思源樓4F 滅火器-思-04-H06	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:35:39	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:35:38	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:35:35	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:35:34	
221	思源樓4F 滅火器-思-04-H14	保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:49:22	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:49:20	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:49:19	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:49:18	
222	思源樓4F 滅火器-思-04-28	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:58:59	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:58:56	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:58:55	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:58:54	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:58:53	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:58:37	
223	思源樓4F 滅火器-思-04-C01(億-7.55)	時測重量KG	目視	7.5	徐永誠	2022-06-14 10:26:59	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:26:50	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:26:49	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:26:48	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:26:47	
224	思源樓4F 滅火器-思-04-05	藥劑有效日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:28:45	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:28:43	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:28:43	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:28:42	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:28:41	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:28:40	
225	思源樓4F 滅火器-思-04-C15(億-7.8)	時測重量KG	目視	7.7	林琮凱	2022-06-09 16:00:41	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:00:29	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:00:28	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:00:27	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:00:27	
226	思源樓4F 滅火器-思-04-C16(億-7.9)	時測重量KG	目視	7.82	林琮凱	2022-06-09 15:55:19	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:54:53	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:54:52	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:54:51	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:54:48	
227	思源樓4F 滅火器-思-04-C17(億-7.4)	時測重量KG	目視	7.35	林琮凱	2022-06-09 15:57:03	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:56:46	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:56:45	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:56:44	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:56:43	

228	思源樓4F 滅火器-思-04-C18(億-7.9)	時測重量KG	目視	7.7	林琮凱	2022-06-09 15:57:42	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:57:27	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:57:26	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:57:25	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:57:24	
229	思源樓4F 滅火器-思-04-C19(億-7.9)	時測重量KG	目視	7.8	林琮凱	2022-06-09 15:56:22	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:55:59	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:55:57	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:55:55	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:55:53	
230	思源樓4F 滅火器-思-04-C26(億-8.3)	時測重量KG	目視	8.3	徐永誠	2022-06-14 10:34:46	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:34:35	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:34:34	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:34:33	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:34:33	
231	思源樓4F 滅火器-思-04-C27(億-8.3)	時測重量KG	目視	8.2	徐永誠	2022-06-14 10:30:13	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:29:39	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:29:38	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:29:37	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:29:36	
232	思源樓5F 滅火器-思-05-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:10:57	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:10:56	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:10:55	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:10:54	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:10:54	
233	思源樓5F 滅火器-思-05-14	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:10:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:11:03	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:11:01	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:11:01	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:11:00	
234	思源樓5F 滅火器-思-05-15	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:10:59	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:10:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:20:11	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:20:11	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:20:10	
235	思源樓5F 滅火器-思-05-16	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:20:09	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:20:08	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:20:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:20:16	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:20:15	
236	思源樓5F 滅火器-思-05-17	皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:20:14	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:20:14	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:20:13	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:20:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-16 15:57:33	
237	思源樓5F 滅火器-思-05-18	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-16 15:57:32	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-16 15:57:32	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-16 15:57:31	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-16 15:57:30	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-16 15:57:29	
238	思源樓5F 滅火器-思-05-19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-16 15:57:38	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-16 15:57:37	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-16 15:57:36	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-16 15:57:35	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-16 15:57:34	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-16 15:57:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:38:19	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:38:13	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:38:12	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:38:11	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:38:10	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:38:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:33:31	

239	思源樓5F 滅火器-思-05-20	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:33:30	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:33:29	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:33:28	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:33:27	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:33:27	
240	思源樓5F 滅火器-思-05-24	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:35:48	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:35:48	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:35:46	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:35:45	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:35:44	
241	思源樓5F 滅火器-思-05-21	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:39:46	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:39:44	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:39:44	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:39:43	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:39:42	
242	思源樓5F 滅火器-思-05-25	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:23:50	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:23:48	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:23:48	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:23:47	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:23:46	
243	思源樓5F 滅火器-思-05-26	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:23:02	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:23:01	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:23:00	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:22:59	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:22:59	
244	思源樓5F 滅火器-思-05-30	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:21:07	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:21:05	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:21:05	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:21:04	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:21:03	
245	思源樓5F 滅火器-思-05-31	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:21:02	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:06:29	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:06:28	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:06:27	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:06:27	
246	思源樓5F 滅火器-思-05-32	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:06:26	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:06:25	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:06:25	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:06:25	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:06:25	
247	思源樓5F 滅火器-思-05-33	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:07:50	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:07:48	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:07:48	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:07:47	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:07:46	
248	思源樓5F 滅火器-思-05-34	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:07:45	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:07:45	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:07:45	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:07:45	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:07:45	
249	思源樓5F 滅火器-思-05-C01(億-7.55)	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:14:33	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:14:32	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:14:31	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:14:30	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:14:29	
249	思源樓5F 滅火器-思-05-C01(億-7.55)	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:14:28	
		時測重量KG	目視	7.5	徐永誠	2022-06-15 14:15:00	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:14:59	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:14:58	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:14:57	
249	思源樓5F 滅火器-思-05-C01(億-7.55)	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:14:57	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:14:56	
		時測重量KG	目視	7.5	徐永誠	2022-06-15 14:31:38	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:30:06	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:30:05	
249	思源樓5F 滅火器-思-05-C01(億-7.55)	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:30:04	

		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:30:03	
250	思源樓5F 滅火器-思-05-C02(億-7.55)	時測重量KG	目視	7.5	徐永誠	2022-06-15 14:35:08	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:35:01	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:35:00	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:34:58	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:34:57	
		時測重量KG	目視	7.5	徐永誠	2022-06-15 14:34:40	
251	思源樓5F 滅火器-思-05-C03(億-7.55)	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:34:15	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:34:14	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:34:13	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:34:13	
		時測重量KG	目視	7.5	徐永誠	2022-06-15 14:38:21	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:38:10	
252	思源樓5F 滅火器-思-05-C04(億-7.55)	皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:38:09	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:38:07	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:38:07	
		時測重量KG	目視	7.55	徐永誠	2022-06-15 14:37:43	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:37:37	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:37:35	
253	思源樓5F 滅火器-思-05-C05(億-7.55)	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:37:34	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:37:34	
		時測重量KG	目視	7.5	徐永誠	2022-06-15 14:40:20	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:40:13	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:40:12	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:40:11	
254	思源樓5F 滅火器-思-05-C06(億-7.55)	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:40:11	
		時測重量KG	目視	8.2	徐永誠	2022-06-15 14:05:10	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:04:56	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:04:55	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:04:54	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:04:53	
255	思源樓5F 滅火器-思-05-C07(億-8.3)	時測重量KG	目視	8.2	徐永誠	2022-06-15 14:05:47	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:05:35	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:05:35	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:05:34	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:05:33	
		時測重量KG	目視	8.2	徐永誠	2022-06-15 14:05:47	
256	思源樓5F 滅火器-思-05-C08(億-8.3)	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:05:35	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:05:35	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:05:34	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:05:33	
		時測重量KG	目視	8.25	徐永誠	2022-06-15 14:07:17	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:06:58	
257	思源樓5F 滅火器-思-05-C09(億-8.3)	皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:06:58	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:06:54	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:06:53	
		時測重量KG	目視	8.25	徐永誠	2022-06-15 14:15:29	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:15:24	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:15:23	
258	思源樓5F 滅火器-思-05-C10(億-8.3)	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:15:22	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:15:21	
		時測重量KG	目視	8.3	徐永誠	2022-06-15 14:13:33	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:12:13	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:12:12	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:12:11	
259	思源樓5F 滅火器-思-05-C11(億-8.4)	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:12:10	
		時測重量KG	目視	8.2	徐永誠	2022-06-15 14:17:40	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:16:07	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:16:05	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:16:04	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:16:03	
260	思源樓5F 滅火器-思-05-C12(億-7.9)	時測重量KG	目視	7.28	徐永誠	2022-06-15 14:10:05	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:09:53	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:09:53	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:09:52	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:09:51	
		時測重量KG	目視	7.8	徐永誠	2022-06-15 14:18:13	
261	思源樓5F 滅火器-思-05-C22(億-7.3)	時測重量KG	目視	7.8	徐永誠	2022-06-15 14:18:13	
		保持裝置	目視	7.8	徐永誠	2022-06-15 14:18:13	
		皮管	目視	7.8	徐永誠	2022-06-15 14:18:13	
		壓把	目視	7.8	徐永誠	2022-06-15 14:18:13	
		插梢	目視	7.8	徐永誠	2022-06-15 14:18:13	
		時測重量KG	目視	7.8	徐永誠	2022-06-15 14:18:13	

262	思源樓5F 滅火器-思-05-C23(億-8.0)	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:18:07	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:18:05	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:18:04	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:18:02	
263	思源樓6F 滅火器-思-06-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:14:54	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:14:53	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:14:53	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:14:51	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:14:47	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:14:46	
264	思源樓6F 滅火器-思-06-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:12:58	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:12:57	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:12:56	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:12:55	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:12:54	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:12:53	
265	思源樓6F 滅火器-思-06-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:35:05	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:35:04	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:35:03	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:35:02	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:35:01	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:35:01	
266	思源樓6F 滅火器-思-06-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:31:26	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:31:14	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:31:12	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:30:49	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:30:47	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:30:45	
267	思源樓6F 滅火器-思-06-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:49:58	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:49:57	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:49:56	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:49:55	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:49:40	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:49:39	
268	思源樓6F 滅火器-思-06-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:53:15	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:53:14	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:53:13	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:53:12	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:53:11	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:53:09	
269	思源樓6F 滅火器-思-06-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:53:25	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:53:23	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:53:22	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:53:20	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:53:20	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:53:18	
270	思源樓6F 滅火器-思-06-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:31:31	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:31:30	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:31:30	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:31:29	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:31:28	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:31:27	
271	思源樓6F 滅火器-思-06-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:31:38	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:31:36	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:31:35	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:31:34	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:31:33	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:31:32	
272	思源樓6F 滅火器-思-06-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:29:45	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:29:43	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:29:42	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:29:42	

		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:29:41	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:29:40	
273	思源樓6F 滅火器-思-06-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:41:20	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:41:19	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:41:17	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:41:17	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:41:16	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:41:15	
274	思源樓6F 滅火器-思-06-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:39:17	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:39:14	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:39:13	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:39:13	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:39:12	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:39:11	
275	思源樓6F 滅火器-思-06-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:30:32	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:30:31	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:30:30	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:30:29	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:30:28	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:30:27	
276	思源樓6F 滅火器-思-06-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:58:56	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:58:54	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:58:50	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:58:46	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:58:46	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:58:44	
277	思源樓6F 滅火器-思-06-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:52:20	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:52:19	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:52:18	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:52:17	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:52:16	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:52:15	
278	思源樓6F 滅火器-思-06-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:01:19	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:01:18	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:01:17	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:01:16	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:01:15	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:01:15	
279	思源樓6F 滅火器-思-06-H04	保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:32:03	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:32:02	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:32:01	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:32:00	
280	思源樓7F 滅火器-思-07-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:49:30	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:49:29	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:49:27	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:49:27	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:49:24	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:49:23	
281	思源樓7F 滅火器-思-07-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:12:33	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:12:32	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:12:31	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:12:29	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:12:29	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:12:28	
282	思源樓7F 滅火器-思-07-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:00:53	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:00:52	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:00:51	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:00:50	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:00:49	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:00:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:28:39	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:28:38	

283	思源樓7F 滅火器-思-07-06	皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:28:35	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:28:34	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:28:34	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:28:32	
284	思源樓7F 滅火器-思-07-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:19:11	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:19:10	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:19:09	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:19:08	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:19:08	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:19:07	
285	思源樓7F 滅火器-思-07-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:19:16	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:19:15	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:19:15	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:19:14	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:19:13	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:19:12	
286	思源樓7F 滅火器-思-07-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:04:58	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:04:57	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:04:55	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:04:53	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:04:52	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:04:51	
287	思源樓7F 滅火器-思-07-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:05:08	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:05:06	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:05:05	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:05:04	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:05:03	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:05:01	
288	思源樓7F 滅火器-思-07-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 13:59:01	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 13:58:58	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 13:58:57	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 13:58:56	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 13:58:55	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 13:58:55	
289	思源樓7F 滅火器-思-07-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:14:35	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:14:31	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:14:30	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:14:29	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:14:28	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:14:27	
290	思源樓7F 滅火器-思-07-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:11:34	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:11:32	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:11:31	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:11:30	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:11:29	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:11:28	
291	思源樓7F 滅火器-思-07-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:04:06	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:04:03	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:04:03	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:04:02	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:04:01	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:04:00	
292	思源樓7F 滅火器-思-07-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:25:52	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:25:51	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:25:50	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:25:49	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:25:48	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:25:47	
293	思源樓7F 滅火器-思-07-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:17:58	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:17:57	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:17:56	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:17:55	

		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:17:54	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:17:53	
294	思源樓7F 滅火器-思-07-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:27:07	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:27:04	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:27:03	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:27:02	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:27:01	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:27:00	
295	思源樓7F 滅火器-思-07-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:38:46	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:25:35	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:25:34	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:25:33	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:25:32	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:25:31	
296	思源樓7F 滅火器-思-07-19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:25:53	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:25:52	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:25:51	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:25:50	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:25:49	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:25:48	
297	思源樓7F 滅火器-思-07-20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:08:34	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:08:32	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:08:30	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:08:29	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:08:28	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:08:28	
298	思源樓7F 滅火器-思-07-21	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:12:06	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:12:04	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:12:03	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:12:03	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:12:02	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:12:01	
299	思源樓7F 滅火器-思-07-22	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:12:52	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:12:51	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:12:50	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:12:49	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:12:48	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:12:48	
300	思源樓7F 滅火器-思-07-23	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:02:19	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:02:18	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:02:17	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:02:15	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:02:15	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:02:14	
301	思源樓7F 滅火器-思-07-24	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:50:34	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:50:29	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:50:27	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:50:27	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:50:26	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:50:25	
302	思源樓7F 滅火器-思-07-25	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:39:46	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:39:45	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:39:44	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:39:43	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:39:42	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:39:42	
303	思源樓7F 滅火器-思-07-26	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:15:23	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:15:22	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:15:21	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:15:19	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:15:19	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:15:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:21:13	

304	思源樓7F 滅火器-思-07-27	保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:21:12	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:21:11	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:21:11	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:21:10	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:21:09	
305	思源樓7F 滅火器-思-07-28	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:25:56	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:25:55	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:25:54	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:25:53	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:25:53	
306	思源樓7F 滅火器-思-07-29	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:25:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:27:04	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:27:03	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:27:02	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:27:01	
307	思源樓7F 滅火器-思-07-H01	插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:27:01	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:27:00	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:49:09	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:49:08	
308	思源樓7F 滅火器-思-07-H04	插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:49:06	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:49:05	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:00:24	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:00:21	
309	思源樓8F 滅火器-思-08-01	插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:00:20	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:00:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:33:10	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:33:09	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:33:08	
310	思源樓8F 滅火器-思-08-H02	壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:33:07	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:33:05	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:33:05	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:32:33	
311	思源樓8F 滅火器-思-08-03	插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:32:34	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:32:35	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:32:36	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:50:54	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:50:53	
312	思源樓8F 滅火器-思-08-H05	皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:50:52	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:50:51	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:50:49	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:50:48	
313	思源樓8F 滅火器-思-08-06	保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 09:34:45	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 09:34:43	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 09:34:42	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 09:34:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:00:36	
314	思源樓8F 滅火器-思-08-07	保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:00:33	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:00:32	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:00:29	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:00:28	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:00:27	
315	思源樓8F 滅火器-思-08-08	保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:07:58	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:07:57	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:07:56	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:07:53	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:07:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:08:05	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:08:03	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:08:01	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:08:01	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:08:00	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:07:58	

316	思源樓8F 滅火器-思-08-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:48:30	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:48:29	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:48:28	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:48:27	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:48:26	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:48:26	
317	思源樓8F 滅火器-思-08-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:48:36	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:48:35	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:48:33	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:48:32	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:48:31	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:48:30	
318	思源樓8F 滅火器-思-08-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:46:12	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:46:11	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:46:10	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:46:10	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:46:09	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:46:08	
319	思源樓8F 滅火器-思-08-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:59:09	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:59:07	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:59:06	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:59:05	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:59:05	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:59:04	
320	思源樓8F 滅火器-思-08-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:53:55	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:53:54	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:53:53	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:53:52	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:53:51	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:53:51	
321	思源樓8F 滅火器-思-08-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:47:31	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:47:29	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:47:28	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:47:27	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:47:26	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:47:25	
322	思源樓8F 滅火器-思-08-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:16:13	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:16:11	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:16:11	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:16:06	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:16:05	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:16:04	
323	思源樓8F 滅火器-思-08-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:05:07	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:05:06	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:05:05	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:05:04	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:05:03	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:04:25	
324	思源樓8F 滅火器-思-08-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:57:16	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:57:14	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:57:13	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:57:13	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:57:12	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:57:11	
325	思源樓8F 滅火器-思-08-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-30 14:07:03	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-30 14:07:01	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-30 14:07:00	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-30 14:06:58	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-30 14:06:57	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-30 14:06:56	
	思源樓8F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 09:59:27	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 09:59:26	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 09:59:23	

326	滅火器-思-08-19	壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 09:59:21	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 09:59:19	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 09:59:16	
327	思源樓8F 滅火器-思-08-20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:17:02	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:17:01	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:16:59	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:16:58	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:16:57	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:16:56	
328	思源樓8F 滅火器-思-08-21	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:12:42	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:12:41	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:12:40	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:12:35	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:12:34	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:12:33	
329	思源樓8F 滅火器-思-08-22	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:13:43	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:13:42	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:13:41	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:13:39	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:13:38	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:13:38	
330	思源樓8F 滅火器-思-08-23	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:34:16	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:34:14	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:34:13	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:34:13	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:34:12	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:34:11	
331	思源樓8F 滅火器-思-08-24	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:45:32	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:45:31	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:45:30	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:45:29	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:45:28	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:45:27	
332	思源樓8F 滅火器-思-08-25	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:56:56	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:56:55	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:56:54	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:56:53	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:56:50	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:56:49	
333	思源樓8F 滅火器-思-08-26	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:55:44	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:55:44	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:55:43	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:55:42	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:55:41	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:55:41	
334	思源樓8F 滅火器-思-08-27	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:54:50	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:54:47	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:54:46	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:54:45	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:54:44	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:54:25	
335	思源樓8F 滅火器-思-08-H04	保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 09:35:39	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 09:35:37	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 09:35:34	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 09:35:33	
336	思源樓9F 滅火器-思-09-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 11:00:09	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 11:00:07	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 11:00:07	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 11:00:06	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 11:00:05	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 11:00:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	

337	思源樓9F 滅火器-思-09-03	保持裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		皮管	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓把	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		插梢	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
338	思源樓9F 滅火器-思-09-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		保持裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		皮管	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓把	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		插梢	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
339	思源樓9F 滅火器-思-09-05	壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 11:02:31	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 11:02:30	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 11:02:29	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 11:02:28	
340	思源樓9F 滅火器-思-09-07	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 11:02:27	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 11:02:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		保持裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		皮管	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
341	思源樓9F 滅火器-思-09-08	壓把	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		插梢	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		保持裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
342	思源樓9F 滅火器-思-09-09	皮管	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓把	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		插梢	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
343	思源樓9F 滅火器-思-09-10	保持裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		皮管	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓把	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		插梢	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
344	思源樓9F 滅火器-思-09-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		保持裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		皮管	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓把	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		插梢	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
345	思源樓9F 滅火器-思-09-12	壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 11:10:34	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 11:10:32	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 11:10:31	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 11:10:30	
346	思源樓9F 滅火器-思-09-13	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 11:10:29	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 11:10:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		保持裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		皮管	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
347	思源樓9F 滅火器-思-09-	壓把	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		插梢	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	

[illegible]

358	思源樓9F 滅火器-思-09-25	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		保持裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		皮管	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓把	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		插梢	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
359	思源樓9F 滅火器-思-09-26	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		保持裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		皮管	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓把	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		插梢	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
360	思源樓9F 滅火器-思-09-27	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		保持裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		皮管	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓把	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		插梢	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
361	思源樓9F 滅火器-思-09-28	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		保持裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		皮管	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓把	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		插梢	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
362	思源樓9F 滅火器-思-09-H02	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 11:00:26	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 11:00:24	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 11:00:23	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 11:00:22	
363	思源樓9F 滅火器-思-09-H06	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 11:02:49	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 11:02:46	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 11:02:45	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 11:02:44	
364	思源樓B1F 滅火器-思-B1-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:28:49	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:28:49	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:28:48	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:28:47	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:28:46	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:28:45	
365	思源樓B1F 滅火器-思-B1-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:28:54	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:28:53	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:28:52	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:28:51	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:28:51	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:28:50	
366	思源樓B1F 滅火器-思-B1-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:32:53	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:32:52	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:32:51	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:32:51	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:32:50	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:32:49	
367	思源樓B1F 滅火器-思-B1-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:32:58	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:32:57	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:32:56	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:32:55	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:32:54	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:32:54	
368	思源樓B1F 滅火器-思-B1-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:32:17	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:32:17	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:32:16	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:32:15	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:32:14	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:32:13	

369	思源樓B1F 滅火器-思-B1-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:32:22	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:32:21	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:32:20	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:32:19	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:32:19	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:32:18	
370	思源樓B1F 滅火器-思-B1-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:48:09	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:48:08	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:48:07	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:48:06	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:48:01	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:48:00	
371	思源樓B1F 滅火器-思-B1-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:48:13	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:48:12	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:48:12	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:48:11	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:48:10	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:48:10	
372	思源樓B1F 滅火器-思-B1-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:48:18	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:48:17	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:48:16	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:48:15	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:48:14	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:48:14	
373	思源樓B1F 滅火器-思-B1-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:48:55	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:48:54	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:48:53	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:48:52	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:48:50	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:48:49	
374	思源樓B1F 滅火器-思-B1-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:46:35	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:46:34	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:46:34	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:46:33	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:46:32	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:46:32	
375	思源樓B1F 滅火器-思-B1-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:46:39	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:46:39	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:46:38	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:46:37	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:46:37	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:46:36	
376	思源樓B1F 滅火器-思-B1-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:46:44	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:46:43	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:46:42	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:46:42	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:46:41	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:46:40	
377	思源樓B1F 滅火器-思-B1-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:46:04	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:46:03	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:46:02	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:46:02	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:46:01	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:46:00	
378	思源樓B1F 滅火器-思-B1-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:46:09	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:46:07	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:46:07	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:46:06	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:46:05	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:46:05	
	思源樓B1F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:37:40	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:37:26	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:37:25	

379	滅火器-思-B1-17	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:37:24	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:37:23	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:37:23	
380	思源樓B1F 滅火器-思-B1-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:37:45	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:37:44	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:37:43	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:37:42	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:37:41	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:37:40	
381	思源樓B1F 滅火器-思-B1-19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:41:43	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:41:41	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:41:40	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:41:39	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:41:39	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:41:38	
382	思源樓B1F 滅火器-思-B1-20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:11:34	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:11:34	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:11:33	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:11:32	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:11:31	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:11:30	
383	思源樓B1F 滅火器-思-B1-21	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:11:41	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:11:38	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:11:37	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:11:36	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:11:36	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:11:35	
384	思源樓B1F 滅火器-思-B1-22	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:13:08	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:13:02	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:13:01	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:13:00	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:12:59	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:12:59	
385	思源樓B1F 滅火器-思-B1-23	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:12:24	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:12:23	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:12:22	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:12:21	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:12:20	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:12:19	
386	思源樓B1F 滅火器-思-B1-24	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:12:32	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:12:30	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:12:29	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:12:28	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:12:28	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:12:26	
387	思源樓B1F 滅火器-思-B1-25	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:34:57	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:34:56	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:34:56	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:34:55	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:34:54	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:34:53	
388	思源樓B1F 滅火器-思-B1-26	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:35:04	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:35:03	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:35:00	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:34:59	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:34:59	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:34:58	
389	思源樓B1F 滅火器-思-B1-27	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		保持裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		皮管	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓把	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		插梢	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	

390	思源樓B1F 滅火器-思-B1-28	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		保持裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		皮管	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓把	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		插梢	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
391	思源樓B1F 滅火器-思-B1-29	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:30:21	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:30:20	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:30:19	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:30:18	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:30:18	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:30:17	
392	思源樓B1F 滅火器-思-B1-30	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:05:50	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:05:48	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:05:47	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:05:47	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:05:46	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:05:45	
393	思源樓B1F 滅火器-思-B1-31	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:39:22	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:39:21	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:39:20	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:39:19	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:39:18	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:39:18	
394	思源樓B1F 滅火器-思-B1-32	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:10:20	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:10:18	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:10:17	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:10:16	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:10:15	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:10:14	
395	思源樓B1F 滅火器-思-B1-33	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:10:52	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:10:48	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:10:47	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:10:46	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:10:45	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:10:44	
396	思源樓B1F 滅火器-思-B1-34	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:38:48	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:38:46	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:38:45	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:38:45	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:38:44	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:38:43	
397	思源樓B1F 滅火器-思-B1-35	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 09:28:31	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 09:28:30	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 09:28:29	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 09:28:28	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 09:28:27	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 09:28:25	
398	思源樓B1F 滅火器-思-B1-36	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 09:29:19	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 09:29:18	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 09:29:14	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 09:29:12	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 09:29:11	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 09:29:10	
399	思源樓B1F 滅火器-思-B1-37	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 09:29:45	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 09:29:44	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 09:29:43	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 09:29:42	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 09:29:41	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 09:29:40	
	思源樓B1F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:03:45	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:03:42	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:03:41	

400	滅火器-思-B1-38	壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:03:40	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:03:39	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:03:38	
401	思源樓B1F 滅火器-思-B1-39	保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:06:10	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:06:09	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:06:08	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:06:08	
402	思源樓B1F 滅火器-思-B1-40	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:06:16	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:06:15	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:06:14	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:06:13	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:06:12	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:06:12	
403	思源樓B1F 滅火器-思-B1-41	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:36:12	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:36:10	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:36:10	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:36:09	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:36:08	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:36:07	
404	思源樓B1F 滅火器-思-B1-42	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:07:40	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:07:38	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:07:37	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:07:36	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:07:35	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:07:34	
405	思源樓B1F 滅火器-思-B1-43	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:09:33	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:09:32	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:09:31	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:09:31	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:09:30	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:09:29	
406	思源樓B1F 滅火器-思-B1-44	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:30:36	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:30:34	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:30:33	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:30:33	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:30:32	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:30:31	
407	思源樓B1F 滅火器-思-B1-H10	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:48:37	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:48:36	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:48:34	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:48:34	
408	思源樓R1F 滅火器-思-R1-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:41:20	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:41:19	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:41:18	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:41:17	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:41:17	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:41:16	
409	思源樓R1F 滅火器-思-R1-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:41:25	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:41:24	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:41:23	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:41:22	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:41:22	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:41:21	
410	思源樓R1F 滅火器-思-R1-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:43:17	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:43:16	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:43:16	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:43:15	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:43:14	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:43:13	
411	思源樓R1F 滅火器-思-R1-	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:43:23	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:43:21	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:43:20	

	04	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:43:19	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:43:19	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:43:18	
412	思源樓R1F 滅火器-思-R1-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:41:44	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:41:42	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:41:41	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:41:41	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:41:40	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:41:39	
413	思源樓R2F 滅火器-思-R2-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:37:05	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:37:05	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:37:04	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:37:03	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:37:02	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:37:01	
414	思源樓R2F 滅火器-思-R2-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:37:10	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:37:10	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:37:09	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:37:08	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:37:07	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:37:06	
415	思源樓R2F 滅火器-思-R2-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:37:15	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:37:14	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:37:13	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:37:13	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:37:12	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:37:11	
416	思源樓R2F 滅火器-思-R2-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:37:20	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:37:19	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:37:18	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:37:18	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:37:17	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:37:16	
417	思源樓R2F 滅火器-思-R2-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:37:25	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:37:24	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:37:23	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:37:22	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:37:22	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:37:21	
418	思源樓R2F 滅火器-思-R2-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:37:30	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:37:29	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:37:28	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:37:27	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:37:27	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:37:26	
419	思源樓R2F 滅火器-思-R2-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:37:35	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:37:34	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:37:33	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:37:33	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:37:32	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:37:31	
420	思源樓R2F 滅火器-思-R2-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:37:45	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:37:43	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:37:42	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:37:38	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:37:37	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:37:36	
421	思源樓R2F 滅火器-思-R2-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:38:08	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:38:07	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:38:07	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:38:06	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:38:05	

		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:38:04	
422	思源樓R2F 滅火器-思-R2-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:38:15	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:38:13	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:38:13	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:38:12	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:38:11	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:38:10	
		423	思源樓R2F 滅火器-思-R2-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠
保持裝置	目視			正常	徐永誠	2022-06-29 09:39:02	
皮管	目視			正常	徐永誠	2022-06-29 09:39:01	
壓把	目視			正常	徐永誠	2022-06-29 09:39:00	
插梢	目視			正常	徐永誠	2022-06-29 09:39:00	
壓力	目視			正常	徐永誠	2022-06-29 09:38:59	
424	思源樓R2F 滅火器-思-R2-12			藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:39:07	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:39:06	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:39:05	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:39:04	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:39:04	
		425	思源樓R2F 滅火器-思-R2-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠
保持裝置	目視			正常	徐永誠	2022-06-29 09:39:14	
皮管	目視			正常	徐永誠	2022-06-29 09:39:13	
壓把	目視			正常	徐永誠	2022-06-29 09:39:12	
插梢	目視			正常	徐永誠	2022-06-29 09:39:09	
壓力	目視			正常	徐永誠	2022-06-29 09:39:09	
426	思源樓B1F 滅火器-思-B1-45			藥劑有效日期	目視	未到位	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:49:00	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:48:58	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:48:58	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:48:57	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:48:56	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 15:48:55	
427	思源樓B1F 滅火器-思-B1-46	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:25:31	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:25:33	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:25:34	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:25:34	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:25:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:25:36	
		備註:					
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/30 15:34:24

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/30 15:44:29

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 11:51:00