

重粒子自動撒水設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 12 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	重粒子癌症治療中心4F 自動撒水設備-04F-01	自動警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 15:02:01	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 15:02:02	
		壓力表	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 15:02:03	
		蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 15:02:03	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 15:02:04	
		末端查驗管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 15:02:05	
		撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 15:02:10	
2	重粒子癌症治療中心3F 自動撒水設備-03F-01	自動警報逆止閥	目視	正常	董儲飴	2022-12-15 10:27:38	
		壓力開關	目視	正常	董儲飴	2022-12-15 10:27:39	
		壓力表	目視	正常	董儲飴	2022-12-15 10:27:40	
		蜂鳴器	目視	正常	董儲飴	2022-12-15 10:27:40	
		閥類	目視	正常	董儲飴	2022-12-15 10:27:41	
		末端查驗管	目視	正常	董儲飴	2022-12-15 10:27:42	
		撒水頭	目視	正常	董儲飴	2022-12-15 10:27:43	
3	重粒子癌症治療中心2F 自動撒水設備-02F-01	自動警報逆止閥	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:27:06	
		壓力開關	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:27:07	
		壓力表	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:27:07	
		蜂鳴器	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:27:08	
		閥類	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:27:09	
		末端查驗管	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:27:09	
		撒水頭	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:27:10	
4	重粒子癌症治療中心1F 自動撒水設備-01F-01	自動警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 10:58:09	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 10:58:10	
		壓力表	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 10:58:10	
		蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 10:58:11	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 10:58:12	
		末端查驗管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 10:58:12	
		撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 10:58:14	
5	重粒子癌症治療中心B1F 自動撒水設備-B1F-01	自動警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:25:51	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:25:52	
		壓力表	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:25:53	
		蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:25:54	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:25:54	
		末端查驗管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:25:55	
		撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:25:56	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士): 楊文生 承商駐院主任: 謝濱隆 承辦工程司: 倪銘仁
 2022/12/27 10:04:22 2022/12/27 19:03:17 2022/12/28 10:32:48