

## 立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

## 立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 02 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	冷卻進水溫度(65度C以下)	目視	26	曾俊豪	2022-05-08 19:18:13	
		開機前準備事項-調速器機油檢查	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 18:58:39	
		開機前準備事項-電池液量是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 18:58:41	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 18:58:43	
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 18:58:45	
		開機前準備事項-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26.1	曾俊豪	2022-05-08 18:58:51	
		開機後注意事項-開機方式自動或手動或同步	目視	手動	曾俊豪	2022-05-08 18:58:53	
		開機後注意事項-轉速(1800±6 RPM)	目視	1800	曾俊豪	2022-05-08 18:58:58	
		開機後注意事項-頻率計(60±2Hz)	目視	60	曾俊豪	2022-05-08 18:59:02	
		開機後注意事項-電壓(380V±10)	目視	380	曾俊豪	2022-05-08 18:59:07	
		開機後注意事項-電流	目視	0	曾俊豪	2022-05-08 18:59:12	
		開機後注意事項-機油壓(50Psi以上)	目視	73	曾俊豪	2022-05-08 19:15:21	
		開機前準備事項-機油位檢查(機油尺低標以上)	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 18:58:37	
		開機後注意事項-水溫(90度C以下)	目視	62	曾俊豪	2022-05-08 19:15:30	
		開機後注意事項-冷卻水加壓泵	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 18:59:31	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 18:59:34	
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	360.08	曾俊豪	2022-05-08 19:20:00	
		停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 19:20:03	
		排氣溫度(400度C以下)	目視	190	曾俊豪	2022-05-08 19:16:18	
		冷卻內溫度(90度C以下)	目視	72	曾俊豪	2022-05-08 19:16:38	
		機油壓(1.5kg以上)	目視	5.3	曾俊豪	2022-05-08 19:16:59	
		冷卻出水壓力(0.3~4kg)	目視	.4	曾俊豪	2022-05-08 19:17:24	
		冷卻出水溫度(90度C以下)	目視	28	曾俊豪	2022-05-08 19:17:47	
		冷卻進水壓力(1.5~4kg)	目視	2.3	曾俊豪	2022-05-08 19:18:03	
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 18:59:23	
		開機前準備事項-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-05-08 18:58:34	
備註:							
改善措施:							

## 立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

承商工程師：李中榮 2022/05/10 08:54:59 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/10 19:26:35 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/09 16:14:21

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

## 立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 04 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

## 立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 05 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

備註:

改善措施:

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 06 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 07 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 08 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 09 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	冷卻進水溫度(65度C以下)	目視	22	黃精忠	2022-05-15 11:29:28	
		開機前準備事項-調速器機油檢查	目視	正常	黃精忠	2022-05-15 11:27:55	
		開機前準備事項-電池液量是否正常	目視	正常	黃精忠	2022-05-15 11:27:57	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	黃精忠	2022-05-15 11:27:58	
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	黃精忠	2022-05-15 11:27:59	
		開機前準備事項-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	黃精忠	2022-05-15 11:28:04	
		開機後注意事項-開機方式自動或手動或同步	目視	手動	黃精忠	2022-05-15 11:28:09	
		開機後注意事項-轉速(1800±6 RPM)	目視	1800	黃精忠	2022-05-15 11:28:16	
		開機後注意事項-頻率計(60±2Hz)	目視	60	黃精忠	2022-05-15 11:28:21	
		開機後注意事項-電壓(380V±10)	目視	380	黃精忠	2022-05-15 11:28:25	
		開機後注意事項-電流	目視	0	黃精忠	2022-05-15 11:28:31	
		開機後注意事項-機油壓(50Psi以上)	目視	56	黃精忠	2022-05-15 11:28:35	
		開機前準備事項-機油位檢查(機油尺低標以上)	目視	正常	黃精忠	2022-05-15 11:27:54	
		開機後注意事項-水溫(90度C以下)	目視	65	黃精忠	2022-05-15 11:28:42	
		開機後注意事項-冷卻水加壓泵	目視	正常	黃精忠	2022-05-15 11:28:46	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	黃精忠	2022-05-15 11:28:47	
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	358.8	黃精忠	2022-05-15 11:33:07	
		停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	黃精忠	2022-05-15 11:33:08	
		排氣溫度(400度C以下)	目視	200	黃精忠	2022-05-15 11:28:52	
		冷卻內溫度(90度C以下)	目視	65	黃精忠	2022-05-15 11:28:57	
		機油壓(1.5kg以上)	目視	2	黃精忠	2022-05-15 11:29:02	
		冷卻出水壓力(0.3~4kg)	目視	.5	黃精忠	2022-05-15 11:29:07	
		冷卻出水溫度(90度C以下)	目視	32	黃精忠	2022-05-15 11:29:13	
		冷卻進水壓力(1.5~4kg)	目視	1.5	黃精忠	2022-05-15 11:29:18	
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	黃精忠	2022-05-15 11:28:44	
		開機前準備事項-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	91	黃精忠	2022-05-15 11:27:52	
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

承包商工程師：李中榮 2022/05/18 11:39:13 承商駐院主任：謝濟隆 2022/05/18 20:22:14 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/09 15:42:50

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 10 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

備註:

改善措施:

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 11 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

備註:

改善措施:

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 12 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

備註:

改善措施:

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 13 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

備註:

改善措施:

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 14 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

備註:

改善措施:

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 15 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

備註:

改善措施:

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 16 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

1

立體停車場1F 750KVA發電機

冷卻進水溫度(65度C以下)	目視	24	陳慶讚	2022-05-22 18:54:42	
開機前準備事項-調速器機油檢查	目視	正常	陳慶讚	2022-05-22 18:51:33	
開機前準備事項-電池液量是否正常	目視	正常	陳慶讚	2022-05-22 18:51:34	
開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	陳慶讚	2022-05-22 18:51:36	
開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	陳慶讚	2022-05-22 18:51:37	
開機前準備事項-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	陳慶讚	2022-05-22 18:51:44	
開機後注意事項-開機方式自動或手動或同步	目視	手動	陳慶讚	2022-05-22 18:51:46	
開機後注意事項-轉速(1800±6 RPM)	目視	1800	陳慶讚	2022-05-22 18:51:56	
開機後注意事項-頻率計(60±2Hz)	目視	60	陳慶讚	2022-05-22 18:52:11	
開機後注意事項-電壓(380V±10)	目視	380	陳慶讚	2022-05-22 18:52:17	
開機後注意事項-電流	目視	0	陳慶讚	2022-05-22 18:52:21	
開機後注意事項-機油壓(50Psi以上)	目視	88	陳慶讚	2022-05-22 18:52:50	
開機前準備事項-機油位檢查(機油尺低標以上)	目視	正常	陳慶讚	2022-05-22 18:51:32	
開機後注意事項-水溫(90度C以下)	目視	53	陳慶讚	2022-05-22 18:52:59	
開機後注意事項-冷卻水加壓泵	目視	正常	陳慶讚	2022-05-22 18:53:02	
開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	陳慶讚	2022-05-22 18:53:03	
停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	360.7	陳慶讚	2022-05-22 18:55:08	
停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	陳慶讚	2022-05-22 18:55:12	
排氣溫度(400度C以下)	目視	180	陳慶讚	2022-05-22 18:53:12	
冷卻內溫度(90度C以下)	目視	54	陳慶讚	2022-05-22 18:53:39	
機油壓(1.5kg以上)	目視	6	陳慶讚	2022-05-22 18:53:58	
冷卻出水壓力(0.3~4kg)	目視	.4	陳慶讚	2022-05-22 18:54:09	

		冷卻出水溫度(90度C以下)	目視	26	陳慶讚	2022-05-22 18:54:28	
		冷卻進水壓力(1.5~4kg)	目視	2.3	陳慶讚	2022-05-22 18:54:36	
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	陳慶讚	2022-05-22 18:53:01	
		開機前準備事項-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳慶讚	2022-05-22 18:51:29	
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記

商工程師：李中榮  
2022/05/24 15:53:05

商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/24 19:52:30

辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 15:09:06

錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 17 日			
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註	
備註:								
改善措施:								

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 18 日			
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註	
備註:								
改善措施:								

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 19 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 20 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 21 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 22 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 23 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		冷卻進水溫度(65度C以下)	目視	27	林天麒	2022-05-29 20:33:46	
		開機前準備事項-調速器機油檢查	目視	正常	林天麒	2022-05-29 20:23:48	
		開機前準備事項-電池液量是否正常	目視	正常	林天麒	2022-05-29 20:23:50	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	林天麒	2022-05-29 20:23:52	
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	林天麒	2022-05-29 20:23:54	
		開機前準備事項-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	林天麒	2022-05-29 20:23:59	
		開機後注意事項-開機方式自動或手動或同步	目視	手動	林天麒	2022-05-29 20:24:09	
		開機後注意事項-轉速(1800±6 RPM)	目視	1800	林天麒	2022-05-29 20:24:22	
		開機後注意事項-頻率計(60±2Hz)	目視	60	林天麒	2022-05-29 20:24:33	
		開機後注意事項-電壓(380V±10)	目視	380	林天麒	2022-05-29 20:24:50	

1	立體停車場1F 750KVA發電機	開機後注意事項-電流	目視	0	林天麒	2022-05-29 20:25:00	
		開機後注意事項-機油壓(50Psi以上)	目視	83	林天麒	2022-05-29 20:29:32	
		開機前準備事項-機油位檢查(機油尺低標以上)	目視	正常	林天麒	2022-05-29 20:23:45	
		開機後注意事項-水溫(90度C以下)	目視	58	林天麒	2022-05-29 20:29:54	
		開機後注意事項-冷卻水加壓泵	目視	正常	林天麒	2022-05-29 20:29:59	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	林天麒	2022-05-29 20:30:01	
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	360.9	林天麒	2022-05-29 20:34:19	
		停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	林天麒	2022-05-29 20:34:21	
		排氣溫度(400度C以下)	目視	190	林天麒	2022-05-29 20:30:34	
		冷卻內溫度(90度C以下)	目視	62	林天麒	2022-05-29 20:31:53	
		機油壓(1.5kg以上)	目視	5.8	林天麒	2022-05-29 20:32:17	
		冷卻出水壓力(0.3~4kg)	目視	.4	林天麒	2022-05-29 20:32:34	
		冷卻出水溫度(90度C以下)	目視	29	林天麒	2022-05-29 20:32:54	
		冷卻進水壓力(1.5~4kg)	目視	2.3	林天麒	2022-05-29 20:33:20	
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	林天麒	2022-05-29 20:29:57	
		開機前準備事項-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	林天麒	2022-05-29 20:23:42	
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/05/30 13:48:42 承商駐院主任：謝濟隆  
2022/05/30 14:40:26 承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 14:47:47

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 24 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 25 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 26 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 27 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 28 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 29 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 30 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註



項號	檢查項目		檢查結果	檢查員	檢查時間	備註	
1	立體停車場1F 750KVA發電機	冷卻進水溫度(65度C以下)	目視	30	高偉凡	2022-06-05 08:50:08	
		開機前準備事項-調速器機油檢查	目視	正常	高偉凡	2022-06-05 08:47:20	
		開機前準備事項-電池液量是否正常	目視	正常	高偉凡	2022-06-05 08:47:23	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	高偉凡	2022-06-05 08:47:25	
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	高偉凡	2022-06-05 08:47:26	
		開機前準備事項-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	高偉凡	2022-06-05 08:47:31	
		開機後注意事項-開機方式自動或手動或同步	目視	手動	高偉凡	2022-06-05 08:47:37	
		開機後注意事項-轉速(1800±6 RPM)	目視	1800	高偉凡	2022-06-05 08:47:43	
		開機後注意事項-頻率計(60±2Hz)	目視	60	高偉凡	2022-06-05 08:47:46	
		開機後注意事項-電壓(380V±10)	目視	380	高偉凡	2022-06-05 08:47:54	
		開機後注意事項-電流	目視	0	高偉凡	2022-06-05 08:47:59	
		開機後注意事項-機油壓(50Psi以上)	目視	56	高偉凡	2022-06-05 08:48:03	
		開機前準備事項-機油位檢查(機油尺低標以上)	目視	正常	高偉凡	2022-06-05 08:47:17	
		開機後注意事項-水溫(90度C以下)	目視	39	高偉凡	2022-06-05 08:48:14	
		開機後注意事項-冷卻水加壓泵	目視	正常	高偉凡	2022-06-05 08:48:18	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	高偉凡	2022-06-05 08:48:20	
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	361.11	高偉凡	2022-06-05 08:54:11	
		停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	高偉凡	2022-06-05 08:54:18	
		排氣溫度(400度C以下)	目視	200	高偉凡	2022-06-05 08:48:26	
		冷卻內溫度(90度C以下)	目視	60	高偉凡	2022-06-05 08:49:01	
		機油壓(1.5kg以上)	目視	2	高偉凡	2022-06-05 08:49:14	
		冷卻出水壓力(0.3~4kg)	目視	.4	高偉凡	2022-06-05 08:49:25	
		冷卻出水溫度(90度C以下)	目視	41	高偉凡	2022-06-05 08:49:44	
冷卻進水壓力(1.5~4kg)	目視	1.5	高偉凡	2022-06-05 08:49:56			
開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	高偉凡	2022-06-05 08:48:16			
開機前準備事項-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	高偉凡	2022-06-05 08:47:15			
備註:							
改善措施:							

## 目錄