

## 重粒子FM-200自動滅火設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	重粒子癌症治療中心1F FM-200自動滅火設備-CO	電池日期(新品使用期限3年)	目視	10906	曾耀緯	2022-06-24 09:03:38	
		電池電壓(11.5-13.0V)	目視	12.9	曾耀緯	2022-06-24 09:03:33	
		指示顯示	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:03:23	
		DC電源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:03:22	
		AC電源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:03:21	
2	重粒子癌症治療中心B1F B1F治療室-1(室內)-CO-1	電池日期(新品使用期限3年)	目視	10906	郭忠裕	2022-06-26 09:03:05	
		電池電壓(11.5-13.0V)	目視	12.7	郭忠裕	2022-06-26 09:02:54	
		排氣裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 09:02:46	
		警示、警鈴	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 09:02:45	
		手動啟動/緊急暫停裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 09:02:44	
		探測器	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 09:02:42	
3	重粒子癌症治療中心B1F B1F治療室-2(室內)-CO-2	電池日期(新品使用期限3年)	目視	10906	郭忠裕	2022-06-26 09:03:24	
		電池電壓(11.5-13.0V)	目視	12.6	郭忠裕	2022-06-26 09:03:17	
		排氣裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 09:03:10	
		警示、警鈴	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 09:03:09	
		手動啟動/緊急暫停裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 09:03:08	
		探測器	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 09:03:06	
4	重粒子癌症治療中心B1F B1F加速器室(室內)-CO-3	電池日期(新品使用期限3年)	目視	10906	郭忠裕	2022-06-26 08:43:56	
		電池電壓(11.5-13.0V)	目視	12.6	郭忠裕	2022-06-26 08:43:44	
		排氣裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:43:24	
		警示、警鈴	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:43:24	
		手動啟動/緊急暫停裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:43:23	
		探測器	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:43:21	
5	重粒子癌症治療中心2F 2F電器室(左)(室內及高架地板)-CO-4	電池日期(新品使用期限3年)	目視	10906	曾耀緯	2022-06-24 10:36:07	
		電池電壓(11.5-13.0V)	目視	12	曾耀緯	2022-06-24 10:36:02	
		排氣裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:35:38	
		警示、警鈴	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:35:37	
		手動啟動/緊急暫停裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:35:36	
		探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:35:35	
6	重粒子癌症治療中心2F 2F電器室(右)-CO-5	電池日期(新品使用期限3年)	目視	10906	曾耀緯	2022-06-24 11:02:35	
		電池電壓(11.5-13.0V)	目視	11.9	曾耀緯	2022-06-24 11:02:29	
		排氣裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 11:02:25	
		警示、警鈴	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 11:02:24	
		手動啟動/緊急暫停裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 11:02:23	
		探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 11:02:22	
7	重粒子癌症治療中心3F 3F電器室(室內及高架地板)-CO-6	電池日期(新品使用期限3年)	目視	10906	曾耀緯	2022-06-24 14:12:33	
		電池電壓(11.5-13.0V)	目視	11.9	曾耀緯	2022-06-24 14:12:27	
		排氣裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:12:09	
		警示、警鈴	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:12:08	
		手動啟動/緊急暫停裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:12:08	
		探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:12:07	
8	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1A001(86.8KG)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:04:23	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:04:22	
		計量尺刻度	目視	28.5	曾耀緯	2022-06-24 10:04:20	
		氣體壓力	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:04:09	
9	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1A001-1(344ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:04:40	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:04:39	
		計量尺刻度	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:04:33	
		氣體壓力	目視	1810	曾耀緯	2022-06-24 10:04:31	
10	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1B001(192KG)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:05:42	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:05:42	
		計量尺刻度	目視	33	曾耀緯	2022-06-24 10:05:33	
		氣體壓力	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:05:25	
11	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1B001-1(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:05:59	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:05:58	
		計量尺刻度	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:05:56	
		氣體壓力	目視	1790	曾耀緯	2022-06-24 10:05:55	
	重粒子癌症治	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:06:08	

12	療中心B1F 鋼瓶-1B001- 2(452ML)	電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:06:07	
		計量尺刻度	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:06:05	
		氣體壓力	目視	1800	曾耀緯	2022-06-24 10:06:03	
13	重粒子癌症治 療中心B1F 鋼瓶- 1B002(192KG)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:06:34	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:06:33	
		計量尺刻度	目視	34	曾耀緯	2022-06-24 10:06:27	
		氣體壓力	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:06:22	
14	重粒子癌症治 療中心B1F 鋼瓶-1B002- 1(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:06:47	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:06:47	
		計量尺刻度	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:06:45	
		氣體壓力	目視	1800	曾耀緯	2022-06-24 10:06:42	
15	重粒子癌症治 療中心B1F 鋼瓶-1B002- 2(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:06:57	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:06:56	
		計量尺刻度	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:06:54	
		氣體壓力	目視	1790	曾耀緯	2022-06-24 10:06:52	
16	重粒子癌症治 療中心B1F 鋼瓶- 1B003(191KG)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:07:08	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:07:07	
		計量尺刻度	目視	33	曾耀緯	2022-06-24 10:07:06	
		氣體壓力	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:07:02	
17	重粒子癌症治 療中心B1F 鋼瓶-1B003- 1(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:07:19	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:07:18	
		計量尺刻度	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:07:16	
		氣體壓力	目視	1810	曾耀緯	2022-06-24 10:07:14	
18	重粒子癌症治 療中心B1F 鋼瓶-1B003- 2(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:07:29	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:07:28	
		計量尺刻度	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:07:26	
		氣體壓力	目視	1810	曾耀緯	2022-06-24 10:07:24	
19	重粒子癌症治 療中心B1F 鋼瓶- 1B004(191KG)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:07:46	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:07:46	
		計量尺刻度	目視	33.4	曾耀緯	2022-06-24 10:07:44	
		氣體壓力	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:07:39	
20	重粒子癌症治 療中心B1F 鋼瓶-1B004- 1(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:08:05	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:08:00	
		計量尺刻度	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:07:58	
		氣體壓力	目視	1790	曾耀緯	2022-06-24 10:07:53	
21	重粒子癌症治 療中心B1F 鋼瓶-1B004- 2(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:08:25	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:08:24	
		計量尺刻度	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:08:17	
		氣體壓力	目視	1800	曾耀緯	2022-06-24 10:08:14	
22	重粒子癌症治 療中心B1F 鋼瓶- 1B005(192KG)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:08:36	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:08:36	
		計量尺刻度	目視	33.8	曾耀緯	2022-06-24 10:08:34	
		氣體壓力	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:08:29	
23	重粒子癌症治 療中心B1F 鋼瓶-1B005- 1(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:08:46	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:08:45	
		計量尺刻度	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:08:43	
		氣體壓力	目視	1800	曾耀緯	2022-06-24 10:08:41	
24	重粒子癌症治 療中心B1F 鋼瓶-1B005- 2(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:09:03	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:09:02	
		計量尺刻度	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:08:52	
		氣體壓力	目視	1810	曾耀緯	2022-06-24 10:08:50	
25	重粒子癌症治 療中心B1F 鋼瓶- 1C001(190KG)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:09:28	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:09:27	
		計量尺刻度	目視	33	曾耀緯	2022-06-24 10:09:24	
		氣體壓力	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:09:18	
26	重粒子癌症治 療中心B1F 鋼瓶-1C001- 1(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:09:40	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:09:38	
		計量尺刻度	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:09:37	
		氣體壓力	目視	1750	曾耀緯	2022-06-24 10:09:33	
27	重粒子癌症治 療中心B1F 鋼瓶-1C001-	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:09:59	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:09:57	
		計量尺刻度	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:09:51	

	2(452ML)	氣體壓力	目視	1810	曾耀緯	2022-06-24 10:09:49	
28	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1C002(192KG)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:10:14	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:10:13	
		計量尺刻度	目視	33.7	曾耀緯	2022-06-24 10:10:11	
		氣體壓力	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:10:06	
29	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1C002-1(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:10:25	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:10:25	
		計量尺刻度	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:10:23	
		氣體壓力	目視	1750	曾耀緯	2022-06-24 10:10:21	
30	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1C002-2(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:10:33	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:10:33	
		計量尺刻度	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:10:31	
		氣體壓力	目視	1810	曾耀緯	2022-06-24 10:10:30	
31	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1C003(191KG)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:10:47	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:10:47	
		計量尺刻度	目視	33.7	曾耀緯	2022-06-24 10:10:42	
		氣體壓力	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:10:38	
32	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1C003-1(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:10:56	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:10:55	
		計量尺刻度	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:10:53	
		氣體壓力	目視	1800	曾耀緯	2022-06-24 10:10:51	
33	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1C003-2(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:11:03	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:11:02	
		計量尺刻度	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:11:00	
		氣體壓力	目視	1800	曾耀緯	2022-06-24 10:10:59	
34	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1C004(191KG)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:12:19	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:12:18	
		計量尺刻度	目視	33.3	曾耀緯	2022-06-24 10:12:16	
		氣體壓力	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:12:07	
35	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1C004-1(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:12:33	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:12:32	
		計量尺刻度	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:12:30	
		氣體壓力	目視	1800	曾耀緯	2022-06-24 10:12:28	
36	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1C004-2(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:12:41	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:12:40	
		計量尺刻度	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:12:38	
		氣體壓力	目視	1800	曾耀緯	2022-06-24 10:12:36	
37	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1C005(192KG)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:12:56	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:12:56	
		計量尺刻度	目視	33	曾耀緯	2022-06-24 10:12:54	
		氣體壓力	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:12:50	
38	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1C005-1(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:13:10	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:13:09	
		計量尺刻度	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:13:06	
		氣體壓力	目視	1800	曾耀緯	2022-06-24 10:13:03	
39	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1C005-2(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:13:18	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:13:17	
		計量尺刻度	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:13:15	
		氣體壓力	目視	1810	曾耀緯	2022-06-24 10:13:13	
40	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2D001(191KG)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:45:50	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:45:49	
		計量尺刻度	目視	20.5	曾耀緯	2022-06-24 10:45:48	
		氣體壓力	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:45:41	
41	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2D001-1(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:46:03	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:46:02	
		計量尺刻度	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:46:00	
		氣體壓力	目視	1810	曾耀緯	2022-06-24 10:45:59	
42	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2D001-2(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:46:25	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:46:24	
		計量尺刻度	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:46:22	
		氣體壓力	目視	1800	曾耀緯	2022-06-24 10:46:20	
	重粒子癌症治療中心2F	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:46:42	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:46:41	

43	鋼瓶-2D002(191KG)	計量尺刻度	目視	20	曾耀緯	2022-06-24 10:46:39	
		氣體壓力	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:46:34	
44	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2D002-1(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:47:09	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:47:07	
		計量尺刻度	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:47:04	
		氣體壓力	目視	1790	曾耀緯	2022-06-24 10:47:02	
45	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2D002-2(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:47:17	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:47:16	
		計量尺刻度	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:47:14	
		氣體壓力	目視	1790	曾耀緯	2022-06-24 10:47:12	
46	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2D003(191KG)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:47:31	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:47:30	
		計量尺刻度	目視	22	曾耀緯	2022-06-24 10:47:26	
		氣體壓力	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:47:21	
47	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2D003-1(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:47:42	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:47:41	
		計量尺刻度	目視	1800	曾耀緯	2022-06-24 10:47:40	
		氣體壓力	目視	1800	曾耀緯	2022-06-24 10:47:36	
48	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2D003-2(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:47:59	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:47:58	
		計量尺刻度	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:47:55	
		氣體壓力	目視	1800	曾耀緯	2022-06-24 10:47:52	
49	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2D004(191KG)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:48:14	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:48:13	
		計量尺刻度	目視	20	曾耀緯	2022-06-24 10:48:12	
		氣體壓力	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:48:07	
50	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2D004-1(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:48:28	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:48:27	
		計量尺刻度	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:48:25	
		氣體壓力	目視	1800	曾耀緯	2022-06-24 10:48:24	
51	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2D004-2(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:48:40	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:48:39	
		計量尺刻度	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:48:37	
		氣體壓力	目視	1810	曾耀緯	2022-06-24 10:48:35	
52	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2E001(191KG)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:52:10	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:52:09	
		計量尺刻度	目視	20	曾耀緯	2022-06-24 10:52:08	
		氣體壓力	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:52:00	
53	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2E001-1(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:49:42	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:49:41	
		計量尺刻度	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:49:38	
		氣體壓力	目視	1790	曾耀緯	2022-06-24 10:49:32	
54	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2E001-2(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:52:23	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:52:23	
		計量尺刻度	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:52:20	
		氣體壓力	目視	1810	曾耀緯	2022-06-24 10:52:19	
55	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2E002(192KG)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:50:08	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:50:07	
		計量尺刻度	目視	22	曾耀緯	2022-06-24 10:49:53	
		氣體壓力	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:49:47	
56	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2E002-1(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:52:33	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:52:33	
		計量尺刻度	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:52:31	
		氣體壓力	目視	1800	曾耀緯	2022-06-24 10:52:29	
57	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2E002-2(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:50:25	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:50:25	
		計量尺刻度	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:50:21	
		氣體壓力	目視	1800	曾耀緯	2022-06-24 10:50:14	
58	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2E003(192KG)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:52:45	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:52:44	
		計量尺刻度	目視	21	曾耀緯	2022-06-24 10:52:43	
		氣體壓力	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:52:37	



59	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2E003-1(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:50:37	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:50:36	
		計量尺刻度	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:50:34	
		氣體壓力	目視	1800	曾耀緯	2022-06-24 10:50:33	
60	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2E003-2(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:53:00	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:52:59	
		計量尺刻度	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:52:57	
		氣體壓力	目視	1800	曾耀緯	2022-06-24 10:52:55	
61	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2F001(191KG)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:53:42	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:53:41	
		計量尺刻度	目視	21	曾耀緯	2022-06-24 10:53:40	
		氣體壓力	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:53:35	
62	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2F001-1(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:53:56	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:53:55	
		計量尺刻度	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:53:53	
		氣體壓力	目視	1800	曾耀緯	2022-06-24 10:53:50	
63	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2F001-2(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:54:11	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:54:10	
		計量尺刻度	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:54:08	
		氣體壓力	目視	1800	曾耀緯	2022-06-24 10:54:06	
64	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2F002(192KG)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:54:25	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:54:23	
		計量尺刻度	目視	20	曾耀緯	2022-06-24 10:54:20	
		氣體壓力	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:54:16	
65	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2F002-1(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:54:33	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:54:33	
		計量尺刻度	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:54:31	
		氣體壓力	目視	1800	曾耀緯	2022-06-24 10:54:29	
66	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2F002-2(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:54:43	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:54:42	
		計量尺刻度	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:54:40	
		氣體壓力	目視	1810	曾耀緯	2022-06-24 10:54:39	
67	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2F003(192KG)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:54:55	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:54:54	
		計量尺刻度	目視	20	曾耀緯	2022-06-24 10:54:53	
		氣體壓力	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:54:49	
68	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2F003-1(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:55:06	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:55:05	
		計量尺刻度	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:55:03	
		氣體壓力	目視	1800	曾耀緯	2022-06-24 10:55:01	
69	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2F003-2(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:55:15	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:55:14	
		計量尺刻度	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:55:13	
		氣體壓力	目視	1790	曾耀緯	2022-06-24 10:55:11	
70	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2F004(191KG)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:55:27	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:55:26	
		計量尺刻度	目視	20.5	曾耀緯	2022-06-24 10:55:25	
		氣體壓力	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:55:20	
71	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2F004-1(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:55:35	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:55:34	
		計量尺刻度	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:55:33	
		氣體壓力	目視	1810	曾耀緯	2022-06-24 10:55:31	
72	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2F004-2(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:55:44	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:55:43	
		計量尺刻度	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-24 10:55:41	
		氣體壓力	目視	1810	曾耀緯	2022-06-24 10:55:40	

備註:

改善措施:

承商駐院工程師(消防設備士): 楊文生  
2022/06/27 13:00:14

承商駐院主任: 謝濱隆  
2022/06/27 19:52:37

承辦工程司: 倪銘仁  
2022/06/30 11:17:24