

女醫職舍滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	女醫職舍單身 女區1F 滅火器-單-01-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-30 09:59:36	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-30 09:59:35	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-30 09:59:34	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-30 09:59:34	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-30 09:59:33	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-30 09:59:32	
2	女醫職舍單身 女區1F 滅火器-單-01-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-30 09:59:40	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-30 09:59:39	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-30 09:59:39	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-30 09:59:38	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-30 09:59:37	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-30 09:59:37	
3	女醫職舍理髮 部1F 滅火器-單-01-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:34:01	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:34:01	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:34:00	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:33:59	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:33:59	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:33:58	
4	女醫職舍理髮 部1F 滅火器-單-01-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:34:06	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:34:05	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:34:04	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:34:04	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:34:03	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:34:02	
5	女醫職舍理髮 部1F 滅火器-單-01-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:34:11	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:34:10	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:34:10	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:34:09	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:34:08	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:34:07	
6	女醫職舍理髮 部1F 滅火器-單-01-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:34:16	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:34:15	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:34:14	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:34:13	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:34:12	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:34:12	
7	女醫職舍單身 女區2F 滅火器-單-02-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:10:23	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:10:22	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:10:22	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:10:21	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:10:20	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:10:20	
8	女醫職舍單身 女區2F 滅火器-單-02-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:10:27	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:10:26	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:10:26	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:10:25	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:10:24	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:10:24	
9	女醫職舍單身 女區3F 滅火器-單-03-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-30 10:00:03	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-30 10:00:03	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-30 10:00:02	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-30 10:00:01	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-30 10:00:01	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-30 10:00:00	
10	女醫職舍單身 女區3F 滅火器-單-03-	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-30 10:00:08	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-30 10:00:07	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-30 10:00:06	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-30 10:00:06	

	02	插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-30 10:00:05	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-30 10:00:04	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士): 楊文生 2022/06/30 10:57:17
 承商駐院主任: 謝濱隆 2022/06/30 15:46:45
 承辦工程司: 倪銘仁 2022/06/30 12:42:32