

重粒子滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	重粒子癌症治療中心RF滅火器-重-RF-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:57:22	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:57:10	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:57:10	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:57:09	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:57:08	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:57:07	
2	重粒子癌症治療中心RF滅火器-重-RF-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:59:30	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:57:30	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:57:29	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:57:28	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:57:27	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:57:27	
3	重粒子癌症治療中心RF滅火器-重-RF-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:59:41	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:59:37	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:59:36	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:59:35	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:59:35	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:59:34	
4	重粒子癌症治療中心RF滅火器-重-RF-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 15:01:04	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 15:01:01	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 15:01:00	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 15:00:59	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 15:00:58	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 15:00:57	
5	重粒子癌症治療中心RF滅火器-重-RF-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 15:02:49	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 15:02:29	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 15:02:28	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 15:02:27	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 15:02:26	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 15:02:26	
6	重粒子癌症治療中心RF滅火器-重-RF-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 15:02:20	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 15:02:09	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 15:02:09	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 15:02:08	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 15:02:07	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 15:02:06	
7	重粒子癌症治療中心4F滅火器-重-4F-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:54:38	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:54:37	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:54:36	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:54:35	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:54:35	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:54:34	
8	重粒子癌症治療中心4F滅火器-重-4F-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:53:36	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:53:32	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:53:31	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:53:31	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:53:30	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:53:29	
9	重粒子癌症治療中心4F滅火器-重-4F-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:53:17	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:53:14	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:53:13	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:53:13	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:53:12	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:53:11	
10	重粒子癌症治療中心4F滅火器-重-4F-	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:51:33	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:51:32	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:51:31	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:51:30	

	04	插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:51:29	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:51:29	
11	重粒子癌症治療中心4F滅火器-重-4F-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:51:39	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:51:37	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:51:36	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:51:35	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:51:34	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:51:33	
12	重粒子癌症治療中心4F滅火器-重-4F-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:52:46	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:52:35	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:52:34	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:52:34	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:52:33	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:52:32	
13	重粒子癌症治療中心4F滅火器-重-4F-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:47:50	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:47:46	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:47:46	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:47:45	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:47:44	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:47:43	
14	重粒子癌症治療中心4F滅火器-重-4F-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:49:09	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:49:08	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:49:07	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:49:07	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:49:06	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:49:05	
15	重粒子癌症治療中心4F滅火器-重-4F-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:49:15	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:49:13	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:49:12	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:49:11	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:49:10	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:49:10	
16	重粒子癌症治療中心4F滅火器-重-4F-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:47:21	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:47:19	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:47:18	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:47:17	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:47:17	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:47:16	
17	重粒子癌症治療中心4F滅火器-重-4F-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:50:49	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:50:47	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:50:46	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:50:45	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:50:45	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:50:44	
18	重粒子癌症治療中心4F滅火器-重-4F-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:52:29	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:52:28	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:52:27	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:52:27	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:52:26	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:52:25	
19	重粒子癌症治療中心4F滅火器-重-4F-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:46:32	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:46:30	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:46:29	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:46:28	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:46:27	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:46:27	
20	重粒子癌症治療中心4F滅火器-重-4F-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:42:24	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:42:23	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:42:22	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:42:22	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:42:21	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:42:20	

21	重粒子癌症治療中心4F 滅火器-重-4F-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:42:30	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:42:28	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:42:27	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:42:26	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:42:25	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:42:25	
22	重粒子癌症治療中心4F 滅火器-重-4F-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:41:30	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:41:20	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:41:19	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:41:18	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:41:17	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:41:17	
23	重粒子癌症治療中心4F 滅火器-重-4F-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:38:40	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:38:34	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:38:33	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:38:32	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:38:32	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:38:31	
24	重粒子癌症治療中心4F 滅火器-重-4F-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:38:22	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:38:21	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:38:20	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:38:19	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:38:19	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:38:18	
25	重粒子癌症治療中心4F 滅火器-重-4F-19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:45:29	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:45:15	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:45:14	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:45:13	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:45:13	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:45:12	
26	重粒子癌症治療中心4F 滅火器-重-4F-20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:44:41	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:44:40	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:44:40	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:44:39	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:44:38	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:44:37	
27	重粒子癌症治療中心4F 滅火器-重-4F-21	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:44:46	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:44:45	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:44:44	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:44:44	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:44:43	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:44:42	
28	重粒子癌症治療中心4F 滅火器-重-4F-22	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:45:06	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:44:50	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:44:49	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:44:48	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:44:48	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:44:47	
29	重粒子癌症治療中心4F 滅火器-重-4F-23	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 09:10:23	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 09:10:22	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 09:10:20	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 09:10:19	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 09:10:19	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 09:10:18	
30	重粒子癌症治療中心4F 滅火器-重-4F-24	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:43:02	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:43:01	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:43:00	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:42:59	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:42:59	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:42:58	
	重粒子癌症治療中心4F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:43:49	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:43:43	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:43:42	

31	滅火器-重-4F-25	壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:43:41	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:43:40	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:43:40	
32	重粒子癌症治療中心4F 滅火器-重-4F-26	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:55:38	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:55:30	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:55:30	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:55:29	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:55:28	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:55:28	
33	重粒子癌症治療中心4F 滅火器-重-4F-27	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:48:36	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:48:30	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:48:29	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:48:28	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:48:27	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:48:26	
34	重粒子癌症治療中心3F 滅火器-重-3F-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:13:42	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:13:33	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:13:32	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:13:31	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:13:31	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:13:30	
35	重粒子癌症治療中心3F 滅火器-重-3F-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:15:33	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:15:31	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:15:30	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:15:29	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:15:29	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:15:28	
36	重粒子癌症治療中心3F 滅火器-重-3F-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:17:03	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:17:02	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:17:01	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:17:00	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:16:59	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:16:59	
37	重粒子癌症治療中心3F 滅火器-重-3F-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:17:14	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:17:07	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:17:06	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:17:05	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:17:04	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:17:03	
38	重粒子癌症治療中心3F 滅火器-重-3F-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:17:35	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:17:34	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:17:34	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:17:33	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:17:32	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:17:31	
39	重粒子癌症治療中心3F 滅火器-重-3F-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:17:47	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:17:39	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:17:38	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:17:38	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:17:37	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:17:36	
40	重粒子癌症治療中心3F 滅火器-重-3F-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:18:16	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:18:15	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:18:15	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:18:14	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:18:13	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:18:12	
41	重粒子癌症治療中心3F 滅火器-重-3F-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:18:23	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:18:20	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:18:19	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:18:19	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:18:18	

		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:18:17	
42	重粒子癌症治療中心3F滅火器-重-3F-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:20:25	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:20:22	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:20:21	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:20:20	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:20:20	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:20:19	
43	重粒子癌症治療中心3F滅火器-重-3F-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:16:10	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:16:07	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:16:06	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:16:05	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:16:04	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:16:03	
44	重粒子癌症治療中心3F滅火器-重-3F-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 15:05:37	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 15:05:36	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 15:05:35	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 15:05:34	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 15:05:34	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 15:05:33	
45	重粒子癌症治療中心3F滅火器-重-3F-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:21:08	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:21:07	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:21:07	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:21:06	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:21:05	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:21:04	
46	重粒子癌症治療中心3F滅火器-重-3F-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:21:19	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:21:12	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:21:11	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:21:11	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:21:10	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:21:09	
47	重粒子癌症治療中心3F滅火器-重-3F-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:30:14	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:30:10	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:30:09	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:30:09	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:30:08	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:30:07	
48	重粒子癌症治療中心3F滅火器-重-3F-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:28:31	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:28:20	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:28:19	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:28:18	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:28:18	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:28:17	
49	重粒子癌症治療中心3F滅火器-重-3F-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:30:47	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:30:36	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:30:35	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:30:34	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:30:34	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:30:33	
50	重粒子癌症治療中心3F滅火器-重-3F-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:33:49	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:33:43	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:33:42	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:33:42	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:33:41	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:33:40	
51	重粒子癌症治療中心3F滅火器-重-3F-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:34:00	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:33:56	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:33:56	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:33:55	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:33:54	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:33:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:32:02	

52	重粒子癌症治療中心3F 滅火器-重-3F-19	保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:32:02	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:32:01	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:32:00	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:31:59	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:31:59	
53	重粒子癌症治療中心3F 滅火器-重-3F-20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:32:24	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:32:06	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:32:06	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:32:05	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:32:04	
54	重粒子癌症治療中心3F 滅火器-重-3F-21	壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:32:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:29:32	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:29:21	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:29:20	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:29:20	
55	重粒子癌症治療中心3F 滅火器-重-3F-22	插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:29:19	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:29:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:31:30	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:31:24	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:31:23	
56	重粒子癌症治療中心3F 滅火器-重-3F-23	壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:31:22	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:31:21	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:31:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:24:39	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:24:39	
57	重粒子癌症治療中心3F 滅火器-重-3F-24	皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:24:38	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:24:37	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:24:36	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:24:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:24:50	
58	重粒子癌症治療中心3F 滅火器-重-3F-25	保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:24:43	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:24:43	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:24:42	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:24:41	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:24:40	
59	重粒子癌症治療中心3F 滅火器-重-3F-26	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:26:09	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:26:09	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:26:08	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:26:07	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:26:06	
60	重粒子癌症治療中心3F 滅火器-重-3F-27	壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:26:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:27:04	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:26:13	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:26:13	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:26:12	
61	重粒子癌症治療中心3F 滅火器-重-3F-28	插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:26:11	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:26:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:25:42	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:25:36	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:25:35	
62	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-	壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:25:34	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:25:34	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:25:33	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:27:51	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:27:50	
62	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-	皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:27:49	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:27:48	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:27:47	
62	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-	壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:27:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:21:53	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:21:47	
62	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-	皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:21:46	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:21:45	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:21:45	

	01	插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:21:45	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:21:44	
63	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 11:01:34	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 11:01:29	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 11:01:29	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 11:01:28	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 11:01:27	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 11:01:26	
64	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:34:21	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:34:13	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:34:12	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:34:11	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:34:10	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:34:10	
65	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:34:50	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:34:40	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:34:39	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:34:38	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:34:38	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:34:37	
66	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:33:30	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:33:29	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:33:28	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:33:27	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:33:27	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:33:26	
67	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:33:36	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:33:34	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:33:33	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:33:32	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:33:31	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:33:31	
68	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:29:50	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:29:49	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:29:49	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:29:48	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:29:47	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:29:46	
69	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:29:58	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:29:54	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:29:53	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:29:53	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:29:52	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:29:51	
70	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:29:25	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:29:22	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:29:21	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:29:21	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:29:20	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:29:19	
71	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:29:03	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:28:59	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:28:59	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:28:58	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:28:57	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:28:56	
72	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:28:21	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:28:19	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:28:18	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:28:17	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:28:16	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:28:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:25:26	

73	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-12	保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:25:25	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:25:24	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:25:23	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:25:22	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:25:22	
74	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:31:16	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:31:03	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:31:02	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:31:01	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:31:00	
75	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-14	壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:31:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:32:02	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:31:49	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:31:48	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:31:48	
76	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-15	插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:31:47	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:31:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:39:06	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:39:06	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:39:05	
77	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-16	壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:39:04	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:39:03	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:39:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:39:26	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:39:10	
78	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-17	皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:39:10	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:39:09	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:39:08	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:39:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:39:36	
79	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-18	保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:39:36	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:39:35	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:39:34	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:39:33	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:39:33	
80	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:40:23	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:39:40	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:39:40	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:39:39	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:39:38	
81	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-20	壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:39:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:38:18	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:38:17	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:38:16	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:38:15	
82	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-21	插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:38:14	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:38:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:36:51	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:36:51	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:36:50	
83	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-	壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:36:49	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:36:48	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:36:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:37:34	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:36:55	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:36:55	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:36:54	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:36:53	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:36:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 11:00:02	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 11:00:01	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 11:00:00	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:59:59	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:59:59	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:59:59	

	22	插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:59:58	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:59:58	
84	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-23	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 11:00:29	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 11:00:06	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 11:00:05	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 11:00:04	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 11:00:03	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 11:00:02	
85	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-24	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:43:29	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:43:28	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:43:27	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:43:26	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:43:25	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:43:25	
86	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-25	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:44:00	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:43:54	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:43:53	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:43:52	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:43:51	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:43:51	
87	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-26	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:44:24	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:44:23	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:44:22	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:44:21	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:44:20	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:44:20	
88	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-27	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:44:51	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:44:47	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:44:46	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:44:45	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:44:45	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:44:44	
89	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-28	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:27:57	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:27:50	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:27:49	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:27:48	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:27:47	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:27:47	
90	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-29	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:36:33	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:36:24	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:36:23	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:36:23	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:36:22	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:36:21	
91	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-30	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:21:01	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:20:43	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:20:43	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:20:42	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:20:41	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:20:40	
92	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-31	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:42:35	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:42:34	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:42:33	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:42:33	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:42:32	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:42:31	
93	重粒子癌症治療中心1F 滅火器-重-1F-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:15:01	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:14:58	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:14:57	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:14:56	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:14:56	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:14:55	

94	重粒子癌症治療中心1F 滅火器-重-1F-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:16:26	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:16:16	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:16:15	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:16:14	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:16:14	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:16:13	
95	重粒子癌症治療中心1F 滅火器-重-1F-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:15:37	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:15:23	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:15:22	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:15:21	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:15:20	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:15:20	
96	重粒子癌症治療中心1F 滅火器-重-1F-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:17:59	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:17:56	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:17:55	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:17:54	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:17:53	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:17:53	
97	重粒子癌症治療中心1F 滅火器-重-1F-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:27:47	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:27:45	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:27:44	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:27:43	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:27:42	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:27:41	
98	重粒子癌症治療中心1F 滅火器-重-1F-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:13:12	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:13:06	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:13:05	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:13:04	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:13:03	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:13:02	
99	重粒子癌症治療中心1F 滅火器-重-1F-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:25:31	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:25:28	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:25:27	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:25:27	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:25:26	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:25:25	
100	重粒子癌症治療中心1F 滅火器-重-1F-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:25:15	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:25:07	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:25:07	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:25:06	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:25:05	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:25:04	
101	重粒子癌症治療中心1F 滅火器-重-1F-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:24:53	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:24:49	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:24:48	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:24:47	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:24:46	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:24:45	
102	重粒子癌症治療中心1F 滅火器-重-1F-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:01:54	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:01:48	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:01:48	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:01:47	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:01:46	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:01:45	
103	重粒子癌症治療中心1F 滅火器-重-1F-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:10:20	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:10:18	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:10:18	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:10:17	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:10:16	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:10:15	
	重粒子癌症治療中心1F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:13:59	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:13:57	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:13:56	

104	滅火器-重-1F-12	壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:13:55	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:13:55	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:13:54	
105	重粒子癌症治療中心1F 滅火器-重-1F-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:14:39	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:14:33	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:14:32	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:14:32	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:14:31	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:14:30	
106	重粒子癌症治療中心1F 滅火器-重-1F-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:09:53	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:09:48	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:09:47	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:09:47	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:09:46	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:09:45	
107	重粒子癌症治療中心1F 滅火器-重-1F-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:28:35	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:28:32	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:28:31	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:28:30	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:28:30	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:28:29	
108	重粒子癌症治療中心1F 滅火器-重-1F-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:12:47	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:12:39	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:12:39	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:12:38	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:12:37	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:12:36	
109	重粒子癌症治療中心1F 滅火器-重-1F-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:19:47	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:19:41	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:19:40	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:19:39	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:19:38	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:19:38	
110	重粒子癌症治療中心1F 滅火器-重-1F-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:26:14	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:26:07	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:26:06	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:26:05	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:26:05	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:26:04	
111	重粒子癌症治療中心B1F 滅火器-重-B1F-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:37:32	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:37:21	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:37:20	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:37:19	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:37:18	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:37:18	
112	重粒子癌症治療中心B1F 滅火器-重-B1F-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:40:15	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:39:49	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:39:48	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:39:48	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:39:47	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:39:46	
113	重粒子癌症治療中心B1F 滅火器-重-B1F-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:36:54	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:36:42	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:36:41	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:36:40	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:36:39	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:36:39	
114	重粒子癌症治療中心B1F 滅火器-重-B1F-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 11:40:30	
		保持裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 11:40:28	
		皮管	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 11:40:28	
		壓把	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 11:40:27	
		插梢	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 11:40:26	

		壓力	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 11:40:25	
115	重粒子癌症治療中心B1F滅火器-重-B1F-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:44:36	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:44:30	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:44:29	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:44:28	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:44:27	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:44:26	
116	重粒子癌症治療中心B1F滅火器-重-B1F-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:44:05	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:44:02	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:44:01	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:44:00	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:43:59	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:43:59	
117	重粒子癌症治療中心B1F滅火器-重-B1F-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:43:14	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:43:10	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:43:09	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:43:08	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:43:08	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:43:07	
118	重粒子癌症治療中心B1F滅火器-重-B1F-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:45:38	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:45:29	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:45:28	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:45:27	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:45:26	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:45:26	
119	重粒子癌症治療中心B1F滅火器-重-B1F-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:47:01	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:46:40	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:46:40	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:46:39	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:46:38	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:46:37	
120	重粒子癌症治療中心B1F滅火器-重-B1F-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:46:23	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:46:14	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:46:13	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:46:13	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:46:12	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:46:11	
121	重粒子癌症治療中心B1F滅火器-重-B1F-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:57:17	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:57:12	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:57:12	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:57:11	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:57:10	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:57:09	
122	重粒子癌症治療中心B1F滅火器-重-B1F-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:57:47	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:57:47	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:57:46	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:57:45	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:57:44	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:57:44	
123	重粒子癌症治療中心B1F滅火器-重-B1F-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:57:52	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:57:51	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:57:51	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:57:50	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:57:49	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:57:48	
124	重粒子癌症治療中心B1F滅火器-重-B1F-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:58:00	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:57:56	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:57:55	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:57:55	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:57:54	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:57:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:50:46	

125	重粒子癌症治療中心B1F 滅火器-重-B1F-15	保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:50:44	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:50:43	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:50:42	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:50:42	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:50:41	
126	重粒子癌症治療中心B1F 滅火器-重-B1F-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:47:30	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:47:28	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:47:27	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:47:27	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:47:26	
127	重粒子癌症治療中心B1F 滅火器-重-B1F-17	壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:47:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:49:33	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:49:31	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:49:30	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:49:29	
128	重粒子癌症治療中心B1F 滅火器-重-B1F-18	插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:49:28	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:49:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:53:11	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:52:11	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:52:10	
129	重粒子癌症治療中心B1F 滅火器-重-B1F-19	壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:52:09	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:52:08	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:52:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:51:42	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:51:40	
130	重粒子癌症治療中心B1F 滅火器-重-B1F-20	皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:51:39	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:51:38	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:51:38	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:51:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:51:42	
131	重粒子癌症治療中心B1F 滅火器-重-B1F-21	保持裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 11:41:19	
		皮管	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 11:41:18	
		壓把	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 11:41:18	
		插梢	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 11:41:17	
		壓力	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 11:41:16	
132	重粒子癌症治療中心B1F 滅火器-重-B1F-22	壓力	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 11:41:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:54:46	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:54:44	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:54:43	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:54:42	
133	重粒子癌症治療中心B1F 滅火器-重-B1F-23	插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:54:41	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:54:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:44:44	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:44:43	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:44:42	
134	重粒子癌症治療中心B1F 滅火器-重-B1F-24	壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:44:41	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:44:40	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:44:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:46:25	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:46:24	
135	重粒子癌症治療中心B1F 滅火器-重-B1F-25	皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:46:24	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:46:22	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:46:22	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:46:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:45:36	
136	重粒子癌症治療中心B1F 滅火器-重-B1F-26	保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:45:35	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:45:33	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:45:32	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:45:31	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:45:30	
137	重粒子癌症治療中心B1F 滅火器-重-B1F-27	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:47:13	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:47:12	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:47:11	
138	重粒子癌症治療中心B1F 滅火器-重-B1F-28	壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:47:10	

	B1F-28	插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:47:09	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:47:09	
136	重粒子癌症治療中心B1F滅火器-重-B1F-30	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:49:01	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:49:00	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:48:59	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:48:58	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:48:57	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:48:56	
137	重粒子癌症治療中心B1F滅火器-重-B1F-32	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:49:59	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:49:57	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:49:56	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:49:56	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:49:55	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:49:54	
138	重粒子癌症治療中心B1F滅火器-重-B1F-33	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:50:55	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:50:54	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:50:54	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:50:53	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:50:52	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:50:51	
139	重粒子癌症治療中心B1F滅火器-重-B1F-34	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:51:01	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:51:00	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:50:59	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:50:58	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:50:57	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:50:56	
140	重粒子癌症治療中心B1F滅火器-重-B1F-35	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:53:50	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:53:50	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:53:49	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:53:48	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:53:47	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:53:46	
141	重粒子癌症治療中心B1F滅火器-重-B1F-36	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:53:57	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:53:56	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:53:55	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:53:54	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:53:53	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:53:52	
142	重粒子癌症治療中心B1F滅火器-重-B1F-37	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:51:55	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:51:54	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:51:53	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:51:50	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:51:49	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:51:48	
143	重粒子癌症治療中心B1F滅火器-重-B1F-38	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:52:02	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:52:01	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:51:59	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:51:58	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:51:57	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:51:56	
144	重粒子癌症治療中心B1F滅火器-重-B1F-40	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 09:02:28	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 09:02:28	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 09:02:27	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 09:02:26	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 09:02:25	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 09:02:24	
145	重粒子癌症治療中心B1F滅火器-重-B1F-41	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 09:00:51	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 09:00:50	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 09:00:49	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 09:00:49	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 09:00:48	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 09:00:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:54:44	

146	重粒子癌症治療中心B1F 滅火器-重-B1F-42	保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:54:43	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:54:42	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:54:41	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:54:39	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:54:39	
147	重粒子癌症治療中心B1F 滅火器-重-B1F-43	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:52:41	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:52:40	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:52:39	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:52:38	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:52:37	
148	重粒子癌症治療中心B1F 滅火器-重-B1F-C23(台-13.0)	壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:52:36	
		時測重量KG	目視	13.2	郭忠裕	2022-06-26 08:46:34	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:46:30	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:46:29	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:46:28	
149	重粒子癌症治療中心B1F 滅火器-重-B1F-C26(台-13.0)	插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:46:27	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:46:26	
		時測重量KG	目視	13.2	郭忠裕	2022-06-26 08:45:48	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:45:43	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:45:42	
150	重粒子癌症治療中心B1F 滅火器-重-B1F-C27(台-13.0)	壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:45:40	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:45:39	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:45:37	
		時測重量KG	目視	13	郭忠裕	2022-06-26 08:47:23	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:47:18	
151	重粒子癌症治療中心B1F 滅火器-重-B1F-C29(台-13.0)	皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:47:17	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:47:16	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:47:15	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:47:14	
		時測重量KG	目視	13.2	郭忠裕	2022-06-26 08:49:10	
152	重粒子癌症治療中心B1F 滅火器-重-B1F-C31(台-13.0)	保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:49:06	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:49:05	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:49:04	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:49:03	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:49:02	
153	重粒子癌症治療中心1F 滅火器-重-01-19	時測重量KG	目視	13.1	郭忠裕	2022-06-26 08:48:10	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:48:06	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:48:04	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:48:03	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:48:01	
154	重粒子癌症治療中心B1F 滅火器-重-B1-39	壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:48:00	
		曾耀緯	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:23:13	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:23:14	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:23:15	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:23:16	
154	重粒子癌症治療中心B1F 滅火器-重-B1-39	保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:23:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:23:21	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:14:17	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:58:26	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:58:26	
154	重粒子癌症治療中心B1F 滅火器-重-B1-39	壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:58:25	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:58:24	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:58:23	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/28 15:41:18

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/28 20:50:01

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 11:16:17