

## 臨床訓練中心滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	臨床訓練中心 RF 滅火器-臨-RF-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:02:57	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:02:56	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:02:55	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:02:54	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:02:53	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:02:53	
2	臨床訓練中心 RF 滅火器-臨-RF-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:05:30	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:05:15	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:05:15	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:05:14	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:05:13	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:05:12	
3	臨床訓練中心 RF 滅火器-臨-RF-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:03:56	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:03:55	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:03:54	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:03:54	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:03:53	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:03:52	
4	臨床訓練中心 3F 滅火器-臨-03-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:55:36	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:55:29	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:55:28	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:55:28	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:55:27	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:55:26	
5	臨床訓練中心 3F 滅火器-臨-03-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:59:22	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:59:21	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:59:21	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:59:20	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:59:19	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:59:18	
6	臨床訓練中心 3F 滅火器-臨-03-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:00:56	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:59:26	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:59:25	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:59:25	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:59:24	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:59:23	
7	臨床訓練中心 3F 滅火器-臨-03-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:59:11	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:59:09	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:59:09	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:59:08	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:59:07	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:59:06	
8	臨床訓練中心 3F 滅火器-臨-03-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:01:04	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:01:03	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:01:02	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:01:01	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:01:01	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:01:00	
9	臨床訓練中心 3F 滅火器-臨-03-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:01:24	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:01:22	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:01:22	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:01:21	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:01:20	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:01:19	
10	臨床訓練中心 3F 滅火器-臨-03-	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:01:49	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:01:44	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:01:43	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:01:42	

	07	插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:01:41	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:01:41	
11	臨床訓練中心 3F 滅火器-臨-03-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:00:02	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:00:01	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:00:00	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:59:59	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:59:58	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:59:57	
12	臨床訓練中心 3F 滅火器-臨-03-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:00:12	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:00:09	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:00:08	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:00:08	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:00:07	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:00:06	
13	臨床訓練中心 2F 滅火器-臨-02-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:54:42	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:54:34	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:54:33	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:54:32	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:54:31	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:54:30	
14	臨床訓練中心 2F 滅火器-臨-02-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:54:08	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:54:04	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:54:04	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:54:03	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:54:02	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:54:01	
15	臨床訓練中心 2F 滅火器-臨-02-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:50:32	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:50:30	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:50:29	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:50:28	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:50:28	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:50:27	
16	臨床訓練中心 2F 滅火器-臨-02-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:53:19	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:53:18	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:53:17	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:53:16	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:53:16	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:53:15	
17	臨床訓練中心 2F 滅火器-臨-02-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:53:02	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:52:49	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:52:49	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:52:48	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:52:47	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:52:46	
18	臨床訓練中心 2F 滅火器-臨-02-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:54:24	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:54:23	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:54:22	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:54:21	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:54:20	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:54:20	
19	臨床訓練中心 1F 滅火器-臨-01-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:43:20	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:43:20	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:43:19	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:43:18	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:43:17	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:43:16	
20	臨床訓練中心 1F 滅火器-臨-01-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:43:02	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:43:01	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:43:00	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:42:59	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:42:59	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:42:58	

21	臨床訓練中心 1F 滅火器-臨-01-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:44:11	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:44:10	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:44:09	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:44:08	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:44:08	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:44:07	
22	臨床訓練中心 1F 滅火器-臨-01-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:44:20	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:44:19	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:44:18	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:44:17	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:44:17	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:44:16	
23	臨床訓練中心 1F 滅火器-臨-01-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:44:34	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:44:33	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:44:32	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:44:31	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:44:30	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:44:30	
24	臨床訓練中心 1F 滅火器-臨-01-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:48:08	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:47:45	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:47:44	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:47:43	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:47:42	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:47:41	
25	臨床訓練中心 1F 滅火器-臨-01-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:49:43	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:49:32	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:49:31	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:49:31	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:49:30	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:49:29	
26	臨床訓練中心 1F 滅火器-臨-01-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:10:38	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:10:37	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:10:36	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:10:35	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:10:35	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:10:34	
27	臨床訓練中心 1F 滅火器-臨-01-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:43:40	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:43:39	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:43:38	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:43:38	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:43:37	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:43:36	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2022/06/28 16:08:15

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/28 20:50:29

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 10:28:26