

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	42.9	錢志浩	2022-05-01 10:32:47	
		電流-S	目視	42.7	錢志浩	2022-05-01 10:32:42	
		電流-R	目視	42.7	錢志浩	2022-05-01 10:32:39	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-01 10:31:26	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	0	錢志浩	2022-05-01 10:32:56	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2022-05-01 10:32:54	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2022-05-01 10:32:52	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-01 10:32:49	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	12.2	錢志浩	2022-05-01 10:33:10	
		電流-S	目視	12.2	錢志浩	2022-05-01 10:33:05	
		電流-R	目視	11.6	錢志浩	2022-05-01 10:33:02	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-01 10:32:58	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	4.8	錢志浩	2022-05-01 10:33:29	
		電流-S	目視	5.8	錢志浩	2022-05-01 10:33:18	
		電流-R	目視	5.2	錢志浩	2022-05-01 10:33:15	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-01 10:33:11	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	1.9	錢志浩	2022-05-01 10:33:40	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2022-05-01 10:33:37	
		電流-R	目視	2.3	錢志浩	2022-05-01 10:33:35	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-01 10:33:31	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	1.4	錢志浩	2022-05-01 10:33:50	
		電流-S	目視	1.2	錢志浩	2022-05-01 10:33:48	
		電流-R	目視	1.5	錢志浩	2022-05-01 10:33:45	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-01 10:33:41	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	0	錢志浩	2022-05-01 10:33:59	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2022-05-01 10:33:57	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2022-05-01 10:33:55	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-01 10:33:53	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	0	錢志浩	2022-05-01 10:34:11	
		電流-S	目視	1.6	錢志浩	2022-05-01 10:34:09	
		電流-R	目視	1.8	錢志浩	2022-05-01 10:34:06	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-01 10:34:00	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	13.4	錢志浩	2022-05-01 10:34:26	
		電流-S	目視	13.8	錢志浩	2022-05-01 10:34:22	
		電流-R	目視	13.9	錢志浩	2022-05-01 10:34:19	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-01 10:34:13	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	9.2	錢志浩	2022-05-01 10:34:38	
		電流-S	目視	9.5	錢志浩	2022-05-01 10:34:35	
		電流-R	目視	10	錢志浩	2022-05-01 10:34:33	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-01 10:34:27	
11	致德樓B1F MHB1	電流-T	目視	131	錢志浩	2022-05-01 10:35:03	
		電流-S	目視	126	錢志浩	2022-05-01 10:35:01	
		電流-R	目視	124	錢志浩	2022-05-01 10:34:58	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-01 10:34:40	
12	致德樓B1F MACB	電流-T	目視	24	錢志浩	2022-05-01 10:35:18	
		電流-S	目視	27	錢志浩	2022-05-01 10:35:16	
		電流-R	目視	26	錢志浩	2022-05-01 10:35:14	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-01 10:35:05	
13	致德樓B1F MACA	電流-T	目視	226	錢志浩	2022-05-01 10:35:29	
		電流-S	目視	246	錢志浩	2022-05-01 10:35:26	
		電流-R	目視	238	錢志浩	2022-05-01 10:35:23	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-01 10:35:21	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	0	錢志浩	2022-05-01 10:35:38	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2022-05-01 10:35:37	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2022-05-01 10:35:35	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-01 10:35:31	
	致德樓B1F	電流-T	目視	20	錢志浩	2022-05-01 10:36:31	
		電流-S	目視	17	錢志浩	2022-05-01 10:36:29	

15	MPC-1	電流-R	目視	15	錢志浩	2022-05-01 10:36:26	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-01 10:35:39	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-T	目視	5	錢志浩	2022-05-01 10:36:06	
		電流-S	目視	2	錢志浩	2022-05-01 10:36:04	
		電流-R	目視	8	錢志浩	2022-05-01 10:36:40	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-01 10:36:38	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-T	目視	388	錢志浩	2022-05-01 10:36:54	
		電流-S	目視	383	錢志浩	2022-05-01 10:36:51	
		電流-R	目視	380	錢志浩	2022-05-01 10:36:49	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-01 10:36:43	
18	致德樓B1F EMHA	電流-T	目視	384	錢志浩	2022-05-01 10:37:11	
		電流-S	目視	385	錢志浩	2022-05-01 10:37:08	
		電流-R	目視	378	錢志浩	2022-05-01 10:37:05	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-01 10:36:56	
19	致德樓B1F MPD	電流-T	目視	9	錢志浩	2022-05-01 10:37:24	
		電流-S	目視	9	錢志浩	2022-05-01 10:37:23	
		電流-R	目視	10	錢志浩	2022-05-01 10:37:21	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-01 10:37:12	
20	致德樓B1F MPB1	電流-T	目視	690	錢志浩	2022-05-01 10:37:41	
		電流-S	目視	694	錢志浩	2022-05-01 10:37:38	
		電流-R	目視	708	錢志浩	2022-05-01 10:37:34	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-01 10:37:28	
21	致德樓B1F MPB2	電流-T	目視	207	錢志浩	2022-05-01 10:37:52	
		電流-S	目視	208	錢志浩	2022-05-01 10:37:49	
		電流-R	目視	207	錢志浩	2022-05-01 10:37:47	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-01 10:37:42	
22	致德樓B1F MPA1	電流-T	目視	85	錢志浩	2022-05-01 10:38:05	
		電流-S	目視	39	錢志浩	2022-05-01 10:38:02	
		電流-R	目視	90	錢志浩	2022-05-01 10:37:58	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-01 10:37:55	
23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	77	錢志浩	2022-05-01 10:38:15	
		電流-S	目視	77	錢志浩	2022-05-01 10:38:12	
		電流-R	目視	77	錢志浩	2022-05-01 10:38:10	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-01 10:38:08	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	77	錢志浩	2022-05-01 10:38:27	
		電流-S	目視	78	錢志浩	2022-05-01 10:38:25	
		電流-R	目視	76	錢志浩	2022-05-01 10:38:23	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-01 10:38:19	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	67	錢志浩	2022-05-01 10:38:37	
		電流-S	目視	63	錢志浩	2022-05-01 10:38:35	
		電流-R	目視	63	錢志浩	2022-05-01 10:38:33	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-01 10:38:29	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	98	錢志浩	2022-05-01 10:38:48	
		電流-S	目視	63	錢志浩	2022-05-01 10:38:44	
		電流-R	目視	62	錢志浩	2022-05-01 10:38:41	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-01 10:38:38	
備註:							
改善措施:							

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

承包商工程師：李中榮
2022/05/04 11:40:49

承包商駐院主任：謝濟隆
2022/05/04 13:09:11

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/04 17:44:54

每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 02 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	64.1	梁柏翰	2022-05-02 15:11:03	
		電流-S	目視	65	梁柏翰	2022-05-02 15:10:58	
		電流-R	目視	65.8	梁柏翰	2022-05-02 15:10:54	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-02 15:10:19	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-05-02 15:11:19	
		電流-S	目視	0	梁柏翰	2022-05-02 15:11:16	
		電流-R	目視	0	梁柏翰	2022-05-02 15:11:14	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-02 15:11:10	

3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	13.7	梁柏翰	2022-05-02 15:11:35	
		電流-S	目視	13.4	梁柏翰	2022-05-02 15:11:31	
		電流-R	目視	13.5	梁柏翰	2022-05-02 15:11:26	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-02 15:11:21	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	8.7	梁柏翰	2022-05-02 15:11:51	
		電流-S	目視	9.1	梁柏翰	2022-05-02 15:11:47	
		電流-R	目視	9.1	梁柏翰	2022-05-02 15:11:43	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-02 15:11:37	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	13.4	梁柏翰	2022-05-02 15:12:09	
		電流-S	目視	13.8	梁柏翰	2022-05-02 15:12:05	
		電流-R	目視	14.4	梁柏翰	2022-05-02 15:12:01	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-02 15:11:55	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	2.2	梁柏翰	2022-05-02 15:12:32	
		電流-S	目視	1.9	梁柏翰	2022-05-02 15:12:27	
		電流-R	目視	2.4	梁柏翰	2022-05-02 15:12:19	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-02 15:12:11	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-05-02 15:12:43	
		電流-S	目視	0	梁柏翰	2022-05-02 15:12:41	
		電流-R	目視	0	梁柏翰	2022-05-02 15:12:39	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-02 15:12:34	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	1.6	梁柏翰	2022-05-02 15:13:00	
		電流-S	目視	1.6	梁柏翰	2022-05-02 15:12:57	
		電流-R	目視	1.9	梁柏翰	2022-05-02 15:12:52	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-02 15:12:44	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	16.4	梁柏翰	2022-05-02 15:13:19	
		電流-S	目視	16.7	梁柏翰	2022-05-02 15:13:15	
		電流-R	目視	16.6	梁柏翰	2022-05-02 15:13:10	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-02 15:13:03	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	6.3	梁柏翰	2022-05-02 15:13:36	
		電流-S	目視	6.5	梁柏翰	2022-05-02 15:13:32	
		電流-R	目視	7.4	梁柏翰	2022-05-02 15:13:28	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-02 15:13:21	
11	致德樓B1F MHB1	電流-T	目視	247	梁柏翰	2022-05-02 15:14:00	
		電流-S	目視	232	梁柏翰	2022-05-02 15:13:55	
		電流-R	目視	265	梁柏翰	2022-05-02 15:13:50	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-02 15:13:37	
12	致德樓B1F MACB	電流-T	目視	24	梁柏翰	2022-05-02 15:14:22	
		電流-S	目視	25	梁柏翰	2022-05-02 15:14:19	
		電流-R	目視	29	梁柏翰	2022-05-02 15:14:16	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-02 15:14:02	
13	致德樓B1F MACA	電流-T	目視	145	梁柏翰	2022-05-02 15:14:36	
		電流-S	目視	166	梁柏翰	2022-05-02 15:14:33	
		電流-R	目視	160	梁柏翰	2022-05-02 15:14:30	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-02 15:14:23	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-05-02 15:14:49	
		電流-S	目視	0	梁柏翰	2022-05-02 15:14:47	
		電流-R	目視	0	梁柏翰	2022-05-02 15:14:45	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-02 15:14:38	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-T	目視	31	梁柏翰	2022-05-02 15:15:12	
		電流-S	目視	31	梁柏翰	2022-05-02 15:15:08	
		電流-R	目視	28	梁柏翰	2022-05-02 15:15:05	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-02 15:14:52	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-T	目視	18	梁柏翰	2022-05-02 15:15:23	
		電流-S	目視	15	梁柏翰	2022-05-02 15:15:21	
		電流-R	目視	27	梁柏翰	2022-05-02 15:15:18	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-02 15:15:13	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-T	目視	366	梁柏翰	2022-05-02 15:15:44	
		電流-S	目視	386	梁柏翰	2022-05-02 15:15:41	
		電流-R	目視	436	梁柏翰	2022-05-02 15:15:35	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-02 15:15:25	
18	致德樓B1F EMHA	電流-T	目視	371	梁柏翰	2022-05-02 15:16:01	
		電流-S	目視	389	梁柏翰	2022-05-02 15:15:57	
		電流-R	目視	432	梁柏翰	2022-05-02 15:15:52	

		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-02 15:15:46	
19	致德樓B1F MPD	電流-T	目視	11	梁柏翰	2022-05-02 15:16:13	
		電流-S	目視	10	梁柏翰	2022-05-02 15:16:10	
		電流-R	目視	11	梁柏翰	2022-05-02 15:16:06	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-02 15:16:02	
20	致德樓B1F MPB1	電流-T	目視	852	梁柏翰	2022-05-02 15:16:45	
		電流-S	目視	866	梁柏翰	2022-05-02 15:16:41	
		電流-R	目視	869	梁柏翰	2022-05-02 15:16:35	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-02 15:16:14	
21	致德樓B1F MPB2	電流-T	目視	207	梁柏翰	2022-05-02 15:17:00	
		電流-S	目視	210	梁柏翰	2022-05-02 15:16:56	
		電流-R	目視	209	梁柏翰	2022-05-02 15:16:52	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-02 15:16:46	
22	致德樓B1F MPA1	電流-T	目視	855	梁柏翰	2022-05-02 15:17:24	
		電流-S	目視	872	梁柏翰	2022-05-02 15:17:21	
		電流-R	目視	898	梁柏翰	2022-05-02 15:17:17	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-02 15:17:04	
23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	331	梁柏翰	2022-05-02 15:17:38	
		電流-S	目視	330	梁柏翰	2022-05-02 15:17:35	
		電流-R	目視	332	梁柏翰	2022-05-02 15:17:32	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-02 15:17:26	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	77	梁柏翰	2022-05-02 15:17:54	
		電流-S	目視	78	梁柏翰	2022-05-02 15:17:51	
		電流-R	目視	76	梁柏翰	2022-05-02 15:17:48	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-02 15:17:39	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	219	梁柏翰	2022-05-02 15:18:24	
		電流-S	目視	211	梁柏翰	2022-05-02 15:18:21	
		電流-R	目視	222	梁柏翰	2022-05-02 15:18:15	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-02 15:17:56	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	188	梁柏翰	2022-05-02 15:18:48	
		電流-S	目視	173	梁柏翰	2022-05-02 15:18:44	
		電流-R	目視	188	梁柏翰	2022-05-02 15:18:41	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-02 15:18:33	
備註:							
改善措施:							

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

承商工程師：李中榮
2022/05/04 11:39:28

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/04 13:15:51

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/04 17:47:11

每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	73.1	黃精忠	2022-05-03 14:19:04	
		電流-S	目視	73.9	黃精忠	2022-05-03 14:19:00	
		電流-R	目視	74.5	黃精忠	2022-05-03 14:18:55	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-03 14:18:23	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	0	黃精忠	2022-05-03 14:19:20	
		電流-S	目視	0	黃精忠	2022-05-03 14:19:18	
		電流-R	目視	0	黃精忠	2022-05-03 14:19:15	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-03 14:19:09	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	14.4	黃精忠	2022-05-03 14:19:37	
		電流-S	目視	14.5	黃精忠	2022-05-03 14:19:33	
		電流-R	目視	14.3	黃精忠	2022-05-03 14:19:29	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-03 14:19:22	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	11.1	黃精忠	2022-05-03 14:20:07	
		電流-S	目視	12.2	黃精忠	2022-05-03 14:20:03	
		電流-R	目視	10.5	黃精忠	2022-05-03 14:19:57	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-03 14:19:38	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	18.1	黃精忠	2022-05-03 14:20:26	
		電流-S	目視	18.5	黃精忠	2022-05-03 14:20:22	
		電流-R	目視	19.6	黃精忠	2022-05-03 14:20:17	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-03 14:20:09	
	致德樓B1F	電流-T	目視	2.3	黃精忠	2022-05-03 14:20:49	
		電流-S	目視	2.6	黃精忠	2022-05-03 14:20:45	

6	VCB-F	電流-R	目視	3.1	黃精忠	2022-05-03 14:20:36	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-03 14:20:28	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	0	黃精忠	2022-05-03 14:21:00	
		電流-S	目視	0	黃精忠	2022-05-03 14:20:58	
		電流-R	目視	0	黃精忠	2022-05-03 14:20:56	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-03 14:20:51	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	1.7	黃精忠	2022-05-03 14:21:19	
		電流-S	目視	1.6	黃精忠	2022-05-03 14:21:15	
		電流-R	目視	1.6	黃精忠	2022-05-03 14:21:11	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-03 14:21:02	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	18	黃精忠	2022-05-03 14:21:39	
		電流-S	目視	18.5	黃精忠	2022-05-03 14:21:35	
		電流-R	目視	18.4	黃精忠	2022-05-03 14:21:28	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-03 14:21:20	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	9.5	黃精忠	2022-05-03 14:21:55	
		電流-S	目視	9.1	黃精忠	2022-05-03 14:21:51	
		電流-R	目視	9.6	黃精忠	2022-05-03 14:21:48	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-03 14:21:41	
11	致德樓B1F MHB1	電流-T	目視	335	黃精忠	2022-05-03 14:22:20	
		電流-S	目視	302	黃精忠	2022-05-03 14:22:17	
		電流-R	目視	309	黃精忠	2022-05-03 14:22:13	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-03 14:21:58	
12	致德樓B1F MACB	電流-T	目視	26	黃精忠	2022-05-03 14:22:34	
		電流-S	目視	22	黃精忠	2022-05-03 14:22:31	
		電流-R	目視	29	黃精忠	2022-05-03 14:22:28	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-03 14:22:22	
13	致德樓B1F MACA	電流-T	目視	204	黃精忠	2022-05-03 14:23:08	
		電流-S	目視	230	黃精忠	2022-05-03 14:23:03	
		電流-R	目視	216	黃精忠	2022-05-03 14:22:57	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-03 14:22:38	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	19	黃精忠	2022-05-03 14:23:24	
		電流-S	目視	16	黃精忠	2022-05-03 14:23:21	
		電流-R	目視	3	黃精忠	2022-05-03 14:23:18	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-03 14:23:11	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-T	目視	48	黃精忠	2022-05-03 14:23:49	
		電流-S	目視	44	黃精忠	2022-05-03 14:23:45	
		電流-R	目視	35	黃精忠	2022-05-03 14:23:42	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-03 14:23:38	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-T	目視	26	黃精忠	2022-05-03 14:24:10	
		電流-S	目視	18	黃精忠	2022-05-03 14:24:06	
		電流-R	目視	30	黃精忠	2022-05-03 14:24:00	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-03 14:23:56	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-T	目視	390	黃精忠	2022-05-03 14:24:28	
		電流-S	目視	435	黃精忠	2022-05-03 14:24:24	
		電流-R	目視	444	黃精忠	2022-05-03 14:24:20	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-03 14:24:13	
18	致德樓B1F EMHA	電流-T	目視	389	黃精忠	2022-05-03 14:24:45	
		電流-S	目視	443	黃精忠	2022-05-03 14:24:41	
		電流-R	目視	443	黃精忠	2022-05-03 14:24:37	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-03 14:24:33	
19	致德樓B1F MPD	電流-T	目視	11	黃精忠	2022-05-03 14:24:59	
		電流-S	目視	10	黃精忠	2022-05-03 14:24:56	
		電流-R	目視	11	黃精忠	2022-05-03 14:24:53	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-03 14:24:47	
20	致德樓B1F MPB1	電流-T	目視	911	黃精忠	2022-05-03 14:25:19	
		電流-S	目視	915	黃精忠	2022-05-03 14:25:16	
		電流-R	目視	921	黃精忠	2022-05-03 14:25:12	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-03 14:25:01	
21	致德樓B1F MPB2	電流-T	目視	208	黃精忠	2022-05-03 14:25:41	
		電流-S	目視	211	黃精忠	2022-05-03 14:25:34	
		電流-R	目視	209	黃精忠	2022-05-03 14:25:30	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-03 14:25:21	

22	致德樓B1F MPA1	電流-T	目視	223	黃精忠	2022-05-03 14:26:00	
		電流-S	目視	222	黃精忠	2022-05-03 14:25:57	
		電流-R	目視	223	黃精忠	2022-05-03 14:25:54	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-03 14:25:42	
23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	247	黃精忠	2022-05-03 14:26:17	
		電流-S	目視	248	黃精忠	2022-05-03 14:26:14	
		電流-R	目視	248	黃精忠	2022-05-03 14:26:10	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-03 14:26:02	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	77	黃精忠	2022-05-03 14:26:44	
		電流-S	目視	79	黃精忠	2022-05-03 14:26:41	
		電流-R	目視	77	黃精忠	2022-05-03 14:26:38	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-03 14:26:34	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	88	黃精忠	2022-05-03 14:27:01	
		電流-S	目視	75	黃精忠	2022-05-03 14:26:58	
		電流-R	目視	89	黃精忠	2022-05-03 14:26:55	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-03 14:26:49	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	89	黃精忠	2022-05-03 14:27:14	
		電流-S	目視	77	黃精忠	2022-05-03 14:27:12	
		電流-R	目視	94	黃精忠	2022-05-03 14:27:09	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-03 14:27:02	
備註:							
改善措施:							

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/05/04 11:37:40

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/04 13:22:38

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/04 17:52:56

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 04 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	1503	高偉凡	2022-05-04 14:50:33	
		電流-S	目視	75.88	高偉凡	2022-05-04 14:50:15	
		電流-R	目視	11.4	高偉凡	2022-05-04 14:50:02	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-04 14:49:21	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	50.1	高偉凡	2022-05-04 14:52:24	
		電流-S	目視	2.59	高偉凡	2022-05-04 14:52:17	
		電流-R	目視	11.4	高偉凡	2022-05-04 14:52:09	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-04 14:50:35	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	274	高偉凡	2022-05-04 14:52:53	
		電流-S	目視	14.2	高偉凡	2022-05-04 14:52:45	
		電流-R	目視	11.4	高偉凡	2022-05-04 14:52:38	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-04 14:52:27	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	182	高偉凡	2022-05-04 14:53:17	
		電流-S	目視	9.3	高偉凡	2022-05-04 14:53:11	
		電流-R	目視	11.4	高偉凡	2022-05-04 14:53:06	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-04 14:52:56	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	288	高偉凡	2022-05-04 14:53:40	
		電流-S	目視	16.1	高偉凡	2022-05-04 14:53:36	
		電流-R	目視	11.4	高偉凡	2022-05-04 14:53:29	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-04 14:53:22	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	36.2	高偉凡	2022-05-04 14:54:03	
		電流-S	目視	1.91	高偉凡	2022-05-04 14:53:57	
		電流-R	目視	11.4	高偉凡	2022-05-04 14:53:51	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-04 14:53:42	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	5.39	高偉凡	2022-05-04 14:54:25	
		電流-S	目視	432	高偉凡	2022-05-04 14:54:19	
		電流-R	目視	11.4	高偉凡	2022-05-04 14:54:14	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-04 14:54:07	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	2.7	高偉凡	2022-05-04 14:54:50	
		電流-S	目視	1.56	高偉凡	2022-05-04 14:54:43	
		電流-R	目視	11.4	高偉凡	2022-05-04 14:54:38	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-04 14:54:30	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	355	高偉凡	2022-05-04 14:55:12	
		電流-S	目視	19.3	高偉凡	2022-05-04 14:55:07	
		電流-R	目視	11.4	高偉凡	2022-05-04 14:55:01	

		設備動作検査	目視	開	高偉凡	2022-05-04 14:54:55	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	278	高偉凡	2022-05-04 14:55:45	
		電流-S	目視	14.5	高偉凡	2022-05-04 14:55:40	
		電流-R	目視	11.4	高偉凡	2022-05-04 14:55:27	
		設備動作検査	目視	開	高偉凡	2022-05-04 14:55:18	
11	致德樓B1F MHB1	電流-T	目視	386	高偉凡	2022-05-04 14:56:25	
		電流-S	目視	387	高偉凡	2022-05-04 14:56:21	
		電流-R	目視	389	高偉凡	2022-05-04 14:56:16	
		設備動作検査	目視	開	高偉凡	2022-05-04 14:56:06	
12	致德樓B1F MACB	電流-T	目視	474	高偉凡	2022-05-04 14:56:55	
		電流-S	目視	475	高偉凡	2022-05-04 14:56:49	
		電流-R	目視	477	高偉凡	2022-05-04 14:56:43	
		設備動作検査	目視	開	高偉凡	2022-05-04 14:56:38	
13	致德樓B1F MACA	電流-T	目視	472	高偉凡	2022-05-04 14:57:14	
		電流-S	目視	473	高偉凡	2022-05-04 14:57:10	
		電流-R	目視	476	高偉凡	2022-05-04 14:57:06	
		設備動作検査	目視	開	高偉凡	2022-05-04 14:57:00	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	225	高偉凡	2022-05-04 14:57:33	
		電流-S	目視	224	高偉凡	2022-05-04 14:57:29	
		電流-R	目視	225	高偉凡	2022-05-04 14:57:26	
		設備動作検査	目視	開	高偉凡	2022-05-04 14:57:19	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-T	目視	45.29	高偉凡	2022-05-04 14:58:08	
		電流-S	目視	39.8	高偉凡	2022-05-04 14:57:59	
		電流-R	目視	37.3	高偉凡	2022-05-04 14:57:51	
		設備動作検査	目視	開	高偉凡	2022-05-04 14:57:42	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-T	目視	22.27	高偉凡	2022-05-04 14:58:38	
		電流-S	目視	18.52	高偉凡	2022-05-04 14:58:32	
		電流-R	目視	27.56	高偉凡	2022-05-04 14:58:21	
		設備動作検査	目視	開	高偉凡	2022-05-04 14:58:10	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-T	目視	403	高偉凡	2022-05-04 14:58:58	
		電流-S	目視	432	高偉凡	2022-05-04 14:58:53	
		電流-R	目視	423	高偉凡	2022-05-04 14:58:48	
		設備動作検査	目視	開	高偉凡	2022-05-04 14:58:42	
18	致德樓B1F EMHA	電流-T	目視	400	高偉凡	2022-05-04 14:59:19	
		電流-S	目視	433	高偉凡	2022-05-04 14:59:15	
		電流-R	目視	428	高偉凡	2022-05-04 14:59:10	
		設備動作検査	目視	開	高偉凡	2022-05-04 14:59:04	
19	致德樓B1F MPD	電流-T	目視	9.78	高偉凡	2022-05-04 14:59:44	
		電流-S	目視	9.44	高偉凡	2022-05-04 14:59:38	
		電流-R	目視	10.13	高偉凡	2022-05-04 14:59:31	
		設備動作検査	目視	開	高偉凡	2022-05-04 14:59:23	
20	致德樓B1F MPB1	電流-T	目視	950	高偉凡	2022-05-04 15:00:26	
		電流-S	目視	953	高偉凡	2022-05-04 15:00:18	
		電流-R	目視	965	高偉凡	2022-05-04 15:00:12	
		設備動作検査	目視	開	高偉凡	2022-05-04 14:59:53	
21	致德樓B1F MPB2	電流-T	目視	208	高偉凡	2022-05-04 15:00:48	
		電流-S	目視	210	高偉凡	2022-05-04 15:00:43	
		電流-R	目視	208	高偉凡	2022-05-04 15:00:37	
		設備動作検査	目視	開	高偉凡	2022-05-04 15:00:27	
22	致德樓B1F MPA1	電流-T	目視	857	高偉凡	2022-05-04 15:01:12	
		電流-S	目視	850	高偉凡	2022-05-04 15:01:07	
		電流-R	目視	944	高偉凡	2022-05-04 15:01:03	
		設備動作検査	目視	開	高偉凡	2022-05-04 15:00:56	
23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	248	高偉凡	2022-05-04 15:01:33	
		電流-S	目視	248	高偉凡	2022-05-04 15:01:29	
		電流-R	目視	249	高偉凡	2022-05-04 15:01:25	
		設備動作検査	目視	開	高偉凡	2022-05-04 15:01:14	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	77	高偉凡	2022-05-04 15:02:01	
		電流-S	目視	79	高偉凡	2022-05-04 15:01:57	
		電流-R	目視	77	高偉凡	2022-05-04 15:01:53	
		設備動作検査	目視	開	高偉凡	2022-05-04 15:01:48	
		電流-T	目視	87	高偉凡	2022-05-04 15:02:30	
		電流-S	目視	75	高偉凡	2022-05-04 15:02:26	

25	致德樓B1F ATS-B						
		電流-R	目視	86	高偉凡	2022-05-04 15:02:22	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-04 15:02:03	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	142	高偉凡	2022-05-04 15:02:49	
		電流-S	目視	105	高偉凡	2022-05-04 15:02:44	
		電流-R	目視	123	高偉凡	2022-05-04 15:02:40	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-04 15:02:35	
備註:							
改善措施:							

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

承包商工程師：李中榮
 2022/05/06 16:34:55

承包商駐院主任：謝濱隆
 2022/05/06 19:45:25

承包商工程司：徐誌輝
 2022/05/09 09:16:32

每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 05 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	78.2	徐永誠	2022-05-05 13:58:14	
		電流-S	目視	80.9	徐永誠	2022-05-05 13:58:07	
		電流-R	目視	79.5	徐永誠	2022-05-05 13:58:01	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-05 13:57:28	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	3.6	徐永誠	2022-05-05 13:58:51	
		電流-S	目視	3.6	徐永誠	2022-05-05 13:58:43	
		電流-R	目視	3.6	徐永誠	2022-05-05 13:58:33	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-05 13:58:16	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	13.8	徐永誠	2022-05-05 13:59:16	
		電流-S	目視	13.9	徐永誠	2022-05-05 13:59:09	
		電流-R	目視	13.4	徐永誠	2022-05-05 13:59:03	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-05 13:58:53	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	9.6	徐永誠	2022-05-05 13:59:50	
		電流-S	目視	11.2	徐永誠	2022-05-05 13:59:42	
		電流-R	目視	10.4	徐永誠	2022-05-05 13:59:34	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-05 13:59:23	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	16.4	徐永誠	2022-05-05 14:00:17	
		電流-S	目視	15.6	徐永誠	2022-05-05 14:00:09	
		電流-R	目視	16.4	徐永誠	2022-05-05 14:00:01	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-05 13:59:51	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	3.3	徐永誠	2022-05-05 14:00:49	
		電流-S	目視	3.2	徐永誠	2022-05-05 14:00:38	
		電流-R	目視	3.5	徐永誠	2022-05-05 14:00:33	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-05 14:00:21	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	0	徐永誠	2022-05-05 14:01:07	
		電流-S	目視	0	徐永誠	2022-05-05 14:01:04	
		電流-R	目視	0	徐永誠	2022-05-05 14:00:58	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-05 14:00:50	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	1.6	徐永誠	2022-05-05 14:01:44	
		電流-S	目視	1.6	徐永誠	2022-05-05 14:01:35	
		電流-R	目視	1.8	徐永誠	2022-05-05 14:01:29	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-05 14:01:22	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	18.9	徐永誠	2022-05-05 14:02:07	
		電流-S	目視	19.3	徐永誠	2022-05-05 14:02:01	
		電流-R	目視	19.4	徐永誠	2022-05-05 14:01:55	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-05 14:01:49	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	13.2	徐永誠	2022-05-05 14:02:30	
		電流-S	目視	13.9	徐永誠	2022-05-05 14:02:24	
		電流-R	目視	14.5	徐永誠	2022-05-05 14:02:18	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-05 14:02:11	
11	致德樓B1F MHB1	電流-T	目視	314	徐永誠	2022-05-05 14:03:11	
		電流-S	目視	299	徐永誠	2022-05-05 14:03:06	
		電流-R	目視	317	徐永誠	2022-05-05 14:03:02	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-05 14:02:56	
12	致德樓B1F MACB	電流-T	目視	26	徐永誠	2022-05-05 14:03:36	
		電流-S	目視	22	徐永誠	2022-05-05 14:03:31	
		電流-R	目視	29	徐永誠	2022-05-05 14:03:26	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-05 14:03:22	

13	致德樓B1F MACA	電流-T	目視	326	徐永誠	2022-05-05 14:03:56	
		電流-S	目視	354	徐永誠	2022-05-05 14:03:51	
		電流-R	目視	338	徐永誠	2022-05-05 14:03:46	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-05 14:03:41	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	23	徐永誠	2022-05-05 14:04:21	
		電流-S	目視	26	徐永誠	2022-05-05 14:04:17	
		電流-R	目視	5	徐永誠	2022-05-05 14:04:13	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-05 14:04:09	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-T	目視	49	徐永誠	2022-05-05 14:04:53	
		電流-S	目視	37	徐永誠	2022-05-05 14:04:47	
		電流-R	目視	38	徐永誠	2022-05-05 14:04:42	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-05 14:04:36	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-T	目視	24	徐永誠	2022-05-05 14:05:15	
		電流-S	目視	17	徐永誠	2022-05-05 14:05:11	
		電流-R	目視	29	徐永誠	2022-05-05 14:05:05	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-05 14:04:59	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-T	目視	417	徐永誠	2022-05-05 14:05:44	
		電流-S	目視	449	徐永誠	2022-05-05 14:05:38	
		電流-R	目視	468	徐永誠	2022-05-05 14:05:33	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-05 14:05:17	
18	致德樓B1F EMHA	電流-T	目視	430	徐永誠	2022-05-05 14:06:14	
		電流-S	目視	449	徐永誠	2022-05-05 14:06:07	
		電流-R	目視	464	徐永誠	2022-05-05 14:06:00	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-05 14:05:53	
19	致德樓B1F MPD	電流-T	目視	11	徐永誠	2022-05-05 14:06:34	
		電流-S	目視	10	徐永誠	2022-05-05 14:06:31	
		電流-R	目視	11	徐永誠	2022-05-05 14:06:27	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-05 14:06:20	
20	致德樓B1F MPB1	電流-T	目視	988	徐永誠	2022-05-05 14:07:06	
		電流-S	目視	1002	徐永誠	2022-05-05 14:07:00	
		電流-R	目視	1011	徐永誠	2022-05-05 14:06:53	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-05 14:06:47	
21	致德樓B1F MPB2	電流-T	目視	209	徐永誠	2022-05-05 14:07:24	
		電流-S	目視	211	徐永誠	2022-05-05 14:07:19	
		電流-R	目視	210	徐永誠	2022-05-05 14:07:15	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-05 14:07:10	
22	致德樓B1F MPA1	電流-T	目視	825	徐永誠	2022-05-05 14:08:03	
		電流-S	目視	796	徐永誠	2022-05-05 14:07:58	
		電流-R	目視	892	徐永誠	2022-05-05 14:07:51	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-05 14:07:28	
23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	249	徐永誠	2022-05-05 14:08:25	
		電流-S	目視	247	徐永誠	2022-05-05 14:08:21	
		電流-R	目視	250	徐永誠	2022-05-05 14:08:15	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-05 14:08:05	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	77	徐永誠	2022-05-05 14:08:46	
		電流-S	目視	79	徐永誠	2022-05-05 14:08:43	
		電流-R	目視	77	徐永誠	2022-05-05 14:08:38	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-05 14:08:33	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	105	徐永誠	2022-05-05 14:09:04	
		電流-S	目視	87	徐永誠	2022-05-05 14:09:00	
		電流-R	目視	114	徐永誠	2022-05-05 14:08:56	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-05 14:08:51	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	102	徐永誠	2022-05-05 14:09:24	
		電流-S	目視	86	徐永誠	2022-05-05 14:09:19	
		電流-R	目視	101	徐永誠	2022-05-05 14:09:15	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-05 14:09:11	
備註:							
改善措施:							

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

承商工程師：李中榮
2022/05/06 16:33:11

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/06 19:48:55

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/09 09:20:03

每日檢查

單位	電力		檢查日期	2022 年 05 月 06 日
----	----	--	------	------------------

項號	檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	87.9	陳建誌	2022-05-06 10:18:33	
		電流-S	目視	88.5	陳建誌	2022-05-06 10:18:27	
		電流-R	目視	89	陳建誌	2022-05-06 10:18:18	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-06 10:17:20	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	0	陳建誌	2022-05-06 10:18:46	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2022-05-06 10:18:44	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2022-05-06 10:18:41	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-06 10:18:35	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	14.1	陳建誌	2022-05-06 10:19:07	
		電流-S	目視	14.7	陳建誌	2022-05-06 10:19:02	
		電流-R	目視	15	陳建誌	2022-05-06 10:18:57	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-06 10:18:48	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	9.7	陳建誌	2022-05-06 10:19:26	
		電流-S	目視	11.8	陳建誌	2022-05-06 10:19:22	
		電流-R	目視	9.7	陳建誌	2022-05-06 10:19:17	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-06 10:19:09	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	17.3	陳建誌	2022-05-06 10:19:45	
		電流-S	目視	17.5	陳建誌	2022-05-06 10:19:40	
		電流-R	目視	19.5	陳建誌	2022-05-06 10:19:35	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-06 10:19:29	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	3.7	陳建誌	2022-05-06 10:20:03	
		電流-S	目視	3.2	陳建誌	2022-05-06 10:19:59	
		電流-R	目視	3.5	陳建誌	2022-05-06 10:19:55	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-06 10:19:47	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	0	陳建誌	2022-05-06 10:20:17	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2022-05-06 10:20:15	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2022-05-06 10:20:12	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-06 10:20:05	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	14.5	陳建誌	2022-05-06 10:20:37	
		電流-S	目視	13.1	陳建誌	2022-05-06 10:20:33	
		電流-R	目視	12.7	陳建誌	2022-05-06 10:20:27	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-06 10:20:19	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	18.9	陳建誌	2022-05-06 10:20:57	
		電流-S	目視	19.6	陳建誌	2022-05-06 10:20:51	
		電流-R	目視	19.5	陳建誌	2022-05-06 10:20:47	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-06 10:20:41	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	7.5	陳建誌	2022-05-06 10:21:18	
		電流-S	目視	7.8	陳建誌	2022-05-06 10:21:13	
		電流-R	目視	8.3	陳建誌	2022-05-06 10:21:09	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-06 10:20:59	
11	致德樓B1F MHB1	電流-T	目視	273	陳建誌	2022-05-06 10:21:54	
		電流-S	目視	276	陳建誌	2022-05-06 10:21:50	
		電流-R	目視	291	陳建誌	2022-05-06 10:21:44	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-06 10:21:34	
12	致德樓B1F MACB	電流-T	目視	390	陳建誌	2022-05-06 10:22:18	
		電流-S	目視	413	陳建誌	2022-05-06 10:22:14	
		電流-R	目視	447	陳建誌	2022-05-06 10:22:10	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-06 10:21:58	
13	致德樓B1F MACA	電流-T	目視	469	陳建誌	2022-05-06 10:22:38	
		電流-S	目視	470	陳建誌	2022-05-06 10:22:33	
		電流-R	目視	472	陳建誌	2022-05-06 10:22:29	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-06 10:22:23	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	223	陳建誌	2022-05-06 10:22:58	
		電流-S	目視	222	陳建誌	2022-05-06 10:22:54	
		電流-R	目視	223	陳建誌	2022-05-06 10:22:50	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-06 10:22:43	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-T	目視	51	陳建誌	2022-05-06 10:23:16	
		電流-S	目視	45	陳建誌	2022-05-06 10:23:12	
		電流-R	目視	37	陳建誌	2022-05-06 10:23:09	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-06 10:23:03	
		電流-T	目視	23	陳建誌	2022-05-06 10:23:30	
		電流-S	目視	20	陳建誌	2022-05-06 10:23:27	

16	致德樓B1F MPC-2						
		電流-R	目視	28	陳建誌	2022-05-06 10:23:24	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-06 10:23:19	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-T	目視	433	陳建誌	2022-05-06 10:23:53	
		電流-S	目視	445	陳建誌	2022-05-06 10:23:49	
		電流-R	目視	447	陳建誌	2022-05-06 10:23:45	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-06 10:23:35	
18	致德樓B1F EMHA	電流-T	目視	432	陳建誌	2022-05-06 10:24:12	
		電流-S	目視	443	陳建誌	2022-05-06 10:24:07	
		電流-R	目視	458	陳建誌	2022-05-06 10:24:03	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-06 10:23:58	
19	致德樓B1F MPD	電流-T	目視	10.7	陳建誌	2022-05-06 10:24:31	
		電流-S	目視	10.2	陳建誌	2022-05-06 10:24:26	
		電流-R	目視	10.9	陳建誌	2022-05-06 10:24:21	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-06 10:24:16	
20	致德樓B1F MPB1	電流-T	目視	220	陳建誌	2022-05-06 10:24:53	
		電流-S	目視	220	陳建誌	2022-05-06 10:24:50	
		電流-R	目視	221	陳建誌	2022-05-06 10:24:46	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-06 10:24:36	
21	致德樓B1F MPB2	電流-T	目視	207	陳建誌	2022-05-06 10:25:10	
		電流-S	目視	209	陳建誌	2022-05-06 10:25:07	
		電流-R	目視	207	陳建誌	2022-05-06 10:25:04	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-06 10:24:58	
22	致德樓B1F MPA1	電流-T	目視	220	陳建誌	2022-05-06 10:25:27	
		電流-S	目視	219	陳建誌	2022-05-06 10:25:24	
		電流-R	目視	220	陳建誌	2022-05-06 10:25:20	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-06 10:25:15	
23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	245	陳建誌	2022-05-06 10:25:43	
		電流-S	目視	244	陳建誌	2022-05-06 10:25:39	
		電流-R	目視	245	陳建誌	2022-05-06 10:25:36	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-06 10:25:29	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	76	陳建誌	2022-05-06 10:26:04	
		電流-S	目視	78	陳建誌	2022-05-06 10:26:01	
		電流-R	目視	76	陳建誌	2022-05-06 10:25:58	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-06 10:25:51	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	222	陳建誌	2022-05-06 10:26:19	
		電流-S	目視	222	陳建誌	2022-05-06 10:26:15	
		電流-R	目視	223	陳建誌	2022-05-06 10:26:12	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-06 10:26:08	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	96	陳建誌	2022-05-06 10:26:39	
		電流-S	目視	89	陳建誌	2022-05-06 10:26:35	
		電流-R	目視	102	陳建誌	2022-05-06 10:26:32	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-06 10:26:25	
備註:							
改善措施:							

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

承包商工程師：李中榮
 2022/05/06 16:33:08

承商駐院主任：謝濟隆
 2022/05/06 19:48:57

承辦工程司：徐誌輝
 2022/05/09 09:20:04

每日檢查

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 07 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	46.3	林琮凱	2022-05-07 15:52:29	
		電流-S	目視	48.2	林琮凱	2022-05-07 15:51:59	
		電流-R	目視	48	林琮凱	2022-05-07 15:52:14	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-07 15:51:04	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	0	林琮凱	2022-05-07 15:52:51	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2022-05-07 15:52:48	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2022-05-07 15:52:45	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-07 15:52:38	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	11.9	林琮凱	2022-05-07 15:53:15	
		電流-S	目視	12.3	林琮凱	2022-05-07 15:53:10	
		電流-R	目視	12.1	林琮凱	2022-05-07 15:53:05	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-07 15:52:54	

4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	4.8	林琮凱	2022-05-07 15:53:55	
		電流-S	目視	5.6	林琮凱	2022-05-07 15:53:50	
		電流-R	目視	4.8	林琮凱	2022-05-07 15:53:46	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-07 15:53:19	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	1.9	林琮凱	2022-05-07 15:54:18	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2022-05-07 15:54:13	
		電流-R	目視	2.1	林琮凱	2022-05-07 15:54:10	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-07 15:54:02	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	2	林琮凱	2022-05-07 15:54:47	
		電流-S	目視	1.9	林琮凱	2022-05-07 15:54:43	
		電流-R	目視	2.1	林琮凱	2022-05-07 15:54:38	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-07 15:54:25	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	0	林琮凱	2022-05-07 15:55:08	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2022-05-07 15:55:05	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2022-05-07 15:55:03	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-07 15:54:57	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	1.6	林琮凱	2022-05-07 15:55:39	
		電流-S	目視	1.6	林琮凱	2022-05-07 15:55:35	
		電流-R	目視	1.6	林琮凱	2022-05-07 15:55:28	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-07 15:55:16	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	16	林琮凱	2022-05-07 15:56:14	
		電流-S	目視	16.3	林琮凱	2022-05-07 15:56:05	
		電流-R	目視	16.4	林琮凱	2022-05-07 15:55:56	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-07 15:55:44	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	10.7	林琮凱	2022-05-07 15:56:40	
		電流-S	目視	11.1	林琮凱	2022-05-07 15:56:33	
		電流-R	目視	11.7	林琮凱	2022-05-07 15:56:28	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-07 15:56:19	
11	致德樓B1F MHB1	電流-T	目視	152	林琮凱	2022-05-07 15:57:17	
		電流-S	目視	118	林琮凱	2022-05-07 15:57:09	
		電流-R	目視	109	林琮凱	2022-05-07 15:57:05	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-07 15:56:55	
12	致德樓B1F MACB	電流-T	目視	26	林琮凱	2022-05-07 15:57:39	
		電流-S	目視	24	林琮凱	2022-05-07 15:57:35	
		電流-R	目視	26	林琮凱	2022-05-07 15:57:32	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-07 15:57:19	
13	致德樓B1F MACA	電流-T	目視	251	林琮凱	2022-05-07 15:58:08	
		電流-S	目視	277	林琮凱	2022-05-07 15:58:01	
		電流-R	目視	263	林琮凱	2022-05-07 15:57:57	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-07 15:57:45	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	0	林琮凱	2022-05-07 15:58:23	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2022-05-07 15:58:20	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2022-05-07 15:58:18	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-07 15:58:15	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-T	目視	20	林琮凱	2022-05-07 15:58:54	
		電流-S	目視	18	林琮凱	2022-05-07 15:58:48	
		電流-R	目視	17	林琮凱	2022-05-07 15:58:43	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-07 15:58:30	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-T	目視	7	林琮凱	2022-05-07 15:59:11	
		電流-S	目視	3	林琮凱	2022-05-07 15:59:08	
		電流-R	目視	9	林琮凱	2022-05-07 15:59:03	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-07 15:58:57	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-T	目視	335	林琮凱	2022-05-07 15:59:41	
		電流-S	目視	372	林琮凱	2022-05-07 15:59:37	
		電流-R	目視	360	林琮凱	2022-05-07 15:59:32	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-07 15:59:17	
18	致德樓B1F EMHA	電流-T	目視	328	林琮凱	2022-05-07 16:00:15	
		電流-S	目視	370	林琮凱	2022-05-07 16:00:08	
		電流-R	目視	357	林琮凱	2022-05-07 15:59:58	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-07 15:59:46	
19	致德樓B1F MPD	電流-T	目視	9	林琮凱	2022-05-07 16:00:34	
		電流-S	目視	9	林琮凱	2022-05-07 16:00:29	
		電流-R	目視	10	林琮凱	2022-05-07 16:00:26	

		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-07 16:00:23		
20	致德樓B1F MPB1	電流-T	目視	815	林琮凱	2022-05-07 16:01:13		
		電流-S	目視	822	林琮凱	2022-05-07 16:01:06		
		電流-R	目視	832	林琮凱	2022-05-07 16:01:01		
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-07 16:00:48		
		電流-T	目視	207	林琮凱	2022-05-07 16:01:36		
21	致德樓B1F MPB2	電流-S	目視	209	林琮凱	2022-05-07 16:01:31		
		電流-R	目視	209	林琮凱	2022-05-07 16:01:27		
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-07 16:01:17		
		電流-T	目視	73	林琮凱	2022-05-07 16:01:59		
		電流-S	目視	33	林琮凱	2022-05-07 16:01:55		
22	致德樓B1F MPA1	電流-R	目視	96	林琮凱	2022-05-07 16:01:52		
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-07 16:01:46		
		電流-T	目視	77	林琮凱	2022-05-07 16:02:19		
		電流-S	目視	77	林琮凱	2022-05-07 16:02:16		
		電流-R	目視	77	林琮凱	2022-05-07 16:02:13		
23	致德樓B1F MPA2	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-07 16:02:04		
		電流-T	目視	77	林琮凱	2022-05-07 16:02:44		
		電流-S	目視	78	林琮凱	2022-05-07 16:02:41		
		電流-R	目視	77	林琮凱	2022-05-07 16:02:38		
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-07 16:02:34		
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	68	林琮凱	2022-05-07 16:03:07		
		電流-S	目視	69	林琮凱	2022-05-07 16:03:03		
		電流-R	目視	67	林琮凱	2022-05-07 16:02:59		
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-07 16:02:55		
		電流-T	目視	69	林琮凱	2022-05-07 16:03:26		
25	致德樓B1F ATS-B	電流-S	目視	69	林琮凱	2022-05-07 16:03:22		
		電流-R	目視	67	林琮凱	2022-05-07 16:03:19		
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-07 16:03:15		
		電流-T	目視	69	林琮凱	2022-05-07 16:03:26		
		電流-S	目視	69	林琮凱	2022-05-07 16:03:22		
26	致德樓B1F EMPA1	電流-R	目視	67	林琮凱	2022-05-07 16:03:19		
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-07 16:03:15		
		備註:						
		改善措施:						

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

承商工程師：李中榮
2022/05/10 08:57:41

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/10 19:31:05

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/11 12:17:14

每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 08 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	44.8	陳建誌	2022-05-08 14:30:03	
		電流-S	目視	48	陳建誌	2022-05-08 14:29:54	
		電流-R	目視	47.3	陳建誌	2022-05-08 14:29:47	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-08 14:29:38	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	0	陳建誌	2022-05-08 14:30:16	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2022-05-08 14:30:14	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2022-05-08 14:30:11	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-08 14:30:07	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	12.2	陳建誌	2022-05-08 14:30:36	
		電流-S	目視	12.2	陳建誌	2022-05-08 14:30:31	
		電流-R	目視	12.4	陳建誌	2022-05-08 14:30:26	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-08 14:30:20	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	5	陳建誌	2022-05-08 14:30:57	
		電流-S	目視	5.4	陳建誌	2022-05-08 14:30:54	
		電流-R	目視	5.2	陳建誌	2022-05-08 14:30:50	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-08 14:30:42	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	1.6	陳建誌	2022-05-08 14:31:12	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2022-05-08 14:31:08	
		電流-R	目視	2	陳建誌	2022-05-08 14:31:05	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-08 14:30:59	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	1.4	陳建誌	2022-05-08 14:32:35	
		電流-S	目視	1.2	陳建誌	2022-05-08 14:32:31	
		電流-R	目視	1.5	陳建誌	2022-05-08 14:32:25	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-08 14:31:16	
		電流-T	目視	0	陳建誌	2022-05-08 14:32:49	

7	致德樓B1F VCB-J	電流-S	目視	0	陳建誌	2022-05-08 14:32:46	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2022-05-08 14:32:44	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-08 14:32:40	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	1.7	陳建誌	2022-05-08 14:33:09	
		電流-S	目視	1.7	陳建誌	2022-05-08 14:33:05	
		電流-R	目視	1.9	陳建誌	2022-05-08 14:33:01	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-08 14:32:56	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	15.5	陳建誌	2022-05-08 14:33:27	
		電流-S	目視	15.9	陳建誌	2022-05-08 14:33:22	
		電流-R	目視	16	陳建誌	2022-05-08 14:33:18	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-08 14:33:13	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	10.8	陳建誌	2022-05-08 14:33:47	
		電流-S	目視	11.4	陳建誌	2022-05-08 14:33:42	
		電流-R	目視	12	陳建誌	2022-05-08 14:33:38	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-08 14:33:32	
11	致德樓B1F MHB1	電流-T	目視	131	陳建誌	2022-05-08 14:34:16	
		電流-S	目視	139	陳建誌	2022-05-08 14:34:12	
		電流-R	目視	113	陳建誌	2022-05-08 14:34:07	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-08 14:33:59	
12	致德樓B1F MACB	電流-T	目視	24	陳建誌	2022-05-08 14:34:41	
		電流-S	目視	27	陳建誌	2022-05-08 14:34:38	
		電流-R	目視	26	陳建誌	2022-05-08 14:34:35	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-08 14:34:23	
13	致德樓B1F MACA	電流-T	目視	265	陳建誌	2022-05-08 14:35:04	
		電流-S	目視	294	陳建誌	2022-05-08 14:34:59	
		電流-R	目視	276	陳建誌	2022-05-08 14:34:56	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-08 14:34:45	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	0	陳建誌	2022-05-08 14:35:18	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2022-05-08 14:35:15	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2022-05-08 14:35:13	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-08 14:35:09	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-T	目視	21	陳建誌	2022-05-08 14:35:38	
		電流-S	目視	20	陳建誌	2022-05-08 14:35:34	
		電流-R	目視	18	陳建誌	2022-05-08 14:35:31	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-08 14:35:24	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-T	目視	6.9	陳建誌	2022-05-08 14:35:56	
		電流-S	目視	3.9	陳建誌	2022-05-08 14:35:52	
		電流-R	目視	8.4	陳建誌	2022-05-08 14:35:48	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-08 14:35:41	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-T	目視	350	陳建誌	2022-05-08 14:36:15	
		電流-S	目視	347	陳建誌	2022-05-08 14:36:12	
		電流-R	目視	368	陳建誌	2022-05-08 14:36:07	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-08 14:36:03	
18	致德樓B1F EMHA	電流-T	目視	349	陳建誌	2022-05-08 14:36:33	
		電流-S	目視	341	陳建誌	2022-05-08 14:36:29	
		電流-R	目視	372	陳建誌	2022-05-08 14:36:25	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-08 14:36:19	
19	致德樓B1F MPD	電流-T	目視	9.8	陳建誌	2022-05-08 14:36:52	
		電流-S	目視	9.5	陳建誌	2022-05-08 14:36:48	
		電流-R	目視	10	陳建誌	2022-05-08 14:36:43	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-08 14:36:38	
20	致德樓B1F MPB1	電流-T	目視	790	陳建誌	2022-05-08 14:37:15	
		電流-S	目視	803	陳建誌	2022-05-08 14:37:10	
		電流-R	目視	810	陳建誌	2022-05-08 14:37:06	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-08 14:37:02	
21	致德樓B1F MPB2	電流-T	目視	207	陳建誌	2022-05-08 14:37:33	
		電流-S	目視	211	陳建誌	2022-05-08 14:37:29	
		電流-R	目視	209	陳建誌	2022-05-08 14:37:26	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-08 14:37:20	
22	致德樓B1F MPA1	電流-T	目視	78	陳建誌	2022-05-08 14:37:51	
		電流-S	目視	34	陳建誌	2022-05-08 14:37:47	
		電流-R	目視	97	陳建誌	2022-05-08 14:37:44	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-08 14:37:39	

23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	78	陳建誌	2022-05-08 14:38:07	
		電流-S	目視	79	陳建誌	2022-05-08 14:38:04	
		電流-R	目視	78	陳建誌	2022-05-08 14:38:01	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-08 14:37:56	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	77	陳建誌	2022-05-08 14:38:25	
		電流-S	目視	80	陳建誌	2022-05-08 14:38:22	
		電流-R	目視	77	陳建誌	2022-05-08 14:38:20	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-08 14:38:15	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	70	陳建誌	2022-05-08 14:38:43	
		電流-S	目視	66	陳建誌	2022-05-08 14:38:38	
		電流-R	目視	71	陳建誌	2022-05-08 14:38:35	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-08 14:38:29	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	70	陳建誌	2022-05-08 14:39:00	
		電流-S	目視	65	陳建誌	2022-05-08 14:38:56	
		電流-R	目視	72	陳建誌	2022-05-08 14:38:53	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-08 14:38:50	
備註:							
改善措施:							

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

承包商工程師：李中榮
2022/05/10 08:55:04

廠商駐院主任：謝濟隆
2022/05/10 19:26:30

承辦工程師：徐誌輝
2022/05/11 12:15:42

每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 09 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	90.1	錢志浩	2022-05-09 09:52:16	
		電流-S	目視	90.4	錢志浩	2022-05-09 09:52:12	
		電流-R	目視	93.8	錢志浩	2022-05-09 09:52:09	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-09 09:52:05	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	0	錢志浩	2022-05-09 09:52:25	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2022-05-09 09:52:23	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2022-05-09 09:52:22	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-09 09:52:19	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	14.1	錢志浩	2022-05-09 09:52:39	
		電流-S	目視	14.6	錢志浩	2022-05-09 09:52:36	
		電流-R	目視	14	錢志浩	2022-05-09 09:52:33	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-09 09:52:26	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	10.4	錢志浩	2022-05-09 09:52:51	
		電流-S	目視	10.4	錢志浩	2022-05-09 09:52:47	
		電流-R	目視	10.6	錢志浩	2022-05-09 09:52:44	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-09 09:52:40	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	22.1	錢志浩	2022-05-09 09:53:03	
		電流-S	目視	22.1	錢志浩	2022-05-09 09:52:59	
		電流-R	目視	24.1	錢志浩	2022-05-09 09:52:56	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-09 09:52:53	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	3.6	錢志浩	2022-05-09 09:53:11	
		電流-S	目視	3.1	錢志浩	2022-05-09 09:53:09	
		電流-R	目視	3.5	錢志浩	2022-05-09 09:53:07	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-09 09:53:04	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	0	錢志浩	2022-05-09 09:53:20	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2022-05-09 09:53:18	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2022-05-09 09:53:17	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-09 09:53:15	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	16.1	錢志浩	2022-05-09 09:53:32	
		電流-S	目視	15.7	錢志浩	2022-05-09 09:53:30	
		電流-R	目視	16.5	錢志浩	2022-05-09 09:53:27	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-09 09:53:24	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	19.7	錢志浩	2022-05-09 09:53:44	
		電流-S	目視	20.3	錢志浩	2022-05-09 09:53:41	
		電流-R	目視	20.5	錢志浩	2022-05-09 09:53:38	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-09 09:53:35	
	致德樓B1F	電流-T	目視	7.6	錢志浩	2022-05-09 09:53:54	
		電流-S	目視	8.1	錢志浩	2022-05-09 09:53:51	

10	VCB-G	電流-R	目視	8.6	錢志浩	2022-05-09 09:53:48	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-09 09:53:45	
11	致德樓B1F MHB1	電流-T	目視	310	錢志浩	2022-05-09 09:54:09	
		電流-S	目視	289	錢志浩	2022-05-09 09:54:06	
		電流-R	目視	316	錢志浩	2022-05-09 09:54:04	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-09 09:53:56	
12	致德樓B1F MACB	電流-T	目視	381	錢志浩	2022-05-09 09:54:28	
		電流-S	目視	395	錢志浩	2022-05-09 09:54:25	
		電流-R	目視	403	錢志浩	2022-05-09 09:54:22	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-09 09:54:10	
13	致德樓B1F MACA	電流-T	目視	181	錢志浩	2022-05-09 09:54:38	
		電流-S	目視	211	錢志浩	2022-05-09 09:54:36	
		電流-R	目視	195	錢志浩	2022-05-09 09:54:33	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-09 09:54:29	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	0	錢志浩	2022-05-09 09:54:47	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2022-05-09 09:54:45	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2022-05-09 09:54:44	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-09 09:54:42	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-T	目視	37	錢志浩	2022-05-09 09:54:58	
		電流-S	目視	41	錢志浩	2022-05-09 09:54:56	
		電流-R	目視	35	錢志浩	2022-05-09 09:54:54	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-09 09:54:48	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-T	目視	19	錢志浩	2022-05-09 09:55:06	
		電流-S	目視	16	錢志浩	2022-05-09 09:55:04	
		電流-R	目視	32	錢志浩	2022-05-09 09:55:02	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-09 09:55:00	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-T	目視	419	錢志浩	2022-05-09 09:55:17	
		電流-S	目視	411	錢志浩	2022-05-09 09:55:14	
		電流-R	目視	433	錢志浩	2022-05-09 09:55:12	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-09 09:55:07	
18	致德樓B1F EMHA	電流-T	目視	420	錢志浩	2022-05-09 09:55:29	
		電流-S	目視	412	錢志浩	2022-05-09 09:55:26	
		電流-R	目視	432	錢志浩	2022-05-09 09:55:23	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-09 09:55:20	
19	致德樓B1F MPD	電流-T	目視	10	錢志浩	2022-05-09 09:55:38	
		電流-S	目視	10	錢志浩	2022-05-09 09:55:36	
		電流-R	目視	10	錢志浩	2022-05-09 09:55:34	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-09 09:55:31	
20	致德樓B1F MPB1	電流-T	目視	1024	錢志浩	2022-05-09 09:55:54	
		電流-S	目視	1041	錢志浩	2022-05-09 09:55:51	
		電流-R	目視	1059	錢志浩	2022-05-09 09:55:48	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-09 09:55:40	
21	致德樓B1F MPB2	電流-T	目視	210	錢志浩	2022-05-09 09:56:04	
		電流-S	目視	209	錢志浩	2022-05-09 09:56:01	
		電流-R	目視	208	錢志浩	2022-05-09 09:55:59	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-09 09:55:55	
22	致德樓B1F MPA1	電流-T	目視	786	錢志浩	2022-05-09 09:56:18	
		電流-S	目視	870	錢志浩	2022-05-09 09:56:15	
		電流-R	目視	941	錢志浩	2022-05-09 09:56:12	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-09 09:56:09	
23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	331	錢志浩	2022-05-09 09:56:28	
		電流-S	目視	331	錢志浩	2022-05-09 09:56:25	
		電流-R	目視	333	錢志浩	2022-05-09 09:56:23	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-09 09:56:19	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	78	錢志浩	2022-05-09 09:56:39	
		電流-S	目視	78	錢志浩	2022-05-09 09:56:37	
		電流-R	目視	76	錢志浩	2022-05-09 09:56:36	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-09 09:56:34	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	206	錢志浩	2022-05-09 09:56:50	
		電流-S	目視	194	錢志浩	2022-05-09 09:56:48	
		電流-R	目視	208	錢志浩	2022-05-09 09:56:45	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-09 09:56:40	

26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	170	錢志浩	2022-05-09 09:57:00	
		電流-S	目視	155	錢志浩	2022-05-09 09:56:57	
		電流-R	目視	174	錢志浩	2022-05-09 09:56:54	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-09 09:56:51	
備註:							
改善措施:							

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

承商工程師：李中榮
2022/05/10 08:54:14

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/10 19:23:14

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/11 12:14:35

每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 10 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	87.3	徐永誠	2022-05-10 10:02:59	
		電流-S	目視	89.2	徐永誠	2022-05-10 10:02:48	
		電流-R	目視	91	徐永誠	2022-05-10 10:02:36	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-10 10:02:26	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	0	徐永誠	2022-05-10 10:03:16	
		電流-S	目視	0	徐永誠	2022-05-10 10:03:13	
		電流-R	目視	0	徐永誠	2022-05-10 10:03:07	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-10 10:03:02	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	14.1	徐永誠	2022-05-10 10:03:48	
		電流-S	目視	15	徐永誠	2022-05-10 10:03:40	
		電流-R	目視	14.6	徐永誠	2022-05-10 10:03:30	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-10 10:03:21	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	9.3	徐永誠	2022-05-10 10:04:15	
		電流-S	目視	9.5	徐永誠	2022-05-10 10:04:10	
		電流-R	目視	9.5	徐永誠	2022-05-10 10:04:05	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-10 10:03:54	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	15	徐永誠	2022-05-10 10:04:59	
		電流-S	目視	15.2	徐永誠	2022-05-10 10:04:52	
		電流-R	目視	16.7	徐永誠	2022-05-10 10:04:44	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-10 10:04:35	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	2.2	徐永誠	2022-05-10 10:05:50	
		電流-S	目視	2	徐永誠	2022-05-10 10:05:42	
		電流-R	目視	2.2	徐永誠	2022-05-10 10:05:16	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-10 10:05:06	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	0	徐永誠	2022-05-10 10:06:04	
		電流-S	目視	0	徐永誠	2022-05-10 10:06:01	
		電流-R	目視	0	徐永誠	2022-05-10 10:05:58	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-10 10:05:51	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	15.9	徐永誠	2022-05-10 10:06:33	
		電流-S	目視	15.5	徐永誠	2022-05-10 10:06:26	
		電流-R	目視	16.5	徐永誠	2022-05-10 10:06:17	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-10 10:06:06	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	20.5	徐永誠	2022-05-10 10:06:59	
		電流-S	目視	20.9	徐永誠	2022-05-10 10:06:52	
		電流-R	目視	21.1	徐永誠	2022-05-10 10:06:43	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-10 10:06:35	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	9.9	徐永誠	2022-05-10 10:07:25	
		電流-S	目視	9.4	徐永誠	2022-05-10 10:07:17	
		電流-R	目視	10	徐永誠	2022-05-10 10:07:09	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-10 10:07:01	
11	致德樓B1F MHB1	電流-T	目視	279	徐永誠	2022-05-10 10:08:12	
		電流-S	目視	289	徐永誠	2022-05-10 10:08:06	
		電流-R	目視	300	徐永誠	2022-05-10 10:08:01	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-10 10:07:27	
12	致德樓B1F MACB	電流-T	目視	383	徐永誠	2022-05-10 10:08:59	
		電流-S	目視	396	徐永誠	2022-05-10 10:08:47	
		電流-R	目視	406	徐永誠	2022-05-10 10:08:34	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-10 10:08:15	
13	致德樓B1F MACA	電流-T	目視	214	徐永誠	2022-05-10 10:09:21	
		電流-S	目視	242	徐永誠	2022-05-10 10:09:15	
		電流-R	目視	224	徐永誠	2022-05-10 10:09:08	

		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-10 10:09:01	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	0	徐永誠	2022-05-10 10:09:39	
		電流-S	目視	0	徐永誠	2022-05-10 10:09:36	
		電流-R	目視	0	徐永誠	2022-05-10 10:09:33	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-10 10:09:26	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-T	目視	45	徐永誠	2022-05-10 10:10:02	
		電流-S	目視	43	徐永誠	2022-05-10 10:09:57	
		電流-R	目視	40	徐永誠	2022-05-10 10:09:51	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-10 10:09:43	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-T	目視	22	徐永誠	2022-05-10 10:10:18	
		電流-S	目視	18	徐永誠	2022-05-10 10:10:13	
		電流-R	目視	27	徐永誠	2022-05-10 10:10:08	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-10 10:10:03	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-T	目視	420	徐永誠	2022-05-10 10:10:47	
		電流-S	目視	450	徐永誠	2022-05-10 10:10:41	
		電流-R	目視	467	徐永誠	2022-05-10 10:10:34	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-10 10:10:27	
18	致德樓B1F EMHA	電流-T	目視	442	徐永誠	2022-05-10 10:11:05	
		電流-S	目視	447	徐永誠	2022-05-10 10:11:01	
		電流-R	目視	466	徐永誠	2022-05-10 10:10:56	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-10 10:10:48	
19	致德樓B1F MPD	電流-T	目視	10	徐永誠	2022-05-10 10:11:29	
		電流-S	目視	10	徐永誠	2022-05-10 10:11:25	
		電流-R	目視	10	徐永誠	2022-05-10 10:11:19	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-10 10:11:15	
20	致德樓B1F MPB1	電流-T	目視	1072	徐永誠	2022-05-10 10:11:59	
		電流-S	目視	1093	徐永誠	2022-05-10 10:11:52	
		電流-R	目視	1102	徐永誠	2022-05-10 10:11:46	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-10 10:11:39	
21	致德樓B1F MPB2	電流-T	目視	207	徐永誠	2022-05-10 10:12:18	
		電流-S	目視	208	徐永誠	2022-05-10 10:12:13	
		電流-R	目視	207	徐永誠	2022-05-10 10:12:08	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-10 10:12:03	
22	致德樓B1F MPA1	電流-T	目視	908	徐永誠	2022-05-10 10:12:39	
		電流-S	目視	952	徐永誠	2022-05-10 10:12:35	
		電流-R	目視	960	徐永誠	2022-05-10 10:12:30	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-10 10:12:25	
23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	246	徐永誠	2022-05-10 10:12:58	
		電流-S	目視	246	徐永誠	2022-05-10 10:12:53	
		電流-R	目視	246	徐永誠	2022-05-10 10:12:48	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-10 10:12:43	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	76	徐永誠	2022-05-10 10:13:17	
		電流-S	目視	77	徐永誠	2022-05-10 10:13:13	
		電流-R	目視	76	徐永誠	2022-05-10 10:13:10	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-10 10:13:04	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	190	徐永誠	2022-05-10 10:13:43	
		電流-S	目視	175	徐永誠	2022-05-10 10:14:09	
		電流-R	目視	195	徐永誠	2022-05-10 10:13:27	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-10 10:13:22	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	210	徐永誠	2022-05-10 10:15:15	
		電流-S	目視	216	徐永誠	2022-05-10 10:14:59	
		電流-R	目視	193	徐永誠	2022-05-10 10:14:48	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-10 10:14:40	
備註:							
改善措施:							

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/05/10 13:52:56

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/10 19:40:27

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/11 12:19:24

單位	電力 項號	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 11 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
	致德樓B1F	電流-T	目視	76.1	邱清標	2022-05-11 09:23:25	
		電流-S	目視	81.2	邱清標	2022-05-11 09:23:16	

1	VCB-A	電流-R	目視	82.9	邱清標	2022-05-11 09:23:07	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-11 09:22:58	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	0	邱清標	2022-05-11 09:23:57	
		電流-S	目視	0	邱清標	2022-05-11 09:23:53	
		電流-R	目視	3.1	邱清標	2022-05-11 09:23:42	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-11 09:23:32	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	13.7	邱清標	2022-05-11 09:24:26	
		電流-S	目視	14.3	邱清標	2022-05-11 09:24:16	
		電流-R	目視	14.2	邱清標	2022-05-11 09:24:09	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-11 09:24:01	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	10.6	邱清標	2022-05-11 09:24:52	
		電流-S	目視	10.5	邱清標	2022-05-11 09:24:43	
		電流-R	目視	9.9	邱清標	2022-05-11 09:24:36	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-11 09:24:29	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	18.4	邱清標	2022-05-11 09:25:18	
		電流-S	目視	21.3	邱清標	2022-05-11 09:25:11	
		電流-R	目視	18.9	邱清標	2022-05-11 09:25:05	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-11 09:24:59	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	2	邱清標	2022-05-11 09:25:40	
		電流-S	目視	1.7	邱清標	2022-05-11 09:25:34	
		電流-R	目視	2.8	邱清標	2022-05-11 09:25:29	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-11 09:25:24	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	0	邱清標	2022-05-11 09:25:58	
		電流-S	目視	0	邱清標	2022-05-11 09:25:54	
		電流-R	目視	0	邱清標	2022-05-11 09:25:50	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-11 09:25:44	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	1.6	邱清標	2022-05-11 09:26:27	
		電流-S	目視	1.6	邱清標	2022-05-11 09:26:22	
		電流-R	目視	1.8	邱清標	2022-05-11 09:26:15	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-11 09:26:10	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	18.8	邱清標	2022-05-11 09:26:53	
		電流-S	目視	18.9	邱清標	2022-05-11 09:26:47	
		電流-R	目視	19.2	邱清標	2022-05-11 09:26:42	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-11 09:26:35	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	13.2	邱清標	2022-05-11 09:27:16	
		電流-S	目視	14.3	邱清標	2022-05-11 09:27:10	
		電流-R	目視	15	邱清標	2022-05-11 09:27:05	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-11 09:26:59	
11	致德樓B1F MHB1	電流-T	目視	300	邱清標	2022-05-11 09:27:45	
		電流-S	目視	262	邱清標	2022-05-11 09:27:40	
		電流-R	目視	297	邱清標	2022-05-11 09:27:35	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-11 09:27:26	
12	致德樓B1F MACB	電流-T	目視	25	邱清標	2022-05-11 09:28:05	
		電流-S	目視	21	邱清標	2022-05-11 09:28:01	
		電流-R	目視	30	邱清標	2022-05-11 09:27:57	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-11 09:27:51	
13	致德樓B1F MACA	電流-T	目視	331	邱清標	2022-05-11 09:28:30	
		電流-S	目視	365	邱清標	2022-05-11 09:28:25	
		電流-R	目視	344	邱清標	2022-05-11 09:28:19	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-11 09:28:09	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	0	邱清標	2022-05-11 09:28:57	
		電流-S	目視	0	邱清標	2022-05-11 09:28:52	
		電流-R	目視	2	邱清標	2022-05-11 09:28:49	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-11 09:28:44	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-T	目視	46	邱清標	2022-05-11 09:29:21	
		電流-S	目視	44	邱清標	2022-05-11 09:29:16	
		電流-R	目視	33	邱清標	2022-05-11 09:29:11	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-11 09:29:06	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-T	目視	24	邱清標	2022-05-11 09:29:38	
		電流-S	目視	19	邱清標	2022-05-11 09:29:35	
		電流-R	目視	27	邱清標	2022-05-11 09:29:28	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-11 09:29:23	
		電流-T	目視	392	邱清標	2022-05-11 09:30:05	

17	致德樓B1F ATS-A	電流-S	目視	414	邱清標	2022-05-11 09:29:54	
		電流-R	目視	441	邱清標	2022-05-11 09:29:50	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-11 09:29:43	
18	致德樓B1F EMHA	電流-T	目視	388	邱清標	2022-05-11 09:30:28	
		電流-S	目視	420	邱清標	2022-05-11 09:30:24	
		電流-R	目視	434	邱清標	2022-05-11 09:30:18	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-11 09:30:10	
19	致德樓B1F MPD	電流-T	目視	10	邱清標	2022-05-11 09:30:45	
		電流-S	目視	10	邱清標	2022-05-11 09:30:41	
		電流-R	目視	10	邱清標	2022-05-11 09:30:38	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-11 09:30:34	
20	致德樓B1F MPB1	電流-T	目視	957	邱清標	2022-05-11 09:31:16	
		電流-S	目視	983	邱清標	2022-05-11 09:31:05	
		電流-R	目視	1000	邱清標	2022-05-11 09:30:58	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-11 09:30:47	
21	致德樓B1F MPB2	電流-T	目視	207	邱清標	2022-05-11 09:31:34	
		電流-S	目視	209	邱清標	2022-05-11 09:31:30	
		電流-R	目視	208	邱清標	2022-05-11 09:31:25	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-11 09:31:18	
22	致德樓B1F MPA1	電流-T	目視	907	邱清標	2022-05-11 09:31:55	
		電流-S	目視	928	邱清標	2022-05-11 09:31:50	
		電流-R	目視	961	邱清標	2022-05-11 09:31:46	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-11 09:31:40	
23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	246	邱清標	2022-05-11 09:32:15	
		電流-S	目視	246	邱清標	2022-05-11 09:32:10	
		電流-R	目視	247	邱清標	2022-05-11 09:32:05	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-11 09:32:00	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	77	邱清標	2022-05-11 09:32:39	
		電流-S	目視	77	邱清標	2022-05-11 09:32:36	
		電流-R	目視	76	邱清標	2022-05-11 09:32:32	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-11 09:32:24	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	233	邱清標	2022-05-11 09:33:03	
		電流-S	目視	246	邱清標	2022-05-11 09:32:58	
		電流-R	目視	261	邱清標	2022-05-11 09:32:53	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-11 09:32:47	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	197	邱清標	2022-05-11 09:33:22	
		電流-S	目視	182	邱清標	2022-05-11 09:33:17	
		電流-R	目視	202	邱清標	2022-05-11 09:33:12	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-11 09:33:06	
備註:							
改善措施:							

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/05/12 11:01:15

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/12 19:38:37

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/13 09:15:27

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 12 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	90.7	林建興	2022-05-12 13:51:38	
		電流-S	目視	92.4	林建興	2022-05-12 13:51:26	
		電流-R	目視	94.8	林建興	2022-05-12 13:51:14	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-12 13:51:03	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	0	林建興	2022-05-12 13:51:54	
		電流-S	目視	0	林建興	2022-05-12 13:51:51	
		電流-R	目視	0	林建興	2022-05-12 13:51:47	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-12 13:51:40	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	13.4	林建興	2022-05-12 13:52:25	
		電流-S	目視	14.2	林建興	2022-05-12 13:52:16	
		電流-R	目視	13.8	林建興	2022-05-12 13:52:07	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-12 13:51:56	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	10.4	林建興	2022-05-12 13:52:55	
		電流-S	目視	9.6	林建興	2022-05-12 13:52:44	
		電流-R	目視	8.7	林建興	2022-05-12 13:52:37	

		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-12 13:52:27	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	15.3	林建興	2022-05-12 13:53:24	
		電流-S	目視	15.6	林建興	2022-05-12 13:53:14	
		電流-R	目視	16.5	林建興	2022-05-12 13:53:08	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-12 13:52:57	
		電流-T	目視	3.7	林建興	2022-05-12 13:53:50	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-S	目視	3.6	林建興	2022-05-12 13:53:43	
		電流-R	目視	4.1	林建興	2022-05-12 13:53:37	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-12 13:53:27	
		電流-T	目視	0	林建興	2022-05-12 13:54:09	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-S	目視	0	林建興	2022-05-12 13:54:06	
		電流-R	目視	0	林建興	2022-05-12 13:54:02	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-12 13:53:52	
		電流-T	目視	16.4	林建興	2022-05-12 13:54:41	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-S	目視	16.1	林建興	2022-05-12 13:54:31	
		電流-R	目視	16.9	林建興	2022-05-12 13:54:23	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-12 13:54:11	
		電流-T	目視	19.9	林建興	2022-05-12 13:55:16	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-S	目視	20.5	林建興	2022-05-12 13:55:07	
		電流-R	目視	20.5	林建興	2022-05-12 13:54:58	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-12 13:54:47	
		電流-T	目視	10.1	林建興	2022-05-12 13:55:52	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-S	目視	10.7	林建興	2022-05-12 13:55:42	
		電流-R	目視	11.3	林建興	2022-05-12 13:55:31	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-12 13:55:21	
		電流-T	目視	277	林建興	2022-05-12 13:56:37	
11	致德樓B1F MHB1	電流-S	目視	237	林建興	2022-05-12 13:56:31	
		電流-R	目視	270	林建興	2022-05-12 13:56:24	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-12 13:55:54	
		電流-T	目視	390	林建興	2022-05-12 13:57:01	
12	致德樓B1F MACB	電流-S	目視	399	林建興	2022-05-12 13:56:55	
		電流-R	目視	407	林建興	2022-05-12 13:56:50	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-12 13:56:39	
		電流-T	目視	247	林建興	2022-05-12 13:57:25	
13	致德樓B1F MACA	電流-S	目視	276	林建興	2022-05-12 13:57:20	
		電流-R	目視	260	林建興	2022-05-12 13:57:14	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-12 13:57:04	
		電流-T	目視	37	林建興	2022-05-12 13:57:50	
14	致德樓B1F MPCC	電流-S	目視	34	林建興	2022-05-12 13:57:45	
		電流-R	目視	23	林建興	2022-05-12 13:57:40	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-12 13:57:30	
		電流-T	目視	42	林建興	2022-05-12 13:58:18	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-S	目視	37	林建興	2022-05-12 13:58:11	
		電流-R	目視	42	林建興	2022-05-12 13:58:06	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-12 13:57:52	
		電流-T	目視	20	林建興	2022-05-12 13:58:42	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-S	目視	13	林建興	2022-05-12 13:58:36	
		電流-R	目視	29	林建興	2022-05-12 13:58:29	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-12 13:58:22	
		電流-T	目視	407	林建興	2022-05-12 13:59:11	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-S	目視	471	林建興	2022-05-12 13:59:03	
		電流-R	目視	474	林建興	2022-05-12 13:58:57	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-12 13:58:44	
		電流-T	目視	416	林建興	2022-05-12 13:59:37	
18	致德樓B1F EMHA	電流-S	目視	474	林建興	2022-05-12 13:59:30	
		電流-R	目視	477	林建興	2022-05-12 13:59:22	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-12 13:59:13	
		電流-T	目視	11	林建興	2022-05-12 14:00:05	
19	致德樓B1F MPD	電流-S	目視	10	林建興	2022-05-12 13:59:57	
		電流-R	目視	11	林建興	2022-05-12 13:59:50	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-12 13:59:42	
		電流-T	目視	1070	林建興	2022-05-12 14:00:51	
	致德樓B1F	電流-S	目視	1100	林建興	2022-05-12 14:00:43	

20	MPB1	電流-R	目視	1093	林建興	2022-05-12 14:00:32	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-12 14:00:18	
21	致德樓B1F MPB2	電流-T	目視	210	林建興	2022-05-12 14:01:13	
		電流-S	目視	213	林建興	2022-05-12 14:01:08	
		電流-R	目視	211	林建興	2022-05-12 14:01:02	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-12 14:00:53	
22	致德樓B1F MPA1	電流-T	目視	837	林建興	2022-05-12 14:01:47	
		電流-S	目視	915	林建興	2022-05-12 14:01:40	
		電流-R	目視	884	林建興	2022-05-12 14:01:33	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-12 14:01:15	
23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	335	林建興	2022-05-12 14:02:10	
		電流-S	目視	334	林建興	2022-05-12 14:02:04	
		電流-R	目視	334	林建興	2022-05-12 14:01:59	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-12 14:01:48	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	77	林建興	2022-05-12 14:02:38	
		電流-S	目視	79	林建興	2022-05-12 14:02:31	
		電流-R	目視	77	林建興	2022-05-12 14:02:24	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-12 14:02:18	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	92	林建興	2022-05-12 14:03:03	
		電流-S	目視	74	林建興	2022-05-12 14:02:55	
		電流-R	目視	90	林建興	2022-05-12 14:02:49	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-12 14:02:40	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	94	林建興	2022-05-12 14:03:28	
		電流-S	目視	79	林建興	2022-05-12 14:03:22	
		電流-R	目視	84	林建興	2022-05-12 14:03:17	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-12 14:03:06	
備註:							
改善措施:							

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

承包商工程師：李中榮
2022/05/12 14:25:44

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/12 19:41:33

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/13 09:16:12

每日檢查

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 13 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	90.7	張玆翊	2022-05-13 11:15:57	
		電流-S	目視	91.4	張玆翊	2022-05-13 11:15:51	
		電流-R	目視	95.1	張玆翊	2022-05-13 11:15:45	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-05-13 11:15:36	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	3.1	張玆翊	2022-05-13 11:16:15	
		電流-S	目視	3.3	張玆翊	2022-05-13 11:16:10	
		電流-R	目視	3.2	張玆翊	2022-05-13 11:16:05	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-05-13 11:15:59	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	13.4	張玆翊	2022-05-13 11:16:34	
		電流-S	目視	14.1	張玆翊	2022-05-13 11:16:28	
		電流-R	目視	14.2	張玆翊	2022-05-13 11:16:21	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-05-13 11:16:16	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	10.6	張玆翊	2022-05-13 11:16:55	
		電流-S	目視	11.6	張玆翊	2022-05-13 11:16:50	
		電流-R	目視	10.2	張玆翊	2022-05-13 11:16:44	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-05-13 11:16:35	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	16.6	張玆翊	2022-05-13 11:17:14	
		電流-S	目視	17.3	張玆翊	2022-05-13 11:17:10	
		電流-R	目視	19.2	張玆翊	2022-05-13 11:17:06	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-05-13 11:16:56	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	5.4	張玆翊	2022-05-13 11:17:31	
		電流-S	目視	5.7	張玆翊	2022-05-13 11:17:27	
		電流-R	目視	5.6	張玆翊	2022-05-13 11:17:23	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-05-13 11:17:17	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	0	張玆翊	2022-05-13 11:17:46	
		電流-S	目視	0	張玆翊	2022-05-13 11:17:41	
		電流-R	目視	0	張玆翊	2022-05-13 11:17:36	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-05-13 11:17:32	
		電流-T	目視	15.9	張玆翊	2022-05-13 11:18:09	

8	致德樓B1F VCB-H	電流-S	目視	15.5	張炫翊	2022-05-13 11:18:03	
		電流-R	目視	16.5	張炫翊	2022-05-13 11:17:59	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-13 11:17:52	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	19.6	張炫翊	2022-05-13 11:18:26	
		電流-S	目視	20.3	張炫翊	2022-05-13 11:18:22	
		電流-R	目視	20.3	張炫翊	2022-05-13 11:18:18	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-13 11:18:11	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	8.4	張炫翊	2022-05-13 11:18:42	
		電流-S	目視	9.1	張炫翊	2022-05-13 11:18:38	
		電流-R	目視	9.7	張炫翊	2022-05-13 11:18:33	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-13 11:18:28	
11	致德樓B1F MHB1	電流-T	目視	313	張炫翊	2022-05-13 11:19:08	
		電流-S	目視	300	張炫翊	2022-05-13 11:19:04	
		電流-R	目視	286	張炫翊	2022-05-13 11:19:01	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-13 11:18:53	
12	致德樓B1F MACB	電流-T	目視	380	張炫翊	2022-05-13 11:19:25	
		電流-S	目視	397	張炫翊	2022-05-13 11:19:21	
		電流-R	目視	403	張炫翊	2022-05-13 11:19:18	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-13 11:19:13	
13	致德樓B1F MACA	電流-T	目視	202	張炫翊	2022-05-13 11:19:41	
		電流-S	目視	234	張炫翊	2022-05-13 11:19:38	
		電流-R	目視	220	張炫翊	2022-05-13 11:19:34	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-13 11:19:28	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	16	張炫翊	2022-05-13 11:20:02	
		電流-S	目視	8	張炫翊	2022-05-13 11:20:00	
		電流-R	目視	12	張炫翊	2022-05-13 11:19:56	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-13 11:19:43	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-T	目視	41	張炫翊	2022-05-13 11:20:20	
		電流-S	目視	37	張炫翊	2022-05-13 11:20:18	
		電流-R	目視	40	張炫翊	2022-05-13 11:20:13	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-13 11:20:06	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-T	目視	21	張炫翊	2022-05-13 11:20:32	
		電流-S	目視	14	張炫翊	2022-05-13 11:20:29	
		電流-R	目視	27	張炫翊	2022-05-13 11:20:27	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-13 11:20:22	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-T	目視	404	張炫翊	2022-05-13 11:20:46	
		電流-S	目視	433	張炫翊	2022-05-13 11:20:43	
		電流-R	目視	432	張炫翊	2022-05-13 11:20:40	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-13 11:20:35	
18	致德樓B1F EMHA	電流-T	目視	421	張炫翊	2022-05-13 11:20:59	
		電流-S	目視	436	張炫翊	2022-05-13 11:20:56	
		電流-R	目視	434	張炫翊	2022-05-13 11:20:53	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-13 11:20:48	
19	致德樓B1F MPD	電流-T	目視	10	張炫翊	2022-05-13 11:21:10	
		電流-S	目視	10	張炫翊	2022-05-13 11:21:07	
		電流-R	目視	10	張炫翊	2022-05-13 11:21:05	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-13 11:21:00	
20	致德樓B1F MPB1	電流-T	目視	983	張炫翊	2022-05-13 11:21:31	
		電流-S	目視	1018	張炫翊	2022-05-13 11:21:28	
		電流-R	目視	1026	張炫翊	2022-05-13 11:21:23	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-13 11:21:12	
21	致德樓B1F MPB2	電流-T	目視	208	張炫翊	2022-05-13 11:21:42	
		電流-S	目視	210	張炫翊	2022-05-13 11:21:39	
		電流-R	目視	209	張炫翊	2022-05-13 11:21:36	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-13 11:21:32	
22	致德樓B1F MPA1	電流-T	目視	807	張炫翊	2022-05-13 11:22:02	
		電流-S	目視	793	張炫翊	2022-05-13 11:21:58	
		電流-R	目視	843	張炫翊	2022-05-13 11:21:55	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-13 11:21:44	
23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	247	張炫翊	2022-05-13 11:22:15	
		電流-S	目視	248	張炫翊	2022-05-13 11:22:12	
		電流-R	目視	248	張炫翊	2022-05-13 11:22:09	

		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-13 11:22:04	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	77	張炫翊	2022-05-13 11:22:30	
		電流-S	目視	78	張炫翊	2022-05-13 11:22:27	
		電流-R	目視	76	張炫翊	2022-05-13 11:22:24	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-13 11:22:20	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	183	張炫翊	2022-05-13 11:22:48	
		電流-S	目視	174	張炫翊	2022-05-13 11:22:45	
		電流-R	目視	189	張炫翊	2022-05-13 11:22:40	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-13 11:22:32	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	186	張炫翊	2022-05-13 11:23:01	
		電流-S	目視	172	張炫翊	2022-05-13 11:22:58	
		電流-R	目視	190	張炫翊	2022-05-13 11:22:54	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-13 11:22:49	
備註:							
改善措施:							

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

承商工程師：李中榮
 2022/05/16 11:34:59

承商駐院主任：謝濱隆
 2022/05/16 20:33:22

承辦工程司：徐誌輝
 2022/05/19 09:30:38

每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 14 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	61.4	梁柏翰	2022-05-14 10:48:48	
		電流-S	目視	62.4	梁柏翰	2022-05-14 10:48:44	
		電流-R	目視	61.7	梁柏翰	2022-05-14 10:48:36	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-14 10:48:11	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-05-14 10:48:57	
		電流-S	目視	0	梁柏翰	2022-05-14 10:48:55	
		電流-R	目視	0	梁柏翰	2022-05-14 10:48:54	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-14 10:48:49	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	13	梁柏翰	2022-05-14 10:49:12	
		電流-S	目視	13	梁柏翰	2022-05-14 10:49:08	
		電流-R	目視	12.4	梁柏翰	2022-05-14 10:49:04	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-14 10:48:59	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	5.9	梁柏翰	2022-05-14 10:49:29	
		電流-S	目視	5.7	梁柏翰	2022-05-14 10:49:25	
		電流-R	目視	5.3	梁柏翰	2022-05-14 10:49:22	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-14 10:49:13	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	8.3	梁柏翰	2022-05-14 10:49:48	
		電流-S	目視	8.3	梁柏翰	2022-05-14 10:49:43	
		電流-R	目視	9.8	梁柏翰	2022-05-14 10:49:34	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-14 10:49:30	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	1.5	梁柏翰	2022-05-14 10:49:59	
		電流-S	目視	1.1	梁柏翰	2022-05-14 10:49:56	
		電流-R	目視	1.3	梁柏翰	2022-05-14 10:49:53	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-14 10:49:49	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-05-14 10:50:07	
		電流-S	目視	0	梁柏翰	2022-05-14 10:50:05	
		電流-R	目視	0	梁柏翰	2022-05-14 10:50:03	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-14 10:50:00	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-05-14 10:50:30	
		電流-S	目視	1.6	梁柏翰	2022-05-14 10:50:20	
		電流-R	目視	1.6	梁柏翰	2022-05-14 10:50:15	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-14 10:50:09	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	17.4	梁柏翰	2022-05-14 10:50:46	
		電流-S	目視	17.5	梁柏翰	2022-05-14 10:50:42	
		電流-R	目視	17.4	梁柏翰	2022-05-14 10:50:39	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-14 10:50:32	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	14	梁柏翰	2022-05-14 10:51:07	
		電流-S	目視	14.5	梁柏翰	2022-05-14 10:50:56	
		電流-R	目視	15	梁柏翰	2022-05-14 10:50:52	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-14 10:50:48	
	致德樓B1F	電流-T	目視	162	梁柏翰	2022-05-14 10:51:28	
		電流-S	目視	151	梁柏翰	2022-05-14 10:51:24	

11	MHB1	電流-R	目視	168	梁柏翰	2022-05-14 10:51:21	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-14 10:51:09	
12	致德樓B1F MACB	電流-T	目視	26	梁柏翰	2022-05-14 10:51:39	
		電流-S	目視	23	梁柏翰	2022-05-14 10:51:36	
		電流-R	目視	26	梁柏翰	2022-05-14 10:51:34	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-14 10:51:29	
13	致德樓B1F MACA	電流-T	目視	343	梁柏翰	2022-05-14 10:51:57	
		電流-S	目視	368	梁柏翰	2022-05-14 10:51:53	
		電流-R	目視	354	梁柏翰	2022-05-14 10:51:45	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-14 10:51:40	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-05-14 10:52:05	
		電流-S	目視	0	梁柏翰	2022-05-14 10:52:03	
		電流-R	目視	0	梁柏翰	2022-05-14 10:52:01	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-14 10:51:58	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-T	目視	21	梁柏翰	2022-05-14 10:52:15	
		電流-S	目視	15	梁柏翰	2022-05-14 10:52:13	
		電流-R	目視	15	梁柏翰	2022-05-14 10:52:10	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-14 10:52:06	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-T	目視	6	梁柏翰	2022-05-14 10:52:31	
		電流-S	目視	3	梁柏翰	2022-05-14 10:52:29	
		電流-R	目視	8	梁柏翰	2022-05-14 10:52:27	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-14 10:52:22	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-T	目視	386	梁柏翰	2022-05-14 10:52:53	
		電流-S	目視	393	梁柏翰	2022-05-14 10:52:49	
		電流-R	目視	391	梁柏翰	2022-05-14 10:52:45	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-14 10:52:32	
18	致德樓B1F EMHA	電流-T	目視	379	梁柏翰	2022-05-14 10:53:07	
		電流-S	目視	390	梁柏翰	2022-05-14 10:53:02	
		電流-R	目視	396	梁柏翰	2022-05-14 10:52:58	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-14 10:52:54	
19	致德樓B1F MPD	電流-T	目視	10	梁柏翰	2022-05-14 10:53:18	
		電流-S	目視	10	梁柏翰	2022-05-14 10:53:14	
		電流-R	目視	11	梁柏翰	2022-05-14 10:53:11	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-14 10:53:08	
20	致德樓B1F MPB1	電流-T	目視	895	梁柏翰	2022-05-14 10:53:46	
		電流-S	目視	903	梁柏翰	2022-05-14 10:53:41	
		電流-R	目視	904	梁柏翰	2022-05-14 10:53:37	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-14 10:53:19	
21	致德樓B1F MPB2	電流-T	目視	206	梁柏翰	2022-05-14 10:54:00	
		電流-S	目視	209	梁柏翰	2022-05-14 10:53:56	
		電流-R	目視	206	梁柏翰	2022-05-14 10:53:52	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-14 10:53:47	
22	致德樓B1F MPA1	電流-T	目視	457	梁柏翰	2022-05-14 10:54:23	
		電流-S	目視	482	梁柏翰	2022-05-14 10:54:19	
		電流-R	目視	539	梁柏翰	2022-05-14 10:54:13	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-14 10:54:02	
23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	162	梁柏翰	2022-05-14 10:54:38	
		電流-S	目視	164	梁柏翰	2022-05-14 10:54:34	
		電流-R	目視	164	梁柏翰	2022-05-14 10:54:30	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-14 10:54:25	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	77	梁柏翰	2022-05-14 10:54:53	
		電流-S	目視	78	梁柏翰	2022-05-14 10:54:49	
		電流-R	目視	76	梁柏翰	2022-05-14 10:54:46	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-14 10:54:39	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	67	梁柏翰	2022-05-14 10:55:31	
		電流-S	目視	53	梁柏翰	2022-05-14 10:55:13	
		電流-R	目視	56	梁柏翰	2022-05-14 10:55:26	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-14 10:54:55	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	68	梁柏翰	2022-05-14 10:55:44	
		電流-S	目視	53	梁柏翰	2022-05-14 10:55:40	
		電流-R	目視	56	梁柏翰	2022-05-14 10:55:37	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-14 10:55:33	

備註:
改善措施:

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤 承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝
2022/05/16 11:25:25 2022/05/16 20:41:13 2022/05/19 09:32:04

每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 15 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	39.7	張炫翊	2022-05-15 15:30:03	
		電流-S	目視	42.9	張炫翊	2022-05-15 15:29:59	
		電流-R	目視	42.2	張炫翊	2022-05-15 15:29:55	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-15 15:29:47	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	0	張炫翊	2022-05-15 15:30:11	
		電流-S	目視	0	張炫翊	2022-05-15 15:30:09	
		電流-R	目視	0	張炫翊	2022-05-15 15:30:07	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-15 15:30:04	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	11.7	張炫翊	2022-05-15 15:30:25	
		電流-S	目視	13.1	張炫翊	2022-05-15 15:30:21	
		電流-R	目視	12.3	張炫翊	2022-05-15 15:30:16	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-15 15:30:12	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	5.1	張炫翊	2022-05-15 15:30:37	
		電流-S	目視	6.5	張炫翊	2022-05-15 15:30:34	
		電流-R	目視	5.9	張炫翊	2022-05-15 15:30:31	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-15 15:30:26	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	2	張炫翊	2022-05-15 15:30:48	
		電流-S	目視	0	張炫翊	2022-05-15 15:30:46	
		電流-R	目視	2.1	張炫翊	2022-05-15 15:30:43	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-15 15:30:38	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	1.5	張炫翊	2022-05-15 15:31:01	
		電流-S	目視	1.3	張炫翊	2022-05-15 15:30:57	
		電流-R	目視	1.5	張炫翊	2022-05-15 15:30:53	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-15 15:30:50	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	0	張炫翊	2022-05-15 15:31:10	
		電流-S	目視	0	張炫翊	2022-05-15 15:31:08	
		電流-R	目視	0	張炫翊	2022-05-15 15:31:06	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-15 15:31:04	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	1.7	張炫翊	2022-05-15 15:31:27	
		電流-S	目視	1.7	張炫翊	2022-05-15 15:31:32	
		電流-R	目視	1.9	張炫翊	2022-05-15 15:31:17	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-15 15:31:11	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	14.6	張炫翊	2022-05-15 15:31:53	
		電流-S	目視	14.9	張炫翊	2022-05-15 15:31:48	
		電流-R	目視	14.8	張炫翊	2022-05-15 15:31:45	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-15 15:31:37	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	6.8	張炫翊	2022-05-15 15:32:05	
		電流-S	目視	6.9	張炫翊	2022-05-15 15:32:02	
		電流-R	目視	7.9	張炫翊	2022-05-15 15:31:58	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-15 15:31:54	
11	致德樓B1F MHB1	電流-T	目視	143	張炫翊	2022-05-15 15:32:25	
		電流-S	目視	146	張炫翊	2022-05-15 15:32:22	
		電流-R	目視	128	張炫翊	2022-05-15 15:32:19	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-15 15:32:07	
12	致德樓B1F MACB	電流-T	目視	25	張炫翊	2022-05-15 15:32:36	
		電流-S	目視	27	張炫翊	2022-05-15 15:32:34	
		電流-R	目視	27	張炫翊	2022-05-15 15:32:31	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-15 15:32:26	
13	致德樓B1F MACA	電流-T	目視	153	張炫翊	2022-05-15 15:32:55	
		電流-S	目視	177	張炫翊	2022-05-15 15:32:45	
		電流-R	目視	170	張炫翊	2022-05-15 15:32:41	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-15 15:32:37	
14	致德樓B1F	電流-T	目視	0	張炫翊	2022-05-15 15:33:15	
		電流-S	目視	0	張炫翊	2022-05-15 15:33:13	

	MPCC	電流-R	目視	0	張炫翊	2022-05-15 15:33:11	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-15 15:32:57	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-T	目視	19	張炫翊	2022-05-15 15:33:29	
		電流-S	目視	17	張炫翊	2022-05-15 15:33:23	
		電流-R	目視	15	張炫翊	2022-05-15 15:33:20	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-15 15:33:16	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-T	目視	6	張炫翊	2022-05-15 15:33:44	
		電流-S	目視	3	張炫翊	2022-05-15 15:33:41	
		電流-R	目視	6	張炫翊	2022-05-15 15:33:39	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-15 15:33:31	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-T	目視	354	張炫翊	2022-05-15 15:33:59	
		電流-S	目視	346	張炫翊	2022-05-15 15:33:56	
		電流-R	目視	347	張炫翊	2022-05-15 15:33:51	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-15 15:33:48	
18	致德樓B1F EMHA	電流-T	目視	349	張炫翊	2022-05-15 15:34:13	
		電流-S	目視	363	張炫翊	2022-05-15 15:34:08	
		電流-R	目視	343	張炫翊	2022-05-15 15:34:05	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-15 15:34:00	
19	致德樓B1F MPD	電流-T	目視	9	張炫翊	2022-05-15 15:34:22	
		電流-S	目視	9	張炫翊	2022-05-15 15:34:20	
		電流-R	目視	10	張炫翊	2022-05-15 15:34:17	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-15 15:34:14	
20	致德樓B1F MPB1	電流-T	目視	738	張炫翊	2022-05-15 15:34:37	
		電流-S	目視	749	張炫翊	2022-05-15 15:34:34	
		電流-R	目視	749	張炫翊	2022-05-15 15:34:31	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-15 15:34:24	
21	致德樓B1F MPB2	電流-T	目視	208	張炫翊	2022-05-15 15:34:48	
		電流-S	目視	211	張炫翊	2022-05-15 15:34:45	
		電流-R	目視	209	張炫翊	2022-05-15 15:34:42	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-15 15:34:38	
22	致德樓B1F MPA1	電流-T	目視	77	張炫翊	2022-05-15 15:35:01	
		電流-S	目視	36	張炫翊	2022-05-15 15:34:58	
		電流-R	目視	90	張炫翊	2022-05-15 15:34:55	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-15 15:34:49	
23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	78	張炫翊	2022-05-15 15:35:10	
		電流-S	目視	80	張炫翊	2022-05-15 15:35:07	
		電流-R	目視	78	張炫翊	2022-05-15 15:35:05	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-15 15:35:02	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	78	張炫翊	2022-05-15 15:35:23	
		電流-S	目視	79	張炫翊	2022-05-15 15:35:19	
		電流-R	目視	77	張炫翊	2022-05-15 15:35:17	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-15 15:35:11	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	69	張炫翊	2022-05-15 15:35:34	
		電流-S	目視	68	張炫翊	2022-05-15 15:35:31	
		電流-R	目視	70	張炫翊	2022-05-15 15:35:27	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-15 15:35:24	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	70	張炫翊	2022-05-15 15:35:45	
		電流-S	目視	67	張炫翊	2022-05-15 15:35:41	
		電流-R	目視	71	張炫翊	2022-05-15 15:35:39	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-15 15:35:35	
備註:							
改善措施:							

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

承包商工程師：李中榮
2022/05/16 10:06:19

承包商駐院主任：謝濱隆
2022/05/16 21:07:05

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/19 09:33:27

每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 16 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	74.8	陳建誌	2022-05-16 14:13:48	
		電流-S	目視	75.1	陳建誌	2022-05-16 14:13:43	
		電流-R	目視	77.2	陳建誌	2022-05-16 14:13:38	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-16 14:13:33	

2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	0	陳建誌	2022-05-16 14:14:04	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2022-05-16 14:14:02	
		電流-R	目視	3.2	陳建誌	2022-05-16 14:13:59	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-16 14:13:52	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	14.2	陳建誌	2022-05-16 14:14:24	
		電流-S	目視	14.3	陳建誌	2022-05-16 14:14:19	
		電流-R	目視	14.4	陳建誌	2022-05-16 14:14:15	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-16 14:14:11	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	9.5	陳建誌	2022-05-16 14:14:43	
		電流-S	目視	9.3	陳建誌	2022-05-16 14:14:39	
		電流-R	目視	9.5	陳建誌	2022-05-16 14:14:36	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-16 14:14:27	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	18	陳建誌	2022-05-16 14:15:02	
		電流-S	目視	19.3	陳建誌	2022-05-16 14:14:56	
		電流-R	目視	19	陳建誌	2022-05-16 14:14:53	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-16 14:14:46	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	3.2	陳建誌	2022-05-16 14:15:17	
		電流-S	目視	3.1	陳建誌	2022-05-16 14:15:14	
		電流-R	目視	3.3	陳建誌	2022-05-16 14:15:10	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-16 14:15:05	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	0	陳建誌	2022-05-16 14:15:36	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2022-05-16 14:15:34	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2022-05-16 14:15:26	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-16 14:15:23	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	0	陳建誌	2022-05-16 14:15:51	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2022-05-16 14:15:49	
		電流-R	目視	1.6	陳建誌	2022-05-16 14:15:46	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-16 14:15:41	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	18.9	陳建誌	2022-05-16 14:16:11	
		電流-S	目視	19.4	陳建誌	2022-05-16 14:16:03	
		電流-R	目視	19.2	陳建誌	2022-05-16 14:15:59	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-16 14:15:52	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	10.3	陳建誌	2022-05-16 14:16:30	
		電流-S	目視	10.6	陳建誌	2022-05-16 14:16:26	
		電流-R	目視	11.1	陳建誌	2022-05-16 14:16:21	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-16 14:16:15	
11	致德樓B1F MHB1	電流-T	目視	286	陳建誌	2022-05-16 14:17:05	
		電流-S	目視	290	陳建誌	2022-05-16 14:17:01	
		電流-R	目視	312	陳建誌	2022-05-16 14:16:57	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-16 14:16:44	
12	致德樓B1F MACB	電流-T	目視	24	陳建誌	2022-05-16 14:17:22	
		電流-S	目視	27	陳建誌	2022-05-16 14:17:19	
		電流-R	目視	27	陳建誌	2022-05-16 14:17:16	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-16 14:17:10	
13	致德樓B1F MACA	電流-T	目視	247	陳建誌	2022-05-16 14:17:39	
		電流-S	目視	269	陳建誌	2022-05-16 14:17:35	
		電流-R	目視	258	陳建誌	2022-05-16 14:17:32	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-16 14:17:25	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	0	陳建誌	2022-05-16 14:17:54	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2022-05-16 14:17:52	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2022-05-16 14:17:50	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-16 14:17:44	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-T	目視	41	陳建誌	2022-05-16 14:18:12	
		電流-S	目視	41	陳建誌	2022-05-16 14:18:08	
		電流-R	目視	39	陳建誌	2022-05-16 14:18:05	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-16 14:17:58	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-T	目視	21	陳建誌	2022-05-16 14:18:26	
		電流-S	目視	20	陳建誌	2022-05-16 14:18:23	
		電流-R	目視	31	陳建誌	2022-05-16 14:18:20	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-16 14:18:14	
17	致德樓B1F	電流-T	目視	399	陳建誌	2022-05-16 14:18:45	
		電流-S	目視	390	陳建誌	2022-05-16 14:18:41	
		電流-R	目視	434	陳建誌	2022-05-16 14:18:36	

	ATS-A						
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-16 14:18:29	
18	致德樓B1F EMHA	電流-T	目視	381	陳建誌	2022-05-16 14:19:04	
		電流-S	目視	380	陳建誌	2022-05-16 14:19:00	
		電流-R	目視	429	陳建誌	2022-05-16 14:18:54	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-16 14:18:49	
		電流-T	目視	11	陳建誌	2022-05-16 14:19:19	
19	致德樓B1F MPD	電流-S	目視	10	陳建誌	2022-05-16 14:19:16	
		電流-R	目視	11	陳建誌	2022-05-16 14:19:12	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-16 14:19:08	
		電流-T	目視	988	陳建誌	2022-05-16 14:19:42	
20	致德樓B1F MPB1	電流-S	目視	997	陳建誌	2022-05-16 14:19:37	
		電流-R	目視	994	陳建誌	2022-05-16 14:19:33	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-16 14:19:28	
		電流-T	目視	207	陳建誌	2022-05-16 14:19:58	
21	致德樓B1F MPB2	電流-S	目視	210	陳建誌	2022-05-16 14:19:54	
		電流-R	目視	208	陳建誌	2022-05-16 14:19:50	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-16 14:19:46	
		電流-T	目視	824	陳建誌	2022-05-16 14:20:19	
22	致德樓B1F MPA1	電流-S	目視	845	陳建誌	2022-05-16 14:20:12	
		電流-R	目視	918	陳建誌	2022-05-16 14:20:08	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-16 14:20:02	
		電流-T	目視	248	陳建誌	2022-05-16 14:20:35	
23	致德樓B1F MPA2	電流-S	目視	247	陳建誌	2022-05-16 14:20:31	
		電流-R	目視	247	陳建誌	2022-05-16 14:20:27	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-16 14:20:22	
		電流-T	目視	77	陳建誌	2022-05-16 14:20:54	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-S	目視	78	陳建誌	2022-05-16 14:20:51	
		電流-R	目視	76	陳建誌	2022-05-16 14:20:48	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-16 14:20:42	
		電流-T	目視	150	陳建誌	2022-05-16 14:21:13	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-S	目視	140	陳建誌	2022-05-16 14:21:09	
		電流-R	目視	148	陳建誌	2022-05-16 14:21:05	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-16 14:21:02	
		電流-T	目視	153	陳建誌	2022-05-16 14:21:30	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-S	目視	139	陳建誌	2022-05-16 14:21:26	
		電流-R	目視	149	陳建誌	2022-05-16 14:21:22	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-16 14:21:16	
		備註:					
改善措施:							

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

承商工程師：李中榮
2022/05/16 14:52:13

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/16 20:16:16

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/19 09:29:50

每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 17 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	72.3	梁柏翰	2022-05-17 10:28:45	
		電流-S	目視	74.1	梁柏翰	2022-05-17 10:28:41	
		電流-R	目視	75.1	梁柏翰	2022-05-17 10:28:36	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-17 10:28:11	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-05-17 10:28:56	
		電流-S	目視	0	梁柏翰	2022-05-17 10:28:54	
		電流-R	目視	3.3	梁柏翰	2022-05-17 10:28:52	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-17 10:28:47	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	12.7	梁柏翰	2022-05-17 10:29:10	
		電流-S	目視	14	梁柏翰	2022-05-17 10:29:07	
		電流-R	目視	13.9	梁柏翰	2022-05-17 10:29:02	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-17 10:28:57	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	9.7	梁柏翰	2022-05-17 10:29:27	
		電流-S	目視	10.1	梁柏翰	2022-05-17 10:29:22	
		電流-R	目視	10.4	梁柏翰	2022-05-17 10:29:17	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-17 10:29:12	
		電流-T	目視	16.2	梁柏翰	2022-05-17 10:29:40	

5	致德樓B1F VCB-E	電流-S	目視	16.5	梁柏翰	2022-05-17 10:29:36	
		電流-R	目視	16.2	梁柏翰	2022-05-17 10:29:32	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-17 10:29:28	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	5.8	梁柏翰	2022-05-17 10:29:52	
		電流-S	目視	5.1	梁柏翰	2022-05-17 10:29:48	
		電流-R	目視	5.4	梁柏翰	2022-05-17 10:29:45	
7	致德樓B1F VCB-J	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-17 10:29:41	
		電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-05-17 10:30:01	
		電流-S	目視	0	梁柏翰	2022-05-17 10:29:59	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-R	目視	0	梁柏翰	2022-05-17 10:29:57	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-17 10:29:54	
		電流-T	目視	1.6	梁柏翰	2022-05-17 10:30:19	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-S	目視	1.8	梁柏翰	2022-05-17 10:30:16	
		電流-R	目視	1.7	梁柏翰	2022-05-17 10:30:12	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-17 10:30:02	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	18.1	梁柏翰	2022-05-17 10:30:37	
		電流-S	目視	18.8	梁柏翰	2022-05-17 10:30:31	
		電流-R	目視	18.5	梁柏翰	2022-05-17 10:30:26	
11	致德樓B1F MHB1	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-17 10:30:20	
		電流-T	目視	8.6	梁柏翰	2022-05-17 10:30:52	
		電流-S	目視	9.2	梁柏翰	2022-05-17 10:30:48	
12	致德樓B1F MACB	電流-R	目視	9.8	梁柏翰	2022-05-17 10:30:43	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-17 10:30:39	
		電流-T	目視	282	梁柏翰	2022-05-17 10:31:12	
13	致德樓B1F MACA	電流-S	目視	264	梁柏翰	2022-05-17 10:31:08	
		電流-R	目視	299	梁柏翰	2022-05-17 10:31:03	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-17 10:30:53	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	25	梁柏翰	2022-05-17 10:31:27	
		電流-S	目視	23	梁柏翰	2022-05-17 10:31:24	
		電流-R	目視	26	梁柏翰	2022-05-17 10:31:21	
15	致德樓B1F MPC-1	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-17 10:31:13	
		電流-T	目視	211	梁柏翰	2022-05-17 10:31:41	
		電流-S	目視	239	梁柏翰	2022-05-17 10:31:37	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-R	目視	225	梁柏翰	2022-05-17 10:31:33	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-17 10:31:28	
		電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-05-17 10:31:51	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-S	目視	8	梁柏翰	2022-05-17 10:31:49	
		電流-R	目視	21	梁柏翰	2022-05-17 10:31:45	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-17 10:31:42	
18	致德樓B1F EMHA	電流-T	目視	47	梁柏翰	2022-05-17 10:32:06	
		電流-S	目視	47	梁柏翰	2022-05-17 10:32:02	
		電流-R	目視	39	梁柏翰	2022-05-17 10:31:58	
19	致德樓B1F MPD	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-17 10:31:52	
		電流-T	目視	21	梁柏翰	2022-05-17 10:32:18	
		電流-S	目視	18	梁柏翰	2022-05-17 10:32:14	
20	致德樓B1F MPB1	電流-R	目視	34	梁柏翰	2022-05-17 10:32:10	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-17 10:32:07	
		電流-T	目視	387	梁柏翰	2022-05-17 10:32:31	
21	致德樓B1F ATS-A	電流-S	目視	411	梁柏翰	2022-05-17 10:32:27	
		電流-R	目視	429	梁柏翰	2022-05-17 10:32:23	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-17 10:32:19	
22	致德樓B1F EMHA	電流-T	目視	381	梁柏翰	2022-05-17 10:32:48	
		電流-S	目視	417	梁柏翰	2022-05-17 10:32:43	
		電流-R	目視	416	梁柏翰	2022-05-17 10:32:38	
23	致德樓B1F MPD	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-17 10:32:32	
		電流-T	目視	10	梁柏翰	2022-05-17 10:32:58	
		電流-S	目視	10	梁柏翰	2022-05-17 10:32:55	
24	致德樓B1F MPB1	電流-R	目視	11	梁柏翰	2022-05-17 10:32:53	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-17 10:32:49	
		電流-T	目視	937	梁柏翰	2022-05-17 10:33:18	
25	致德樓B1F MPB1	電流-S	目視	958	梁柏翰	2022-05-17 10:33:14	
		電流-R	目視	955	梁柏翰	2022-05-17 10:33:10	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-17 10:32:59	

21	致德樓B1F MPB2	電流-T	目視	207	梁柏翰	2022-05-17 10:33:33	
		電流-S	目視	209	梁柏翰	2022-05-17 10:33:29	
		電流-R	目視	207	梁柏翰	2022-05-17 10:33:26	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-17 10:33:19	
22	致德樓B1F MPA1	電流-T	目視	810	梁柏翰	2022-05-17 10:33:54	
		電流-S	目視	885	梁柏翰	2022-05-17 10:33:50	
		電流-R	目視	869	梁柏翰	2022-05-17 10:33:43	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-17 10:33:34	
23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	246	梁柏翰	2022-05-17 10:34:07	
		電流-S	目視	246	梁柏翰	2022-05-17 10:34:03	
		電流-R	目視	247	梁柏翰	2022-05-17 10:33:58	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-17 10:33:55	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	76	梁柏翰	2022-05-17 10:34:24	
		電流-S	目視	77	梁柏翰	2022-05-17 10:34:22	
		電流-R	目視	75	梁柏翰	2022-05-17 10:34:18	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-17 10:34:10	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	390	梁柏翰	2022-05-17 10:34:41	
		電流-S	目視	382	梁柏翰	2022-05-17 10:34:37	
		電流-R	目視	396	梁柏翰	2022-05-17 10:34:33	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-17 10:34:25	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	395	梁柏翰	2022-05-17 10:34:55	
		電流-S	目視	381	梁柏翰	2022-05-17 10:34:51	
		電流-R	目視	398	梁柏翰	2022-05-17 10:34:47	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-17 10:34:42	

備註：

改善措施：

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

承包商工程師：李中榮
 2022/05/17 17:22:21

承商駐院主任：謝濱隆
 2022/05/17 19:33:46

承辦工程司：徐誌輝
 2022/05/19 09:33:53

每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 18 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	82.9	張玆翊	2022-05-18 09:56:36	
		電流-S	目視	83.1	張玆翊	2022-05-18 09:56:32	
		電流-R	目視	86.5	張玆翊	2022-05-18 09:56:28	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-05-18 09:56:07	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	0	張玆翊	2022-05-18 09:56:45	
		電流-S	目視	0	張玆翊	2022-05-18 09:56:43	
		電流-R	目視	3	張玆翊	2022-05-18 09:56:41	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-05-18 09:56:37	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	12.7	張玆翊	2022-05-18 09:56:59	
		電流-S	目視	12.7	張玆翊	2022-05-18 09:56:55	
		電流-R	目視	13.5	張玆翊	2022-05-18 09:56:51	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-05-18 09:56:47	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	8.8	張玆翊	2022-05-18 09:57:10	
		電流-S	目視	8.8	張玆翊	2022-05-18 09:57:07	
		電流-R	目視	9	張玆翊	2022-05-18 09:57:03	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-05-18 09:57:00	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	15.2	張玆翊	2022-05-18 09:57:36	
		電流-S	目視	15.4	張玆翊	2022-05-18 09:57:32	
		電流-R	目視	16.7	張玆翊	2022-05-18 09:57:29	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-05-18 09:57:12	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	5.9	張玆翊	2022-05-18 09:57:45	
		電流-S	目視	5.6	張玆翊	2022-05-18 09:57:42	
		電流-R	目視	6	張玆翊	2022-05-18 09:57:39	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-05-18 09:57:37	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	0	張玆翊	2022-05-18 09:57:53	
		電流-S	目視	0	張玆翊	2022-05-18 09:57:51	
		電流-R	目視	0	張玆翊	2022-05-18 09:57:49	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-05-18 09:57:46	
	致德樓B1F	電流-T	目視	13.4	張玆翊	2022-05-18 09:58:08	
		電流-S	目視	13.1	張玆翊	2022-05-18 09:58:04	

8	VCB-H	電流-R	目視	13.7	張炫翊	2022-05-18 09:58:00	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-18 09:57:54	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	19.8	張炫翊	2022-05-18 09:58:22	
		電流-S	目視	20.3	張炫翊	2022-05-18 09:58:18	
		電流-R	目視	20.2	張炫翊	2022-05-18 09:58:14	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-18 09:58:10	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	6.2	張炫翊	2022-05-18 09:58:34	
		電流-S	目視	6.7	張炫翊	2022-05-18 09:58:30	
		電流-R	目視	7.4	張炫翊	2022-05-18 09:58:27	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-18 09:58:23	
11	致德樓B1F MHB1	電流-T	目視	241	張炫翊	2022-05-18 09:58:54	
		電流-S	目視	229	張炫翊	2022-05-18 09:58:51	
		電流-R	目視	284	張炫翊	2022-05-18 09:58:48	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-18 09:58:35	
12	致德樓B1F MACB	電流-T	目視	319	張炫翊	2022-05-18 09:59:25	
		電流-S	目視	326	張炫翊	2022-05-18 09:59:22	
		電流-R	目視	333	張炫翊	2022-05-18 09:59:19	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-18 09:59:15	
13	致德樓B1F MACA	電流-T	目視	149	張炫翊	2022-05-18 09:59:38	
		電流-S	目視	168	張炫翊	2022-05-18 09:59:35	
		電流-R	目視	159	張炫翊	2022-05-18 09:59:32	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-18 09:59:26	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	0	張炫翊	2022-05-18 09:59:49	
		電流-S	目視	0	張炫翊	2022-05-18 09:59:45	
		電流-R	目視	5	張炫翊	2022-05-18 09:59:43	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-18 09:59:39	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-T	目視	38	張炫翊	2022-05-18 10:00:07	
		電流-S	目視	37	張炫翊	2022-05-18 10:00:04	
		電流-R	目視	40	張炫翊	2022-05-18 10:00:02	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-18 09:59:54	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-T	目視	22	張炫翊	2022-05-18 10:00:17	
		電流-S	目視	15	張炫翊	2022-05-18 10:00:15	
		電流-R	目視	27	張炫翊	2022-05-18 10:00:11	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-18 10:00:08	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-T	目視	368	張炫翊	2022-05-18 10:00:33	
		電流-S	目視	417	張炫翊	2022-05-18 10:00:29	
		電流-R	目視	421	張炫翊	2022-05-18 10:00:26	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-18 10:00:18	
18	致德樓B1F EMHA	電流-T	目視	365	張炫翊	2022-05-18 10:00:45	
		電流-S	目視	414	張炫翊	2022-05-18 10:00:41	
		電流-R	目視	422	張炫翊	2022-05-18 10:00:38	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-18 10:00:35	
19	致德樓B1F MPD	電流-T	目視	11	張炫翊	2022-05-18 10:00:55	
		電流-S	目視	10	張炫翊	2022-05-18 10:00:53	
		電流-R	目視	11	張炫翊	2022-05-18 10:00:50	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-18 10:00:46	
20	致德樓B1F MPB1	電流-T	目視	1040	張炫翊	2022-05-18 10:01:12	
		電流-S	目視	1053	張炫翊	2022-05-18 10:01:08	
		電流-R	目視	1055	張炫翊	2022-05-18 10:01:05	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-18 10:00:57	
21	致德樓B1F MPB2	電流-T	目視	207	張炫翊	2022-05-18 10:01:23	
		電流-S	目視	209	張炫翊	2022-05-18 10:01:20	
		電流-R	目視	208	張炫翊	2022-05-18 10:01:17	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-18 10:01:13	
22	致德樓B1F MPA1	電流-T	目視	872	張炫翊	2022-05-18 10:01:45	
		電流-S	目視	853	張炫翊	2022-05-18 10:01:34	
		電流-R	目視	872	張炫翊	2022-05-18 10:01:30	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-18 10:01:24	
23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	245	張炫翊	2022-05-18 10:01:57	
		電流-S	目視	246	張炫翊	2022-05-18 10:01:54	
		電流-R	目視	246	張炫翊	2022-05-18 10:01:51	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-18 10:01:46	
		電流-T	目視	77	張炫翊	2022-05-18 10:02:09	

24	致德樓B1F EMPA2	電流-S	目視	78	張珣翊	2022-05-18 10:02:06	
		電流-R	目視	76	張珣翊	2022-05-18 10:02:03	
		設備動作檢查	目視	開	張珣翊	2022-05-18 10:01:59	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	200	張珣翊	2022-05-18 10:02:22	
		電流-S	目視	182	張珣翊	2022-05-18 10:02:20	
		電流-R	目視	170	張珣翊	2022-05-18 10:02:14	
		設備動作檢查	目視	開	張珣翊	2022-05-18 10:02:10	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	164	張珣翊	2022-05-18 10:02:38	
		電流-S	目視	149	張珣翊	2022-05-18 10:02:34	
		電流-R	目視	193	張珣翊	2022-05-18 10:02:28	
		設備動作檢查	目視	開	張珣翊	2022-05-18 10:02:24	
備註:							
改善措施:							

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

承商工程師：李中榮
2022/05/18 10:19:45

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/18 20:22:15

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/19 09:35:54

每日檢查

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 19 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	1680	高偉凡	2022-05-19 09:39:10	
		電流-S	目視	91.78	高偉凡	2022-05-19 09:38:41	
		電流-R	目視	11.4	高偉凡	2022-05-19 09:38:31	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-19 09:38:20	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	50.2	高偉凡	2022-05-19 09:39:43	
		電流-S	目視	2.5	高偉凡	2022-05-19 09:39:37	
		電流-R	目視	11.3	高偉凡	2022-05-19 09:39:24	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-19 09:39:13	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	268	高偉凡	2022-05-19 09:40:06	
		電流-S	目視	14.2	高偉凡	2022-05-19 09:40:01	
		電流-R	目視	11.4	高偉凡	2022-05-19 09:39:54	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-19 09:39:46	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	188	高偉凡	2022-05-19 09:40:28	
		電流-S	目視	9.9	高偉凡	2022-05-19 09:40:21	
		電流-R	目視	11.4	高偉凡	2022-05-19 09:40:16	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-19 09:40:08	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	310	高偉凡	2022-05-19 09:40:54	
		電流-S	目視	15	高偉凡	2022-05-19 09:40:49	
		電流-R	目視	11.3	高偉凡	2022-05-19 09:40:43	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-19 09:40:30	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	71.8	高偉凡	2022-05-19 09:41:33	
		電流-S	目視	5.3	高偉凡	2022-05-19 09:41:27	
		電流-R	目視	11.3	高偉凡	2022-05-19 09:41:16	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-19 09:41:02	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	5.6	高偉凡	2022-05-19 09:41:54	
		電流-S	目視	434	高偉凡	2022-05-19 09:41:48	
		電流-R	目視	11.3	高偉凡	2022-05-19 09:41:43	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-19 09:41:37	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	228	高偉凡	2022-05-19 09:42:18	
		電流-S	目視	12	高偉凡	2022-05-19 09:42:12	
		電流-R	目視	11.4	高偉凡	2022-05-19 09:42:08	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-19 09:42:00	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	360	高偉凡	2022-05-19 09:42:40	
		電流-S	目視	19.4	高偉凡	2022-05-19 09:42:36	
		電流-R	目視	11.3	高偉凡	2022-05-19 09:42:29	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-19 09:42:20	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	158	高偉凡	2022-05-19 09:43:03	
		電流-S	目視	8.2	高偉凡	2022-05-19 09:42:58	
		電流-R	目視	11.3	高偉凡	2022-05-19 09:42:51	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-19 09:42:43	
11	致德樓B1F MHB1	電流-T	目視	385	高偉凡	2022-05-19 09:43:31	
		電流-S	目視	387	高偉凡	2022-05-19 09:43:26	
		電流-R	目視	389	高偉凡	2022-05-19 09:43:22	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-19 09:43:11	

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

承商工程師：李中榮
2022/05/19 16:07:38

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/19 19:57:45

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/20 12:21:08

每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 20 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	75.6	林琮凱	2022-05-20 09:20:42	
		電流-S	目視	77.2	林琮凱	2022-05-20 09:20:30	
		電流-R	目視	78.2	林琮凱	2022-05-20 09:20:18	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-20 09:19:23	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	0	林琮凱	2022-05-20 09:21:09	
		電流-S	目視	3	林琮凱	2022-05-20 09:21:03	
		電流-R	目視	3.6	林琮凱	2022-05-20 09:20:58	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-20 09:20:46	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	13	林琮凱	2022-05-20 09:21:35	
		電流-S	目視	13.5	林琮凱	2022-05-20 09:21:29	
		電流-R	目視	13.2	林琮凱	2022-05-20 09:21:24	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-20 09:21:17	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	8.9	林琮凱	2022-05-20 09:21:59	
		電流-S	目視	9.3	林琮凱	2022-05-20 09:21:53	
		電流-R	目視	9.2	林琮凱	2022-05-20 09:21:49	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-20 09:21:39	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	17.6	林琮凱	2022-05-20 09:22:53	
		電流-S	目視	18	林琮凱	2022-05-20 09:22:48	
		電流-R	目視	18.6	林琮凱	2022-05-20 09:22:43	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-20 09:22:01	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	5.4	林琮凱	2022-05-20 09:23:17	
		電流-S	目視	5.1	林琮凱	2022-05-20 09:23:13	
		電流-R	目視	5.6	林琮凱	2022-05-20 09:23:06	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-20 09:22:59	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	0	林琮凱	2022-05-20 09:23:31	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2022-05-20 09:23:28	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2022-05-20 09:23:25	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-20 09:23:18	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	8.3	林琮凱	2022-05-20 09:23:53	
		電流-S	目視	8.8	林琮凱	2022-05-20 09:23:47	
		電流-R	目視	9.3	林琮凱	2022-05-20 09:23:43	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-20 09:23:33	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	17.1	林琮凱	2022-05-20 09:24:15	
		電流-S	目視	17.5	林琮凱	2022-05-20 09:24:10	
		電流-R	目視	17.5	林琮凱	2022-05-20 09:24:05	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-20 09:23:55	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	8.9	林琮凱	2022-05-20 09:24:39	
		電流-S	目視	9.5	林琮凱	2022-05-20 09:24:35	
		電流-R	目視	10	林琮凱	2022-05-20 09:24:28	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-20 09:24:17	
11	致德樓B1F MHB1	電流-T	目視	275	林琮凱	2022-05-20 09:25:12	
		電流-S	目視	293	林琮凱	2022-05-20 09:25:05	
		電流-R	目視	270	林琮凱	2022-05-20 09:25:00	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-20 09:24:42	
12	致德樓B1F MACB	電流-T	目視	206	林琮凱	2022-05-20 09:25:35	
		電流-S	目視	230	林琮凱	2022-05-20 09:25:29	
		電流-R	目視	215	林琮凱	2022-05-20 09:25:25	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-20 09:25:16	
13	致德樓B1F MACA	電流-T	目視	221	林琮凱	2022-05-20 09:25:57	
		電流-S	目視	246	林琮凱	2022-05-20 09:25:53	
		電流-R	目視	233	林琮凱	2022-05-20 09:25:47	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-20 09:25:38	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	0	林琮凱	2022-05-20 09:26:19	
		電流-S	目視	20	林琮凱	2022-05-20 09:26:16	
		電流-R	目視	17	林琮凱	2022-05-20 09:26:13	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-20 09:26:00	
	致德樓B1F	電流-T	目視	39	林琮凱	2022-05-20 09:26:43	
		電流-S	目視	35	林琮凱	2022-05-20 09:26:39	

15	MPC-1	電流-R	目視	36	林琮凱	2022-05-20 09:26:35	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-20 09:26:20	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-T	目視	20	林琮凱	2022-05-20 09:27:01	
		電流-S	目視	15	林琮凱	2022-05-20 09:26:58	
		電流-R	目視	26	林琮凱	2022-05-20 09:26:54	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-20 09:26:50	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-T	目視	399	林琮凱	2022-05-20 09:27:22	
		電流-S	目視	382	林琮凱	2022-05-20 09:27:19	
		電流-R	目視	412	林琮凱	2022-05-20 09:27:14	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-20 09:27:03	
18	致德樓B1F EMHA	電流-T	目視	396	林琮凱	2022-05-20 09:27:47	
		電流-S	目視	386	林琮凱	2022-05-20 09:27:42	
		電流-R	目視	407	林琮凱	2022-05-20 09:27:38	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-20 09:27:27	
19	致德樓B1F MPD	電流-T	目視	11	林琮凱	2022-05-20 09:28:04	
		電流-S	目視	10	林琮凱	2022-05-20 09:28:01	
		電流-R	目視	11	林琮凱	2022-05-20 09:27:58	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-20 09:27:52	
20	致德樓B1F MPB1	電流-T	目視	905	林琮凱	2022-05-20 09:28:35	
		電流-S	目視	930	林琮凱	2022-05-20 09:28:31	
		電流-R	目視	936	林琮凱	2022-05-20 09:28:27	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-20 09:28:14	
21	致德樓B1F MPB2	電流-T	目視	210	林琮凱	2022-05-20 09:28:54	
		電流-S	目視	213	林琮凱	2022-05-20 09:28:51	
		電流-R	目視	211	林琮凱	2022-05-20 09:28:47	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-20 09:28:38	
22	致德樓B1F MPA1	電流-T	目視	934	林琮凱	2022-05-20 09:29:30	
		電流-S	目視	960	林琮凱	2022-05-20 09:29:26	
		電流-R	目視	991	林琮凱	2022-05-20 09:29:22	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-20 09:29:04	
23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	251	林琮凱	2022-05-20 09:29:48	
		電流-S	目視	251	林琮凱	2022-05-20 09:29:45	
		電流-R	目視	252	林琮凱	2022-05-20 09:29:42	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-20 09:29:38	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	78	林琮凱	2022-05-20 09:30:07	
		電流-S	目視	79	林琮凱	2022-05-20 09:30:04	
		電流-R	目視	77	林琮凱	2022-05-20 09:30:00	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-20 09:29:55	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	195	林琮凱	2022-05-20 09:30:42	
		電流-S	目視	184	林琮凱	2022-05-20 09:30:38	
		電流-R	目視	199	林琮凱	2022-05-20 09:30:35	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-20 09:30:09	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	191	林琮凱	2022-05-20 09:31:13	
		電流-S	目視	176	林琮凱	2022-05-20 09:31:06	
		電流-R	目視	193	林琮凱	2022-05-20 09:31:02	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-20 09:30:44	
備註:							
改善措施:							

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

每日檢查

承包商工程師：李中榮

2022/05/21 08:33:36

承包商駐院主任：謝濱隆

2022/05/21 15:31:31

承辦工程司：徐誌輝

2022/05/24 09:07:28

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 21 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	61.2	錢志浩	2022-05-21 09:27:25	
		電流-S	目視	63.7	錢志浩	2022-05-21 09:27:21	
		電流-R	目視	61.4	錢志浩	2022-05-21 09:27:18	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-21 09:27:14	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	0	錢志浩	2022-05-21 09:27:31	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2022-05-21 09:27:30	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2022-05-21 09:27:28	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-21 09:27:26	
		電流-T	目視	11.5	錢志浩	2022-05-21 09:27:41	

3	致德樓B1F VCB-C	電流-S	目視	12.6	錢志浩	2022-05-21 09:27:38	
		電流-R	目視	11.5	錢志浩	2022-05-21 09:27:36	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-21 09:27:32	
		電流-T	目視	5.1	錢志浩	2022-05-21 09:27:50	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-S	目視	5.3	錢志浩	2022-05-21 09:27:48	
		電流-R	目視	5.5	錢志浩	2022-05-21 09:27:45	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-21 09:27:42	
		電流-T	目視	11.2	錢志浩	2022-05-21 09:27:58	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-S	目視	11.5	錢志浩	2022-05-21 09:27:56	
		電流-R	目視	12	錢志浩	2022-05-21 09:27:53	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-21 09:27:51	
		電流-T	目視	3.1	錢志浩	2022-05-21 09:28:06	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-S	目視	3	錢志浩	2022-05-21 09:28:04	
		電流-R	目視	3.2	錢志浩	2022-05-21 09:28:02	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-21 09:28:00	
		電流-T	目視	0	錢志浩	2022-05-21 09:28:13	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-S	目視	0	錢志浩	2022-05-21 09:28:11	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2022-05-21 09:28:10	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-21 09:28:07	
		電流-T	目視	0	錢志浩	2022-05-21 09:28:20	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-S	目視	0	錢志浩	2022-05-21 09:28:18	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2022-05-21 09:28:16	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-21 09:29:16	
		電流-T	目視	16.4	錢志浩	2022-05-21 09:28:29	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-S	目視	16.9	錢志浩	2022-05-21 09:28:26	
		電流-R	目視	16.6	錢志浩	2022-05-21 09:28:23	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-21 09:28:21	
		電流-T	目視	12.4	錢志浩	2022-05-21 09:29:36	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-S	目視	13.2	錢志浩	2022-05-21 09:29:33	
		電流-R	目視	13.4	錢志浩	2022-05-21 09:29:30	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-21 09:28:30	
		電流-T	目視	149	錢志浩	2022-05-21 09:29:49	
11	致德樓B1F MHB1	電流-S	目視	137	錢志浩	2022-05-21 09:29:46	
		電流-R	目視	160	錢志浩	2022-05-21 09:29:44	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-21 09:29:37	
		電流-T	目視	0	錢志浩	2022-05-21 09:29:59	
12	致德樓B1F MACB	電流-S	目視	0	錢志浩	2022-05-21 09:29:57	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2022-05-21 09:29:55	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-21 09:29:50	
		電流-T	目視	310	錢志浩	2022-05-21 09:30:09	
13	致德樓B1F MACA	電流-S	目視	332	錢志浩	2022-05-21 09:30:06	
		電流-R	目視	316	錢志浩	2022-05-21 09:30:03	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-21 09:30:00	
		電流-T	目視	0	錢志浩	2022-05-21 09:30:16	
14	致德樓B1F MPCC	電流-S	目視	0	錢志浩	2022-05-21 09:30:14	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2022-05-21 09:30:12	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-21 09:30:10	
		電流-T	目視	19	錢志浩	2022-05-21 09:30:24	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-S	目視	15	錢志浩	2022-05-21 09:30:22	
		電流-R	目視	13	錢志浩	2022-05-21 09:30:20	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-21 09:30:17	
		電流-T	目視	5	錢志浩	2022-05-21 09:30:31	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-S	目視	3	錢志浩	2022-05-21 09:30:30	
		電流-R	目視	7	錢志浩	2022-05-21 09:30:28	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-21 09:30:25	
		電流-T	目視	363	錢志浩	2022-05-21 09:30:43	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-S	目視	392	錢志浩	2022-05-21 09:30:40	
		電流-R	目視	331	錢志浩	2022-05-21 09:30:38	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-21 09:30:33	
		電流-T	目視	362	錢志浩	2022-05-21 09:30:54	
18	致德樓B1F EMHA	電流-S	目視	328	錢志浩	2022-05-21 09:30:49	
		電流-R	目視	329	錢志浩	2022-05-21 09:30:47	

		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-21 09:30:44	
19	致德樓B1F MPD	電流-T	目視	10	錢志浩	2022-05-21 09:31:02	
		電流-S	目視	11	錢志浩	2022-05-21 09:31:00	
		電流-R	目視	10	錢志浩	2022-05-21 09:30:58	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-21 09:30:55	
20	致德樓B1F MPB1	電流-T	目視	841	錢志浩	2022-05-21 09:31:14	
		電流-S	目視	864	錢志浩	2022-05-21 09:31:10	
		電流-R	目視	853	錢志浩	2022-05-21 09:31:07	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-21 09:31:03	
21	致德樓B1F MPB2	電流-T	目視	207	錢志浩	2022-05-21 09:31:33	
		電流-S	目視	210	錢志浩	2022-05-21 09:31:31	
		電流-R	目視	208	錢志浩	2022-05-21 09:31:28	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-21 09:31:15	
22	致德樓B1F MPA1	電流-T	目視	566	錢志浩	2022-05-21 09:31:46	
		電流-S	目視	619	錢志浩	2022-05-21 09:31:42	
		電流-R	目視	646	錢志浩	2022-05-21 09:31:40	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-21 09:31:34	
23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	163	錢志浩	2022-05-21 09:31:55	
		電流-S	目視	163	錢志浩	2022-05-21 09:31:52	
		電流-R	目視	164	錢志浩	2022-05-21 09:31:50	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-21 09:31:47	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	76	錢志浩	2022-05-21 09:32:04	
		電流-S	目視	78	錢志浩	2022-05-21 09:32:02	
		電流-R	目視	76	錢志浩	2022-05-21 09:32:01	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-21 09:31:56	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	236	錢志浩	2022-05-21 09:32:14	
		電流-S	目視	226	錢志浩	2022-05-21 09:32:11	
		電流-R	目視	240	錢志浩	2022-05-21 09:32:09	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-21 09:32:05	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	238	錢志浩	2022-05-21 09:32:24	
		電流-S	目視	236	錢志浩	2022-05-21 09:32:21	
		電流-R	目視	241	錢志浩	2022-05-21 09:32:18	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-21 09:32:15	
備註:							
改善措施:							

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

承商工程師：李中榮
2022/05/21 11:54:27

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/21 15:29:05

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/24 09:08:22

每日檢查

單位	電力		判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 22 日		
	項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	51.6	林琮凱	2022-05-22 10:36:04		
		電流-S	目視	53.4	林琮凱	2022-05-22 10:35:58		
		電流-R	目視	52.7	林琮凱	2022-05-22 10:35:48		
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-22 10:35:18		
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	0	林琮凱	2022-05-22 10:36:22		
		電流-S	目視	0	林琮凱	2022-05-22 10:36:19		
		電流-R	目視	0	林琮凱	2022-05-22 10:36:16		
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-22 10:36:13		
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	12	林琮凱	2022-05-22 10:36:47		
		電流-S	目視	12.9	林琮凱	2022-05-22 10:36:42		
		電流-R	目視	12	林琮凱	2022-05-22 10:36:37		
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-22 10:36:23		
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	4.9	林琮凱	2022-05-22 10:37:06		
		電流-S	目視	5.2	林琮凱	2022-05-22 10:37:03		
		電流-R	目視	5.2	林琮凱	2022-05-22 10:36:59		
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-22 10:36:50		
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	1.8	林琮凱	2022-05-22 10:37:28		
		電流-S	目視	0	林琮凱	2022-05-22 10:37:24		
		電流-R	目視	2.2	林琮凱	2022-05-22 10:37:21		
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-22 10:37:11		
	致德樓B1F	電流-T	目視	4	林琮凱	2022-05-22 10:37:52		
		電流-S	目視	3.7	林琮凱	2022-05-22 10:37:47		

6	VCB-F	電流-R	目視	4.1	林琮凱	2022-05-22 10:37:43	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-22 10:37:33	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	0	林琮凱	2022-05-22 10:38:11	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2022-05-22 10:38:07	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2022-05-22 10:38:05	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-22 10:37:56	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	0	林琮凱	2022-05-22 10:38:34	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2022-05-22 10:38:31	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2022-05-22 10:38:26	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-22 10:38:12	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	15.8	林琮凱	2022-05-22 10:39:07	
		電流-S	目視	16.2	林琮凱	2022-05-22 10:38:58	
		電流-R	目視	16.1	林琮凱	2022-05-22 10:38:53	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-22 10:38:35	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	11.4	林琮凱	2022-05-22 10:39:32	
		電流-S	目視	12.1	林琮凱	2022-05-22 10:39:27	
		電流-R	目視	12.5	林琮凱	2022-05-22 10:39:22	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-22 10:39:09	
11	致德樓B1F MHB1	電流-T	目視	153	林琮凱	2022-05-22 10:39:59	
		電流-S	目視	144	林琮凱	2022-05-22 10:39:54	
		電流-R	目視	148	林琮凱	2022-05-22 10:39:51	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-22 10:39:33	
12	致德樓B1F MACB	電流-T	目視	0	林琮凱	2022-05-22 10:41:05	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2022-05-22 10:41:02	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2022-05-22 10:40:55	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-22 10:40:00	
13	致德樓B1F MACA	電流-T	目視	312	林琮凱	2022-05-22 10:41:47	
		電流-S	目視	339	林琮凱	2022-05-22 10:41:39	
		電流-R	目視	322	林琮凱	2022-05-22 10:41:29	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-22 10:41:06	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	0	林琮凱	2022-05-22 10:41:59	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2022-05-22 10:41:57	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2022-05-22 10:41:55	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-22 10:41:48	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-T	目視	21	林琮凱	2022-05-22 10:42:17	
		電流-S	目視	16	林琮凱	2022-05-22 10:42:14	
		電流-R	目視	15	林琮凱	2022-05-22 10:42:10	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-22 10:42:01	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-T	目視	5	林琮凱	2022-05-22 10:42:34	
		電流-S	目視	3	林琮凱	2022-05-22 10:42:31	
		電流-R	目視	11	林琮凱	2022-05-22 10:42:28	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-22 10:42:21	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-T	目視	359	林琮凱	2022-05-22 10:43:09	
		電流-S	目視	350	林琮凱	2022-05-22 10:42:59	
		電流-R	目視	379	林琮凱	2022-05-22 10:42:54	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-22 10:42:36	
18	致德樓B1F EMHA	電流-T	目視	356	林琮凱	2022-05-22 10:43:43	
		電流-S	目視	346	林琮凱	2022-05-22 10:43:36	
		電流-R	目視	370	林琮凱	2022-05-22 10:43:26	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-22 10:43:10	
19	致德樓B1F MPD	電流-T	目視	10	林琮凱	2022-05-22 10:44:01	
		電流-S	目視	10	林琮凱	2022-05-22 10:43:58	
		電流-R	目視	10	林琮凱	2022-05-22 10:43:55	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-22 10:43:46	
20	致德樓B1F MPB1	電流-T	目視	812	林琮凱	2022-05-22 10:44:37	
		電流-S	目視	833	林琮凱	2022-05-22 10:44:29	
		電流-R	目視	830	林琮凱	2022-05-22 10:44:22	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-22 10:44:05	
21	致德樓B1F MPB2	電流-T	目視	205	林琮凱	2022-05-22 10:45:02	
		電流-S	目視	208	林琮凱	2022-05-22 10:44:58	
		電流-R	目視	206	林琮凱	2022-05-22 10:44:52	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-22 10:44:42	
		電流-T	目視	66	林琮凱	2022-05-22 10:45:28	

22	致德樓B1F MPA1						
		電流-S	目視	26	林琮凱	2022-05-22 10:45:21	
		電流-R	目視	88	林琮凱	2022-05-22 10:45:18	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-22 10:45:06	
23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	76	林琮凱	2022-05-22 10:45:57	
		電流-S	目視	77	林琮凱	2022-05-22 10:45:53	
		電流-R	目視	77	林琮凱	2022-05-22 10:45:50	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-22 10:45:42	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	76	林琮凱	2022-05-22 10:46:18	
		電流-S	目視	77	林琮凱	2022-05-22 10:46:15	
		電流-R	目視	76	林琮凱	2022-05-22 10:46:12	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-22 10:46:08	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	103	林琮凱	2022-05-22 10:46:44	
		電流-S	目視	101	林琮凱	2022-05-22 10:46:39	
		電流-R	目視	108	林琮凱	2022-05-22 10:46:34	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-22 10:46:23	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	108	林琮凱	2022-05-22 10:47:03	
		電流-S	目視	102	林琮凱	2022-05-22 10:47:00	
		電流-R	目視	111	林琮凱	2022-05-22 10:46:55	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-22 10:46:47	
備註:							
改善措施:							

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

每日檢查

承包商工程師：李中榮
2022/05/24 15:54:44

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/24 19:49:08

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/25 12:52:06

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 23 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	88.2	黃精忠	2022-05-23 14:34:16	
		電流-S	目視	91.4	黃精忠	2022-05-23 14:34:06	
		電流-R	目視	91.2	黃精忠	2022-05-23 14:34:00	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-23 14:33:31	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	0	黃精忠	2022-05-23 14:34:29	
		電流-S	目視	0	黃精忠	2022-05-23 14:34:27	
		電流-R	目視	0	黃精忠	2022-05-23 14:34:24	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-23 14:34:19	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	13.7	黃精忠	2022-05-23 14:34:48	
		電流-S	目視	14.2	黃精忠	2022-05-23 14:34:44	
		電流-R	目視	13.7	黃精忠	2022-05-23 14:34:40	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-23 14:34:35	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	10	黃精忠	2022-05-23 14:35:08	
		電流-S	目視	10.6	黃精忠	2022-05-23 14:35:04	
		電流-R	目視	10.2	黃精忠	2022-05-23 14:35:00	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-23 14:34:50	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	15.9	黃精忠	2022-05-23 14:35:39	
		電流-S	目視	17.6	黃精忠	2022-05-23 14:35:34	
		電流-R	目視	17.9	黃精忠	2022-05-23 14:35:26	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-23 14:35:10	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	3.2	黃精忠	2022-05-23 14:35:53	
		電流-S	目視	3	黃精忠	2022-05-23 14:35:50	
		電流-R	目視	3.3	黃精忠	2022-05-23 14:35:47	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-23 14:35:41	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	0	黃精忠	2022-05-23 14:36:04	
		電流-S	目視	0	黃精忠	2022-05-23 14:36:02	
		電流-R	目視	0	黃精忠	2022-05-23 14:35:59	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-23 14:35:54	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	14.7	黃精忠	2022-05-23 14:36:26	
		電流-S	目視	14.5	黃精忠	2022-05-23 14:36:22	
		電流-R	目視	15.2	黃精忠	2022-05-23 14:36:18	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-23 14:36:07	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	20.5	黃精忠	2022-05-23 14:36:47	
		電流-S	目視	21.3	黃精忠	2022-05-23 14:36:43	
		電流-R	目視	21.1	黃精忠	2022-05-23 14:36:38	

		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-23 14:36:28	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	7.1	黃精忠	2022-05-23 14:37:04	
		電流-S	目視	7.6	黃精忠	2022-05-23 14:37:00	
		電流-R	目視	8.3	黃精忠	2022-05-23 14:36:56	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-23 14:36:48	
11	致德樓B1F MHB1	電流-T	目視	294	黃精忠	2022-05-23 14:37:26	
		電流-S	目視	290	黃精忠	2022-05-23 14:37:22	
		電流-R	目視	292	黃精忠	2022-05-23 14:37:19	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-23 14:37:05	
12	致德樓B1F MACB	電流-T	目視	402	黃精忠	2022-05-23 14:38:08	
		電流-S	目視	408	黃精忠	2022-05-23 14:38:04	
		電流-R	目視	418	黃精忠	2022-05-23 14:37:58	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-23 14:37:48	
13	致德樓B1F MACA	電流-T	目視	173	黃精忠	2022-05-23 14:38:33	
		電流-S	目視	201	黃精忠	2022-05-23 14:38:29	
		電流-R	目視	186	黃精忠	2022-05-23 14:38:25	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-23 14:38:15	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	0	黃精忠	2022-05-23 14:38:49	
		電流-S	目視	0	黃精忠	2022-05-23 14:38:47	
		電流-R	目視	0	黃精忠	2022-05-23 14:38:42	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-23 14:38:34	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-T	目視	40	黃精忠	2022-05-23 14:39:12	
		電流-S	目視	38	黃精忠	2022-05-23 14:39:09	
		電流-R	目視	39	黃精忠	2022-05-23 14:39:06	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-23 14:38:51	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-T	目視	19	黃精忠	2022-05-23 14:39:26	
		電流-S	目視	11	黃精忠	2022-05-23 14:39:23	
		電流-R	目視	26	黃精忠	2022-05-23 14:39:20	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-23 14:39:13	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-T	目視	401	黃精忠	2022-05-23 14:39:47	
		電流-S	目視	386	黃精忠	2022-05-23 14:39:42	
		電流-R	目視	459	黃精忠	2022-05-23 14:39:38	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-23 14:39:27	
18	致德樓B1F EMHA	電流-T	目視	403	黃精忠	2022-05-23 14:40:14	
		電流-S	目視	390	黃精忠	2022-05-23 14:40:08	
		電流-R	目視	446	黃精忠	2022-05-23 14:40:05	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-23 14:40:01	
19	致德樓B1F MPD	電流-T	目視	11	黃精忠	2022-05-23 14:40:32	
		電流-S	目視	10	黃精忠	2022-05-23 14:40:29	
		電流-R	目視	11	黃精忠	2022-05-23 14:40:26	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-23 14:40:23	
20	致德樓B1F MPB1	電流-T	目視	1062	黃精忠	2022-05-23 14:40:59	
		電流-S	目視	1081	黃精忠	2022-05-23 14:40:55	
		電流-R	目視	1083	黃精忠	2022-05-23 14:40:48	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-23 14:40:34	
21	致德樓B1F MPB2	電流-T	目視	209	黃精忠	2022-05-23 14:41:16	
		電流-S	目視	212	黃精忠	2022-05-23 14:41:13	
		電流-R	目視	209	黃精忠	2022-05-23 14:41:09	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-23 14:41:05	
22	致德樓B1F MPA1	電流-T	目視	868	黃精忠	2022-05-23 14:41:51	
		電流-S	目視	884	黃精忠	2022-05-23 14:41:47	
		電流-R	目視	922	黃精忠	2022-05-23 14:41:42	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-23 14:41:18	
23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	333	黃精忠	2022-05-23 14:42:05	
		電流-S	目視	333	黃精忠	2022-05-23 14:42:02	
		電流-R	目視	336	黃精忠	2022-05-23 14:41:59	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-23 14:41:52	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	77	黃精忠	2022-05-23 14:42:21	
		電流-S	目視	79	黃精忠	2022-05-23 14:42:19	
		電流-R	目視	77	黃精忠	2022-05-23 14:42:16	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-23 14:42:07	
	致德樓B1F	電流-T	目視	191	黃精忠	2022-05-23 14:42:43	
		電流-S	目視	169	黃精忠	2022-05-23 14:42:35	

25	ATS-B	電流-R	目視	182	黃精忠	2022-05-23 14:42:32	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-23 14:42:27	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	160	黃精忠	2022-05-23 14:43:00	
		電流-S	目視	149	黃精忠	2022-05-23 14:42:56	
		電流-R	目視	165	黃精忠	2022-05-23 14:42:52	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-23 14:42:48	
備註:							
改善措施:							

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

承包商工程師：李中榮
2022/05/24 15:52:26

承包商駐院主任：謝濱隆
2022/05/24 19:53:07

承包商工程司：徐誌輝
2022/05/25 12:53:06

每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 24 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	78.3	錢志浩	2022-05-24 09:49:31	
		電流-S	目視	79.2	錢志浩	2022-05-24 09:49:28	
		電流-R	目視	81.2	錢志浩	2022-05-24 09:49:25	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-24 09:49:22	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	3.2	錢志浩	2022-05-24 09:49:39	
		電流-S	目視	3.2	錢志浩	2022-05-24 09:49:37	
		電流-R	目視	3.2	錢志浩	2022-05-24 09:49:35	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-24 09:49:32	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	14.2	錢志浩	2022-05-24 09:49:49	
		電流-S	目視	14.3	錢志浩	2022-05-24 09:49:46	
		電流-R	目視	14.2	錢志浩	2022-05-24 09:49:44	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-24 09:49:41	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	10.4	錢志浩	2022-05-24 09:50:03	
		電流-S	目視	10.6	錢志浩	2022-05-24 09:50:00	
		電流-R	目視	10.1	錢志浩	2022-05-24 09:49:57	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-24 09:49:51	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	17.1	錢志浩	2022-05-24 09:50:16	
		電流-S	目視	17.2	錢志浩	2022-05-24 09:50:10	
		電流-R	目視	18.3	錢志浩	2022-05-24 09:50:07	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-24 09:50:04	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	3.8	錢志浩	2022-05-24 09:50:31	
		電流-S	目視	3.4	錢志浩	2022-05-24 09:50:29	
		電流-R	目視	3.9	錢志浩	2022-05-24 09:50:27	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-24 09:50:24	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	0	錢志浩	2022-05-24 09:50:38	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2022-05-24 09:50:36	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2022-05-24 09:50:35	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-24 09:50:32	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	6.3	錢志浩	2022-05-24 09:50:48	
		電流-S	目視	6.6	錢志浩	2022-05-24 09:50:45	
		電流-R	目視	7.1	錢志浩	2022-05-24 09:50:43	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-24 09:50:39	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	17.8	錢志浩	2022-05-24 09:50:57	
		電流-S	目視	17.7	錢志浩	2022-05-24 09:50:55	
		電流-R	目視	17.7	錢志浩	2022-05-24 09:50:52	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-24 09:50:49	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	8.1	錢志浩	2022-05-24 09:51:07	
		電流-S	目視	8.5	錢志浩	2022-05-24 09:51:04	
		電流-R	目視	9.1	錢志浩	2022-05-24 09:51:02	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-24 09:50:58	
11	致德樓B1F MHB1	電流-T	目視	309	錢志浩	2022-05-24 09:51:23	
		電流-S	目視	282	錢志浩	2022-05-24 09:51:19	
		電流-R	目視	280	錢志浩	2022-05-24 09:51:17	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-24 09:51:09	
12	致德樓B1F MACB	電流-T	目視	139	錢志浩	2022-05-24 09:51:34	
		電流-S	目視	161	錢志浩	2022-05-24 09:51:31	
		電流-R	目視	160	錢志浩	2022-05-24 09:51:28	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-24 09:51:24	
		電流-T	目視	194	錢志浩	2022-05-24 09:51:43	

13	致德樓B1F MACA	電流-S	目視	219	錢志浩	2022-05-24 09:51:40	
		電流-R	目視	204	錢志浩	2022-05-24 09:51:38	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-24 09:51:35	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	51	錢志浩	2022-05-24 09:51:51	
		電流-S	目視	46	錢志浩	2022-05-24 09:51:49	
		電流-R	目視	38	錢志浩	2022-05-24 09:51:46	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-24 09:51:44	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-T	目視	39	錢志浩	2022-05-24 09:52:03	
		電流-S	目視	37	錢志浩	2022-05-24 09:52:01	
		電流-R	目視	40	錢志浩	2022-05-24 09:51:59	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-24 09:51:52	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-T	目視	22	錢志浩	2022-05-24 09:52:11	
		電流-S	目視	15	錢志浩	2022-05-24 09:52:10	
		電流-R	目視	27	錢志浩	2022-05-24 09:52:08	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-24 09:52:05	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-T	目視	417	錢志浩	2022-05-24 09:52:20	
		電流-S	目視	424	錢志浩	2022-05-24 09:52:18	
		電流-R	目視	425	錢志浩	2022-05-24 09:52:15	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-24 09:52:12	
18	致德樓B1F EMHA	電流-T	目視	416	錢志浩	2022-05-24 09:52:29	
		電流-S	目視	416	錢志浩	2022-05-24 09:52:26	
		電流-R	目視	415	錢志浩	2022-05-24 09:52:24	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-24 09:52:21	
19	致德樓B1F MPD	電流-T	目視	10	錢志浩	2022-05-24 09:52:39	
		電流-S	目視	10	錢志浩	2022-05-24 09:52:37	
		電流-R	目視	10	錢志浩	2022-05-24 09:52:33	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-24 09:52:31	
20	致德樓B1F MPB1	電流-T	目視	884	錢志浩	2022-05-24 09:52:51	
		電流-S	目視	907	錢志浩	2022-05-24 09:52:47	
		電流-R	目視	901	錢志浩	2022-05-24 09:52:44	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-24 09:52:40	
21	致德樓B1F MPB2	電流-T	目視	208	錢志浩	2022-05-24 09:53:00	
		電流-S	目視	209	錢志浩	2022-05-24 09:52:58	
		電流-R	目視	206	錢志浩	2022-05-24 09:52:55	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-24 09:52:52	
22	致德樓B1F MPA1	電流-T	目視	875	錢志浩	2022-05-24 09:53:11	
		電流-S	目視	920	錢志浩	2022-05-24 09:53:08	
		電流-R	目視	921	錢志浩	2022-05-24 09:53:06	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-24 09:53:01	
23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	246	錢志浩	2022-05-24 09:53:20	
		電流-S	目視	245	錢志浩	2022-05-24 09:53:18	
		電流-R	目視	245	錢志浩	2022-05-24 09:53:15	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-24 09:53:12	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	76	錢志浩	2022-05-24 09:53:30	
		電流-S	目視	76	錢志浩	2022-05-24 09:53:28	
		電流-R	目視	75	錢志浩	2022-05-24 09:53:26	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-24 09:53:22	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	256	錢志浩	2022-05-24 09:53:41	
		電流-S	目視	247	錢志浩	2022-05-24 09:53:40	
		電流-R	目視	257	錢志浩	2022-05-24 09:53:37	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-24 09:53:31	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	296	錢志浩	2022-05-24 09:53:52	
		電流-S	目視	244	錢志浩	2022-05-24 09:53:48	
		電流-R	目視	262	錢志浩	2022-05-24 09:53:46	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-24 09:53:42	
備註:							
改善措施:							

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

承商工程師：李中榮
2022/05/24 15:50:57

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/24 19:55:06

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/25 12:54:17

每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 25 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	92	徐永誠	2022-05-25 13:57:59	
		電流-S	目視	93	徐永誠	2022-05-25 13:57:55	
		電流-R	目視	95	徐永誠	2022-05-25 13:57:49	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-25 13:57:41	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	0	徐永誠	2022-05-25 13:58:14	
		電流-S	目視	0	徐永誠	2022-05-25 13:58:10	
		電流-R	目視	0	徐永誠	2022-05-25 13:58:07	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-25 13:58:00	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	14.2	徐永誠	2022-05-25 13:59:34	
		電流-S	目視	14.2	徐永誠	2022-05-25 13:58:48	
		電流-R	目視	14.3	徐永誠	2022-05-25 13:58:24	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-25 13:58:15	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	9.3	徐永誠	2022-05-25 14:00:00	
		電流-S	目視	10.7	徐永誠	2022-05-25 13:59:53	
		電流-R	目視	10.3	徐永誠	2022-05-25 13:59:45	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-25 13:59:37	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	16.1	徐永誠	2022-05-25 14:00:28	
		電流-S	目視	16.1	徐永誠	2022-05-25 14:00:21	
		電流-R	目視	16.2	徐永誠	2022-05-25 14:00:12	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-25 14:00:04	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	5.5	徐永誠	2022-05-25 14:00:52	
		電流-S	目視	5.1	徐永誠	2022-05-25 14:00:46	
		電流-R	目視	5.7	徐永誠	2022-05-25 14:00:40	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-25 14:00:33	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	0	徐永誠	2022-05-25 14:01:07	
		電流-S	目視	0	徐永誠	2022-05-25 14:01:04	
		電流-R	目視	0	徐永誠	2022-05-25 14:01:00	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-25 14:00:55	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	15.9	徐永誠	2022-05-25 14:01:31	
		電流-S	目視	15.8	徐永誠	2022-05-25 14:01:26	
		電流-R	目視	16.4	徐永誠	2022-05-25 14:01:21	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-25 14:01:08	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	19.4	徐永誠	2022-05-25 14:01:55	
		電流-S	目視	20.1	徐永誠	2022-05-25 14:01:50	
		電流-R	目視	19.8	徐永誠	2022-05-25 14:01:44	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-25 14:01:35	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	8.5	徐永誠	2022-05-25 14:02:16	
		電流-S	目視	9.2	徐永誠	2022-05-25 14:02:10	
		電流-R	目視	9.6	徐永誠	2022-05-25 14:02:05	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-25 14:01:59	
11	致德樓B1F MHB1	電流-T	目視	279	徐永誠	2022-05-25 14:02:52	
		電流-S	目視	275	徐永誠	2022-05-25 14:02:47	
		電流-R	目視	309	徐永誠	2022-05-25 14:02:42	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-25 14:02:37	
12	致德樓B1F MACB	電流-T	目視	385	徐永誠	2022-05-25 14:03:22	
		電流-S	目視	394	徐永誠	2022-05-25 14:03:17	
		電流-R	目視	401	徐永誠	2022-05-25 14:03:10	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-25 14:03:02	
13	致德樓B1F MACA	電流-T	目視	213	徐永誠	2022-05-25 14:03:39	
		電流-S	目視	239	徐永誠	2022-05-25 14:03:35	
		電流-R	目視	226	徐永誠	2022-05-25 14:03:30	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-25 14:03:24	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	0	徐永誠	2022-05-25 14:03:54	
		電流-S	目視	0	徐永誠	2022-05-25 14:03:50	
		電流-R	目視	0	徐永誠	2022-05-25 14:03:47	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-25 14:03:43	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-T	目視	46	徐永誠	2022-05-25 14:04:24	
		電流-S	目視	38	徐永誠	2022-05-25 14:04:19	
		電流-R	目視	40	徐永誠	2022-05-25 14:04:15	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-25 14:04:03	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-T	目視	24	徐永誠	2022-05-25 14:04:45	
		電流-S	目視	18	徐永誠	2022-05-25 14:04:40	
		電流-R	目視	28	徐永誠	2022-05-25 14:04:33	

		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-25 14:04:25	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-T	目視	404	徐永誠	2022-05-25 14:05:05	
		電流-S	目視	403	徐永誠	2022-05-25 14:05:00	
		電流-R	目視	441	徐永誠	2022-05-25 14:04:54	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-25 14:04:49	
18	致德樓B1F EMHA	電流-T	目視	403	徐永誠	2022-05-25 14:05:26	
		電流-S	目視	395	徐永誠	2022-05-25 14:05:21	
		電流-R	目視	434	徐永誠	2022-05-25 14:05:16	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-25 14:05:07	
19	致德樓B1F MPD	電流-T	目視	11	徐永誠	2022-05-25 14:05:46	
		電流-S	目視	10	徐永誠	2022-05-25 14:05:42	
		電流-R	目視	11	徐永誠	2022-05-25 14:05:37	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-25 14:05:31	
20	致德樓B1F MPB1	電流-T	目視	1012	徐永誠	2022-05-25 14:06:12	
		電流-S	目視	1041	徐永誠	2022-05-25 14:06:06	
		電流-R	目視	1024	徐永誠	2022-05-25 14:06:00	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-25 14:05:47	
21	致德樓B1F MPB2	電流-T	目視	208	徐永誠	2022-05-25 14:06:30	
		電流-S	目視	211	徐永誠	2022-05-25 14:06:25	
		電流-R	目視	209	徐永誠	2022-05-25 14:06:21	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-25 14:06:17	
22	致德樓B1F MPA1	電流-T	目視	856	徐永誠	2022-05-25 14:06:55	
		電流-S	目視	834	徐永誠	2022-05-25 14:06:47	
		電流-R	目視	822	徐永誠	2022-05-25 14:06:41	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-25 14:06:37	
23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	333	徐永誠	2022-05-25 14:07:13	
		電流-S	目視	332	徐永誠	2022-05-25 14:07:08	
		電流-R	目視	333	徐永誠	2022-05-25 14:07:03	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-25 14:06:56	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	77	徐永誠	2022-05-25 14:07:31	
		電流-S	目視	78	徐永誠	2022-05-25 14:07:27	
		電流-R	目視	76	徐永誠	2022-05-25 14:07:23	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-25 14:07:15	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	189	徐永誠	2022-05-25 14:07:52	
		電流-S	目視	173	徐永誠	2022-05-25 14:07:47	
		電流-R	目視	192	徐永誠	2022-05-25 14:07:40	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-25 14:07:33	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	192	徐永誠	2022-05-25 14:08:31	
		電流-S	目視	173	徐永誠	2022-05-25 14:08:18	
		電流-R	目視	190	徐永誠	2022-05-25 14:08:13	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-25 14:07:55	
備註:							
改善措施:							

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/05/26 14:17:20

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/26 19:38:50

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/27 11:56:33

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 26 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	80	陳建誌	2022-05-26 10:11:39	
		電流-S	目視	83	陳建誌	2022-05-26 10:11:36	
		電流-R	目視	85	陳建誌	2022-05-26 10:11:32	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-26 10:11:26	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	3.3	陳建誌	2022-05-26 10:11:59	
		電流-S	目視	3.3	陳建誌	2022-05-26 10:11:55	
		電流-R	目視	3.2	陳建誌	2022-05-26 10:11:49	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-26 10:11:45	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	14.3	陳建誌	2022-05-26 10:12:18	
		電流-S	目視	14.1	陳建誌	2022-05-26 10:12:13	
		電流-R	目視	13.9	陳建誌	2022-05-26 10:12:08	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-26 10:12:00	
		電流-T	目視	9.3	陳建誌	2022-05-26 10:12:35	

4	致德樓B1F VCB-D	電流-S	目視	10.2	陳建誌	2022-05-26 10:12:31	
		電流-R	目視	9.3	陳建誌	2022-05-26 10:12:25	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-26 10:12:20	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	13.9	陳建誌	2022-05-26 10:12:55	
		電流-S	目視	16.1	陳建誌	2022-05-26 10:12:51	
		電流-R	目視	16	陳建誌	2022-05-26 10:12:47	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-26 10:12:36	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	3.9	陳建誌	2022-05-26 10:13:10	
		電流-S	目視	3.7	陳建誌	2022-05-26 10:13:06	
		電流-R	目視	4.6	陳建誌	2022-05-26 10:13:02	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-26 10:12:56	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	0	陳建誌	2022-05-26 10:13:20	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2022-05-26 10:13:18	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2022-05-26 10:13:15	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-26 10:13:11	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	7.5	陳建誌	2022-05-26 10:13:36	
		電流-S	目視	7.9	陳建誌	2022-05-26 10:13:32	
		電流-R	目視	8.4	陳建誌	2022-05-26 10:13:28	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-26 10:13:21	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	19.3	陳建誌	2022-05-26 10:13:51	
		電流-S	目視	20	陳建誌	2022-05-26 10:13:47	
		電流-R	目視	20	陳建誌	2022-05-26 10:13:43	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-26 10:13:37	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	12.1	陳建誌	2022-05-26 10:14:07	
		電流-S	目視	12.8	陳建誌	2022-05-26 10:14:03	
		電流-R	目視	13.3	陳建誌	2022-05-26 10:13:58	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-26 10:13:52	
11	致德樓B1F MHB1	電流-T	目視	266	陳建誌	2022-05-26 10:15:00	
		電流-S	目視	264	陳建誌	2022-05-26 10:14:56	
		電流-R	目視	272	陳建誌	2022-05-26 10:14:53	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-26 10:14:47	
12	致德樓B1F MACB	電流-T	目視	171	陳建誌	2022-05-26 10:15:17	
		電流-S	目視	196	陳建誌	2022-05-26 10:15:13	
		電流-R	目視	189	陳建誌	2022-05-26 10:15:10	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-26 10:15:02	
13	致德樓B1F MACA	電流-T	目視	301	陳建誌	2022-05-26 10:15:34	
		電流-S	目視	327	陳建誌	2022-05-26 10:15:30	
		電流-R	目視	312	陳建誌	2022-05-26 10:15:26	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-26 10:15:18	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	11	陳建誌	2022-05-26 10:15:53	
		電流-S	目視	8	陳建誌	2022-05-26 10:15:50	
		電流-R	目視	13	陳建誌	2022-05-26 10:15:45	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-26 10:15:36	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-T	目視	45	陳建誌	2022-05-26 10:16:11	
		電流-S	目視	45	陳建誌	2022-05-26 10:16:06	
		電流-R	目視	49	陳建誌	2022-05-26 10:16:01	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-26 10:15:54	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-T	目視	21	陳建誌	2022-05-26 10:16:24	
		電流-S	目視	18	陳建誌	2022-05-26 10:16:20	
		電流-R	目視	29	陳建誌	2022-05-26 10:16:17	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-26 10:16:12	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-T	目視	435	陳建誌	2022-05-26 10:16:43	
		電流-S	目視	431	陳建誌	2022-05-26 10:16:38	
		電流-R	目視	442	陳建誌	2022-05-26 10:16:33	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-26 10:16:26	
18	致德樓B1F EMHA	電流-T	目視	435	陳建誌	2022-05-26 10:16:58	
		電流-S	目視	440	陳建誌	2022-05-26 10:16:54	
		電流-R	目視	442	陳建誌	2022-05-26 10:16:51	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-26 10:16:44	
19	致德樓B1F MPD	電流-T	目視	11	陳建誌	2022-05-26 10:17:13	
		電流-S	目視	10	陳建誌	2022-05-26 10:17:10	
		電流-R	目視	11	陳建誌	2022-05-26 10:17:06	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-26 10:17:00	

20	致德樓B1F MPB1	電流-T	目視	1008	陳建誌	2022-05-26 10:17:37	
		電流-S	目視	1026	陳建誌	2022-05-26 10:17:31	
		電流-R	目視	1024	陳建誌	2022-05-26 10:17:26	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-26 10:17:14	
21	致德樓B1F MPB2	電流-T	目視	208	陳建誌	2022-05-26 10:17:51	
		電流-S	目視	212	陳建誌	2022-05-26 10:17:47	
		電流-R	目視	209	陳建誌	2022-05-26 10:17:44	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-26 10:17:39	
22	致德樓B1F MPA1	電流-T	目視	855	陳建誌	2022-05-26 10:18:15	
		電流-S	目視	840	陳建誌	2022-05-26 10:18:08	
		電流-R	目視	886	陳建誌	2022-05-26 10:18:00	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-26 10:17:53	
23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	249	陳建誌	2022-05-26 10:18:32	
		電流-S	目視	248	陳建誌	2022-05-26 10:18:28	
		電流-R	目視	248	陳建誌	2022-05-26 10:18:24	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-26 10:18:16	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	77	陳建誌	2022-05-26 10:18:50	
		電流-S	目視	78	陳建誌	2022-05-26 10:18:47	
		電流-R	目視	76	陳建誌	2022-05-26 10:18:42	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-26 10:18:37	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	300	陳建誌	2022-05-26 10:19:10	
		電流-S	目視	293	陳建誌	2022-05-26 10:19:06	
		電流-R	目視	272	陳建誌	2022-05-26 10:19:01	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-26 10:18:52	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	275	陳建誌	2022-05-26 10:19:31	
		電流-S	目視	285	陳建誌	2022-05-26 10:19:26	
		電流-R	目視	310	陳建誌	2022-05-26 10:19:22	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-26 10:19:13	
備註:							
改善措施:							

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

承商工程師：李中榮
2022/05/26 14:17:17

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/26 19:39:13

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/27 11:56:34

每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 27 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	81.6	林建興	2022-05-27 13:57:49	
		電流-S	目視	77.5	林建興	2022-05-27 13:57:39	
		電流-R	目視	77.2	林建興	2022-05-27 13:57:29	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-27 13:57:20	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	0	林建興	2022-05-27 13:58:04	
		電流-S	目視	0	林建興	2022-05-27 13:58:01	
		電流-R	目視	0	林建興	2022-05-27 13:57:57	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-27 13:57:51	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	14.4	林建興	2022-05-27 13:58:32	
		電流-S	目視	14.1	林建興	2022-05-27 13:58:25	
		電流-R	目視	14.2	林建興	2022-05-27 13:58:16	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-27 13:58:06	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	9.3	林建興	2022-05-27 13:59:13	
		電流-S	目視	10.4	林建興	2022-05-27 13:59:06	
		電流-R	目視	9.3	林建興	2022-05-27 13:58:56	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-27 13:58:34	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	14.3	林建興	2022-05-27 13:59:41	
		電流-S	目視	15.3	林建興	2022-05-27 13:59:32	
		電流-R	目視	15.4	林建興	2022-05-27 13:59:25	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-27 13:59:14	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	5.5	林建興	2022-05-27 14:00:07	
		電流-S	目視	5.2	林建興	2022-05-27 14:00:00	
		電流-R	目視	5.7	林建興	2022-05-27 13:59:52	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-27 13:59:42	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	0	林建興	2022-05-27 14:00:27	
		電流-S	目視	0	林建興	2022-05-27 14:00:23	
		電流-R	目視	0	林建興	2022-05-27 14:00:16	

		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-27 14:00:08	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	0	林建興	2022-05-27 14:00:46	
		電流-S	目視	0	林建興	2022-05-27 14:00:43	
		電流-R	目視	0	林建興	2022-05-27 14:00:39	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-27 14:00:28	
		電流-T	目視	19.5	林建興	2022-05-27 14:01:19	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-S	目視	20.1	林建興	2022-05-27 14:01:10	
		電流-R	目視	19.7	林建興	2022-05-27 14:01:00	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-27 14:00:47	
		電流-T	目視	13.5	林建興	2022-05-27 14:01:46	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-S	目視	14.2	林建興	2022-05-27 14:01:39	
		電流-R	目視	14.7	林建興	2022-05-27 14:01:32	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-27 14:01:21	
		電流-T	目視	269	林建興	2022-05-27 14:02:43	
11	致德樓B1F MHB1	電流-S	目視	257	林建興	2022-05-27 14:02:35	
		電流-R	目視	297	林建興	2022-05-27 14:02:06	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-27 14:01:47	
		電流-T	目視	0	林建興	2022-05-27 14:03:00	
12	致德樓B1F MACB	電流-S	目視	0	林建興	2022-05-27 14:02:57	
		電流-R	目視	0	林建興	2022-05-27 14:02:54	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-27 14:02:45	
		電流-T	目視	336	林建興	2022-05-27 14:03:33	
13	致德樓B1F MACA	電流-S	目視	359	林建興	2022-05-27 14:03:25	
		電流-R	目視	345	林建興	2022-05-27 14:03:17	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-27 14:03:02	
		電流-T	目視	0	林建興	2022-05-27 14:03:57	
14	致德樓B1F MPCC	電流-S	目視	0	林建興	2022-05-27 14:03:48	
		電流-R	目視	0	林建興	2022-05-27 14:03:45	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-27 14:03:34	
		電流-T	目視	40	林建興	2022-05-27 14:04:32	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-S	目視	36	林建興	2022-05-27 14:04:21	
		電流-R	目視	38	林建興	2022-05-27 14:04:16	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-27 14:03:59	
		電流-T	目視	24	林建興	2022-05-27 14:05:01	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-S	目視	16	林建興	2022-05-27 14:04:53	
		電流-R	目視	27	林建興	2022-05-27 14:04:45	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-27 14:04:38	
		電流-T	目視	434	林建興	2022-05-27 14:05:31	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-S	目視	412	林建興	2022-05-27 14:05:23	
		電流-R	目視	462	林建興	2022-05-27 14:05:17	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-27 14:05:03	
		電流-T	目視	420	林建興	2022-05-27 14:05:57	
18	致德樓B1F EMHA	電流-S	目視	413	林建興	2022-05-27 14:05:48	
		電流-R	目視	444	林建興	2022-05-27 14:05:43	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-27 14:05:33	
		電流-T	目視	10	林建興	2022-05-27 14:06:19	
19	致德樓B1F MPD	電流-S	目視	10	林建興	2022-05-27 14:06:12	
		電流-R	目視	11	林建興	2022-05-27 14:06:08	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-27 14:05:59	
		電流-T	目視	996	林建興	2022-05-27 14:06:56	
20	致德樓B1F MPB1	電流-S	目視	1015	林建興	2022-05-27 14:06:48	
		電流-R	目視	1020	林建興	2022-05-27 14:06:39	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-27 14:06:21	
		電流-T	目視	208	林建興	2022-05-27 14:07:21	
21	致德樓B1F MPB2	電流-S	目視	211	林建興	2022-05-27 14:07:15	
		電流-R	目視	209	林建興	2022-05-27 14:07:10	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-27 14:06:58	
		電流-T	目視	820	林建興	2022-05-27 14:07:52	
22	致德樓B1F MPA1	電流-S	目視	989	林建興	2022-05-27 14:07:47	
		電流-R	目視	845	林建興	2022-05-27 14:07:37	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-27 14:07:23	
		電流-T	目視	247	林建興	2022-05-27 14:08:21	

23	致德樓B1F MPA2	電流-S	目視	247	林建興	2022-05-27 14:08:14	
		電流-R	目視	248	林建興	2022-05-27 14:08:07	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-27 14:07:54	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	76	林建興	2022-05-27 14:08:52	
		電流-S	目視	79	林建興	2022-05-27 14:08:47	
		電流-R	目視	76	林建興	2022-05-27 14:08:42	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-27 14:08:24	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	197	林建興	2022-05-27 14:09:19	
		電流-S	目視	169	林建興	2022-05-27 14:09:12	
		電流-R	目視	187	林建興	2022-05-27 14:09:05	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-27 14:08:53	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	186	林建興	2022-05-27 14:09:47	
		電流-S	目視	171	林建興	2022-05-27 14:09:37	
		電流-R	目視	186	林建興	2022-05-27 14:09:30	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-27 14:09:20	
備註:							
改善措施:							

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/05/27 14:25:33

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/27 19:26:41

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/30 16:49:06

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 28 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	54.4	陳建誌	2022-05-28 14:27:12	
		電流-S	目視	57	陳建誌	2022-05-28 14:27:07	
		電流-R	目視	57	陳建誌	2022-05-28 14:27:02	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-28 14:26:51	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	0	陳建誌	2022-05-28 14:27:25	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2022-05-28 14:27:23	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2022-05-28 14:27:21	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-28 14:27:16	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	12	陳建誌	2022-05-28 14:27:41	
		電流-S	目視	12.3	陳建誌	2022-05-28 14:27:37	
		電流-R	目視	12.3	陳建誌	2022-05-28 14:27:33	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-28 14:27:27	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	6.4	陳建誌	2022-05-28 14:27:57	
		電流-S	目視	7.7	陳建誌	2022-05-28 14:27:53	
		電流-R	目視	6.6	陳建誌	2022-05-28 14:27:49	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-28 14:27:42	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	1.9	陳建誌	2022-05-28 14:28:12	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2022-05-28 14:28:09	
		電流-R	目視	2.4	陳建誌	2022-05-28 14:28:06	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-28 14:27:59	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	3.7	陳建誌	2022-05-28 14:28:28	
		電流-S	目視	3.5	陳建誌	2022-05-28 14:28:25	
		電流-R	目視	3.9	陳建誌	2022-05-28 14:28:21	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-28 14:28:14	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	0	陳建誌	2022-05-28 14:28:40	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2022-05-28 14:28:37	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2022-05-28 14:28:35	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-28 14:28:31	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	0	陳建誌	2022-05-28 14:28:52	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2022-05-28 14:28:50	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2022-05-28 14:28:48	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-28 14:28:42	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	16.9	陳建誌	2022-05-28 14:29:08	
		電流-S	目視	17.4	陳建誌	2022-05-28 14:29:04	
		電流-R	目視	17.5	陳建誌	2022-05-28 14:29:00	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-28 14:28:53	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	13.1	陳建誌	2022-05-28 14:29:23	
		電流-S	目視	13.9	陳建誌	2022-05-28 14:29:19	
		電流-R	目視	14.6	陳建誌	2022-05-28 14:29:15	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-28 14:29:09	

11	致德樓B1F MHB1	電流-T	目視	196	陳建誌	2022-05-28 14:29:50	
		電流-S	目視	202	陳建誌	2022-05-28 14:29:46	
		電流-R	目視	162	陳建誌	2022-05-28 14:29:42	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-28 14:29:32	
12	致德樓B1F MACB	電流-T	目視	0	陳建誌	2022-05-28 14:30:05	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2022-05-28 14:30:03	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2022-05-28 14:30:01	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-28 14:29:51	
13	致德樓B1F MACA	電流-T	目視	325	陳建誌	2022-05-28 14:30:22	
		電流-S	目視	356	陳建誌	2022-05-28 14:30:18	
		電流-R	目視	337	陳建誌	2022-05-28 14:30:14	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-28 14:30:07	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	0	陳建誌	2022-05-28 14:30:33	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2022-05-28 14:30:30	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2022-05-28 14:30:28	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-28 14:30:23	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-T	目視	20.1	陳建誌	2022-05-28 14:30:50	
		電流-S	目視	14.9	陳建誌	2022-05-28 14:30:44	
		電流-R	目視	14.9	陳建誌	2022-05-28 14:30:40	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-28 14:30:34	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-T	目視	6.9	陳建誌	2022-05-28 14:31:03	
		電流-S	目視	4	陳建誌	2022-05-28 14:31:00	
		電流-R	目視	8.2	陳建誌	2022-05-28 14:30:57	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-28 14:30:52	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-T	目視	368	陳建誌	2022-05-28 14:31:20	
		電流-S	目視	351	陳建誌	2022-05-28 14:31:17	
		電流-R	目視	372	陳建誌	2022-05-28 14:31:13	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-28 14:31:05	
18	致德樓B1F EMHA	電流-T	目視	365	陳建誌	2022-05-28 14:31:34	
		電流-S	目視	350	陳建誌	2022-05-28 14:31:31	
		電流-R	目視	372	陳建誌	2022-05-28 14:31:28	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-28 14:31:22	
19	致德樓B1F MPD	電流-T	目視	9.6	陳建誌	2022-05-28 14:31:51	
		電流-S	目視	9.4	陳建誌	2022-05-28 14:31:47	
		電流-R	目視	9.9	陳建誌	2022-05-28 14:31:43	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-28 14:31:39	
20	致德樓B1F MPB1	電流-T	目視	882	陳建誌	2022-05-28 14:32:25	
		電流-S	目視	902	陳建誌	2022-05-28 14:32:07	
		電流-R	目視	913	陳建誌	2022-05-28 14:32:01	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-28 14:31:52	
21	致德樓B1F MPB2	電流-T	目視	207	陳建誌	2022-05-28 14:32:42	
		電流-S	目視	210	陳建誌	2022-05-28 14:32:38	
		電流-R	目視	208	陳建誌	2022-05-28 14:32:35	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-28 14:32:28	
22	致德樓B1F MPA1	電流-T	目視	86	陳建誌	2022-05-28 14:32:56	
		電流-S	目視	42	陳建誌	2022-05-28 14:32:53	
		電流-R	目視	100	陳建誌	2022-05-28 14:32:50	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-28 14:32:43	
23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	77	陳建誌	2022-05-28 14:33:12	
		電流-S	目視	77	陳建誌	2022-05-28 14:33:06	
		電流-R	目視	78	陳建誌	2022-05-28 14:33:03	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-28 14:32:58	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	77	陳建誌	2022-05-28 14:33:28	
		電流-S	目視	78	陳建誌	2022-05-28 14:33:25	
		電流-R	目視	76	陳建誌	2022-05-28 14:33:22	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-28 14:33:18	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	82	陳建誌	2022-05-28 14:33:43	
		電流-S	目視	77	陳建誌	2022-05-28 14:33:39	
		電流-R	目視	82	陳建誌	2022-05-28 14:33:36	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-28 14:33:30	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	83	陳建誌	2022-05-28 14:33:54	
		電流-S	目視	78	陳建誌	2022-05-28 14:33:51	
		電流-R	目視	82	陳建誌	2022-05-28 14:33:48	

		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-28 14:33:44	
備註:							
改善措施:							

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

承商工程師：李中榮
2022/05/30 14:32:16

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/30 14:38:37

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/30 16:51:49

每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 29 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	49.5	梁柏翰	2022-05-29 10:46:07	
		電流-S	目視	53.3	梁柏翰	2022-05-29 10:46:00	
		電流-R	目視	52.4	梁柏翰	2022-05-29 10:45:56	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-29 10:45:32	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-05-29 10:46:17	
		電流-S	目視	0	梁柏翰	2022-05-29 10:46:15	
		電流-R	目視	0	梁柏翰	2022-05-29 10:46:11	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-29 10:46:08	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	12.1	梁柏翰	2022-05-29 10:46:34	
		電流-S	目視	12.4	梁柏翰	2022-05-29 10:46:29	
		電流-R	目視	11.6	梁柏翰	2022-05-29 10:46:25	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-29 10:46:18	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	4.4	梁柏翰	2022-05-29 10:46:55	
		電流-S	目視	5.4	梁柏翰	2022-05-29 10:46:46	
		電流-R	目視	4.8	梁柏翰	2022-05-29 10:46:41	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-29 10:46:36	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	1.8	梁柏翰	2022-05-29 10:47:08	
		電流-S	目視	0	梁柏翰	2022-05-29 10:47:05	
		電流-R	目視	2.3	梁柏翰	2022-05-29 10:47:03	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-29 10:46:57	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	3.5	梁柏翰	2022-05-29 10:47:23	
		電流-S	目視	3.4	梁柏翰	2022-05-29 10:47:19	
		電流-R	目視	3.7	梁柏翰	2022-05-29 10:47:15	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-29 10:47:11	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-05-29 10:47:31	
		電流-S	目視	0	梁柏翰	2022-05-29 10:47:30	
		電流-R	目視	0	梁柏翰	2022-05-29 10:47:28	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-29 10:47:24	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-05-29 10:47:42	
		電流-S	目視	0	梁柏翰	2022-05-29 10:47:40	
		電流-R	目視	0	梁柏翰	2022-05-29 10:47:38	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-29 10:47:33	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	16.1	梁柏翰	2022-05-29 10:47:58	
		電流-S	目視	16.9	梁柏翰	2022-05-29 10:47:54	
		電流-R	目視	17.1	梁柏翰	2022-05-29 10:47:50	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-29 10:47:44	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	13.2	梁柏翰	2022-05-29 10:48:13	
		電流-S	目視	14.3	梁柏翰	2022-05-29 10:48:08	
		電流-R	目視	15.1	梁柏翰	2022-05-29 10:48:04	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-29 10:47:59	
11	致德樓B1F MHB1	電流-T	目視	132	梁柏翰	2022-05-29 10:48:32	
		電流-S	目視	122	梁柏翰	2022-05-29 10:48:28	
		電流-R	目視	112	梁柏翰	2022-05-29 10:48:25	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-29 10:48:14	
12	致德樓B1F MACB	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-05-29 10:48:42	
		電流-S	目視	0	梁柏翰	2022-05-29 10:48:40	
		電流-R	目視	0	梁柏翰	2022-05-29 10:48:38	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-29 10:48:34	
13	致德樓B1F MACA	電流-T	目視	330	梁柏翰	2022-05-29 10:48:55	
		電流-S	目視	370	梁柏翰	2022-05-29 10:48:51	
		電流-R	目視	342	梁柏翰	2022-05-29 10:48:48	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-29 10:48:43	
	致德樓B1F	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-05-29 10:49:03	
		電流-S	目視	0	梁柏翰	2022-05-29 10:49:01	

14	MPCC	電流-R	目視	0	梁柏翰	2022-05-29 10:48:59	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-29 10:48:56	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-T	目視	20	梁柏翰	2022-05-29 10:49:15	
		電流-S	目視	15	梁柏翰	2022-05-29 10:49:12	
		電流-R	目視	16	梁柏翰	2022-05-29 10:49:10	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-29 10:49:04	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-T	目視	4	梁柏翰	2022-05-29 10:49:23	
		電流-S	目視	3	梁柏翰	2022-05-29 10:49:21	
		電流-R	目視	7	梁柏翰	2022-05-29 10:49:18	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-29 10:49:16	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-T	目視	370	梁柏翰	2022-05-29 10:49:37	
		電流-S	目視	357	梁柏翰	2022-05-29 10:49:32	
		電流-R	目視	369	梁柏翰	2022-05-29 10:49:29	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-29 10:49:24	
18	致德樓B1F EMHA	電流-T	目視	373	梁柏翰	2022-05-29 10:49:52	
		電流-S	目視	349	梁柏翰	2022-05-29 10:49:48	
		電流-R	目視	369	梁柏翰	2022-05-29 10:49:43	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-29 10:49:38	
19	致德樓B1F MPD	電流-T	目視	9	梁柏翰	2022-05-29 10:50:02	
		電流-S	目視	9	梁柏翰	2022-05-29 10:50:00	
		電流-R	目視	10	梁柏翰	2022-05-29 10:49:57	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-29 10:49:53	
20	致德樓B1F MPB1	電流-T	目視	830	梁柏翰	2022-05-29 10:50:22	
		電流-S	目視	855	梁柏翰	2022-05-29 10:50:19	
		電流-R	目視	856	梁柏翰	2022-05-29 10:50:15	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-29 10:50:04	
21	致德樓B1F MPB2	電流-T	目視	208	梁柏翰	2022-05-29 10:50:36	
		電流-S	目視	211	梁柏翰	2022-05-29 10:50:32	
		電流-R	目視	209	梁柏翰	2022-05-29 10:50:28	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-29 10:50:23	
22	致德樓B1F MPA1	電流-T	目視	84	梁柏翰	2022-05-29 10:50:50	
		電流-S	目視	40	梁柏翰	2022-05-29 10:50:46	
		電流-R	目視	96	梁柏翰	2022-05-29 10:50:43	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-29 10:50:37	
23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	78	梁柏翰	2022-05-29 10:51:01	
		電流-S	目視	78	梁柏翰	2022-05-29 10:50:59	
		電流-R	目視	79	梁柏翰	2022-05-29 10:50:56	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-29 10:50:52	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	77	梁柏翰	2022-05-29 10:51:18	
		電流-S	目視	78	梁柏翰	2022-05-29 10:51:16	
		電流-R	目視	77	梁柏翰	2022-05-29 10:51:13	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-29 10:51:02	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	169	梁柏翰	2022-05-29 10:51:32	
		電流-S	目視	165	梁柏翰	2022-05-29 10:51:29	
		電流-R	目視	175	梁柏翰	2022-05-29 10:51:25	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-29 10:51:20	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	172	梁柏翰	2022-05-29 10:51:44	
		電流-S	目視	167	梁柏翰	2022-05-29 10:51:40	
		電流-R	目視	177	梁柏翰	2022-05-29 10:51:37	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-29 10:51:33	
備註:							
改善措施:							

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

承商工程師：李中榮
2022/05/30 13:49:52

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/30 14:39:44

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/30 16:52:07

每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 30 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	91.3	林琮凱	2022-05-30 10:22:57	
		電流-S	目視	94.6	林琮凱	2022-05-30 10:22:43	
		電流-R	目視	96.8	林琮凱	2022-05-30 10:22:35	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-30 10:21:49	
		電流-T	目視	0	林琮凱	2022-05-30 10:23:25	

2	致德樓B1F VCB-B	電流-S	目視	0	林琮凱	2022-05-30 10:23:21	
		電流-R	目視	3	林琮凱	2022-05-30 10:23:18	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-30 10:23:09	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	14.6	林琮凱	2022-05-30 10:23:54	
		電流-S	目視	14.5	林琮凱	2022-05-30 10:23:49	
		電流-R	目視	14.7	林琮凱	2022-05-30 10:23:39	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-30 10:23:28	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	9.6	林琮凱	2022-05-30 10:24:20	
		電流-S	目視	10.1	林琮凱	2022-05-30 10:24:15	
		電流-R	目視	10.2	林琮凱	2022-05-30 10:24:11	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-30 10:23:59	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	17.1	林琮凱	2022-05-30 10:24:43	
		電流-S	目視	17.3	林琮凱	2022-05-30 10:24:37	
		電流-R	目視	18.1	林琮凱	2022-05-30 10:24:32	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-30 10:24:22	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	6.3	林琮凱	2022-05-30 10:25:02	
		電流-S	目視	6.1	林琮凱	2022-05-30 10:24:58	
		電流-R	目視	6.5	林琮凱	2022-05-30 10:24:55	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-30 10:24:46	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	0	林琮凱	2022-05-30 10:25:18	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2022-05-30 10:25:15	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2022-05-30 10:25:12	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-30 10:25:04	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	10.9	林琮凱	2022-05-30 10:25:50	
		電流-S	目視	11.6	林琮凱	2022-05-30 10:25:46	
		電流-R	目視	12	林琮凱	2022-05-30 10:25:37	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-30 10:25:20	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	20.9	林琮凱	2022-05-30 10:26:14	
		電流-S	目視	21.6	林琮凱	2022-05-30 10:26:07	
		電流-R	目視	21.3	林琮凱	2022-05-30 10:26:02	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-30 10:25:52	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	13.7	林琮凱	2022-05-30 10:26:37	
		電流-S	目視	14.7	林琮凱	2022-05-30 10:26:33	
		電流-R	目視	15.2	林琮凱	2022-05-30 10:26:28	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-30 10:26:17	
11	致德樓B1F MHB1	電流-T	目視	273	林琮凱	2022-05-30 10:27:12	
		電流-S	目視	274	林琮凱	2022-05-30 10:27:05	
		電流-R	目視	291	林琮凱	2022-05-30 10:27:01	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-30 10:26:42	
12	致德樓B1F MACB	電流-T	目視	276	林琮凱	2022-05-30 10:27:43	
		電流-S	目視	303	林琮凱	2022-05-30 10:27:36	
		電流-R	目視	282	林琮凱	2022-05-30 10:27:32	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-30 10:27:14	
13	致德樓B1F MACA	電流-T	目視	341	林琮凱	2022-05-30 10:28:09	
		電流-S	目視	372	林琮凱	2022-05-30 10:28:05	
		電流-R	目視	351	林琮凱	2022-05-30 10:28:01	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-30 10:27:47	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	0	林琮凱	2022-05-30 10:28:35	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2022-05-30 10:28:32	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2022-05-30 10:28:30	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-30 10:28:11	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-T	目視	37	林琮凱	2022-05-30 10:29:00	
		電流-S	目視	38	林琮凱	2022-05-30 10:28:56	
		電流-R	目視	40	林琮凱	2022-05-30 10:28:53	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-30 10:28:40	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-T	目視	21	林琮凱	2022-05-30 10:29:18	
		電流-S	目視	13	林琮凱	2022-05-30 10:29:14	
		電流-R	目視	29	林琮凱	2022-05-30 10:29:11	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-30 10:29:01	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-T	目視	423	林琮凱	2022-05-30 10:29:58	
		電流-S	目視	432	林琮凱	2022-05-30 10:29:53	
		電流-R	目視	452	林琮凱	2022-05-30 10:29:47	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-30 10:29:22	

18	致德樓B1F EMHA	電流-T	目視	430	林琮凱	2022-05-30 10:30:39	
		電流-S	目視	423	林琮凱	2022-05-30 10:30:35	
		電流-R	目視	452	林琮凱	2022-05-30 10:30:31	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-30 10:30:04	
19	致德樓B1F MPD	電流-T	目視	10	林琮凱	2022-05-30 10:30:58	
		電流-S	目視	10	林琮凱	2022-05-30 10:30:55	
		電流-R	目視	11	林琮凱	2022-05-30 10:30:52	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-30 10:30:44	
20	致德樓B1F MPB1	電流-T	目視	1093	林琮凱	2022-05-30 10:31:34	
		電流-S	目視	1113	林琮凱	2022-05-30 10:31:26	
		電流-R	目視	1111	林琮凱	2022-05-30 10:31:21	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-30 10:31:01	
21	致德樓B1F MPB2	電流-T	目視	207	林琮凱	2022-05-30 10:32:05	
		電流-S	目視	209	林琮凱	2022-05-30 10:32:01	
		電流-R	目視	207	林琮凱	2022-05-30 10:31:57	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-30 10:31:49	
22	致德樓B1F MPA1	電流-T	目視	943	林琮凱	2022-05-30 10:32:46	
		電流-S	目視	972	林琮凱	2022-05-30 10:32:36	
		電流-R	目視	1011	林琮凱	2022-05-30 10:32:32	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-30 10:32:14	
23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	330	林琮凱	2022-05-30 10:33:06	
		電流-S	目視	330	林琮凱	2022-05-30 10:33:02	
		電流-R	目視	331	林琮凱	2022-05-30 10:32:58	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-30 10:32:52	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	76	林琮凱	2022-05-30 10:33:25	
		電流-S	目視	78	林琮凱	2022-05-30 10:33:23	
		電流-R	目視	76	林琮凱	2022-05-30 10:33:20	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-30 10:33:10	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	195	林琮凱	2022-05-30 10:33:50	
		電流-S	目視	186	林琮凱	2022-05-30 10:33:44	
		電流-R	目視	203	林琮凱	2022-05-30 10:33:40	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-30 10:33:30	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	176	林琮凱	2022-05-30 10:34:13	
		電流-S	目視	164	林琮凱	2022-05-30 10:34:10	
		電流-R	目視	182	林琮凱	2022-05-30 10:34:06	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-30 10:33:55	
備註:							
改善措施:							

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/05/30 13:48:40

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/30 14:40:29

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/30 16:52:39

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 31 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	77	邱清標	2022-05-31 09:21:24	
		電流-S	目視	79.4	邱清標	2022-05-31 09:21:18	
		電流-R	目視	82.1	邱清標	2022-05-31 09:21:07	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-31 09:20:59	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	0	邱清標	2022-05-31 09:21:47	
		電流-S	目視	0	邱清標	2022-05-31 09:21:42	
		電流-R	目視	3.3	邱清標	2022-05-31 09:21:37	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-31 09:21:30	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	13.8	邱清標	2022-05-31 09:22:11	
		電流-S	目視	13.3	邱清標	2022-05-31 09:22:04	
		電流-R	目視	13.7	邱清標	2022-05-31 09:21:58	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-31 09:21:51	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	8.5	邱清標	2022-05-31 09:22:33	
		電流-S	目視	10.6	邱清標	2022-05-31 09:22:28	
		電流-R	目視	9.8	邱清標	2022-05-31 09:22:21	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-31 09:22:13	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	18.1	邱清標	2022-05-31 09:23:00	
		電流-S	目視	19.8	邱清標	2022-05-31 09:22:54	
		電流-R	目視	16.4	邱清標	2022-05-31 09:22:48	

		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-31 09:22:38	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	3.4	邱清標	2022-05-31 09:23:21	
		電流-S	目視	3.3	邱清標	2022-05-31 09:23:15	
		電流-R	目視	4.2	邱清標	2022-05-31 09:23:10	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-31 09:23:01	
		電流-T	目視	0	邱清標	2022-05-31 09:23:41	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-S	目視	0	邱清標	2022-05-31 09:23:35	
		電流-R	目視	0	邱清標	2022-05-31 09:23:30	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-31 09:23:23	
		電流-T	目視	0	邱清標	2022-05-31 09:24:07	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-S	目視	0	邱清標	2022-05-31 09:24:02	
		電流-R	目視	0	邱清標	2022-05-31 09:23:58	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-31 09:23:53	
		電流-T	目視	18.6	邱清標	2022-05-31 09:24:32	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-S	目視	19.3	邱清標	2022-05-31 09:24:26	
		電流-R	目視	19.2	邱清標	2022-05-31 09:24:20	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-31 09:24:14	
		電流-T	目視	12.7	邱清標	2022-05-31 09:25:03	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-S	目視	13.7	邱清標	2022-05-31 09:24:51	
		電流-R	目視	14.2	邱清標	2022-05-31 09:24:44	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-31 09:24:37	
		電流-T	目視	264	邱清標	2022-05-31 09:25:36	
11	致德樓B1F MHB1	電流-S	目視	262	邱清標	2022-05-31 09:25:30	
		電流-R	目視	277	邱清標	2022-05-31 09:25:25	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-31 09:25:17	
		電流-T	目視	0	邱清標	2022-05-31 09:25:53	
12	致德樓B1F MACB	電流-S	目視	0	邱清標	2022-05-31 09:25:48	
		電流-R	目視	0	邱清標	2022-05-31 09:25:44	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-31 09:25:38	
		電流-T	目視	318	邱清標	2022-05-31 09:26:19	
13	致德樓B1F MACA	電流-S	目視	350	邱清標	2022-05-31 09:26:14	
		電流-R	目視	329	邱清標	2022-05-31 09:26:08	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-31 09:25:55	
		電流-T	目視	0	邱清標	2022-05-31 09:26:38	
14	致德樓B1F MPCC	電流-S	目視	0	邱清標	2022-05-31 09:26:35	
		電流-R	目視	0	邱清標	2022-05-31 09:26:32	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-31 09:26:26	
		電流-T	目視	43	邱清標	2022-05-31 09:27:16	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-S	目視	37	邱清標	2022-05-31 09:27:11	
		電流-R	目視	35	邱清標	2022-05-31 09:27:07	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-31 09:26:59	
		電流-T	目視	21	邱清標	2022-05-31 09:27:31	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-S	目視	19	邱清標	2022-05-31 09:27:27	
		電流-R	目視	27	邱清標	2022-05-31 09:27:23	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-31 09:27:17	
		電流-T	目視	396	邱清標	2022-05-31 09:27:59	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-S	目視	402	邱清標	2022-05-31 09:27:53	
		電流-R	目視	451	邱清標	2022-05-31 09:27:47	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-31 09:27:37	
		電流-T	目視	395	邱清標	2022-05-31 09:28:23	
18	致德樓B1F EMHA	電流-S	目視	401	邱清標	2022-05-31 09:28:17	
		電流-R	目視	461	邱清標	2022-05-31 09:28:12	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-31 09:28:05	
		電流-T	目視	11	邱清標	2022-05-31 09:28:39	
19	致德樓B1F MPD	電流-S	目視	10	邱清標	2022-05-31 09:28:35	
		電流-R	目視	11	邱清標	2022-05-31 09:28:32	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-31 09:28:28	
		電流-T	目視	964	邱清標	2022-05-31 09:29:11	
20	致德樓B1F MPB1	電流-S	目視	987	邱清標	2022-05-31 09:29:05	
		電流-R	目視	984	邱清標	2022-05-31 09:28:59	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-31 09:28:53	
		電流-T	目視	208	邱清標	2022-05-31 09:29:35	

21	致德樓B1F MPB2	電流-S	目視	211	邱清標	2022-05-31 09:29:30	
		電流-R	目視	209	邱清標	2022-05-31 09:29:23	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-31 09:29:13	
22	致德樓B1F MPA1	電流-T	目視	795	邱清標	2022-05-31 09:30:08	
		電流-S	目視	821	邱清標	2022-05-31 09:30:00	
		電流-R	目視	914	邱清標	2022-05-31 09:29:53	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-31 09:29:43	
23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	332	邱清標	2022-05-31 09:30:32	
		電流-S	目視	333	邱清標	2022-05-31 09:30:27	
		電流-R	目視	334	邱清標	2022-05-31 09:30:20	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-31 09:30:14	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	77	邱清標	2022-05-31 09:30:55	
		電流-S	目視	78	邱清標	2022-05-31 09:30:50	
		電流-R	目視	76	邱清標	2022-05-31 09:30:44	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-31 09:30:34	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	330	邱清標	2022-05-31 09:31:19	
		電流-S	目視	343	邱清標	2022-05-31 09:31:14	
		電流-R	目視	325	邱清標	2022-05-31 09:31:07	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-31 09:30:57	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	284	邱清標	2022-05-31 09:31:42	
		電流-S	目視	294	邱清標	2022-05-31 09:31:36	
		電流-R	目視	280	邱清標	2022-05-31 09:31:31	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-31 09:31:24	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
 2022/05/31 13:41:34

承商駐院主任：謝濱隆
 2022/05/31 13:42:45

承辦工程司：徐誌輝
 2022/05/31 15:59:39