

三門診泡沫滅火設備(月)檢查

| 單位 | 消防 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 | | |
|-------|----------------------------|-------|------|------|-------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 第三門診B1F 泡沫滅火-B- B1-1 | 泡沫頭 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-10 10:37:13 | |
| | | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-10 10:37:11 | |
| | | 手動啟動閥 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-10 10:37:10 | |
| | | 一齊開放閥 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-10 10:37:09 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-10 10:37:09 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-10 10:37:08 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-10 10:37:07 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-10 10:37:06 | |
| | | 警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-10 10:37:06 | |
| 2 | 第三門診B2F 泡沫滅火-B- B2-1 | 泡沫頭 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-10 10:47:20 | |
| | | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-10 10:47:18 | |
| | | 手動啟動閥 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-10 10:47:17 | |
| | | 一齊開放閥 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-10 10:47:16 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-10 10:47:15 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-10 10:47:15 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-10 10:47:14 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-10 10:47:13 | |
| | | 警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-10 10:47:12 | |
| 3 | 第三門診B3F 泡沫滅火-B- B3-1 | 泡沫頭 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-10 10:50:13 | |
| | | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-10 10:50:12 | |
| | | 手動啟動閥 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-10 10:50:11 | |
| | | 一齊開放閥 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-10 10:50:10 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-10 10:50:10 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-10 10:50:09 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-10 10:50:08 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-10 10:50:08 | |
| | | 警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-10 10:50:07 | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/24 12:42:59

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/24 20:29:44

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 11:27:34