

台電變電站滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	台電變電站1F 滅火器-台-01-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:02:43	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:02:42	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:02:41	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:02:41	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:02:40	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:02:32	
2	台電變電站1F 滅火器-台-01-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:02:47	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:02:47	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:02:46	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:02:45	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:02:44	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:02:44	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/24 12:54:47

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/24 19:34:25

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 12:35:41