

變電室設備巡檢記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B1F MRI電表	電流-T	目視	280	朱忠正	2022-06-01 10:37:28	
		電流-S	目視	300	朱忠正	2022-06-01 10:37:24	
		電流-R	目視	300	朱忠正	2022-06-01 10:37:20	
2	立體停車場1F 立體電表	電流-N	目視	70	朱忠正	2022-06-01 09:51:26	
		電流-T	目視	140	朱忠正	2022-06-01 09:51:20	
		電流-S	目視	160	朱忠正	2022-06-01 09:51:14	
		電流-R	目視	190	朱忠正	2022-06-01 09:51:10	
備註:							
改善措施:							

變電室設備巡檢記錄

承商工程師：李中榮
 2022/06/01 16:24:24
 承商駐院主任：謝濟隆
 2022/06/01 19:00:25
 承辦工程司：徐誌輝
 2022/06/02 08:59:09

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 02 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B1F MRI電表	電流-T	目視	210	董家圻	2022-06-02 14:22:22	
		電流-S	目視	220	董家圻	2022-06-02 14:22:18	
		電流-R	目視	220	董家圻	2022-06-02 14:22:16	
2	立體停車場1F 立體電表	電流-N	目視	50	董家圻	2022-06-02 10:06:51	
		電流-T	目視	120	董家圻	2022-06-02 10:06:49	
		電流-S	目視	130	董家圻	2022-06-02 10:06:46	
		電流-R	目視	170	董家圻	2022-06-02 10:06:43	
備註:							
改善措施:							

變電室設備巡檢記錄

承商工程師：李中榮
 2022/06/02 16:44:11
 承商駐院主任：謝濟隆
 2022/06/02 19:22:03

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B1F MRI電表	電流-T	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
		電流-S	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
		電流-R	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
2	立體停車場1F 立體電表	電流-N	目視	60	廖學智	2022-06-03 09:44:36	
		電流-T	目視	140	廖學智	2022-06-03 09:44:33	
		電流-S	目視	110	廖學智	2022-06-03 09:44:30	
		電流-R	目視	160	廖學智	2022-06-03 09:44:27	
備註:							
改善措施:							

變電室設備巡檢記錄

承商工程師：李中榮
 2022/06/04 09:54:02
 承商駐院主任：謝濟隆
 2022/06/04 09:55:13
 承辦工程司：徐誌輝
 2022/06/10 08:50:48

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 04 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B1F MRI電表	電流-T	目視	180	辛祖元	2022-06-04 10:53:23	
		電流-S	目視	190	辛祖元	2022-06-04 10:53:18	
		電流-R	目視	190	辛祖元	2022-06-04 10:53:13	
2	立體停車場1F 立體電表	電流-N	目視	50	辛祖元	2022-06-04 10:30:01	
		電流-T	目視	110	辛祖元	2022-06-04 10:29:56	
		電流-S	目視	110	辛祖元	2022-06-04 10:29:49	
		電流-R	目視	160	辛祖元	2022-06-04 10:29:38	
備註:							
改善措施:							

變電室設備巡檢記錄

承商工程師：李中榮
 2022/06/04 19:54:19
 承商駐院主任：謝濟隆
 2022/06/04 19:56:20
 承辦工程司：徐誌輝
 2022/06/10 08:51:54

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 05 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B1F MRI電表	電流-T	目視	220	陳志洋	2022-06-05 08:44:52	
		電流-S	目視	220	陳志洋	2022-06-05 08:44:47	
		電流-R	目視	230	陳志洋	2022-06-05 08:44:35	
		電流-N	目視	60	陳志洋	2022-06-05 07:43:21	

2	立體停車場1F 立體電表	電流-T	目視	110	陳志洋	2022-06-05 07:43:17	
		電流-S	目視	120	陳志洋	2022-06-05 07:43:13	
		電流-R	目視	170	陳志洋	2022-06-05 07:43:08	
備註:							
改善措施:							

變電室設備巡檢記錄

承商駐院主任：陳詩經 承辦工程司：徐誌輝
2022/06/05 12:40:51 2022/06/10 08:52:51

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 06 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B1F MRI電表	電流-T	目視	190	郭國儀	2022-06-06 14:25:27	
		電流-S	目視	200	郭國儀	2022-06-06 14:25:14	
		電流-R	目視	210	郭國儀	2022-06-06 14:25:02	
2	立體停車場1F 立體電表	電流-N	目視	70	郭國儀	2022-06-06 10:56:22	
		電流-T	目視	120	郭國儀	2022-06-06 10:56:09	
		電流-S	目視	150	郭國儀	2022-06-06 10:55:46	
		電流-R	目視	190	郭國儀	2022-06-06 10:55:25	

備註:							
改善措施:							

變電室設備巡檢記錄

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝
2022/06/06 19:05:59 2022/06/06 19:10:07 2022/06/10 08:54:01

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 07 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B1F MRI電表	電流-T	目視	220	曾俊豪	2022-06-07 10:44:03	
		電流-S	目視	230	曾俊豪	2022-06-07 10:44:00	
		電流-R	目視	240	曾俊豪	2022-06-07 10:43:57	
2	立體停車場1F 立體電表	電流-N	目視	60	曾俊豪	2022-06-07 09:55:53	
		電流-T	目視	120	曾俊豪	2022-06-07 09:55:40	
		電流-S	目視	120	曾俊豪	2022-06-07 09:55:37	
		電流-R	目視	170	曾俊豪	2022-06-07 09:55:34	

備註:							
改善措施:							

變電室設備巡檢記錄

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝
2022/06/07 13:57:07 2022/06/07 19:34:21 2022/06/10 08:54:56

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 08 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B1F MRI電表	電流-T	目視	160	廖學智	2022-06-08 10:19:57	
		電流-S	目視	170	廖學智	2022-06-08 10:19:53	
		電流-R	目視	170	廖學智	2022-06-08 10:19:50	
2	立體停車場1F 立體電表	電流-N	目視	70	廖學智	2022-06-08 15:50:17	
		電流-T	目視	80	廖學智	2022-06-08 15:50:14	
		電流-S	目視	140	廖學智	2022-06-08 15:50:11	
		電流-R	目視	160	廖學智	2022-06-08 15:50:06	

備註:							
改善措施:							

變電室設備巡檢記錄

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝
2022/06/08 22:07:58 2022/06/08 19:14:00 2022/06/10 08:56:21

承商駐院主任：陳詩經
2022/06/08 22:10:23

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 09 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B1F MRI電表	電流-T	目視	190	辛祖元	2022-06-09 14:21:42	
		電流-S	目視	210	辛祖元	2022-06-09 14:21:36	
		電流-R	目視	210	辛祖元	2022-06-09 14:21:30	
2	立體停車場1F 立體電表	電流-N	目視	50	陳志洋	2022-06-10 07:38:35	
		電流-T	目視	110	辛祖元	2022-06-09 09:12:20	
		電流-S	目視	130	辛祖元	2022-06-09 09:12:12	
		電流-R	目視	160	陳志洋	2022-06-10 07:38:07	

備註:							
改善措施:							

變電室設備巡檢記錄

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 10 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B1F MRI電表	電流-T	目視	200	陳志洋	2022-06-10 08:55:45	
		電流-S	目視	210	陳志洋	2022-06-10 08:55:40	
		電流-R	目視	220	陳志洋	2022-06-10 08:55:36	
2	立體停車場1F 立體電表	電流-N	目視	50	陳志洋	2022-06-10 07:41:51	
		電流-T	目視	90	陳志洋	2022-06-10 07:41:46	
		電流-S	目視	110	陳志洋	2022-06-10 07:41:41	
		電流-R	目視	160	陳志洋	2022-06-10 07:41:36	
備註:							
改善措施:							

變電室設備巡檢記錄

承商工程師：李中榮 2022/06/10 11:21:50 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/10 19:56:03 承辦工程司：徐誌輝 2022/06/14 12:30:28

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 11 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B1F MRI電表	電流-T	目視	200	王德全	2022-06-11 09:12:29	
		電流-S	目視	205	王德全	2022-06-11 09:12:27	
		電流-R	目視	210	王德全	2022-06-11 09:12:21	
2	立體停車場1F 立體電表	電流-N	目視	60	王德全	2022-06-11 09:26:58	
		電流-T	目視	120	王德全	2022-06-11 09:26:56	
		電流-S	目視	90	王德全	2022-06-11 09:26:50	
		電流-R	目視	160	王德全	2022-06-11 09:26:43	
備註:							
改善措施:							

變電室設備巡檢記錄

承商工程師：李中榮 2022/06/13 09:50:41 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/14 09:10:08 承辦工程司：徐誌輝 2022/06/14 12:32:04

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 12 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B1F MRI電表	電流-T	目視	210	董家圻	2022-06-12 11:22:02	
		電流-S	目視	210	董家圻	2022-06-12 11:21:59	
		電流-R	目視	200	董家圻	2022-06-12 11:21:57	
2	立體停車場1F 立體電表	電流-N	目視	40	董家圻	2022-06-12 10:13:32	
		電流-T	目視	90	董家圻	2022-06-12 10:13:30	
		電流-S	目視	80	董家圻	2022-06-12 10:13:28	
		電流-R	目視	150	董家圻	2022-06-12 10:13:26	
備註:							
改善措施:							

變電室設備巡檢記錄

承商工程師：李中榮 2022/06/13 09:40:46 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/14 09:14:57 承辦工程司：徐誌輝 2022/06/14 12:33:59

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 13 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B1F MRI電表	電流-T	目視	290	廖學智	2022-06-13 09:33:08	
		電流-S	目視	300	廖學智	2022-06-13 09:33:04	
		電流-R	目視	310	廖學智	2022-06-13 09:33:00	
2	立體停車場1F 立體電表	電流-N	目視	70	廖學智	2022-06-13 09:51:48	
		電流-T	目視	150	廖學智	2022-06-13 09:51:45	
		電流-S	目視	140	廖學智	2022-06-13 09:51:42	
		電流-R	目視	180	廖學智	2022-06-13 09:51:38	
備註:							
改善措施:							

變電室設備巡檢記錄

承商工程師：李中榮 2022/06/13 15:09:56 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/14 09:06:53 承辦工程司：徐誌輝 2022/06/14 12:31:15

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 14 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B1F MRI電表	電流-T	目視	170	辛祖元	2022-06-14 11:24:34	
		電流-S	目視	210	辛祖元	2022-06-14 11:24:30	
		電流-R	目視	210	辛祖元	2022-06-14 11:24:25	
2	立體停車場1F 立體電表	電流-N	目視	40	辛祖元	2022-06-14 14:01:40	
		電流-T	目視	150	辛祖元	2022-06-14 14:01:32	
		電流-S	目視	150	辛祖元	2022-06-14 14:01:25	

		電流-R	目視	170	辛祖元	2022-06-14 14:01:18	
備註:							
改善措施:							

變電室設備巡檢記錄

承包商工程師：李中榮 2022/06/15 08:51:20 承包商駐院主任：謝濟隆 2022/06/15 20:21:24 承辦工程司：徐誌輝 2022/06/16 08:30:33

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 15 日		
	檢查結果			檢查員	檢查時間	備註	
1	中正樓B1F MRI電表	電流-T	目視	210	陳志洋	2022-06-15 08:50:42	
		電流-S	目視	220	陳志洋	2022-06-15 08:50:38	
		電流-R	目視	230	陳志洋	2022-06-15 08:50:33	
2	立體停車場1F 立體電表	電流-N	目視	60	陳志洋	2022-06-15 07:46:38	
		電流-T	目視	90	陳志洋	2022-06-15 07:46:34	
		電流-S	目視	130	陳志洋	2022-06-15 07:46:30	
		電流-R	目視	160	陳志洋	2022-06-15 07:46:25	
備註:							
改善措施:							

變電室設備巡檢記錄

承包商工程師：李中榮 2022/06/15 16:25:20 承包商駐院主任：謝濟隆 2022/06/15 19:59:40 承辦工程司：徐誌輝 2022/06/16 08:30:13

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 16 日		
	檢查結果			檢查員	檢查時間	備註	
1	中正樓B1F MRI電表	電流-T	目視	222	王德全	2022-06-16 09:23:45	
		電流-S	目視	237	王德全	2022-06-16 09:23:42	
		電流-R	目視	238	王德全	2022-06-16 09:23:39	
2	立體停車場1F 立體電表	電流-N	目視	60	王德全	2022-06-16 09:46:19	
		電流-T	目視	100	王德全	2022-06-16 09:46:10	
		電流-S	目視	100	王德全	2022-06-16 09:46:07	
		電流-R	目視	165	王德全	2022-06-16 09:46:04	
備註:							
改善措施:							

變電室設備巡檢記錄

承包商工程師：李中榮 2022/06/16 17:21:22 承包商駐院主任：謝濟隆 2022/06/16 19:42:10 承辦工程司：徐誌輝 2022/06/17 12:16:27

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 17 日		
	檢查結果			檢查員	檢查時間	備註	
1	中正樓B1F MRI電表	電流-T	目視	200	曾俊豪	2022-06-17 10:42:13	
		電流-S	目視	210	曾俊豪	2022-06-17 10:42:18	
		電流-R	目視	220	曾俊豪	2022-06-17 10:42:04	
2	立體停車場1F 立體電表	電流-N	目視	60	曾俊豪	2022-06-17 09:43:45	
		電流-T	目視	110	曾俊豪	2022-06-17 09:43:35	
		電流-S	目視	130	曾俊豪	2022-06-17 09:43:29	
		電流-R	目視	170	曾俊豪	2022-06-17 09:43:26	
備註:							
改善措施:							

變電室設備巡檢記錄

承包商工程師：李中榮 2022/06/17 17:25:58 承包商駐院主任：謝濟隆 2022/06/17 19:23:40 承辦工程司：徐誌輝 2022/06/21 12:07:43

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 18 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B1F MRI電表	電流-T	目視	190	廖學智	2022-06-18 08:56:44	
		電流-S	目視	200	廖學智	2022-06-18 08:56:41	
		電流-R	目視	220	廖學智	2022-06-18 08:56:38	
2	立體停車場1F 立體電表	電流-N	目視	50	廖學智	2022-06-18 09:44:23	
		電流-T	目視	110	廖學智	2022-06-18 09:44:20	
		電流-S	目視	120	廖學智	2022-06-18 09:44:17	
		電流-R	目視	150	廖學智	2022-06-18 09:44:14	
備註:							
改善措施:							

變電室設備巡檢記錄

承包商工程師：李中榮 2022/06/20 09:39:25 承包商駐院主任：謝濟隆 2022/06/20 20:25:35 承辦工程司：徐誌輝 2022/06/21 12:11:22

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 19 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
	中正樓B1F	電流-T	目視	230	辛祖元	2022-06-19 11:05:41	

變電室設備巡檢記錄

承商工程師：李中榮
 2022/06/24 09:27:45
 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/06/24 09:29:16
 承辦工程司：徐誌輝
 2022/06/30 13:24:03

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 24 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B1F MRI電表	電流-T	目視	220	辛祖元	2022-06-24 10:36:50	
		電流-S	目視	230	辛祖元	2022-06-24 10:36:46	
		電流-R	目視	250	辛祖元	2022-06-24 10:36:42	
2	立體停車場1F 立體電表	電流-N	目視	50	辛祖元	2022-06-24 10:28:07	
		電流-T	目視	140	辛祖元	2022-06-24 10:28:01	
		電流-S	目視	140	辛祖元	2022-06-24 10:27:58	
		電流-R	目視	170	辛祖元	2022-06-24 10:27:55	
備註:							
改善措施:							

變電室設備巡檢記錄

承商工程師：李中榮
 2022/06/24 20:36:15
 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/06/24 20:38:35
 承辦工程司：徐誌輝
 2022/06/30 13:26:57

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 25 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B1F MRI電表	電流-T	目視	160	陳志洋	2022-06-25 08:29:01	
		電流-S	目視	160	陳志洋	2022-06-25 08:28:30	
		電流-R	目視	170	陳志洋	2022-06-25 08:28:12	
2	立體停車場1F 立體電表	電流-N	目視	50	陳志洋	2022-06-25 07:30:53	
		電流-T	目視	110	陳志洋	2022-06-25 07:30:49	
		電流-S	目視	90	陳志洋	2022-06-25 07:30:43	
		電流-R	目視	160	陳志洋	2022-06-25 07:30:38	
備註:							
改善措施:							

變電室設備巡檢記錄

承商工程師：李中榮
 2022/06/25 17:32:36
 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/06/25 17:35:24
 承辦工程司：徐誌輝
 2022/06/30 13:28:50

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 26 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B1F MRI電表	電流-T	目視	210	郭國儀	2022-06-26 14:36:14	
		電流-S	目視	240	郭國儀	2022-06-26 14:36:05	
		電流-R	目視	220	郭國儀	2022-06-26 14:35:44	
2	立體停車場1F 立體電表	電流-N	目視	60	郭國儀	2022-06-26 10:14:32	
		電流-T	目視	140	郭國儀	2022-06-26 10:14:23	
		電流-S	目視	120	郭國儀	2022-06-26 10:14:09	
		電流-R	目視	150	郭國儀	2022-06-26 10:13:56	
備註:							
改善措施:							

變電室設備巡檢記錄

承商工程師：李中榮
 2022/06/27 09:18:06
 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/06/27 20:10:58
 承辦工程司：徐誌輝
 2022/06/30 14:23:09

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 27 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B1F MRI電表	電流-T	目視	210	曾俊豪	2022-06-27 10:37:49	
		電流-S	目視	220	曾俊豪	2022-06-27 10:37:46	
		電流-R	目視	220	曾俊豪	2022-06-27 10:37:40	
2	立體停車場1F 立體電表	電流-N	目視	40	曾俊豪	2022-06-27 09:38:29	
		電流-T	目視	120	曾俊豪	2022-06-27 09:38:18	
		電流-S	目視	140	曾俊豪	2022-06-27 09:38:15	
		電流-R	目視	170	曾俊豪	2022-06-27 09:38:12	
備註:							
改善措施:							

變電室設備巡檢記錄

承商工程師：李中榮
 2022/06/27 16:41:42
 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/06/27 19:47:43
 承辦工程司：徐誌輝
 2022/06/30 13:31:18

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 28 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B1F MRI電表	電流-T	目視	210	廖學智	2022-06-28 14:14:53	
		電流-S	目視	220	廖學智	2022-06-28 14:14:49	
		電流-R	目視	220	廖學智	2022-06-28 14:14:46	
	立體停車場1F	電流-N	目視	60	廖學智	2022-06-28 08:41:44	
		電流-T	目視	180	廖學智	2022-06-28 08:41:42	

2	立體電表	電流-S	目視	190	廖學智	2022-06-28 08:41:38	
		電流-R	目視	210	廖學智	2022-06-28 08:41:35	
備註:							
改善措施:							

變電室設備巡檢記錄

承商工程師：李中榮 2022/06/28 20:56:20 承商駐院主任：謝濟隆 2022/06/28 20:59:55 承辦工程司：徐誌輝 2022/06/30 15:25:48

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 29 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B1F MRI電表	電流-T	目視	200	辛祖元	2022-06-29 10:37:16	
		電流-S	目視	210	辛祖元	2022-06-29 10:37:11	
		電流-R	目視	200	辛祖元	2022-06-29 10:37:06	
2	立體停車場1F 立體電表	電流-N	目視	50	辛祖元	2022-06-29 09:15:24	
		電流-T	目視	140	辛祖元	2022-06-29 09:15:19	
		電流-S	目視	130	辛祖元	2022-06-29 09:15:13	
		電流-R	目視	170	辛祖元	2022-06-29 09:15:06	

備註:							
改善措施:							

變電室設備巡檢記錄

承商工程師：李中榮 2022/06/30 15:56:31 承商駐院主任：謝濟隆 2022/06/30 19:18:10 承辦工程司：徐誌輝 2022/07/01 11:37:06

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 30 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B1F MRI電表	電流-T	目視	200	陳志洋	2022-06-30 08:41:52	
		電流-S	目視	200	陳志洋	2022-06-30 08:41:48	
		電流-R	目視	210	陳志洋	2022-06-30 08:41:44	
2	立體停車場1F 立體電表	電流-N	目視	70	陳志洋	2022-06-30 07:38:38	
		電流-T	目視	120	陳志洋	2022-06-30 07:38:29	
		電流-S	目視	130	陳志洋	2022-06-30 07:38:25	
		電流-R	目視	180	陳志洋	2022-06-30 07:38:17	

備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 2022/06/30 15:55:00 承商駐院主任：謝濟隆 2022/06/30 19:21:01 承辦工程司：徐誌輝 2022/07/01 11:39:28