

## 法定停車場火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場1F 火警綜合盤及 火警探測器-1F 梯廳	火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:00:41	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:00:39	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:00:38	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:00:37	
2	法定停車場 B1F P型受信總機 火警受信總機	火災/斷線測試	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:10:03	
		回路表示	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:10:02	
		電池電壓(23.5-27.0V)	目視	25.9	曾耀緯	2022-06-21 10:10:01	
		開關定位	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:09:57	
		電壓表	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:09:56	
3	法定停車場 B1F 火警綜合盤及 火警探測器- B1F3A	火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:04:40	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:04:39	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:04:38	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:04:38	
4	法定停車場 B1F 火警綜合盤及 火警探測器- B1F3CD	火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 09:58:17	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 09:58:16	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 09:58:16	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 09:58:15	
5	法定停車場 B1F 火警綜合盤及 火警探測器- B1F5B	火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:02:47	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:02:46	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:02:46	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:02:45	
6	法定停車場 B1F 火警綜合盤及 火警探測器- B1F6B	火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:01:47	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:01:46	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:01:45	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:01:44	
7	法定停車場 B1F 火警綜合盤及 火警探測器- B1F7C	火警探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:06:15	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:06:14	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:06:13	
8	法定停車場 B1F 火警綜合盤及 火警探測器- B1F7AB	火警探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:06:33	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:06:32	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:06:32	
9	法定停車場 B1F 火警綜合盤及 火警探測器- B1F10B	火警探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:08:43	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:08:42	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:08:41	
10	法定停車場 B1F 火警綜合盤及 火警探測器- B1F11C	火警探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:09:01	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:09:00	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:08:59	
11	法定停車場 B1F 火警綜合盤及 火警探測器- B1F13B	火警探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:42:48	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:42:47	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:42:47	
12	法定停車場 B2F 火警綜合盤及 火警探測器- B2F3B	火警探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:40:44	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:40:43	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:40:43	
13	法定停車場 B2F 火警綜合盤及	火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:19:26	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:19:24	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:19:24	

	火警探測器-B2F梯廳	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:19:23	
14	法定停車場B2F 火警綜合盤及火警探測器-B2F5B	火警探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:18:27	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:18:26	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:18:25	
15	法定停車場B2F 火警綜合盤及火警探測器-B2F6B	火警探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:18:04	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:18:03	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:18:02	
16	法定停車場B2F 火警綜合盤及火警探測器-B2F7C	火警探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:17:42	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:17:41	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:17:40	
17	法定停車場B2F 火警綜合盤及火警探測器-B2F8B	火警探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:17:20	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:17:19	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:17:18	
18	法定停車場B2F 火警綜合盤及火警探測器-B2F10B	火警探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:15:56	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:15:55	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:15:55	
19	法定停車場B2F 火警綜合盤及火警探測器-B2F11C	火警探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:15:33	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:15:33	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:15:32	
20	法定停車場B2F 火警綜合盤及火警探測器-B2F12B	火警探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:15:07	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:15:06	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:15:05	
21	法定停車場B3F 火警綜合盤及火警探測器-B3F3B	火警探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:30:35	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:30:31	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:30:30	
22	法定停車場B3F 火警綜合盤及火警探測器-B3F梯廳	火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:31:08	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:31:07	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:31:06	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:31:06	
23	法定停車場B3F 火警綜合盤及火警探測器-B3F5B	火警探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:29:01	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:29:00	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:28:59	
24	法定停車場B3F 火警綜合盤及火警探測器-B3F7C	火警探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:36:54	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:36:53	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:36:52	
25	法定停車場B3F 火警綜合盤及火警探測器-B3F8B	火警探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:27:33	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:27:32	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:27:31	
26	法定停車場B3F 火警綜合盤及火警探測器-B3F10B	火警探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:27:01	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:27:00	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:26:59	
	法定停車場	火警探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	

27	B3F 火警綜合盤及 火警探測器- B3F11C	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:26:35	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:26:33	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:26:33	
28	法定停車場 B3F 火警綜合盤及 火警探測器- B3F12B	火警探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:26:14	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:26:13	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:26:12	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士): 楊文生 2022/06/27 12:28:32  
 承商駐院主任: 謝濱隆 2022/06/27 20:00:04  
 承辦工程司: 倪銘仁 2022/06/30 11:07:59