

立體停車場滅火器(月)檢查

| 單位 | 消防 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 | | |
|----|-----------------------------|-------------------|------|------|-------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 立體停車場 10F 滅火器-立-10-16 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:17:56 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:17:55 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:17:54 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:17:53 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:17:53 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:17:52 | |
| 2 | 立體停車場 10F 滅火器-立-10-17 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:18:01 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:18:00 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:17:59 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:17:58 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:17:57 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:17:56 | |
| 3 | 立體停車場 10F 滅火器-立-10-18 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:25:16 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:25:15 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:25:14 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:25:13 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:25:12 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:25:12 | |
| 4 | 立體停車場 10F 滅火器-立-10-19 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:25:21 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:25:20 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:25:19 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:25:18 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:25:17 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:25:16 | |
| 5 | 立體停車場 10F 滅火器-立南-01 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:40:55 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:40:52 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:40:52 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:40:50 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:40:50 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:40:49 | |
| 6 | 立體停車場 10F 滅火器-立南-02 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:41:20 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:41:18 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:41:17 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:41:16 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:41:15 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:41:14 | |
| 7 | 立體停車場 10F 滅火器-立南-24 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:40:30 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:40:28 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:40:27 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:40:26 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:40:25 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:40:24 | |
| 8 | 立體停車場 10F 滅火器-立南-25 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:40:07 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:40:05 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:40:03 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:40:03 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:40:01 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:40:01 | |
| 9 | 立體停車場 10F 滅火器-立南-26 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:39:47 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:39:43 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:39:42 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:39:41 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:39:40 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:39:39 | |
| 10 | 立體停車場 10F 滅火器-立北- | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:40:00 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:39:59 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:39:58 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:39:58 | |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------|-------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| | 01 | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:39:57 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:39:56 | |
| 11 | 立體停車場 10F 滅火器-立北-02 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:41:05 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:41:03 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:41:02 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:41:02 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:41:01 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:41:00 | |
| 12 | 立體停車場 10F 滅火器-立北-24 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:26:42 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:26:41 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:26:40 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:26:39 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:26:38 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:26:38 | |
| 13 | 立體停車場 10F 滅火器-立北-25 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:26:24 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:26:22 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:26:21 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:26:20 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:26:20 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:26:19 | |
| 14 | 立體停車場 10F 滅火器-立北-26 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:26:04 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:26:03 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:26:02 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:26:02 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:26:01 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:26:00 | |
| 15 | 立體停車場 10F 滅火器-立北-27 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:26:09 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:26:08 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:26:07 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:26:07 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:26:06 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:26:05 | |
| 16 | 立體停車場 10F 滅火器-立-10-懸01 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:18:13 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:18:12 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:18:11 | |
| 17 | 立體停車場 10F 滅火器-立-10-懸02 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:18:16 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:18:15 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:18:14 | |
| 18 | 立體停車場 10F 滅火器-立-10-懸03 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:18:18 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:18:17 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:18:16 | |
| 19 | 立體停車場 10F 滅火器-立-10-懸04 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:18:20 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:18:20 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:18:19 | |
| 20 | 立體停車場 10F 滅火器-立-10-懸05 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:18:23 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:18:22 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:18:21 | |
| 21 | 立體停車場 10F 滅火器-立-10-懸06 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:18:26 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:18:25 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:18:24 | |
| 22 | 立體停車場 10F 滅火器-立-10-懸07 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:18:28 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:18:27 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:18:27 | |
| 23 | 立體停車場 10F 滅火器-立-10-懸08 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:18:32 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:18:30 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:18:29 | |
| | 立體停車場 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:25:33 | |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------------|-------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| 24 | 10F 滅火器-立-10- 懸09 | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:25:33 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:25:32 | |
| 25 | 立體停車場 10F 滅火器-立-10- 懸10 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:25:36 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:25:35 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:25:34 | |
| 26 | 立體停車場 10F 滅火器-立-10- 懸11 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:25:38 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:25:37 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:25:36 | |
| 27 | 立體停車場 10F 滅火器-立-10- 懸12 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:25:40 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:25:39 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:25:39 | |
| 28 | 立體停車場 10F 滅火器-立-10- 懸13 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:25:42 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:25:42 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:25:41 | |
| 29 | 立體停車場 10F 滅火器-立-10- 懸14 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:25:46 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:25:45 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:25:44 | |
| 30 | 立體停車場 10F 滅火器-立-10- 懸15 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:25:48 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:25:47 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:25:46 | |
| 31 | 立體停車場1F 滅火器-立-01- 01 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:33:38 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:33:38 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:33:37 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:33:36 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:33:35 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:33:34 | |
| 32 | 立體停車場1F 滅火器-立-01- 02 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:33:46 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:33:42 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:33:42 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:33:41 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:33:40 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:33:39 | |
| 33 | 立體停車場1F 滅火器-立-01- 03 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:29:31 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:29:31 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:29:30 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:29:29 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:29:28 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:29:27 | |
| 34 | 立體停車場1F 滅火器-立-01- 04 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:29:38 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:29:36 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:29:35 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:29:34 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:29:33 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:29:32 | |
| 35 | 立體停車場1F 滅火器-立-01- 05 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:34:05 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:34:04 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:34:03 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:34:02 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:34:01 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:34:00 | |
| 36 | 立體停車場1F 滅火器-立-01- 06 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:34:11 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:34:09 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:34:08 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:34:07 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:34:06 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:34:05 | |
| | | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:35:29 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:35:28 | |

| | | | | | | | |
|----|------------------------|-------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| 37 | 立體停車場1F 滅火器-立-01-07 | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:35:27 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:35:26 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:35:26 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:35:25 | |
| 38 | 立體停車場1F 滅火器-立-01-08 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:35:35 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:35:33 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:35:32 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:35:31 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:35:30 | |
| 39 | 立體停車場1F 滅火器-立-01-09 | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:35:29 | |
| | | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:28:47 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:28:46 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:28:45 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:28:44 | |
| 40 | 立體停車場1F 滅火器-立-01-10 | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:28:43 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:28:43 | |
| | | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:28:54 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:28:52 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:28:51 | |
| 41 | 立體停車場1F 滅火器-立-01-11 | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:28:50 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:28:49 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:28:48 | |
| | | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:36:55 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:36:53 | |
| 42 | 立體停車場1F 滅火器-立-01-12 | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:36:52 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:36:51 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:36:50 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:36:49 | |
| | | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:37:01 | |
| 43 | 立體停車場1F 滅火器-立-01-13 | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:36:59 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:36:58 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:36:57 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:36:56 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:36:55 | |
| 44 | 立體停車場1F 滅火器-立-01-14 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:37:46 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:37:45 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:37:44 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:37:44 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:37:43 | |
| 45 | 立體停車場1F 滅火器-立-01-15 | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:37:42 | |
| | | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:37:52 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:37:50 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:37:49 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:37:49 | |
| 46 | 立體停車場1F 滅火器-立-01-16 | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:37:48 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:37:47 | |
| | | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:58:05 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:58:04 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:58:03 | |
| 47 | 立體停車場1F 滅火器-立-01-17 | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:58:02 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:58:01 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:58:01 | |
| | | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:58:11 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:58:09 | |
| 47 | 立體停車場1F 滅火器-立-01-17 | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:58:08 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:58:07 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:58:06 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:58:06 | |
| 47 | 立體停車場1F 滅火器-立-01-17 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:40:01 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:40:00 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:39:59 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:39:58 | |

| | | | | | | | |
|----|------------------------|-------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:39:58 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:39:57 | |
| 48 | 立體停車場1F 滅火器-立-01-18 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:40:07 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:40:05 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:40:04 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:40:03 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:40:02 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:40:01 | |
| | | | | | | | |
| 49 | 立體停車場1F 滅火器-立-01-19 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:41:59 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:41:58 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:41:57 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:41:56 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:41:55 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:41:54 | |
| | | | | | | | |
| 50 | 立體停車場1F 滅火器-立-01-20 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:42:05 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:42:03 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:42:02 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:42:01 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:42:00 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:42:00 | |
| | | | | | | | |
| 51 | 立體停車場1F 滅火器-立-01-58 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:36:24 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:36:23 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:36:22 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:36:21 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:36:20 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:36:19 | |
| | | | | | | | |
| 52 | 立體停車場1F 滅火器-立-01-59 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:36:30 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:36:28 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:36:28 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:36:27 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:36:26 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:36:25 | |
| | | | | | | | |
| 53 | 立體停車場1F 滅火器-立-發-01 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:32:48 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:32:47 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:32:46 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:32:45 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:32:44 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:32:43 | |
| | | | | | | | |
| 54 | 立體停車場1F 滅火器-立-發-02 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:32:54 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:32:52 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:32:51 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:32:50 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:32:50 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:32:49 | |
| | | | | | | | |
| 55 | 立體停車場1F 滅火器-立南-19 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:48:25 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:48:23 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:48:22 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:48:21 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:48:21 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:48:19 | |
| | | | | | | | |
| 56 | 立體停車場1F 滅火器-立南-20 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:48:51 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:48:47 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:48:46 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:48:45 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:48:44 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:48:44 | |
| | | | | | | | |
| 57 | 立體停車場1F 滅火器-立北-19 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:46:45 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:46:44 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:46:43 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:46:42 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:46:41 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:46:40 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------|-------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| 58 | 立體停車場1F 滅火器-立北-20 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:47:01 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:47:00 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:46:59 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:46:59 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:46:58 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:46:56 | |
| 59 | 立體停車場1F 滅火器-立-01-懸21 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:00:12 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:00:11 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:00:10 | |
| 60 | 立體停車場1F 滅火器-立-01-懸22 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:00:15 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:00:14 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:00:13 | |
| 61 | 立體停車場1F 滅火器-立-01-懸23 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:00:17 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:00:16 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:00:15 | |
| 62 | 立體停車場1F 滅火器-立-01-懸24 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:00:20 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:00:18 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:00:18 | |
| 63 | 立體停車場1F 滅火器-立-01-懸25 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:31:18 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:31:17 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:31:16 | |
| 64 | 立體停車場1F 滅火器-立-01-懸26 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:31:20 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:31:19 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:31:18 | |
| 65 | 立體停車場1F 滅火器-立-01-懸27 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:31:22 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:31:21 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:31:20 | |
| 66 | 立體停車場1F 滅火器-立-01-懸28 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:31:24 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:31:23 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:31:23 | |
| 67 | 立體停車場1F 滅火器-立-01-懸29 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:31:27 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:31:26 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:31:26 | |
| 68 | 立體停車場1F 滅火器-立-01-懸30 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:31:30 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:31:29 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:31:28 | |
| 69 | 立體停車場1F 滅火器-立-01-懸31 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:31:32 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:31:31 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:31:30 | |
| 70 | 立體停車場1F 滅火器-立-01-懸32 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:31:34 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:31:33 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:31:33 | |
| 71 | 立體停車場1F 滅火器-立-01-懸33 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:31:36 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:31:36 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:31:35 | |
| 72 | 立體停車場1F 滅火器-立-01-懸34 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:31:40 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:31:38 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:31:38 | |
| 73 | 立體停車場1F 滅火器-立-01-懸35 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:31:43 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:31:41 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:31:40 | |
| 74 | 立體停車場1F 滅火器-立-01-懸36 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:31:45 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:31:45 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:31:43 | |
| 75 | 立體停車場1F 滅火器-立-01-懸37 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:31:48 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:31:47 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:31:46 | |
| 76 | 立體停車場1F 滅火器-立-01-懸38 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:31:50 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:31:50 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:31:49 | |
| 77 | 立體停車場1F 滅火器-立-01-懸39 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:31:53 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:31:52 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:31:52 | |

[illegible]

| | | | | | | | |
|-----|------------------------|-------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| 97 | 滅火器-立-02-02 | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:19:24 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:19:23 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:19:23 | |
| 98 | 立體停車場2F 滅火器-立-02-03 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:18:52 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:18:51 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:18:50 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:18:49 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:18:48 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:18:47 | |
| 99 | 立體停車場2F 滅火器-立-02-04 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:18:58 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:18:56 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:18:55 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:18:54 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:18:53 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:18:52 | |
| 100 | 立體停車場2F 滅火器-立-02-05 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:18:00 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:18:00 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:17:59 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:17:58 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:17:57 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:17:56 | |
| 101 | 立體停車場2F 滅火器-立-02-06 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:18:07 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:18:04 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:18:03 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:18:02 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:18:02 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:18:01 | |
| 102 | 立體停車場2F 滅火器-立-02-07 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:17:37 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:17:36 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:17:35 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:17:34 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:17:33 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:17:32 | |
| 103 | 立體停車場2F 滅火器-立-02-08 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:17:43 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:17:41 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:17:40 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:17:39 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:17:38 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:17:38 | |
| 104 | 立體停車場2F 滅火器-立-02-09 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:19:54 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:19:53 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:19:53 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:19:52 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:19:51 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:19:51 | |
| 105 | 立體停車場2F 滅火器-立-02-10 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:20:00 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:19:58 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:19:58 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:19:57 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:19:56 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:19:55 | |
| 106 | 立體停車場2F 滅火器-立-02-11 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:21:01 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:21:00 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:20:59 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:20:58 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:20:57 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:20:56 | |
| 107 | 立體停車場2F 滅火器-立-02-12 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:21:07 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:21:05 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:21:04 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:21:03 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:21:02 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:21:01 | |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------|-------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| 108 | 立體停車場2F 滅火器-立-02-13 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:21:29 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:21:28 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:21:27 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:21:27 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:21:26 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:21:25 | |
| 109 | 立體停車場2F 滅火器-立-02-14 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:21:34 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:21:32 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:21:32 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:21:31 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:21:30 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:21:29 | |
| 110 | 立體停車場2F 滅火器-立-02-15 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:22:02 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:22:01 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:22:00 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:21:59 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:21:58 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:21:57 | |
| 111 | 立體停車場2F 滅火器-立-02-16 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:22:07 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:22:06 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:22:05 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:22:04 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:22:03 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:22:02 | |
| 112 | 立體停車場2F 滅火器-立-02-17 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:24:04 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:24:03 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:24:02 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:24:01 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:24:00 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:24:00 | |
| 113 | 立體停車場2F 滅火器-立-02-18 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:24:10 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:24:08 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:24:07 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:24:06 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:24:05 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:24:05 | |
| 114 | 立體停車場2F 滅火器-立-02-19 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:24:34 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:24:33 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:24:33 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:24:32 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:24:31 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:24:30 | |
| 115 | 立體停車場2F 滅火器-立-02-20 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:24:41 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:24:39 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:24:38 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:24:37 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:24:36 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:24:35 | |
| 116 | 立體停車場2F 滅火器-立-02-21 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:25:09 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:25:08 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:25:07 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:25:06 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:25:06 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:25:05 | |
| 117 | 立體停車場2F 滅火器-立-02-22 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:25:17 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:25:13 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:25:12 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:25:11 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:25:11 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:25:10 | |
| | | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:26:31 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:26:30 | |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------|-------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| 118 | 立體停車場2F 滅火器-立-02-23 | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:26:29 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:26:29 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:26:28 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:26:27 | |
| 119 | 立體停車場2F 滅火器-立-02-24 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:26:42 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:26:40 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:26:35 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:26:34 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:26:33 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:26:32 | |
| 120 | 立體停車場2F 滅火器-立-02-25 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:27:07 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:27:06 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:27:05 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:27:04 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:27:03 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:27:02 | |
| 121 | 立體停車場2F 滅火器-立-02-26 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:27:13 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:27:11 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:27:10 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:27:09 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:27:08 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:27:07 | |
| 122 | 立體停車場2F 滅火器-立南-17 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:47:33 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:47:31 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:47:31 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:47:29 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:47:29 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:47:28 | |
| 123 | 立體停車場2F 滅火器-立南-18 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:47:58 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:47:55 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:47:54 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:47:53 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:47:52 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:47:51 | |
| 124 | 立體停車場2F 滅火器-立北-17 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-02 13:59:17 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-02 13:59:13 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-02 13:59:12 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-02 13:59:11 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-02 13:59:11 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-02 13:59:10 | |
| 125 | 立體停車場2F 滅火器-立北-18 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:46:30 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:46:28 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:46:27 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:46:26 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:46:25 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:46:24 | |
| 126 | 立體停車場3F 滅火器-立-03-01 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:07:27 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:07:26 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:07:26 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:07:24 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:07:24 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:07:22 | |
| 127 | 立體停車場3F 滅火器-立-03-02 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:07:35 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:07:32 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:07:31 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:07:30 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:07:30 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:07:28 | |
| 128 | 立體停車場3F 滅火器-立-03-03 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:06:54 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:06:53 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:06:52 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:06:51 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:06:50 | |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------|-------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:06:49 | |
| 129 | 立體停車場3F 滅火器-立-03-04 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:07:00 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:06:58 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:06:57 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:06:56 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:06:56 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:06:55 | |
| 130 | 立體停車場3F 滅火器-立-03-05 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:06:20 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:06:20 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:06:18 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:06:18 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:06:17 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:06:16 | |
| 131 | 立體停車場3F 滅火器-立-03-06 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:06:29 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:06:26 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:06:25 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:06:23 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:06:22 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:06:21 | |
| 132 | 立體停車場3F 滅火器-立-03-07 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:05:50 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:05:49 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:05:48 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:05:48 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:05:47 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:05:46 | |
| 133 | 立體停車場3F 滅火器-立-03-08 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:05:56 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:05:54 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:05:53 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:05:52 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:05:51 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:05:51 | |
| 134 | 立體停車場3F 滅火器-立-03-09 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:08:05 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:08:03 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:08:03 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:08:02 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:08:01 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:08:00 | |
| 135 | 立體停車場3F 滅火器-立-03-10 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:08:14 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:08:09 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:08:08 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:08:07 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:08:06 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:08:06 | |
| 136 | 立體停車場3F 滅火器-立-03-11 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:09:01 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:09:00 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:09:00 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:08:59 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:08:58 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:08:57 | |
| 137 | 立體停車場3F 滅火器-立-03-12 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:09:05 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:09:05 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:09:04 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:09:03 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:09:03 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:09:02 | |
| 138 | 立體停車場3F 滅火器-立-03-13 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:09:26 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:09:25 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:09:24 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:09:24 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:09:23 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:09:22 | |
| | | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:09:32 | |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------|-------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| 139 | 立體停車場3F 滅火器-立-03-14 | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:09:30 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:09:30 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:09:29 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:09:28 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:09:27 | |
| 140 | 立體停車場3F 滅火器-立-03-15 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:10:33 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:10:32 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:10:31 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:10:30 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:10:29 | |
| 141 | 立體停車場3F 滅火器-立-03-16 | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:10:28 | |
| | | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:10:39 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:10:37 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:10:36 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:10:35 | |
| 142 | 立體停車場3F 滅火器-立-03-17 | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:10:35 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:10:34 | |
| | | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:12:27 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:12:26 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:12:25 | |
| 143 | 立體停車場3F 滅火器-立-03-18 | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:12:24 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:12:23 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:12:22 | |
| | | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:12:35 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:12:31 | |
| 144 | 立體停車場3F 滅火器-立-03-19 | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:12:30 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:12:30 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:12:29 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:12:28 | |
| | | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:13:15 | |
| 145 | 立體停車場3F 滅火器-立-03-20 | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:13:14 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:13:13 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:13:12 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:13:11 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:13:10 | |
| 146 | 立體停車場3F 滅火器-立-03-21 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:13:22 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:13:20 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:13:19 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:13:18 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:13:17 | |
| 147 | 立體停車場3F 滅火器-立-03-22 | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:13:16 | |
| | | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:13:41 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:13:40 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:13:39 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:13:38 | |
| 148 | 立體停車場3F 滅火器-立-03-23 | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:13:37 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:13:36 | |
| | | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:13:48 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:13:45 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:13:45 | |
| 149 | 立體停車場3F 滅火器-立-03- | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:13:44 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:13:43 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:13:42 | |
| | | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:14:53 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:14:52 | |
| | 立體停車場3F 滅火器-立-03- | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:14:51 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:14:50 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:14:50 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:14:49 | |
| | | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:14:59 | |
| | 立體停車場3F 滅火器-立-03- | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:14:57 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:14:56 | |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------|-------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| | 24 | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:14:55 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:14:54 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:14:53 | |
| 150 | 立體停車場3F 滅火器-立-03-25 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:15:26 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:15:25 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:15:24 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:15:23 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:15:23 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:15:22 | |
| 151 | 立體停車場3F 滅火器-立-03-26 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:15:32 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:15:29 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:15:28 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:15:28 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:15:27 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:15:26 | |
| 152 | 立體停車場3F 滅火器-立南-15 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:46:46 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:46:44 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:46:42 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:46:42 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:46:40 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:46:40 | |
| 153 | 立體停車場3F 滅火器-立南-16 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:47:09 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:47:07 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:47:07 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:47:06 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:47:05 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:47:04 | |
| 154 | 立體停車場3F 滅火器-立北-15 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:45:35 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:45:33 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:45:33 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:45:32 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:45:31 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:45:30 | |
| 155 | 立體停車場3F 滅火器-立北-16 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-02 13:58:45 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-02 13:58:42 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-02 13:58:41 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-02 13:58:40 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-02 13:58:39 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-02 13:58:38 | |
| 156 | 立體停車場4F 滅火器-立-04-01 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:55:44 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:55:44 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:55:43 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:55:42 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:55:41 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:55:40 | |
| 157 | 立體停車場4F 滅火器-立-04-02 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:55:51 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:55:49 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:55:48 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:55:47 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:55:46 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:55:45 | |
| 158 | 立體停車場4F 滅火器-立-04-03 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:55:14 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:55:14 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:55:13 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:55:11 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:55:10 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:55:10 | |
| 159 | 立體停車場4F 滅火器-立-04-04 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:55:20 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:55:18 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:55:18 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:55:17 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:55:16 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:55:15 | |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------|-------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| 160 | 立體停車場4F 滅火器-立-04-05 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:54:42 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:54:41 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:54:40 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:54:39 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:54:38 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:54:37 | |
| 161 | 立體停車場4F 滅火器-立-04-06 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:54:50 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:54:47 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:54:46 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:54:45 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:54:44 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:54:43 | |
| 162 | 立體停車場4F 滅火器-立-04-07 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:54:09 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:54:08 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:54:07 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:54:06 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:54:06 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:54:04 | |
| 163 | 立體停車場4F 滅火器-立-04-08 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:54:17 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:54:15 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:54:14 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:54:13 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:54:12 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:54:11 | |
| 164 | 立體停車場4F 滅火器-立-04-09 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:56:22 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:56:21 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:56:20 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:56:19 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:56:18 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:56:17 | |
| 165 | 立體停車場4F 滅火器-立-04-10 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:56:29 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:56:27 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:56:26 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:56:25 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:56:24 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:56:23 | |
| 166 | 立體停車場4F 滅火器-立-04-11 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:57:26 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:57:25 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:57:24 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:57:23 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:57:22 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:57:21 | |
| 167 | 立體停車場4F 滅火器-立-04-12 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:57:32 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:57:30 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:57:29 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:57:28 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:57:28 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:57:27 | |
| 168 | 立體停車場4F 滅火器-立-04-13 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:57:55 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:57:54 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:57:53 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:57:52 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:57:51 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:57:50 | |
| 169 | 立體停車場4F 滅火器-立-04-14 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:58:01 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:57:59 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:57:58 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:57:57 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:57:57 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:57:56 | |
| | 立體停車場4F | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:59:04 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:59:03 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:59:02 | |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------|-------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| 170 | 滅火器-立-04-15 | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:59:01 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:59:00 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:58:59 | |
| 171 | 立體停車場4F 滅火器-立-04-16 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:59:10 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:59:08 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:59:07 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:59:06 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:59:06 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:59:05 | |
| 172 | 立體停車場4F 滅火器-立-04-17 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:00:57 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:00:57 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:00:56 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:00:55 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:00:54 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:00:53 | |
| 173 | 立體停車場4F 滅火器-立-04-18 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:01:04 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:01:02 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:01:01 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:01:00 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:00:59 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:00:58 | |
| 174 | 立體停車場4F 滅火器-立-04-19 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:01:23 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:01:22 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:01:21 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:01:20 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:01:19 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:01:18 | |
| 175 | 立體停車場4F 滅火器-立-04-20 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:01:29 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:01:26 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:01:26 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:01:25 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:01:24 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:01:23 | |
| 176 | 立體停車場4F 滅火器-立-04-21 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:01:58 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:01:57 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:01:56 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:01:55 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:01:54 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:01:54 | |
| 177 | 立體停車場4F 滅火器-立-04-22 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:02:04 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:02:02 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:02:01 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:02:00 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:02:00 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:01:59 | |
| 178 | 立體停車場4F 滅火器-立-04-23 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:03:09 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:03:08 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:03:07 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:03:06 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:03:06 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:03:04 | |
| 179 | 立體停車場4F 滅火器-立-04-24 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:03:15 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:03:13 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:03:12 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:03:12 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:03:11 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:03:10 | |
| 180 | 立體停車場4F 滅火器-立-04-25 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:03:40 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:03:38 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:03:38 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:03:37 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:03:36 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:03:35 | |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------|-------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| 181 | 立體停車場4F 滅火器-立-04-26 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:03:47 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:03:45 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:03:44 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:03:43 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:03:42 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 15:03:41 | |
| 182 | 立體停車場4F 滅火器-立南-13 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:45:55 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:45:51 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:45:50 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:45:49 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:45:48 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:45:47 | |
| 183 | 立體停車場4F 滅火器-立南-14 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:46:21 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:46:18 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:46:18 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:46:16 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:46:16 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:46:14 | |
| 184 | 立體停車場4F 滅火器-立北-13 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-02 13:54:52 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-02 13:54:49 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-02 13:54:48 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-02 13:54:47 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:43:51 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:43:50 | |
| 185 | 立體停車場4F 滅火器-立北-14 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-02 13:54:28 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-02 13:54:26 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:44:24 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:44:23 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:44:23 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:44:22 | |
| 186 | 立體停車場5F 滅火器-立-05-01 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:28:02 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:28:01 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:28:01 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:28:00 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:27:59 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:27:58 | |
| 187 | 立體停車場5F 滅火器-立-05-02 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:28:07 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:28:06 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:28:05 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:28:05 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:28:04 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:28:03 | |
| 188 | 立體停車場5F 滅火器-立-05-03 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:28:23 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:28:22 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:28:21 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:28:20 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:28:19 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:28:18 | |
| 189 | 立體停車場5F 滅火器-立-05-04 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:28:29 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:28:28 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:28:27 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:28:26 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:28:25 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:28:24 | |
| 190 | 立體停車場5F 滅火器-立-05-05 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:29:41 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:29:40 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:29:39 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:29:38 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:29:37 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:29:37 | |
| | | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:29:45 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:29:44 | |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------|-------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| 191 | 立體停車場5F 滅火器-立-05-06 | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:29:44 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:29:43 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:29:42 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:29:41 | |
| 192 | 立體停車場5F 滅火器-立-05-07 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:30:00 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:30:00 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:29:59 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:29:58 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:29:57 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:29:56 | |
| 193 | 立體停車場5F 滅火器-立-05-08 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:30:05 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:30:05 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:30:04 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:30:03 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:30:02 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:30:01 | |
| 194 | 立體停車場5F 滅火器-立-05-09 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:30:54 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:30:53 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:30:52 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:30:52 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:30:51 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:30:50 | |
| 195 | 立體停車場5F 滅火器-立-05-10 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:30:59 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:30:58 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:30:58 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:30:57 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:30:56 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:30:55 | |
| 196 | 立體停車場5F 滅火器-立-05-11 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:31:39 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:31:38 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:31:37 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:31:36 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:31:36 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:31:35 | |
| 197 | 立體停車場5F 滅火器-立-05-12 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:31:45 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:31:44 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:31:43 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:31:42 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:31:41 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:31:40 | |
| 198 | 立體停車場5F 滅火器-立-05-13 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:32:02 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:32:01 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:32:00 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:31:59 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:31:58 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:31:57 | |
| 199 | 立體停車場5F 滅火器-立-05-14 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:32:07 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:32:06 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:32:05 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:32:04 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:32:03 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:32:02 | |
| 200 | 立體停車場5F 滅火器-立-05-15 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:32:24 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:32:23 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:32:22 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:32:21 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:32:20 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:32:19 | |
| 201 | 立體停車場5F 滅火器-立-05-16 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:32:28 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:32:28 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:32:27 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:32:26 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:32:25 | |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------|-------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:32:24 | |
| 202 | 立體停車場5F 滅火器-立-05-17 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:34:27 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:34:23 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:34:20 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:34:19 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:34:18 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:34:17 | |
| 203 | 立體停車場5F 滅火器-立-05-18 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:34:33 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:34:32 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:34:31 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:34:30 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:34:29 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:34:28 | |
| 204 | 立體停車場5F 滅火器-立-05-19 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:33:57 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:33:56 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:33:55 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:33:54 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:33:54 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:33:53 | |
| 205 | 立體停車場5F 滅火器-立-05-20 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:34:02 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:34:01 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:34:00 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:33:59 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:33:58 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:33:58 | |
| 206 | 立體停車場5F 滅火器-立-05-21 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:35:02 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:35:01 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:35:00 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:34:59 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:34:58 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:34:57 | |
| 207 | 立體停車場5F 滅火器-立-05-22 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:35:08 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:35:07 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:35:06 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:35:05 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:35:04 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:35:03 | |
| 208 | 立體停車場5F 滅火器-立-05-23 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:35:30 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:35:29 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:35:28 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:35:27 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:35:26 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:35:25 | |
| 209 | 立體停車場5F 滅火器-立-05-24 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:35:35 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:35:34 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:35:33 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:35:32 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:35:31 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:35:31 | |
| 210 | 立體停車場5F 滅火器-立-05-25 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:35:50 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:35:49 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:35:49 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:35:48 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:35:47 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:35:46 | |
| 211 | 立體停車場5F 滅火器-立-05-26 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:35:55 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:35:54 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:35:53 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:35:53 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:35:52 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:35:51 | |
| | | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:45:04 | |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------|-------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| 212 | 立體停車場5F 滅火器-立南-11 | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:45:02 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:45:00 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:44:59 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:44:59 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:44:57 | |
| 213 | 立體停車場5F 滅火器-立南-12 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:45:31 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:45:28 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:45:27 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:45:26 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:45:25 | |
| 214 | 立體停車場5F 滅火器-立北-11 | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:45:24 | |
| | | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:43:23 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:43:22 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:43:21 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:43:20 | |
| 215 | 立體停車場5F 滅火器-立北-12 | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:43:19 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:43:16 | |
| | | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:43:38 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:43:37 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:43:36 | |
| 216 | 立體停車場6F 滅火器-立-06-01 | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:43:35 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:43:34 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:43:34 | |
| | | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:22:35 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:22:34 | |
| 217 | 立體停車場6F 滅火器-立-06-02 | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:22:34 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:22:33 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:22:32 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:22:31 | |
| | | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:22:40 | |
| 218 | 立體停車場6F 滅火器-立-06-03 | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:22:39 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:22:38 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:22:38 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:22:37 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:22:36 | |
| 219 | 立體停車場6F 滅火器-立-06-04 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:22:56 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:22:55 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:22:54 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:22:53 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:22:52 | |
| 220 | 立體停車場6F 滅火器-立-06-05 | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:22:52 | |
| | | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:23:02 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:23:01 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:23:00 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:22:59 | |
| 221 | 立體停車場6F 滅火器-立-06-06 | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:22:58 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:22:57 | |
| | | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:23:18 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:23:18 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:23:17 | |
| 222 | 立體停車場6F 滅火器-立-06- | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:23:16 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:23:15 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:23:14 | |
| | | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:23:23 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:23:23 | |
| | 立體停車場6F 滅火器-立-06- | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:23:22 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:23:21 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:23:20 | |
| | 立體停車場6F 滅火器-立-06- | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:23:19 | |
| | | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:21:48 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:21:47 | |
| | 立體停車場6F 滅火器-立-06- | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:21:46 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------|-------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| | 07 | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:21:45 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:21:44 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:21:44 | |
| 223 | 立體停車場6F 滅火器-立-06-08 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:21:54 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:21:53 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:21:52 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:21:51 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:21:50 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:21:49 | |
| 224 | 立體停車場6F 滅火器-立-06-09 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:20:37 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:20:37 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:20:35 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:20:34 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:20:33 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:20:33 | |
| 225 | 立體停車場6F 滅火器-立-06-10 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:20:43 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:20:42 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:20:41 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:20:40 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:20:39 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:20:38 | |
| 226 | 立體停車場6F 滅火器-立-06-11 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:21:00 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:20:59 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:20:58 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:20:57 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:20:56 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:20:55 | |
| 227 | 立體停車場6F 滅火器-立-06-12 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:21:06 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:21:05 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:21:04 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:21:03 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:21:02 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:21:01 | |
| 228 | 立體停車場6F 滅火器-立-06-13 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:19:36 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:19:35 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:19:34 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:19:33 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:19:32 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:19:32 | |
| 229 | 立體停車場6F 滅火器-立-06-14 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:19:42 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:19:40 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:19:39 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:19:39 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:19:38 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:19:37 | |
| 230 | 立體停車場6F 滅火器-立-06-15 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:19:57 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:19:56 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:19:55 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:19:54 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:19:53 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:19:53 | |
| 231 | 立體停車場6F 滅火器-立-06-16 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:20:02 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:20:01 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:20:00 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:19:59 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:19:59 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:19:58 | |
| 232 | 立體停車場6F 滅火器-立-06-17 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:24:52 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:24:51 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:24:50 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:24:50 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:24:49 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:24:48 | |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------|-------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| 233 | 立體停車場6F 滅火器-立-06-18 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:24:58 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:24:57 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:24:56 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:24:55 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:24:54 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:24:53 | |
| 234 | 立體停車場6F 滅火器-立-06-19 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:27:09 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:27:08 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:27:07 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:27:07 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:27:06 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:27:05 | |
| 235 | 立體停車場6F 滅火器-立-06-20 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:27:14 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:27:13 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:27:13 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:27:12 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:27:11 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:27:10 | |
| 236 | 立體停車場6F 滅火器-立-06-21 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:26:47 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:26:46 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:26:46 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:26:45 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:26:44 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:26:43 | |
| 237 | 立體停車場6F 滅火器-立-06-22 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:26:52 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:26:51 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:26:50 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:26:50 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:26:49 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:26:48 | |
| 238 | 立體停車場6F 滅火器-立-06-23 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:25:49 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:25:49 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:25:48 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:25:46 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:25:45 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:25:45 | |
| 239 | 立體停車場6F 滅火器-立-06-24 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:25:55 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:25:54 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:25:53 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:25:52 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:25:51 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:25:50 | |
| 240 | 立體停車場6F 滅火器-立-06-25 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:25:14 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:25:13 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:25:12 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:25:11 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:25:10 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:25:09 | |
| 241 | 立體停車場6F 滅火器-立-06-26 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:25:19 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:25:18 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:25:18 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:25:16 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:25:16 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:25:15 | |
| 242 | 立體停車場6F 滅火器-立南-09 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:44:09 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:44:06 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:44:05 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:44:04 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:44:03 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:44:02 | |
| | 立體停車場6F | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:44:39 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:44:36 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:44:36 | |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------|-------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| 243 | 滅火器-立南-10 | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:44:35 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:44:34 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:44:33 | |
| 244 | 立體停車場6F 滅火器-立北-09 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:42:51 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:42:50 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:42:49 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:42:49 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:42:48 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:42:47 | |
| 245 | 立體停車場6F 滅火器-立北-10 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:43:05 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:43:04 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:43:04 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:43:03 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:43:02 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:43:01 | |
| 246 | 立體停車場7F 滅火器-立-07-01 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:08:36 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:08:35 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:08:34 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:08:34 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:08:33 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:08:32 | |
| 247 | 立體停車場7F 滅火器-立-07-02 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:08:41 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:08:40 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:08:39 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:08:38 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:08:37 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:08:37 | |
| 248 | 立體停車場7F 滅火器-立-07-03 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:08:56 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:08:55 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:08:55 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:08:54 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:08:53 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:08:52 | |
| 249 | 立體停車場7F 滅火器-立-07-04 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:09:00 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:09:00 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:08:59 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:08:58 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:08:57 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:08:57 | |
| 250 | 立體停車場7F 滅火器-立-07-05 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:32:29 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:32:28 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:32:28 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:32:27 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:32:26 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:32:25 | |
| 251 | 立體停車場7F 滅火器-立-07-06 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:32:37 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:32:33 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:32:33 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:32:32 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:32:31 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:32:30 | |
| 252 | 立體停車場7F 滅火器-立-07-07 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:09:47 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:09:46 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:09:46 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:09:45 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:09:44 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:09:43 | |
| 253 | 立體停車場7F 滅火器-立-07-08 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:09:53 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:09:52 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:09:51 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:09:50 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:09:50 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:09:49 | |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------|-------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| 254 | 立體停車場7F 滅火器-立-07-09 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:10:30 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:10:29 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:10:28 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:10:27 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:10:27 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:10:26 | |
| 255 | 立體停車場7F 滅火器-立-07-10 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:10:35 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:10:34 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:10:33 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:10:32 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:10:32 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:10:31 | |
| 256 | 立體停車場7F 滅火器-立-07-11 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:10:50 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:10:50 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:10:49 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:10:48 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:10:47 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:10:47 | |
| 257 | 立體停車場7F 滅火器-立-07-12 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:10:55 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:10:55 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:10:54 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:10:53 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:10:52 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:10:51 | |
| 258 | 立體停車場7F 滅火器-立-07-13 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:11:15 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:11:14 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:11:13 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:11:12 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:11:11 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:11:11 | |
| 259 | 立體停車場7F 滅火器-立-07-14 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:11:20 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:11:19 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:11:18 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:11:17 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:11:16 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:11:16 | |
| 260 | 立體停車場7F 滅火器-立-07-15 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:12:09 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:12:08 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:12:07 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:12:06 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:12:04 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:12:03 | |
| 261 | 立體停車場7F 滅火器-立-07-16 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:12:14 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:12:13 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:12:13 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:12:12 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:12:11 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:12:10 | |
| 262 | 立體停車場7F 滅火器-立-07-17 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:12:37 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:12:36 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:12:35 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:12:34 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:12:33 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:12:32 | |
| 263 | 立體停車場7F 滅火器-立-07-18 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:12:43 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:12:41 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:12:40 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:12:40 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:12:39 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:12:38 | |
| | | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:13:30 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:13:27 | |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------|-------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| 264 | 立體停車場7F 滅火器-立-07-19 | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:13:26 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:13:26 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:13:25 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:13:24 | |
| 265 | 立體停車場7F 滅火器-立-07-20 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:13:35 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:13:34 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:13:33 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:13:32 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:13:31 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:13:31 | |
| 266 | 立體停車場7F 滅火器-立-07-21 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:13:58 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:13:57 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:13:56 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:13:55 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:13:54 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:13:54 | |
| 267 | 立體停車場7F 滅火器-立-07-22 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:14:03 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:14:02 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:14:02 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:14:01 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:14:00 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:13:59 | |
| 268 | 立體停車場7F 滅火器-立-07-23 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:14:22 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:14:21 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:14:20 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:14:19 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:14:17 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:14:16 | |
| 269 | 立體停車場7F 滅火器-立-07-24 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:14:28 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:14:26 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:14:26 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:14:25 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:14:24 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:14:23 | |
| 270 | 立體停車場7F 滅火器-立-07-25 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:09:15 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:09:14 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:09:14 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:09:13 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:09:12 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:09:11 | |
| 271 | 立體停車場7F 滅火器-立-07-26 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:09:20 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:09:20 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:09:19 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:09:18 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:09:17 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 15:09:16 | |
| 272 | 立體停車場7F 滅火器-立南-07 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:43:23 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:43:20 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:43:19 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:43:18 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:43:18 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:43:17 | |
| 273 | 立體停車場7F 滅火器-立南-08 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:43:47 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:43:44 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:43:44 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:43:42 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:43:42 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:43:41 | |
| 274 | 立體停車場7F 滅火器-立北-07 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:42:21 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:42:20 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:42:19 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:42:18 | |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------|-------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:42:17 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:42:16 | |
| 275 | 立體停車場7F 滅火器-立北-08 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:42:36 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:42:35 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:42:34 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:42:34 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:42:33 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:42:32 | |
| 276 | 立體停車場8F 滅火器-立-08-01 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:23:58 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:23:57 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:23:56 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:23:56 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:23:55 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:23:54 | |
| 277 | 立體停車場8F 滅火器-立-08-02 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:24:02 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:24:02 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:24:01 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:24:00 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:23:59 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:23:59 | |
| 278 | 立體停車場8F 滅火器-立-08-03 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:25:54 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:25:53 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:25:49 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:25:47 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:25:46 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:25:45 | |
| 279 | 立體停車場8F 滅火器-立-08-04 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:26:00 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:25:59 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:25:58 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:25:57 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:25:57 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:25:56 | |
| 280 | 立體停車場8F 滅火器-立-08-05 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:27:18 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:27:17 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:27:17 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:27:16 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:27:14 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:27:10 | |
| 281 | 立體停車場8F 滅火器-立-08-06 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:27:24 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:27:23 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:27:22 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:27:21 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:27:20 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:27:19 | |
| 282 | 立體停車場8F 滅火器-立-08-07 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:24:18 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:24:17 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:24:16 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:24:15 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:24:14 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:24:13 | |
| 283 | 立體停車場8F 滅火器-立-08-08 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:24:26 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:24:22 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:24:21 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:24:20 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:24:20 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:24:19 | |
| 284 | 立體停車場8F 滅火器-立-08-09 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:25:03 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:25:02 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:25:01 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:25:00 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:25:00 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:24:59 | |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------|-------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| 285 | 立體停車場8F 滅火器-立-08-10 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:25:08 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:25:07 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:25:06 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:25:05 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:25:04 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:25:04 | |
| 286 | 立體停車場8F 滅火器-立-08-11 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:25:26 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:25:25 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:25:24 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:25:23 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:25:23 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:25:19 | |
| 287 | 立體停車場8F 滅火器-立-08-12 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:25:31 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:25:30 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:25:29 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:25:28 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:25:27 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:25:26 | |
| 288 | 立體停車場8F 滅火器-立-08-13 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:26:51 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:26:50 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:26:49 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:26:46 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:26:45 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:26:44 | |
| 289 | 立體停車場8F 滅火器-立-08-14 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:26:58 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:26:55 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:26:54 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:26:53 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:26:53 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:26:52 | |
| 290 | 立體停車場8F 滅火器-立-08-15 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:27:45 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:27:44 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:27:43 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:27:42 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:27:41 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:27:40 | |
| 291 | 立體停車場8F 滅火器-立-08-16 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:27:50 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:27:50 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:27:49 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:27:48 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:27:47 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:27:46 | |
| 292 | 立體停車場8F 滅火器-立-08-17 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:29:15 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:29:14 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:29:13 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:29:12 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:29:09 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:29:08 | |
| 293 | 立體停車場8F 滅火器-立-08-18 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:29:20 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:29:19 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:29:19 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:29:18 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:29:17 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:29:16 | |
| 294 | 立體停車場8F 滅火器-立-08-19 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:30:06 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:30:05 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:30:04 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:30:03 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:30:02 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:30:01 | |
| | 立體停車場8F | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:30:11 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:30:10 | |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------|-------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| 295 | 滅火器-立-08-20 | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:30:09 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:30:08 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:30:08 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:30:07 | |
| 296 | 立體停車場8F 滅火器-立-08-21 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:30:38 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:30:37 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:30:37 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:30:36 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:30:35 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:30:32 | |
| 297 | 立體停車場8F 滅火器-立-08-22 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:30:43 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:30:42 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:30:41 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:30:41 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:30:40 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:30:39 | |
| 298 | 立體停車場8F 滅火器-立-08-23 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:31:02 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:31:01 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:31:00 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:31:00 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:30:59 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:30:58 | |
| 299 | 立體停車場8F 滅火器-立-08-24 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:31:07 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:31:06 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:31:05 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:31:05 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:31:04 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:31:03 | |
| 300 | 立體停車場8F 滅火器-立-08-25 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:28:48 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:28:45 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:28:44 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:28:43 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:28:41 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:28:39 | |
| 301 | 立體停車場8F 滅火器-立-08-26 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:28:53 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:28:52 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:28:51 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:28:50 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:28:49 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-07 14:28:48 | |
| 302 | 立體停車場8F 滅火器-立南-05 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:42:34 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:42:32 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:42:31 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:42:30 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:42:29 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:42:28 | |
| 303 | 立體停車場8F 滅火器-立南-06 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:42:59 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:42:55 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:42:55 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:42:54 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:42:53 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:42:52 | |
| 304 | 立體停車場8F 滅火器-立北-05 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:41:50 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:41:49 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:41:48 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:41:47 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:41:47 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:41:46 | |
| 305 | 立體停車場8F 滅火器-立北-06 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:42:05 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:42:04 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:42:03 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:42:02 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:42:01 | |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------|-------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:42:00 | |
| 306 | 立體停車場9F 滅火器-立-09-01 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:52:27 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:52:27 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:52:26 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:52:25 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:52:24 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:52:23 | |
| 307 | 立體停車場9F 滅火器-立-09-02 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:52:32 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:52:31 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:52:31 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:52:30 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:52:29 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:52:28 | |
| 308 | 立體停車場9F 滅火器-立-09-03 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:54:24 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:54:23 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:54:22 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:54:21 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:54:21 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:54:20 | |
| 309 | 立體停車場9F 滅火器-立-09-04 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:54:29 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:54:28 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:54:27 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:54:26 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:54:25 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:54:24 | |
| 310 | 立體停車場9F 滅火器-立-09-05 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:55:29 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:55:28 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:55:28 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:55:27 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:55:26 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:55:25 | |
| 311 | 立體停車場9F 滅火器-立-09-06 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:55:35 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:55:34 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:55:33 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:55:32 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:55:31 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:55:30 | |
| 312 | 立體停車場9F 滅火器-立-09-07 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:52:46 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:52:46 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:52:45 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:52:44 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:52:44 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:52:43 | |
| 313 | 立體停車場9F 滅火器-立-09-08 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:52:51 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:52:50 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:52:49 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:52:48 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:52:48 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:52:47 | |
| 314 | 立體停車場9F 滅火器-立-09-09 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:53:25 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:53:24 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:53:23 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:53:23 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:53:22 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:53:21 | |
| 315 | 立體停車場9F 滅火器-立-09-10 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:53:30 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:53:29 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:53:28 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:53:27 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:53:27 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:53:26 | |
| | | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:53:45 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:53:44 | |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------|-------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| 316 | 立體停車場9F 滅火器-立-09-11 | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:53:43 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:53:42 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:53:41 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:53:40 | |
| 317 | 立體停車場9F 滅火器-立-09-12 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:53:50 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:53:49 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:53:48 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:53:47 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:53:47 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:53:46 | |
| 318 | 立體停車場9F 滅火器-立-09-13 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:55:09 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:55:09 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:55:08 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:55:07 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:55:06 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:55:05 | |
| 319 | 立體停車場9F 滅火器-立-09-14 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:55:15 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:55:13 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:55:13 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:55:12 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:55:11 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:55:10 | |
| 320 | 立體停車場9F 滅火器-立-09-15 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:55:57 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:55:56 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:55:55 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:55:55 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:55:54 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:55:53 | |
| 321 | 立體停車場9F 滅火器-立-09-16 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:56:03 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:56:02 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:56:01 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:56:00 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:55:59 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:55:58 | |
| 322 | 立體停車場9F 滅火器-立-09-17 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:56:54 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:56:53 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:56:52 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:56:52 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:56:51 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:56:50 | |
| 323 | 立體停車場9F 滅火器-立-09-18 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:56:59 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:56:59 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:56:58 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:56:57 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:56:56 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:56:55 | |
| 324 | 立體停車場9F 滅火器-立-09-19 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:57:16 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:57:16 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:57:15 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:57:14 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:57:13 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:57:12 | |
| 325 | 立體停車場9F 滅火器-立-09-20 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:57:22 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:57:21 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:57:20 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:57:19 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:57:18 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:57:17 | |
| 326 | 立體停車場9F 滅火器-立-09-21 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:58:04 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:58:03 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:58:02 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:58:02 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:58:01 | |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|-------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:57:59 | |
| 327 | 立體停車場9F 滅火器-立-09-22 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:58:09 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:58:08 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:58:08 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:58:07 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:58:06 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:58:05 | |
| 328 | 立體停車場9F 滅火器-立-09-23 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:58:24 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:58:23 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:58:22 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:58:21 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:58:20 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:58:20 | |
| 329 | 立體停車場9F 滅火器-立-09-24 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:58:29 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:58:28 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:58:27 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:58:26 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:58:25 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:58:25 | |
| 330 | 立體停車場9F 滅火器-立-09-25 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:58:44 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:58:43 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:58:42 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:58:41 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:58:40 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:58:40 | |
| 331 | 立體停車場9F 滅火器-立-09-26 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:58:49 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:58:48 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:58:47 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:58:46 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:58:46 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:58:45 | |
| 332 | 立體停車場9F 滅火器-立南-03 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:41:45 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:41:42 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:41:41 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:41:40 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:41:39 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:41:38 | |
| 333 | 立體停車場9F 滅火器-立南-04 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:42:10 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:42:07 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:42:07 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:42:05 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:42:05 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:42:03 | |
| 334 | 立體停車場9F 滅火器-立北-03 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:41:21 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:41:20 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:41:19 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:41:18 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:41:17 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:41:16 | |
| 335 | 立體停車場9F 滅火器-立北-04 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:41:36 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:41:35 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:41:34 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:41:33 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:41:32 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:41:32 | |
| 336 | 立體停車場 B1F 滅火器-立-B1-01 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:04:08 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:04:07 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:04:06 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:04:06 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:04:05 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:04:03 | |
| | | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:04:15 | |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|-------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| 337 | 立體停車場 B1F 滅火器-立-B1-02 | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:04:12 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:04:11 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:04:11 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:04:10 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:04:09 | |
| 338 | 立體停車場 B1F 滅火器-立-B1-03 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:03:07 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:03:05 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:03:04 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:03:04 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:03:03 | |
| 339 | 立體停車場 B1F 滅火器-立-B1-04 | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:03:02 | |
| | | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:03:15 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:03:12 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:03:10 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:03:09 | |
| 340 | 立體停車場 B1F 滅火器-立-B1-05 | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:03:08 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:03:07 | |
| | | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:02:32 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:02:30 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:02:30 | |
| 341 | 立體停車場 B1F 滅火器-立-B1-06 | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:02:29 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:02:28 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:02:27 | |
| | | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:02:47 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:02:36 | |
| 342 | 立體停車場 B1F 滅火器-立-B1-07 | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:02:35 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:02:34 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:02:33 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:02:33 | |
| | | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:04:45 | |
| 343 | 立體停車場 B1F 滅火器-立-B1-08 | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:04:44 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:04:43 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:04:42 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:04:41 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:04:41 | |
| 344 | 立體停車場 B1F 滅火器-立-B1-09 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:04:52 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:04:49 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:04:48 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:04:47 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:04:46 | |
| 345 | 立體停車場 B1F 滅火器-立-B1-10 | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:04:46 | |
| | | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:06:03 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:06:02 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:06:01 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:06:00 | |
| 346 | 立體停車場 B1F 滅火器-立-B1-11 | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:05:59 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:05:57 | |
| | | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:06:11 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:06:08 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:06:07 | |
| 347 | 立體停車場 B1F 滅火器-立-B1- | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:06:06 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:06:05 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:06:04 | |
| | | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:06:32 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:06:31 | |
| 347 | 立體停車場 B1F 滅火器-立-B1- | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:06:30 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:06:29 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:06:28 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:06:27 | |
| | | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:06:39 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:06:36 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:06:35 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:06:35 | |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|-------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| | 12 | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:06:34 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:06:33 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:06:33 | |
| 348 | 立體停車場 B1F 滅火器-立-B1-13 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:08:12 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:08:11 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:08:09 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:08:08 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:08:07 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:08:06 | |
| 349 | 立體停車場 B1F 滅火器-立-B1-14 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:08:19 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:08:18 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:08:16 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:08:15 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:08:14 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:08:13 | |
| 350 | 立體停車場 B1F 滅火器-立-B1-15 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:09:24 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:09:23 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:09:21 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:09:21 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:09:20 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:09:19 | |
| 351 | 立體停車場 B1F 滅火器-立-B1-16 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:09:30 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:09:28 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:09:28 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:09:27 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:09:26 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:09:25 | |
| 352 | 立體停車場 B1F 滅火器-立-B1-17 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:09:56 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:09:55 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:09:54 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:09:53 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:09:52 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:09:51 | |
| 353 | 立體停車場 B1F 滅火器-立-B1-18 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:10:03 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:10:00 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:09:59 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:09:58 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:09:58 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:09:57 | |
| 354 | 立體停車場 B1F 滅火器-立-B1-19 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:10:51 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:10:50 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:10:49 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:10:48 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:10:47 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:10:46 | |
| 355 | 立體停車場 B1F 滅火器-立-B1-20 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:10:58 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:10:56 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:10:55 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:10:54 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:10:52 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:10:51 | |
| 356 | 立體停車場 B1F 滅火器-立-B1-21 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:03:38 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:03:37 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:03:36 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:03:36 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:03:35 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:03:34 | |
| 357 | 立體停車場 B1F 滅火器-立-B1-22 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:03:44 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:03:42 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:03:41 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:03:40 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:03:39 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:03:38 | |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|-------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| 358 | 立體停車場 B1F 滅火器-立南-21 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:49:15 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:49:13 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:49:12 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:49:10 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:49:10 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:49:09 | |
| 359 | 立體停車場 B1F 滅火器-立南-22 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:49:38 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:49:35 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:49:34 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:49:33 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:49:32 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:49:31 | |
| 360 | 立體停車場 B1F 滅火器-立北-21 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:47:17 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:47:16 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:47:15 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:47:14 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:47:13 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:47:12 | |
| 361 | 立體停車場 B1F 滅火器-立北-22 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-02 14:01:25 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-02 14:01:23 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-02 14:01:22 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-02 14:01:21 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-02 14:01:20 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-02 14:01:19 | |
| 362 | 立體停車場 B2F 滅火器-立-B2-01 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:14:42 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:14:41 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:14:40 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:14:39 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:14:38 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:14:37 | |
| 363 | 立體停車場 B2F 滅火器-立-B2-02 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:14:48 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:14:46 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:14:46 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:14:44 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:14:44 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:14:43 | |
| 364 | 立體停車場 B2F 滅火器-立-B2-03 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:14:12 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:14:11 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:14:10 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:14:09 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:14:08 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:14:07 | |
| 365 | 立體停車場 B2F 滅火器-立-B2-04 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:14:18 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:14:16 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:14:15 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:14:15 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:14:14 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:14:13 | |
| 366 | 立體停車場 B2F 滅火器-立-B2-05 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:13:36 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:13:35 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:13:34 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:13:33 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:13:32 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:13:31 | |
| 367 | 立體停車場 B2F 滅火器-立-B2-06 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:13:44 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:13:41 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:13:40 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:13:39 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:13:38 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:13:37 | |
| | 立體停車場 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:13:10 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:13:09 | |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|-------------------|----|-----|-----|---------------------|--|
| 368 | B2F 滅火器-立-B2-07 | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:13:08 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:13:07 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:13:05 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:13:04 | |
| 369 | 立體停車場 B2F 滅火器-立-B2-08 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:13:16 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:13:14 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:13:13 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:13:12 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:13:12 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:13:11 | |
| 370 | 立體停車場 B2F 滅火器-立-B2-09 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:15:11 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:15:11 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:15:10 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:15:09 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:15:08 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:15:08 | |
| 371 | 立體停車場 B2F 滅火器-立-B2-10 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:15:18 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:15:15 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:15:14 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:15:14 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:15:13 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:15:12 | |
| 372 | 立體停車場 B2F 滅火器-立-B2-11 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:16:12 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:16:11 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:16:10 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:16:10 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:16:09 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:16:08 | |
| 373 | 立體停車場 B2F 滅火器-立-B2-12 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:16:20 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:16:17 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:16:16 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:16:15 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:16:14 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:16:13 | |
| 374 | 立體停車場 B2F 滅火器-立-B2-13 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-02 14:03:09 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-02 14:03:08 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-02 14:03:08 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-02 14:03:07 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-02 14:03:06 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-02 14:03:05 | |
| 375 | 立體停車場 B2F 滅火器-立-B2-14 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-02 14:03:16 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-02 14:03:13 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-02 14:03:12 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-02 14:03:11 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-02 14:03:10 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-02 14:03:10 | |
| 376 | 立體停車場 B2F 滅火器-立南-23 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| | | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:50:03 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:50:01 | |
| | | 壓力 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:50:01 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:49:59 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:49:59 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 14:49:58 | |
| 377 | 立體停車場 B2F 滅火器-立北-23 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:47:38 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:47:37 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:47:36 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:47:35 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:47:34 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 梁柏翰 | 2022-06-06 15:47:33 | |
| | 立體停車場 B2F | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:17:41 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:17:40 | |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------------|-------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| 378 | 滅火器-立-B2-懸15 | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:17:40 | |
| 379 | 立體停車場 B2F 滅火器-立-B2-懸16 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:17:44 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:17:43 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:17:42 | |
| 380 | 立體停車場 B2F 滅火器-立-B2-懸17 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:17:47 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:17:46 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:17:45 | |
| 381 | 立體停車場 B2F 滅火器-立-B2-懸18 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:17:50 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:17:49 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:17:48 | |
| 382 | 立體停車場 B2F 滅火器-立-B2-懸19 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:17:53 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:17:52 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:17:51 | |
| 383 | 立體停車場 B2F 滅火器-立-B2-懸20 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:17:55 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:17:54 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:17:54 | |
| 384 | 立體停車場 B2F 滅火器-立-B2-懸21 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:17:58 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:17:57 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:17:56 | |
| 385 | 立體停車場 B2F 滅火器-立-B2-懸22 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:18:00 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:17:59 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:17:58 | |
| 386 | 立體停車場 B2F 滅火器-立-B2-懸23 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:18:03 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:18:01 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 林建興 | 2022-06-01 16:18:01 | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/24 12:22:02

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/24 20:11:53

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 12:34:37