

中正樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓16F 緊急電源插座- EE-16-12	三相相序	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:58:58	
		電壓	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:58:57	
		插座	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:58:54	
		保護箱	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:58:53	
2	中正樓10F 緊急照明燈-E- 10-32	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:29:56	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:29:55	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:29:55	
3	中正樓10F 緊急照明燈-E- 10-33	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:29:58	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:29:58	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:29:57	
4	中正樓10F 緊急照明燈-E- 10-34	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:30:00	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:30:00	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:29:59	
5	中正樓10F 緊急照明燈-E- 10-43	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:30:02	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:30:02	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:30:01	
6	中正樓10F 緊急照明燈-E- 10-35	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:28:26	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:28:25	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:28:24	
7	中正樓10F 緊急照明燈-E- 10-36	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:28:28	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:28:27	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:28:26	
8	中正樓10F 緊急照明燈-E- 10-37	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:28:30	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:28:30	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:28:29	
9	中正樓10F 緊急照明燈-E- 10-38	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:25:31	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:25:31	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:25:30	
10	中正樓10F 緊急照明燈-E- 10-39	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:25:34	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:25:33	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:25:32	
11	中正樓10F 緊急照明燈-E- 10-01	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:35:55	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:35:55	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:35:54	
12	中正樓10F 緊急照明燈-E- 10-02	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:35:58	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:35:57	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:35:56	
13	中正樓10F 緊急照明燈-E- 10-03	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:36:00	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:36:00	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:35:59	
14	中正樓10F 緊急照明燈-E- 10-40	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:36:03	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:36:02	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:36:01	
15	中正樓10F 緊急照明燈-E- 10-48	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:36:05	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:36:04	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:36:03	
16	中正樓10F 緊急照明燈-E- 10-04	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:34:22	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:34:21	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:34:20	
17	中正樓10F 緊急照明燈-E- 10-05	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:34:24	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:34:23	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:34:22	
18	中正樓10F 緊急照明燈-E- 10-06	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:34:26	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:34:25	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:34:24	
19	中正樓10F 緊急照明燈-E- 10-07	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:10:36	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:10:35	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:10:34	

20	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-47	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:10:38	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:10:37	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:10:36	
21	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-08	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 10:01:23	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 10:01:22	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 10:01:21	
22	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-09	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 10:01:25	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 10:01:25	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 10:01:24	
23	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-19	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 10:01:28	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 10:01:27	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 10:01:26	
24	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-20	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 10:01:33	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 10:01:32	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 10:01:31	
25	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-41	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:58:24	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:58:23	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:58:21	
26	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-42	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:58:26	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:58:25	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:58:24	
27	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-22	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:19:15	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:19:14	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:19:13	
28	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-23	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:19:17	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:19:16	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:19:16	
29	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-24	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:19:19	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:19:18	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:19:18	
30	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-25	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:19:21	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:19:21	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:19:20	
31	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-26	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:19:24	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:19:23	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:19:22	
32	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-27	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:19:26	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:19:25	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:19:24	
33	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-28	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:17:11	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:17:11	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:17:10	
34	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-29	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:17:14	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:17:13	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:17:12	
35	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-30	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:23:14	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:23:13	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:23:12	
36	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-31	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:23:15	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:23:15	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:23:14	
37	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-45	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:23:17	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:23:17	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:23:16	
38	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-10	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:42:29	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:42:28	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:42:27	
39	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-11	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:42:31	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:42:31	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:42:30	
40	中正樓10F 緊急照明燈-E-	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:42:34	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:42:33	

	10-12	外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:42:32	
41	中正樓10F	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:42:36	
	緊急照明燈-E-10-13	光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:42:35	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:42:34	
42	中正樓10F	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:42:38	
	緊急照明燈-E-10-14	光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:42:37	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:42:37	
43	中正樓10F	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:42:40	
	緊急照明燈-E-10-15	光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:42:39	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:42:39	
44	中正樓10F	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:40:43	
	緊急照明燈-E-10-16	光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:40:42	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:40:41	
45	中正樓10F	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:40:45	
	緊急照明燈-E-10-17	光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:40:44	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:40:43	
46	中正樓10F	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:40:47	
	緊急照明燈-E-10-18	光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:40:46	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 14:40:46	
47	中正樓10F	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 10:03:57	
	緊急照明燈-E-10-21	光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 10:03:57	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 10:03:56	
48	中正樓10F	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:56:48	
	緊急照明燈-E-10-46	光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:56:47	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:56:46	
49	中正樓10F	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:56:45	
	緊急照明燈-E-10-44	光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:56:45	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:56:44	
50	中正樓10F	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:56:50	
	緊急照明燈-E-10-49	光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:56:49	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:56:48	
51	中正樓11F	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:35:17	
	緊急照明燈-E-11-38	光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:35:16	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:35:16	
52	中正樓11F	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:35:19	
	緊急照明燈-E-11-39	光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:35:18	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:35:18	
53	中正樓11F	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:35:21	
	緊急照明燈-E-11-40	光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:35:20	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:35:20	
54	中正樓11F	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:35:23	
	緊急照明燈-E-11-51	光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:35:22	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:35:21	
55	中正樓11F	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:32:46	
	緊急照明燈-E-11-41	光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:32:45	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:32:45	
56	中正樓11F	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:32:49	
	緊急照明燈-E-11-42	光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:32:48	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:32:47	
57	中正樓11F	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:37:03	
	緊急照明燈-E-11-35	光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:37:02	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:37:02	
58	中正樓11F	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:37:05	
	緊急照明燈-E-11-36	光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:37:05	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:37:04	
59	中正樓11F	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:37:07	
	緊急照明燈-E-11-37	光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:37:07	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:37:06	
60	中正樓11F	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:37:10	
	緊急照明燈-E-11-55	光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:37:09	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:37:08	
61	中正樓11F	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:37:12	
	緊急照明燈-E-	光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:37:11	

	11-56	外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:37:10	
62	中正樓11F	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:29:15	
	緊急照明燈-E-11-33	光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:29:14	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:29:14	
63	中正樓11F	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:29:17	
	緊急照明燈-E-11-34	光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:29:16	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:29:16	
64	中正樓11F	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:29:19	
	緊急照明燈-E-11-57	光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:29:19	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:29:18	
65	中正樓11F	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:20:37	
	緊急照明燈-E-11-28	光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:20:36	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:20:36	
66	中正樓11F	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:20:39	
	緊急照明燈-E-11-29	光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:20:38	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:20:38	
67	中正樓11F	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:20:41	
	緊急照明燈-E-11-30	光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:20:40	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:20:40	
68	中正樓11F	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:20:43	
	緊急照明燈-E-11-31	光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:20:42	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:20:42	
69	中正樓11F	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:22:37	
	緊急照明燈-E-11-24	光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:22:36	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:22:36	
70	中正樓11F	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:22:39	
	緊急照明燈-E-11-25	光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:22:38	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:22:38	
71	中正樓11F	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:22:41	
	緊急照明燈-E-11-26	光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:22:40	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:22:40	
72	中正樓11F	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:22:43	
	緊急照明燈-E-11-27	光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:22:42	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:22:42	
73	中正樓11F	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:43:54	
	緊急照明燈-E-11-01	光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:43:53	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:43:52	
74	中正樓11F	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:43:56	
	緊急照明燈-E-11-02	光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:43:55	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:43:54	
75	中正樓11F	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:43:58	
	緊急照明燈-E-11-03	光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:43:57	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:43:57	
76	中正樓11F	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:44:00	
	緊急照明燈-E-11-43	光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:43:59	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:43:59	
77	中正樓11F	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:41:27	
	緊急照明燈-E-11-04	光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:41:27	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:41:26	
78	中正樓11F	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:41:29	
	緊急照明燈-E-11-05	光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:41:29	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:41:28	
79	中正樓11F	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:41:31	
	緊急照明燈-E-11-06	光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:41:31	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:41:30	
80	中正樓11F	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:41:34	
	緊急照明燈-E-11-07	光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:41:33	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:41:32	
81	中正樓11F	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:52:48	
	緊急照明燈-E-11-11	光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:52:48	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:52:47	
	中正樓11F	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:52:50	

82	緊急照明燈-E-11-12	光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:52:50	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:52:49	
83	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-13	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:52:52	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:52:52	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:52:51	
84	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-14	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:52:55	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:52:54	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:52:53	
85	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-15	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:50:32	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:50:31	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:50:30	
86	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-16	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:50:34	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:50:33	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:50:33	
87	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-17	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:50:36	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:50:35	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:50:35	
88	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-18	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:50:39	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:50:38	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:50:37	
89	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-19	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:50:41	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:50:40	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:50:39	
90	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-20	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:50:43	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:50:42	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:50:41	
91	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-47	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:50:45	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:50:44	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:50:44	
92	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-48	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:50:47	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:50:46	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:50:46	
93	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-52	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:50:49	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:50:48	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:50:48	
94	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-22	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:55:06	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:55:06	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:55:05	
95	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-23	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:55:08	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:55:08	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:55:07	
96	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-32	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:55:11	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:55:10	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:55:09	
97	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-09	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:45:59	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:45:59	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:45:58	
98	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-10	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:46:01	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:46:01	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:46:00	
99	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-21	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:46:04	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:46:03	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:46:02	
100	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-08	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:09:39	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:09:39	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:09:38	
101	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-50	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:09:42	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:09:41	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:09:40	
102	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-44	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:27:21	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:27:20	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:27:19	

103	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-45	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:27:23	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:27:22	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:27:21	
104	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-53	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:27:25	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:27:24	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:27:24	
105	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-46	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:08:48	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:08:47	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:08:46	
106	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-49	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:08:50	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:08:49	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:08:49	
107	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-54	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:08:53	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:08:52	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-08 09:08:51	
108	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-28	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:46:16	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:46:16	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:46:15	
109	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-29	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:46:18	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:46:18	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:46:17	
110	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-30	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:46:20	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:46:20	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:46:19	
111	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-37	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:46:22	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:46:22	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:46:21	
112	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-31	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:44:41	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:44:40	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:44:39	
113	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-32	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:44:43	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:44:42	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:44:41	
114	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-33	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:44:45	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:44:44	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:44:43	
115	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-34	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:44:47	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:44:46	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:44:45	
116	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-01	蓄電池	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 16:52:33	
		光源	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 16:52:32	
		外型	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 16:52:32	
117	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-02	蓄電池	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 16:52:36	
		光源	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 16:52:35	
		外型	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 16:52:34	
118	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-03	蓄電池	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 16:52:38	
		光源	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 16:52:37	
		外型	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 16:52:36	
119	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-35	蓄電池	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 16:52:40	
		光源	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 16:52:39	
		外型	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 16:52:38	
120	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-04	蓄電池	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 16:50:27	
		光源	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 16:50:26	
		外型	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 16:50:25	
121	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-05	蓄電池	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 16:50:30	
		光源	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 16:50:29	
		外型	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 16:50:28	
122	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-07	蓄電池	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 16:50:32	
		光源	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 16:50:31	
		外型	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 16:50:30	
123	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-06	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:08:48	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:08:48	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:08:47	

124	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-43	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:08:51	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:08:50	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:08:49	
125	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-08	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:50:47	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:50:46	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:50:46	
126	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-41	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:50:49	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:50:48	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:50:48	
127	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-47	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:50:51	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:50:50	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:50:50	
128	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-36	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:34:34	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:34:34	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:34:33	
129	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-38	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:34:37	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:34:36	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:34:35	
130	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-17	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:24:54	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:24:53	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:24:53	
131	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-18	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:24:57	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:24:56	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:24:55	
132	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-19	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:24:58	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:24:58	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:24:57	
133	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-20	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:25:01	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:25:00	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:24:59	
134	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-21	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:21:55	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:21:54	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:21:54	
135	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-22	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:21:57	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:21:56	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:21:56	
136	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-23	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:21:59	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:21:58	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:21:58	
137	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-26	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:28:06	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:28:06	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:28:05	
138	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-27	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:28:08	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:28:08	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:28:07	
139	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-40	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:28:10	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:28:10	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:28:09	
140	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-09	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:58:50	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:58:50	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:58:49	
141	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-11	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:58:53	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:58:52	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:58:51	
142	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-10	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:55:41	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:55:41	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:55:40	
143	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-12	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:55:43	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:55:43	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:55:42	
144	中正樓12F 緊急照明燈-E-	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:55:45	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:55:45	

	12-13	外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:55:44	
145	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-14	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:55:48	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:55:47	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:55:46	
146	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-45	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:55:50	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:55:49	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:55:48	
147	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-46	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:55:52	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:55:51	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:55:50	
148	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-48	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:55:54	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:55:53	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:55:53	
149	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-15	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 11:01:36	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 11:01:35	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 11:01:34	
150	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-16	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 11:01:38	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 11:01:37	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 11:01:36	
151	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-24	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 11:01:40	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 11:01:39	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 11:01:38	
152	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-25	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 11:01:42	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 11:01:41	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 11:01:41	
153	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-39	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:17:20	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:17:19	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:17:18	
154	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-42	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:17:22	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:17:21	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:17:20	
155	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-44	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:17:24	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:17:23	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:17:22	
156	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-29	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-13 09:54:59	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-13 09:54:59	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-13 09:54:58	
157	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-25	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-13 09:57:07	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-13 09:57:06	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-13 09:57:05	
158	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-26	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-13 09:57:09	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-13 09:57:08	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-13 09:57:07	
159	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-27	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-13 09:57:11	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-13 09:57:10	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-13 09:57:09	
160	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-28	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-13 09:57:13	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-13 09:57:12	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-13 09:57:12	
161	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-04	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-13 10:06:51	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-13 10:06:50	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-13 10:06:49	
162	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-05	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-13 10:06:53	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-13 10:06:52	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-13 10:06:51	
163	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-01	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-13 10:09:44	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-13 10:09:43	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-13 10:09:43	
164	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-02	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-13 10:09:46	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-13 10:09:45	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-13 10:09:45	
	中正樓13F	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-13 10:09:48	

165	緊急照明燈-E-13-03	光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-13 10:09:47	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-13 10:09:47	
166	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-20	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:43:52	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:43:51	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:43:50	
167	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-21	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:43:55	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:43:54	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:43:53	
168	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-23	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:57:58	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:57:56	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:57:54	
169	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-24	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:58:02	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:58:01	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:57:59	
170	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-30	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 16:09:48	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 16:09:47	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 16:09:46	
171	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-31	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 16:09:51	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 16:09:50	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 16:09:49	
172	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-07	蓄電池	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 14:07:51	
		光源	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 14:07:50	
		外型	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 14:07:50	
173	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-35	蓄電池	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 14:07:53	
		光源	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 14:07:52	
		外型	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 14:07:52	
174	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-08	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:12:47	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:12:46	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:12:45	
175	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-09	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:12:50	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:12:49	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:12:48	
176	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-11	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:19:52	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:19:51	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:19:50	
177	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-12	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:19:56	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:19:54	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:19:53	
178	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-13	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:19:59	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:19:58	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:19:57	
179	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-14	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:02	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:01	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:00	
180	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-17	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:05	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:04	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:03	
181	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-36	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:08	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:07	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:06	
182	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-37	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:11	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:10	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:09	
183	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-38	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:14	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:13	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:12	
184	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-49	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:18	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:17	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:16	
185	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-50	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:21	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:20	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:19	

186	中正樓13F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:24	
	緊急照明燈-E-13-51	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:23	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:22	
187	中正樓13F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:27	
	緊急照明燈-E-13-52	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:26	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:25	
188	中正樓13F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:30	
	緊急照明燈-E-13-53	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:29	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:28	
189	中正樓13F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:34	
	緊急照明燈-E-13-54	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:33	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:31	
190	中正樓13F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:37	
	緊急照明燈-E-13-55	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:36	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:35	
191	中正樓13F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:40	
	緊急照明燈-E-13-56	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:39	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:38	
192	中正樓13F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:43	
	緊急照明燈-E-13-57	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:42	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:40	
193	中正樓13F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:46	
	緊急照明燈-E-13-58	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:45	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:44	
194	中正樓13F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:49	
	緊急照明燈-E-13-59	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:48	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:47	
195	中正樓13F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:57	
	緊急照明燈-E-13-60	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:51	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:50	
196	中正樓13F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:21:00	
	緊急照明燈-E-13-61	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:59	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:20:57	
197	中正樓13F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:51:48	
	緊急照明燈-E-13-22	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:51:46	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:51:44	
198	中正樓13F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 16:08:38	
	緊急照明燈-E-13-32	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 16:08:37	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 16:08:36	
199	中正樓13F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 16:08:41	
	緊急照明燈-E-13-74	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 16:08:40	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 16:08:39	
200	中正樓13F	蓄電池	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:43:41	
	緊急照明燈-E-13-15	光源	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:43:40	
		外型	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:43:39	
201	中正樓13F	蓄電池	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:43:44	
	緊急照明燈-E-13-16	光源	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:43:43	
		外型	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:43:42	
202	中正樓13F	蓄電池	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:43:46	
	緊急照明燈-E-13-39	光源	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:43:45	
		外型	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:43:44	
203	中正樓13F	蓄電池	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:43:48	
	緊急照明燈-E-13-40	光源	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:43:48	
		外型	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:43:47	
204	中正樓13F	蓄電池	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:43:51	
	緊急照明燈-E-13-41	光源	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:43:50	
		外型	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:43:49	
205	中正樓13F	蓄電池	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:43:54	
	緊急照明燈-E-13-42	光源	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:43:53	
		外型	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:43:52	
206	中正樓13F	蓄電池	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:43:57	
	緊急照明燈-E-13-43	光源	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:43:56	
		外型	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:43:55	

207	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-44	蓄電池	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:43:59	
		光源	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:43:58	
		外型	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:43:58	
208	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-45	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-13 09:47:32	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 16:07:07	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 16:07:06	
209	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-46	蓄電池	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:44:02	
		光源	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:44:01	
		外型	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:44:00	
210	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-47	蓄電池	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:44:04	
		光源	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:44:03	
		外型	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:44:02	
211	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-48	蓄電池	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:44:07	
		光源	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:44:06	
		外型	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:44:05	
212	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-62	蓄電池	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:44:10	
		光源	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:44:09	
		外型	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:44:08	
213	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-63	蓄電池	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:44:12	
		光源	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:44:11	
		外型	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:44:11	
214	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-64	蓄電池	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:44:15	
		光源	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:44:14	
		外型	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:44:13	
215	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-65	蓄電池	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:44:18	
		光源	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:44:17	
		外型	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:44:16	
216	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-66	蓄電池	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:44:20	
		光源	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:44:19	
		外型	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:44:19	
217	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-67	蓄電池	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:44:23	
		光源	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:44:22	
		外型	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:44:21	
218	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-68	蓄電池	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:44:25	
		光源	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:44:24	
		外型	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:44:24	
219	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-69	蓄電池	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:44:28	
		光源	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:44:27	
		外型	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:44:26	
220	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-70	蓄電池	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:44:30	
		光源	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:44:29	
		外型	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:44:29	
221	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-71	蓄電池	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:44:33	
		光源	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:44:32	
		外型	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:44:31	
222	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-72	蓄電池	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:44:35	
		光源	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:44:34	
		外型	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:44:33	
223	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-10	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:16:39	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:16:37	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:16:36	
224	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-18	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:16:42	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:16:41	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 14:16:40	
225	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-19	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 16:18:09	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 16:18:07	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-13 16:18:06	
226	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-33	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-13 09:26:30	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-13 09:26:30	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-13 09:26:29	
227	中正樓13F 緊急照明燈-E-	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-13 09:26:32	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-13 09:26:32	

	13-34	外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-13 09:26:31	
228	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-73	蓄電池	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:44:38	
		光源	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:44:37	
		外型	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:44:36	
229	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-36	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:09:19	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:09:18	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:09:16	
230	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-37	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:09:22	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:09:21	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:09:20	
231	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-38	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:09:25	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:09:24	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:09:23	
232	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-39	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:09:28	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:09:27	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:09:26	
233	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-33	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:01:46	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:01:39	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:01:38	
234	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-34	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:01:50	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:01:49	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:01:48	
235	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-35	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:01:54	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:01:53	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:01:52	
236	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-43	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:01:58	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:01:56	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:01:55	
237	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-04	蓄電池	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 09:46:35	
		光源	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 09:46:29	
		外型	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 09:46:28	
238	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-05	蓄電池	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 09:46:41	
		光源	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 09:46:38	
		外型	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 09:46:37	
239	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-49	蓄電池	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 09:46:45	
		光源	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 09:46:44	
		外型	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 09:46:42	
240	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-01	蓄電池	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 09:48:33	
		光源	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 09:48:32	
		外型	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 09:48:31	
241	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-02	蓄電池	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 09:48:36	
		光源	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 09:48:35	
		外型	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 09:48:34	
242	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-03	蓄電池	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 09:48:40	
		光源	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 09:48:38	
		外型	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 09:48:37	
243	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-41	蓄電池	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 09:48:43	
		光源	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 09:48:42	
		外型	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 09:48:41	
244	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-20	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:20:40	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:20:38	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:20:37	
245	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-21	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:20:45	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:20:44	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:20:41	
246	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-22	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:20:49	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:20:48	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:20:46	
247	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-46	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:20:52	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:20:51	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:20:50	
	中正樓14F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:24:37	

248	緊急照明燈-E-14-23	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:24:36	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:24:35	
249	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-24	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:24:42	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:24:40	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:24:39	
250	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-26	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:24:45	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:24:44	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:24:43	
251	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-28	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:24:49	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:24:47	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:24:46	
252	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-13	蓄電池	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 09:58:22	
		光源	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 09:58:21	
		外型	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 09:58:20	
253	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-14	蓄電池	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 09:58:29	
		光源	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 09:58:28	
		外型	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 09:58:23	
254	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-15	蓄電池	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 09:58:32	
		光源	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 09:58:31	
		外型	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 09:58:30	
255	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-16	蓄電池	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 09:58:35	
		光源	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 09:58:34	
		外型	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 09:58:33	
256	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-09	蓄電池	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:00:06	
		光源	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:00:06	
		外型	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:00:05	
257	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-10	蓄電池	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:00:09	
		光源	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:00:08	
		外型	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:00:07	
258	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-11	蓄電池	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:00:11	
		光源	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:00:10	
		外型	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:00:10	
259	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-12	蓄電池	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:00:14	
		光源	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:00:13	
		外型	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 10:00:12	
260	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-40	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:05:26	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:05:24	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:05:20	
261	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-06	蓄電池	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 14:05:36	
		光源	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 14:05:35	
		外型	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 14:05:34	
262	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-48	蓄電池	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 14:05:38	
		光源	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 14:05:37	
		外型	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 14:05:36	
263	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-07	蓄電池	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 09:53:59	
		光源	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 09:53:58	
		外型	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 09:53:57	
264	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-08	蓄電池	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 09:54:01	
		光源	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 09:54:00	
		外型	目視	正常	高偉凡	2022-06-14 09:54:00	
265	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-18	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:29:37	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:29:35	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:29:34	
266	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-19	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:29:41	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:29:39	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:29:38	
267	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-27	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:29:45	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:29:44	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:29:42	
268	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-29	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:14:24	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:14:21	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:14:20	
	中正樓14F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:14:28	

269	緊急照明燈-E-14-30	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:14:26	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:14:25	
270	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-31	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:14:32	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:14:31	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:14:30	
271	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-32	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:14:40	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:14:34	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:14:33	
272	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-42	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 08:55:22	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 08:55:21	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 08:55:20	
273	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-44	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 08:55:26	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 08:55:25	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 08:55:24	
274	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-25	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:37:59	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:37:57	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:37:55	
275	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-45	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:38:03	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:38:02	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:38:01	
276	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-47	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:38:07	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:38:05	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-14 09:38:04	
277	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-142	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 15:00:42	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 15:00:40	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 15:00:39	
278	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-144	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 15:00:45	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 15:00:44	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 15:00:43	
279	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-139	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 15:02:09	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 15:02:08	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 15:02:07	
280	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-140	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 15:02:12	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 15:02:11	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 15:02:10	
281	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-141	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 15:02:16	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 15:02:15	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 15:02:14	
282	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-143	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 15:02:19	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 15:02:18	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 15:02:17	
283	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-145	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 15:02:23	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 15:02:22	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 15:02:20	
284	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-148	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 15:02:26	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 15:02:25	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 15:02:24	
285	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-12	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:51:45	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:51:44	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:51:42	
286	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-13	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:51:48	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:51:47	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:51:46	
287	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-14	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:51:51	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:51:50	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:51:49	
288	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-15	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:51:55	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:51:54	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:51:52	
289	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-16	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:51:59	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:51:58	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:51:56	
	中正樓15F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:52:03	

[illegible]

[illegible]

332	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-58	蓄電池		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:42:40	
		光源		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:42:38	
		外型		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:42:37	
333	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-59	蓄電池		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:42:44	
		光源		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:42:43	
		外型		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:42:41	
334	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-60	蓄電池		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:42:47	
		光源		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:42:46	
		外型		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:42:45	
335	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-61	蓄電池		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:42:50	
		光源		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:42:49	
		外型		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:42:48	
336	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-62	蓄電池		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:42:54	
		光源		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:42:53	
		外型		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:42:52	
337	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-63	蓄電池		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:42:57	
		光源		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:42:56	
		外型		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:42:55	
338	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-64	蓄電池		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:43:00	
		光源		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:42:59	
		外型		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:42:58	
339	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-65	蓄電池		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:43:03	
		光源		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:43:02	
		外型		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:43:01	
340	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-66	蓄電池		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:43:06	
		光源		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:43:05	
		外型		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:43:04	
341	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-67	蓄電池		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:43:09	
		光源		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:43:08	
		外型		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:43:07	
342	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-68	蓄電池		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:43:13	
		光源		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:43:12	
		外型		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:43:10	
343	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-69	蓄電池		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:43:18	
		光源		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:43:15	
		外型		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:43:14	
344	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-70	蓄電池		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:43:21	
		光源		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:43:20	
		外型		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:43:19	
345	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-71	蓄電池		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:46:15	
		光源		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:46:14	
		外型		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:46:13	
346	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-72	蓄電池		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:46:19	
		光源		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:46:18	
		外型		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:46:17	
347	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-73	蓄電池		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:46:22	
		光源		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:46:21	
		外型		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:46:20	
348	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-74	蓄電池		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:46:25	
		光源		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:46:24	
		外型		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:46:23	
349	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-75	蓄電池		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:46:29	
		光源		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:46:28	
		外型		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:46:27	
350	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-76	蓄電池		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:46:32	
		光源		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:46:31	
		外型		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:46:30	
351	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-77	蓄電池		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:46:37	
		光源		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:46:36	
		外型		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:46:34	
352	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-78	蓄電池		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:46:40	
		光源		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:46:39	
		外型		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:46:38	

353	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-79	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:46:44	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:46:43	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:46:42	
354	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-80	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:46:47	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:46:46	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:46:45	
355	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-81	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:46:51	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:46:50	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:46:49	
356	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-82	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:46:54	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:46:53	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:46:52	
357	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-83	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:46:58	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:46:57	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:46:55	
358	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-84	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:47:04	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:47:03	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:47:01	
359	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-85	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:47:08	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:47:07	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:47:05	
360	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-146	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:57:47	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:57:46	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:57:45	
361	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-51	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:04:22	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:04:22	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:04:21	
362	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-153	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:04:20	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:04:19	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:04:18	
363	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-52	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:52:03	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:52:02	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:52:00	
364	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-86	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:49:54	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:49:53	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:49:51	
365	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-87	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:49:57	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:49:56	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:49:55	
366	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-88	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:50:01	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:50:00	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:49:58	
367	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-137	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:49:50	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:49:49	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:49:48	
368	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-138	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:27:30	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:27:29	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:27:27	
369	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-150	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:27:38	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:27:36	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:27:35	
370	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-147	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:55:00	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:54:59	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:54:58	
371	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-149	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:55:04	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:55:03	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:55:01	
372	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-151	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:47:12	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:47:10	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:47:08	
373	中正樓15F 緊急照明燈-E-	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:47:16	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:47:15	

	15-152	外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:47:13	
374	中正樓15F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:31:41	
	緊急照明燈-E-15-89	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:31:40	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:31:39	
375	中正樓15F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:31:44	
	緊急照明燈-E-15-90	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:31:43	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:31:42	
376	中正樓15F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:31:48	
	緊急照明燈-E-15-91	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:31:47	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:31:46	
377	中正樓15F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:31:51	
	緊急照明燈-E-15-92	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:31:50	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:31:49	
378	中正樓15F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:31:54	
	緊急照明燈-E-15-93	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:31:53	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:31:52	
379	中正樓15F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:31:57	
	緊急照明燈-E-15-94	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:31:56	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:31:55	
380	中正樓15F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:32:00	
	緊急照明燈-E-15-95	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:31:59	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:31:58	
381	中正樓15F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:32:04	
	緊急照明燈-E-15-96	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:32:03	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:32:02	
382	中正樓15F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:32:07	
	緊急照明燈-E-15-97	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:32:06	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:32:05	
383	中正樓15F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:32:10	
	緊急照明燈-E-15-98	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:32:09	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:32:08	
384	中正樓15F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:32:13	
	緊急照明燈-E-15-99	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:32:12	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:32:11	
385	中正樓15F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:30:47	
	緊急照明燈-E-15-100	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:30:45	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:30:44	
386	中正樓15F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:30:50	
	緊急照明燈-E-15-101	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:30:49	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:30:48	
387	中正樓15F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:30:54	
	緊急照明燈-E-15-102	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:30:53	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:30:51	
388	中正樓15F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:30:58	
	緊急照明燈-E-15-103	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:30:56	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:30:55	
389	中正樓15F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:31:02	
	緊急照明燈-E-15-104	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:31:00	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:30:59	
390	中正樓15F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:31:07	
	緊急照明燈-E-15-105	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:31:05	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:31:03	
391	中正樓15F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:31:10	
	緊急照明燈-E-15-106	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:31:09	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:31:08	
392	中正樓15F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:31:14	
	緊急照明燈-E-15-107	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:31:13	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:31:12	
393	中正樓15F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:31:18	
	緊急照明燈-E-15-108	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:31:17	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:31:16	
	中正樓15F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:31:22	

394	緊急照明燈-E-15-109	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:31:21	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:31:19	
395	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-110	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:31:25	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:31:24	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:31:23	
396	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-111	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:31:29	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:31:28	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:31:27	
397	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-112	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:31:34	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:31:32	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:31:31	
398	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-130	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:31:37	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:31:36	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:31:35	
399	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-113	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:33:52	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:33:51	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:33:50	
400	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-114	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:33:55	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:33:54	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:33:53	
401	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-115	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:33:59	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:33:58	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:33:57	
402	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-116	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:34:02	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:34:01	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:34:00	
403	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-117	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:34:06	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:34:04	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:34:03	
404	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-118	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:34:09	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:34:08	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:34:07	
405	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-119	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:34:12	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:34:11	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:34:10	
406	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-120	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:34:15	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:34:14	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:34:13	
407	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-121	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:34:19	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:34:18	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:34:16	
408	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-122	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:34:22	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:34:21	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:34:20	
409	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-123	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:34:25	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:34:24	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:34:23	
410	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-124	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:34:29	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:34:28	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:34:26	
411	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-125	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:34:52	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:34:51	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:34:50	
412	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-126	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:34:56	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:34:55	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:34:53	
413	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-127	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:34:59	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:34:58	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:34:57	
414	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-128	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:35:03	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:35:01	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:35:00	
	中正樓15F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:35:06	

415	緊急照明燈-E-15-129	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:35:05	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:35:04	
416	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-131	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:35:10	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:35:08	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:35:07	
417	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-132	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:35:13	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:35:12	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:35:11	
418	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-133	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:35:16	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:35:15	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:35:14	
419	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-134	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:35:19	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:35:18	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:35:17	
420	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-135	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:35:22	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:35:21	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:35:20	
421	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-136	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:35:25	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:35:24	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:35:23	
422	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-154	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:35:28	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:35:27	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:35:26	
423	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-37	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:18:20	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:18:18	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:18:16	
424	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-38	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:18:23	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:18:22	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:18:21	
425	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-39	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:18:26	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:18:25	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:18:24	
426	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-34	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:21:25	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:21:23	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:21:22	
427	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-35	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:21:32	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:21:29	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:21:26	
428	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-36	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:21:36	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:21:35	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:21:33	
429	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-43	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:21:41	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:21:39	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:21:38	
430	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-04	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:11:50	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:11:49	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:11:48	
431	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-05	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:11:54	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:11:52	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:11:51	
432	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-01	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:09:15	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:09:14	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:09:12	
433	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-02	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:09:19	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:09:18	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:09:16	
434	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-03	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:09:23	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:09:21	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:09:20	
435	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-41	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:09:26	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:09:25	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:09:24	
	中正樓16F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:09:29	

436	緊急照明燈-E-16-50	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:09:28	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:09:27	
437	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-24	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:59:23	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:59:22	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:59:21	
438	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-25	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:59:27	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:59:26	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:59:25	
439	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-26	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:59:31	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:59:30	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:59:28	
440	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-27	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:59:35	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:59:34	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:59:33	
441	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-28	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:59:38	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:59:37	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:59:36	
442	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-29	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:57:10	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:57:09	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:57:07	
443	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-30	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:57:14	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:57:12	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:57:11	
444	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-12	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:03:24	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:03:23	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:03:22	
445	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-16	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:03:27	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:03:26	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:03:25	
446	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-17	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:03:34	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:03:32	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:03:31	
447	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-18	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:03:37	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:03:36	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:03:35	
448	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-19	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:03:42	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:03:40	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:03:39	
449	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-09	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:57:23	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:48:29	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:48:28	
450	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-10	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:57:25	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:57:24	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:57:23	
451	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-11	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:57:27	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:57:26	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:57:26	
452	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-13	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:57:29	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:57:29	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:57:28	
453	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-14	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:57:31	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:57:31	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:57:30	
454	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-15	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:57:33	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:57:33	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:57:32	
455	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-20	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:06:44	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:06:42	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:57:34	
456	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-40	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:14:28	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:14:27	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:14:25	
	中正樓16F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:14:32	

457	緊急照明燈-E-16-42	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:14:31	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 09:14:30	
458	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-06	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:03:33	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:03:32	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:03:32	
459	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-48	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:03:36	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:03:35	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:03:34	
460	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-07	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:42:55	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:42:53	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:42:52	
461	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-08	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:42:58	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:42:57	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:42:56	
462	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-21	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:43:04	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:43:01	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:43:00	
463	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-22	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:41:07	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:41:05	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:41:04	
464	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-23	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:41:11	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:41:10	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:41:08	
465	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-31	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:54:41	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:54:40	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:54:39	
466	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-32	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:54:44	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:54:43	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:54:42	
467	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-33	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:54:49	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:54:48	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:54:47	
468	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-45	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:54:53	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:54:51	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:54:50	
469	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-44	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:45:38	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:45:37	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:45:36	
470	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-46	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:38:32	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:38:31	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:38:29	
471	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-47	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:38:36	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:38:35	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:38:33	
472	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-32	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:46:05	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:46:04	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:46:03	
473	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-33	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:46:09	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:46:08	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:46:07	
474	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-34	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:46:12	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:46:11	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:46:10	
475	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-35	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:46:15	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:46:14	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:46:13	
476	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-29	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:44:37	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:44:34	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:44:32	
477	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-30	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:44:41	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:44:39	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:44:38	

478	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-31	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:44:46	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:44:43	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:44:42	
479	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-41	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:44:49	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:44:48	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:44:47	
480	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-04	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:26:30	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:26:29	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:26:28	
481	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-05	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:26:33	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:26:32	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:26:31	
482	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-47	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:26:37	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:26:36	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:26:34	
483	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-01	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:29:14	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:29:13	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:29:11	
484	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-02	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:29:18	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:29:17	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:29:15	
485	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-03	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:29:22	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:29:20	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:29:19	
486	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-37	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:29:31	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:29:29	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:29:23	
487	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-38	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:29:37	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:29:35	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:29:34	
488	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-39	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:29:42	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:29:40	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:29:38	
489	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-19	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 14:09:24	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 14:09:23	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 14:09:22	
490	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-20	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 14:09:28	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 14:09:27	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 14:09:26	
491	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-21	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 14:09:33	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 14:09:32	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 14:09:30	
492	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-22	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 14:09:37	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 14:09:36	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 14:09:35	
493	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-23	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:38:42	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:38:41	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:38:39	
494	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-24	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:38:46	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:38:45	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:38:44	
495	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-25	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:38:50	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:38:48	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:38:47	
496	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-13	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:35:47	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:35:46	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:35:45	
497	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-14	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:35:50	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:35:49	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:35:48	
498	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-15	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:35:54	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:35:53	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:35:51	

499	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-09	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:33:20	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:33:19	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:33:17	
500	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-10	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:33:24	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:33:23	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:33:22	
501	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-11	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:33:29	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:33:28	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:33:25	
502	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-12	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:33:33	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:33:31	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:33:30	
503	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-36	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:47:38	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:47:37	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:47:35	
504	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-40	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:47:41	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:47:40	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:47:39	
505	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-06	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:02:43	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:02:43	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:02:42	
506	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-46	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:02:46	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:02:45	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:02:44	
507	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-07	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:26:07	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:26:05	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:26:04	
508	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-08	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:26:11	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:26:09	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:26:08	
509	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-17	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:26:16	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:26:14	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:26:13	
510	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-16	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:35:06	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:35:05	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:35:04	
511	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-18	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:35:10	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:35:09	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:35:08	
512	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-26	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:35:14	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:35:13	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:35:11	
513	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-27	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:35:17	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:35:16	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:35:15	
514	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-28	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:40:55	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:40:54	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:40:52	
515	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-44	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:40:59	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:40:58	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 08:40:56	
516	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-42	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:30:30	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:30:28	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:30:27	
517	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-43	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:31:24	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:31:23	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:31:22	
518	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-45	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:31:28	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:31:27	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 14:31:26	
519	中正樓18F 緊急照明燈-E-	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:43:35	
		光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:43:34	

	18-26	外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:43:33	
520	中正樓18F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:43:37	
	緊急照明燈-E-18-27	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:43:36	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:43:35	
521	中正樓18F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:43:39	
	緊急照明燈-E-18-28	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:43:38	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:43:37	
522	中正樓18F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:43:41	
	緊急照明燈-E-18-35	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:43:40	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:43:39	
523	中正樓18F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:43:43	
	緊急照明燈-E-18-37	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:43:42	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:43:41	
524	中正樓18F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:43:49	
	緊急照明燈-E-18-38	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:43:44	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:43:43	
525	中正樓18F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:43:51	
	緊急照明燈-E-18-42	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:43:51	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:43:50	
526	中正樓18F	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:44:07	
	緊急照明燈-E-18-29	光源	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:44:06	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:44:05	
527	中正樓18F	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:44:09	
	緊急照明燈-E-18-30	光源	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:44:08	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:44:07	
528	中正樓18F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:43:44	
	緊急照明燈-E-18-31	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:43:43	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:43:42	
529	中正樓18F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:43:48	
	緊急照明燈-E-18-32	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:43:47	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:43:45	
530	中正樓18F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:43:51	
	緊急照明燈-E-18-34	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:43:50	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:43:49	
531	中正樓18F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:27:14	
	緊急照明燈-E-18-01	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:27:14	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:27:13	
532	中正樓18F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:27:17	
	緊急照明燈-E-18-02	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:27:16	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:27:15	
533	中正樓18F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:27:19	
	緊急照明燈-E-18-04	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:27:18	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:27:17	
534	中正樓18F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:27:21	
	緊急照明燈-E-18-33	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:27:20	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:27:19	
535	中正樓18F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:27:23	
	緊急照明燈-E-18-57	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:27:22	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:27:21	
536	中正樓18F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:27:25	
	緊急照明燈-E-18-58	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:27:24	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:27:23	
537	中正樓18F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:27:27	
	緊急照明燈-E-18-59	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:27:26	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:27:25	
538	中正樓18F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:27:29	
	緊急照明燈-E-18-60	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:27:28	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:27:27	
539	中正樓18F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:27:31	
	緊急照明燈-E-18-61	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:27:30	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:27:29	
	中正樓18F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:27:33	

[illegible]

561	緊急照明燈-E-18-56	光源	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:28:37	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:28:36	
562	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-69	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:28:40	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:28:39	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:28:39	
563	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-72	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:28:43	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:28:42	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:28:41	
564	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-06	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:01:51	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:01:50	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:01:49	
565	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-41	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:01:53	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:01:52	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:01:51	
566	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-07	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:30:25	
		光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:30:25	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:30:24	
567	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-08	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:30:27	
		光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:30:27	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:30:26	
568	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-16	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:30:29	
		光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:30:29	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:30:28	
569	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-36	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:23:45	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:23:45	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:23:43	
570	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-18	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:38:31	
		光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:38:30	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:38:30	
571	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-19	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:38:33	
		光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:38:32	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:38:31	
572	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-20	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:38:35	
		光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:38:34	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:38:34	
573	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-21	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:38:37	
		光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:38:36	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:38:36	
574	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-22	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:38:02	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:38:01	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:38:00	
575	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-23	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:38:05	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:38:04	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:38:03	
576	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-43	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:38:07	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:38:07	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:38:06	
577	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-44	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:38:10	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:38:09	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:38:08	
578	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-45	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:38:12	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:38:11	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:38:10	
579	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-24	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:41:48	
		光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:41:47	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:41:46	
580	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-25	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:41:49	
		光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:41:49	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:41:48	
581	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-09	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:33:15	
		光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:33:15	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:33:14	

582	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-10	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:33:17	
		光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:33:16	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:33:16	
583	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-11	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:33:19	
		光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:33:18	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:33:18	
584	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-12	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:33:21	
		光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:33:20	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:33:20	
585	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-13	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:32:29	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:32:28	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:32:26	
586	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-14	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:32:33	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:32:32	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:32:31	
587	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-15	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:35:01	
		光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:35:00	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:34:59	
588	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-17	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:35:03	
		光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:35:02	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:35:01	
589	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-39	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:23:03	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:23:02	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:23:01	
590	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-40	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:23:05	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:23:04	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:23:03	
591	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-30	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:18:41	
		光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:18:40	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:18:40	
592	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-31	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:18:52	
		光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:18:51	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:18:50	
593	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-32	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:18:54	
		光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:18:53	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:18:52	
594	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-33	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:18:56	
		光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:18:55	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:18:54	
595	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-34	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:18:58	
		光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:18:57	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:18:57	
596	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-35	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:19:00	
		光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:19:00	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:18:59	
597	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-29	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:17:13	
		光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:17:12	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:17:11	
598	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-57	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:17:17	
		光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:17:16	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:17:15	
599	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-05	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:02:34	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:02:33	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:02:32	
600	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-06	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:02:36	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:02:35	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:02:34	
601	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-56	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:02:38	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:02:37	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:02:36	
602	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-01	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:03:52	
		光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:03:52	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:03:51	

603	中正樓19F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:03:54	
	緊急照明燈-E-19-02	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:03:54	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:03:53	
604	中正樓19F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:03:56	
	緊急照明燈-E-19-03	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:03:56	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:03:55	
605	中正樓19F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:03:58	
	緊急照明燈-E-19-04	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:03:58	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:03:57	
606	中正樓19F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:04:00	
	緊急照明燈-E-19-46	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:04:00	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:03:59	
607	中正樓19F	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:13:32	
	緊急照明燈-E-19-21	光源	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:13:31	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:13:31	
608	中正樓19F	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:13:34	
	緊急照明燈-E-19-22	光源	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:13:34	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:13:33	
609	中正樓19F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:13:52	
	緊急照明燈-E-19-18	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:13:52	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:13:51	
610	中正樓19F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:13:54	
	緊急照明燈-E-19-19	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:13:54	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:13:53	
611	中正樓19F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:13:56	
	緊急照明燈-E-19-20	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:13:56	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:13:55	
612	中正樓19F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:13:58	
	緊急照明燈-E-19-54	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:13:58	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:13:57	
613	中正樓19F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-29 09:53:51	
	緊急照明燈-E-19-14	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-29 09:53:49	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-29 09:53:48	
614	中正樓19F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-29 09:53:54	
	緊急照明燈-E-19-15	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-29 09:53:53	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-29 09:53:52	
615	中正樓19F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-29 09:53:57	
	緊急照明燈-E-19-58	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-29 09:53:56	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-29 09:53:55	
616	中正樓19F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-29 09:54:01	
	緊急照明燈-E-19-59	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-29 09:54:00	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-29 09:53:59	
617	中正樓19F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-29 09:54:04	
	緊急照明燈-E-19-60	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-29 09:54:03	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-29 09:54:02	
618	中正樓19F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-29 09:54:08	
	緊急照明燈-E-19-61	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-29 09:54:07	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-29 09:54:05	
619	中正樓19F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-29 09:54:11	
	緊急照明燈-E-19-62	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-29 09:54:10	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-29 09:54:09	
620	中正樓19F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-29 09:54:15	
	緊急照明燈-E-19-63	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-29 09:54:13	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-29 09:54:12	
621	中正樓19F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:08:16	
	緊急照明燈-E-19-10	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:08:16	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:08:15	
622	中正樓19F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:08:19	
	緊急照明燈-E-19-11	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:08:18	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:08:17	
623	中正樓19F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:08:21	
	緊急照明燈-E-	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:08:20	

	19-12	外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:08:19	
624	中正樓19F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:08:23	
	緊急照明燈-E-19-13	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:08:22	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:08:21	
625	中正樓19F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:19:52	
	緊急照明燈-E-19-25	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:19:52	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:19:51	
626	中正樓19F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:19:54	
	緊急照明燈-E-19-26	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:19:54	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:19:53	
627	中正樓19F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:19:56	
	緊急照明燈-E-19-27	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:19:56	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:19:55	
628	中正樓19F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:19:58	
	緊急照明燈-E-19-28	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:19:58	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:19:57	
629	中正樓19F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:20:00	
	緊急照明燈-E-19-36	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:20:00	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:19:59	
630	中正樓19F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:20:03	
	緊急照明燈-E-19-37	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:20:02	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:20:01	
631	中正樓19F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:20:05	
	緊急照明燈-E-19-38	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:20:04	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:20:03	
632	中正樓19F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:20:07	
	緊急照明燈-E-19-40	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:20:06	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:20:05	
633	中正樓19F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:20:09	
	緊急照明燈-E-19-41	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:20:08	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:20:07	
634	中正樓19F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:20:11	
	緊急照明燈-E-19-42	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:20:10	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:20:09	
635	中正樓19F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:20:13	
	緊急照明燈-E-19-43	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:20:12	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:20:11	
636	中正樓19F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:20:15	
	緊急照明燈-E-19-44	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:20:14	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:20:13	
637	中正樓19F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:20:17	
	緊急照明燈-E-19-45	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:20:16	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:20:15	
638	中正樓19F	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:21:49	
	緊急照明燈-E-19-47	光源	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:21:48	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:21:47	
639	中正樓19F	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:21:51	
	緊急照明燈-E-19-48	光源	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:21:51	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-09 15:21:49	
640	中正樓19F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:11:51	
	緊急照明燈-E-19-23	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:11:50	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:11:50	
641	中正樓19F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:11:53	
	緊急照明燈-E-19-24	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:11:53	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:11:52	
642	中正樓19F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:11:55	
	緊急照明燈-E-19-49	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:11:55	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:11:54	
643	中正樓19F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:11:57	
	緊急照明燈-E-19-51	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:11:57	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:11:56	
644	中正樓19F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:10:53	
	緊急照明燈-E-	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:10:53	

	19-17	外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:10:52	
645	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-52	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:10:56	
		光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:10:55	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:10:54	
646	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-07	蓄電池	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 14:00:46	
		光源	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 14:00:45	
		外型	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 14:00:42	
647	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-55	蓄電池	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 14:00:48	
		光源	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 14:00:47	
		外型	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 14:00:46	
648	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-08	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:59:39	
		光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:59:38	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:59:37	
649	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-09	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:59:41	
		光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:59:40	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:59:39	
650	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-16	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:59:43	
		光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:59:42	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:59:42	
651	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-50	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:21:56	
		光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:21:55	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:21:55	
652	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-53	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:21:58	
		光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:21:57	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 15:21:57	
653	中正樓20F 緊急照明燈-E-20-01	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:18:39	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:18:38	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:18:38	
654	中正樓20F 緊急照明燈-E-20-03	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:18:41	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:18:40	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:18:40	
655	中正樓20F 緊急照明燈-E-20-04	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:18:44	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:18:43	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:18:42	
656	中正樓20F 緊急照明燈-E-20-02	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 13:59:43	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 13:59:42	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 13:59:42	
657	中正樓20F 緊急照明燈-E-20-05	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 13:59:46	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 13:59:45	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 13:59:44	
658	中正樓20F 緊急照明燈-E-20-06	蓄電池	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:11:07	
		光源	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:11:07	
		外型	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:11:06	
659	中正樓20F 緊急照明燈-E-20-10	蓄電池	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:13:14	
		光源	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:13:14	
		外型	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:13:13	
660	中正樓20F 緊急照明燈-E-20-11	蓄電池	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:13:19	
		光源	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:13:19	
		外型	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:13:18	
661	中正樓20F 緊急照明燈-E-20-12	蓄電池	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:13:21	
		光源	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:13:21	
		外型	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:13:20	
662	中正樓20F 緊急照明燈-E-20-13	蓄電池	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:13:23	
		光源	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:13:23	
		外型	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:13:22	
663	中正樓20F 緊急照明燈-E-20-08	蓄電池	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:16:55	
		光源	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:16:54	
		外型	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:16:53	
664	中正樓20F 緊急照明燈-E-20-09	蓄電池	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:16:57	
		光源	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:16:56	
		外型	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:16:55	
	中正樓20F	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:13:14	

665	緊急照明燈-E-20-07	光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:13:13	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:13:13	
666	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-01	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:02:04	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:02:03	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:02:03	
667	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-38	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:02:07	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:02:06	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:02:05	
668	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-40	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:02:09	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:02:08	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:02:07	
669	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-41	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:02:11	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:02:10	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:02:09	
670	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-42	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:02:14	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:02:13	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:02:12	
671	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-43	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:02:16	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:02:16	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:02:15	
672	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-44	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:02:19	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:02:18	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:02:17	
673	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-45	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:02:21	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:02:20	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:02:19	
674	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-46	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:02:23	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:02:22	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:02:21	
675	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-47	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:02:25	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:02:25	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:02:24	
676	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-48	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:02:28	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:02:27	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:02:26	
677	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-49	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:03:14	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:03:13	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:03:13	
678	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-02	蓄電池	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:00:18	
		光源	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:00:15	
		外型	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:00:09	
679	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-33	蓄電池	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:00:28	
		光源	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:00:20	
		外型	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:00:19	
680	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-34	蓄電池	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:00:30	
		光源	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:00:29	
		外型	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:00:29	
681	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-35	蓄電池	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:00:32	
		光源	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:00:32	
		外型	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:00:31	
682	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-36	蓄電池	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:00:34	
		光源	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:00:34	
		外型	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:00:33	
683	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-37	蓄電池	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:00:36	
		光源	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:00:36	
		外型	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:00:35	
684	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-39	蓄電池	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:00:39	
		光源	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:00:38	
		外型	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:00:37	
685	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-58	蓄電池	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:00:41	
		光源	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:00:40	
		外型	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:00:39	

686	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-59	蓄電池	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:00:45	
		光源	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:00:44	
		外型	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:00:42	
687	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-21	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:59:14	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:59:13	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:59:13	
688	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-22	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:59:17	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:59:16	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:59:15	
689	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-28	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:59:20	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:59:19	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:59:18	
690	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-29	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:59:22	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:59:21	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:59:21	
691	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-30	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:59:25	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:59:24	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:59:23	
692	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-31	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:59:27	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:59:27	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:59:26	
693	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-32	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:59:30	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:59:29	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:59:28	
694	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-10	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 13:58:59	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 13:58:58	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 13:58:57	
695	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-20	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 13:59:01	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 13:59:00	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 13:58:59	
696	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-17	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:57:33	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:57:32	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:57:31	
697	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-18	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:57:35	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:57:35	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:57:34	
698	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-19	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:57:38	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:57:37	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:57:36	
699	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-25	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:57:41	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:57:40	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:57:39	
700	中正樓21F 緊急照明燈-L-21-13	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:07:13	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:07:12	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:07:11	
701	中正樓21F 緊急照明燈-L-21-14	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:07:16	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:07:15	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:07:14	
702	中正樓21F 緊急照明燈-L-21-15	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:07:18	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:07:17	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:07:16	
703	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-16	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:07:05	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:07:05	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:07:04	
704	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-52	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:07:08	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:07:07	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:07:06	
705	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-53	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:07:10	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:07:09	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:07:09	
706	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-04	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:06:22	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:06:20	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:06:20	

707	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-05	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:06:24	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:06:23	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:06:22	
708	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-06	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:06:26	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:06:25	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:06:25	
709	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-07	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:06:30	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:06:28	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:06:27	
710	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-08	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:06:32	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:06:31	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:06:31	
711	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-09	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:06:34	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:06:33	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:06:33	
712	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-11	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:06:37	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:06:36	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:06:35	
713	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-12	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:06:39	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:06:38	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:06:37	
714	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-27	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:06:42	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:06:41	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:06:40	
715	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-54	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:06:45	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:06:44	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:06:43	
716	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-03	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:03:05	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:03:04	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:03:04	
717	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-23	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:03:07	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:03:07	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:03:06	
718	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-24	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:03:10	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:03:09	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:03:08	
719	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-26	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:03:12	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:03:11	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:03:10	
720	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-55	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:03:16	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:03:16	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:03:15	
721	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-56	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:03:19	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:03:18	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:03:17	
722	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-57	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:03:21	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:03:20	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:03:20	
723	中正樓22F 緊急照明燈-E-22-01	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:01:52	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:01:52	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:01:51	
724	中正樓22F 緊急照明燈-E-22-02	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 13:59:54	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 13:59:53	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 13:59:52	
725	中正樓22F 緊急照明燈-E-22-03	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 13:59:56	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 13:59:55	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 13:59:54	
726	中正樓22F 緊急照明燈-E-22-04	蓄電池	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 13:58:13	
		光源	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 13:58:13	
		外型	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 13:58:12	
727	中正樓22F 緊急照明燈-E-22-05	蓄電池	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 13:58:16	
		光源	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 13:58:15	
		外型	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 13:58:14	

728	中正樓22F 緊急照明燈-E-22-15	蓄電池	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 13:58:18	
		光源	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 13:58:17	
		外型	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 13:58:16	
729	中正樓22F 緊急照明燈-E-22-06	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:14:16	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:14:16	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:14:15	
730	中正樓22F 緊急照明燈-E-22-07	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:14:19	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:14:18	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:14:17	
731	中正樓22F 緊急照明燈-E-22-14	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:14:21	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:14:20	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:14:19	
732	中正樓22F 緊急照明燈-E-22-10	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:04:15	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:04:14	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:04:07	
733	中正樓22F 緊急照明燈-E-22-11	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:04:17	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:04:16	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:04:16	
734	中正樓22F 緊急照明燈-E-22-12	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:02:42	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:02:41	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:02:40	
735	中正樓22F 緊急照明燈-E-22-17	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:02:44	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:02:43	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:02:43	
736	中正樓22F 緊急照明燈-E-22-13	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:00:52	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:00:51	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:00:51	
737	中正樓22F 緊急照明燈-E-22-16	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:00:55	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:00:54	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:00:53	
738	中正樓22F 緊急照明燈-E-22-08	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:05:53	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:05:52	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:05:51	
739	中正樓22F 緊急照明燈-E-22-09	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:05:55	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:05:54	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:05:53	
740	中正樓23F 緊急照明燈-E-23-05	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:47:04	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:47:03	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:47:02	
741	中正樓23F 緊急照明燈-E-23-04	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 13:57:28	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 13:57:27	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 13:57:26	
742	中正樓23F 緊急照明燈-E-23-07	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 13:57:30	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 13:57:29	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 13:57:29	
743	中正樓23F 緊急照明燈-E-23-01	蓄電池	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 08:37:59	
		光源	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 08:37:58	
		外型	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 08:37:57	
744	中正樓23F 緊急照明燈-E-23-02	蓄電池	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 08:38:01	
		光源	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 08:38:00	
		外型	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 08:37:59	
745	中正樓23F 緊急照明燈-E-23-03	蓄電池	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 08:38:06	
		光源	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 08:38:05	
		外型	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 08:38:01	
746	中正樓23F 緊急照明燈-E-23-06	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:45:15	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:45:15	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:45:14	
747	中正樓24F 緊急照明燈-E-24-01	蓄電池	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 08:39:06	
		光源	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 08:39:06	
		外型	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 08:39:05	
748	中正樓25F 緊急照明燈-E-25-01	蓄電池	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:40:48	
		光源	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:40:47	
		外型	目視	正常	林清風	2022-06-10 08:40:46	

749	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-33	蓄電池		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:52:13	
		光源		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:52:12	
		外型		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:52:11	
750	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-34	蓄電池		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:52:23	
		光源		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:52:22	
		外型		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:52:20	
751	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-35	蓄電池		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:52:28	
		光源		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:52:27	
		外型		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:52:24	
752	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-36	蓄電池		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:52:32	
		光源		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:52:31	
		外型		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:52:30	
753	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-37	蓄電池		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:52:35	
		光源		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:52:34	
		外型		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:52:33	
754	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-58	蓄電池		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:52:38	
		光源		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:52:37	
		外型		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:52:36	
755	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-38	蓄電池		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:07:20	
		光源		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:07:19	
		外型		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:07:18	
756	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-39	蓄電池		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:07:26	
		光源		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:07:23	
		外型		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:07:22	
757	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-40	蓄電池		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:07:31	
		光源		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:07:29	
		外型		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:07:28	
758	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-41	蓄電池		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:07:36	
		光源		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:07:35	
		外型		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:07:34	
759	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-42	蓄電池		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:07:39	
		光源		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:07:38	
		外型		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:07:37	
760	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-43	蓄電池		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:07:43	
		光源		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:07:41	
		外型		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:07:40	
761	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-44	蓄電池		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:07:46	
		光源		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:07:45	
		外型		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:07:44	
762	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-45	蓄電池		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:07:49	
		光源		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:07:48	
		外型		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:07:47	
763	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-46	蓄電池		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:07:52	
		光源		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:07:51	
		外型		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:07:50	
764	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-47	蓄電池		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:07:56	
		光源		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:07:55	
		外型		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:07:53	
765	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-48	蓄電池		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:07:59	
		光源		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:07:58	
		外型		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:07:57	
766	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-49	蓄電池		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:08:02	
		光源		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:08:01	
		外型		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:08:00	
767	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-50	蓄電池		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:08:06	
		光源		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:08:05	
		外型		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:08:03	
768	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-51	蓄電池		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:08:09	
		光源		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:08:08	
		外型		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:08:07	
769	中正樓6F 緊急照明燈-E-	蓄電池		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:08:12	
		光源		目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:08:11	

	06-52	外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:08:10	
770	中正樓6F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:08:15	
	緊急照明燈-E-06-53	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:08:14	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:08:13	
771	中正樓6F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:08:19	
	緊急照明燈-E-06-54	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:08:18	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:08:17	
772	中正樓6F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:08:26	
	緊急照明燈-E-06-55	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:08:23	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:08:20	
773	中正樓6F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:48:10	
	緊急照明燈-E-06-56	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:48:09	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:48:08	
774	中正樓6F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:48:14	
	緊急照明燈-E-06-57	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:48:12	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:48:11	
775	中正樓6F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:48:17	
	緊急照明燈-E-06-59	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:48:16	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:48:15	
776	中正樓6F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:48:20	
	緊急照明燈-E-06-60	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:48:19	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:48:18	
777	中正樓6F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:48:23	
	緊急照明燈-E-06-61	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:48:22	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:48:21	
778	中正樓6F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:48:28	
	緊急照明燈-E-06-62	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:48:27	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:48:24	
779	中正樓6F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:48:31	
	緊急照明燈-E-06-63	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:48:30	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:48:29	
780	中正樓6F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:36:42	
	緊急照明燈-E-06-01	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:36:41	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:36:40	
781	中正樓6F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:36:45	
	緊急照明燈-E-06-02	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:36:44	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:36:43	
782	中正樓6F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:36:49	
	緊急照明燈-E-06-03	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:36:47	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:36:46	
783	中正樓6F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:36:52	
	緊急照明燈-E-06-04	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:36:51	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:36:50	
784	中正樓6F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:36:55	
	緊急照明燈-E-06-05	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:36:54	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:36:53	
785	中正樓6F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:36:58	
	緊急照明燈-E-06-06	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:36:57	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:36:56	
786	中正樓6F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:37:01	
	緊急照明燈-E-06-89	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:37:00	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:36:59	
787	中正樓6F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:34:44	
	緊急照明燈-E-06-07	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:34:43	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:34:42	
788	中正樓6F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:34:48	
	緊急照明燈-E-06-08	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:34:46	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:34:45	
789	中正樓6F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:34:52	
	緊急照明燈-E-06-14	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:34:51	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:34:49	
	中正樓6F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:34:55	

790	緊急照明燈-E-06-15	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:34:54	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:34:53	
791	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-09	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:13:54	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:13:53	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:13:52	
792	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-88	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:13:56	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:13:55	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:13:55	
793	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-10	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:31:49	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:31:47	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:31:46	
794	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-11	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:31:53	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:31:51	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:31:50	
795	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-80	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:42:10	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:42:09	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:42:08	
796	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-81	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:42:13	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:42:12	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:42:11	
797	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-86	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:42:16	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:42:15	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:42:14	
798	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-87	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:42:19	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:42:18	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:42:17	
799	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-24	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:15:59	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:15:57	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:15:56	
800	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-25	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:16:02	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:16:01	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:16:00	
801	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-26	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:16:05	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:16:04	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:16:03	
802	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-27	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:16:09	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:16:08	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:16:06	
803	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-28	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:16:12	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:16:11	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:16:10	
804	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-29	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:13:51	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:13:50	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:13:49	
805	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-30	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:14:02	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:14:00	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:13:52	
806	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-32	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:55:51	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:55:50	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:55:49	
807	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-66	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:55:55	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:55:54	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:55:52	
808	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-67	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:55:58	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:55:57	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:55:56	
809	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-68	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:56:02	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:56:00	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:55:59	
810	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-69	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:56:10	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:56:04	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:56:03	
	中正樓6F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:56:13	

811	緊急照明燈-E-06-70	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:56:12	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:56:11	
812	中正樓6F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:56:17	
	緊急照明燈-E-06-75	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:56:16	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:56:14	
813	中正樓6F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:56:20	
	緊急照明燈-E-06-76	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:56:19	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:56:18	
814	中正樓6F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:56:23	
	緊急照明燈-E-06-77	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:56:22	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:56:21	
815	中正樓6F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:56:27	
	緊急照明燈-E-06-78	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:56:26	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:56:25	
816	中正樓6F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:56:31	
	緊急照明燈-E-06-79	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:56:29	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:56:28	
817	中正樓6F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:27:43	
	緊急照明燈-E-06-16	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:27:42	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:27:41	
818	中正樓6F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:27:45	
	緊急照明燈-E-06-17	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:27:44	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:27:43	
819	中正樓6F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:27:48	
	緊急照明燈-E-06-18	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:27:47	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:27:46	
820	中正樓6F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:27:52	
	緊急照明燈-E-06-19	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:27:51	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:27:50	
821	中正樓6F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:21:54	
	緊急照明燈-E-06-13	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:21:53	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:21:52	
822	中正樓6F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:21:57	
	緊急照明燈-E-06-20	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:21:56	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:21:55	
823	中正樓6F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:22:00	
	緊急照明燈-E-06-21	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:21:59	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:21:58	
824	中正樓6F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:22:03	
	緊急照明燈-E-06-22	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:22:02	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:22:01	
825	中正樓6F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:19:20	
	緊急照明燈-E-06-23	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:19:19	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:19:19	
826	中正樓6F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:19:24	
	緊急照明燈-E-06-31	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:19:23	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:19:21	
827	中正樓6F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:19:32	
	緊急照明燈-E-06-83	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:19:26	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:19:25	
828	中正樓6F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:19:37	
	緊急照明燈-E-06-84	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:19:35	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 10:19:34	
829	中正樓6F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:01:45	
	緊急照明燈-E-06-12	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:01:43	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:01:42	
830	中正樓6F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:01:49	
	緊急照明燈-E-06-82	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:01:47	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:01:46	
831	中正樓6F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:01:53	
	緊急照明燈-E-06-85	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:01:52	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:01:51	

832	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-90	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:01:57	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:01:56	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-08 11:01:54	
833	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-31	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:46:43	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:46:42	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:46:41	
834	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-32	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:46:46	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:46:45	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:46:44	
835	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-44	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:46:50	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:46:48	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:46:47	
836	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-45	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:46:53	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:46:52	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:46:51	
837	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-50	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:46:56	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:46:55	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:46:54	
838	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-33	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:41:17	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:41:16	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:41:15	
839	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-34	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:41:20	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:41:19	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:41:18	
840	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-35	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:41:23	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:41:22	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:41:21	
841	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-46	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:41:27	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:41:25	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:41:24	
842	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-47	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:41:30	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:41:29	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:41:28	
843	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-48	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:41:33	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:41:32	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:41:30	
844	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-49	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:41:37	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:41:36	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:41:34	
845	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-01	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:29:32	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:29:31	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:29:30	
846	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-02	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:29:40	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:29:39	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:29:38	
847	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-03	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:29:43	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:29:42	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:29:41	
848	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-36	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:29:46	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:29:45	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:29:44	
849	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-04	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:28:44	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:28:43	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:28:42	
850	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-05	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:28:48	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:28:47	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:28:45	
851	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-06	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:28:51	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:28:50	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:28:49	
852	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-07	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:13:02	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:13:01	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:13:00	

853	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-42	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:13:04	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:13:03	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:13:02	
854	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-08	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:26:44	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:26:43	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:26:42	
855	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-09	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:26:48	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:26:47	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:26:46	
856	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-17	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:26:52	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:26:51	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:26:50	
857	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-37	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:35:29	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:35:27	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:35:26	
858	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-39	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:35:33	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:35:32	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:35:30	
859	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-20	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:15:13	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:15:12	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:15:11	
860	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-21	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:15:16	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:15:15	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:15:14	
861	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-22	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:15:19	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:15:18	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:15:17	
862	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-23	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:15:22	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:15:21	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:15:20	
863	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-24	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:14:11	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:14:10	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:14:08	
864	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-25	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:14:15	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:14:14	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:14:12	
865	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-26	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:14:19	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:14:17	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:14:16	
866	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-27	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:14:24	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:14:22	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:14:20	
867	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-28	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:14:28	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:14:27	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:14:25	
868	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-29	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:50:50	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:50:49	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:50:48	
869	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-30	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:50:54	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:50:53	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:50:52	
870	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-38	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:50:57	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:50:56	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:50:55	
871	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-10	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:22:35	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:22:34	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:22:33	
872	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-11	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:22:38	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:22:37	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:22:36	
873	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-12	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:22:42	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:22:41	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:22:40	

874	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-13	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:22:46	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:22:45	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:22:44	
875	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-14	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:21:46	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:21:45	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:21:43	
876	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-15	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:21:50	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:21:48	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:21:47	
877	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-16	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:21:53	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:21:52	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:21:51	
878	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-18	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:19:45	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:19:43	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:19:37	
879	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-19	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:19:51	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:19:50	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:19:47	
880	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-40	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:01:20	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:01:18	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:01:17	
881	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-41	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:01:24	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:01:22	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:01:21	
882	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-43	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:01:29	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:01:26	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-09 09:01:25	
883	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-90	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:37:16	
		光源	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:37:15	
		外型	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:37:14	
884	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-91	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:37:19	
		光源	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:37:18	
		外型	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:37:17	
885	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-92	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:37:22	
		光源	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:37:21	
		外型	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:37:20	
886	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-93	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:37:24	
		光源	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:37:23	
		外型	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:37:22	
887	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-94	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:37:27	
		光源	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:37:26	
		外型	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:37:25	
888	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-95	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:37:30	
		光源	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:37:29	
		外型	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:37:28	
889	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-96	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:37:33	
		光源	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:37:32	
		外型	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:37:31	
890	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-97	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:37:36	
		光源	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:37:35	
		外型	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:37:34	
891	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-98	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:37:53	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:37:53	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:37:52	
892	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-99	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:37:56	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:37:55	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:37:54	
893	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-100	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:37:39	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:37:38	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:37:37	
894	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-101	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:37:42	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:37:41	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:37:40	

895	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-102	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:37:46	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:37:44	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:37:43	
896	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-103	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:37:49	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:37:48	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:37:47	
897	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-104	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:37:51	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:37:50	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:37:49	
898	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-80	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:31:47	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:31:46	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:31:45	
899	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-81	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:31:51	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:31:49	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:31:48	
900	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-82	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:31:57	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:31:56	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:31:52	
901	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-01	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:22:09	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:22:08	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:22:07	
902	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-02	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:22:12	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:22:11	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:22:10	
903	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-04	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:22:15	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:22:14	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:22:13	
904	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-05	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:22:18	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:22:17	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:22:16	
905	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-03	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:19:18	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:19:17	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:19:17	
906	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-06	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:19:21	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:19:20	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:19:19	
907	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-07	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:12:13	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:12:13	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:12:12	
908	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-106	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:12:16	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:12:15	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:12:14	
909	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-08	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:14:43	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:14:38	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:14:37	
910	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-09	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:14:49	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:14:48	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:14:44	
911	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-10	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:14:52	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:14:51	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 09:14:50	
912	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-78	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:19:44	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:19:44	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:19:42	
913	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-79	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:19:48	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:19:47	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:19:46	
914	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-34	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:54:34	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:54:33	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:54:32	
915	中正樓8F 緊急照明燈-E-	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:54:42	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:54:41	

	08-36	外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:54:40	
916	中正樓8F	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:54:44	
	緊急照明燈-E-08-37	光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:54:43	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:54:42	
917	中正樓8F	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:54:47	
	緊急照明燈-E-08-38	光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:54:46	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:54:45	
918	中正樓8F	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:54:49	
	緊急照明燈-E-08-39	光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:54:48	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:54:48	
919	中正樓8F	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:54:52	
	緊急照明燈-E-08-40	光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:54:51	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:54:50	
920	中正樓8F	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:54:54	
	緊急照明燈-E-08-41	光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:54:53	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:54:52	
921	中正樓8F	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:54:57	
	緊急照明燈-E-08-42	光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:54:56	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:54:55	
922	中正樓8F	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:02	
	緊急照明燈-E-08-29	光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:02	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:01	
923	中正樓8F	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:05	
	緊急照明燈-E-08-32	光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:04	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:04	
924	中正樓8F	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:08	
	緊急照明燈-E-08-33	光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:07	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:06	
925	中正樓8F	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:11	
	緊急照明燈-E-08-35	光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:09	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:08	
926	中正樓8F	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:30	
	緊急照明燈-E-08-68	光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:29	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:28	
927	中正樓8F	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:33	
	緊急照明燈-E-08-69	光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:32	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:31	
928	中正樓8F	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:36	
	緊急照明燈-E-08-70	光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:36	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:35	
929	中正樓8F	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:39	
	緊急照明燈-E-08-71	光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:38	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:37	
930	中正樓8F	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:41	
	緊急照明燈-E-08-72	光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:40	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:39	
931	中正樓8F	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:43	
	緊急照明燈-E-08-73	光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:42	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:41	
932	中正樓8F	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:45	
	緊急照明燈-E-08-74	光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:44	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:44	
933	中正樓8F	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:00	
	緊急照明燈-E-08-105	光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:49:59	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:49:59	
934	中正樓8F	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:14	
	緊急照明燈-E-08-43	光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:13	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:12	
935	中正樓8F	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:16	
	緊急照明燈-E-08-44	光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:15	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:15	
	中正樓8F	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:20	

936	緊急照明燈-E-08-45	光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:20	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:19	
937	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-46	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:23	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:22	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:21	
938	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-58	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:25	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:24	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:24	
939	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-59	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:28	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:27	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:50:26	
940	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-47	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:15:57	
		光源	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:15:56	
		外型	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:15:55	
941	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-48	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:16:01	
		光源	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:16:00	
		外型	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:15:59	
942	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-49	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:16:04	
		光源	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:16:03	
		外型	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:16:02	
943	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-50	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:16:07	
		光源	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:16:06	
		外型	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:16:05	
944	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-51	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:16:10	
		光源	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:16:09	
		外型	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:16:08	
945	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-52	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:16:13	
		光源	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:16:12	
		外型	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:16:11	
946	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-53	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:16:16	
		光源	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:16:15	
		外型	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:16:14	
947	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-54	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:16:19	
		光源	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:16:18	
		外型	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:16:17	
948	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-55	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:16:22	
		光源	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:16:21	
		外型	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:16:20	
949	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-56	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:16:25	
		光源	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:16:24	
		外型	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:16:23	
950	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-57	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:16:28	
		光源	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:16:27	
		外型	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:16:26	
951	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-60	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:16:31	
		光源	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:16:30	
		外型	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:16:29	
952	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-61	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:16:35	
		光源	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:16:33	
		外型	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:16:32	
953	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-30	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:40:18	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:40:17	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:40:16	
954	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-31	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:40:21	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:40:21	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:40:20	
955	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-62	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:40:24	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:40:23	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:40:22	
956	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-63	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:40:26	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:40:25	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:40:24	
	中正樓8F	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:40:28	

957	緊急照明燈-E-08-64	光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:40:27	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:40:27	
958	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-65	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:40:30	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:40:29	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:40:29	
959	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-66	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:40:32	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:40:32	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:40:31	
960	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-67	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:40:36	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:40:34	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:40:33	
961	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-83	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:34:25	
		光源	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:34:24	
		外型	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:34:23	
962	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-84	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:34:28	
		光源	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:34:27	
		外型	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:34:26	
963	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-85	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:34:31	
		光源	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:34:30	
		外型	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:34:29	
964	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-86	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:34:34	
		光源	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:34:33	
		外型	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:34:32	
965	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-87	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:34:37	
		光源	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:34:36	
		外型	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:34:35	
966	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-88	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:34:40	
		光源	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:34:39	
		外型	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:34:38	
967	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-89	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:34:43	
		光源	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:34:42	
		外型	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:34:41	
968	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-13	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:55:58	
		光源	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:55:57	
		外型	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:55:56	
969	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-14	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:56:01	
		光源	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:56:00	
		外型	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:55:59	
970	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-15	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:56:04	
		光源	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:56:03	
		外型	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:56:02	
971	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-16	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:56:07	
		光源	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:56:06	
		外型	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:56:05	
972	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-12	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:57:49	
		光源	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:57:48	
		外型	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:57:47	
973	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-17	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:57:52	
		光源	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:57:51	
		外型	目視	正常	張銘堯	2022-06-13 09:57:50	
974	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-11	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:27:38	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:27:37	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:27:36	
975	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-18	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:27:39	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:27:38	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:27:38	
976	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-19	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:27:41	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:27:41	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:27:40	
977	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-20	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:27:43	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:27:43	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:27:42	

978	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-21	蓄電池		目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:27:46	
		光源		目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:27:45	
		外型		目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:27:44	
979	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-22	蓄電池		目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:27:48	
		光源		目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:27:47	
		外型		目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:27:46	
980	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-23	蓄電池		目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:27:50	
		光源		目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:27:49	
		外型		目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:27:48	
981	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-24	蓄電池		目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:28:00	
		光源		目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:28:00	
		外型		目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:27:59	
982	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-25	蓄電池		目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:28:02	
		光源		目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:28:02	
		外型		目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:28:01	
983	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-26	蓄電池		目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:28:04	
		光源		目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:28:04	
		外型		目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:28:03	
984	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-27	蓄電池		目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:28:06	
		光源		目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:28:06	
		外型		目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:28:05	
985	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-28	蓄電池		目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:28:08	
		光源		目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:28:08	
		外型		目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:28:07	
986	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-75	蓄電池		目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:20:31	
		光源		目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:20:30	
		外型		目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:20:29	
987	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-76	蓄電池		目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:20:33	
		光源		目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:20:32	
		外型		目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:20:32	
988	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-77	蓄電池		目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:20:36	
		光源		目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:20:35	
		外型		目視	正常	陳明德	2022-06-09 10:20:34	
989	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-27	蓄電池		目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:38:12	
		光源		目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:38:11	
		外型		目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:38:10	
990	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-28	蓄電池		目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:38:14	
		光源		目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:38:13	
		外型		目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:38:12	
991	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-29	蓄電池		目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:38:16	
		光源		目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:38:15	
		外型		目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:38:14	
992	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-30	蓄電池		目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:38:18	
		光源		目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:38:17	
		外型		目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:38:16	
993	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-31	蓄電池		目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:38:20	
		光源		目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:38:19	
		外型		目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:38:19	
994	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-32	蓄電池		目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:38:22	
		光源		目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:38:21	
		外型		目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:38:21	
995	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-33	蓄電池		目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:38:24	
		光源		目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:38:23	
		外型		目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:38:23	
996	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-34	蓄電池		目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:38:26	
		光源		目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:38:25	
		外型		目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:38:25	
997	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-35	蓄電池		目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:43:57	
		光源		目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:43:56	
		外型		目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:43:55	
998	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-36	蓄電池		目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:44:00	
		光源		目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:43:59	
		外型		目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:43:58	

[illegible]

[illegible]

	09-84	外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:07:35	
1041	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-86	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:07:38	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:07:38	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:07:37	
1042	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-87	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:07:40	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:07:40	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:07:39	
1043	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-88	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:07:43	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:07:42	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:07:41	
1044	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-89	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:07:44	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:07:44	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:07:43	
1045	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-91	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:07:46	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:07:46	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:07:45	
1046	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-03	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:05:50	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:05:49	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:05:49	
1047	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-04	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:05:52	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:05:52	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:05:51	
1048	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-05	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:11:22	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:11:21	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:11:20	
1049	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-77	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:11:24	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:11:23	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:11:22	
1050	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-07	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:54:17	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:54:17	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:54:16	
1051	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-15	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:54:20	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:54:19	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:54:18	
1052	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-76	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:54:22	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:54:21	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:54:21	
1053	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-71	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:35:01	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:35:00	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:34:59	
1054	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-72	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:35:03	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:35:02	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:35:02	
1055	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-78	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:35:05	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:35:04	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:35:04	
1056	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-18	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:32:19	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:32:18	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:32:18	
1057	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-19	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:32:21	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:32:20	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:32:20	
1058	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-20	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:32:23	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:32:23	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:32:22	
1059	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-21	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:32:25	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:32:25	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:32:24	
1060	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-22	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:30:17	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:30:17	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:30:16	
	中正樓9F	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:30:19	

1061	緊急照明燈-E-09-23	光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:30:18	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:30:18	
1062	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-24	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:36:50	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:36:50	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:36:49	
1063	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-25	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:36:52	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:36:52	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:36:51	
1064	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-26	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:36:54	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:36:54	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:36:53	
1065	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-17	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:36:48	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:36:48	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:36:47	
1066	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-08	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:59:44	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:59:44	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:59:43	
1067	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-09	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:59:46	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:59:45	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:59:45	
1068	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-10	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:59:49	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:59:48	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:59:47	
1069	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-11	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:59:51	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:59:51	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:59:50	
1070	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-12	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:57:43	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:57:42	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:57:41	
1071	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-13	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:57:45	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:57:44	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:57:43	
1072	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-14	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:57:47	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:57:46	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:57:46	
1073	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-16	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:10:08	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:10:07	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:10:07	
1074	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-75	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:10:10	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:10:09	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 10:10:08	
1075	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-06	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:27:02	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:27:01	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:27:00	
1076	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-90	蓄電池	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:45:11	
		光源	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:45:10	
		外型	目視	正常	黃啟榮	2022-06-09 09:45:08	
1077	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-24	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:11:55	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:11:54	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:11:54	
1078	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-25	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:11:57	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:11:56	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:11:56	
1079	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-26	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:11:59	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:11:58	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:11:58	
1080	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-27	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:13:24	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:13:23	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:13:23	
1081	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-43	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:26:48	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:26:47	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:26:46	

1082	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:26:50	
	緊急照明燈-E-B1-44	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:26:49	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:26:48	
1083	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:26:53	
	緊急照明燈-E-B1-45	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:26:52	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:26:51	
1084	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:24:34	
	緊急照明燈-E-B1-41	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:24:33	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:24:33	
1085	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:24:36	
	緊急照明燈-E-B1-42	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:24:35	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:24:35	
1086	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:07:11	
	緊急照明燈-E-B1-21	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:07:11	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:07:10	
1087	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:07:14	
	緊急照明燈-E-B1-28	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:07:13	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:07:12	
1088	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:07:17	
	緊急照明燈-E-B1-29	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:07:15	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:07:14	
1089	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:19:42	
	緊急照明燈-E-B1-33	光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:19:41	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:19:41	
1090	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:19:44	
	緊急照明燈-E-B1-34	光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:19:44	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:19:43	
1091	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:19:47	
	緊急照明燈-E-B1-37	光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:19:46	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:19:45	
1092	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:34:01	
	緊急照明燈-E-B1-36	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:34:00	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:34:00	
1093	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:09:43	
	緊急照明燈-E-B1-20	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:09:42	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:09:42	
1094	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:09:45	
	緊急照明燈-E-B1-22	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:09:45	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:09:44	
1095	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:09:48	
	緊急照明燈-E-B1-23	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:09:47	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:09:46	
1096	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:03:02	
	緊急照明燈-E-B1-13	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:03:02	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:03:01	
1097	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:03:05	
	緊急照明燈-E-B1-14	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:03:04	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:03:03	
1098	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:03:07	
	緊急照明燈-E-B1-18	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:03:06	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:03:05	
1099	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:03:09	
	緊急照明燈-E-B1-19	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:03:09	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:03:08	
1100	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:04:43	
	緊急照明燈-E-B1-11	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:04:43	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:04:42	
1101	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:04:46	
	緊急照明燈-E-B1-12	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:04:45	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:04:44	
1102	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:04:48	
	緊急照明燈-E-B1-15	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:04:47	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:04:46	

1103	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:04:50	
	緊急照明燈-E-B1-16	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:04:49	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:04:49	
1104	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 13:55:44	
	緊急照明燈-E-B1-06	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 13:55:43	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 13:55:43	
1105	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 13:55:46	
	緊急照明燈-E-B1-17	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 13:55:46	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 13:55:45	
1106	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:14:25	
	緊急照明燈-E-B1-30	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:14:24	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:14:23	
1107	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:17:31	
	緊急照明燈-E-B1-31	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:17:30	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:17:30	
1108	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:17:33	
	緊急照明燈-E-B1-32	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:17:33	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:17:32	
1109	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 13:59:30	
	緊急照明燈-E-B1-08	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 13:59:29	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 13:59:29	
1110	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 13:59:32	
	緊急照明燈-E-B1-09	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 13:59:32	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 13:59:31	
1111	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 13:59:35	
	緊急照明燈-E-B1-10	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 13:59:34	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 13:59:33	
1112	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 13:58:29	
	緊急照明燈-E-B1-07	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 13:58:28	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 13:58:27	
1113	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 13:57:33	
	緊急照明燈-E-B1-81	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 13:57:32	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 13:57:31	
1114	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 13:57:35	
	緊急照明燈-E-B1-82	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 13:57:34	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 13:57:34	
1115	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 13:57:37	
	緊急照明燈-E-B1-83	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 13:57:36	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 13:57:36	
1116	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 13:53:02	
	緊急照明燈-E-B1-01	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 13:53:01	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 13:53:00	
1117	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 13:53:04	
	緊急照明燈-E-B1-02	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 13:53:03	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 13:53:03	
1118	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 13:53:06	
	緊急照明燈-E-B1-03	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 13:53:06	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 13:53:05	
1119	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 13:53:08	
	緊急照明燈-E-B1-04	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 13:53:08	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 13:53:07	
1120	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 13:53:11	
	緊急照明燈-E-B1-38	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 13:53:10	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 13:53:09	
1121	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 13:53:13	
	緊急照明燈-E-B1-39	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 13:53:12	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 13:53:11	
1122	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 13:53:16	
	緊急照明燈-E-B1-40	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 13:53:14	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 13:53:13	
1123	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:55:20	
	緊急照明燈-E-	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:55:19	

	B1-101	外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:55:18	
1124	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:55:22	
	緊急照明燈-E-B1-56	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:55:21	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:55:20	
1125	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:55:24	
	緊急照明燈-E-B1-57	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:55:23	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:55:23	
1126	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:55:26	
	緊急照明燈-E-B1-58	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:55:25	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:55:25	
1127	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:55:28	
	緊急照明燈-E-B1-59	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:55:28	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:55:27	
1128	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:55:31	
	緊急照明燈-E-B1-60	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:55:30	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:55:29	
1129	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:55:33	
	緊急照明燈-E-B1-61	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:55:32	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:55:31	
1130	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:55:35	
	緊急照明燈-E-B1-62	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:55:34	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:55:34	
1131	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:55:37	
	緊急照明燈-E-B1-67	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:55:36	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:55:36	
1132	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:55:39	
	緊急照明燈-E-B1-68	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:55:39	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:55:38	
1133	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:55:41	
	緊急照明燈-E-B1-69	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:55:41	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:55:40	
1134	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:55:43	
	緊急照明燈-E-B1-70	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:55:43	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:55:42	
1135	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:40:11	
	緊急照明燈-E-B1-63	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:40:10	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:40:09	
1136	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:40:13	
	緊急照明燈-E-B1-64	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:40:12	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:40:11	
1137	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:40:15	
	緊急照明燈-E-B1-65	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:40:14	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:40:13	
1138	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:40:17	
	緊急照明燈-E-B1-66	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:40:16	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:40:16	
1139	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:40:19	
	緊急照明燈-E-B1-73	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:40:18	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:40:18	
1140	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:40:21	
	緊急照明燈-E-B1-74	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:40:21	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:40:20	
1141	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:40:24	
	緊急照明燈-E-B1-79	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:40:23	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:40:22	
1142	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:40:26	
	緊急照明燈-E-B1-80	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:40:25	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:40:24	
1143	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:53:23	
	緊急照明燈-E-B1-71	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:53:22	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:53:22	
1144	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:35:21	
	緊急照明燈-E-	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:35:21	

	B1-05	外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:35:20	
1145	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:35:24	
	緊急照明燈-E-B1-46	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:35:23	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:35:22	
1146	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:35:26	
	緊急照明燈-E-B1-47	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:35:25	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:35:25	
1147	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:35:29	
	緊急照明燈-E-B1-72	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:35:27	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:35:27	
1148	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:35:31	
	緊急照明燈-E-B1-75	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:35:30	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:35:29	
1149	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:35:33	
	緊急照明燈-E-B1-76	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:35:32	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:35:32	
1150	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:35:36	
	緊急照明燈-E-B1-77	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:35:35	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:35:34	
1151	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:35:38	
	緊急照明燈-E-B1-78	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:35:37	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:35:36	
1152	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:02:23	
	緊急照明燈-E-B1-35	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:02:23	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:02:22	
1153	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:02:26	
	緊急照明燈-E-B1-48	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:02:25	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:02:24	
1154	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:02:28	
	緊急照明燈-E-B1-49	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:02:27	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:02:26	
1155	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:02:30	
	緊急照明燈-E-B1-50	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:02:29	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:02:28	
1156	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:01:43	
	緊急照明燈-E-B1-51	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:01:42	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:01:42	
1157	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:01:45	
	緊急照明燈-E-B1-52	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:01:45	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:01:44	
1158	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:54:10	
	緊急照明燈-E-B1-53	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:54:10	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:54:09	
1159	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:54:13	
	緊急照明燈-E-B1-54	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:54:12	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:54:11	
1160	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:54:15	
	緊急照明燈-E-B1-55	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:54:14	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:54:13	
1161	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:47:23	
	緊急照明燈-E-B1-91	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:47:22	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:47:21	
1162	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:47:26	
	緊急照明燈-E-B1-98	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:47:25	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:47:24	
1163	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:47:28	
	緊急照明燈-E-B1-99	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:47:27	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:47:26	
1164	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:47:21	
	緊急照明燈-E-B1-100	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:47:20	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:47:19	
1165	中正樓B1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:50:18	
	緊急照明燈-E-	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:50:17	

	B1-84	外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:50:17	
1166	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-85	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:50:20	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:50:20	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:50:19	
1167	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-86	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:50:24	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:50:23	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:50:21	
1168	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-87	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:50:26	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:50:25	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:50:24	
1169	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-88	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:50:28	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:50:27	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:50:27	
1170	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-89	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:50:30	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:50:29	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:50:29	
1171	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-90	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:50:32	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:50:31	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:50:31	
1172	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-92	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:50:34	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:50:34	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:50:33	
1173	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-93	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:50:36	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:50:36	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:50:35	
1174	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-94	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:50:39	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:50:38	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:50:37	
1175	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-95	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:50:41	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:50:41	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:50:40	
1176	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-96	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:50:43	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:50:43	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:50:42	
1177	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-97	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:50:46	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:50:45	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 14:50:44	
1178	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-13	蓄電池	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:07:33	
		光源	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:07:32	
		外型	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:07:31	
1179	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-14	蓄電池	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:07:35	
		光源	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:07:34	
		外型	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:07:33	
1180	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-15	蓄電池	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:07:37	
		光源	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:07:36	
		外型	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:07:36	
1181	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-01	蓄電池	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:12:14	
		光源	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:12:13	
		外型	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:12:13	
1182	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-20	蓄電池	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:12:19	
		光源	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:12:17	
		外型	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:12:16	
1183	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-21	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:20:35	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:20:34	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:20:34	
1184	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-29	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:20:37	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:20:37	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:20:36	
1185	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-19	蓄電池	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 14:13:30	
		光源	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 14:13:29	
		外型	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 14:13:28	
1186	中正樓B2F 緊急照明燈-E-	蓄電池	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:10:43	
		光源	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:10:42	

	B2-16	外型	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:10:41	
1187	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-11	蓄電池	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:06:55	
		光源	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:06:54	
		外型	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:06:54	
1188	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-12	蓄電池	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:06:57	
		光源	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:06:57	
		外型	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:06:56	
1189	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-10	蓄電池	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 14:05:10	
		光源	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 14:05:10	
		外型	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 14:05:09	
1190	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-08	蓄電池	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:19:15	
		光源	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:19:14	
		外型	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:19:13	
1191	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-09	蓄電池	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:19:17	
		光源	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:19:16	
		外型	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:19:16	
1192	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-07	蓄電池	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:01:15	
		光源	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:01:14	
		外型	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:01:14	
1193	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-22	蓄電池	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 14:00:45	
		光源	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 14:00:44	
		外型	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 14:00:44	
1194	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-23	蓄電池	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 14:00:47	
		光源	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 14:00:47	
		外型	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 14:00:46	
1195	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-24	蓄電池	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 14:00:49	
		光源	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 14:00:49	
		外型	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 14:00:48	
1196	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-25	蓄電池	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 14:00:52	
		光源	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 14:00:51	
		外型	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 14:00:50	
1197	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-27	蓄電池	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 14:00:54	
		光源	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 14:00:53	
		外型	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 14:00:52	
1198	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-28	蓄電池	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 14:00:56	
		光源	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 14:00:55	
		外型	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 14:00:54	
1199	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-30	蓄電池	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 14:00:58	
		光源	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 14:00:57	
		外型	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 14:00:56	
1200	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-26	蓄電池	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:02:20	
		光源	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:02:20	
		外型	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:02:19	
1201	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-05	蓄電池	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 14:18:31	
		光源	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 14:18:30	
		外型	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 14:18:29	
1202	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-06	蓄電池	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 14:18:33	
		光源	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 14:18:32	
		外型	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 14:18:32	
1203	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-04	蓄電池	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:17:23	
		光源	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:17:22	
		外型	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:17:21	
1204	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-03	蓄電池	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:16:43	
		光源	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:16:42	
		外型	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:16:42	
1205	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-17	蓄電池	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:14:32	
		光源	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:14:31	
		外型	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:14:30	
1206	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-18	蓄電池	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:14:35	
		光源	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:14:34	
		外型	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:14:34	
	中正樓B2F	蓄電池	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:13:55	

1207	緊急照明燈-E-B2-02	光源	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:13:54	
		外型	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:13:53	
1208	中正樓B3F 緊急照明燈-E-B3-13	蓄電池	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 14:39:23	
		光源	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 14:39:22	
		外型	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 14:39:21	
1209	中正樓B3F 緊急照明燈-E-B3-14	蓄電池	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 14:39:25	
		光源	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 14:39:24	
		外型	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 14:39:23	
1210	中正樓B3F 緊急照明燈-E-B3-01	蓄電池	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 14:27:09	
		光源	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 14:27:08	
		外型	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 14:27:07	
1211	中正樓B3F 緊急照明燈-E-B3-15	蓄電池	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:41:41	
		光源	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:41:40	
		外型	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:41:39	
1212	中正樓B3F 緊急照明燈-E-B3-16	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:21:24	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:21:24	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:21:23	
1213	中正樓B3F 緊急照明燈-E-B3-17	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:21:27	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:21:26	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:21:25	
1214	中正樓B3F 緊急照明燈-E-B3-23	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:21:29	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:21:28	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:21:28	
1215	中正樓B3F 緊急照明燈-E-B3-18	蓄電池	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:25:42	
		光源	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:25:41	
		外型	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:25:40	
1216	中正樓B3F 緊急照明燈-E-B3-12	蓄電池	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:37:17	
		光源	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:37:16	
		外型	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:37:15	
1217	中正樓B3F 緊急照明燈-E-B3-10	蓄電池	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:38:04	
		光源	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:38:03	
		外型	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:38:02	
1218	中正樓B3F 緊急照明燈-E-B3-11	蓄電池	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:38:08	
		光源	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:38:06	
		外型	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:38:06	
1219	中正樓B3F 緊急照明燈-E-B3-09	蓄電池	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:35:08	
		光源	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:35:07	
		外型	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:35:06	
1220	中正樓B3F 緊急照明燈-E-B3-06	蓄電池	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:30:26	
		光源	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:30:25	
		外型	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:30:24	
1221	中正樓B3F 緊急照明燈-E-B3-07	蓄電池	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:30:29	
		光源	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:30:28	
		外型	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:30:27	
1222	中正樓B3F 緊急照明燈-E-B3-08	蓄電池	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:33:44	
		光源	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:33:44	
		外型	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:33:43	
1223	中正樓B3F 緊急照明燈-E-B3-21	蓄電池	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 14:24:42	
		光源	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 14:24:41	
		外型	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 14:24:41	
1224	中正樓B3F 緊急照明燈-E-B3-22	蓄電池	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 14:24:44	
		光源	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 14:24:43	
		外型	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 14:24:43	
1225	中正樓B3F 緊急照明燈-E-B3-19	蓄電池	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:24:16	
		光源	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:24:15	
		外型	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:24:14	
1226	中正樓B3F 緊急照明燈-E-B3-20	蓄電池	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:24:18	
		光源	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:24:17	
		外型	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:24:16	
1227	中正樓B3F 緊急照明燈-E-B3-04	蓄電池	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:28:55	
		光源	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:28:54	
		外型	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:28:53	

1228	中正樓B3F 緊急照明燈-E-B3-05	蓄電池	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:28:57	
		光源	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:28:56	
		外型	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:28:55	
1229	中正樓B3F 緊急照明燈-E-B3-03	蓄電池	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:28:19	
		光源	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:28:18	
		外型	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:28:17	
1230	中正樓B3F 緊急照明燈-E-B3-02	蓄電池	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:27:41	
		光源	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:27:40	
		外型	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:27:35	
1231	中正樓B3F 緊急照明燈-E-B3-24	蓄電池	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:32:12	
		光源	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:32:11	
		外型	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 14:32:11	
1232	中正樓16F 避難方向燈-D-16-08	蓄電池	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		光源	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		外型	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
1233	中正樓16F 避難方向燈-D-16-09	蓄電池	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		光源	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		外型	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
1234	中正樓16F 避難方向燈-D-16-10	蓄電池	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		光源	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		外型	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
1235	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-36	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:34:38	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:34:37	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:34:36	
1236	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-37	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:34:40	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:34:39	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:34:38	
1237	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-38	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:34:42	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:34:41	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:34:41	
1238	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-34	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:36:50	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:36:49	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:36:48	
1239	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-39	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:36:52	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:36:51	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:36:50	
1240	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-40	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:36:56	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:36:55	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:36:54	
1241	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-41	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:36:58	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:36:57	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:36:56	
1242	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-42	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:37:00	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:36:59	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:36:58	
1243	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-43	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:33:17	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:33:16	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:33:16	
1244	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-51	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:33:19	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:33:18	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:33:18	
1245	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-52	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:33:22	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:33:21	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:33:20	
1246	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-53	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:33:24	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:33:23	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:33:22	
1247	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-54	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:33:26	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:33:25	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:33:25	
1248	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-55	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:33:28	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:33:27	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:33:26	

1249	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-56	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:24:47	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:24:47	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:24:46	
1250	中正樓1F 緊急照明燈-L-01-30	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:18:42	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:18:41	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:18:40	
1251	中正樓1F 緊急照明燈-L-01-31	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:18:44	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:18:43	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:18:43	
1252	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-29	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:22:59	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:22:58	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:22:57	
1253	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-68	蓄電池	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:31:56	
		光源	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:31:55	
		外型	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:31:54	
1254	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-69	蓄電池	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:31:58	
		光源	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:31:57	
		外型	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:31:56	
1255	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-70	蓄電池	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:32:00	
		光源	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:31:59	
		外型	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:31:59	
1256	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-71	蓄電池	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:32:02	
		光源	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:32:01	
		外型	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:32:01	
1257	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-72	蓄電池	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:32:05	
		光源	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:32:04	
		外型	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:32:03	
1258	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-50	蓄電池	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:29:07	
		光源	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:29:06	
		外型	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:29:05	
1259	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-64	蓄電池	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:29:09	
		光源	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:29:08	
		外型	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:29:08	
1260	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-65	蓄電池	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:29:12	
		光源	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:29:11	
		外型	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:29:10	
1261	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-66	蓄電池	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:29:14	
		光源	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:29:13	
		外型	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:29:12	
1262	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-67	蓄電池	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:29:16	
		光源	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:29:16	
		外型	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:29:15	
1263	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-73	蓄電池	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:29:19	
		光源	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:29:18	
		外型	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:29:17	
1264	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-74	蓄電池	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:29:21	
		光源	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:29:20	
		外型	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:29:19	
1265	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-75	蓄電池	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:29:23	
		光源	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:29:22	
		外型	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:29:22	
1266	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-76	蓄電池	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:29:26	
		光源	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:29:25	
		外型	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:29:24	
1267	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-91	蓄電池	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		光源	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		外型	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
1268	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-92	蓄電池	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		光源	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		外型	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
1269	中正樓1F 緊急照明燈-E-	蓄電池	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		光源	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	

	01-93	外型	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
1270	中正樓1F	蓄電池	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	緊急照明燈-E-01-94	光源	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		外型	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
1271	中正樓1F	蓄電池	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	緊急照明燈-E-01-95	光源	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		外型	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
1272	中正樓1F	蓄電池	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	緊急照明燈-E-01-96	光源	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		外型	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
1273	中正樓1F	蓄電池	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	緊急照明燈-E-01-97	光源	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		外型	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
1274	中正樓1F	蓄電池	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	緊急照明燈-E-01-98	光源	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		外型	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
1275	中正樓1F	蓄電池	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	緊急照明燈-E-01-99	光源	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		外型	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
1276	中正樓1F	蓄電池	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	緊急照明燈-E-01-100	光源	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		外型	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
1277	中正樓1F	蓄電池	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	緊急照明燈-E-01-101	光源	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		外型	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
1278	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:07:25	
	緊急照明燈-E-01-07	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:07:24	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:07:23	
1279	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:07:27	
	緊急照明燈-E-01-08	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:07:26	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:07:26	
1280	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:07:29	
	緊急照明燈-E-01-09	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:07:28	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:07:28	
1281	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:28:37	
	緊急照明燈-E-01-44	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:28:36	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:28:35	
1282	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:28:40	
	緊急照明燈-E-01-45	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:28:40	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:28:39	
1283	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:28:42	
	緊急照明燈-E-01-46	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:28:42	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:28:41	
1284	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:28:45	
	緊急照明燈-E-01-47	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:28:44	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:28:43	
1285	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:28:47	
	緊急照明燈-E-01-48	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:28:46	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:28:45	
1286	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:28:49	
	緊急照明燈-E-01-49	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:28:48	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:28:47	
1287	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:28:51	
	緊急照明燈-E-01-79	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:28:50	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:28:49	
1288	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:28:53	
	緊急照明燈-E-01-80	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:28:52	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:28:51	
1289	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:28:54	
	緊急照明燈-E-01-81	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:28:54	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:28:53	
1290	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:28:57	
	緊急照明燈-E-	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:28:56	

	01-82	外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:28:55	
1291	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:28:59	
	緊急照明燈-E-01-83	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:28:58	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:28:57	
1292	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:29:01	
	緊急照明燈-E-01-84	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:29:00	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:28:59	
1293	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:29:03	
	緊急照明燈-E-01-85	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:29:02	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:29:01	
1294	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:29:04	
	緊急照明燈-E-01-86	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:29:04	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:29:03	
1295	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:29:06	
	緊急照明燈-E-01-87	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:29:06	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:29:05	
1296	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:29:08	
	緊急照明燈-E-01-88	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:29:08	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:29:07	
1297	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:29:10	
	緊急照明燈-E-01-89	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:29:10	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:29:09	
1298	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:29:12	
	緊急照明燈-E-01-90	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:29:12	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:29:11	
1299	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:28:28	
	緊急照明燈-E-01-107	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:28:28	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:28:27	
1300	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:28:30	
	緊急照明燈-E-01-108	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:28:30	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:28:29	
1301	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:28:32	
	緊急照明燈-E-01-109	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:28:32	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:28:31	
1302	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:28:34	
	緊急照明燈-E-01-110	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:28:34	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:28:33	
1303	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:40:47	
	緊急照明燈-E-01-32	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:40:47	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:40:46	
1304	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:01:03	
	緊急照明燈-E-01-01	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:01:02	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:01:02	
1305	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:01:05	
	緊急照明燈-E-01-02	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:01:04	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:01:04	
1306	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:20:42	
	緊急照明燈-E-01-28	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:20:41	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:20:40	
1307	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:11:08	
	緊急照明燈-E-01-17	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:11:07	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:11:07	
1308	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:11:10	
	緊急照明燈-E-01-18	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:11:09	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:11:08	
1309	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:11:12	
	緊急照明燈-E-01-19	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:11:11	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:11:11	
1310	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:11:14	
	緊急照明燈-E-01-20	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:11:13	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:11:13	
1311	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:13:33	
	緊急照明燈-E-	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:13:32	

	01-22	外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:13:31	
1312	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:13:35	
	緊急照明燈-E-01-23	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:13:34	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:13:33	
1313	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:13:37	
	緊急照明燈-E-01-24	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:13:36	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:13:36	
1314	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:13:39	
	緊急照明燈-E-01-25	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:13:38	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:13:38	
1315	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:03:51	
	緊急照明燈-E-01-03	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:03:50	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:03:50	
1316	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:18:12	
	緊急照明燈-E-01-04	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:18:12	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:18:11	
1317	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:05:23	
	緊急照明燈-E-01-05	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:05:22	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:05:22	
1318	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:05:25	
	緊急照明燈-E-01-06	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:05:25	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:05:24	
1319	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:32:48	
	緊急照明燈-E-01-102	光源	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:32:48	
		外型	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:32:47	
1320	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:32:51	
	緊急照明燈-E-01-103	光源	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:32:50	
		外型	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:32:49	
1321	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:32:53	
	緊急照明燈-E-01-104	光源	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:32:52	
		外型	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:32:51	
1322	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:32:55	
	緊急照明燈-E-01-105	光源	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:32:55	
		外型	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:32:54	
1323	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:32:58	
	緊急照明燈-E-01-106	光源	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:32:57	
		外型	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:32:56	
1324	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:33:00	
	緊急照明燈-E-01-35	光源	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:32:59	
		外型	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:32:58	
1325	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:33:02	
	緊急照明燈-E-01-57	光源	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:33:01	
		外型	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:33:01	
1326	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:33:04	
	緊急照明燈-E-01-58	光源	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:33:04	
		外型	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:33:03	
1327	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:33:07	
	緊急照明燈-E-01-59	光源	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:33:06	
		外型	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:33:05	
1328	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:33:09	
	緊急照明燈-E-01-60	光源	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:33:08	
		外型	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:33:07	
1329	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:33:11	
	緊急照明燈-E-01-61	光源	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:33:10	
		外型	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:33:10	
1330	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:33:13	
	緊急照明燈-E-01-62	光源	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:33:13	
		外型	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:33:12	
1331	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:33:16	
	緊急照明燈-E-01-63	光源	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:33:15	
		外型	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:33:14	
1332	中正樓1F	蓄電池	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:33:18	
	緊急照明燈-E-	光源	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:33:17	

	01-77	外型	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:33:16	
1333	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-78	蓄電池	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:33:20	
		光源	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:33:19	
		外型	目視	正常	林天麒	2022-06-16 09:33:19	
1334	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-33	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:35:15	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:35:15	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:35:14	
1335	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-10	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:08:40	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:08:39	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:08:39	
1336	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-11	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:08:42	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:08:42	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:08:41	
1337	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-12	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:08:44	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:08:44	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:08:43	
1338	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-13	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:08:47	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:08:46	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:08:45	
1339	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-14	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:08:49	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:08:48	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:08:47	
1340	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-15	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:08:51	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:08:50	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:08:49	
1341	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-16	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:08:53	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:08:52	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:08:51	
1342	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-21	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:08:55	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:08:54	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 10:08:53	
1343	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-120	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:19:00	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:19:00	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:18:59	
1344	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-119	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:15:00	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:14:59	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:14:59	
1345	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-121	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:18:05	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:18:05	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:18:04	
1346	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-123	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:20:15	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:20:15	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:20:14	
1347	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-125	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:27:35	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:27:35	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:27:34	
1348	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-126	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:27:38	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:27:37	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:27:36	
1349	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-124	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:24:30	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:24:29	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:24:29	
1350	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-122	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:16:40	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:16:40	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:16:39	
1351	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-09	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:28:42	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:28:41	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:28:40	
1352	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-10	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:28:44	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:28:43	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:28:43	
	中正樓2F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:29:40	

1353	緊急照明燈-E-02-11	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:29:40	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:29:39	
1354	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-12	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:30:05	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:30:04	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:30:03	
1355	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-13	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:30:07	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:30:06	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:30:05	
1356	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-14	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:30:09	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:30:08	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:30:08	
1357	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-95	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:30:11	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:30:10	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:30:09	
1358	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-49	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:49:40	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:49:39	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:49:38	
1359	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-48	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:50:33	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:50:33	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:50:32	
1360	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-17	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:46:52	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:46:51	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:46:50	
1361	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-18	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:46:54	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:46:53	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:46:52	
1362	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-19	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:46:55	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:46:55	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:46:54	
1363	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-20	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:46:58	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:46:57	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:46:56	
1364	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-21	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:47:00	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:46:59	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:46:58	
1365	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-22	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:47:02	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:47:01	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:47:01	
1366	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-23	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:47:04	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:47:03	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:47:03	
1367	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-24	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:47:06	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:47:05	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:47:05	
1368	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-25	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:47:08	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:47:07	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:47:07	
1369	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-26	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:47:10	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:47:09	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:47:09	
1370	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-27	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:47:12	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:47:11	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:47:11	
1371	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-28	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:47:14	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:47:13	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:47:13	
1372	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-29	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:47:16	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:47:15	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:47:15	
1373	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-30	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:47:18	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:47:17	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:47:17	

[illegible]

1395	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-53	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:39:19	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:39:19	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:39:18	
1396	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-54	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:39:22	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:39:21	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:39:20	
1397	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-55	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:39:24	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:39:23	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:39:23	
1398	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-56	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:39:27	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:39:26	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:39:25	
1399	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-57	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:39:29	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:39:28	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:39:27	
1400	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-58	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:39:31	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:39:30	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:39:29	
1401	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-07	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:35:00	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:34:59	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:34:58	
1402	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-130	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:17:50	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:17:49	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:17:48	
1403	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-16	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:36:12	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:36:11	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:36:10	
1404	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-131	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:36:08	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:36:07	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:36:06	
1405	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-08	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:33:59	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:33:58	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:33:57	
1406	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-96	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:01:59	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:01:59	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:01:58	
1407	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-03	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:05:51	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:05:50	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:05:49	
1408	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-04	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:05:53	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:05:52	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:05:51	
1409	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-98	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:06:13	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:06:12	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:06:12	
1410	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-99	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:06:15	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:06:14	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:06:14	
1411	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-100	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:05:55	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:05:54	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:05:53	
1412	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-101	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:05:57	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:05:56	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:05:55	
1413	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-102	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:05:59	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:05:58	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:05:57	
1414	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-103	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:06:01	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:06:00	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:05:59	
1415	中正樓2F 緊急照明燈-E-	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:06:03	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:06:02	

	02-104	外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:06:01	
1416	中正樓2F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:06:05	
	緊急照明燈-E-02-105	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:06:04	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:06:03	
1417	中正樓2F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:06:07	
	緊急照明燈-E-02-108	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:06:06	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:06:05	
1418	中正樓2F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:06:09	
	緊急照明燈-E-02-109	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:06:08	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:06:07	
1419	中正樓2F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:06:11	
	緊急照明燈-E-02-110	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:06:10	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:06:10	
1420	中正樓2F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:07:21	
	緊急照明燈-E-02-97	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:07:21	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:07:20	
1421	中正樓2F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:07:17	
	緊急照明燈-E-02-113	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:07:16	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:07:15	
1422	中正樓2F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:07:19	
	緊急照明燈-E-02-114	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:07:19	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:07:18	
1423	中正樓2F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:09:41	
	緊急照明燈-E-02-115	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:09:41	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:09:39	
1424	中正樓2F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:09:43	
	緊急照明燈-E-02-116	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:09:43	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:09:42	
1425	中正樓2F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:12:29	
	緊急照明燈-E-02-117	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:12:28	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:12:28	
1426	中正樓2F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:12:31	
	緊急照明燈-E-02-118	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:12:30	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:12:30	
1427	中正樓2F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:13:30	
	緊急照明燈-E-02-106	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:13:29	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:13:28	
1428	中正樓2F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:13:32	
	緊急照明燈-E-02-107	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:13:31	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:13:31	
1429	中正樓2F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:13:34	
	緊急照明燈-E-02-111	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:13:33	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:13:33	
1430	中正樓2F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:13:36	
	緊急照明燈-E-02-112	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:13:35	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:13:35	
1431	中正樓2F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:15:48	
	緊急照明燈-E-02-128	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:15:47	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:15:46	
1432	中正樓2F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:15:50	
	緊急照明燈-E-02-129	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:15:49	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:15:48	
1433	中正樓2F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:42:29	
	緊急照明燈-E-02-59	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:42:29	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:42:28	
1434	中正樓2F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:42:32	
	緊急照明燈-E-02-60	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:42:31	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:42:30	
1435	中正樓2F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:42:34	
	緊急照明燈-E-02-61	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:42:33	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:42:33	
1436	中正樓2F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:42:36	
	緊急照明燈-E-	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:42:35	

	02-62	外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:42:35	
1437	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-63	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:42:38	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:42:37	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:42:36	
1438	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-64	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:42:40	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:42:39	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:42:38	
1439	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-65	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:42:42	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:42:41	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:42:40	
1440	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-66	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:42:44	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:42:43	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:42:42	
1441	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-127	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:42:28	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:42:27	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:42:26	
1442	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-67	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:57:17	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:57:17	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:57:16	
1443	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-68	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:57:20	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:57:19	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:57:18	
1444	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-69	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:56:06	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:56:05	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:56:05	
1445	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-70	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:56:08	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:56:08	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:56:07	
1446	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-71	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:56:11	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:56:10	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:56:09	
1447	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-72	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:54:44	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:54:43	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:54:43	
1448	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-73	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:53:51	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:53:50	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:53:49	
1449	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-74	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:53:53	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:53:52	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:53:51	
1450	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-132	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:53:49	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:53:48	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:53:47	
1451	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-75	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:07:23	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:07:23	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:07:22	
1452	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-76	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:07:26	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:07:25	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:07:24	
1453	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-77	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:07:29	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:07:27	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:07:26	
1454	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-78	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:07:31	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:07:30	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:07:30	
1455	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-79	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:07:33	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:07:33	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:07:32	
1456	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-80	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:07:35	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:07:35	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:07:34	
	中正樓2F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:07:37	

1457	緊急照明燈-E-02-81	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:07:37	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:07:36	
1458	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-82	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:07:40	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:07:39	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:07:38	
1459	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-83	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:07:42	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:07:41	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:07:40	
1460	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-84	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:07:44	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:07:43	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:07:42	
1461	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-85	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:07:46	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:07:45	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:07:44	
1462	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-86	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:07:48	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:07:47	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:07:46	
1463	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-87	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:07:50	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:07:49	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:07:48	
1464	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-88	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:07:52	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:07:51	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:07:51	
1465	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-89	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:07:54	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:07:54	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:07:53	
1466	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-90	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:07:57	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:07:56	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:07:55	
1467	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-91	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:07:59	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:07:58	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:07:58	
1468	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-92	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:08:01	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:08:01	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:08:00	
1469	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-93	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:08:03	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:08:03	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:08:02	
1470	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-94	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:08:06	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:08:06	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 15:08:04	
1471	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-05	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:52:42	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:52:41	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:52:40	
1472	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-06	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:52:44	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:52:43	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:52:42	
1473	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-01	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:00:44	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:00:43	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:00:43	
1474	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-02	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:00:46	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:00:45	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-06 09:00:45	
1475	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-67	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:41:36	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:41:35	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:41:34	
1476	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-101	蓄電池	目視	正常	王呈耀	2022-06-18 08:52:23	
		光源	目視	正常	王呈耀	2022-06-18 08:52:22	
		外型	目視	正常	王呈耀	2022-06-18 08:52:22	
1477	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-62	蓄電池	目視	正常	王呈耀	2022-06-18 08:49:40	
		光源	目視	正常	王呈耀	2022-06-18 08:49:38	
		外型	目視	正常	王呈耀	2022-06-18 08:49:36	
	中正樓3F	蓄電池	目視	正常	王呈耀	2022-06-18 08:49:43	

1478	緊急照明燈-E-03-64	光源	目視	正常	王呈耀	2022-06-18 08:49:41	
		外型	目視	正常	王呈耀	2022-06-18 08:49:40	
1479	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-87	蓄電池	目視	正常	王呈耀	2022-06-18 08:49:49	
		光源	目視	正常	王呈耀	2022-06-18 08:49:48	
		外型	目視	正常	王呈耀	2022-06-18 08:49:47	
1480	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-102	蓄電池	目視	正常	王呈耀	2022-06-18 08:49:36	
		光源	目視	正常	王呈耀	2022-06-18 08:49:35	
		外型	目視	正常	王呈耀	2022-06-18 08:49:34	
1481	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-103	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:36:40	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:36:39	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:36:38	
1482	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-104	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:36:45	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:36:42	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:36:41	
1483	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-125	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:36:47	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:36:46	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:36:45	
1484	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-158	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:36:49	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:36:48	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:36:48	
1485	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-98	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:10:38	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:10:37	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:10:36	
1486	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-99	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:10:40	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:10:39	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:10:39	
1487	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-100	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:10:26	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:10:25	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:10:25	
1488	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-105	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:10:28	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:10:28	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:10:27	
1489	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-118	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:10:31	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:10:30	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:10:29	
1490	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-120	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:10:33	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:10:32	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:10:31	
1491	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-157	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:10:35	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:10:34	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:10:34	
1492	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-20	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 08:40:58	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 08:40:58	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 08:40:57	
1493	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-112	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 08:40:48	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 08:40:47	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 08:40:46	
1494	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-122	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 08:40:51	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 08:40:50	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 08:40:49	
1495	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-124	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 08:40:53	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 08:40:52	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 08:40:52	
1496	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-159	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 08:40:56	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 08:40:55	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 08:40:54	
1497	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-71	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 08:29:09	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 08:29:08	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 08:29:06	
1498	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-72	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 08:29:13	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 08:29:11	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 08:29:10	

1499	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-74	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 08:29:16	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 08:29:15	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 08:29:14	
1500	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-75	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 08:29:20	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 08:29:19	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 08:29:18	
1501	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-79	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 08:29:23	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 08:29:22	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 08:29:21	
1502	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-70	蓄電池	目視	正常	王呈耀	2022-06-18 08:55:49	
		光源	目視	正常	王呈耀	2022-06-18 08:55:49	
		外型	目視	正常	王呈耀	2022-06-18 08:55:48	
1503	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-65	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:49:14	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:49:13	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:49:12	
1504	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-66	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:49:16	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:49:16	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:49:15	
1505	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-88	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:49:19	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:49:18	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:49:17	
1506	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-89	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:49:22	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:49:21	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:49:20	
1507	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-90	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:49:24	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:49:23	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:49:22	
1508	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-91	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:49:27	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:49:26	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:49:25	
1509	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-94	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:49:29	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:49:29	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:49:28	
1510	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-95	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:49:32	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:49:31	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:49:30	
1511	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-96	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:49:35	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:49:34	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:49:33	
1512	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-119	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:49:06	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:49:05	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:49:05	
1513	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-121	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:49:09	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:49:08	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:49:07	
1514	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-123	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:49:11	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:49:10	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:49:10	
1515	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-76	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:17:40	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:17:40	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:17:39	
1516	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-77	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:17:43	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:17:42	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:17:41	
1517	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-78	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:17:45	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:17:44	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:17:44	
1518	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-80	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:17:49	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:17:47	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:17:46	
1519	中正樓3F 緊急照明燈-E-	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:17:52	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:17:50	

	03-82	外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:17:50	
1520	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-83	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:17:56	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:17:54	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:17:53	
1521	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-84	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:17:58	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:17:57	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:17:56	
1522	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-92	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:18:01	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:18:00	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:17:59	
1523	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-126	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:17:36	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:17:35	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:17:35	
1524	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-128	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:17:38	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:17:37	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:17:37	
1525	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-93	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:15:12	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:15:12	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:15:09	
1526	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-106	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:14:55	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:14:54	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:14:53	
1527	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-107	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:14:57	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:14:56	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:14:55	
1528	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-116	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:14:59	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:14:58	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:14:58	
1529	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-117	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:15:03	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:15:01	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:15:00	
1530	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-127	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:15:05	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:15:05	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:15:04	
1531	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-156	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:15:08	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:15:07	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:15:06	
1532	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-10	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:51:03	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:50:59	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:50:57	
1533	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-12	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:51:05	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:51:04	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:51:03	
1534	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-16	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:51:07	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:51:06	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:51:05	
1535	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-17	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:51:12	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:51:11	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:51:10	
1536	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-162	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:51:10	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:51:09	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:51:08	
1537	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-07	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:46:02	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:46:01	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:46:00	
1538	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-09	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:46:04	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:46:03	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:46:02	
1539	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-69	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:46:06	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:46:05	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:46:04	
1540	中正樓3F 緊急照明燈-E-	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:47:58	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:47:58	

	03-05	外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:47:57	
1541	中正樓3F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:48:01	
	緊急照明燈-E-03-11	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:48:00	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:47:59	
1542	中正樓3F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:48:03	
	緊急照明燈-E-03-14	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:48:02	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:48:01	
1543	中正樓3F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:18	
	緊急照明燈-E-03-15	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:17	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:16	
1544	中正樓3F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:22	
	緊急照明燈-E-03-18	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:21	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:20	
1545	中正樓3F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:24	
	緊急照明燈-E-03-19	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:23	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:22	
1546	中正樓3F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:20	
	緊急照明燈-E-03-164	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:19	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:18	
1547	中正樓3F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:46	
	緊急照明燈-E-03-36	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:45	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:45	
1548	中正樓3F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:48	
	緊急照明燈-E-03-37	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:47	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:47	
1549	中正樓3F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:50	
	緊急照明燈-E-03-38	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:49	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:49	
1550	中正樓3F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:52	
	緊急照明燈-E-03-39	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:52	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:51	
1551	中正樓3F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:26	
	緊急照明燈-E-03-21	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:25	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:24	
1552	中正樓3F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:28	
	緊急照明燈-E-03-22	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:27	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:26	
1553	中正樓3F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:42	
	緊急照明燈-E-03-34	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:41	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:41	
1554	中正樓3F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:44	
	緊急照明燈-E-03-35	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:43	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:43	
1555	中正樓3F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:54	
	緊急照明燈-E-03-41	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:54	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:53	
1556	中正樓3F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:30	
	緊急照明燈-E-03-23	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:29	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:28	
1557	中正樓3F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:32	
	緊急照明燈-E-03-24	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:31	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:30	
1558	中正樓3F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:34	
	緊急照明燈-E-03-25	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:33	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:32	
1559	中正樓3F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:36	
	緊急照明燈-E-03-26	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:35	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:34	
1560	中正樓3F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:38	
	緊急照明燈-E-03-30	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:37	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:37	
	中正樓3F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:40	

1561	緊急照明燈-E-03-33	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:39	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:32:39	
1562	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-01	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:40:57	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:40:56	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:40:55	
1563	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-02	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:40:59	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:40:58	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:40:57	
1564	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-03	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:41:01	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:41:00	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:40:59	
1565	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-08	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:41:03	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:41:02	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:41:02	
1566	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-13	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:41:05	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:41:04	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:41:04	
1567	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-04	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:15:33	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:15:32	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:15:32	
1568	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-06	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:15:35	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:15:35	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:15:34	
1569	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-40	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:34:40	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:34:39	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:34:39	
1570	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-46	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:34:42	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:34:41	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:34:41	
1571	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-68	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:34:44	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:34:44	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:34:43	
1572	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-109	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 09:15:32	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 09:15:31	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 09:15:29	
1573	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-130	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 09:15:35	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 09:15:34	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 09:15:33	
1574	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-135	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 09:15:38	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 09:15:37	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 09:15:36	
1575	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-161	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 09:15:41	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 09:15:40	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 09:15:39	
1576	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-144	蓄電池	目視	正常	施元晟	2022-06-06 09:34:59	
		光源	目視	正常	施元晟	2022-06-06 09:34:58	
		外型	目視	正常	施元晟	2022-06-06 09:34:57	
1577	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-145	蓄電池	目視	正常	施元晟	2022-06-06 09:35:01	
		光源	目視	正常	施元晟	2022-06-06 09:35:00	
		外型	目視	正常	施元晟	2022-06-06 09:35:00	
1578	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-160	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 09:02:50	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 09:02:49	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 09:02:48	
1579	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-143	蓄電池	目視	正常	施元晟	2022-06-06 09:33:01	
		光源	目視	正常	施元晟	2022-06-06 09:33:00	
		外型	目視	正常	施元晟	2022-06-06 09:32:59	
1580	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-136	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 09:00:22	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 09:00:21	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 09:00:20	
1581	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-137	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 09:00:26	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 09:00:25	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 09:00:24	
	中正樓3F	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 09:00:30	

1582	緊急照明燈-E-03-138	光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 09:00:28	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 09:00:27	
1583	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-139	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 09:00:33	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 09:00:32	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 09:00:31	
1584	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-140	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 09:00:36	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 09:00:35	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 09:00:34	
1585	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-97	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 08:44:48	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 08:44:47	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 08:44:46	
1586	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-131	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 08:44:31	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 08:44:30	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 08:44:29	
1587	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-132	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 08:44:34	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 08:44:33	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 08:44:32	
1588	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-133	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 08:44:38	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 08:44:36	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 08:44:35	
1589	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-134	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 08:44:41	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 08:44:40	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 08:44:39	
1590	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-141	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 08:44:45	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 08:44:43	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 08:44:42	
1591	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-129	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 08:40:51	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 08:40:50	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 08:40:48	
1592	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-142	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 08:40:55	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 08:40:54	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 08:40:52	
1593	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-81	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 09:18:58	
		光源	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 09:18:57	
		外型	目視	正常	陳志洋	2022-06-11 09:18:56	
1594	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-27	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:29:50	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:29:49	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:29:49	
1595	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-28	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:29:52	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:29:52	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:29:51	
1596	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-63	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:29:54	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:29:54	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:29:53	
1597	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-163	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:29:48	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:29:47	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:29:47	
1598	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-43	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:27:44	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:27:43	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:27:42	
1599	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-44	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:27:46	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:27:45	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:27:44	
1600	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-45	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:27:48	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:27:47	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:27:46	
1601	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-29	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:58:19	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:58:18	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:58:17	
1602	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-31	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:58:21	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:58:20	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:58:20	
	中正樓3F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:58:24	

1603	緊急照明燈-E-03-52	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:58:23	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:58:22	
1604	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-53	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:58:26	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:58:25	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:58:24	
1605	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-54	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:58:28	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:58:27	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:58:27	
1606	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-55	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:58:30	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:58:29	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:58:29	
1607	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-73	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:58:32	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:58:31	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:58:31	
1608	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-32	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:17:03	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:17:02	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:17:02	
1609	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-56	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:17:05	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:17:05	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:17:04	
1610	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-57	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:17:07	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:17:06	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:17:06	
1611	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-58	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:17:09	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:17:09	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:17:08	
1612	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-59	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:17:11	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:17:10	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:17:10	
1613	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-60	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:17:13	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:17:13	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:17:12	
1614	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-61	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:17:15	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:17:14	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:17:14	
1615	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-42	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:15:16	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:15:16	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:15:15	
1616	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-48	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:15:18	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:15:18	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:15:17	
1617	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-49	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:15:20	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:15:20	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:15:19	
1618	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-50	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:15:22	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:15:22	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:15:21	
1619	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-51	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:15:24	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:15:24	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:15:23	
1620	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-47	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:08:25	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:08:24	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:08:24	
1621	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-146	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:10:51	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:10:50	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:10:50	
1622	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-147	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:10:53	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:10:52	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:10:52	
1623	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-148	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:10:56	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:10:55	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:10:54	
	中正樓3F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:10:58	

1624	緊急照明燈-E-03-149	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:10:57	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:10:56	
1625	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-150	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:11:00	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:10:59	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:10:59	
1626	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-151	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:11:03	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:11:02	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:11:01	
1627	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-152	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:11:05	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:11:04	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:11:03	
1628	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-153	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:11:06	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:11:06	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:11:05	
1629	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-154	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:11:08	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:11:08	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:11:07	
1630	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-155	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:11:10	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:11:10	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:11:09	
1631	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-85	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:31:56	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:31:56	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:31:55	
1632	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-86	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:31:59	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:31:58	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:31:57	
1633	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-108	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:31:41	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:31:40	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:31:40	
1634	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-110	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:31:44	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:31:43	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:31:42	
1635	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-111	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:31:46	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:31:46	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:31:45	
1636	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-113	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:31:49	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:31:48	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:31:47	
1637	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-114	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:31:51	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:31:51	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:31:50	
1638	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-115	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:31:54	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:31:53	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-04 09:31:52	
1639	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-22	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:58:48	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:58:48	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:58:47	
1640	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-23	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:58:50	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:58:50	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:58:49	
1641	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-24	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:58:52	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:58:52	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:58:51	
1642	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-37	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:58:55	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:58:54	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:58:53	
1643	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-33	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:56:42	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:56:41	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:56:40	
1644	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-03	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:06:46	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:06:45	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:06:44	

1645	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-26	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:06:48	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:06:47	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:06:47	
1646	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-36	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:06:50	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:06:50	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:06:49	
1647	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-01	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:50:39	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:50:38	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:50:37	
1648	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-02	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:50:41	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:50:40	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:50:40	
1649	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-31	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 13:55:35	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 13:55:34	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 13:55:33	
1650	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-10	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:43:21	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:43:20	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:43:20	
1651	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-11	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:43:23	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:43:23	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:43:22	
1652	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-07	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:39:06	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:39:06	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:39:05	
1653	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-08	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:39:09	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:39:08	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:39:07	
1654	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-04	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:36:19	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:36:18	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:36:18	
1655	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-05	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:36:21	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:36:21	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:36:20	
1656	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-06	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:36:23	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:36:23	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:36:22	
1657	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-09	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:35:04	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:35:04	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:35:03	
1658	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-18	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:19:56	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:19:55	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:19:54	
1659	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-19	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:19:58	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:19:57	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:19:56	
1660	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-20	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:20:00	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:19:59	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:19:59	
1661	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-21	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:03:30	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:03:29	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:03:29	
1662	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-35	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:02:07	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:02:06	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:02:05	
1663	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-25	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:59:44	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:59:43	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:59:42	
1664	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-32	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:04:43	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:04:43	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 10:04:42	
1665	中正樓4F 緊急照明燈-E-	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:29:33	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:29:32	

	04-13	外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:29:31	
1666	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-14	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:29:34	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:29:34	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:29:33	
1667	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-15	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:29:36	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:29:36	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:29:35	
1668	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-16	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:26:50	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:26:49	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:26:49	
1669	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-34	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:26:52	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:26:51	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:26:51	
1670	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-17	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:23:51	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:23:51	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:23:50	
1671	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-12	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:30:21	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:30:20	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:30:19	
1672	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-29	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:21:26	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:21:25	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:21:25	
1673	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-27	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:16:39	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:16:38	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:16:38	
1674	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-28	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:16:41	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:16:41	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:16:40	
1675	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-30	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:16:44	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:16:43	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:16:42	
1676	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-38	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:16:46	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:16:45	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:16:44	
1677	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-27	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:56:13	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:56:12	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:56:12	
1678	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-28	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:56:15	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:56:14	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:56:14	
1679	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-30	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:56:17	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:56:16	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:56:15	
1680	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-31	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:56:19	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:56:18	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:56:17	
1681	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-33	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:57:52	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:57:51	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:57:50	
1682	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-34	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:57:54	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:57:53	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:57:52	
1683	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-32	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:59:40	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:59:39	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:59:39	
1684	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-35	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:59:42	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:59:42	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:59:41	
1685	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-36	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:59:44	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:59:44	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:59:43	
1686	中正樓5F 緊急照明燈-E-	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:07:44	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:07:43	

	05-01	外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:07:42	
1687	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-02	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:07:46	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:07:45	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:07:45	
1688	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-03	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:07:48	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:07:48	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:07:47	
1689	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-37	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:07:50	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:07:50	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:07:49	
1690	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-04	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:05:19	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:05:18	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:05:17	
1691	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-05	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:05:21	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:05:20	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:05:19	
1692	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-46	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:05:23	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:05:22	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:05:21	
1693	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-47	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:05:25	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:05:24	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:05:23	
1694	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-06	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:14:45	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:14:45	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:14:44	
1695	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-45	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:14:48	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:14:47	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 14:14:46	
1696	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-07	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:09:23	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:09:22	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:09:21	
1697	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-08	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:09:25	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:09:24	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:09:24	
1698	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-15	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:09:27	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:09:26	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:09:26	
1699	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-38	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:02:07	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:02:06	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:02:05	
1700	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-17	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:46:20	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:46:19	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:46:19	
1701	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-18	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:46:22	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:46:21	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:46:21	
1702	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-19	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:46:24	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:46:23	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:46:23	
1703	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-20	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:47:34	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:47:33	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:47:32	
1704	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-21	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:47:36	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:47:35	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:47:35	
1705	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-22	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:47:38	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:47:37	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:47:37	
1706	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-23	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:49:12	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:49:11	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:49:11	
	中正樓5F	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:51:23	

1707	緊急照明燈-E-05-24	光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:51:22	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:51:21	
1708	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-25	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:51:25	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:51:24	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:51:24	
1709	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-29	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:51:27	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:51:26	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:51:26	
1710	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-26	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:52:54	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:52:53	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:52:53	
1711	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-39	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:01:33	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:01:32	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:01:31	
1712	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-40	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:01:35	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:01:34	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:01:33	
1713	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-41	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:01:37	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:01:36	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:01:35	
1714	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-09	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:13:47	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:13:47	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:13:46	
1715	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-10	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:13:49	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:13:49	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:13:48	
1716	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-11	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:13:51	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:13:51	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:13:50	
1717	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-12	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:13:53	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:13:53	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:13:52	
1718	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-13	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:12:04	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:12:03	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:12:02	
1719	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-14	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:12:06	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:12:05	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 09:12:04	
1720	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-16	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:43:11	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:43:10	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:43:10	
1721	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-43	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:43:13	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:43:12	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:43:12	
1722	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-42	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:42:14	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:42:14	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:42:13	
1723	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-44	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:42:16	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:42:16	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:42:15	
1724	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-48	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:42:19	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:42:18	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:42:17	
1725	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-49	蓄電池	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:42:21	
		光源	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:42:20	
		外型	目視	正常	陳柏維	2022-06-02 08:42:19	
1726	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-49	外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:57:43	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:57:44	
		蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:57:44	
1727	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-51	外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:57:45	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:57:45	
		蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:57:46	
	中正樓12F	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:57:51	

[illegible]

1749	緊急照明燈-E-16-73	光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:58:50	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:58:49	
1750	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-74	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:58:53	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:58:52	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:58:51	
1751	中正樓16F 避難方向燈-D-16-07	外型	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		光源	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		蓄電池	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/30 21:15:42 2022/07/01 08:58:08 2022/06/30 12:42:50