

一門診火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
1	第一門診1F R型受信總機-電源盤	電壓表	目視	正常	董儲飴	2022-12-01 09:53:18	
		開關定位	目視	正常	董儲飴	2022-12-01 09:53:19	
		電池電壓 (23.5-27.0V)	目視	25	董儲飴	2022-12-01 09:53:25	
2	第一門診1F 火警綜合盤及火警探测器-M1-46	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2022-12-01 09:44:17	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2022-12-01 09:44:18	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2022-12-01 09:44:19	
3	第一門診1MF 火警綜合盤及火警探测器-M1-65	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2022-12-01 09:46:51	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2022-12-01 09:46:52	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2022-12-01 09:46:53	
		分離式探测器	目視	正常	董儲飴	2022-12-01 09:46:54	
4	第一門診3F 火警綜合盤及火警探测器-M1-120	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2022-12-01 09:39:18	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2022-12-01 09:39:19	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2022-12-01 09:39:20	
		定址式火警探测器	目視	正常	董儲飴	2022-12-01 09:39:21	
5	第一門診3F 火警綜合盤及火警探测器-M1-142	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2022-12-01 09:39:57	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2022-12-01 09:39:57	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2022-12-01 09:39:58	
		定址式火警探测器	目視	正常	董儲飴	2022-12-01 09:39:59	
6	第一門診4F 火警綜合盤及火警探测器-M1-162	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2022-12-01 09:36:09	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2022-12-01 09:36:09	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2022-12-01 09:36:10	
		定址式火警探测器	目視	正常	董儲飴	2022-12-01 09:36:11	
7	第一門診4F 火警綜	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2022-12-01 09:36:50	

一門診火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
	合盤及火警探測器-M1-178						
7	第一門診4F 火警綜合盤及火警探測器-M1-178	火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2022-12-01 09:36:51	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2022-12-01 09:36:52	
			定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-01 09:36:53
8	第一門診B1F 火警綜合盤及火警探測器-M1-178	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2022-12-01 09:50:45	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2022-12-01 09:50:46	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2022-12-01 09:50:46	
			定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-01 09:50:48
9	第一門診B1F 火警綜合盤及火警探測器-M1-35	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2022-12-01 09:51:09	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2022-12-01 09:51:09	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2022-12-01 09:51:10	
			定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-01 09:51:11
備註：							
改善措施：							

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生
2022-12-26 16:10:07

承商駐院主任-謝濱隆
2022-12-26 19:05:37

承辦工程司-倪銘仁
2022-12-28 10:42:11

一門診防火鐵捲門(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
1	第一門診1F 防火鐵捲門-01-001(定)	防火鐵捲門控制盤	目視	正常	董儲飴	2022-12-01 09:43:28	
		偵煙式探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-01 09:43:30	
2	第一門診1F 防火鐵捲門-01-002(定)	防火鐵捲門控制盤	目視	正常	董儲飴	2022-12-01 09:45:18	
		偵煙式探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-01 09:45:20	
3	第一門診1F 防火鐵捲門-01-003	防火鐵捲門控制盤	目視	正常	董儲飴	2022-12-01 09:42:41	
		偵煙式探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-01 09:42:42	
4	第一門診4F 防火鐵捲門-04-001(定)	防火鐵捲門控制盤	目視	正常	董儲飴	2022-12-01 09:35:23	
		偵煙式探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-01 09:35:25	
備註： 改善措施：							

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生
2022-12-26 16:10:06

承商駐院主任-謝濱隆
2022-12-26 19:05:38

承辦工程司-倪銘仁
2022-12-28 10:42:12