

135戶職務官舍火警自動警報設備(月)檢查

| 單位 | 消防 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 | | |
|----|---|------------------|------|------|-------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 135戶職務官舍1F R型受信總機- 電源盤 | 電池電壓(23.5-27.0V) | 目視 | 26.9 | 曾耀緯 | 2022-06-29 14:56:24 | |
| | | 開關定位 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 14:56:20 | |
| | | 電壓表 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 14:56:19 | |
| 2 | 135戶職務官舍B10F 火警綜合盤及 火警探测器- M1-72 | 非定址式火警探测器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:23:40 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:23:37 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:23:36 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:23:34 | |
| 3 | 135戶職務官舍B11F 火警綜合盤及 火警探测器- M1-75 | 非定址式火警探测器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:21:08 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:21:06 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:21:06 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:21:05 | |
| 4 | 135戶職務官舍B1F 火警綜合盤及 火警探测器- M1-45 | 非定址式火警探测器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:48:33 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:48:27 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:48:27 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:48:26 | |
| 5 | 135戶職務官舍B2F 火警綜合盤及 火警探测器- M1-48 | 非定址式火警探测器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:31:24 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:31:16 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:31:15 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:31:14 | |
| 6 | 135戶職務官舍B3F 火警綜合盤及 火警探测器- M1-51 | 非定址式火警探测器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:30:35 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:30:33 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:30:32 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:30:32 | |
| 7 | 135戶職務官舍B4F 火警綜合盤及 火警探测器- M1-54 | 非定址式火警探测器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:29:48 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:29:45 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:29:44 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:29:44 | |
| 8 | 135戶職務官舍B5F 火警綜合盤及 火警探测器- M1-57 | 非定址式火警探测器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:28:29 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:28:27 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:28:27 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:28:26 | |
| 9 | 135戶職務官舍B6F 火警綜合盤及 火警探测器- M1-60 | 非定址式火警探测器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:27:08 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:27:06 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:27:05 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:27:04 | |
| 10 | 135戶職務官舍B7F 火警綜合盤及 火警探测器- M1-63 | 非定址式火警探测器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:26:18 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:26:15 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:26:14 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:26:13 | |
| 11 | 135戶職務官舍B8F 火警綜合盤及 火警探测器- M1-66 | 非定址式火警探测器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:25:25 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:25:23 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:25:22 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:25:22 | |
| 12 | 135戶職務官舍B9F 火警綜合盤及 火警探测器- M1-69 | 非定址式火警探测器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:24:30 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:24:28 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:24:28 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:24:27 | |
| 13 | 135戶職務官舍BB1F 火警綜合盤及 火警探测器- | 非定址式火警探测器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 14:58:22 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 14:58:21 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 14:58:20 | |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|----|----|-----|---------------------|--|
| | M1-42 | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 14:58:20 | |
| 14 | 135戶職務官 舍C10F 火警綜合盤及 火警探测器- M1-73 | 非定址式火警探测器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:35:51 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:35:46 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:35:45 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:35:44 | |
| 15 | 135戶職務官 舍C10F 火警綜合盤及 火警探测器- M1-71 | 非定址式火警探测器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:11:16 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:11:14 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:11:13 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:11:13 | |
| 16 | 135戶職務官 舍C11F 火警綜合盤及 火警探测器- M1-76 | 非定址式火警探测器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:34:24 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:34:21 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:34:20 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:34:19 | |
| 17 | 135戶職務官 舍C11F 火警綜合盤及 火警探测器- M1-74 | 非定址式火警探测器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:07:22 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:07:21 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:07:20 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:07:20 | |
| 18 | 135戶職務官 舍C1F 火警綜合盤及 火警探测器- M1-46 | 非定址式火警探测器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:44:57 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:44:56 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:44:55 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:44:54 | |
| 19 | 135戶職務官 舍C1F 火警綜合盤及 火警探测器- M1-44 | 非定址式火警探测器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:04:16 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:04:15 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:04:14 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:04:13 | |
| 20 | 135戶職務官 舍C2F 火警綜合盤及 火警探测器- M1-49 | 非定址式火警探测器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:43:42 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:43:40 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:43:39 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:43:39 | |
| 21 | 135戶職務官 舍C2F 火警綜合盤及 火警探测器- M1-47 | 非定址式火警探测器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:18:01 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:17:59 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:17:59 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:17:58 | |
| 22 | 135戶職務官 舍C3F 火警綜合盤及 火警探测器- M1-52 | 非定址式火警探测器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:42:32 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:42:31 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:42:30 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:42:29 | |
| 23 | 135戶職務官 舍C3F 火警綜合盤及 火警探测器- M1-50 | 非定址式火警探测器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:17:09 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:17:06 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:17:06 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:17:05 | |
| 24 | 135戶職務官 舍C4F 火警綜合盤及 火警探测器- M1-55 | 非定址式火警探测器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:41:34 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:41:32 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:41:31 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:41:30 | |
| 25 | 135戶職務官 舍C4F 火警綜合盤及 火警探测器- M1-53 | 非定址式火警探测器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:16:19 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:16:17 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:16:16 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:16:16 | |
| 26 | 135戶職務官 舍C5F 火警綜合盤及 火警探测器- M1-58 | 非定址式火警探测器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:40:43 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:40:42 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:40:41 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:40:40 | |
| | 135戶職務官 舍C5F | 非定址式火警探测器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:15:27 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:15:25 | |

| | | | | | | | |
|-------|-------------------------------|-----------|----|----|-----|---------------------|--|
| 27 | 火警綜合盤及火警探測器-M1-56 | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:15:25 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:15:24 | |
| 28 | 135戶職務官舍C6F火警綜合盤及火警探測器-M1-61 | 非定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:39:43 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:39:37 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:39:36 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:39:35 | |
| 29 | 135戶職務官舍C6F火警綜合盤及火警探測器-M1-59 | 非定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:14:39 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:14:37 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:14:36 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:14:36 | |
| 30 | 135戶職務官舍C7F火警綜合盤及火警探測器-M1-64 | 非定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:38:46 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:38:44 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:38:43 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:38:42 | |
| 31 | 135戶職務官舍C7F火警綜合盤及火警探測器-M1-62 | 非定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:13:49 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:13:47 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:13:47 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:13:46 | |
| 32 | 135戶職務官舍C8F火警綜合盤及火警探測器-M1-67 | 非定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:38:05 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:38:04 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:38:03 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:38:02 | |
| 33 | 135戶職務官舍C8F火警綜合盤及火警探測器-M1-65 | 非定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:12:59 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:12:57 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:12:56 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:12:56 | |
| 34 | 135戶職務官舍C9F火警綜合盤及火警探測器-M1-70 | 非定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:36:47 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:36:42 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:36:41 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:36:40 | |
| 35 | 135戶職務官舍C9F火警綜合盤及火警探測器-M1-68 | 非定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:12:09 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:12:07 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:12:07 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:12:06 | |
| 36 | 135戶職務官舍CB1F火警綜合盤及火警探測器-M1-41 | 非定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:02:38 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:02:37 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:02:36 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 15:02:35 | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
 2022/06/30 09:50:06

承商駐院主任：謝濱隆
 2022/06/30 15:45:06