

托兒所大樓火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	托兒所大樓1F R型受信總機- 電源盤	電池電壓(23.5-27.0V)	目視	26.3	曾耀緯	2022-06-22 14:51:22	
		開關定位	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:51:19	
		電壓表	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:51:18	
2	托兒所大樓1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-5	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:48:55	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:48:54	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:48:53	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:48:52	
3	托兒所大樓2F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-9	非定址式火警探測器	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:41:08	
		音響裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:41:06	
		火警標示燈	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:41:06	
		手動報警機	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:41:05	
4	托兒所大樓3F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-11	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:57:28	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:57:27	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:57:26	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:57:26	
5	托兒所大樓4F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-13	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:03:55	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:03:54	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:03:53	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:03:52	
6	托兒所大樓5F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-15	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:01:44	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:01:43	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:01:42	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:01:41	
7	托兒所大樓 B1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-1	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:54:47	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:54:46	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:54:45	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:54:44	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/27 12:29:52

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/27 19:59:13

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 11:25:05