醫學科技大樓避難器具(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	檢查日期 2022 年 06 月		
項號	檢查項目	判 比 整 年	烟里刀広	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
	醫學科技大樓	避難器具燈	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:59:50	
1	10F	固定部	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:59:49	
	緩降機-S-10-	固定架	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:59:48	
	01	本體	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:59:48	
2	醫學科技大樓	避難器具燈	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:17:45	
	2F	固定部	目視	正常	黄精忠	2022-06-08 10:17:44	
	緩降機-S-02-	固定架	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:17:43	
	01	本體	目視	正常	黄精忠	2022-06-08 10:17:41	
	醫學科技大樓 2F 緩降機-S-02- 02	避難器具燈	目視	正常	黄精忠	2022-06-08 10:23:25	
2		固定部	目視	正常	黄精忠	2022-06-08 10:23:24	
3		固定架	目視	正常	黄精忠	2022-06-08 10:23:22	
		本體	目視	正常	黄精忠	2022-06-08 10:23:20	
4	醫學科技大樓 2F 緩降機-S-02- 03	避難器具燈	目視	正常	黄精忠	2022-06-08 10:23:41	
		固定部	目視	正常	黄精忠	2022-06-08 10:23:40	
		固定架	目視	正常	黄精忠	2022-06-08 10:23:39	
		本體	目視	正常	黄精忠	2022-06-08 10:23:38	
_	醫學科技大樓 4F 緩降機-S-04- 01	避難器具燈	目視	正常	黄精忠	2022-06-08 10:15:25	
		固定部	目視	正常	黄精忠	2022-06-08 10:15:24	
5		固定架	目視	正常	黄精忠	2022-06-08 10:15:23	
		本體	目視	正常	黄精忠	2022-06-08 10:15:22	
	醫學科技大樓 5F 緩降機-S-05- 01	避難器具燈	目視	正常	黄精忠	2022-06-08 10:06:44	
		固定部	目視	正常	黄精忠	2022-06-08 10:06:42	
6		固定架	目視	正常	黄精忠	2022-06-08 10:06:41	
		本體	目視	正常	黄精忠	2022-06-08 10:06:39	
	醫學科技大樓	避難器具燈	目視	正常	黄精忠	2022-06-08 09:37:03	
_	7F	固定部	目視	正常	黄精忠	2022-06-08 09:37:02	
7	緩降機-S-07- 01	固定架	目視	正常	黄精忠	2022-06-08 09:37:01	
		本體	目視	正常	黄精忠	2022-06-08 09:37:00	
	醫學科技大樓 8F 緩降機-S-08- 01	避難器具燈	目視	正常	黄精忠	2022-06-08 09:18:05	
_		固定部	目視	正常	黄精忠	2022-06-08 09:18:02	
8		固定架	目視	正常	黄精忠	2022-06-08 09:18:01	
		本體	目視	正常	黄精忠	2022-06-08 09:18:00	
	醫學科技大樓	避難器具燈	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:47:05	
	9F	固定部	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:47:03	
9	緩降機-S-09- 01	固定架	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:47:02	
		本體	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:47:01	1
10	醫學科技大樓 B2F 避難機-S-B2- 01	避難器具燈	目視	正常	黄精忠	2022-06-08 10:27:43	
		固定部	目視	正常	黄精忠	2022-06-08 10:27:42	
		固定架	目視	正常	黄精忠	2022-06-08 10:27:41	
		本體	目視	正常	黄精忠	2022-06-08 10:27:39	
11	醫學科技大樓 B3F 避難機-S-B3- 01	避難器具燈	目視	正常	黄精忠	2022-06-08 09:09:30	
		固定部	目視	正常	黄精忠	2022-06-08 09:09:28	
		固定架	目視	正常	黄精忠	2022-06-08 09:09:27	
		本體	目視	正常	黄精忠	2022-06-08 09:09:25	
	I	1 7-bible	II 174		シベーカノロハ		1

承辦工程司:倪銘仁 2022/06/30 11:45:00