

致德樓火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓R2F 火警綜合盤及 火警探測器- M4-218	定址式火警探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:53:01	
		音響裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:53:00	
		火警標示燈	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:52:59	
		手動報警機	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:52:58	
2	致德樓R2F 火警綜合盤及 火警探測器- M3-214	定址式火警探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:57:08	
		音響裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:57:06	
		火警標示燈	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:57:06	
		手動報警機	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:57:05	
3	致德樓R1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-1	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 14:51:55	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 14:51:54	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 14:51:53	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 14:51:52	
4	致德樓R1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-22	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 14:40:13	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 14:40:12	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 14:40:11	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 10:09:09	
5	致德樓R1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-38	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 14:45:22	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 14:45:21	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 14:45:20	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 14:45:19	
6	致德樓R1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-32	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 14:44:49	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 14:44:48	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 14:44:47	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 14:44:46	
7	致德樓R1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-75	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 14:38:02	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 14:38:00	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 14:38:00	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 14:37:59	
8	致德樓R1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-98	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 14:44:16	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 14:44:15	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 14:44:14	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 14:44:13	
9	致德樓B1F 火警綜合盤及 火警探測器- M4-105	定址式火警探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		音響裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		火警標示燈	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		手動報警機	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
10	致德樓B1F 火警綜合盤及 火警探測器- M4-115	定址式火警探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		音響裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		火警標示燈	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		手動報警機	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
11	致德樓B1F 火警綜合盤及 火警探測器- M4-124	定址式火警探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		音響裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		火警標示燈	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		手動報警機	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
12	致德樓B1F 火警綜合盤及 火警探測器- M4-138	定址式火警探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		音響裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		火警標示燈	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		手動報警機	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
13	致德樓B1F 火警綜合盤及 火警探測器- M4-156	定址式火警探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		音響裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		火警標示燈	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		手動報警機	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
14	致德樓B1F 火警綜合盤及 火警探測器- M4-184	定址式火警探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		音響裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		火警標示燈	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		手動報警機	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	致德樓8F 火警綜合盤及	定址式火警探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:03:53	
		音響裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:03:52	

15	火警探測器-M4-105	火警標示燈	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:03:51	
		手動報警機	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:03:50	
16	致德樓8F 火警綜合盤及 火警探測器-M4-115	定址式火警探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:02:51	
		音響裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:02:50	
		火警標示燈	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:02:49	
		手動報警機	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:02:48	
17	致德樓8F 火警綜合盤及 火警探測器-M4-124	定址式火警探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:03:18	
		音響裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:03:17	
		火警標示燈	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:03:16	
		手動報警機	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:03:16	
18	致德樓8F 火警綜合盤及 火警探測器-M4-138	定址式火警探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:04:14	
		音響裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:04:13	
		火警標示燈	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:04:12	
		手動報警機	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:04:12	
19	致德樓8F 火警綜合盤及 火警探測器-M4-154	定址式火警探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:05:10	
		音響裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:05:09	
		火警標示燈	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:05:08	
		手動報警機	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:05:08	
20	致德樓8F 火警綜合盤及 火警探測器-M4-184	定址式火警探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:00:45	
		音響裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:00:44	
		火警標示燈	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:00:43	
		手動報警機	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:00:43	
21	致德樓7F 火警綜合盤及 火警探測器-M4-1	定址式火警探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:09:55	
		音響裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:09:53	
		火警標示燈	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:09:52	
		手動報警機	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:09:51	
22	致德樓7F 火警綜合盤及 火警探測器-M4-14	定址式火警探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:08:20	
		音響裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:08:18	
		火警標示燈	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:08:18	
		手動報警機	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:08:17	
23	致德樓7F 火警綜合盤及 火警探測器-M4-23	定址式火警探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:06:46	
		音響裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:06:45	
		火警標示燈	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:06:44	
		手動報警機	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:06:44	
24	致德樓7F 火警綜合盤及 火警探測器-M4-31	定址式火警探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:07:24	
		音響裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:07:23	
		火警標示燈	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:07:22	
		手動報警機	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:07:21	
25	致德樓7F 火警綜合盤及 火警探測器-M4-47	定址式火警探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:08:41	
		音響裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:08:41	
		火警標示燈	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:08:40	
		手動報警機	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:08:39	
26	致德樓7F 火警綜合盤及 火警探測器-M4-55	定址式火警探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:09:35	
		音響裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:09:34	
		火警標示燈	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:09:32	
		手動報警機	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:09:32	
27	致德樓6F 火警綜合盤及 火警探測器-M3-133	定址式火警探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:11:27	
		音響裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:11:27	
		火警標示燈	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:11:26	
		手動報警機	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:11:25	
28	致德樓6F 火警綜合盤及 火警探測器-M1-48	定址式火警探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:12:15	
		音響裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:12:14	
		火警標示燈	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:12:13	
		手動報警機	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:12:13	
29	致德樓6F 火警綜合盤及 火警探測器-M3-131	定址式火警探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:13:00	
		音響裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:12:59	
		火警標示燈	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:12:58	
		手動報警機	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:12:57	
30	致德樓6F 火警綜合盤及 火警探測器-M3-135	定址式火警探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:14:24	
		音響裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:14:23	
		火警標示燈	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:14:22	
		手動報警機	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:14:21	

31	致德樓6F 火警綜合盤及 火警探測器- M3-136	定址式火警探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:14:52	
		音響裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:14:50	
		火警標示燈	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:14:49	
		手動報警機	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:14:49	
32	致德樓6F 火警綜合盤及 火警探測器- M3-134	定址式火警探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:15:46	
		音響裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:15:46	
		火警標示燈	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:15:45	
		手動報警機	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:15:44	
33	致德樓5F 火警綜合盤及 火警探測器- M3-16	定址式火警探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:18:37	
		音響裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:18:33	
		火警標示燈	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:18:31	
		手動報警機	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:18:30	
34	致德樓5F 火警綜合盤及 火警探測器- M3-01	定址式火警探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:19:41	
		音響裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:19:40	
		火警標示燈	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:19:39	
		手動報警機	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:19:38	
35	致德樓5F 火警綜合盤及 火警探測器- M3-28	定址式火警探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:19:02	
		音響裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:19:01	
		火警標示燈	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:19:00	
		手動報警機	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:18:59	
36	致德樓5F 火警綜合盤及 火警探測器- M3-45	定址式火警探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:20:05	
		音響裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:20:03	
		火警標示燈	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:20:00	
		手動報警機	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:20:00	
37	致德樓5F 火警綜合盤及 火警探測器- M3-63	定址式火警探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:20:53	
		音響裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:20:52	
		火警標示燈	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:20:51	
		手動報警機	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:20:51	
38	致德樓5F 火警綜合盤及 火警探測器- M3-89	定址式火警探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:17:24	
		音響裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:17:23	
		火警標示燈	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:17:22	
		手動報警機	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:17:22	
39	致德樓4F 火警綜合盤及 火警探測器- M2-161	定址式火警探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:23:52	
		音響裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:23:51	
		火警標示燈	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:23:49	
		手動報警機	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:23:49	
40	致德樓4F 火警綜合盤及 火警探測器- M2-171	定址式火警探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:22:31	
		音響裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:22:30	
		火警標示燈	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:22:29	
		手動報警機	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:22:29	
41	致德樓4F 火警綜合盤及 火警探測器- M2-181	定址式火警探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:23:16	
		音響裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:23:14	
		火警標示燈	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:23:13	
		手動報警機	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:23:12	
42	致德樓4F 火警綜合盤及 火警探測器- M2-200	定址式火警探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:24:29	
		音響裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:24:28	
		火警標示燈	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:24:27	
		手動報警機	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:24:26	
43	致德樓4F 火警綜合盤及 火警探測器- M2-209	定址式火警探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:25:03	
		音響裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:25:03	
		火警標示燈	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:25:02	
		手動報警機	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:25:01	
44	致德樓4F 火警綜合盤及 火警探測器- M2-227	定址式火警探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:21:57	
		音響裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:21:56	
		火警標示燈	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:21:55	
		手動報警機	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:21:55	
45	致德樓3F 火警綜合盤及 火警探測器- M2-81	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 09:43:39	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 09:43:38	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 09:43:37	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 09:43:36	
46	致德樓3F 火警綜合盤及 火警探測器-	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 09:43:30	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 09:43:29	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 09:43:29	

	M2-88	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 09:43:28	
47	致德樓3F 火警綜合盤及 火警探測器- M2-96	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 09:54:24	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 09:54:23	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 09:54:22	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 09:54:21	
48	致德樓3F 火警綜合盤及 火警探測器- M2-107	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 09:50:24	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 09:50:22	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 09:50:01	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 09:50:01	
49	致德樓3F 火警綜合盤及 火警探測器- M2-117	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 09:57:12	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 09:57:11	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 09:57:10	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 09:57:09	
50	致德樓3F 火警綜合盤及 火警探測器- M2-37	定址式火警探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		音響裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		火警標示燈	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		手動報警機	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
51	致德樓2F 火警綜合盤及 火警探測器- M2-129	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 09:38:23	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 09:38:22	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 09:38:21	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 09:38:20	
52	致德樓2F 火警綜合盤及 火警探測器- M2-1	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 09:23:54	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 09:23:53	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 09:23:52	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 09:23:51	
53	致德樓2F 火警綜合盤及 火警探測器- M2-5	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 09:22:14	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 09:22:13	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 09:22:13	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 09:22:12	
54	致德樓2F 火警綜合盤及 火警探測器- M2-09	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 09:27:45	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 09:27:44	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 09:27:43	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 09:27:42	
55	致德樓2F 火警綜合盤及 火警探測器- M2-15	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 09:32:30	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 09:32:29	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 09:32:29	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 09:32:28	
56	致德樓2F 火警綜合盤及 火警探測器- M2-30	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 09:32:00	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 09:31:58	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 09:31:58	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 09:31:57	
57	致德樓2F 火警綜合盤及 火警探測器- M2-37	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 09:29:02	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 09:29:01	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 09:29:00	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 09:28:59	
58	致德樓1F R型受信總機- 電源盤	電池電壓(23.5-27.0V)	目視	26.1	錢志瑜	2022-06-24 10:46:33	
		開關定位	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:46:30	
		電壓表	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:46:28	
59	致德樓R2F 火警綜合盤及 火警探測器- M4-245	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:15:56	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:15:54	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:15:53	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:15:53	
60	致德樓R1F 火警綜合盤及 火警探測器- M3-237	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:16:08	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:16:07	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:16:06	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:16:05	
61	致德樓1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-121	定址式火警探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:29:06	
		音響裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:29:05	
		火警標示燈	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:29:04	
		手動報警機	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:29:03	
62	致德樓1F 火警綜合盤及	定址式火警探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:28:17	
		音響裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:28:16	

	火警探測器-M1-134	火警標示燈	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:28:15	
		手動報警機	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:28:14	
63	致德樓1F	定址式火警探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:28:02	
	火警綜合盤及	音響裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:28:00	
	火警探測器-M1-150	火警標示燈	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:27:59	
		手動報警機	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:27:58	
64	致德樓1F	定址式火警探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:27:42	
	火警綜合盤及	音響裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:27:40	
	火警探測器-M3-163	火警標示燈	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:27:40	
		手動報警機	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:27:39	
65	致德樓1F	定址式火警探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:27:22	
	火警綜合盤及	音響裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:27:20	
	火警探測器-M1-170	火警標示燈	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:27:19	
		手動報警機	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:27:18	
66	致德樓1F	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 10:01:05	
	火警綜合盤及	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 10:01:04	
	火警探測器-M1-180	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 10:01:03	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 10:01:02	
67	致德樓1F	定址式火警探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:30:13	
	火警綜合盤及	音響裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:30:12	
	火警探測器-M1-193	火警標示燈	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:30:11	
		手動報警機	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:30:11	
68	致德樓1F	定址式火警探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:29:53	
	火警綜合盤及	音響裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:29:53	
	火警探測器-M1-196	火警標示燈	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:29:52	
		手動報警機	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:29:51	
69	致德樓1F	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 10:02:39	
	火警綜合盤及	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 10:02:38	
	火警探測器-M1-210	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 10:02:38	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 10:02:37	
70	致德樓R1F	泵浦(檢視運轉、故障狀態)	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	水池	水池(檢視高、低液位)	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		配線檢查(檢視盤內配線是否短少)	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生 承商駐院主任：謝濟隆 承辦工程司：倪銘仁

2022/06/30 17:18:52

2022/06/30 19:18:02

2022/06/30 11:14:32