

法定停車場自動撒水設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場1F 自動撒水設備-B1-1	撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:03:16	
		末端查驗管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:03:15	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:03:15	
		蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:03:14	
		壓力表	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:03:13	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:03:12	
		自動警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:03:11	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2022/06/27 12:28:31

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/27 20:00:06

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 11:08:00