

三門診防火門及防火鐵捲門(月)檢查

| 單位 項號 | 消防 檢查項目 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 | | |
|----------|-------------------------------------|----------|------|------|-------------|---------------------|----|
| | | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 第三門診1F 防火門及防火 鐵捲門-01-001 | 磁力門扣 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 15:22:13 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 15:22:11 | |
| 2 | 第三門診1F 防火門及防火 鐵捲門-01-002 | 磁力門扣 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 15:21:36 | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 15:21:35 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| 3 | 第三門診1F 防火門及防火 鐵捲門-M-01- 01 | 磁力門扣 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 15:21:19 | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 15:21:17 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| 4 | 第三門診1F 防火門及防火 鐵捲門-M-01- 02 | 磁力門扣 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 15:21:01 | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 15:20:59 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| 5 | 第三門診1F 防火門及防火 鐵捲門-M-01- 03 | 磁力門扣 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 15:45:40 | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 15:45:38 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| 6 | 第三門診2F 防火門及防火 鐵捲門-02-001 | 磁力門扣 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 15:17:40 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 15:17:37 | |
| 7 | 第三門診2F 防火門及防火 鐵捲門-02-002 | 磁力門扣 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 15:19:27 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 15:19:25 | |
| 8 | 第三門診2F 防火門及防火 鐵捲門-02-003 | 磁力門扣 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 15:17:15 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 15:17:13 | |
| 9 | 第三門診2F 防火門及防火 鐵捲門-02-004 | 磁力門扣 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 15:15:20 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 15:15:19 | |
| 10 | 第三門診2F 防火門及防火 鐵捲門-02-005 | 磁力門扣 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 15:15:34 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 15:15:32 | |
| 11 | 第三門診2F 防火門及防火 鐵捲門-02-006 | 磁力門扣 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 15:14:50 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 15:14:48 | |
| 12 | 第三門診2F 防火門及防火 鐵捲門-02-007 | 磁力門扣 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 15:14:33 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 15:14:32 | |
| 13 | 第三門診2F 防火門及防火 鐵捲門-M-02- 01 | 磁力門扣 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 15:19:00 | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 15:18:58 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| 14 | 第三門診2F 防火門及防火 鐵捲門-M-02- 02 | 磁力門扣 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 15:16:35 | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 15:16:33 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| 15 | 第三門診2F 防火門及防火 鐵捲門-M-02- 03 | 磁力門扣 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 15:15:06 | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 15:15:04 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| 16 | 第三門診2F 防火門及防火 鐵捲門-M-02- 04 | 磁力門扣 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 15:15:49 | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 15:15:47 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| 17 | 第三門診2F 防火門及防火 鐵捲門-M-02- 05 | 磁力門扣 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 15:13:03 | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 15:13:01 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| | 第三門診3F | 磁力門扣 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------|----------|----|-----|-----|---------------------|--|
| 18 | 防火門及防火鐵捲門-03-001 | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:58:00 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:57:58 | |
| 19 | 第三門診3F 防火門及防火鐵捲門-03-002 | 磁力門扣 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:57:22 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:57:20 | |
| 20 | 第三門診3F 防火門及防火鐵捲門-03-003 | 磁力門扣 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-10 15:16:40 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-10 15:16:36 | |
| 21 | 第三門診3F 防火門及防火鐵捲門-03-004 | 磁力門扣 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:56:44 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:56:42 | |
| 22 | 第三門診3F 防火門及防火鐵捲門-03-005 | 磁力門扣 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:56:30 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:56:29 | |
| 23 | 第三門診3F 防火門及防火鐵捲門-03-006 | 磁力門扣 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:56:17 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:56:14 | |
| 24 | 第三門診3F 防火門及防火鐵捲門-03-007 | 磁力門扣 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:58:14 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:58:11 | |
| 25 | 第三門診3F 防火門及防火鐵捲門-03-008 | 磁力門扣 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 15:00:41 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 15:00:39 | |
| 26 | 第三門診3F 防火門及防火鐵捲門-03-009 | 磁力門扣 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 15:00:56 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 15:00:55 | |
| 27 | 第三門診3F 防火門及防火鐵捲門-M-03-01 | 磁力門扣 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:55:36 | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:55:35 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| 28 | 第三門診3F 防火門及防火鐵捲門-M-03-02 | 磁力門扣 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 15:01:15 | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 15:01:13 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| 29 | 第三門診3F 防火門及防火鐵捲門-M-03-03 | 磁力門扣 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 15:03:19 | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 15:03:17 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| 30 | 第三門診3F 防火門及防火鐵捲門-M-03-04 | 磁力門扣 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 15:03:35 | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 15:03:33 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| 31 | 第三門診4F 防火門及防火鐵捲門-04-001 | 磁力門扣 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:50:51 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:50:50 | |
| 32 | 第三門診4F 防火門及防火鐵捲門-04-002 | 磁力門扣 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:53:46 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:53:45 | |
| 33 | 第三門診4F 防火門及防火鐵捲門-04-003 | 磁力門扣 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:54:26 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:54:25 | |
| 34 | 第三門診4F 防火門及防火鐵捲門-04-004 | 磁力門扣 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:54:41 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:54:39 | |
| 35 | 第三門診4F 防火門及防火鐵捲門-04-005 | 磁力門扣 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:54:07 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:54:05 | |
| 36 | 第三門診4F 防火門及防火鐵捲門-04-006 | 磁力門扣 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:49:36 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:49:34 | |
| 37 | 第三門診4F 防火門及防火鐵捲門-04-007 | 磁力門扣 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:49:20 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:49:18 | |
| | 第三門診4F | 磁力門扣 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:50:37 | |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------|----------|----|-----|-----|---------------------|--|
| 38 | 防火門及防火鐵捲門-M-04-01 | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:50:36 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| 39 | 第三門診4F 防火門及防火鐵捲門-M-04-02 | 磁力門扣 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:49:06 | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:49:04 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| 40 | 第三門診4F 防火門及防火鐵捲門-M-04-03 | 磁力門扣 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:46:33 | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:46:32 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| 41 | 第三門診4F 防火門及防火鐵捲門-M-04-04 | 磁力門扣 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:46:47 | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:46:45 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| 42 | 第三門診5F 防火門及防火鐵捲門-05-001 | 磁力門扣 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:43:11 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:43:09 | |
| 43 | 第三門診5F 防火門及防火鐵捲門-M-05-01 | 磁力門扣 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:42:35 | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:42:33 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| 44 | 第三門診5F 防火門及防火鐵捲門-M-05-02 | 磁力門扣 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:38:54 | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:38:53 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| 45 | 第三門診5F 防火門及防火鐵捲門-M-05-03 | 磁力門扣 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:38:31 | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:38:29 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| 46 | 第三門診6F 防火門及防火鐵捲門-06-001 | 磁力門扣 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-08 14:51:51 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-08 14:51:49 | |
| 47 | 第三門診6F 防火門及防火鐵捲門-M-06-01 | 磁力門扣 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-08 14:51:18 | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-08 14:51:17 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| 48 | 第三門診6F 防火門及防火鐵捲門-M-06-02 | 磁力門扣 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-08 15:02:45 | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-08 15:02:43 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| 49 | 第三門診6F 防火門及防火鐵捲門-M-06-03 | 磁力門扣 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-08 15:03:03 | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-08 15:02:59 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| 50 | 第三門診7F 防火門及防火鐵捲門-07-001 | 磁力門扣 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-08 14:49:16 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-08 14:49:14 | |
| 51 | 第三門診7F 防火門及防火鐵捲門-M-07-01 | 磁力門扣 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-08 14:48:43 | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-08 14:48:41 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| 52 | 第三門診7F 防火門及防火鐵捲門-M-07-02 | 磁力門扣 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-08 14:45:32 | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-08 14:45:30 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| 53 | 第三門診7F 防火門及防火鐵捲門-M-07-03 | 磁力門扣 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-08 14:45:51 | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-08 14:45:49 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| 54 | 第三門診8F 防火門及防火鐵捲門-08-001 | 磁力門扣 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-08 14:37:05 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-08 14:37:03 | |
| 55 | 第三門診8F 防火門及防火鐵捲門-M-08-01 | 磁力門扣 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-08 14:36:46 | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-08 14:36:44 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|----------|----|-----|-----|---------------------|--|
| 56 | 第三門診8F 防火門及防火 鐵捲門-M-08- 02 | 磁力門扣 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-08 14:43:18 | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-08 14:43:16 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| 57 | 第三門診8F 防火門及防火 鐵捲門-M-08- 03 | 磁力門扣 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-08 14:43:35 | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-08 14:43:33 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| 58 | 第三門診9F 防火門及防火 鐵捲門-09-001 | 磁力門扣 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-08 14:32:25 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-08 14:32:24 | |
| 59 | 第三門診9F 防火門及防火 鐵捲門-M-09- 01 | 磁力門扣 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-08 14:32:05 | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-08 14:32:03 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| 60 | 第三門診9F 防火門及防火 鐵捲門-M-09- 02 | 磁力門扣 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-08 14:31:34 | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-08 14:31:32 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| 61 | 第三門診9F 防火門及防火 鐵捲門-M-09- 03 | 磁力門扣 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-08 14:29:30 | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-08 14:29:27 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| 62 | 第三門診9F 防火門及防火 鐵捲門-M-09- 04 | 磁力門扣 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-08 14:29:14 | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-08 14:29:12 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| 63 | 第三門診B1F 防火門及防火 鐵捲門-B1-001 | 磁力門扣 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-10 10:36:19 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-10 10:36:18 | |
| 64 | 第三門診B1F 防火門及防火 鐵捲門-M-B1- 01 | 磁力門扣 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-10 10:35:50 | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-10 10:35:49 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| 65 | 第三門診B2F 防火門及防火 鐵捲門-B2-001 | 磁力門扣 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-10 10:42:43 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-10 10:42:41 | |
| 66 | 第三門診B2F 防火門及防火 鐵捲門-B2-002 | 磁力門扣 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-10 10:43:48 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-10 10:43:46 | |
| 67 | 第三門診B2F 防火門及防火 鐵捲門-M-B2- 01 | 磁力門扣 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-10 10:45:55 | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-10 10:45:52 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| 68 | 第三門診B3F 防火門及防火 鐵捲門-M-B3- 01 | 磁力門扣 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-10 10:49:35 | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-10 10:49:34 | |
| | | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| 69 | 第三門診2F 防火門及防火 鐵捲門M-02- 06 | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 15:12:47 | |
| | | 磁力門扣 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 15:12:48 | |
| 70 | 第三門診3F 防火門及防火 鐵捲門-03- 010P | 防火鐵捲門控制盤 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:59:46 | |
| | | 偵煙式探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:59:48 | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/24 12:46:27

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/24 20:29:45

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 12:35:53