

## 醫學科技大樓消防泵浦(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 消防泵-FB3AB	相對地絕緣電阻MQ-T	目視	160	林嘉豪	2022-06-04 15:04:34	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	180	林嘉豪	2022-06-04 15:04:27	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	170	林嘉豪	2022-06-04 15:04:20	
		電壓、電流	目視	正常	林嘉豪	2022-06-04 15:04:09	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	林嘉豪	2022-06-04 15:04:08	
		表類	目視	正常	林嘉豪	2022-06-04 15:04:06	
		閥類	目視	正常	林嘉豪	2022-06-04 15:04:05	
		泵浦	目視	正常	林嘉豪	2022-06-04 15:04:04	
2	醫學科技大樓 B3F 撒水泵-FB3AA	相對地絕緣電阻MQ-T	目視	130	林嘉豪	2022-06-04 15:03:08	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	150	林嘉豪	2022-06-04 15:03:00	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	160	林嘉豪	2022-06-04 15:02:53	
		電壓、電流	目視	正常	林嘉豪	2022-06-04 15:02:45	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	林嘉豪	2022-06-04 15:02:44	
		表類	目視	正常	林嘉豪	2022-06-04 15:02:42	
		閥類	目視	正常	林嘉豪	2022-06-04 15:02:41	
		泵浦	目視	正常	林嘉豪	2022-06-04 15:02:38	
3	醫學科技大樓 B3F 撒水加壓泵- AB3AE	相對地絕緣電阻MQ-T	目視	120	林嘉豪	2022-06-04 15:02:32	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	130	林嘉豪	2022-06-04 15:02:23	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	120	林嘉豪	2022-06-04 15:02:12	
		電壓、電流	目視	正常	林嘉豪	2022-06-04 15:02:00	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	林嘉豪	2022-06-04 15:01:57	
		表類	目視	正常	林嘉豪	2022-06-04 15:01:55	
		閥類	目視	正常	林嘉豪	2022-06-04 15:01:52	
		泵浦	目視	正常	林嘉豪	2022-06-04 15:01:50	
4	醫學科技大樓 B3F 泡沫泵-FB3AD	相對地絕緣電阻MQ-T	目視	190	林嘉豪	2022-06-04 15:05:55	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	210	林嘉豪	2022-06-04 15:05:43	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	200	林嘉豪	2022-06-04 15:05:36	
		電壓、電流	目視	正常	林嘉豪	2022-06-04 15:05:26	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	林嘉豪	2022-06-04 15:05:24	
		表類	目視	正常	林嘉豪	2022-06-04 15:05:23	
		閥類	目視	正常	林嘉豪	2022-06-04 15:05:21	
		泵浦	目視	正常	林嘉豪	2022-06-04 15:05:20	
5	醫學科技大樓 B3F 採水泵-FB3AC	相對地絕緣電阻MQ-T	目視	150	林嘉豪	2022-06-04 15:07:30	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	150	林嘉豪	2022-06-04 15:07:24	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	130	林嘉豪	2022-06-04 15:07:18	
		電壓、電流	目視	正常	林嘉豪	2022-06-04 15:07:10	
		手動啟動測試	目視	正常	林嘉豪	2022-06-04 15:07:08	
		表類	目視	正常	林嘉豪	2022-06-04 15:07:07	
		閥類	目視	正常	林嘉豪	2022-06-04 15:07:05	
		泵浦	目視	正常	林嘉豪	2022-06-04 15:06:36	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2022/06/24 10:00:06

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/24 20:07:49

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 11:47:55