

湖畔門診自動撒水設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	湖畔門診2F 自動撒水設備- 2F-1	撒水頭	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:31:41	
		末端查驗管	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:31:39	
		閥類	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:31:38	
		蜂鳴器	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:31:37	
		壓力表	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:31:37	
		壓力開關	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:31:36	
		自動警報逆止閥	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:31:35	
2	湖畔門診3F 自動撒水設備- 3F-1	撒水頭	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:21:37	
		末端查驗管	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:21:35	
		閥類	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:21:35	
		蜂鳴器	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:21:34	
		壓力表	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:21:33	
		壓力開關	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:21:33	
		自動警報逆止閥	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:21:32	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/24 12:20:21

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/24 20:09:57

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 11:47:13